始

14.4
856

臺灣總督府交通局編纂

第12回

電氣事業要覽

昭和9年度

社團法人 臺灣電氣協會刊行

14.4
856

營　業

電氣ノ發生供給販賣及其ノ附帶業務

資本金

四千五百七十五萬

臺灣電力株式會社

社長　松木幹一郎

本　社　臺北市書院町一丁目一番地

支　社　東京市日比谷三信ビル

營業所　臺北、基隆、臺中、臺南、
高雄、宜蘭

營業支所　彰化、屏東

昭和9年度

電氣事業要覽

台湾總督官房寄贈本

14.4-856

昭和9年電氣事業要覽

例　　言

1. 本書ハ昭和9年中ニ於ケル本島電氣事業ノ概要ヲ摘錄シ尙異年比較表ヲ揭ゲテ其ノ消長ヲ見ルノ便ニ供ス
2. 事業者提出ノ電氣事業報告書ニ據ルモノハ其ノ營業決算期ニ據レリ
3. 本書中ニ使用セル略語ハ下ノ如シ

自家用	自家用電氣工作物
官廳用	官廳用施設電氣工作物
水	水力
汽	汽力
瓦	瓦斯力
油	重油力,石油力
受	受電

昭和9年度電氣事業要覽

目　　次

圖　表

第1編　總　　說

第2編　事業概況

電氣供給事業者……8
自家用電氣工作物施設者……14
官廳用電氣工作物施設者……22

第3編　電氣工作物

發電設備(供給事業者用)……26
發電設備(第1種自家用)……30
發電設備(第2種自家用)……34
發電設備(官　廳　用)……38
主要送電設備……40
變電設備……42

第4編　電氣料金

電燈……50
電力……52
電熱……54
電扇……54

第5編　事業統計

事業者(地方及事業者別)……58
發電所數(地方及原動力別)……58
發電所數(地方及事業別)……60
發電所數(供給事業者用原動力別再掲)……60
發電力數(地方及事業別)……62
發電力數(供給事業者用原動力別再掲)……62
發電力數(地方及原動力別)……64
發電力數(供給事業者用落成分累年比較)……64
電線路(1)……66
電線路(2)……66
電線路(3)……66
地方別配電線路……68

電線路累年比較……70
電燈取附數及需用家數(總括表)……72
電燈取附數及需用家數(內譯　定時定額)……72
電燈取附數及需用家數(內譯　定時定額再揭)……74
電燈取附數及需用家數(內譯　定時從量)……74
電燈取附數及需用家數(內譯　不定時,無料,休止,事業用)……76
電燈供給狀況(地方別及內臺人別)……76
電燈供給狀況(累年比較)……124
電力供給契約數及需用家數(總括表)……124
電力供給契約數及需用家數(內譯　定時定額)……124
電力供給契約數及需用家數(內譯　定時從量)……126
電力供給契約數及需用家數(內譯　不定時,休止,臨時,事業用)……126
電力供給狀況(累年比較)……126
電熱其ノ他電氣供給契約數及需用家數(總括表)……128
電熱其ノ他電氣供給契約數及需用家數(內譯　定時定額)……128
電熱其ノ他電氣供給契約數及需用家數(內譯　定時從量)……128
電熱其ノ他電氣供給契約數及需用家數(內譯　不定時,休止)……130
大口電力需用狀況(供給事業者別)……130
大口電力需用狀況(累年比較)……130
用途別電力……132
電扇供給狀況……135
積算電力計取附狀況……136
發電及受電狀況……138
發受電狀況(累年比較)……142
燃料消費狀況……144
資本及固定資產……144
電氣事業固定資產內譯……146
資本及固定資產(累年比較)……146
損益……152
電氣供給事業利益內譯……152
電氣供給事業損失內譯……152
損益(累年比較)……154
電氣事故數(供給事業者別)……156
從業者……158

第6編　附　　表

面積及郡市戶口數……159
人口累年比較……159
瓦斯事業者事業概況……160

送電系統、發電所並供給區域圖

露光量違いの為重複撮影

共益所電發統系電送

現未年9和昭



露光量違いの為重複撮影

121

共益所電發統系電送

現 末 年 9 和 昭

電力會社供給區域圖

昭和9年末現在

120°

25°

凡例	
■	水力發電所
■	火力發電所
○	變電所
⊗	開閉所
———	154000V 送電線路

露光量違いの為重複撮影



露光量違いの為重複撮影

露光量違いの為重複撮影

○	變電所
⊗	開閉所
━━━	154.000V 送電線路
═══	66.000V 送電線路
━━━	33.000V 送電線路
───	11.000V 送電線路

供給區域	
	台灣電力株式會社
	台灣電燈株式會社
	合同電氣株式會社
	花蓮港電氣株式會社
	恒春電氣株式會社
	南庄電氣商會

發電所	事業者	出力KW	原動力種類
天送埤發電所	臺灣電力	8.600	水力
基隆火力發電所	臺灣電力	2.500	汽力
龜山發電所	臺灣電力	750	水力
小粗坑發電所	臺灣電力	4.400	水力
松山火力發電所	臺灣電力	5.500	汽力
后里發電所	臺灣電力	950	水力
北山坑發電所	臺灣電力	1.800	水力
武界豫備發電所	臺灣電力	64	重油
濁水發電所	臺灣電力	1.500	水力
土壘灣發電所	臺灣電力	3.100	水力
竹子門發電所	臺灣電力	1.950	水力
高雄第二發電所	臺灣電力	13.000	汽力
日月潭第一發電所	臺灣電力	100.000	水力
桃園發電所	臺灣合同電氣	132	汽力
竹南發電所	臺灣合同電氣	60	重油
社寮角發電所	臺灣合同電氣	900	水力
澎湖發電所	臺灣合同電氣	210	重油
太巴六九發電所	臺灣合同電氣	110	水力
臺東第一發電所	臺灣合同電氣	50	重油
臺東第二發電所	臺灣合同電氣	110	重油
歌橋發電所	臺灣電燈	200	水力
苗栗第二發電所	臺灣電燈	100	重油
嘉義發電所	臺灣電燈	3.000	汽力
王里發電所	花蓮港電氣	30	瓦斯
鳳林發電所	花蓮港電氣	25	水力
鳳林發電所	花蓮港電氣	30	重油
花蓮港第二發電所	花蓮港電氣	400	水力
花蓮港第一發電所	花蓮港電氣	200	水力
恒春發電所	恒春電氣	50	重油
南庄發電所	南庄電氣	7.5	水力

露光量違いの為重複撮影

○	變電所
⊗	開閉所
———	154000V 送電線路
———	66000V 送電線路
———	33000V 送電線路
———	11000V 送電線路

供給區域

- 台灣電力株式會社
- 台灣電燈株式會社
- 合同電氣株式會社
- 花蓮港電氣株式會社
- 恒春電氣株式會社
- 南庄電氣株式商會

露光量違いの為重複撮影



露光量違いの為重複撮影



馬林發電所	花蓮港電氣	80	重油
花蓮港第二發電所	花蓮港電氣	400	水力
花蓮港第一發電所	花蓮港電氣	200	水力
恒春發電所	恒春電氣	50	重油
南庄發電所	南庄電氣	7.5	水力

露光量違いの為重複撮影



露光量違いの為重複撮影

露光量違いの為重複撮影



露光量違いの為重複撮影

露光量違いの為重複撮影

露光量違いの為重複撮影

露光量違いの為重複撮影



露光量違いの為重複撮影



露光量違いの為重複撮影





露光量違いの為重複撮影



露光量違いの為重複撮影

送電系統圖

昭和9年末現在



露光量違いの為重複撮影

送電系統圖

昭和9年末現在



露光量違いの為重複撮影

送電系統圖

昭和9年末現在



露光量違いの為重複撮影

送電系統圖

昭和9年末現在



臺灣電力株式會社

季節負荷曲線圖



臺灣電力株式會社
季節負荷曲線圖



臺灣電力株式會社

各月最大並平均負荷曲線圖



第 1 編

總　　說

昭和9年度電氣事業要覽

沿革

本島ニ於ル電氣供給事業ハ明治36年總督府ガ電氣作業所ヲ開設シ臺北州文山郡新店庄ニ龜山水力發電所ヲ起シ臺北市街ニ供給ヲ開始シタルヲ以テ嚆矢トス。爾來電氣ノ供給ハ全島的ニ官營ノ方針ニ據リ明治41年臨時臺灣工事部官制ノ發布ト共ニ水利事業ノ附帶事業トシテ適所ニ發電所ヲ設ケ漸次全島ニ普及セシムルコトヽセリ。而シテ官營ニ依ル供給ノ急速ニ望難キ地例ヘバ新竹,嘉義兩都市,本島東海岸,其ノ他邊陬ノ地域ニ於テハ夫々地方的ニ私營ニ依リ電氣ノ供給ヲナサシムル事トナリタリ。

官營ニ依ル供給事業ハ其後漸次業務ヲ擴張シ,臺北,基隆,臺中,臺南及高雄ノ諸都市ヲ始メ殆ド本島西部主要地域全般ニ亘リ事業ヲ經營シタルガ大正8年日月潭水力發電所起業ヲ機トシテ民營ニ移スコトヽナリ臺灣電力株式會社合ニヨル臺灣電力株式會社ヲ設立シ,官營事業ハ是ヲ1,200萬圓ニ評價シテ政府ノ現物出資トシタリ。

私營ニ依ル供給事業モ漸次合同ニ依リ事業ノ整理規模ノ擴大ヲ計リタルモノアリ,現存供給事業者6社ニ付其ノ變遷ヲ示セバ次ノ如シ。

- 電氣作業所
  - (明治36年開設官營)
  - (大正8年臺灣電力ニ讓渡)
- 埔里社電燈株式會社
  - (大正3年設立埔里街)
  - (大正9年臺灣電力ニ合併)
- 宜蘭電氣株式會社
  - (明治44年設立宜蘭街)
  - (大正10年臺灣電氣興業ニ合併)
- 臺灣電氣興業株式會社
  - (大正10年設立臺北市)
  - (昭和4年臺灣電力ニ合併)

} 臺灣電力株式會社(臺北市)

- 新竹電燈株式會社
  - (明治45年設立新竹市)
  - (昭和7年嘉義電燈ニ合併)
- 嘉義電燈株式會社
  - (明治44年設立嘉義市)

} 臺灣電燈株式會社(嘉義市)(嘉義電燈改稱)

澎湖電燈株式會社
(大正2年設立馬公街)
(大正9年臺灣合同電氣ニ合併)

桃園電燈株式會社
(大正3年設立桃園街)
(大正9年臺灣合同電氣ニ合併)

朴子脚電燈株式會社
(大正7年設立朴子街)
(大正9年臺灣合同電氣ニ合併)

臺東電燈株式會社
(大正7年設立臺東街)
(大正9年臺灣合同電氣ニ合併)

中港電燈株式會社
(大正8年設立竹南庄)
(大正9年臺灣合同電氣ニ合併)

東勢角電燈株式會社
(大正7年設立東勢庄)
(大正8年臺灣電化ニ合併)

臺灣電化株式會社
(大正8年設立臺中市)
(大正9年臺灣合同電氣ニ合併)

} 臺灣合同電氣株式會社(桃園街)

花蓮港電燈株式會社
(大正6年設立花蓮港街)
(大正9年花蓮港電氣ニ合併)

玉里電燈株式會社
(大正8年設立玉里庄)
(大正11年花蓮港電氣ニ合併)

鳳林電燈株式會社
(大正11年設立鳳林庄)
(大正11年花蓮港電氣ニ合併)

} 花蓮港電氣株式會社(花蓮港街)

阿緱拓殖株式會社
(大正9年兼營恒春庄)
(大正10年恒春電氣ニ讓渡)

} 恒春電氣株式會社(恒春庄)

曾新商會
(大正13年兼營南庄)
(昭和7年南庄電氣商會ニ讓渡)

} 南庄電氣商會(南庄)

日月潭水力發電所ハ大正8年臺灣電力株式會社設立ト共ニ起工シタルガ資金ノ調達困難ニ陥入リ,大正11年以來工事中止ノ狀態ニアリ,大正15年一應工事ヲ打切ル事トナリタリ。然シ其ノ後狀勢ノ變化ニ鑑ミ豐富ナル電源ヲ設ク可キ必要アリタルヲ以テ,昭和5年10月工事再興ヲ決シ外債資金ノ調達ヲ待テ,昭和6年10月ヨリ工事ニ着手シタリ。爾後工事ハ順調ニ進行シ昭和9年10月竣功セリ。

事業數

事業數ハ138ニシテ内供給事業者ハ6自家用電氣工作物施設者124官廳施設電氣工作物8ナリ。

(電氣事業者ハ何レモ供給事業者ニシテ電氣鐵道事業者ハ未ダナシ。)

種別	開始	未開始	合計
供給事業者	6	—	6
自家用	119	5	124
官廳用	8	—	8
計	133	5	138

發電所數

發電所數ハ126ニシテ内供給事業者用30自家用93(内未落成4)官廳用3ナリ。

發電力數

發電力數ハ173,410.4 K.W.ニシテ内落成發電力數171,685.4 K.W.未落成發電力數1,725.0 K.W.ナリ。之ヲ原動力別ニ依リ示セバ下記ノ如シ。

原動力	供給事業者用 落成	供給事業者用 未落成	供給事業者用 計	自家用官廳用 落成	自家用官廳用 未落成	自家用官廳用 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計
	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
水力	124,892.5	—	124,892.5	977.2	—	977.2	125,869.7	—	125,869.7
汽力	24,132.0	—	24,132.0	20,700.0	1,365.0	22,065.0	44,832.0	1,365.0	46,197.0
瓦斯力	30.0	—	30.0	107.0	240.0	347.0	137.0	240.0	377.0
重油力	674.0	—	674.0	172.7	120.0	292.7	846.7	120.0	966.7
合計	149,728.5	—	149,728.5	21,956.9	1,725.0	23,681.9	171,685.4	1,725.0	173,410.4

發電量

供給事業者ニ於テ發電シタル總電氣量ハ275,393,265 K.W.H.ニシテ内水力223,709,796 K.W.H.汽力50,608,316 K.W.H.瓦斯力145,185 K.W.H.重油力929,968 K.W.H.ナリ。其ノ割合ハ水力81.2%汽力18.3%瓦斯力0.1%重油力0.4%ニ當ル。

架空電線路

供給事業者ニ屬スル架空電線路ハ亘長8,688.76粁回線延長10,625.19粁ナリ。而シテ其ノ支持物139,696本變壓器ハ15,294箇ナリ。

電燈供給狀況

供給事業者ノ現在供給中ノ需用家數ハ 263,886戸其ノ取付個數769,348個W.數39,885,366W.ナリ。而シテ1需用家平均ノ取付數ヲ見ルニ2.9燈ニシテ此ノW.數151W.ナリ。

以上ノ内從量ノ需用家ハ25,984戸其ノ個數297,128個ニシテ需用家總數ノ9.8%總個數ノ38.6%ニ當ル。其ノ一需用家ノ平均個數ハ11個ナリ。

次ニ本島ニ於ケル電燈普及ノ狀況ヲ見ルニ戸數100戸當リ需用家29戸個數87個W.數4,504W.ニシテ人口100人當リ個數15.2個W.數788W.ナリ。

電力供給狀況

供給事業者ノ供給スル電力ニシテ現在使用中ノ需要家數ハ5,129戸其ノK.W.數ハ18,281K.W.ナリ。

電熱其ノ他電氣供給狀況

供給事業者ノ供給スル電熱其ノ他ハ需用家數18,377戸其ノK.W.數5,901K.W.ナリ。

大口電力供給狀況

供給事業者ノ供給スル契約電力100K.W.以上ノ大口電力並電熱其ノ他ノ需用家數63戸,其ノK.W.ハ23,036K.W.ナリ。

電扇供給狀況

供給事業者ノ供給ニ係ル電扇ニシテ昭和9年8月末最盛期ニ於ケル需用狀況ヲ再揭スレバ使用中ノ需用家總數22,396戸,其ノ取付臺數29,068個ナリ。此ノ外ニ休止中ノ需用家總數ハ1,083戸,其ノ取付臺數ハ1,538個ナリ。

積算電力計取付狀況

積算電力計取付總數34,891個内供給事業者持ハ23,703個需用者持ハ11,188個ナリ。尙之レヲ種類別ニ示セバ,電燈用27,070個電力用5,418個電熱其ノ他用2,403個ナリ。

資本及固定資産

供給事業者ノ資本及固定資産ハ下記ノ如シ。

(社債欄ノ金額中ニハ外債22,690,000弗ヲ含ム。)

資本金	拂込資本金	長期負債		短期負債	法定準備金	別途積立金	計	固定資産
		社債	長期借入金					
円 39,343,500	円 37,337,500	円 65,536,549	円 5,040,000	円 3,612,409	円 1,845,131	円 11,323,900	円 124,695,485	円 100,322,663

損益

供給事業者ノ利益12,560,995圓,損失8,134,958圓,純利益4,426,037圓ナリ。

電燈供給料金

定額電燈供給料金ハ器具損料ヲ含ミ次ノ如シ。

ワット別	最高	最低	モード
	円	円	円
12.5 W	1.30	0.65	0.65
20.0 W	1.50	0.80	0.80
40.0 W	2.20	1.10	1.10

燃料消費量

供給事業者ノ石炭,木炭,重油消費總額ハ427,886圓ニシテ其ノ發電總量ハ51,683,469K.W.H.ナリ。而シテ此ノ1K.W.H.平均ハ0.83錢ニ相當ス。

之ヲ種類別ニ示セバ次ノ如シ。

種別	消費量	消費額	平均價額一瓩當	發電量	1K.W.H.平均	
					消費量	價額
	瓩	円	円	K.W.H.	瓩	錢
石炭	55,324,080	402,940	7.28	50,608,316	1.09	0.80
木炭	119,880	3,392	28.29	145,185	0.83	2.34
重油	372,932	21,554	57.80	929,968	0.40	2.32

從業者數

供給事業者ノ從業者總數ハ2,006人ニシテ内會社役員又ハ管理者48人,事務關係680人,工務關係1,278人ナリ。

第 2 編

事　業　概　況

電　氣　供

臺灣電力株式會社	住所	臺北市書院町1ノ1	電熱其ノ他供給狀況	KW 5,565
	設立許可年月日	大正8年8月1日	大口電力供給	KW 22,075
	資本金	円 34,495,000	積算電力計取付	箇 27,905
	代表者	松木幹一郎	發受電力量	KWH 273,094,555
	主任技術者	後藤曉二	調達資本	円 119,596,773
	總出力	KW 常時出力 71,450 補給出力 — 常時尖頭出力 118,250 豫備出力 21,064 特殊出力 11,800 最大出力 124,450	固定資産	円 95,558,016
	送電線路	粁 {亘長 1,374.17 回線延長 1,979.96}	損益	円 {益 10,709,475 損 6,678,576}
	配電線路	粁 {亘長 6,313.60 回線延長 7,473.89}	純利益	円 4,030,899
	電燈供給	燈 646,994 KW 32,317	配當率	{上期 年 {普通 6分 特別 2分} 下期 年 6分}
	電力供給	KW 15,257	從業員	A 1,622
臺灣電燈株式會社	住所	嘉義市新富町7ノ25	電熱其ノ他供給狀況	KW 255
	設立許可年月日	明治44年8月24日	大口電力供給	KW 819
	資本金	円 1,500,000	積算電力計取付	箇 5,114
	代表者	赤司初太郎	發受電力量	KWH 21,357,252
	主任技術者	原辰司	調達資本	円 2,322,610
	總出力	KW 常時出力 2,400 補給出力 — 常時尖頭出力 — 豫備出力 3,100 特殊出力 — 最大出力 2,400	固定資産	円 2,081,260
	送電線路	粁 {亘長 56.50 回線延長 57.20}	損益	円 {益 1,127,079 損 908,902}
	配電線路	粁 {亘長 526.30 回線延長 602.20}	純利益	円 218,177
	電燈供給	燈 81,272 KW 5,575	配當率	{上期 年 1割2分 下期 年 1割2分}
	電力供給	KW 1,958	從業員	A 191

給　事　業　者

供給區域	發受電所 名稱	位置	原動力	出力(KW)
臺北州（蕃地ヲ除ク）	日月潭第一	臺中州新高郡集々庄魚池庄	水力	100,000
新竹州（蕃地ヲ除ク）	龜山	臺北州文山郡新店庄直潭	水力	750
臺中州	小粗坑	臺北州文山郡新店庄直潭	水力	4,400
臺南州（蕃地ヲ除ク）	天送埤	臺北州羅東郡三星庄	水力	8,600
高雄州（蕃地ヲ除ク）	后里	臺中州豐原郡內埔庄	水力	950
	北山坑	臺中州能高郡國姓庄	水力	1,800
	濁水	臺南州斗六郡斗六街	水力	1,500
	竹子門	高雄州旗山郡美濃庄	水力	1,950
	土壠灣	高雄州屏東郡六龜庄	水力	3,100
	松山	臺北州七星郡松山庄	汽力	5,500
	基隆	臺北州基隆市双葉町	汽力	2,500
	高雄第二	高雄州高雄市三塊厝	汽力	13,000
	武界	臺中州能高郡干卓萬	重油	64
	豐原（臺灣合同ヨリ）	臺中州豐原郡豐原街	受電	700
	土林（臺北市ヨリ）	臺北州七星郡土林庄	受電	500
	豐原（臺灣製麻ヨリ）	臺中州豐原郡豐原街	受電	200

主要營業所

臺北營業所（臺北市書院町1ノ1）
基隆營業所（基隆市双葉町）
宜蘭營業所（臺北州宜蘭郡宜蘭街）
臺中營業所（臺中市大正町）
臺中營業所彰化支所（彰化市北門265）
臺南營業所（臺南市南門町）
高雄營業所（高雄市山下町）
高雄營業所屏東支所（屏東市56）

供給區域	發受電所 名稱	位置	原動力	出力(KW)
新竹州 新竹市 新竹郡 湖口庄、鳳港庄、香山庄、紅毛庄、新埔庄 竹東郡 竹東庄、北埔庄、芎林庄、橫山庄、峨眉庄 竹南郡 後龍庄 苗栗郡 苗栗街、頭屋庄 臺南州 嘉義市 北港郡 虎尾郡 嘉義郡（水上庄及蕃地ヲ除ク） 斗六郡（斗六街大字林內ヲ除ク） 新營郡 鹽水街大字鹽水 白河庄大字白河 番社庄大字番社	畝樓	新竹州竹東郡竹東庄	水力	200
	嘉義	臺南州嘉義市新富町	汽力	3,000
	苗栗第二	新竹州苗栗郡苗栗街	重油	100
	新竹（臺灣電力ヨリ）	新竹州新竹市新竹字枕頭山脚	受電	480
	新埔（臺灣電力ヨリ）	新竹州新竹郡新埔庄	受電	20
	苗栗（臺灣電力ヨリ）	新竹州苗栗街字苗栗	受電	200
	白河蕃社（臺灣電力ヨリ）	臺南州新營郡白河庄	受電	50
	鹽水街（臺灣電力ヨリ）	臺南州新營郡鹽水街	受電	70
	嘉義（臺灣電力ヨリ）	臺南州嘉義市新富町	受電	1,850
	大埔尾（臺灣電力ヨリ）	臺南州斗六郡莿桐庄	受電	530

主要營業所

嘉義本社（嘉義市新富町7ノ25）
新竹出張所（新竹市南門外1）

電　氣　供

臺灣合同電氣株式會社

住所	新竹州桃園郡桃園街大樹林719ノ3	電熱其ノ他供給狀況		KW 55
設立許可年月日	大正9年8月27日	大口電力供給		KW ―
資本金	円 2,000,000	積算電力計取付		個 1,697
代表者	風間八左衛門	發受電力量		KWH 8,969,207
主任技術者	菅野信躬	調達資本		円 2,151,754
總出力	KW 常時出力 1,660 補助出力 — 常時失調出力 — 豫備出力 352 特殊出力 — 最大出力 1,660	固定資產		円 2,059,682
送電線路	粁 延長 — 同線延長 —	損益	益	円 461,121 損 359,295
配電線路	粁 延長 335.70 同線延長 379.70	純利益		円 101,826
電燈供給	個 28,664 KW 1,535	配當率	上期	年 6分
			下期	年 6分
電力供給	KW 724	從業員		人 99

花蓮港電氣株式會社

住所	花蓮港街花蓮港黑金通10ノ14	電熱其ノ他供給狀況		KW 25
設立許可年月日	大正6年9月3日	大口電力供給		KW 141
資本金	円 1,240,000	積算電力計取付		個 136
代表者	梅野清太	發受電力量		KWH 2,610,645
主任技術者	門田菊松	調達資本		円 562,074
總出力	KW 常時出力 655 補助出力 30 常時失調出力 — 豫備出力 — 特殊出力 — 最大出力 655	固定資產		円 567,351
送電線路	粁 延長 7.30 同線延長 7.30	損益	益	円 237,547 損 168,528
配電線路	粁 延長 61.40 同線延長 90.80	純利益		円 69,019
電燈供給	個 10,806 KW 389	配當率	上期	年 1割5厘
			下期	年 1割5厘
電力供給	KW 340	從業員		人 75

給　事　業　者（續）

供給區域	發受電所 名稱	位置	原動力	出力（KW）
新竹州 新竹郡 關西庄 中壢郡 桃園郡 鶴山庄大字塔寮坑、牛角坡蘆竹庄大字坑子口、坑子外、坑子ヲ除ク 大溪郡 大溪街大字中庄、龍潭庄大字三坑子及ビ番地ヲ除ク 竹南郡 竹南庄大字竹南、中港、海口、鹽館前、頭分庄大字頭分、田寮、斗換坪 苗栗郡 公館庄、銅鑼庄、三叉庄大字三叉、雙草湖、苑裡庄大字苑裡、猫孟、山脚、通霄庄大字通霄、南勢、五里坪 大湖郡 大湖庄大字大湖、南湖、卓蘭庄大字卓蘭 臺中州 甌原郡 甌原街大字上南坑、翁子、朴子口 東勢郡 東勢庄大字石壁坑、石岡庄大字仙塘坪、新社庄大字七分、馬力埔、永居湖及ビ番地ヲ除ク 臺南州 東石郡 朴子街、六脚庄 臺東廳 臺東街、卑南區 澎湖廳 馬公街大字馬公、紅木埕、文澳、大案山、小案山	社寮角	臺中州東勢郡石岡庄	水力	900
	太巴六九	臺東廳卑南區	水力	110
	桃園火力	新竹州桃園街	汽力	132
	竹南	新竹州竹南郡竹南庄	重油	60
	臺東第一	臺東廳臺東街	重油	50
	臺東第二	臺東廳臺東街	重油	110
	澎湖	澎湖廳馬公街	重油	210
	松樹脚（臺灣電力ヨリ）	新竹州大溪郡大溪街	受電	450
	頭分（臺灣電力ヨリ）	新竹州竹南郡頭分庄	受電	100
	新巷（臺灣電燈ヨリ）	臺南州嘉義郡新巷庄	受電	100

主要營業所

桃園營業所（新竹州桃園街大樹林719ノ3）
竹南營業所（新竹州竹南郡竹南庄竹南317）
三叉營業所（新竹州苗栗郡三叉庄三叉44）
臺中營業所（臺中州東勢郡東勢街387）
朴子營業所（臺南州東石郡朴子街337）
臺東營業所（臺東街臺東43）
澎湖營業所（澎湖廳馬公街馬公84）

供給區域	發受電所 名稱	位置	原動力	出力（KW）
花蓮港廳 花蓮港街 吉野區、平野區 壽區、鳳林區 玉里庄大字玉里 研海區 ブセガン社 ブスリン社 エカドサン社 三棧	第一	花蓮港廳蕃地ボゴロク社	水力	200
	第二	花蓮港廳吉野區吉野村	水力	400
	鳳林	花蓮港廳鳳林區	水力 重油	25 30
	玉里	花蓮港廳玉里庄	瓦斯	30

主要營業所

花蓮港本社（花蓮港街黑金通10ノ14）
玉里營業所（花蓮港廳玉里庄玉里）
鳳林營業所（花蓮港廳鳳林區鳳林）

電氣供給事業者（終）

恒春電氣株式會社

住所	高雄州恒春郡恒春庄恒春73	電熱其ノ他供給狀況		KW —
設立許可年月日	大正11年5月13日	大口電力供給		KW —
資本金	円 100,000	積算電力計取付		個 39
代表者	許受全	發受電力量		KWH 167,800
主任技術者	徐阿發	調達資本		円 53,778
總出力	常時出力 KW 50 補給出力 — 常時安瓶出力 — 豫備出力 — 特殊出力 — 最大出力 50	固定資產		円 48,604
送電線路	粁 延長 — 同線延長 —	損益	從前 當期	円 23,249 18,467
配電線路	粁 延長 23.80 同線延長 47.90	純利益		円 4,782
電燈供給	燈 1,408 KW 60	配當率		年 4 %
電力供給	KW —	從業員		A 15

南庄電氣商會

住所	新竹州竹南郡南庄字南庄110ノ5	電熱其ノ他供給狀況		KW —
設立許可年月日	大正13年9月8日	大口電力供給		KW —
資本金	円 8,500	積算電力計取付		個 —
代表者	顏新發	發受電力量		KWH 26,469
主任技術者	高山武政	調達資本		円 8,500
總出力	常時出力 KW 7.5 補給出力 — 常時安瓶出力 — 豫備出力 — 特殊出力 — 最大出力 7.5	固定資產		円 7,750
送電線路	粁 延長 — 同線延長 —	損益	從前 當期	円 2,524 1,190
配電線路	粁 延長 1.38 同線延長 2.76	純利益		円 1,334
電燈供給	燈 204 KW 5	配當率		—
電力供給	KW —	從業員		A 4

高雄州

恒春郡　恒春庄　車城庄

供給區域	發受電所 名稱	位置	原動力	出力(KW)
	恒春	高雄州恒春郡恒春庄	重油	50

主要營業所

恒春本社（高雄州恒春郡恒春73）

新竹州

竹南郡　南庄字南庄

供給區域	發受電所 名稱	位置	原動力	出力(KW)
	南庄	新竹州竹南郡南庄	水力	7.5

主要營業所

南庄營業所（新竹州竹南郡南庄字南庄）

自家用電氣工作物施設者

地方別	施設者	種別	施設者本業	目的	施設使用認可年月日	使用區域 名稱	使用區域 位置
臺北州	日本食料工業株式會社	第一種	製氷	電燈、電力	昭和 4. 3. 5	日本食料工業株式會社基隆工場	基隆市濱町43
	葉松濤	第一種	製氷	電燈	昭和 2. 3. 5	葉松濤商會製氷所	基隆市入船町3ノ1
	基隆輕鐵株式會社	第一種	運輸	電力	昭和 6. 3.14	柑子瀨インクライン	基隆郡瑞芳庄柑子瀨1ノ2ヨリ1ノ12
	臺陽鑛業株式會社	第一種	採鑛、採炭	電力、蓄電池充電用	昭和 4. 3.17	臺陽鑛業株式會社石底第三坑	基隆郡平溪庄石底字平溪子120
	三井合名會社	第一種	製茶	電燈	昭和 3.12. 8	三井合名會社礦窟工場	文山郡新店庄直潭字礦窟110ノ9
	三井合名會社	第一種	製茶	電燈	大正 12. 6.10	三井合名會社大豹工場	海山郡蕃地内插角
	三井合名會社	第一種	製茶	電燈	大正 14.11. 5	三井合名會社大寮工場	海山郡三峽庄竹崙
	臺灣製氷冷藏株式會社	第一種	製氷	電燈、電熱	昭和 8. 3.31	臺灣製氷冷藏株式會社製氷工場	臺北市新富町3ノ8
	臺灣肥料株式會社	第一種	肥料製造	電力	昭和 2. 6. 6	臺灣肥料株式會社工場	基隆市田寮町97
	臺灣製糖株式會社	第一種	製糖	電燈	明治 44.12.27	臺灣製糖株式會社臺北製糖所	臺北市綠町5ノ41
	昭和製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力	大正 6. 1.23	昭和製糖株式會社宜蘭製糖所	羅東郡五結庄二結509
	臺北市	第二種	水道、製氷	電燈、電力	大正 11. 7.24	臺北市水源地 中央卸賣市場製氷工場 士林灌漑揚水ポンプ室 唭里岸灌漑揚水ポンプ室	臺北市水道町251 臺北市壽町5ノ7 七星郡士林庄補稚字德行192 七星郡北投庄字唭里岸85
				電力供給	昭和 4. 3.22 昭和 6. 9.15	三角埔發電所	七星郡士林庄三角埔
	臺北州立臺北工業學校	第二種	電氣實驗	電力	大正 12. 1.15	臺北工業學校電氣科強電實驗室	臺北市大安字十二甲184
	日華紡織株式會社	第二種	紡織	電燈、電力	大正 10. 4. 6 大正 10. 5.26	日華紡織株式會社工場	臺北市大安字十二甲1
	高砂麥酒株式會社	第二種	釀造	電燈、電力	大正 9. 1.17 大正 9. 8.20	高砂麥酒株式會社工場	臺北市上埤頭105ヨリ111
	古矢せん	第二種	演藝	電力	大正 10. 1.12 大正 10. 9. 1	新世界館	臺北市西門町1ノ3
	古矢せん	第二種	演藝	電力	大正 9. 4. 7 大正 9. 6.15	第二世界館	臺北市西門町2ノ6
	永戸トモ	第二種	演藝	電力	大正 9. 4.29 大正 9. 8.30	芳乃館	臺北市西門町3ノ8
	臺灣電力株式會社	第二種	製鍋	電力、電熱	大正 13. 4.17 大正 13.11. 6	臺灣電力株式會社松山製鐵工場	七星郡内湖庄後山坡712
	臺灣電力株式會社	第二種	カーバイト製造	電力、電熱	大正 15.12. 4 昭和 2. 4. 6	臺灣電力株式會社羅東電化工場	羅東郡羅東街竹林205 212
	臺灣紙業株式會社	第二種	製紙	電燈、電力	昭和 6.12. 1 昭和 7. 2.15	臺灣紙業株式會社二結工場	羅東郡五結庄二結509
	臺灣鑛業株式會社	第二種	採鑛	電燈、電力、電熱	明治 39.12.13 明治 —	金瓜石鑛山	基隆郡瑞芳庄九分25
	株式會社櫻井組	第二種	採炭	電力	昭和 5. 4.15 昭和 —	暖々炭礦	基隆郡七堵庄碇内字溪西股
	臺陽鑛業株式會社	第二種	採鑛	電燈、電力	明治 37. 2.18 明治 40. 5. 9	焿子寮鑛場	基隆郡瑞芳庄焿子寮166.172.179.174ノ1.192ノ1
	臺陽鑛業株式會社	第二種	鑛鑛	電力	昭和 7. 5. 4 昭和 7.10.13	瑞芳鑛山鑛第一號金鑛區	基隆郡瑞芳庄九弯橋山林87
	臺陽鑛業株式會社	第二種	採炭	電燈、電力	昭和 6.11.25 昭和 7. 2. 6	石底坑場	基隆郡平溪庄石底字薯榔寮未定番地 基隆郡平溪庄石底字白石脚未定番地
	臺陽鑛業株式會社	第二種	採鑛	電力	昭和 7. 9.17 昭和 7.10.13	瑞芳鑛山鑛第1,418號金鑛區	基隆郡瑞芳庄焿子寮山林179.317

施設者	發電 原動力	發電 出力(KW)	發電々力量(KWH)	受電 出力(KW)	受電々力量(KWH)	電燈 箇數	電燈 キロワット數	電動機 箇數	電動機 キロワット數	電熱其ノ他 箇數	電熱其ノ他 キロワット數	最大電壓(V)	周波數(~)	代表者	主任技術者
日本食料工業株式會社	汽	48	—	14.2	—	67	3.92	14	172.70	—	—	220	60	伊吹震	三戸政一
葉松濤	油	2	—	—	—	52	2.08	—	—	—	—	110	直流	葉松濤	葉松濤
基隆輕鐵株式會社	—	—	—	26	—	—	—	1	26.11	—	—	200	60	顏國年	玉得
臺陽鑛業株式會社	—	—	—	45	—	—	—	2	50.36	2	0.50	3,300	60	顏國年	吉永勘一郎
三井合名會社	油	6	—	—	—	123	4.41	—	—	—	—	110	直流	大島卓爾	竹内基雄
三井合名會社	汽 油	6 6	— —	—	—	278	7.20	—	—	—	—	110	直流	大島卓爾	竹内基雄
三井合名會社	汽	4	—	—	—	118	3.11	—	—	—	—	100	直流	大島卓爾	竹内基雄
臺灣製氷冷藏株式會社	油	2	—	—	—	10	0.56	—	—	—	—	100	直流	和田彰	林逢源
臺灣肥料株式會社	油	18	—	—	—	—	—	13	13.70	—	—	220	60	二神駿吉	松永喜一郎
臺灣製糖株式會社	汽	20	14,400	—	—	417	18.50	—	—	—	—	110	直流	平山寅次郎	安部昇
昭和製糖株式會社	汽	120	137,550	—	—	400	7.00	4	67.00	—	—	220	60 直流	山瀨肇	種村逸次郎
臺北市	—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—	3,300	60	松岡一衞	伊藤孝一
臺北市(電力供給)	水	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000	60		
臺北州立臺北工業學校	汽	30	—	60	44,610	180	6.43	19	82.00	—	—	2,000	60	瀧波惣之進	村田務
日華紡織株式會社	—	—	—	164	362,074	241	10.00	5	141.74	—	—	11,000	60	田邊輝男	菅野信躬
高砂麥酒株式會社	汽	50	51,811	—	—	284	13.00	24	59.00	—	—	125	直流	後宮信太郎	町田慶藏
古矢せん	—	—	—	5.6	16,751	—	—	1	3.00	—	—	125	60	古矢せん	金子隆一
古矢せん	—	—	—	3	4,289	—	—	1	5.60	—	—	110	60	古矢せん	金子隆一
永戸トモ	—	—	—	5.6	15,246	—	—	1	5.59	—	—	110	60	永戸トモ	德田壽吉
臺灣電力株式會社	—	—	—	200	242,505	7	0.28	—	—	1	200.00	3,300	60	松木幹一郎	後藤曠二
臺灣電力株式會社	—	—	—	1,500	3,010,512	71	1.42	5	22.53	2	1,500.00	3,300	60	松木幹一郎	後藤曠二
臺灣紙業株式會社	—	—	—	210	1,269,153	150	15.00	78	1,079.89	—	—	3,300	60	松本眞平	西岡幸雄
臺灣鑛業株式會社	油	(未落成)120	—	2,300	11,083,835	3,443	151.78	141	4,195.31	146	165.70	3,300	60	島田利吉	須藤琢郎
株式會社櫻井組	—	—	—	40	497,846	—	—	10	89.89	—	—	200	60	櫻井貞次郎	陳秋蓬
臺陽鑛業株式會社	—	—	—	209.63	529,510	25	1.02	7	143.00	—	—	3,300	60	顏國年	吉永勘一郎
臺陽鑛業株式會社	—	—	—	22.38	723,273	114	5.30	31	198.00	—	—	3,300	60	顏國年	吉永勘一郎
臺陽鑛業株式會社	—	—	—	140	1,343,707	66	3.00	25	674.80	4	20.25	3,300	60	顏國年	大塚勝
臺陽鑛業株式會社	—	—	—	37.3	3,355	5	0.34	1	11.00	—	—	3,300	60	顏國年	吉永勘一郎

自家用電氣工作物施設者（續）

地方別	施設者	種別	施設者本業	目的	施設使用認可年月日	使用區域 名稱	使用區域 位置	發電 原動力	發電 出力(KW)	發電々力量(KWH)	受電 出力(KW)	受電々力量(KWH)	電燈 箇數	電燈 キロワット數	電動機 箇數	電動機 キロワット數	電熱其ノ他 箇數	電熱其ノ他 キロワット數	最大電壓(V)	周波數(〜)	代表者	主任技術者
臺北州	東和商行	第二種	採炭	電燈、電力	昭和6.12.26 昭和7.10.6	華南炭坑	七星郡內湖庄四分子	—	—	—	100	118,100	—	—	5	67.00	—	—	3,300	60	劉侚	陳內文城
	余乞食	第二種	採炭	電燈、電力	昭和7.10.1 昭和8.3.8	山子脚炭坑	海山郡鶯歌庄山子脚字大高坑67	—	—	—	(未落成)52.22	70,395	5	0.20	2	52.22	—	—	3,000	60	余乞食	林金安
	後宮信太郎	第二種	採炭	電力	昭和9.5.4 昭和—	武丹炭坑	基隆郡双溪庄武丹坑	—	—	—	(未落成)37.3	—	—	—	—	—	—	—	3,300	60	後宮信太郎	陳內文城
	李進益	第二種	鑄造	電熱	昭和9.7.6 昭和9.8.4	鑒造鑄造工場	臺北市宮前町353	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	3,300	60	李進益	林滄源
	益興炭礦株式會社	第二種	採炭	電燈、電力	昭和9.9.5 昭和9.12.1	益興炭礦	七星郡汐止街社后字社后14 七星郡汐止街北港口89 基隆郡七堵庄友蚋字外十四坑18	—	—	—	150	181,244	—	—	12	246.00	—	—	3,300	60	周錦樹	陳內文城
	基隆炭礦株式會社	第二種	採炭	電燈、電力	明治44.4.13 明治44.6.5	基隆一坑、二坑、三坑、四坑、五坑、大正町貯炭場、瑞芳一坑、二坑、三坑、四脚亭貯炭場、瑞芳開閉所、萬里二坑、瑞芳三坑無烟坑	基隆市、瀧川町、堀川町、双葉町、天神町、田寮町、大正町、深澳坑、瑞芳庄、大坑埔、大水窟、三爪子、龍潭堵、猴硐、九芎橋、七堵庄旋內、萬里庄萬里、	—	—	—	1,210	8,300,187	296	6.58	189	3,938.43	—	—	3,300	60	顏國年	倉田長右衛門
新竹州	方玉山	第一種	製氷	電燈	昭和3.8.24	竹南製氷工場	竹南郡竹南庄竹南287ノ3	油	1	—	—	—	15	0.82	—	—	—	—	100	直流	方玉山	土岐太郎
	日本石油株式會社	第一種	製油、製蠟	電燈	昭和2.11.18	社寮岡製油所	苗栗郡苗栗街社寮岡100ノ2	汽	1	—	—	—	23	0.66	—	—	—	—	110	直流	上野幸作	上野幸作
	日本石油株式會社	第一種	採油	電熱	昭和5.3.22	錦水鐵工場	竹南郡造橋庄赤崎子	瓦	7	—	—	-	—	—	—	—	1	0.70	50	直流	上野幸作	上野幸作
	臺灣拓殖製茶株式會社	第一種	製茶	電燈	昭和6.12.26	三叉製茶工場	苗栗郡三叉庄双草湖188	油	6	—	—	—	89	3.56	—	—	—	—	110	直流	大島卓爾	蔡頫
	臺灣拓殖製茶株式會社	第一種	製茶	電燈	昭和4.3.18	銅鑼圈製茶工場	大溪郡龍潭庄銅鑼圈1,161ノ1	油	3	—	—	—	65	1.74	—	—	—	—	110	直流	大島卓爾	竹內基雄
	三井合名會社	第一種	製茶	電燈	大正15.9.21	角板山製茶工場	大溪郡蕃地水流東	油	10	—	—	—	240	7.30	—	—	—	—	110	直流	大島卓爾	竹內基雄
	國際電話株式會社	第一種	通信	蓄電池充電 電燈、電力	昭和8.12.13	觀音受信所	中壢郡觀音庄崙坪114ノ1.114ノ3.117.117ノ1.168ノ2	—	—	—	10	—	90	3.67	7	14.03	5	1.75	220	60	藤村義朗	佐々木諦
	帝國製糖株式會社	第一種	製糖	電燈	大正2.6.20	帝國製糖株式會社新竹工場	新竹市水田97	汽	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220	直流	牧山清砂	田原宗一
	帝國製糖株式會社	第一種	製糖	電燈	大正2.3.3	帝國製糖株式會社竹南工場	竹南郡竹南庄竹南126	汽	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	直流	牧山清砂	田原宗一
	昭和製糖株式會社	第一種	製糖	電燈	大正9.5.20	昭和製糖株式會社苗栗製糖所	苗栗郡苗栗街維祥字內麻408	汽	13	17,004	—	—	120	12.80	1	3.70	—	—	120	直流	山灝肇	和田與三次
	臺陽鑛業株式會社	第二種	採炭	電燈、電力	昭和7.2.3 昭和7.3.9	海山炭礦	大溪郡大溪街烏塗窟金瓜坑未定番地	—	—	—	76.5	254,230	40	1.36	11	129.45	—	—	3,000	60	顏國年	篠崎高六
	日本石油株式會社	第二種	採油	電燈、電力 電熱	大正8.4.29 大正8.6.23	錦水鑛場	竹南郡造橋庄赤崎子錦水、大坪、二坪	瓦	70	200,353	(未落成)600	428,289	1,410	44.00	7	625.00	5	75.00	3,300	50 60	上野幸作	山田爲次
	日本石油株式會社	第二種	採油	電燈	大正5.1.22 大正6.7.12	出礦坑鑛場	苗栗郡公館庄出礦坑、福基、大坑、銅鑼庄老鷄隆、新雞隆	瓦	30	126,704	—	—	630	14.00	—	—	1	10.00	440	60	上野幸作	山田爲次
	日本石油株式會社	第二種	採油	電燈、電力 電熱	昭和9.7.21 昭和9.9.5	臺灣鑛業所寶山支所	竹東郡寶山庄雞油凸字雞油凸	—	—	—	300	332,298	93	3.00	8	365.00	1	15.00	3,000	60	上野幸作	牧直光
	國際電話株式會社	第二種	通信	蓄電池充電 電燈、電力	昭和9.1.8 昭和9.2.28	中壢送信所	中壢郡中壢街後寮35	—	—	—	100	218,320	110	4.00	2	2.00	1	54.00	3,000	60	藤村義朗	佐々木諦
	新竹市	第二種	演藝	電燈、電力	昭和9.2.27 昭和—	有樂館	新竹市東門外15	—	—	—	(未落成)5.6	—	—	—	—	—	—	—	200	60	政所重三郎	赤松福一
	臺灣鑛業株式會社	第二種	採油	電燈、電力	昭和9.12.22 昭和—	湖口油業所	新竹郡湖口庄北窩字南窩	—	—	—	(未落成)300	—	—	—	—	—	—	—	3,300	60	島田利吉	柳館直枝
	臺灣鑛業株式會社	第二種	採油	電燈、電力	昭和9.12.22 昭和—	竹東油業所	竹東郡竹東街字下公館	瓦	(未落成)240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,300	60	島田利吉	柳館直枝
臺中州	陳德全	第一種	精米	電燈、電熱	昭和7.4.22	陳德全精米所	豐原郡豐原街豐原19ノ8	水	4	—	—	—	40	2.50	—	—	2	1.00	110	直流	陳德全	余榮洲
	合資會社三五公司	第一種	製糖	電燈、電力 電熱	昭和7.12.5	源成農場製糖工場	北斗郡二林庄犅磘345	汽	350	—	—	—	205	16.22	14	246.92	8	6.64	220	60	愛久澤直哉	矢鄉藤次郎

自家用電氣工作物施設者(續)

地方別	施設者	種別	施設者本業	目的	施設使用認可年月日	使用區域 名稱	使用區域 位置	發電 原動力	發電 出力(KW)	發電 發電々力量(KWH)	受電 出力(KW)	受電 受電々力量(KWH)	電燈 箇數	電燈 キロワット數	電動機 箇數	電動機 キロワット數	電熱其ノ他 箇數	電熱其ノ他 キロワット數	最大電壓(V)	周波數(~)	代表者	主任技術者
臺中州	柯全福	第一種	製氷	電燈、電熱	昭和 8. 8.18	柯保安製氷工場	能高郡埔里街珠子山362ノ1	水	1.5	—	—	—	17	0.56	—	—	1	0.50	100	直流	柯全福	吳江圳
	豐原製紙製材株式會社	第一種	製紙、製材	電燈、電熱	昭和 8. 8.16	豐原製紙製材株式會社工場	豐原郡豐原街上南坑325	水	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	直流	張無瑕	星吉郎
	帝國製糖株式會社	第一種	製糖、酒精	電燈、電力	明治 44.12.20	帝國製糖株式會社臺中第一及第二工場酒精工場	臺中市高砂町	汽	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	直流	牧山清砂	田原宗一
	帝國製糖株式會社	第一種	製糖	電燈	大正 7. 5.20	帝國製糖株式會社潭子工場	豐原郡潭子庄潭子426	汽	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	直流	牧山清砂	田原宗一
	大日本製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力	昭和 4.11.18	大日本製糖株式會社月眉製糖所	豐原郡內埔庄月眉193	汽	90	179,326	—	—	361	17.60	13	96.80	—	—	230	直流	金行二郎	樋口德男
	臺灣製糖株式會社	第一種	製糖	電燈	大正 2.11.29	臺灣製糖株式會社埔里製糖所	能高郡埔里街大肚城973	汽	(未落成) 24	23,667	—	—	291	15.50	—	—	—	—	115	直流	平山寅次郎	安部昇
	昭和製糖株式會社	第一種	製糖	電燈	昭和 7.11. 8	昭和製糖株式會社沙鹿製糖所	大甲郡沙鹿庄沙鹿字斗抵124	汽	15	17,846	—	—	210	12.00	1	2.25	—	—	220	直流	山瀨肇	樺島喜久治
	臺中市	第二種	水道	電力	大正 11.10.11 大正 —	臺中市水道水源地	臺中市新高町168	汽	140	—	120	526,220	—	—	4	315.00	—	—	2,000	60	曾根原弘	川端宗樹
	德興鑄造公司	第二種	製鍋	電熱	昭和 2.10.20 昭和 2.12.27	德興鑄造公司工場	東勢郡石岡庄社寮角228ノ1.231ノ1	—	—	—	100	494,408	9	1.75	—	—	1	200.00	3,500	60	張石耀	李進益
	臺灣製麻株式會社	第二種	織布	電燈、電力	明治 40. 8.31 明治 41. 4.13	臺灣製麻株式會社製麻工場	豐原郡豐原街豐原14	水	240	389,555	—	—	762	24.72	8	287.25	—	—	2,200	60	林獻堂	石井對馬
	角田新	第二種	演藝	電力	昭和 6.12.26 昭和 7. 1.18	娛樂館	臺中市大正町4ノ3	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	200	60	角田新	福田康雄
	臺中州	第二種	公共浴場	電燈	昭和 7. 3.30 昭和 —	公共浴場明治溫泉	東勢郡蕃地久良栖小地名明治12	—	—	—	0.5	1,896	13	0.52	—	—	—	—	3,500	60	竹下豐次	赤司巽
	明治製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力 電熱	大正 1. 8.30 大正 2. 1.28	明治製糖株式會社南投工場	南投郡南投街三塊厝1ノ7	汽	270	267,502	300	330,060	330	20.40	31	665.00	—	—	3,300	60	藤野幹	藤井英三郎
	明治製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	大正 14.12.10 大正 15. 2.	明治製糖株式會社溪湖工場	員林郡溪湖庄汴頭字大竹圍12ノ3	汽	(未落成) 500 740	2,010,974	125	130,574	730	38.00	43	1,178.00	—	—	3,300	60	藤野幹	藤井英三郎
	鹽水港製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力 電熱	昭和 3.11.24 昭和 4. 1.15	鹽水港製糖株式會社溪州製糖所	北斗郡溪州庄溪州字溪州903	汽	1,000	1,307,300	85	179,916	1,169	77.00	48	1,089.00	19	38.00	3,300	60	羽鳥精一	山本親義
	大日本製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	大正 10. 1.21 大正 10. 3.12	大日本製糖株式會社烏日製糖所	大屯郡烏日庄烏日145	汽	50	27,896	34	35,306	560	20.00	3	7.00	46	6.00	2,200	60	庵地佑吉	樋口德男
	新高製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	昭和 8.12.15 昭和 —	新高製糖株式會社彰化工場	彰化郡和美庄中寮字竹圍子101	汽	215	283,283	116	—	1,040	69.00	18	130.00	—	—	3,300	直流 50 60	秋山孝之輔	賴文良
	新高製糖株式會社	第二種	酒精製造	電燈、電力	昭和 8. 8.28 昭和 —	新高製糖株式會社彰化酒精工場	彰化郡和美庄中寮字竹圍子101	汽	(未落成) 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220	直流	秋山孝之輔	松尾常九郎
臺南州	臺灣織布株式會社	第一種	織布	電燈	大正 14.7.27	臺灣織布株式會社織布工場	臺南市鹽埕3	汽	10	—	—	—	298	8.24	—	—	—	—	110	直流	小原寅太郎	奧田門次郎
	日本食料工業株式會社	第一種	製氷	電燈、電力	昭和 3. 1.10	日本食料工業株式會社臺南工場	臺南市田町53	油	12	—	—	—	48	2.22	3	7.77	—	—	200	60	伊吹震	橫山邦平
	臺南製氷株式會社	第一種	製氷	電燈	昭和 3. 6. 6	臺南製氷株式會社工場	臺南市新町1ノ98	油	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	直流	徐杰夫	林滄洪
	臺南製氷冷藏購買利用組合	第一種	製氷	電燈	昭和 6. 4. 5	臺南製氷冷藏購買利用組合作業所	臺南市西門町4ノ144	油	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	直流	川上八百藏	月岡稔
	楊慶雲	第一種	精米	電燈	昭和 6. 1.27	村連盛精米工場	嘉義郡中埔庄鹽館349ノ1ヨリ350ノ2	水	0.25	—	—	—	10	0.12	—	—	—	—	100	直流	楊慶雲	楊源土
	嘉南大圳組合	第一種	水利組合	電燈	昭和 4.11.10	嘉南大圳取入隧道取入口	新化郡楠西庄芏萊宅字青潭警1.2	水	3.5	—	—	—	34	2.32	—	—	—	—	125	直流	今川淵	內匠善吉
	臺灣製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力	大正 2. 2. 4	臺灣製糖株式會社三崁店製糖所	新豐郡永康庄三崁店381	汽	228	415,000	—	—	509	36.00	18	317.40	—	—	220	60	平山寅次郎	安部昇
	臺灣製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力 電熱	明治 43.12.21	臺灣製糖株式會社車路墘製糖所	新豐郡仁德庄田厝1,658	汽	440	633,866	—	—	966	45.20	59	682.50	8	10.00	220	60	平山寅次郎	安部昇
	大日本製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力 電熱	明治 42. 7.12	大日本製糖株式會社虎尾製糖所第一工場	虎尾郡虎尾庄虎尾70	汽	1,200	2,087,890	60	218,950	2,390	149.00	60	894.00	16	26.00	220	60	庵地佑吉	佐々木角治郎
	大日本製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力	大正 14.12.24	大日本製糖株式會社虎尾製糖所第二工場	虎尾郡虎尾庄虎尾70	汽	200	608,810	—	—	560	46.00	24	287.00	—	—	240	60	庵地佑吉	佐々木角治郎
	大日本製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力	明治 45. 2.28	大日本製糖株式會社斗六製糖所	斗六郡斗六街大崙字大崙289	汽	25	33,685	30	112,293	933	38.27	5	14.15	3	5.00	220	60 直流	入來重彥	樋口德男

自家用電氣

地方別	施設者	種別	施設者本業	目的	施設使用認可年月日	使用區域 名稱	使用區域 位置
臺南洲	大日本製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力	明治 45. 7.17	大日本製糖株式會社北港製糖所	北港郡北港街北港1,172
	新高製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力	大正 1.12.28	新高製糖株式會社嘉義工場	嘉義郡大林庄大湖380ノ1
	昭和製糖株式會社	第一種	製糖	電燈	大正 3. 3.31	昭和製糖株式會社玉井製糖所	新化郡玉井庄玉井370
	高橋順三郎	第二種	演藝	電燈 蓄電池充電	昭和 2.12. 7 昭和 3. 3.20	戎館	臺南市錦町3ノ196
	日本石油株式會社	第二種	採油	電燈、電力 電熱	昭和 4. 6.26 昭和 5. 2.15	日本石油株式會社牛肉崎鑛場	新營郡番社庄牛肉崎
	嘉南大圳組合	第二種	水利組合	電燈、電力	昭和 6. 8.28 昭和 6.11.17	嘉南大圳組合烏山頭貯水池	曾文郡官田庄烏山頭
	臺南市	第二種	水道	電燈、電力	大正 9.11.30 大正 9.11.30	臺南市水道水源池	新化郡山上庄宇山上
	明治製糖株式會社	第二種	製糖 酒精製造	電燈、電力	明治 42.11.29 明治 43. 5. 9	明治製糖株式會社南靖工場	嘉義郡水上庄南靖 24. 5. 42外溪州475ノ4
	明治製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	明治 42. 7.12 明治 42.10.25	明治製糖株式會社蒲墘工場	北門郡佳里庄佳里1,353
	明治製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力 電熱	明治 44. 3.10 明治 —	明治製糖株式會社蓔頭工場	東石郡六腳庄蓔頭697 太保庄太保199 太保庄東勢寮562
	明治製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	昭和 6. 9.10 昭和 6.12. 5	明治製糖株式會社烏樹林工場	新營郡後壁庄安溪寮140 同庄烏樹林1.153.210.334. 白河庄崁子頭99.321 同庄崁子頭田103
	明治製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力 電熱	明治 44. 4.13 明治 44. 7.28	明治製糖株式會社總爺工場	曾文郡麻豆街溝子墘55 官田庄西庄592ノ3 東同庄拔子林393ノ3西
	鹽水港製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	大正 7. 9.30 大正 8. 1.29	鹽水港製糖株式會社新營製糖所	新營郡新營庄新營65
	鹽水港製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	明治 39. 2.23 明治 —	鹽水港製糖株式會社岸內製糖所	新營郡鹽水街字岸內96
	大日本製糖株式會社	第二種	酒精製造	電燈、電力	大正 15. 7.29 大正 15.11.29	大日本製糖株式會社虎尾酒精工場	屏東郡虎尾庄虎尾87
	臺灣製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	明治 44.12.14 明治 45. 2.14	臺灣製糖株式會社灣裡製糖所	新化郡善化庄六分寮318
高雄州	日本食料工業株式會社	第一種	漁業	電燈、電力	昭和 3. 8.24	日本食料工業株式會社高雄工場	高雄市新濱町3ノ24
	萬丹水利組合	第一種	水利組合	電燈	昭和 3. 8. 1	萬丹水利組合第一揚水所	東港郡新園庄田洋子87
	萬丹水利組合	第一種	水利組合	電燈	昭和 3. 8. 1	萬丹水利組合第二揚水所	東港郡萬丹庄保長厝102
	東港製氷株式會社	第一種	製氷	電燈、電力	昭和 5. 8.16	東港製氷株式會社製氷工場	東港郡東港街東港450ノ3
	日之出食品合資會社	第一種	罐詰	電燈	昭和 6.11. 3	日之出食品合資會社工場	屏東郡高樹庄加納埔60
	恒春製氷合資會社	第一種	製氷	電燈	昭和 4.12. 6	恒春製氷合資會社製氷工場	恒春郡恒春庄恒春73
	岡山製氷公司	第一種	製氷	電燈	昭和 4. 8.25	岡山製氷公司製氷工場	岡山郡岡山庄前峯405
	泰山製氷株式會社	第一種	製氷	電燈、電力	昭和 7. 7.16	泰山製氷株式會社製氷工場	高雄市旗後町3ノ15
	臺灣製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力	明治 45. 1.23	臺灣製糖株式會社旗尾製糖所	旗山郡旗山街旗尾383
	臺灣製糖株式會社	第一種	製糖	電燈、電力	明治 36. 1.22	臺灣製糖株式會社橋子頭製糖所	岡山郡楠梓庄橋子頭67
	高雄市	第二種	水道	電燈、電力	—	高雄市水道取入口作業所	鳳山郡大樹庄九曲堂
	淺野セメント株式會社	第二種	セメント	電燈、電力 電熱	大正 6. 8. 6 大正 6.12.12	淺野セメント株式會社臺灣支店工場	高雄市田町3ノ5

工作物施設者（續）

發電 原動力	發電 出力(KW)	發電 發電々力量(KWH)	受電 出力(KW)	受電 受電々力量(KWH)	電燈電力取付數 電燈 箇數	電燈 キロワット數	電動機 箇數	電動機 キロワット數	電熱其ノ他 箇數	電熱其ノ他 キロワット數	最大電壓(V)	周波數(～)	代表者	主任技術者
汽	1,095	2,014,840	30	100,448	1,396	75.06	39	933.99	—	—	230	60	金行二郎	鰺坂林
汽	222	472,553	40	71,634	1,194	68.38	30	313.00	8	21.30	220	直流 60	秋山孝之輔	松尾常九郎
汽	23	31,682	—	—	334	13.00	3	22.50	—	—	220	直流	加藤清郎	砂田丈作
—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	200	60	高橋順三郎	原桑藏
汽	4.5	13,900	—	—	110	3.00	7	350.00	1	15.00	110	直流	上野幸作	牧直光
水	50	105,482	49.24	37,330	148	7.05	6	45.50	—	—	2,400	60	今川潤	內匠善吉
汽	660	—	368.5	2,053,252	42	4.60	13	443.00	3	3.30	33,000	60	古澤勝之	泉澤與四郎
汽	675	1,248,127	49	217,680	416	17.00	55	592.00	—	—	2,200	60	藤野幹	藤井英三郎
汽	620	1,040,085	108.5	635,000	550	32.69	29	655.00	67	33.50	3,300	60	藤野幹	藤井英三郎
汽	1,169	1,820,060	40.55	139,174	1,066	26.00	58	1,591.00	1	15.00	3,000	60	藤野幹	藤井英三郎
汽	(未落成)300 300	1,100,570	30	105,603	980	26.00	34	803.00	—	—	3,300	60	藤野幹	藤井英三郎
汽	677.5	1,395,600	50	93,400	381	31.60	47	844.50	1	15.00	3,300	直流 50 60	藤野幹	藤井英三郎
汽	1,000	1,334,400	174	323,200	1,450	85.00	41	734.80	3	4.00	2,200	60	羽鳥精一	波多野鑑一
汽	460	778,588	26	305,573	893	61.64	39	823.58	6	10.00	2,000	直流 60	羽鳥精一	波多野鑑一
汽	20	29,074	—	—	75	2.70	4	23.60	4	12.50	110	直流	鈴木重臣	佐々木角治郎
汽	530	999,000	—	—	610	54.50	82	863.60	2	4.00	2,200	60	平山寅次郎	安部昇
油	58	—	—	—	114	5.80	20	65.00	—	—	110	直流	伊吹震	近藤善一郎
油	3	—	—	—	17	2.30	—	—	—	—	100	直流	樋口要司	吉川岩太郎
油	1.5	—	—	—	11	1.15	—	—	—	—	100	直流	樋口要司	吉川岩太郎
油	4	—	—	—	30	1.26	1	2.23	—	—	200	60	小川與一	三浦角次郎
油	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	直流	中村正記	補原廣吉
油	1	—	—	—	18	0.90	1	1.00	—	—	105	直流	細喜	能登谷新之助
油	1	—	—	—	23	0.92	—	—	—	—	105	直流	吳瑞泰	高火船
油	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	直流	史金綠	竹內義男
汽	400	672,245	—	—	745	41.80	44	626.30	4	2.00	220	60	平山寅次郎	安部昇
汽	(未落成)52 125	351,474	—	—	1,061	39.40	26	302.00	6	4.50	125	直流	平山寅次郎	安部昇
汽	120	—	381.2	2,755,840	15	1.90	6	556.50	—	—	220	60	松尾繁治	塚本憲一郎
汽	4,500	22,206,891	500	255,400	845	60.00	93	6,389.50	4	4.00	2,200	60	近藤虎之助	淺野賢智

自家用電氣工作物施設者（終）

地方別	施設者	種別	施設者本業	目的	施設使用認可年月日	使用區域 名稱	使用區域 位置	發電 原動力	發電 出力(KW)	發電 發電々力量(KWH)	受電 出力(KW)	受電 受電々力量(KWH)	電燈 箇數	電燈 キロワット數	電動機 箇數	電動機 キロワット數	電熱其ノ他 箇數	電熱其ノ他 キロワット數	最大電壓(V)	周波數(~)	代表者	主任技術者
高雄州	日本石油株式會社	第二種	採油	電燈、電力 電熱	昭和 9. 4. 4 昭和 9. 6.18	日本石油株式會社臺灣鑛業所甲仙支所	旗山郡甲仙庄	—	—	—	600	360,813	90	2.00	7	309.00	1	15.00	3,300	60	上野幸作	野口竹治
	臺灣製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	昭和 8. 9. 6 昭和 9. 5. 4	臺灣製糖株式會社阿緱製糖所	屏東市歸來873	汽	(未落成) 268 400	1,400,651	—	—	1,141	76.40	63	992.90	22	10.60	2,200	60	平山寅次郎	安部昇
	臺灣製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	大正 10. 7.13 大正 11. 5.31	臺灣製糖株式會社東港製糖所	東港郡林邊庄溪州1	汽	224	640,016	—	—	428	33.80	33	525.90	1	10.00	2,200	60	平山寅次郎	安部昇
	臺灣製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	大正 15.12.22 昭和 2. 1.14	臺灣製糖株式會社恒春製糖所	恒春郡恒春庄恒春71.68.70.同庄山脚195.210.209.210ノ1.2.285.217.218.212.213.214.215.355.	汽	100	110,930	—	—	343	19.80	10	90.80	—	—	220	60	平山寅次郎	安部昇
	臺灣製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	明治 42. 9.16 明治 43.12.26	臺灣製糖株式會社後壁林製糖所	鳳山郡小港庄二苓344	汽	(未落成) 216 224	786,180	—	—	561	59.30	90	785.60	—	—	2,200	60	平山寅次郎	安部昇
	新興製糖株式會社	第二種	製糖	電燈	大正 15.12.10 昭和 2. 3.14	新興製糖株式會社工場	鳳山郡大寮庄山子項190.334.338.340.341.345.366 同庄芎蕉脚370	汽	35	23,169	—	—	490	15.80	—	—	—	—	110	直流	陳啓峰	小日向佐吉
花蓮港廳	馬太鞍電氣購買組合	第二種	電氣利用組合	電燈	昭和 6. 5. 6 昭和 6.12. 3	馬太鞍電氣購買組合供給區域	鳳林[illegible]馬太鞍	—	—	—	10	15,238	—	—	—	—	—	—	220	60	森田賢定	守田龍生
	壽村電氣購買組合	第二種	電氣利用組合	電燈	昭和 6. 5. 6 昭和 6.11.17	壽村電氣購買組合供給區域	壽區壽村	—	—	—	10	17,596	177	5.31	—	—	—	—	220	60	野口佐次郎	森榮次
	鹽水港製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	大正 10. 8.25 大正 11. 5.22	鹽水港製糖株式會社大和製糖所	鳳林區馬太鞍1,214ノ1及馬太鞍驛	汽 油	340 30	808,900	—	—	872	44.88	12	338.40	—	—	220	60	松原徹	守田龍生
	鹽水港製糖株式會社	第二種	製糖	電燈、電力	大正 8. 5.21 大正 —	鹽水港製糖株式會社壽製糖所	壽區壽村579及壽驛	汽	250	350,633	—	—	1,286	48.50	18	192.10	—	—	220	60	黑田秀博	森榮次
臺東廳	臺東製糖株式會社	第一種	製糖	電燈	大正 8. 6.25	臺灣製糖株式會社工場	臺東街馬蘭	汽	20	10,710	—	—	208	6.42	—	—	—	—	200	直流	重森確太	山田義德
	里壠電氣利用組合	第二種	電氣利用組合	電燈、電力	大正 15. 3.18 大正 15. 4.20	里壠電氣利用組合供給區域	里壠區里壠字里壠	水	13	47,555	—	—	400	13.30	—	—	—	—	2,200	60	岩崎房吉	仁木三四郎
澎湖廳	澎湖製氷株式會社	第一種	製氷	電燈	昭和 5. 8.29	澎湖製氷株式會社製氷工場	馬公街馬公75ノ2	油	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	直流	林金福	陳松茂
	澎湖廳水產會	第一種	漁業	電燈	昭和 8. 7.21	澎湖廳水產會冷藏庫魚市場	馬公街馬公279	油	1	—	—	—	5	0.30	—	—	—	—	100	直流	大磐誠二	山崎仁七

官廳用電氣工作物施設者

地方別	施設者	施設者本業	目的	使用承認年月日	使用區域 名稱	使用區域 位置	發電 原動力	發電 出力(KW)	發電 發電々力量(KWH)	受電 出力(KW)	受電 受電々力量(KWH)	電燈 箇數	電燈 キロワット數	電動機 箇數	電動機 キロワット數	電熱其ノ他 箇數	電熱其ノ他 キロワット數	最大電壓(V)	周波數(~)
臺北州	臺灣總督府專賣局	製酒	電燈、電力、電熱	昭和 9. 5.18	專賣局宜蘭出張所	宜蘭郡宜蘭街宜蘭字坤門165.170.170ノ4.172ノ2.166ノ1.166ノ3.166ノ4.166ノ6.166ノ7.166ノ8.171.	—	—	—	41.5	73,552	176	7.00	19	42.00	4	4.00	3,000	60
	臺灣總督府專賣局	製酒	電燈、電力、電熱	昭和 9. 5.18	專賣局樹林酒工場	海山郡鶯歌庄大字彭福字樹林239字太平橋1	—	—	—	73	120,878	221	9.00	45	111.00	9	9.00	3,300	60
臺中州	臺灣總督府專賣局	製酒	電燈、電力、電熱	昭和 9. 5.18	專賣局臺中酒工場	臺中市敷島町2ノ1	—	—	—	200	830,505	277	11.00	68	293.00	16	16.00	3,300	60
	臺灣總督府營林所	製材	電燈、電力 電力供給	大正 13. 3. 6	營林所八仙山事業地	東勢郡蕃地及能高郡蕃地	水	60	197,677	—	—	264	10.00	5	57.00	—	—	3,500	60
臺南州	臺灣總督府營林所	製材	電燈、電力	大正 2. 4.24	營林所嘉義製材工場	嘉義市檜町3ノ1ヨリ7.5ヨリ9.11ヨリ15	汽	850	—	900	313,650	622	24.00	54	871.00	4	50.00	480	60
	臺灣總督府營林所	製材	電燈、電力	昭和 4. 5.21	營林所阿里山事業地	嘉義郡蕃地ララチ社飯包服、沼ノ平、二萬平	水	100	201,392	—	—	—	—	—	—	—	—	3,300	60
高雄州	臺灣總督府專賣局	製酒	電燈、電力、電熱	昭和 9. 5.18	專賣局屏東支局	屏東市小川町167.167ノ1.166ノ4.166ノ8.166ノ10.170ノ4.170.	—	—	—	43	107,646	196	8.00	16	60.00	4	4.00	3,000	60
花蓮港廳	臺灣總督府專賣局	釀造、煙草製造	電力、電熱	昭和 9. 9.29	專賣局花蓮港專賣支局	花蓮港街花蓮港稻住230	—	—	—	30	75,795	68	3.00	24	45.00	6	4.00	3,300	60

第 3 編

電 氣 工 作 物

發電設備（供給事業者用）

原動機

施設者	發電所	發電所出力 K.W.	原動力種類	河川又ハ罐	有效落差(米)又ハ汽壓(kg)	使用水量(m3)又ハ汽溫(C)	理論K.W.又ハ汽罐加熱面積(平方米)	汽罐箇數 常用	汽罐箇數 豫備	汽罐製造者	原動機 種類	K.W.數	箇數 常用	箇數 豫備	總K.W.數 常用	總K.W.數 豫備	製造者
臺灣電力株式會社	龜山	750	水	南勢溪	14.85	6.95	1,010	—	—	—	フランシス(横)	286	3	—	858	—	モルガンスミス
	小粗坑	4,400	水	新店溪	22.1 22.6	27.08	5,870	—	—	—	フランシス(横、竪)	750 900 1,343	3 1 1	— — —	4,493	—	エッシヤウイス 日立 電業社
	天送埤	8,600	水	宜蘭濁水溪	39.39	29.5	11,390	—	—	—	フランシス(横)	2,240	4	—	8,960	—	電業社
	基隆火力	2,500	汽	B & W	14	270	512.5	2	—	—	パーソン	2,500	1	—	2,500	—	石川島
	松山火力	5,500	汽	ガルベ	23	336	424	2	—	ヴルツアー	ツエリー	5,500	1	—	5,500	—	三菱
	后里	950	水	大安溪	39.4	3	1,160	—	—	—	フランシス(横)	447	2	—	894	—	フオイト
	北山坑	1,800	水	南港溪	52.1	4.45	2,270	—	—	—	フランシス(横)	935	2	—	1,870	—	日立
	武界	64	油	—	—	—	825	1	—	池貝	ガソリン發動機	82	1	—	82	—	池貝
	日月潭第一	100,000	水	濁水溪	304.85	41.53	124,100	—	—	—	ペルトン	24,288	5	—	121,440	—	フオイト
	高雄第二	13,000	汽	B & W	14 24.6	280 375	332 593	4 2	—	—	カーチスラトー ツエリー カーチスラトー	1,250 2,000 10,000	1 1 1	— — —	13,250	—	G. E. エッシヤウイス A. E. G.
	竹子門	1,950	水	荖濃溪	22.75	10	2,230	—	—	—	フランシス(横)	447	4	—	1,788	—	エッシヤウイス
	土壠灣	3,100	水	荖濃溪	30.61	15.72	4,720	—	—	—	フランシス(竪)	860 1,000	2 2	— —	3,720	—	エッシヤウイス 日立
	濁水	1,500	水	濁水溪	15.47	13.89	2,110	—	—	—	フランシス(横)	710	3	—	2,130	—	奧村

發電機

發電所	種類	容量 K.V.A.	電壓 V	回轉數	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量K.V.A. 常用	總容量K.V.A. 豫備	製造者
龜山	三相	250	11,000	450	60	3	—	750	—	W. H.
小粗坑	三相	800 1,000 1,250	11,000	360 450	60	3 1 1	—	4,650	—	A.E.G. 日立 芝浦
天送埤	三相	2,500	6,600	514	60	4	—	10,000	—	芝浦
基隆火力	三相	2,500	2,400	3,600	60	1	—	2,500	—	W. H.
松山火力	三相	6,250	3,300	3,600	60	1	—	6,250	—	三菱
后里	三相	500	11,000	600	60	2	—	1,000	—	S. S.
北山坑	三相	1,100	11,000	720	60	2	—	2,200	—	日立
武界	三相	80	2,200	1,200	60	1	—	80	—	芝浦
日月潭第一	三相	22,222	11,000	300	60	5	—	111,110	—	G. E.
高雄第二	三相	1,250 2,500 13,150	2,300 3,300 11,500	3,600	60	1 1 1	—	13,750	—	G. E. S. S. A.E.G.
竹子門	三相	500	2,200	600	60	4	—	2,000	—	A.E.G.
土壠灣	三相	900	2,200	600	60	4	—	3,600	—	S. S.
濁水	三相	625	3,500	450	60	3	—	1,875	—	奧村

變壓器

發電所	容量 K.V.A.	電壓V 一次	電壓V 二次	電壓V 三次	結線法	冷却法	相	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量K.V.A. 常用	總容量K.V.A. 豫備	製造者
龜山	25	11,000	2,200	—	△—△	自	1	60	3	—	30	—	—
小粗坑	50	10,000	2,200	—	△—△	自	1	60	3	—	150	—	芝浦
天送埤	3,300 50	6,600 6,600	38,100 3,450	— —	△—人 △—△	水 自	1 1	60 60	3 3	1 —	9,900 150	3,300 —	芝浦
基隆火力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
松山火力	1,800	3,300	19,940	—	△—人	自	1	60	3	1	5,400	—	芝浦
后里	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北山坑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
武界	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日月潭第一	7,400 1,000	11,000 11,500	89,000 11,500	— 3,450	△—人 △-△-△	水 自	1 1	60 60	15 3	— —	111,000 3,000	— —	G. E. 芝浦
高雄第二	280 2,000	2,936 11,000	2,300 3,300	— —	人 △—△	自 自	1 1	60 60	3 3	1 1	2,500 6,000	280 2,000	三菱 日立
竹子門	750	2,200	33,000	—	△—△	自	1	60	3	1	2,250	750	大阪變壓器
土壠灣	600 250	2,200 2,200	19,450 11,000	— —	△—人 △—△	自 自	1 1	60 60	6 3	1 1	3,600 750	600 250	S. S. 大阪變壓器
濁水	625	3,500	34,650	—	△—△	自	1	60	3	1	1,875	625	奧村

發電設備（供給事業者用）（終）

施設者	發電所	發電所出力 K.W.	水力又ハ汽罐 原動力種類	河川又ハ汽罐	有效落差(米)又ハ汽壓(kg)	使用水量(m3) 汽温(C)	理論K.W.又ハ汽罐加熱面積(平方米)	汽罐箇數 常用	汽罐箇數 豫備	汽罐製造者	原動機 種類	K.W.數	箇數 常用	箇數 豫備	總K.W.數 常用	總K.W.數 豫備	製造者
臺灣電燈株式會社	軟橋	200	水	上坪溪	8.34	3.75	306	—	—	—	フランシス(横)	125	2	—	250	—	東京田端水車
	苗栗第二	100	油	—	—	—	112	1	—	—	デイーゼル	112	1	—	112	—	オツトー
	嘉義	3,000	汽	ガルベ	14	349 365	645 220	2 2	— —	三菱神戸 エツシヤウイス	ユンクストローム ユンクストローム	1,000 2,000	2 1	— —	4,000	—	三菱神戸 スタール
臺灣合同電氣株式會社	桃園	132	汽	B&W	10.5	—	187	1	—	B&W	タンデム(横)	252	1	—	252	—	マツキントツシユシーモア
	竹南	60	油	—	—	—	75	1	—	—	デイーゼル	75	1	—	75	—	ヅルツアー
	社寮角	900	水	八寶圳	27.3	4.45	1,190	2	—	—	フランシス(横)	477	2	—	954	—	エツシヤウイス
	太巴六九	110	水	太巴六九溪	44	0.333	144	1	—	—	フランシス(横)	127	1	—	127	—	電業社
	臺東第一	50	油	—	—	—	60	1	—	—	デイーゼル	60	1	—	60	—	ヅルツアー
	臺東第二	110	油	—	—	—	125	1	—	—	デイーゼル	125	1	—	125	—	ヅルツアー
	澎湖	100 110	油 油	—	—	—	120 125	1 1	— —	—	デイーゼル デイーゼル	119 125	1 1	—	119 125	—	ヅルツアー ヅルツアー
花蓮港電氣株式會社	玉里	30	瓦	吸入瓦斯	—	—	37	1	—	—	吸入瓦斯横置單筒	37	1	—	37	—	大阪發動機
	第一	200	水	沙婆礑溪	110.7	0.25	271	1	—	—	フランシス(横)	224	1	—	224	—	日立
	第二	400	水	沙婆礑溪	167	0.333	545	1	—	—	ペルトン(横)	448	1	—	448	—	日立
	鳳林	25 30	水 油	ブテンガン溪 —	28.8 —	0.139 —	39.3 —	1 —	— —	—	フランシス(横) セミデイーゼル	33 37	1 1	—	33 37	—	奥村 臺北、中田
恒春電氣株式會社	恒春	50	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	56	1	—	56	—	ヅルツアー
南庄電氣商會	南庄	7.5	水	中港溪上流	5.15	0.555	28	1	—	—	フランシス(横)	21	1	—	21	—	水工社

發電所	發電機 種類	容量 K.V.A.	電壓 V	回轉數	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量 K.V.A. 常用	總容量 K.V.A. 豫備	製造者	變壓器 容量 K.V.A.	電壓 V 一次	電壓 V 二次	電壓 V 三次	結線法	冷却法	相	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量 K.V.A. 常用	總容量 K.V.A. 豫備	製造者
軟橋	三相	125	3,500	514	60	2	—	250	—	奥村	100	3,500	11,000	—	△—人	自	1	60	3	—	300	—	奥村
苗栗第二	三相	125	3,300	300	60	1	—	125	—	富士	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉義	三相	1,250 2,500	3,500 3,500	3,600 3,600	60 60	1 1	1 —	3,750	1,250	三菱スタール	500	3,450	11,000	—	△—△	自	1	60	3	1	1,500	500	日立
桃園	三相	200	2,200	200	60	1	—	200	—	G. E.	27	2,200	3,500	—	△—△	自	1	60	3	1	217	27	川北
竹南	三相	75	3,500	300	60	1	—	75	—	川北	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社寮角	三相	560	3,500	600	60	2	—	1,120	—	W. H.	300	3,500	11,000	—	△—△	自	1	60	3	1	900	300	川北
太巴六九	三相	137.5	3,500	900	60	1	—	137.5	—	川北	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺東第一	三相	62.5	3,500	327	60	1	—	62.5	—	川北	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺東第二	三相	137.5	3,500	300	60	1	—	137.5	—	日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
澎湖	三相 三相	125 142.5	3,300 3,300	300 300	60 60	1 1	— —	125 142.5	— —	川北 京都電機	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
玉里	三相	37.5	3,500	1,200	60	1	—	37.5	—	川北	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第一	三相	250	3,500	900	60	1	—	250	—	日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第二	三相	500	3,500	900	60	1	—	500	—	日立	220	3,500	11,000	—	△—△	自	1	60	3	1	660	220	三菱
鳳林	三相	28 37.5	3,500 3,500	1,200 1,200	60 60	1 1	— —	28 37.5	— —	川北 日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恒春	三相	62.5	3,500	450	60	1	—	62.5	—	京都電機	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南庄	三相	7.5	110	1,200	—	1	—	7.5	—	黒崎電機	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

發　　電　　設　　備（第1種自家用）

施設者	發電所	發電所出力 K.W.	水力又ハ汽罐 原動力 種類	河川 汽罐	有效落差（米） 汽壓（kg）	使用水量（m3） 汽溫（C）	理論K.W. 汽罐加熱面積（平方米）	汽罐筒數 常用	汽罐筒數 豫備	汽罐製造者	原動機 種類	K.W.數	原動機 筒數 常用	原動機 筒數 豫備	原動機 總K.W.數 常用	原動機 總K.W.數 豫備	原動機 製造者	發電機 種類	容量 K.V.A.	電壓 V	回轉數	周波數	筒數 常用	筒數 豫備	總容量 K.V.A. 常用	總容量 K.V.A. 豫備	發電機 製造者
臺灣製糖株式會社	臺北	20	汽	エリシチー B&W	7 300	—	278.7 300	4 1	— —	—	竪型單筒	20	1	—	20	—	バファロー	直流	20	110	390	—	1	—	20	—	アリスチヤルマー
	橋子頭	125	汽	田熊	7 7.5	— —	278 214	3 1	— —	ホノルル 大阪汽車	横置單筒	82 67	1 1	— —	149	—	ボールエンドウッド 芝浦製作所	直流 直流	75 50	125 125	280 280	— —	1 1	— —	125	—	W.H. 芝浦製作所
	車路墘	440	汽	B&W	10.5	185	373	2	—	B&W	横置 竪型複筒	240 200	1 1	—	440	—	石川島造船所 石川島造船所	三相 三相	300 250	220 220	1,800 400	60 60	1 1	—	550	—	芝浦製作所 芝浦製作所
	三崁店	228	汽	田熊	7.5	—	214	1	—	大阪汽車	横置單筒	52 88	1 2	—	228	—	ボールエンドウッド	三相	65 110	220 220	257 257	60 60	1 2	—	285	—	W.H. W.H.
	旗尾	400	汽	B&W	11.2	—	—	7	—	B&W	竪型複筒	135 45	3 1	— —	450	—	ペリスモルコム	三相	150 50	220 220	450 600	60 60	3 1	—	500	—	シーメシスブラザー
帝國製糖株式會社	臺中	300	汽	B&W	7 8.5	— —	444 204	3 1	— —	B&W 臺北鐵工所	竪型複筒	150	2	—	300	—	アーレン	直流	150	230	300	—	2	—	300	—	S.S.
	竹南	32	汽	ヨルニフシユ	5.6	—	27.87	1	—	黒板鐵工所 ホーセフトプレストン	横置單筒 竪型單筒	22 13.5	1 1	— —	22 13.5	— —	黒板鐵工所 ホーセフトプレストン	直流	20 12	125 100	700 330	—	1 —	— 1	20	12	ランカツシヤ サンダランド
	潭子	39	汽	B&W	8.5	—	444	2	—	B&W	横置單筒 竪型單筒	30 22	1 1	— —	52	—	芝浦製作所 —	直流	24 15	110 110	300 1,200	—	1 1	— —	39	—	芝浦製作所 小田
	新竹	20	汽	B&W	8.5	—	325	1	—	B&W	竪型複筒	20	1	—	20	—	マーリスワツトソン	直流	20	220	450	—	1	—	20	—	マーリスワツトソン
新高製糖株式會社	嘉義	222	汽	B&W	8.5	—	444	5	—	B&W	横置單筒 竪型複筒	50 195 75	— 1 1	1 — —	320	70	ゼームスハウスデン	直流 三相	12 150 60	110 220 220	1,000 450 600	— 60 60	— 1 1	1 — —	210	12	A.E.G.
大日本製糖株式會社	北港	1,095	汽	B&W	9.5	—	485	6	—	B&W	竪型複筒 インパルスタービン インパルスタービン	320 300 600	— — —	— — —	1,220	—	ポーヂツヒ 三菱 石川島	三相	318 300 750	230 220 220	360 900 3,600	60	1 1 1	—	538	—	A.E.G. 三菱電機 芝浦製作所
	斗六	25	汽	B&W	8.5	—	209	5	—	B&W	竪型單筒	29	1	—	29	—	シツソン	三相	25	125	450	—	1	—	25	—	W.H.
	虎尾第一	1,200	汽	B&W	8.5	—	419	4	—	B&W	インパルスタービン	600	2	—	1,200	—	長崎三菱	三相	750	220	900	60	2	—	1,500	—	三菱電機
	虎尾第二	200	汽	ハイネ B&W	8.5 10.5	— —	408 419	5 1	— —	ハイネ B&W	竪型複筒	200	1	—	200	—	—	三相	250	240	180	60	1	—	250	—	W.H.
	月眉	90	汽	B&W	8.5	—	373	1	—	B&W	竪型複筒	110	1	1	110	110	—	直流	90	240	250	—	1	1	90	90	—
岡山製氷公司	岡山	1	油	—	—	—	—	—	—	—	ラストン 重油機關	26	1	—	26	—	ラストン	直流	1	110	1,800	—	1	—	1	—	黒崎電機
澎湖製氷株式會社	馬公	1	油	—	—	—	—	—	—	—	ペンツ 重油機關	60 22	1 1	— —	62	—	—	直流	1	100	1,800	—	1	—	1	—	—

發　　電

施設者	發電所	發電所出力 K.W.	水力又ハ汽罐 原動力 種類	河川 汽罐	有效落差(米) 汽壓(kg)	使用水量(m3) 汽溫(C)	理論K.W. 汽罐加熱面積(平方米)	汽罐箇數 常用	汽罐箇數 豫備	汽罐製造者	原 種類	原 K.W.數
嘉南大圳組合	取入口	3.5	水	—	60.6	0.007	4.12	—	—	—	ベルトン水車	4.8
恒春製氷株式會社	恒春	1	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	37
臺灣拓殖製茶株式會社	銅鑼圈	3	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	12
	三叉	6	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	40
昭和製糖株式會社	玉井	23	汽	B&W	7.03	164	162	1	—	B&W	竪型單筒	45
			汽	B&W	7	—	175	3	—	B&W		
							83	2	—			
	宜蘭	120	汽	B&W	5.6	—	292	2	—	B&W	竪型複筒	110
												20
	苗栗	13	汽	B&W	8.5	—	232	2	—	B&W	竪型單筒	13
臺東製糖株式會社	馬蘭	20	汽	—	7	—	158	4	—	—	竪型單筒	33
三井合名會社	大豹	12	油	デイーゼル	—	—	—	—	—	小高鐵工所	デイーゼル	52
			汽	コルニフシユ	7.7	—	33	1	—		竪型單筒	30
	大寮	4	汽	コルニフシユ	7	—	33	1	—	小高鐵工所	竪型單筒	30
	角板山	10	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル(横)	56
	礦窟	6	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル(横)	52
葉松濤	三沙灣	2	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル(横)	110
											石油發動機	5.6
臺南製氷株式會社	新町	2	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	80
日本食料工業株式會社	基隆	48	汽	B&W	8.5	—	226	1	1	B&W	竪型複筒	75
	田町	12	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	80
	高雄	58	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	110
方玉山	竹南	1	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	37
臺灣肥料株式會社	田寮港	18	油	—	—	—	—	—	—	—	石油發動機	26
日本石油株式會社	苗栗	1	汽	ランカフシヤ	5.6	—	88.2	1	—	關西製作所	横置單筒	17
	錦水	7	瓦	—	—	—	—	—	—	—	横置單筒	15
萬丹水利組合	保長厝	1.5	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	52
	新園	3	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	195
臺灣機布株式會社	臺南	10	汽	コルニフシユ	8.5	—	33	1	—	平尾鐵工所	横置單筒	22
東港製氷株式會社	東港製氷工場	4	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	60

設　　備（第1種自家用）（續）

動機 箇數 常用	動機 箇數 豫備	動機 總K.W.數 常用	動機 總K.W.數 豫備	動機 製造者	發電機 種類	發電機 容量 K.V.A.	發電機 電壓 V	發電機 回轉數	發電機 周波數	發電機 箇數 常用	發電機 箇數 豫備	發電機 總容量 K.V.A. 常用	發電機 總容量 K.V.A. 豫備	發電機 製造者
1	—	4.8	—	—	直流	3.5	125	500	—	1	—	3.5	—	—
1	—	37	—	オツトードイツ	同	1	110	1,500	—	1	—	1	—	黑崎電機
1	—	12	—	—	同	3	110	1,800	—	1	—	3	—	芝浦製作所
1	—	40	—	ラストン	同	6	110	1,800	—	1	—	6	—	—
1	—	45	—	三田谷工作所	同	8	110	1,500	—	1	—	23	—	黑崎電機
						15	220	450	—	1	—			鳥羽電機
1	—	130	—	石川島造船所	三相	125	220	450	60	1	—	125	—	芝浦製作所
1	—			芝浦製作所	直流	20	125	400	—	1	—	20		
1	—	13	—	W.H.	同	175	120	360	—	1	—	175	—	W.H.
1	—	33	—	—	同	20	200	900	—	1	—	20	—	—
1	—	82	—	ラスインエンドホンスピー小高鐵工所	同	6	110	1,800	—	2	—	12	—	精電社
1	—				同									黑崎電機
1	—	30	—	同	同	4	100	1,800	—	1	—	4	—	精電社
1	—	56	—	ラストン エンドホンスピー	同	10	110	1,200	—	1	—	10	—	電工社
1	—	52	—	—	同	6	110	1,800	—	1	—	6	—	同
1	—	110	—	ヅルツアー	同	3	110	1,200	—	1	—	3	—	電工社
—	1	—	5.6	戸畑										
1	—	80	—	ヅルツアー	同	2	110	1,700	—	1	—	3	—	同
1	—	75	—	ペリスモルコム	三相	60	220	450	60	1	—	60	—	安川電機
1	—	80	—	モートレン	同	15	200	1,200	60	1	—	12	—	精電社
1	1	110	110	神戸製鋼所	直流	45	110	1,200	—	1	—	58	—	三菱電機
						13	110	1,500	—	1	—			
1	—	37	—	ヅルツアー	同	1	110	1,450	—	1	—	1	—	三菱電機
1	—	26	—	池貝製作所	三相	21.5	220	1,280	60	1	—	21.5	—	S.S.
1	—	17	—	新潟鐵工所	直流	1	110	1,450	—	1	—	1	—	精電社
1	—	15	—	同	同	7	50	1,500	—	1	—	7	—	—
1	—	52	—	オツトードイツ	同	1.5	100	1,800	—	1	—	1.5	—	明電社
1	—	195	—	同	同	3	100	1,800	—	1	—	3	—	同
1	—	22	—	—	同	10	110	1,200	—	1	—	10	—	精電社
1	—	60	—	—	三相	5	200	1,200	60	1	—	5	—	—

發　　電

施設者	發電所	發電所出力 K.W.	水力又ハ汽罐 原動力種類	河川汽罐	有效落差(米) 汽壓(kg)	使用水量(m3) 汽溫(C)	理論K.W.汽罐加熱面積(平方米)	汽罐箇數 常用	汽罐箇數 豫備	汽罐製造者	原動機 種類	K.W.數
昭和製鹽株式會社	沙轆	15	汽	—	7	—	—	—	—	—	竪型單筒	24
臺南製冰冷藏購買利用組合	臺南製冰冷藏購買利用組合自家用發電所	1	油	—	—	—	—	—	—	—	重油發動機	24
泰山製氷株式會社	泰山製氷工場	2	油	—	—	—	—	—	—	—	セミディーゼル	75
陳德全	陳德全精米工場	4	水	八寶圳	3.7	0.15	5.5	—	—	—	胸掛水車	20
日ノ出食品合資會社	日ノ出	1.2	油	—	—	—	—	—	—	—	石油發動機	2.2
楊慶雲	村連盛精米工場	0.25	水	石頭厝埤圳	2	0.085	1.67	—	—	—	天掛水車	0.5
澎湖廳水產會	冷藏倉庫附屬發電所	1	油	—	—	—	—	—	—	—	石油發動機	1.5
櫻原製紙製材株式會社	製紙工場	5	水	八寶圳	—	—	—	—	—	—	竪型タービン	74.6
柯全福	柯保安製氷工場	1.5	水	烏溪	1.36	0.616	8.2	—	—	—	天掛水車	3.5
臺灣製氷冷藏株式會社	臺灣製氷冷藏株式會社	2	油	—	—	—	—	—	—	—	デイーゼル	82.5
合資會社三五公司	三五公司源成農場製糖工場	350	汽	コルニッシュ	8.0	175	135	1	—	—	イムパルスタービン	350

設　　備（第1種自家用）（續）

動機 箇數 常用	箇數 豫備	總K.W.數 常用	總K.W.數 豫備	製造者	發電機 種類	容量 K.V.A.	電壓 V	回轉數	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量 K.V.A. 常用	總容量 K.V.A. 豫備	製造者
1	—	24	—	—	直流	15	220	450	—	1	—	15	—	—
1	—	24	—	—	直流	1	100	1,800	—	1	—	1	—	—
1	—	75	—	—	直流	2	110	1,800	—	1	—	2	—	—
1	—	20	—	—	直流	4	110	1,000	—	1	—	4	—	—
1	—	2.2	—	—	直流	1.2	110	—	—	1	—	1.2	—	—
1	—	0.5	—	—	直流	0.25	100	1,750	—	1	—	0.25	—	—
1	—	1.5	—	戸畑鑄物	直流	1	100	1,200	—	1	—	1	—	戸畑鑄物
1	—	74.6	—	—	直流	5	110	1,500	—	1	—	5	—	—
1	—	3.5	—	—	直流	1.5	100	1,800	—	1	—	1.5	—	—
1	—	82.5	—	—	直流	2	100	1,700	—	1	—	2	—	—
1	—	350	—	—	交流	437.5	220	1,800	60	1	—	437.5	—	—

發　　電

施設者	發電所	發電所出力 K.W.	水力又ハ汽罐 原動力種類	河川汽罐又ハ汽罐	有效落差(米) 汽壓(kg)	使用水量(m3) 汽溫(C)	理論K.W.汽罐加熱面積(平方米)	汽罐箇數 常用	汽罐箇數 豫備	汽罐製造者	原動機 種類	K.W.數	箇數 常用	箇數 豫備	總K.W.數 常用	總K.W.數 豫備	製造者
臺灣製糖株式會社	恒春	100	汽	B&W	7	—	330	3	—	B&W	竪型複筒	112	1	—	112	—	石川島
	東港	224	汽	B&W	10.5	—	350 300 330	2 2 1	— — —	B&W	竪型複筒	224 34	1 1	— —	258	—	石川島
	灣裡	530	汽	田熊	10.5	—	304	5	—	汽車製造	インパルスタービン	675 60	1 1	— —	735	—	石川島 トムソンハウストン
	後壁林	224	汽	田熊	10.5	—	214	1	—	汽車製造	竪型複筒 横臥單筒	224 26	1 1	— —	250	—	石川島 芝浦
	阿緱	400	汽	田熊	10.5 10.5 7.5	185 185 172	368 214 240	2 1 7	2 — —	汽車製造 汽車製造 汽車製造	インパルスタービン	400	1	—	400	—	石川島

設　　備（第2種自家用）

發電機 種類	容量 K.V.A.	電壓 V	回轉數	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量 K.V.A. 常用	總容量 K.V.A. 豫備	製造者	變壓器 容量 K.V.A.	電壓 V 一次	電壓 V 二次	結線法	冷却法	相數	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量 K.V.A. 常用	總容量 K.V.A. 豫備	製造者
三相	125	220	450	60	1	—	125	—	芝浦	10	220	110	單相	自	1	60	2	—	20	—	W. H.
三相	250 30	2,200 220	400 600	60 60	1 1	— —	280	—	芝浦	75 10	2,200 220	220 110	V—V △—△	自 自	1 1	60 60	4 3	— —	260 30	— —	芝浦
三相	700 50	2,200 220	3,600 1,200	60 60	1 1	— —	750	—	芝浦 トムソンハウストン	150 30	2,200 220	220 110	△—△ V—V	自 自	1 1	60 60	3 2	1 —	450 52	150 —	三菱 大阪變壓器
三相 直流	250 24	2,200 110	400 275	60 —	1 1	— —	250 24	—	芝浦	80 80	2,200 2,200	220 110	△—△ 單相	自 自	1 1	60 60	3 1	— —	240 80	— —	三菱
三相	500	2,200	3,600	60	1	—	500	—	芝浦	200 30	2,200 220	220 110	V—V V—V	自 自	1 1	60 60	4 2	— —	694 52	— —	大阪變壓器

發電設備 (第2種自家用) (續)

施設者	發電所	發電所出力 K.W.	原動力種類	河川又ハ罐	有效落差(米)又ハ汽壓(kg)	使用水量(m3)又ハ汽温(C)	理論K.W.又ハ汽罐加熱面積(平方米)	汽罐箇數 常用	汽罐箇數 豫備	汽罐製造者	原動機 種類	K.W.數	箇數 常用	箇數 豫備	總K.W.數 常用	總K.W.數 豫備	製造者
鹽水港製糖株式會社	岸内	460	汽	B&W	9.1	—	424	2	—	B&W	竪型複筒	168 80	2 2	— —	496	—	ペリスモルコム サミユエル
	壽	250	汽	B&W	10.5	—	373	4	—	B&W	竪型複筒 竪型單筒	100 163	1 1	— —	268	—	ペリスモルコム 石川島
	大和	340 30	汽 油	B&W	10.5 7 —	— — —	300 279 —	4 1 —	— — —	B&W — —	竪型複筒 横置單筒 セミデイゼール	136 129 37	2 1 1	— — —	438	—	石川島 ペリスモルコム 臺北中田
	新營	1,000	汽	B&W	8.8	—	424	6	—	B&W	竪型複筒 インパルス	700 500	1 1	— —	1,200	—	三菱神戸 トムソンハウストン
	溪州	1,000	汽	B&W ハイネ	8.8 8.8	— —	444 209	8 2	— —	—	カーチスインパルス 竪型複筒	500 500	1 1	— —	1,000	—	トムソンハウストン 三菱神戸
明治製糖株式會社	烏樹林	300	汽	B&W	8.8	—	407	2	—	B&W	インパルスタービン	300	1	—	300	—	—
	蕭壠	620	汽	田熊 B&W	8.5 8.5	315 177	303.78 418	1 1	— —	B&W	インパルスタービン 横置單筒	500 150	1 —	— 1	500 150	— —	三菱 ボールエンドウツド
	南投	270	汽	B&W	9	190	444	4	—	B&W	直立聯成 竪型複筒	150 190	1 1	— —	340	—	ブロウエンドリンドレー 石川島
	溪湖	740	汽 汽 汽	B&W — —	8.5 8.5 5.6	183 — —	444 205 94	1 6 1	— — —	— 田中機械 —	インパルスタービン インパルスタービン	245 500	1 1	— —	740	—	ケルタービン 石川島
	蒜頭	1,169	汽	ピュツトナー B&W —	9.1 8.5 7	— — —	312 444 138	6 4 2	— — —	ピュツトナー B&W ジヨンフウラー	竪型複筒 インパルス 竪型複筒 インパルスタービン	120 670 35 400	1 1 1 1	— — — —	1,225	—	ブラウンシユワイヒ W. H. アメリカンブローアー W. H.
	南靖	675	汽	B&W	9.1 10.5	— —	234 483	1 6	— —	B&W	インパルスタービン 竪型複筒	746 75	1 1	— —	820	—	W. H. 石川島
	總爺	677.5	汽	田熊 B&W	14 7 7	— — —	241 235 137	2 5 1	— — —	大阪汽車 ホノルル鐵工所 鼎組	竪型複筒 横直串型 インパルスタービン	18 75 597	1 1 1	— — —	690	—	W. H. 石川島 三菱長崎
大日本製糖株式會社	烏日	50	汽	B&W	8.5	176.7	264	5	—	B&W	竪型複筒	55	1	—	55	—	—
	虎尾	20	汽	ランカツシヤ	7	—	89	2	—	—	横置單筒	22	1	—	22	—	バツフアロー
新高製糖株式會社	彰化	215	汽	B&W	8.5	—	441	5	—	B&W	チエリー・タービン 横置單筒 竪型單筒	75 100 52	1 1 1	— — —	227	—	—
新興製糖株式會社	大寮	35	汽	—	6.3	—	145	7	—	臺灣鐵工所	竪型單筒	26	2	—	52	—	ウツドベリージヨンスキート
淺野セメント株式會社	高雄	4,500	汽	エヂームーアハイネ	14 11.2	— —	635 214	1 2	— —	エヂームーアハイネ	ユングストローム パーソン パーソン	3,000 540 1,120	1 1 1	— — —	4,660	—	三菱 アリスチヤルマー 三菱
臺灣製麻株式會社	大湳	240	水	豐原埤圳	4.24	8.47	352	—	—	—	フランシス(横)	276	1	—	276	—	フオイト

施設者	發電所	發電機 種類	容量 K.V.A.	電壓 V	回轉數	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量 K.V.A. 常用	總容量 K.V.A. 豫備	製造者	變壓器 容量 K.V.A.	電壓 V 一次	電壓 V 二次	結線法	冷却法	相	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量 K.V.A. 常用	總容量 K.V.A. 豫備	製造者
鹽水港製糖株式會社	岸内	直流	150 80	220	420 450	—	4	—	460	—	S. B. サミユエル	15	2,200	220	V—V	自	1	60	4	—	52	—	大阪變壓器
	壽	三相 三相	125 190	220 220	450 360	60 60	1 1	— —	315	—	トムソンハウストン 芝浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大和	三相 三相 三相	150 125 37.5	220 220 220	450 750 1,200	60 60 60	2 1 1	— — —	462.5	—	芝浦 トムソンハウストン 日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	新營	三相 三相	625 625	2,200 2,200	360 3,600	60 60	1 1	— —	1,250	—	神戸三菱 トムソンハウストン	50 100	2,200 2,200	220 220	△—△ △—△	自 自	3 1	60 60	5 3	— —	550	—	奥村 大阪變壓器
	溪州	三相 三相	625 625	2,200 2,200	3,600 360	60 60	1 1	— —	1,250	—	トムソンハウストン 三菱神戸	150 60	2,200 2,200	220 110	△—△ V—V	自 自	1 1	60 60	3 2	1 1	450 104	150 60	芝浦 芝浦
明治製糖株式會社	烏樹林	三相	375	3,300	1,800	60	1	—	375	—	—	100 7.5	3,300 3,300	220 110	V—V 人—人	自 自	1 1	60 60	2 3	— —	173 22.5	— —	— —
	蕭壠	三相	625 150	3,300 220	900 240	60 60	1 —	— 1	625	150	三菱 G. E.	100 10 30 7.5	3,300 3,300 3,300 3,300	220 110 220 110	V—V — V—V △—△	自	1 1 1 1	60 60 60 60	2 1 2 3	— — — —	257.5	—	芝浦 G. E. 川北 明治電機
	南投	三相	150 187.5	230 220	500 400	50 60	1 1	— —	337.5	—	A. E. G. 芝浦	20 7.5 50	3,300 220 3,300	220 110 220	△—△ △—△ V—V	自 自 自	1 1 1	50 50 60	3 3 2	— — —	60 22.5 87	— — —	大阪變壓器 芝浦 大阪變壓器
	溪湖	三相 三相	300 625	220 330	1,200 3.600	60 60	1 1	— —	925	—	三菱 芝浦	100 100 20 7.5	3,450 3,300 3,450 220	220 220 220 100	△—△ V—V △—△ 單相	自 自 自 自	1 1 1 1	60 60 60 60	3 2 3 2	— — — —	300 173 60 15	— — — —	三菱 芝浦 明治電機 奥村電機
	蒜頭	三相 三相 三相 三相	500 150 781 30	230 230 230 230	750 230 750 500	50 50 50 50	1 1 1 1	— — — —	1,461	—	W. H. ブラウンシユワイヒ W. H. 明治電氣	25 5	220 220	2,200 110	△—△ △—△	自 自	1 1	50 50	3 3	— —	75 15	— —	芝浦 芝浦
	南靖	三相 三相	750 94	2,200 220	900 400	60 60	1 1	— —	844	—	W. H. 芝浦	400 20 20	2,200 2,200 220	220 220 3,450	人—人 V—V △—△	自 自 自	3 1 1	60 60 60	1 2 3	— — —	400 35 60	— — —	明治電氣 日本應用電氣 明治電氣
	總爺	直流 三相 三相	17.5 75 750	230 220 230	360 250 750	— 50 50	1 1 1	— — —	17.5 825	—	W. H. 明電社 三菱長崎	40 5	3,300 220	220 110	人—人 單相	自 自	1 1	50 60	3 3	— —	120 15	— —	大阪變壓器 大阪變壓器
大日本製糖株式會社	烏日	直流	50	120	575	—	1	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	虎尾	直流	20	125	325	—	1	—	20	—	G. E.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新高製糖株式會社	彰化	三相 三相 直流	125 125 40	220 240 220	1,500 250 —	50 50 —	1 1 1	— — —	250 40	— —	リツジウエー A. E. G.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新興製糖株式會社	大寮	直流	20 15	110 110	650 650	—	2	—	35	—	黒崎電機 W. H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
淺野セメント株式會社	高雄	三相	3,750 625 1,250	2,200 2,200 2,200	3,600 3,600 3,600	60 60 60	1 1 1	— — —	5,625	—	三菱 アリスチヤルマー 三菱長崎	400	2,200	470	△—△	自	1	60	3	1	1,200	400	芝浦
臺灣製麻株式會社	大湳	三相	300	2,000	450	60	1	—	300	—	A. E. G.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

發電設備（第2種自家用）（終）

施設者	發電所	發電所出力 K.W.	水力又ハ汽罐 原動力種類	河川又ハ罐	有效落差(米)又ハ汽壓(kg)	使用水量(m3)汽温(C)	理論K.W.汽罐加熱面積(平方米)	汽罐箇數 常用	汽罐箇數 豫備	汽罐製造者	原動機 種類	K W 數	箇數 常用	箇數 豫備	總K.W.數 常用	總K.W.數 豫備	製造者
高砂麥酒株式會社	上埤頭	50	汽	B&W	8.5	—	125	2	—	B&W	竪型複筒 竪型單筒	82 22	1 1	— —	82 22	—	アレンソン G. E.
臺北工業學校	大安	30	汽	—	8.5	—	34	1	—	平尾鐵工所	インパルスタービン	37	1	—	37	—	W. H.
日本石油株式會社	錦水	70	瓦	吸入瓦斯	—	—	—	1	—	—	横置複筒	123	1	—	123	—	ベシセマー
	出礦坑	30	瓦	吸入瓦斯	—	—	—	—	—	—	横置單筒	30	1	—	30	—	大阪發動機
	牛肉崎	4.5	汽	—	8.5	—	94	1	—	臺灣鐵工所	横置單筒	7.5	1	—	7.5	—	新潟鐵工所
里壠電氣利用組合	里壠	13	水	里壠圳	4.24	0.47	19.7	1	—	—	ディーゼル	15	1	—	15	—	水利工業
臺中市	水道	140	汽	B&W 田熊	7 8.5	—	64 90	1 1	—	瀧多	竪型複筒 タービン	48 112	1 1	— —	160	—	瀧多 W. H.
臺南市	山上	660	汽	ウッドソン	14	—	377	1	—	石川島	横軸フランシス	660	1	—	660	—	G. E.
高雄市	九曲堂	120	汽	B&W	11.2	—	150	1	—	B&W	竪型複筒	160	1	—	160	—	アレンソン
臺北市	三角埔	500	水	竹子湖紗帽山湧水	205	0.34	680	—	—	—	ペルトン(横)	552	1	—	552	—	日立
嘉南大圳	烏山頭	50	水	嘉南大圳	15.15	0.606	90	—	—	—	竪軸フランシス	56	1	—	56	—	日立

施設者	發電所	發電機 種類	容量 K.V.A.	電壓 V	回轉數	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量K.V.A. 常用	總容量K.V.A. 豫備	製造者
高砂麥酒株式會社	上埤頭	直流	50 20	115 125	275 360	—	1	1	50	20	A. E. G. G. E.
臺北工業學校	大安	三相	37.5	220	1,200	60	1	—	37.5	—	—
日本石油株式會社	錦水	三相	87.5	3,500	750	60	1	—	87.5	—	明治
	出礦坑	三相	44	440	1,000	60	1	—	44	—	日立
	牛肉崎	直流	4.5	115	1,070	—	1	—	4.5	—	W. H.
里壠電氣利用組合	里壠	單相	20	2,200	1,200	60	1	—	20	—	安川
臺中市	水道	三相 三相	50 125	2,000 2,000	360 900	60 60	1 1	— —	50 125	— —	奧村 W. H.
臺南市	山上	三相	825	2,200	3,600	60	1	—	825	—	G. E.
高雄市	九曲堂	三相	150	220	450	60	1	—	150	—	マーザーアンドプラット
臺北市	三角埔	三相	625	3,300	400	60	1	—	625	—	日立
嘉南大圳	烏山頭	三相	62.5	2,400	900	60	1	—	62.5	—	日立

施設者	發電所	變壓機 容量 K.V.A.	電壓V 一次	電壓V 二次	結線法	冷却法	相	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量K.V.A. 常用	總容量K.V.A. 豫備	製造者
高砂麥酒株式會社	上埤頭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺北工業學校	大安	25	2,000	200	△—△	自	1	60	3	—	75	—	大阪變壓器
日本石油株式會社	錦水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	出礦坑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	牛肉崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
里壠電氣利用組合	里壠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中市	水道	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺南市	山上	275 30 25	2,400 2,200 2,200	17,300 220 220	⅄—△ △—△ △—△	自 自 自	1 1 1	60 60 60	3 3 3	1 — —	825 90 75	275 — —	G. E. 日立 日立
高雄市	九曲堂	150 150	31,000 31,000	220 220	△—△ V—V	自 自	1 1	60 60	3 2	1 —	450 260	150 —	奧村 奧村
臺北市	三角埔	240	3,300	17,320	△—⅄	自	1	60	3	1	720	240	富士
嘉南大圳	烏山頭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

發電設備（官廳用）

施設者	發電所	發電所出力 K.W.	水力又ハ汽罐 原動力種類	河川又ハ罐	有效落差(米)又ハ汽壓(kg)	使用水量(m3)汽温(C)	理論K.W.汽罐加熱面積(平方米)	汽罐箇數 常用	汽罐箇數 豫備	汽罐製造者	原動機 種類	K W 數	箇數 常用	箇數 豫備	總K.W.數 常用	總K.W.數 豫備	製造者
臺灣總督府營林所	八仙山	60	水	十文溪	18.5	0.417	75.5	—	—	—	フランシス(横)	82	1	—	82	—	奧村
	嘉義	850	汽	B&W	11.2	—	250	4	—	—	パーソン 竪型單筒	746 60	1 1	— —	806	—	アリスチヤルマー アリスチヤルマー
	阿里山	100	水	曾文溪上流	51.7	0.25	129	—	—	—	フランシス(横)	112	1	—	112	—	日立

施設者	發電所	發電機 種類	容量 K.V.A.	電壓 V	回轉數	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量K.V.A. 常用	總容量K.V.A. 豫備	製造者
臺灣總督府營林所	八仙山	三相	75	3,500	600	60	1	—	75	—	奧村
	嘉義	三相 直流	1,000 50	480 120	3,600 275	60 —	1 1	— —	1,000 50	— —	アリスチヤルマー
	阿里山	三相	125	3,500	1,200	60	1	—	125	—	日立

施設者	發電所	變壓機 容量 K.V.A.	電壓V 一次	電壓V 二次	結線法	冷却法	相	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	總容量K.V.A. 常用	總容量K.V.A. 豫備	製造者
臺灣總督府營林所	八仙山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	嘉義	25	480	120	單相	自	1	60	1	—	25	—	—
	阿里山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

主要送電設備

施設者	線路名	區間	使用開始年月	最大電壓(V)	周波數	回線數	亘長(粁)	電線 材料	電線 太サ(粍)	線間離(米)	標準間隔(米)	最大徑間(米)
臺灣電力株式會社	北部線	日月潭第一發電所—臺北變電所	昭 9.7	154,000	60	2	187.252	硬銅撚 鋼心アルミ	3.2/19 2.9/9 2.64/61 3.2/37	4.26	250	1,346
	南部線	日月潭第一發電所—高雄變電所	昭 9.7	154,000	60	2	159.712	硬銅撚 鋼心アルミ	3.2/19 3.2/37	4.26	250	667
	瑞芳線	臺北變電所—瑞芳變電所	昭 8.12	66,000	60	2	31.2	硬銅撚	2.0/19 1.9/19	3.0	250	509
	天送埤線	天送埤發電所—基隆變電所	大 11.10	66,000	60	1	88.5	硬銅撚	2.3/19 1.9/19	2.0	250	860
	松山線	臺北變電所—松山火力發電所	昭 9.8	33,000	60	2	7.69	硬銅撚	2.3/19 2.6/7	1.45 2.4	100 200	231.5
	宮前線	臺北變電所—宮前變電所	昭 9.8	33,000	60	1	8.25	硬銅撚 硅銅	6.5	1.2	100	170
	松樹脚線	臺北變電所—松樹脚變電所	大 8.12	33,000	60	1	34.83	硬銅	6.5	0.9	60	364
	新竹線	松樹脚變電所—新竹變電所	昭 10.2	33,000	60	1	36.3	硬銅 硬銅撚	22mm² 38mm² 56mm	1.2	90 60	300
	苗栗線	新竹變電所—苗栗變電所	昭 7.5	33,000	60	1	34.71	硬銅撚 鋼心アルミ	2.4/7 2.63/7 2.43/30	3.0	120	637.5
	兒玉町線	臺北變電所—兒玉町變電所	明 38.7	11,000	60	2	4.43 4.45	硬銅 硬銅撚 電纜	6.0 2.3/19 2.9/19 100mm²	0.76	65	90
	本社線	兒玉町變電所—本社變電所	明 38.7	11,000	60	2	2.	電纜	50mm²	—	—	—
	宮前本社線	宮前變電所—本社變電所	昭 9.3	33,000	60	1	3.62	電纜	80mm²	—	—	—
	臺中線	霧峯變電所—臺中變電所	昭 9.9	33,000	60	2	11.2	硬銅撚	70mm²	2.4	250	470
	員林線	霧峯變電所—員林變電所	昭 9.9	33,000	60	2	18.9	硬銅撚 鋼心アルミ	70mm² 80mm²	2.4	250	936
	彰化線	員林變電所—彰化變電所	昭 9.9	33,000	60	2	15.6	硬銅撚	60mm²	2.0	220	243
	山上線	水上變電所—新市變電所	大 9.11	33,000	60	1	47.515	硬銅	6.5 5.0 6.0	1.00 1.30	100	515
	新市線	高雄變電所—新市變電所	明 43.1	33,000	60	2	53.928	硬銅 硬銅撚	60mm² 50mm² 6	1.1	100	320
	林邊線	高雄變電所—林邊變電所	大 10.1 昭 3.6 昭 5.12	33,000	60	1	57.51	硬銅 硬銅撚	6.5 8.0 50mm²	1.1 1.2 0.9	100	517
	土壠灣線	楠梓變電所—土壠灣發電所	明 43.1	33,000	60	1	56.5	硬銅撚 アルミ撚線	60mm² 100mm² 2/19	1.1	140	414

碍子 種類	碍子 一連箇數	碍子 製造者	支持物數 木柱	鐵柱	鐵筋コンクリート	鐵塔	地線 材料	地線 太サ(粍)	保安通信設備 單獨塗架別	線種	線ノ太サ(粍)	接續關係 發電所	變電所	接地點ノ位置及抵抗(オーム)
20k.v.S.	10	松日大 風本陶	—	—	—	647	亜鉛鍍鋼	3.5/7 4/7	撚送	—	—	日月潭第一	霧峯、臺北	日月潭第一發電所抵抗350Ω ペテルゼン481.1Ω
20k.v.S.	10	日大 本陶	—	—	—	590	CS合金 鋼心アルミ 亜鉛鍍鋼	3.14/7 2.6/61 4/7	撚送	—	—	日月潭第一	嘉義、高雄	日月潭第一發電所抵抗350Ω ペテルゼン563.3Ω
20k.v.S.	5	日大 本陶	—	—	—	120	C合金 亜鉛鍍鋼	2.0/7 3.2/7	—	—	—	—	臺北、汐止、瑞芳	臺北變電所抵抗250Ω ペテルゼン1,058.5Ω
66k.v.P. 23k.v.S.	5	松日 風本	373	—	396	4	亜鉛鍍鋼	2.7/7	單獨添架	硬銅 硅銅	2.6	天送埤	羅東、瑞芳、基隆	
20k.v.S.	3	松大 風陶	47	—	—	12	亜鉛鍍鋼	3.2/7	—	—	—	松山火力	臺北	臺北變電所抵抗95Ω ペテルゼン279Ω
45k.v.P.	—	大 陶	111	—	—	—	—	—	添架	硬銅	2.6	—	臺北、宮前	
45k.v.P.	—	松大 風陶	490	—	—	—	—	—	添架	硬銅	3.2 2.6	—	臺北、板橋 三峽、松樹脚	
45k.v.P.	—	大 陶	16	314	69	—	—	—	添架	亜鉛鍍鋼 硅銅	4 2.6	—	松樹脚 新埔、新竹	
2k.v.S.	3	大 陶	274	—	—	3	—	—	特設	—	—	—	新竹、埔頂 竹南、錦水、苗栗	
17k.v.S. 20k.v.S.	3	大 陶	38	—	—	—	亜鉛鍍鋼	3.2/7	—	—	—	—	臺北、兒玉町	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	兒玉町、本社	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	宮前、本社	
25k.v.S.	3	日 本	—	—	—	45	亜鉛鍍鋼	3.5/7	單獨	硬銅	2.9	—	霧峯、臺中	霧峯變電所抵抗200Ω ペテルゼンⅠ1,360Ω Ⅱ950Ω
25k.v.S.	3	日 本	—	—	—	75	亜鉛鍍鋼 鋼心アルミ	3.5/7 2.9/19	單獨	硬銅 C合金	2.9	—	霧峯、員林	
25k.v.S.	3	日 本	—	—	—	74	亜鉛鍍鋼	3.2/7	單獨	硬銅	2.6	—	員林、彰化	
45k.v.P. 20k.v.S.	3	大 陶 松 風	640	—	—	—	—	—	添架	硬銅	2.6	—	水上、鳥山頭 山上、新市	嘉義變電所抵抗200Ω ペテルゼン455Ω
45k.v.P. 20k.v.S.	3	松 風	458	—	—	—	—	—	添架	硬銅	2.6	—	新市、營後 楠梓、高雄	高雄變電所抵抗130Ω ペテルゼンⅠ613Ω Ⅱ704Ω
45k.v.P. 20k.v.S.	4	松 風	659	—	—	—	—	—	添架 獨立	硬銅	2.6	—	高雄、九曲堂 第二、屏東、林邊	
45k.v.S. 20k.v.S.	3	松 風	698	—	—	—	—	—	添架	硬銅	2.6	土壠灣 竹子門	旗山、溪埔、楠梓	

變　　電　　設　　備

施設者	變電所	位置	出力 (K.V.A.)	變壓器 設置場所	容量 (K.V.A.)	電壓 一次 (V)	二次 (V)	三次 (V)	結線法	冷却法	相	周波數	箇數 常用	箇數 豫備	製造者	調相機 總容量 (K.V.A.)	容量 (K.V.A.)	電壓 (V)	周波數	回轉數	箇數	製造者
臺灣電力株式會社	臺北	臺北州文山郡深坑庄萬盛	42,000	屋外	7,000	140,000	11,000	—	△ — △	水	1	60	6	—	G. E.	20,000	10,000	11,000	60	900	常用 2	三菱
			15,000 (豫備) 15,000	屋外	5,000	39,880	11,000	—	X — △	自	1	60	3	3	三菱	—	—	—	—	—	—	—
			15,000	屋外	5,000	19,940	11,000	—	X — △	自	1	60	3	—	三菱	—	—	—	—	—	—	—
			4,200	屋外	700	11,500	3,300	—	△ — △	自	1	60	6	—	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	羅東	臺北州羅東郡羅東街竹林	4,950	屋內	1,650	38,100	3,450	—	X — △	水	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	瑞芳	臺北州基隆郡瑞芳庄柑子瀨	4,500	屋內	1,500	66,000	3,400	—	△ — △	自	1	60	3	1	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	金瓜石	臺北州基隆郡瑞芳庄金瓜石	4,500	屋外	1,500	66,000	3,400	—	△ — △	自	1	60	3	1	安川	—	—	—	—	—	—	—
	基隆	臺北州基隆市雙葉町	4,500	屋外	1,500	63,000	3,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
			4,950	屋內	1,650	36,370	33,000	—	X — △	水	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	基隆築港	臺北州基隆市昭和町	999	屋外	333	31,500	3,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	中副子	臺北州基隆郡萬里庄中副子	600	屋外	200	33,000	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	—	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	菁桐坑	臺北州基隆郡平溪庄菁桐坑	900	屋外	300	33,000	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	汐止	臺北州七星郡汐止街茄拔脚	600	屋外	200	33,000	3,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	兒玉町	臺北市兒玉町	1,998	屋內	666	11,000	2,200	—	△ — △	自	1	60	3	1	臺灣電力	—	—	—	—	—	—	—
	本社	臺北市書院町	5,000 (豫備) 5,000	屋內	5,000	33,000 11,000	3,300	—	△ — △	自	3	60	1	1	高岳	—	—	—	—	—	—	—
	宮前町	臺北市宮前町	3,000	屋外	1,000	31,500	3,300	—	△ — △	水	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	士林	臺北州七星郡士林街	1,500	屋外	500	33,000	3,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	淡水	臺北州淡水郡淡水街庄子內	520	屋外	300	33,000	3,500	—	V — V	自	1	60	2	1	明電舍	—	—	—	—	—	—	—
	板橋	臺北州海山郡板橋街後埔	900	屋外	300	33,000	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	三峽	臺北州海山郡三峽庄三峽	300	屋外	100	33,000	3,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	松樹脚	新竹州大溪郡大溪街	600	屋外	200	31,500	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	1	富士	—	—	—	—	—	—	—
	新埔	新竹州新竹郡新埔庄新埔	520	屋外	300	33,000	3,300	—	V — V	自	1	60	2	1	明電舍	—	—	—	—	—	—	—
	埔頂	新竹市埔頂	900	屋外	300	33,000	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	1	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	霧峯	臺中州大屯郡霧峯庄	(一次) 15,000 (二次) 15,000 (三次) 15,000	屋外	(一次) 5,000 (二次) 5,000 (三次) 5,000	95,400	19,920	11,000	X X △	自	1	60	3	—	三菱	—	—	—	—	—	—	—
			866	屋外	500	11,000	3,300	—	V — V	自	1	60	2	1	G. E.	—	—	—	—	—	—	—
	埔里	臺中州能高郡埔里街埔里	300	屋外	100	11,000	2,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	日立	—	—	—	—	—	—	—
	武界	臺中州能高郡蕃地武界	300	屋外	100	10,300	2,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	日立	—	—	—	—	—	—	—
	魚池	臺中州新高郡魚池庄魚池	60	屋外	20	10,000	2,200	—	△ — △	自	1	60	3	—	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	水社	臺中州新高郡集々庄水社	300	屋外	100	11,000	2,200	—	△ — △	自	1	60	3	—	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	水裡坑	臺中州新高郡集々庄水裡坑	105	屋外	35	10,000	2,200	—	△ — △	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	集々	臺中州新高郡集々庄集々	225	屋內	75	11,000	2,200	—	△ — △	自	1	60	3	1	W. H.	—	—	—	—	—	—	—
	臺中	臺中州大屯郡北屯庄	5,400	屋外	1,800	19,940	3,300	—	X — △	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—

變電設備（續）

施設者	變電所	位置	出力 (K.V.A.)	變壓器 設置場所	容量 (K.V.A.)	電壓 一次 (V)	二次 (V)	三次 (V)	結線法	冷却法	相	周波數	箇數 常用	箇數 予備	製造者	調相機 總容量 (K.V.A.)	容量 (K.V.A.)	電壓 (V)	周波數	回轉數	箇數	製造者
臺灣電力株式會社	豐原	臺中州豐原郡豐原街豐原	510	屋外	120	10,000	2,200	—	△—X	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
					50	10,000	2,200	—	△—X	自	1	60	3	1	奧村	—	—	—	—	—	—	—
	神岡	臺中州豐原郡神岡庄神岡	300	屋外	100	10,000	2,200	—	△—X	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	清水	臺中州大甲郡清水街清水	600	屋外	200	11,000	2,200	—	△—△	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	后里	臺中州豐原郡內埔庄七塊厝	600	屋外	200	11,000	3,000	—	△—△	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	大甲	臺中州大甲郡大甲街大甲	450	屋外	150	11,000	2,200	—	△—X	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	烏日	臺中州大屯郡烏日庄烏日	225	屋外	75	11,000	2,200	—	△—X	自	1	60	3	—	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	王田	臺中州大甲郡大肚庄王田	90	屋外	30	11,000	2,200	—	△—X	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	彰化	臺中州彰化市彰化北門街	2,550	屋外	850	34,500	10,200	—	△—△	自	1	60	3	1	日立	—	—	—	—	—	—	—
			2,250	屋外	750	33,000	3,300	—	△—△	自	1	60	3	1	W. H.	—	—	—	—	—	—	—
	鹿港	臺中州彰化郡鹿港街鹿港	600	屋內	200	11,000	3,300	—	△—△	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	員林	臺中州員林郡員林街南平	3,000	屋外	1,000	34,500	3,400	—	X—△	自	1	60	3	1	日立	—	—	—	—	—	—	—
	田中	臺中州員林郡田中庄田中	600	屋外	200	10,000	3,300	—	△—△	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	溪湖	臺中州員林郡溪湖庄溪湖	750	屋外	250	33,000	3,300	—	△—△	自	1	60	3	—	三菱	—	—	—	—	—	—	—
			1,500	屋外	500	18,180	6,360	—	X—X	自	1	60	3	1	A. E. G.	—	—	—	—	—	—	—
	溪州	臺中州北斗郡溪州庄溪州	520	屋外	300	33,000	3,300	—	V—V	自	1	60	2	1	明電舍	—	—	—	—	—	—	—
	南投	臺中州南投郡南投街南投	750	屋外	250	31,500	3,300	—	△—△	自	1	60	3	1	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	和美	臺中州彰化郡和美庄和美	300	屋外	100	11,000	3,300	—	△—△	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	二林	臺中州北斗郡二林庄二林	900	屋內	300	11,000	3,300	—	△—△	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
嘉義火力內		臺南州嘉義市新富町	3,000	屋外	1,000	33,000	3,400	—	△—△	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	大埔尾	臺南州斗六郡莿桐庄大埔尾	600	屋外	200	33,000	3,300	—	△—△	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	嘉義	臺南州嘉義郡竹崎庄瀧橋	(一次) 15,000 (二次) 15,000 (三次) 15,000	屋外	5,000 5,000 5,000	95,400	19,920	11,000	X-X-△	自	1	60	3	1	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	高雄	高雄州高雄市三塊厝三〇五	63,000	屋外	7,000	140,000	11,000	—	△—△	水	1	60	9	—	G. E.	30,000	15,000	11,000	60	900	常用 2	日立
			15,000 (豫備) 15,000	屋外	5,000	39,880	11,000	—	X—△	自	1	60	3	3	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
			3,000	屋外	500	11,500	3,300	—	△—△	自	1	60	6	—	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	水上	臺南州嘉義郡水上庄11指厝165ノ3	600	屋外	200	33,000	3,400	—	△—△	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	牛肉崎	臺南州新營郡番社庄牛肉崎	600	屋外	200	33,000	3,400	—	△—△	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	凍子脚	臺南州嘉義郡中埔庄凍子脚	150	屋外	50	34,650	2,400	—	△—X	自	1	60	3	1	奧村電機	—	—	—	—	—	—	—
	烏山頭	臺南州曾文郡官田庄烏山頭	936	屋內	312	17,340	1,274	—	X—X	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	山上	臺南州新化郡山上庄	150	屋外	50	34,650	2,300	—	△—△	自	1	60	3	1	日立	—	—	—	—	—	—	—

變　　電　　設　　備（終）

施設者	變電所	位置	出力 (K.V.A.)	變壓器 設置場所	容量 (K.V.A.)	電壓 一次 (V)	二次 (V)	三次 (V)	結線法	冷卻法	相	周波數	箇數 常用	箇數 予備	製造者	調相機 總容量 (K.V.A.)	容量 (K.V.A.)	電壓 (V)	周波數	回轉數	箇數	製造者
臺灣電力株式會社	新營	臺南州新營郡新營庄	1,200	屋外	400	33,000	2,300	—	△ — △	自	1	60	3	—	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	佳里	臺南州北門郡佳里街佳里	1,680	屋外	560	33,000	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	1	シーメンス	—	—	—	—	—	—	—
	善化	臺南州新化郡善化庄	360	屋外	70	17,320	2,400	—	X — X	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
					50	34,640	2,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	日立	—	—	—	—	—	—	—
	新市	臺南州新化郡新市庄	150	屋外	50	31,500	3,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	臺南	臺南州臺南市南門町	4,500	屋外	1,500	66,000 33,000	10,200 3,400	—	△ — △	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	營後	高雄州岡山郡路竹庄營後	330	屋外	110	13,320	2,400	—	X — △	自	1	60	3	1	日立	—	—	—	—	—	—	—
	楠梓	高雄州岡山郡楠梓庄	690	屋內	200	33,000	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
					30	17,320	2,400	—	X — △	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	旗山	高雄州旗山郡旗山街	300	屋內	100	33,000	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	—	臺灣電力	—	—	—	—	—	—	—
	溪埔	高雄州旗山郡旗山街嶺口	90	屋內	30	30,000	2,200	—	△ — △	自	1	60	3	—	奧村	—	—	—	—	—	—	—
	甲仙	高雄州旗山郡甲仙庄東阿里關	600	屋外	200	10,000	2,200	—	△ — X	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	九曲堂第一	高雄州鳳山郡大樹庄九曲堂	210	屋外	70	17,320	2,300	—	X — △	自	1	60	3	1	日立	—	—	—	—	—	—	—
	九曲堂第二	高雄州鳳山郡大樹庄九曲堂	300	屋外	100	17,300	3,200	—	X — △	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—
	屏東	高雄州屏東郡屏果街	3,000	屋內	1,000	33,000	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	1	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	林邊	高雄州東港郡林邊庄	600	屋外	200	31,500	3,450	—	△ — △	自	1	60	3	1	富士	—	—	—	—	—	—	—
	赤炭	高雄州鳳山郡大寮庄赤炭	600	屋外	200	33,000	3,300	—	△ — △	自	1	60	3	1	日立	—	—	—	—	—	—	—
臺灣電燈株式會社	竹東	新竹州竹東郡竹東街	210	屋內	10	10,500	3,500	—	X — △	自	1	60	6	—	奧村	—	—	—	—	—	—	—
					50	10,500	2,200	—	X — X	自	1	60	3	—	奧村	—	—	—	—	—	—	—
	二重埔	新竹州竹東郡竹東街二重埔	5	屋外	5	17,300	105	—	X — △	自	3	60	1	—	大阪電燈	—	—	—	—	—	—	—
	關東橋	新竹州新竹市金山面	5	屋外	5	17,300	105	—	X — △	自	3	60	1	—	大阪電燈	—	—	—	—	—	—	—
	新竹	新竹州新竹市枕頭山脚	1,950	屋外	500	33,000	3,450	—	X — △	自	1	60	3	—	三菱	—	—	—	—	—	—	—
					150	31,000	2,300	—	△ — X	自	1	60	3	—	奧村	—	—	—	—	—	—	—
	苗栗	新竹州苗栗郡苗栗街苗栗	300	屋外	100	33,000	3,450	—	△ — △	自	1	60	3	—	三菱	—	—	—	—	—	—	—
	營林所構內	臺南州嘉義市埤子頭	900	屋外	300	3,450	440	—	△ — △	自	1	60	3	1	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	民雄	臺南州嘉義郡民雄庄民雄	300	屋外	100	11,000	3,450	—	△ — △	自	1	60	3	—	日立	—	—	—	—	—	—	—
	斗南	臺南州斗六郡斗南庄斗南	750	屋外	250	11,000	2,000	—	△ — X	自	1	60	3	2	G. E.	—	—	—	—	—	—	—
	新巷	臺南州北港郡新巷庄新巷	150	屋外	50	11,000	3,300	—	△ — △	自	1	60	3	—	大阪變壓器	—	—	—	—	—	—	—
	北港	臺南州北港郡新巷庄舊南港	600	屋外	200	11,000	3,450	—	△ — △	自	1	60	3	1	明電舍	—	—	—	—	—	—	—
臺灣合同電氣株式會社	竹南	新竹州竹南郡頭份庄田寮	150	屋外	50	34,650	2,300	—	△ — X	自	1	50	3	1	奧村	—	—	—	—	—	—	—
花蓮港電氣株式會社	花蓮港	花蓮港廳花蓮港街	660	屋外	220	11,000	3,500	—	△ — △	自	1	60	3	1	芝浦	—	—	—	—	—	—	—

第 4 編

電 氣 料 金

電

供給事業者	適用區域	定額制 5 W	7.5W	10W	12.5W	15W	20W	25W	30W	40W	60W	80W	100W	從電氣料金
臺灣電力株式會社	全般	0.40	—	—	0.55	—	0.70	—	—	1.00	1.20	—	1.85	10 KWH迄 0.18 1 KWH＝付 以上 50 KWH迄 0.15 超過分 1 KWH＝付 以上 100 KWH迄 0.12 超過分 1 KWH＝付 以上 500 KWH迄 0.10 超過分 1 KWH＝付 500 KWH超過 0.08 超過分 1 KWH＝付
臺灣電燈株式會社	新竹出張所	—	—	—	0.70	—	—	0.95	—	1.10	1.40	—	2.10	20 KWH迄 0.18 1 KWH＝付 以上 50 KWH迄 0.17 超過分 1 KWH＝付 以上 100 KWH迄 0.15 超過分 1 KWH＝付 以上 500 KWH迄 0.12 超過分 1 KWH＝付 500 KWH超過 0.10 超過分 1 KWH＝付
	嘉義本社	—	0.55	—	0.65	—	—	0.80	—	1.00	1.30	—	2.00	20 KWH迄 0.18 1 KWH＝付 以上 50 KWH迄 0.16 超過分 1 KWH＝付 以上 100 KWH迄 0.14 超過分 1 KWH＝付 以上 500 KWH迄 0.12 超過分 1 KWH＝付 500 KWH超過 0.10 超過分 1 KWH＝付
臺灣合同電氣株式會社	桃園營業所 三叉營業所 竹南營業所 臺中營業所 朴子營業所 臺東營業所	—	0.60	—	—	0.75	0.95	—	—	1.25	1.55	1.75	2.15	10 KWH迄 0.20 1 KWH＝付 以上 50 KWH迄 0.18 超過分 1 KWH＝付 以上 100 KWH迄 0.15 超過分 1 KWH＝付 以上 500 KWH迄 0.12 超過分 1 KWH＝付 500 KWH超過 0.10 超過分 1 KWH＝付
	澎湖營業所	—	0.65	—	—	0.85	1.05	—	—	1.40	1.65	1.90	2.30	10 KWH迄 0.25 1 KWH＝付 以上 50 KWH迄 0.20 超過分 1 KWH＝付 以上 100 KWH迄 0.20 超過分 1 KWH＝付 以上 500 KWH迄 0.16 超過分 1 KWH＝付 500 KWH超過 0.12 超過分 1 KWH＝付

電

供給事業者	適用區域	定額制 5 W	7.5 W	10 W	12.5 W	15 W	20 W	25 W	30 W	40 W	60 W	80 W	100 W
花蓮港電氣株式會社	全般	—	—	0.65	—	0.90	0.95	—	1.30	1.40	1.75	—	2.90
恒春電氣株式會社	全般	—	—	—	1.20	—	1.40	—	1.70	2.10	3.00	—	5.00
南庄電氣商會	全般	—	—	—	1.00	—	1.20	—	1.30	1.50	2.20	—	3.60

燈

量制 最低料金	取付制限	計量器貸付料	布線設備貸付料	休止料	電球交換料	工事費 新增設	再新再增	架設替	位置變更	取除取付	從量ヨリ定額ニ變	定額ヨリ從量ニ變
5 燈迄 2.00 以上 10 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.30 以上 30 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.25 以上 100 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.20 以上 500 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.15 500 燈超過 超過分 1 燈＝付 0.10	20燈以上ハ從量制供給ニヨル	10A迄 0.30 20A迄 0.40 50A迄 0.50 100A迄 0.70 以上 100 A ヲ増ス毎ニ 0.50	1 燈 0.10	1 燈 0.05	20W以下 0.13 40W 0.18 60W 0.28 100W 0.45	1 燈 1.00	1 燈 0.50	1 燈 1.00	1 燈 0.50	1 燈 0.50	1 燈 0.20	計量器 1 個 0.50
5 燈迄 2.00 以上 10 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.30 以上 30 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.25 以上 100 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.20 以上 500 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.15 500 燈超過 超過分 1 燈＝付 0.10	20燈超過ハ從量制供給ニ依ル	10A迄 0.30 20A迄 0.40 50A迄 0.50 100A迄 0.70 以上 100 A ヲ増ス毎ニ 0.50	1 燈 0.10	1 燈 0.05	100W以下 0.10	1 燈 1.00	—	1 燈 1.00	1 燈 0.50	—	1 件 0.50	1 件 0.50
5 燈迄 1.50 6 燈以上 超過 1 燈毎ニ 0.18	20燈超過ハ從量制供給ニ依ル	10A迄 0.30 20A迄 0.40 50A迄 0.50 100A迄 0.70 以上 100 A ヲ増ス毎ニ 0.50	1 燈 0.10	1 燈 0.05	100W以下 0.10	1 燈 1.00	—	1 燈 1.00	1 燈 0.50	—	1 件 0.50	1 件 0.50
5 燈迄 2.00 以上 10 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.30 以上 30 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.25 以上 100 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.20 以上 500 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.15 500 燈超過 超過分 1 燈＝付 0.12	—	5A迄 0.30 10A迄 0.40 20A迄 0.50 50A迄 0.70	1 燈 0.10	1 燈 0.10	無料	1 燈 1.00	1 燈 0.50	1 燈 1.00	1 燈 0.50	1 燈 0.50	1 燈 0.50	計量器 1 個 1.00
5 燈迄 2.50 以上 10 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.45 以上 30 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.30 以上 100 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.25 以上 500 燈迄 超過分 1 燈＝付 0.20 500 燈超過 超過分 1 燈＝付 0.17	—	5A迄 0.30 10A迄 0.40 20A迄 0.50 50A迄 0.70	1 燈 0.10	1 燈 0.10	無料	1 燈 1.00	1 燈 0.50	1 燈 1.00	1 燈 0.50	1 燈 0.50	1 燈 0.50	計量器 1個＝付 1.00

燈 (續)

從量制 取付燈數	最低消費電量	最低料金	超過料金	取付制限	計量器貸付料	布線設備貸付料	休止料	電球交換料	工事費 新增設	再新再增	架設替	位置變更	取除取付	從量ヨリ定額ニ變	定額ヨリ從量ニ變
10 燈迄 超過分1燈毎ニ 以上 30 燈迄 超過分1燈毎ニ 以上 50 燈迄 超過分1燈毎ニ 50燈超過	20KWH 1.5KWH 1.25KWH 1KWH	4.60 0.35 0.29 0.23	1KWH＝付 0.18	—	5A 0.40 10A 0.50 15A 0.60 20A 0.70	1 燈 0.10	1 燈 0.10	30W以下 0.20 40W 0.30 60W 0.35 100W 0.55	1 燈 1.00	1 燈 0.50	1 燈 1.00	1 燈 0.50	1 燈 0.50	計量器 1 個＝付 0.50	計量器 1 個＝付 0.50
電氣料金 1KWH＝付 0.25	準備料 1燈＝付 0.30	最低料金 1燈＝付 0.25		—	計量器需用家持	1 燈 0.10	1 燈 0.10	20W以下 0.30 30W 0.35 40W 0.35 60W 0.45 100W 0.75	1 燈 1.00	—	—	1 燈 0.50	1 燈 1.00	—	—
—	—	—		—	—	1 燈 0.10	1 燈 0.10	40W以下 0.55 60W 0.70 100W 1.60	1 燈 1.00	—	1 燈 1.00	1 燈 0.50	1 燈 0.50	—	—

電　　力

供給事業者	適用區域	供給時間	從量制 電氣料金	從量制 最低料金	從量制 計量器貸付料	定額制 1/4 H.P. 未滿	定額制 1/2 H.P. 未滿	定額制 1 H.P. 未滿	休止料
臺灣電力株式會社	全般	晝夜間	300KWH迄 1KWH＝付0.050 以上 1,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.045 以上 5,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.040 以上 10,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.035 以上100,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.030 100,000KWH超過 0.025 高壓計量ノ場合5分引トス	5 H.P.迄 1 H.P.＝付 4.00 以上 15 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 3.50 以上 30 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 3.00 以上 100 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 2.50 以上 200 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 2.00	1H.P.迄 1.00 以上 1H.P.迄 0.10 ヲ増ス毎ニ	—	—	—	最低料金ノ2割
臺灣電燈株式會社	全般	晝夜間	300KWH迄 1KWH＝付0.050 以上 2,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.045 以上 5,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.040 以上 10,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.035 10,000KWH超過 超過分 1KWH＝付0.030 高壓計量ノ場合5分引トス	5 H.P.迄 1 H.P.＝付 4.00 以上 15 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 3.50 以上 30 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 3.00 以上 100 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 2.50 以上 200 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 2.00	需用家持	—	5.00	10.00	定額料金又ハ最低料金ノ2割
		晝間又ハ夜間	—	—		—	3.00	4.00	
臺灣合同電氣株式會社	桃園營業所 竹南營業所 三叉營業所 臺中營業所 臺東營業所	晝間	300KWH迄 1KWH＝付0.055 以上 1,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.050 以上 5,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.045 以上 10,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.040 10,000KWH超過 超過分 1KWH＝付0.035 高壓計量ノ場合5分引トス	5 H.P.迄 1 H.P.＝付 4.00 以上 15 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 3.50 以上 30 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 3.00 以上 100 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 2.50 以上 200 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 2.00	1H.P.迄 1.00 以上 1H.P.迄 0.10 毎ニ	1/4 馬力迄 2.50	1/2 馬力迄 3.50	5.00	定額料金又ハ最低料金ノ3割

電　　力（續）

供給事業者	適用區域	供給時間	從量制 電氣料金	從量制 最低料金	從量制 計量器貸付料	定額制 1/4 H.P. 未滿	定額制 1/2 H.P. 未滿	定額制 1 H.P. 未滿	休止料
臺灣合同電氣株式會社	朴子營業所	晝間	300KWH迄 1KWH＝付0.080 以上 1,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.070 以上 5,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.060 以上 10,000KWH迄 超過分 1KWH＝付0.050 10,000KWH超過 超過分 1KWH＝付0.045 高壓計量ノ場合5分引トス	5 H.P.迄 1 H.P.＝付 5.50 以上 15 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 5.00 以上 30 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 4.50 以上 100 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 4.00 以上 200 H.P.迄 超過分 1H.P.＝付 3.50	1H.P.迄 1.00 以上 1H.P.迄 0.10 毎ニ	2.50	3.50	5.50	定額料金又ハ最低料金ノ3割

供給事業者	適用區域	供給時間	從量制 馬力別	從量制 最低消費電量	從量制 最低料金	從量制 超過料金	從量制 計量器貸付料	定額制 1/4 H.P.	定額制 1/2 H.P.	定額制 5H.P.迄	休止料
花蓮港電氣株式會社	全般	晝間	半馬力迄	35KWH	2.50	1KWH＝付 0.06	1H.P.迄 1.00 以上 1H.P.毎ニ 0.10	2.50	5.00	1H.P.＝付 8.50	定額料金又ハ最低料金ノ3割
			1馬力未滿	57KWH	4.00						
			1馬力	60KWH	4.25						
			2馬力	121KWH	8.50						
			3馬力	182KWH	12.75						
			5馬力	303KWH	21.25						
			7.5馬力	449KWH	31.45						
			10馬力	592KWH	41.50						
			15馬力	868KWH	60.80						
			20馬力	1,131KWH	79.20						
		晝夜間	半馬力迄	78KWH	5.50	1KWH＝付 0.06		5.50	11.00	1H.P.＝付 18.00	
			1馬力未滿	121KWH	8.50						
			1馬力	135KWH	9.50						
			2馬力	271KWH	19.00						
			3馬力	407KWH	28.50						
			5馬力	678KWH	47.50						
			7.5馬力	1,006KWH	70.45						
			10馬力	1,321KWH	92.50						
			15馬力	1,933KWH	135.35						
			20馬力	2,520KWH	176.40						

電熱

供給事業者名	適用區域	供給時間	定額制 アイロン	電氣コテ	バイブレーター	電氣蓄音器	エリミネータ	電氣バリカン	シガーライター	ラヂオレアー	電氣湯沸器	電氣座布團	電氣コタツ	電氣ストーブ	電氣火鉢	ヘヤーアイロ	電鈴用變壓器
			300W迄	200W迄	20W迄	30W迄	30W迄	20W迄	100W迄	40W迄	40W迄	40W迄	60W迄	300W迄	300W迄	30W迄	20W迄
臺灣電力株式會社	全般	夜間	0.45	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	0.90	1.20	2.50	3.00	0.30	0.25
臺灣電燈株式會社	全般	晝夜間	1.00	0.50	—	0.70	0.70	0.70	—	—	—	—	—	—	—	0.50	—
臺灣合同電氣株式會社	全般	夜間	1.00	0.80	0.60	0.50	5封度迄 0.50	—	—	—	1.20	1.20	1.50	3.00	3.50	0.50	0.40
花蓮港電氣株式會社	全般	晝夜間	3封度迄 1.20	0.60	0.60	—	—	—	1.20	—	カーボン (16C.P.) 1.60 (24C.P.) 2.00	30W迄 1.20	—	—	—	—	—

供給事業者名	從量制 供給時間	電氣料金	最低料金	計量器貸付料	布線設備貸付料	休止料 定額制	休止料 從量制	工事費	新增設	架替設	位置變更	取除取付	承口增加	スキッチ特設
臺灣電力株式會社	晝夜間	50KWH迄 1KWH=付 0.05 50KWH超過 超過分1KWH=付 0.04	1KW迄 2.00 以上500W迄ヲ増ス毎ニ 1.00	10A迄 0.30 20A迄 0.40 50A迄 0.50 100A迄 0.70	定額制 エリミネーター 0.05 アイロン 0.05 其ノ他 0.10 從量制 1KW迄 0.50 以上500W迄ヲ増ス毎ニ 0.20	承口1箇所 0.05	最低料金ノ2割	定額制	1.00	1.00	0.50	0.50	—	—
								從量制	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
臺灣電燈株式會社	晝夜間	50KWH迄 1KWH=付 0.05 50KWH超過 超過分1KWH=付 0.045	1KW迄 2.00 以上500W迄ヲ増ス毎ニ 1.00	10A迄 0.30 20A迄 0.40 50A迄 0.50 100A迄 0.70 以上100A迄ヲ増ス毎ニ 0.50	300W迄 0.10 1KW迄 0.50 以上500W迄ヲ増ス毎ニ 0.20	承口1箇所 0.05	300W迄 0.05 300W超過 0.30	定額制	1.00	1.00	0.50	—	—	0.50
								從量制	1.00	1.00	0.50	—	—	0.50
臺灣合同電氣株式會社	—	—	—	—	エリミネータ 0.05 其他300W迄 0.10	承口1箇ニ付 0.10	—	定額制	1.00	1.00	0.50	0.50	—	—
花蓮港電氣株式會社	晝夜間	1KWH 0.07	500W以下 2.10 1.0KW以下 3.50 1.2KW以下 4.20 1.5KW以下 5.25 2.0KW以下 7.00 3.0KW以下 10.22 4.0KW以下 13.16 5.0KW以下 15.96	5A迄 0.40 10A迄 0.50 15A迄 0.60 20A迄 0.70 20A超過 1.00	100W以下 0.10 200W以下 0.20 300W以下 0.30 500W以下 0.50 1KW以下 1.00 以上超過500W毎ニ 0.25	1箇ニ付 0.10	100W迄 0.10 1KW迄 0.50 以上1KWヲ増ス毎ニ 0.50	定額並從量制	200W迄 1.00 1KW迄 2.00 以上100Wヲ増ス毎ニ 0.20	200W迄 1.00 1KW迄 2.00 以上100Wヲ増ス毎ニ 0.20	—	—	—	1箇ニ付 0.50

電扇

供給事業者	適用區域	供給時間	定額制 12时	定額制 16时	從量制	電扇貸付料 12时 固定	12时 自動	16时 固定	16时 自動	布線設備貸付料	休止料	工事費 新設	增設	位置變更取付取除
臺灣電力株式會社	全般	晝夜間 夜間	2.00 1.20	3.00 2.00	從量電燈料ニヨル	1.00	1.50	1.50	2.00	0.10	0.05	1.00	1.00	0.50
臺灣電燈株式會社	全般	晝夜間	2.20	3.30	從量電燈料ニヨル	1.50	1.50	2.00	2.00	0.10	0.05	1.00	1.00	0.50
臺灣合同電氣株式會社	全般	晝夜間 夜間	2.50 1.50	3.50 2.50	從量電燈料ニヨル	1.50	2.00	2.00	2.50	0.10	0.10	1.00	1.00	0.50
花蓮港電氣株式會社	全般	晝夜間	2.50	3.50	從量電燈料ニヨル	1.50	2.00	2.00	3.00	0.10	0.10	1.00	1.00	0.50
恒春電氣株式會社	全般	夜間	2.50	3.50	—	1.00	1.20	1.50	1.80	0.10	0.10	1.00	1.00	0.50
南庄電氣商會	全般	夜間	2.00	3.00	—	1.50	2.30	2.00	3.00	0.10	0.10	1.00	1.00	0.50

第 5 編

事　業　統　計

事業者（地方及事業者別）

地方	供給事業者用 開始	供給事業者用 未開始	供給事業者用 計	官廳用 開始	官廳用 未開始	官廳用 計	第1種自家用 開始	第1種自家用 未開始	第1種自家用 計	第2種自家用 開始	第2種自家用 未開始	第2種自家用 計	合計 開始	合計 未開始	合計 計
臺北州	1	—	1	2	—	2	11	—	11	21	1	22	35	1	36
新竹州	2	—	2	—	—	—	10	—	10	5	3	8	17	3	20
臺中州	—	—	—	2	—	2	9	—	9	10	1	11	21	1	22
臺南州	1	—	1	2	—	2	14	—	14	13	—	13	30	—	30
高雄州	1	—	1	1	—	1	10	—	10	8	—	8	20	—	20
臺東廳	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	2
花蓮港廳	1	—	1	1	—	1	—	—	—	4	—	4	6	—	6
澎湖廳	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2
合計	**6**	—	**6**	**8**	—	**8**	**57**	—	**57**	**62**	**5**	**67**	**133**	**5**	**138**
昭和8年	6	—	6	3	—	3	58	—	58	58	1	59	125	1	126
昭和7年	6	—	6	3	—	3	57	—	57	57	—	57	123	—	123
昭和6年	7	—	7	4	—	4	53	—	53	50	3	53	114	3	117
昭和5年	7	—	7	4	—	4	52	—	52	41	—	41	104	—	104
昭和4年	7	—	7	3	1	4	53	—	53	40	—	40	103	1	104
昭和3年	8	—	8	2	—	2	49	—	49	36	—	36	95	—	95
昭和2年	8	—	8	2	—	2	44	—	44	27	1	28	81	1	82
昭和元年	8	—	8	2	—	2	39	—	39	24	1	25	73	1	74

發電所數（地方及原動力別）

地方	水力 落成	水力 未落成	水力 計	汽力 落成	汽力 未落成	汽力 計	瓦斯力 落成	瓦斯力 未落成	瓦斯力 計	重油力 落成	重油力 未落成	重油力 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計
臺北州	4	—	4	9	—	9	—	—	—	5	1	6	18	1	19
新竹州	2	—	2	5	—	5	3	1	4	6	—	6	16	1	17
臺中州	9	—	9	11	2	13	—	—	—	1	—	1	21	2	23
臺南州	5	—	5	22	—	22	—	—	—	3	—	3	30	—	30
高雄州	2	—	2	10	—	10	—	—	—	9	—	9	21	—	21
臺東廳	2	—	2	1	—	1	—	—	—	2	—	2	5	—	5
花蓮港廳	3	—	3	2	—	2	1	—	1	2	—	2	8	—	8
澎湖廳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3
合計	**27**	—	**27**	**60**	**2**	**62**	**4**	**1**	**5**	**31**	**1**	**32**	**122**	**4**	**126**
昭和8年	27	1	28	63	1	64	4	—	4	31	1	32	125	3	128
昭和7年	27	1	28	64	—	64	4	—	4	30	1	31	125	2	127
昭和6年	28	1	29	61	—	61	6	—	6	30	1	31	125	2	127
昭和5年	25	2	27	61	—	61	6	—	6	26	—	26	118	2	120
昭和4年	23	2	25	64	1	65	6	—	6	23	1	24	116	4	120
昭和3年	22	1	23	60	1	61	8	—	8	17	—	17	107	2	109
昭和2年	24	1	25	63	—	63	10	—	10	8	—	8	105	1	106
昭和元年	21	2	23	60	—	60	10	—	10	5	—	5	96	2	98

發電所數（地方及事業別）

地方	供給事業者用 落成	供給事業者用 未落成	供給事業者用 計	官廳 落成	官廳 未落成	自家用 落成	自家用 未落成	自家用 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計
臺北州	5	—	5	—	—	13	1	14	18	1	19
新竹州	5	—	5	—	—	11	1	12	16	1	17
臺中州	5	—	5	1	—	15	2	17	21	2	23
臺南州	2	—	2	2	—	26	—	26	30	—	30
高雄州	4	—	4	—	—	17	—	17	21	—	21
臺東廳	3	—	3	—	—	2	—	2	5	—	5
花蓮港廳	5	—	5	—	—	3	—	3	8	—	8
澎湖廳	1	—	1	—	—	2	—	2	3	—	3
合計	**30**	—	**30**	**3**	—	**89**	**4**	**93**	**122**	**4**	**126**
昭和8年	30	1	31	3	—	92	2	94	125	3	128
昭和7年	30	1	31	3	—	92	1	93	125	2	127
昭和6年	31	2	33	4	—	90	—	90	125	2	127
昭和5年	33	1	34	4	—	81	1	82	118	2	120
昭和4年	33	3	36	3	—	80	—	80	116	4	120
昭和3年	31	2	33	2	—	74	—	74	107	2	109
昭和2年	33	1	34	2	—	70	—	70	105	1	106
昭和元年	33	2	35	2	—	61	—	61	96	2	98

發電所數（供給事業者用原動力別再掲）

供給事業者	水力 落成	水力 未落成	水力 計	汽力 落成	汽力 未落成	汽力 計	瓦斯力 落成	瓦斯力 未落成	瓦斯力 計	重油力 落成	重油力 未落成	重油力 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計
臺灣電力株式會社	9	—	9	3	—	3	—	—	—	1	—	1	13	—	13
臺灣電燈株式會社	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	3	—	3
臺灣合同電氣株式會社	2	—	2	1	—	1	—	—	—	4	—	4	7	—	7
花蓮港電氣株式會社	3	—	3	—	—	—	1	1	1	1	—	1	5	—	5
恒春電氣株式會社	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
南庄電氣商會	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
合計	**16**	—	**16**	**5**	—	**5**	**1**	—	**1**	**8**	—	**8**	**30**	—	**30**
昭和8年	15	1	16	7	—	7	1	—	1	7	—	7	30	1	31
昭和7年	15	1	16	7	—	7	1	—	1	7	—	7	30	1	31
昭和6年	15	1	16	7	—	7	3	—	3	6	1	7	31	2	33
昭和5年	15	1	16	7	—	7	4	—	4	7	—	7	33	1	34
昭和4年	15	1	16	6	1	7	5	—	5	7	1	8	33	3	36
昭和3年	14	1	15	6	1	7	6	—	6	5	—	5	31	2	33
昭和2年	15	1	16	6	—	6	8	—	8	4	—	4	33	1	34
昭和元年	14	2	16	7	—	7	10	—	10	2	—	2	33	2	35

發電力數（地方及事業別）

地方	供給事業者用 落成	供給事業者用 未落成	供給事業者用 計	官廳 落成	官廳 未落成	自家用 計	自家用 落成	自家用 未落成	自家用 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計
	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
臺北州	21,750.00	—	21,750.00	—	—	—	812.00	120.00	932.00	22,562.00	120.00	22,682.00
新竹州	499.50	—	499.50	—	—	—	193.00	240.00	433.00	692.50	240.00	932.50
臺中州	103,714.00	—	103,714.00	60.00	—	60.00	3,459.50	529.00	3,988.50	107,233.50	529.00	107,762.50
臺南州	4,500.00	—	4,500.00	950.00	—	950.00	9,627.75	300.00	9,927.75	15,077.75	300.00	15,377.75
高雄州	18,100.00	—	18,100.00	—	—	—	6,199.70	536.00	6,735.70	24,299.70	536.00	24,835.70
臺東廳	270.00	—	270.00	—	—	—	33.00	—	33.00	303.00	—	303.00
花蓮港廳	685.00	—	685.00	—	—	—	620.00	—	620.00	1,305.00	—	1,305.00
澎湖廳	210.00	—	210.00	—	—	—	2.00	—	2.00	212.00	—	212.00
合計	**149,728.50**	—	**149,728.50**	**1,010.00**	—	**1,010.00**	**20,946.95**	**1,725.00**	**22,671.95**	**171,685.45**	**1,725.00**	**173,410.45**
昭和8年	48,114.50	100,000.00	148,114.50	1,010.00	—	1,010.00	19,484.90	2,767.00	22,251.90	68,609.40	102,767.00	171,376.40
昭和7年	48,114.50	100,000.00	148,114.50	1,010.00	—	1,010.00	19,867.00	120.00	19,987.00	68,991.50	100,120.00	169,111.50
昭和6年	48,344.50	100,110.00	148,454.50	1,110.00	—	1,110.00	19,527.30	—	19,527.30	68,981.80	100,110.00	169,091.80
昭和5年	36,232.50	106,150.00	142,382.50	1,110.00	—	1,110.00	18,090.70	500.00	18,590.70	55,433.20	106,650.00	162,083.20
昭和4年	29,283.00	98,210.00	127,493.00	1,010.00	100.00	1,110.00	14,387.00	3,000.00	17,387.00	44,680.00	101,310.00	145,990.00
昭和3年	27,800.00	98,100.00	125,900.00	910.00	—	910.00	14,131.00	—	14,131.00	42,841.00	98,100.00	140,941.00
昭和2年	26,917.00	93,100.00	120,017.00	910.00	—	910.00	13,291.00	5.00	13,296.00	41,118.00	93,105.00	134,223.00
昭和元年	24,582.00	93,500.00	118,082.00	910.00	—	910.00	12,760.00	—	12,760.00	38,252.00	93,500.00	131,752.00

發電力數（供給事業者用及原動力別再揭）

供給事業者	水力 落成	水力 未落成	水力 計	汽力 落成	汽力 未落成	汽力 計	瓦斯力 落成	瓦斯力 未落成	瓦斯力 計	重油力 落成	重油力 未落成	重油力 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計
	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
臺灣電力株式會社	123,050.00	—	123,050.00	21,000.00	—	21,000.00	—	—	—	64.00	—	64.00	144,114.00	—	144,114.00
臺灣電燈株式會社	200.00	—	200.00	3,000.00	—	3,000.00	—	—	—	100.00	—	100.00	3,300.00	—	3,300.00
臺灣合同電氣株式會社	1,010.00	—	1,010.00	132.00	—	132.00	—	—	—	430.00	—	430.00	1,572.00	—	1,572.00
花蓮港電氣株式會社	625.00	—	625.00	—	—	—	30.00	—	30.00	30.00	—	30.00	685.00	—	685.00
恒春電氣株式會社	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.00	—	50.00	50.00	—	50.00
南庄電氣商會	7.50	—	7.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.50	—	7.50
合計	**124,892.50**	—	**124,892.50**	**24,132.00**	—	**24,132.00**	**30.00**	—	**30.00**	**674.00**	—	**674.00**	**149,728.50**	—	**149,728.50**
昭和8年	22,892.50	100,000.00	122,892.50	24,582.00	—	24,582.00	30.00	—	30.00	610.00	—	610.00	48,114.50	100,000.00	148,114.50
昭和7年	22,892.50	100,000.00	122,892.50	24,582.00	—	24,582.00	30.00	—	30.00	610.00	—	610.00	48,114.50	100,000.00	148,114.50
昭和6年	22,892.50	100,000.00	122,892.50	24,582.00	—	24,582.00	370.00	—	370.00	500.00	110.00	610.00	48,344.50	100,110.00	148,454.50
昭和5年	21,822.50	94,100.00	115,922.50	13,582.00	12,000.00	25,582.00	395.00	—	395.00	433.00	50.00	483.00	36,232.50	106,150.00	142,382.50
昭和4年	19,898.00	93,100.00	112,998.00	8,582.00	5,000.00	13,582.00	445.00	—	445.00	358.00	110.00	468.00	29,283.00	98,210.00	127,493.00
昭和3年	18,393.00	93,100.00	111,498.00	8,582.00	5,000.00	13,582.00	475.00	—	475.00	345.00	—	345.00	27,800.00	98,100.00	125,900.00
昭和2年	18,438.00	93,100.00	111,538.00	7,672.00	—	7,672.00	512.00	—	512.00	295.00	—	295.00	26,917.00	93,100.00	120,017.00
昭和元年	18,108.00	93,500.00	111,608.00	5,762.00	—	5,762.00	577.00	—	577.00	135.00	—	135.00	24,582.00	93,500.00	118,082.00

發電力數（地方及原動力別）

地方	水力 落成	水力 未落成	水力 計	汽力 落成	汽力 未落成	汽力 計	瓦斯力 落成	瓦斯力 未落成	瓦斯力 計	重油力 落成	重油力 未落成	重油力 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計
	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
臺北州	14,250.00	—	14,250.00	8,278.00	—	8,278.00	—	—	—	34.00	120.00	154.00	22,562.00	120.00	22,682.00
新竹州	207.50	—	207.50	198.00	—	198.00	107.00	240.00	347.00	180.00	—	180.00	692.50	240.00	932.50
臺中州	103,960.50	—	103,960.50	3,209.00	529.00	3,738.00	—	—	—	64.00	—	64.00	107,233.50	529.00	107,762.50
臺南州	1,653.75	—	1,653.75	13,409.00	300.00	13,709.00	—	—	—	15.00	—	15.00	15,077.75	300.00	15,377.75
高雄州	5,050.00	—	5,050.00	19,128.00	536.00	19,664.00	—	—	—	121.70	—	121.70	24,299.70	536.00	24,835.70
臺東廳	123.00	—	123.00	20.00	—	20.00	—	—	—	160.00	—	160.00	303.00	—	303.00
花蓮港廳	625.00	—	625.00	590.00	—	590.00	30.00	—	30.00	60.00	—	60.00	1,305.00	—	1,305.00
澎湖廳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.00	—	212.00	212.00	—	212.00
合計	**125,869.75**	—	**125,869.75**	**44,832.00**	**1,365.00**	**46,197.00**	**137.00**	**240.00**	**377.00**	**846.70**	**120.00**	**966.70**	**171,685.45**	**1,725.00**	**173,410.45**
昭和8年	23,916.70	100,000.00	123,916.70	43,753.00	2,647.00	46,400.00	137.00	—	137.00	802.70	120.00	922.70	68,609.40	102,767.00	171,376.40
昭和7年	23,915.30	100,000.00	123,915.30	44,156.00	—	44,156.00	137.00	—	137.00	783.20	120.00	903.20	68,991.50	100,120.00	169,111.50
昭和6年	24,016.30	100,000.00	124,016.30	43,805.50	—	43,805.50	477.00	—	477.00	683.00	110.00	793.00	68,981.80	100,110.00	169,091.80
昭和5年	22,396.00	94,600.00	116,996.00	31,984.00	12,000.00	43,984.00	495.00	—	495.00	558.20	50.00	608.20	55,433.20	106,650.00	162,083.20
昭和4年	20,363.00	93,200.00	113,563.00	23,398.00	8,000.00	31,398.00	475.00	—	475.00	439.00	110.00	549.00	44,630.00	101,310.00	145,990.00
昭和3年	20,263.00	93,100.00	113,368.00	21,648.00	5,000.00	26,648.00	512.00	—	512.00	413.00	—	413.00	42,841.00	98,100.00	140,941.00
昭和2年	20,313.00	93,105.00	113,418.00	19,956.00	—	19,956.00	512.00	—	512.00	337.00	—	337.00	41,118.00	93,105.00	134,223.00
昭和元年	19,980.00	93,500.00	113,480.00	17,545.00	—	17,545.00	577.00	—	577.00	150.00	—	150.00	38,252.00	93,500.00	131,752.00

發電力數（供給事業者用落成分累年比較）

供給事業者	大正12年	大正13年	大正14年	昭和元年	昭和2年	昭和3年	昭和4年	昭和5年	昭和6年	昭和7年	昭和8年	昭和9年
	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
臺灣電力株式會社	15,012.00	15,012.00	15,012.00	15,002.00	17,002.00	16,940.00	24,965.00	31,740.00	42,740.00	42,500.00	42,500.00	144,114.00
新竹電燈株式會社	340.00	340.00	315.00	315.00	415.00	400.00	400.00	400.00	400.00	（臺灣電燈ニ合併）—	—	—
臺灣電燈株式會社（嘉義電燈改稱）	630.00	630.00	550.00	1,215.00	1,125.00	2,035.00	2,035.00	2,000.00	3,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
臺灣合同電氣株式會社	1,473.00	1,453.00	1,396.00	1,322.00	1,332.00	1,382.00	1,352.00	1,462.00	1,462.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00
花蓮港電氣株式會社	255.00	255.00	255.00	255.00	585.00	585.00	595.00	595.00	685.00	685.00	685.00	685.00
臺灣電氣興業株式會社	6,438.00	6,438.00	6,437.00	6,440.00	6,425.00	6,425.00	（臺灣電力ニ合併）—	—	—	—	—	—
恒春電氣株式會社	—	27.00	25.00	25.00	25.00	25.00	28.00	28.00	50.00	50.00	50.00	50.00
南庄電氣商會	—	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
計	**24,148.00**	**24,163.00**	**23,993.00**	**24,582.00**	**26,917.00**	**27,800.00**	**29,283.00**	**36,232.50**	**48,344.50**	**48,114.50**	**48,114.50**	**149,728.50**

電線路 (1)

供給事業者	種別	電線亘長 低壓及高壓 總數	總數ノ内 低壓	總數ノ内 高壓	低壓高壓及特別高壓併架	特別高壓 總數	總數ノ内 11KV以上	33KV以上	66KV以上	154KV以上	合計	種類別電線路(粁) 送電線路	配電線路	饋電線路	電車線路
臺灣電力株式會社	架空	4,958.87	2,553.31	2,405.56	1,351.56	1,352.09	196.15	685.79	123.19	346.96	7,662.52	1,365.95	6,310.43	—	—
	地中	3.17	1.91	1.26	—	8.22	3.20	5.02	—	—	11.39	8.22	3.17	—	—
臺灣電燈株式會社	架空	445.00	158.10	286.90	81.30	44.30	44.30	—	—	—	570.60	56.50	526.30	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺灣合同電氣株式會社	架空	294.20	79.80	214.40	41.50	—	—	—	—	—	335.70	—	335.70	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮港電氣株式會社	架空	44.40	30.40	14.00	17.00	7.30	7.30	—	—	—	68.70	7.30	61.40	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恒春電氣株式會社	架空	23.80	5.90	17.90	—	—	—	—	—	—	23.80	—	23.80	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南庄電氣商會	架空	1.38	1.39	—	—	—	—	—	—	—	1.38	—	1.38	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	**架空**	**5,767,65**	**2,828,89**	**2,938,76**	**1,491,36**	**1,403,69**	**247,75**	**685,79**	**123,19**	**346,96**	**8,662,70**	**1,429,75**	**7,259,01**	—	—
	地中	**3,17**	**1,91**	**1,26**	—	**8,22**	**3,20**	**5,02**	—	—	**11,39**	**8,22**	**3,17**	—	—
合計		**5,770,82**	**2,830,80**	**2,940,02**	**1,491,36**	**1,411,91**	**250,95**	**690,81**	**123,19**	**346,96**	**8,674,09**	**1,437,97**	**7,262,18**	—	—

電線路 (2)

供給事業者	種別	電線回線延長 低壓及高壓 總數	總數ノ内 低壓	總數ノ内 高壓	特別高壓 總數	總數ノ内 11KV以上	33KV以上	66KV以上	154KV以上	合計	種類別電線路(粁) 送電線路	配電線路	饋電線路	電車線路
臺灣電力株式會社	架空	7,470.38	3,605.01	3,865.37	1,966.95	201.42	917.31	154.30	693.92	9,437.33	1,967.15	7,470.18	—	—
	地中	3.71	1.91	1.80	12.81	6.39	6.42	—	—	16.52	12.81	3.71	—	—
臺灣電燈株式會社	架空	604.10	229.20	374.90	55.30	55.30	—	—	—	659.40	57.20	602.20	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺灣合同電氣株式會社	架空	379.70	121.30	258.40	—	—	—	—	—	379.70	—	379.70	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮港電氣株式會社	架空	90.80	52.00	38.80	7.30	7.30	—	—	—	98.10	7.30	90.80	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恒春電氣株式會社	架空	47.90	11.90	36.00	—	—	—	—	—	47.90	—	47.90	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南庄電氣商會	架空	2.76	2.76	—	—	—	—	—	—	2.76	—	2.76	—	—
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	**架空**	**8,595,64**	**4,022,17**	**4,573,47**	**2,029,55**	**264,02**	**917,31**	**154,30**	**693,92**	**10,625,19**	**2,031,65**	**8,593,54**	—	—
	地中	**3,71**	**1,91**	**1,80**	**12,81**	**6,39**	**6,42**	—	—	**16,52**	**12,81**	**3,71**	—	—
合計		**8,599,35**	**4,024,08**	**4,575,27**	**2,042,36**	**270,41**	**923,73**	**154,30**	**693,92**	**10,641,71**	**2,044,46**	**8,597,25**	—	—

電線路 (3)

供給事業者	支持物 總數 (本)	總數ノ内 木柱 (本)	鐵柱 (本)	鐵塔 (本)	鐵筋「コンクリート」柱 (本)	配電用變壓器 電燈用 箇數	電燈用 容量(KVA)	電力用 箇數	電力用 容量(KVA)	電燈電力併用 箇數	電燈電力併用 容量(KVA)	合計 箇數	合計 容量(KVA)
臺灣電力株式會社	119,058	116,781	314	1,571	392	6,759	29,724.25	4,739	22,190.50	1,152	11,062.25	12,650	62,977.00
臺灣電燈株式會社	11,618	11,534	30	—	54	588	3,729.50	981	4,245.50	—	—	1,569	7,975.00
臺灣合同電氣株式會社	6,843	6,843	—	—	—	332	1,143.00	543	1,543.00	6	45.00	881	2,731.00
花蓮港電氣株式會社	1,680	1,599	—	—	81	120	568.50	52	261.50	—	—	172	830.00
恒春電氣株式會社	459	459	—	—	—	22	67.00	—	—	—	—	22	67.00
南庄電氣商會	38	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	**139,696**	**137,254**	**344**	**1,571**	**527**	**7,821**	**35,232.25**	**6,315**	**28,240.50**	**1,158**	**11,107.25**	**15,294**	**74,580.00**

地方別 配電線路

地方	種別	電線路亘長(粁) 亘長實數	低壓	高壓	回線延長(粁) 總數	總數ノ内 低壓	高壓	支持 總數	總 木柱	物數(本) 數ノ内 鐵柱	鐵塔	鐵筋コンクリート柱	配電用 電燈用 箇數	容量(KVA)	電力用 箇數	容量(KVA)	電燈電力併用 箇數	容量(KVA)	計 箇數	容量(KVA)
臺北州	架空	1,303.12	422.93	701.56	1,634.73	732.95	901.78	26,029	25,418	3	216	392	2,156	10,523.75	1,922	12,248.50	712	8,177.25	4,790	30,949.50
	地中	0.59	—	0.59	0.59	—	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹州	架空	412.63	154.40	308.73	486.68	155.88	330.80	9,824	9,097	341	332	54	405	1,679.00	792	2,122.00	7	46.00	1,204	3,847.00
	地中	0.22	—	0.22	0.44	—	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中州	架空	2,003.74	831.86	1,018.46	2,147.64	1,041.21	1,106.43	37,159	36,626	—	533	—	2,090	7,937.00	1,146	4,003.50	—	—	3,236	11,940.50
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺南州	架空	2,017.65	780.04	1,146.21	2,512.55	1,156.91	1,355.64	37,655	37,287	—	368	—	1,784	9,308.00	1,717	7,278.00	—	—	3,501	16,586.00
	地中	2.01	1.91	0.10	2.01	1.91	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高雄州	架空	1,416.27	600.43	740.30	1,664.54	792.69	871.85	26,306	26,184	—	122	—	1,182	4,855.00	636	2,192.00	439	2,884.00	2,257	9,931.00
	地中	0.35	—	0.35	0.67	—	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺東廳	架空	31.20	14.20	24.20	39.30	14.20	25.10	669	669	—	—	—	47	206.00	48	125.00	—	—	95	331.00
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮港廳	架空	61.40	30.40	31.00	90.80	52.00	38.80	1,690	1,599	—	—	81	120	568.50	52	261.50	—	—	172	830.00
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
澎湖廳	架空	13.00	8.80	7.10	17.30	9.00	8.30	374	374	—	—	—	37	155.00	2	10.00	—	—	39	165.00
	地中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	架空	7,259.01	2,843.06	3,977.55	8,593.54	3,954.84	4,638.70	139,696	137,254	344	1,571	527	7,821	35,232.25	6,315	28,240.50	1,158	11,107.25	15,294	74,580.00
	地中	3.17	1.91	1.26	3.71	1.91	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		7,262.18	2,844.97	3,978.82	8,597.25	3,956.75	4,640.50	139,696	137,254	344	1,571	527	7,821	35,232.25	6,315	28,240.50	1,158	11,107.25	15,294	74,580.00

電線路

年次	電線路亘長（粁） 送電線路	配電線路	計	回線延長（粁） 特別高壓	高壓	低壓	計	支持 木柱	鐵柱
昭和9年	1,437.97	7,262.18	8,700.15	2,042.36	4,575.27	4,024.08	10,641.71	137,254	344
昭和8年	1,266.25	5,839.53	7,105.78	2,238.55	4,289.64	3,559.96	10,088.15	127,606	353
昭和7年	1,169.59	5,260.33	6,429.92	4,454.04	10,247.89	6,309.48	21,011.41	127,227	367
昭和6年	1,127.00	3,849.70	4,976.70	4,291.60	7,666.30	4,406.20	16,364.10	91,872	367
昭和5年	1,052.90	2,725.10	3,778.00	4,007.40	5,690.40	3,106.10	12,803.90	67,441	369
昭和4年	1,008.00	2,348.00	3,356.00	3,809.00	4,911.60	2,672.40	11,393.00	59,157	367
昭和3年	761.40	2,164.40	2,907.80	2,698.40	4,396.70	2,244.20	9,339.30	53,739	367
昭和2年	636.50	1,981.70	2,618.20	2,355.70	4,060.00	1,945.80	8,361.50	49,239	351
昭和元年	608.70	1,910.00	2,518.60	2,271.90	3,845.70	1,769.00	7,885.60	47,431	351

年別	臺灣電力 電線路亘長 粁	回線延長 粁	支持物 本	新竹電燈 電線路亘長 粁	回線延長 粁	支持物 本	臺灣電燈 電線路亘長 粁	回線延長 粁	支持物 本	臺灣合同電氣 電線路亘長 粁	回線延長 粁	支持物 本
大正12年	1,516.60	4,733.10	29,172	144.60	441.80	2,602	114.60	349.30	2,469	202.10	523.40	4,331
大正13年	1,532.30	4,911.70	30,313	144.90	443.40	2,607	117.00	355.00	2,512	209.00	618.70	4,845
大正14年	1,574.60	5,068.50	31,282	145.90	444.80	2,714	119.00	359.40	2,567	259.50	674.60	5,248
昭和元年	1,770.10	5,789.50	33,650	151.90	458.80	2,809	125.80	378.30	2,682	268.10	693.50	5,406
昭和2年	1,845.50	6,168.20	35,004	154.40	467.60	2,871	141.10	422.50	2,880	263.20	730.50	5,377
昭和3年	2,108.10	7,076.60	39,251	157.40	481.60	2,936	145.90	438.50	2,941	267.60	739.30	5,424
昭和4年	2,657.80	9,437.50	47,017	166.20	505.70	3,096	157.20	449.90	3,079	283.70	789.60	5,732
昭和5年	3,031.50	10,612.60	53,932	188.90	566.90	3,551	169.70	570.20	3,716	300.10	837.40	6,052
昭和6年	4,196.10	14,032.40	77,588	192.70	591.00	3,593	199.20	670.40	4,358	300.60	847.50	6,159
				（臺灣電燈＝合併）								
昭和7年	5,577.71	18,452.28	111,534	—	—	—	456.79	1,439.99	9,128	303.90	864.67	6,252
昭和8年	6,186.90	9,023.31	110,737	—	—	—	514.80	578.90	10,311	311.10	358.40	6,379
昭和9年	7,687.77	9,453.85	119,058	—	—	—	582.80	659.40	11,618	335.70	379.70	6,843

累年比較

（回線延長ハ昭和7年以前ニアリテハ電線延長ヲ示スモノトス）

物數（本） 鐵塔	コンクリート柱	計	配電用 電燈用 箇數	容量（KVA）	電力用 箇數	容量（KVA）	變壓器 電燈電力併用 箇數	容量（KVA）	合計 箇數	容量（KVA）
1,571	527	139,696	7,821	35,232.25	6,315	28,240.50	1,158	11,107.25	15,294	74,580.00
1,012	598	129,569	7,259	32,132.40	5,813	24,893.50	1,061	9,786.70	14,133	66,812.60
731	638	128,963	8,265	41,482.70	7,392	35,256.90	—	—	15,657	76,739.60
717	638	93,594	6,662	35,480.90	6,663	32,735.40	—	—	13,325	68,216.30
655	649	69,114	5,407	30,873.90	5,975	29,766.40	—	—	11,382	60,640.30
592	643	60,759	4,809	27,518.90	5,259	25,427.80	—	—	10,068	52,946.70
169	634	54,909	4,312	24,069.40	4,730	22,230.40	—	—	9,042	46,299.80
170	632	50,392	3,506	20,284.40	4,520	20,511.20	—	—	8,026	40,795.60
167	709	48,658	3,185	18,286.50	3,717	19,677.40	—	—	6,902	37,963.90

花蓮港電氣 電線路亘長 粁	回線延長 粁	支持物 本	臺灣電氣興業 電線路亘長 粁	回線延長 粁	支持物 本	恒春電氣 電線路亘長 粁	回線延長 粁	支持物 本	南庄電氣商會 電線路亘長 粁	回線延長 粁	支持物 本	合計 電線路亘長 粁	回線延長 粁	支持物 本
50.90	132.50	1,248	94.10	297.30	1,773	—	—	—	—	—	—	2,122.90	6,477.40	41,595
50.90	132.60	1,248	98.20	307.00	1,866	9.90	14.40	306	1.00	1.90	24	2,193.20	6,784.70	43,721
54.70	138.90	1,321	108.20	330.70	2,053	9.90	14.40	276	1.00	1.90	26	2,272.30	7,033.20	45,487
54.50	140.70	1,320	126.60	379.90	2,328	20.60	42.90	437	1.00	2.00	26	2,518.60	7,885.60	48,658
55.00	140.60	1,323	137.40	408.30	2,474	20.60	21.50	437	1.00	2.00	26	2,618.20	8,361.50	50,392
63.40	146.50	1,316	143.40	423.50	2,566	20.60	21.50	437	1.40	2.80	38	2,907.80	9,330.30	54,909
			（臺灣電力＝合併）											
67.60	162.80	1,350	—	—	—	22.10	44.70	447	1.40	2.80	38	3,356.00	11,393.00	60,759
64.20	168.70	1,399	—	—	—	22.20	45.30	426	1.40	2.90	38	3,778.00	12,803.90	69,114
64.50	174.70	1,432	—	—	—	22.20	45.30	426	1.40	2.80	38	4,976.70	16,364.10	93,594
67.50	206.13	1,573	—	—	—	23.02	46.34	445	1.00	2.00	31	6,429.92	21,011.41	128,963
68.30	84.50	1,655	—	—	—	23.30	23.50	449	1.38	1.38	38	7,105.78	10,069.99	129,569
68.70	98.10	1,680	—	—	—	23.80	47.90	459	1.38	2.76	38	8,700.15	10,641.71	139,696

電燈取附數及需用家數（總括表）

（註）1. 總計欄ノ需用家實數ハ需用家數ヨリ定額從量併用需用家數ヲ差引シタルモノナリ。
2. 取附計器容量1KVAヲ1,000Wトス。

供給事業者	定時 定額 需用家數	定時 定額 取附燈數	定時 定額 取附ワット數	定時 從量 需用家數	定時 從量 取附燈數	定時 從量 取附計器容量(KVA)	不需用家數	定時 取附燈數	定時 取附ワット數	無料 需用家數	無料 取附燈數	無料 取附ワット數	總計 需用家數	總計 需用家實數	總計 取附燈數	總計 取附ワット數	總計 內小型電氣器具承口數
臺灣電力株式會社	206,366	398,725	12,237,435	19,913	246,760	20,015.6	102	1,430	56,196	28	79	8,588	226,409	217,646	646,994	32,317,819	26,287
臺灣電燈株式會社	26,311	43,672	1,124,370	4,511	37,147	4,429.6	—	—	—	29	453	21,900	30,851	29,107	81,272	5,575,870	2,637
臺灣合同電氣株式會社	10,405	17,365	598,860	1,404	11,270	936.5	—	—	—	8	29	460	11,817	11,817	28,664	1,535,820	354
花蓮港電氣株式會社	4,468	9,095	282,380	117	1,584	99.0	—	—	—	57	127	8,270	4,642	4,621	10,806	389,650	79
恒春電氣株式會社	565	992	23,801	39	367	34.5	—	—	—	19	49	1,966	623	600	1,408	60,267	—
南庄電氣商會	95	204	5,940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	95	204	5,940	—
合計	248,210	470,053	14,272,786	25,984	297,128	25,515.2	102	1,430	56,196	141	737	41,184	274,437	263,886	769,348	39,885,366	29,357

電燈取附數及需用家數（內譯 定時定額）

供給事業者	定額 1燈 需用家數	定額 1燈 取附燈數	定額 1燈 取附ワット數	定額 2燈 需用家數	定額 2燈 取附燈數	定額 2燈 取附ワット數	定額 3燈以上 需用家數	定額 3燈以上 取附燈數	定額 3燈以上 取附ワット數	定額 5燈以上 需用家數	定額 5燈以上 取附燈數	定額 5燈以上 取附ワット數	定額 10燈以上 需用家數	定額 10燈以上 取附燈數	定額 10燈以上 取附ワット數	定額 20燈以上 需用家數	定額 20燈以上 取附燈數	定額 20燈以上 取附ワット數	定額 30燈以上 需用家數	定額 30燈以上 取附燈數	定額 30燈以上 取附ワット數	定額 定額從量併用 需用家數	定額 定額從量併用 取附燈數	定額 定額從量併用 取附ワット數	定額 計 需用家數	定額 計 取附燈數	定額 計 取附ワット數
臺灣電力株式會社	121,724	121,724	2,937,968	41,910	83,820	2,428,279	22,535	77,199	2,322,825	9,541	63,618	2,059,499	1,580	22,627	1,108,079	189	4,488	208,801	124	9,397	476,150	8,763	15,852	695,834	206,366	398,725	12,237,435
臺灣電燈株式會社	16,663	16,663	384,300	5,160	10,320	259,800	2,062	7,268	177,900	527	3,204	105,200	94	1,314	41,100	35	851	29,400	26	1,867	67,800	1,744	2,185	59,870	26,311	43,672	1,124,370
臺灣合同電氣株式會社	7,397	7,397	241,000	2,023	4,046	150,000	718	2,360	79,000	188	1,132	37,490	48	616	25,830	10	251	9,540	21	1,563	56,000	—	—	—	10,405	17,365	598,860
花蓮港電氣株式會社	2,905	2,905	78,320	831	1,662	53,475	420	1,413	49,910	198	1,250	42,685	61	814	25,730	17	400	12,200	15	621	19,550	21	30	510	4,468	9,095	282,380
恒春電氣株式會社	348	348	8,374	110	220	5,328	63	205	5,128	15	83	1,810	4	53	1,306	2	52	1,291	—	—	—	23	31	564	565	992	23,801
南庄電氣商會	60	60	1,890	13	26	705	9	32	795	13	86	2,550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	204	5,940
合計	149,097	149,097	3,651,852	50,047	100,094	2,897,587	25,807	88,477	2,635,558	10,482	69,373	2,249,234	1,787	25,424	1,202,450	253	6,042	261,232	186	13,448	619,500	10,551	18,098	755,778	248,210	470,053	14,272,786

電燈取附數及需用家數（內譯 定時定額再掲）

供給事業者	需用家數	定時定額取附燈數再掲 7.5ワット	10ワット	12.5ワット	15ワット	20ワット	25ワット	30ワット	40ワット	60ワット	80ワット	100ワット	100ワット超過	合計
臺灣電力株式會社	206,366	292	—	164,008	—	78,772	—	—	79,033	65,043	—	9,102	2,475	398,725
臺灣電燈株式會社	26,311	9	—	22,280	—	—	7,582	—	11,485	1,847	—	399	70	43,672
臺灣合同電氣株式會社	10,405	—	—	—	5,221	4,376	—	—	3,833	2,422	1,255	229	29	17,365
花蓮港電氣株式會社	4,468	—	1,743	—	854	2,282	—	580	2,404	1,004	—	204	24	9,095
恒春電氣株式會社	565	—	—	297	—	329	—	177	163	26	—	—	—	992
南庄電氣商會	95	—	—	—	51	56	—	7	78	12	—	—	—	204
合計	218,210	301	1,743	186,585	6,126	85,815	7,582	764	96,996	70,354	1,255	9,934	2,598	470,053

電燈取附數及需用家數（內譯 定時從量）

定時從量別需用家當取附燈數

供給事業者	4燈以下 需用家數	4燈以下 取附燈數	4燈以下 取附計器容量(KVA)	4燈以下 本期間供給キロワット時數	5燈以上 需用家數	5燈以上 取附燈數	5燈以上 取附計器容量(KVA)	5燈以上 本期間供給キロワット時數	10燈以上 需用家數	10燈以上 取附燈數	10燈以上 取附計器容量(KVA)	10燈以上 本期間供給キロワット時數	20燈以上 需用家數	20燈以上 取附燈數	20燈以上 取附計器容量(KVA)	20燈以上 本期間供給キロワット時數
臺灣電力株式會社	2,873	10,250	1,705.0	403,237	10,651	68,563	7,564.6	2,623,837	4,211	56,423	4,253.5	2,339,028	981	23,677	1,573.0	1,049,838
臺灣電燈株式會社	1,521	5,133	901,0	228,018	2,069	13,298	1,589.5	496,163	668	8,811	1,296.0	362,707	132	3,163	269.6	120,598
臺灣合同電氣株式會社	201	663	102.5	24,362	846	4,819	449.0	159,166	279	3,348	242.0	112,554	48	1,108	69.0	38,456
花蓮港電氣株式會社	6	12	13.5	3,876	42	309	25.0	12,641	54	696	39.0	32,039	4	94	2.5	3,004
恒春電氣株式會社	—	—	—	—	27	164	23.5	4,643	8	100	7.5	3,330	3	66	2.5	1,350
南庄電氣商會	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	4,601	16,058	2,722,0	659,493	13,635	87,153	9,651.6	3,296,450	5,220	69,378	5,838,0	2,849,658	1,168	28,108	1,916,6	1,213,246

供給事業者	30燈以上 需用家數	30燈以上 取附燈數	30燈以上 取附計器容量(KVA)	30燈以上 本期間供給キロワット時數	50燈以上 需用家數	50燈以上 取附燈數	50燈以上 取附計器容量(KVA)	50燈以上 本期間供給キロワット時數	100燈以上 需用家數	100燈以上 取附燈數	100燈以上 取附計器容量(KVA)	100燈以上 本期間供給キロワット時數	計 需用家數	計 取附燈數	計 取附計器容量(KVA)	計 本期間供給キロワット時數
臺灣電力株式會社	646	25,322	1,604.5	1,116,688	380	26,307	1,596.0	1,354,281	171	36,218	1,719.0	1,531,172	19,913	246,760	20,015.6	10,418,081
臺灣電燈株式會社	63	2,343	162.0	113,445	43	2,609	108.0	93,790	15	1,790	103.5	76,275	4,511	37,147	4,429.6	1,490,996
臺灣合同電氣株式會社	22	766	42.0	29,077	7	450	29.0	13,292	1	116	3.0	4,884	1,404	11,270	936.5	381,791
花蓮港電氣株式會社	8	303	12.5	17,146	3	170	6.5	9,712	—	—	—	—	117	1,584	99.0	78,418
恒春電氣株式會社	1	37	1.0	677	—	—	—	—	—	—	—	—	39	367	34.5	10,000
南庄電氣商會	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	740	28,771	1,822.0	1,277,033	433	29,536	1,739.5	1,471,075	187	38,124	1,825.5	1,612,331	25,984	297,128	25,515.2	12,379,286

電燈取附數及需用家數（內譯 不定時、無料、休止、事業用）

供給事業者	不定時 需用家數	不定時 取附燈數	不定時 取附ワット數	無料 需用家數	無料 取附燈數 屋內燈	無料 取附燈數 屋外燈	無料 取附ワット數	休止 需用家數	休止 取附燈數	休止 再掲 取附全部休止需用家數	休止 再掲 左ニ對スル取附燈數	臨時 本期間最大取附燈數	臨時 本期間一日平均取附燈數	事業用 取附燈數	事業用 取附ワット數
臺灣電力株式會社	102	1,430	56,196	28	26	53	8,588	16,364	28,527	6,515	12,588	7,151	2,126	5,237	365,576
臺灣電燈株式會社	—	—	—	29	2	451	21,900	376	924	308	648	1,737	39	462	27,200
臺灣合同電氣株式會社	—	—	—	8	5	24	460	212	326	142	195	1,464	61	234	11,000
花蓮港電氣株式會社	—	—	—	57	41	86	8,270	393	899	194	321	403	22	127	11,425
恒春電氣株式會社	—	—	—	19	38	11	1,966	22	66	3	8	13	1	21	1,540
南庄電氣商會	—	—	—	—	—	—	—	12	22	—	—	7	—	6	170
合計	102	1,430	56,196	141	112	625	41,184	17,379	30,764	7,162	13,760	—	—	6,051	416,911

電燈供給狀況（地方別及內臺人別）（供給事業者ノ供給ニ係ルモノノミヲ掲グ但シ休止臨時、事業者用ヲ含マズ）

地方	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當リ 燈數	人口100人當リ ワット數	戶數100戶當リ 需用家數	戶數100戶當リ 燈數	戶數100戶當リ ワット數
臺北州	內地人	114,374	32,339	24,815	159,707	10,071,276	6.4	406	139.6	8,806	76.7	494	31,143
	本島人	894,806	162,977	46,956	135,216	5,012,784	2.9	107	15.1	560	28.8	83	3,076
	計	1,009,180	195,316	71,771	294,923	15,084,060	4.1	210	29.2	1,495	36.7	151	7,723
新竹州	內地人	13,585	4,157	3,264	13,772	852,497	4.2	261	101.3	6,275	78.5	331	20,508
	本島人	707,020	110,208	13,729	28,077	1,749,160	2.0	127	4.0	247	12.4	25	1,587
	計	720,605	114,365	16,993	41,849	2,601,657	2.5	153	5.8	361	14.9	37	2,275
臺中州	內地人	32,418	10,054	8,442	41,532	3,013,785	4.9	357	128.1	930	84.0	413	29,976
	本島人	1,093,117	174,236	52,019	102,468	4,561,310	2.0	88	9.4	417	29.9	59	2,618
	計	1,125,535	184,290	60,461	144,000	7,575,095	2.4	125	12.8	673	32.8	78	4,110
臺南州	內地人	41,469	12,002	7,902	43,385	3,176,167	5.5	402	104.6	7,659	65.8	361	26,464
	本島人	1,237,457	209,931	49,286	107,811	4,623,079	2.2	94	8.7	374	23.5	51	2,202
	計	1,278,926	221,933	57,188	151,196	7,799,246	2.6	136	11.8	610	25.8	68	3,514
高雄州	內地人	32,295	9,317	10,135	46,633	3,303,580	4.6	326	144.4	10,229	108.7	501	35,458
	本島人	662,106	116,965	39,836	71,008	2,639,078	1.8	66	10.7	399	34.1	61	2,256
	計	694,401	126,282	49,971	117,641	5,942,658	2.4	119	16.9	856	39.6	93	4,706
臺東廳	內地人	5,018	1,620	741	2,493	144,000	3.4	194	49.7	2,869	45.7	154	8,889
	本島人	59,788	9,610	713	1,205	58,000	1.7	813	2.0	97	7.4	13	604
	計	64,806	11,230	1,454	3,698	202,000	2.5	139	5.7	312	12.9	33	1,799
花蓮港廳	內地人	14,577	3,999	2,661	7,414	304,810	2.8	115	50.9	2,091	66.5	185	7,622
	本島人	86,723	16,866	1,960	3,392	84,840	1.7	43	3.9	98	11.6	20	302
	計	101,300	20,865	4,621	10,806	389,650	2.3	84	10.7	385	22.1	52	1,867
澎湖廳	內地人	2,591	705	660	3,727	214,000	5.6	324	143.8	8,259	93.6	529	30,355
	本島人	63,163	10,487	767	1,508	77,000	2.0	100	2.4	122	7.3	14	734
	計	65,754	11,192	1,427	5,235	291,000	3.7	204	8.0	4,426	12.8	47	2,600
合計	內地人	256,327	74,193	58,620	318,663	21,080,115	5.4	360	124.3	8,224	79.0	430	28,413
	本島人	4,804,180	811,280	205,266	450,685	18,805,251	2.2	92	9.4	391	25.3	56	2,318
	計	5,060,507	885,473	263,886	769,348	39,885,366	2.9	151	15.2	788	29.8	87	4,504

電燈供給状況（市街庄及内臺人別）（供給事業者ノ供給ニ係ルモノ、ミヲ掲グ但シ休止ヲ含マズ）

地方	郡支廳	市街庄	内臺人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當リ 燈數	人口100人當リ ワット數	戸數100戸當リ 需用家數	戸數100戸當リ 燈數	戸數100戸當リ ワット數
臺北州		臺北市	内地人	79,491	21,936	16,607	113,747	7,269,069	6.8	438	143.1	9,143	75.7	519	33,133
			本島人	196,897	41,182	15,647	66,263	2,737,993	4.2	175	33.7	1,391	38.0	161	6,649
			計	276,388	63,118	32,254	180,010	10,006,067	5.6	310	65.1	3,620	51.1	285	15,853
		基隆市	内地人	20,745	5,876	3,962	25,819	1,606,618	6.5	406	124.5	7,744	67.4	439	27,342
			本島人	60,698	12,605	5,687	16,997	674,186	3.0	119	28.0	1,111	45.1	135	5,349
			計	81,443	18,481	9,649	42,816	2,280,804	4.4	236	52.6	2,800	52.2	232	12,341
	七星郡	汐止街	内地人	208	45	79	272	14,883	3.4	188	130.8	7,155	175.6	604	33,073
			本島人	18,635	3,120	811	1,857	73,252	2.3	90	10.0	393	26.0	60	2,348
			計	18,843	3,165	890	2,129	88,135	2.4	99	11.3	468	28.1	67	2,785
		士林街	内地人	351	99	227	1,626	104,910	7.2	462	463.2	29,899	229.3	1,642	105,969
			本島人	24,976	4,121	1,153	2,468	71,998	2.1	62	9.9	288	27.9	60	1,747
			計	25,327	4,220	1,380	4,094	176,908	2.9	128	16.2	698	32.7	97	4,192
		北投庄	内地人	789	188	234	2,836	157,646	12.1	674	302.4	19,980	124.4	1,509	83,854
			本島人	15,499	2,615	755	1,858	54,889	2.5	73	12.0	354	28.9	71	2,099
			計	16,288	2,803	989	4,694	212,535	4.7	215	28.8	1,305	35.3	167	7,582
		松山庄	内地人	313	85	96	605	38,190	6.3	398	193.3	12,201	112.9	712	44,929
			本島人	15,844	2,404	663	1,728	58,502	2.6	88	10.9	369	27.6	72	2,434
			計	16,157	2,489	759	2,333	96,692	3.1	127	14.4	598	30.5	94	3,885
		内湖庄	内地人	142	58	32	98	5,438	3.1	171	69.0	3,844	55.2	169	9,376
			本島人	18,396	2,857	235	521	21,455	2.2	91	2.8	117	8.2	18	751
			計	18,538	2,915	267	619	26,893	2.3	101	3.3	145	9.2	21	923
	淡水郡	淡水街	内地人	802	232	245	1,472	90,895	6.0	371	183.5	11,334	105.6	634	39,179
			本島人	25,524	4,697	912	2,534	91,108	2.8	100	9.9	357	19.4	54	1,940
			計	26,326	4,929	1,157	4,006	182,003	3.5	157	15.2	691	23.5	81	3,692
		八里庄	内地人	11	5	11	49	2,705	4.5	246	445.0	24,591	220.0	980	54,100
			本島人	6,935	1,059	85	144	3,242	1.7	38	2.1	47	8.0	14	306
			計	6,946	1,064	96	193	5,947	2.0	62	2.8	86	9.0	18	559
		三芝庄	内地人	25	14	5	9	345	1.8	69	36.0	1,380	5.7	64	2,464
			本島人	10,629	1,871	108	298	7,325	2.7	69	2.8	69	5.8	16	392
			計	10,654	1,885	113	307	7,670	2.7	68	2.9	72	6.0	16	407
		石門庄	内地人	31	12	7	11	373	1.6	53	35.5	1,203	58.3	92	3,108
			本島人	7,700	1,434	198	368	6,810	1.9	34	4.8	88	13.8	26	4,749
			計	7,731	1,446	205	379	7,183	1.8	35	4.9	93	14.2	26	4,967
	基隆郡	萬里庄	内地人	46	23	25	115	6,693	4.6	269	250.0	14,550	108.7	500	29,100
			本島人	9,625	1,809	404	627	16,837	1.6	42	6.5	1,749	22.3	35	931
			計	9,671	1,832	429	742	23,530	1.7	55	76.7	243	23.4	41	1,284
		金山庄	内地人	54	22	21	69	4,125	3.3	196	127.8	7,639	95.4	314	18,750
			本島人	10,208	1,766	440	881	20,130	2.0	46	8.6	197	24.9	50	1,140
			計	10,262	1,788	461	950	24,255	2.1	53	9.3	236	25.8	53	1,357
		七堵庄	内地人	299	104	97	360	29,730	3.7	306	120.4	9,943	93.3	346	28,597
			本島人	14,533	2,557	464	865	24,560	1.9	53	6.0	169	18.1	34	961
			計	14,832	2,661	561	1,225	54,290	2.2	97	8.3	366	21.1	46	2,040

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戶數100戶當り 需用家數	戶數100戶當り 燈數	戶數100戶當り ワット數
臺北州	基隆郡	瑞芳庄	內地人	1,160	440	156	471	26,410	3.0	169	40.6	2,277	35.5	107	6,002
			本島人	32,530	6,657	2,808	6,332	235,658	2.3	84	19.5	724	42.2	95	3,540
			計	33,690	7,097	2,964	6,803	262,068	2.3	88	20.2	778	41.9	96	3,702
		貢寮庄	內地人	77	28	32	73	4,015	2.3	125	94.8	5,214	114.3	261	14,339
			本島人	13,239	2,376	343	503	10,980	1.5	32	3.8	83	14.4	21	462
			計	13,316	2,404	375	576	14,995	1.5	40	4.3	113	15.6	24	624
		雙溪庄	內地人	148	52	56	160	9,152	2.9	163	108.1	6,184	107.7	308	17,600
			本島人	14,220	2,346	384	708	23,242	1.8	61	5.0	163	16.4	30	991
			計	14,368	2,398	440	868	32,394	2.0	74	6.0	225	18.3	36	1,351
		平溪庄	內地人	115	43	45	140	7,810	3.1	174	121.7	6,791	104.7	326	18,163
			本島人	8,644	1,427	348	577	20,748	1.7	60	6.7	240	24.4	40	1,354
			計	8,759	1,470	393	717	28,558	1.8	73	8.2	326	26.7	49	1,943
	宜蘭郡	宜蘭庄	內地人	2,420	758	718	4,140	253,380	5.7	353	171.1	10,470	94.7	546	33,427
			本島人	23,514	4,972	2,731	6,075	189,285	2.2	69	25.8	805	54.9	122	3,807
			計	25,934	5,730	3,449	10,215	442,665	3.0	128	39.4	1,707	60.2	178	7,725
		礁溪庄	內地人	182	42	52	323	12,890	6.2	248	177.4	7,082	123.8	769	30,690
			本島人	18,254	3,139	427	694	16,985	1.6	40	3.8	93	13.6	22	541
			計	18,436	3,181	479	1,017	29,875	2.1	62	5.5	162	15.1	32	939
		頭圍庄	內地人	178	56	73	280	16,735	3.8	229	157.3	9,402	130.3	500	29,884
			本島人	17,542	3,241	741	1,192	36,663	1.6	49	6.8	209	22.9	37	1,131
			計	17,720	3,297	814	1,472	53,398	1.8	66	8.3	301	24.7	45	1,620
		壯圍庄	內地人	64	19	23	74	3,610	3.2	157	115.6	5,641	121.1	389	19,000
			本島人	17,040	*2,633	458	644	11,393	1.4	25	3.8	67	17.4	24	433
			計	17,104	2,652	481	718	15,003	1.5	31	4.2	88	18.1	27	566
		員山庄	內地人	101	49	43	115	7,675	2.7	178	113.9	7,599	87.8	235	15,663
			本島人	18,306	2,918	554	824	15,970	1.5	29	4.5	87	19.0	28	547
			計	18,407	2,967	597	939	23,645	1.6	40	5.1	128	20.1	32	797
	羅東郡	羅東街	內地人	1,152	337	366	1,510	92,770	4.1	253	131.1	8,053	108.6	448	27,528
			本島人	15,218	2,760	1,583	3,177	100,933	2.0	64	2.1	663	57.3	115	3,657
			計	16,370	3,097	1,949	4,687	193,703	2.4	99	28.6	1,183	62.9	151	6,255
		五結庄	內地人	411	131	153	518	34,980	3.4	229	126.0	8,511	116.8	395	26,703
			本島人	17,100	2,652	682	1,005	22,415	1.5	33	5.9	131	25.7	38	845
			計	17,511	2,783	835	1,523	57,395	1.8	69	8.7	328	30.0	55	2,062
		三星庄	內地人	331	140	116	332	15,580	2.9	134	100.3	4,707	82.9	237	11,129
			本島人	13,060	2,096	478	839	23,830	1.8	50	6.4	182	22.8	40	1,137
			計	13,391	2,236	594	1,171	39,410	2.0	66	8.7	294	26.6	52	1,763
		多山庄	內地人	99	30	29	99	4,485	3.4	155	100.0	4,530	96.7	330	14,950
			本島人	17,700	2,759	227	363	8,665	1.6	38	2.1	49	8.2	13	314
			計	17,799	2,789	256	462	13,150	1.8	51	2.6	74	9.2	17	471
		街庄區ヲ置カザル地域	內地人	772	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	3,605	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	4,377	1,263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當リ 燈數	人口100人當リ ワット數	戶數100戶當リ 需用家數	戶數100戶當リ 燈數	戶數100戶當リ ワット數
臺北州	蘇澳郡	蘇澳庄	內地人	1,510	428	429	1,197	60,517	2.8	141	79.2	4,008	100.2	280	14,139
			本島人	13,094	2,337	763	1,228	32,922	1.6	43	9.4	251	32.6	53	1,409
			計	14,604	2,765	1,192	2,425	93,439	2.0	78	16.6	640	43.1	88	3,379
		街庄區ヲ置カザル地域	內地人	228	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	4,548	989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	4,776	1,090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	文山郡	新店庄	內地人	357	113	118	394	26,368	3.3	223	110.3	7,386	104.4	349	23,335
			本島人	20,331	3,417	618	1,080	31,559	1.7	51	5.3	155	18.1	32	924
			計	20,688	3,530	736	1,474	57,927	2.0	79	7.1	280	20.8	42	1,641
		深坑庄	內地人	201	48	66	188	8,900	2.8	135	93.5	4,428	137.5	392	18,542
			本島人	17,339	2,947	711	1,460	33,412	2.1	47	8.4	193	24.1	50	1,134
			計	17,540	2,995	777	1,648	42,312	2.1	54	9.4	241	25.9	55	1,413
		石碇庄	內地人	45	16	20	31	940	1.6	47	68.9	2,089	12.5	194	5,875
			本島人	10,227	1,842	140	206	5,445	1.5	39	2.0	53	7.6	11	296
			計	10,272	1,858	160	237	6,385	1.5	40	2.3	62	8.6	13	344
		坪林庄	內地人	32	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	7,937	1,310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	7,969	1,327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	內地人	130	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	2,490	582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	2,620	633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	海山郡	板橋街	內地人	462	128	179	691	46,670	3.9	261	149.6	10,102	139.8	540	36,461
			本島人	19,502	3,159	997	2,180	78,112	2.2	78	11.2	401	31.6	69	2,473
			計	19,964	3,287	1,176	2,871	124,782	2.4	106	14.3	625	35.8	87	3,796
		中和庄	內地人	44	15	28	91	5,145	3.3	184	206.8	11,693	186.7	607	34,300
			本島人	15,112	2,314	651	1,181	24,458	1.8	38	7.8	162	28.1	51	1,057
			計	15,156	2,329	679	1,272	29,603	1.9	44	8.4	195	29.2	55	195
		鶯歌庄	內地人	274	92	124	448	24,055	3.6	194	163.5	8,779	134.8	487	26,147
			本島人	23,898	3,779	708	1,394	45,895	2.0	65	5.8	192	18.7	37	1,214
			計	24,172	3,871	832	1,842	69,950	2.2	84	7.6	289	21.5	48	1,807
		三峽庄	內地人	147	52	69	277	10,425	4.0	151	188.4	7,092	132.7	533	20,048
			本島人	23,170	3,842	595	1,257	38,769	2.1	65	5.4	167	15.5	33	1,009
			計	23,317	3,894	664	1,534	49,194	2.3	74	6.6	211	17.1	39	1,263
		土城庄	內地人	45	14	45	79	4,458	1.8	99	175.6	9,907	321.4	564	31,843
			本島人	11,616	2,030	355	571	13,374	1.6	38	4.9	115	17.5	28	659
			計	11,661	2,044	400	650	17,832	1.6	45	5.6	153	19.6	32	872
	新莊郡	新莊街	內地人	264	82	125	631	45,657	5.0	365	239.0	17,294	152.4	770	55,679
			本島人	18,353	2,993	836	1,807	64,353	2.2	77	9.8	351	27.9	60	2,150
			計	18,617	3,075	961	2,438	110,010	2.5	114	13.1	591	31.3	79	3,580
		鷺洲庄	內地人	83	30	72	224	11,037	3.1	153	269.9	13,298	240.0	747	36,790
			本島人	24,737	3,718	951	1,939	47,966	2.0	50	7.8	194	25.6	52	1,290
			計	24,820	3,748	1,023	2,163	59,003	2.1	58	8.7	238	27.3	58	1,574

電燈供給状況（續）

地方	郡支廳	市街庄	内臺人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戸數100戸當り 需用家數	戸數100戸當り 燈數	戸數100戸當り ワット數
臺北州	新莊郡	五股庄	内地人	8	5	15	29	1,500	1.9	100	362.5	18,750	300.0	580	30,000
			本島人	8,331	1,305	132	264	7,920	2.0	60	3.2	95	10.1	20	607
			計	8,339	1,310	147	293	9,420	2.0	64	3.5	113	11.2	22	719
		林口庄	内地人	27	14	15	104	5,492	6.9	366	385.2	20,341	107.1	743	39,229
			本島人	8,050	1,386	173	307	9,540	1.8	55	4.4	119	12.5	22	688
			計	8,077	1,400	188	411	15,032	2.2	80	5.1	186	13.4	29	1,074
	合計		内地人	114,374	32,339	24,815	159,707	10,071,276	6.4	406	139.6	8,806	76.7	494	31,143
			本島人	894,806	162,977	46,956	135,216	5,012,784	2.9	107	15.1	560	28.8	83	3,076
			計	1,009,180	195,316	71,771	294,923	15,084,060	4.1	210	29.2	1,495	36.7	151	7,723
新竹州		新竹市	内地人	5,819	1,628	1,553	7,434	501,677	4.9	323	127.8	8,621	95.4	457	30,816
			本島人	46,101	8,614	4,085	8,880	910,280	2.2	223	19.3	1,975	47.2	103	10,564
			計	51,920	10,242	5,638	16,314	1,411,957	2.9	250	31.4	2,721	55.0	159	13,786
	新竹郡	舊港庄	内地人	62	19	24	98	7,600	4.1	317	158.1	12,258	126.3	516	40,000
			本島人	15,704	2,462	234	398	11,900	1.7	51	2.5	76	9.5	16	483
			計	15,766	2,481	258	496	19,500	1.9	76	3.1	124	10.4	20	786
		紅毛庄	内地人	26	10	9	35	1,200	3.9	133	134.6	4,615	90.0	350	12,000
			本島人	11,151	1,480	24	59	2,000	2.5	83	0.5	18	1.6	4	135
			計	11,177	1,490	33	94	3,200	2.8	97	0.8	29	2.2	6	215
		湖口庄	内地人	107	26	25	228	8,200	9.1	328	213.1	7,664	96.2	877	31,538
			本島人	14,405	2,021	277	524	19,230	1.9	69	3.6	133	13.7	26	952
			計	14,512	2,047	302	752	27,430	2.5	91	5.2	189	14.8	37	1,340
		新埔庄	内地人	99	27	25	58	2,700	2.3	108	58.5	2,727	92.6	215	10,000
			本島人	22,886	3,746	394	837	29,010	2.1	74	3.7	127	10.5	22	774
			計	22,985	3,773	419	895	31,710	2.1	76	3.9	138	11.1	24	840
		關西庄	内地人	72	30	24	49	2,800	2.0	117	68.1	3,889	80.0	163	9,333
			本島人	22,032	3,330	219	363	15,850	1.7	72	1.6	72	6.6	11	476
			計	22,104	3,360	243	412	18,650	1.7	77	1.9	84	7.2	12	555
		六家庄	内地人	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	7,283	1,048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	7,296	1,053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		香山庄	内地人	74	23	19	51	2,200	2.7	116	68.9	2,973	82.6	222	9,565
			本島人	15,310	2,188	64	106	3,400	1.7	53	0.7	22	2.9	5	155
			計	15,384	2,211	83	157	5,600	1.9	67	1.0	36	3.8	7	253
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	19	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	1,478	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	1,497	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

電燈供給状況（續）

地方	郡支廳	市街庄	内臺人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戸數100戸當り 需用家數	戸數100戸當り 燈數	戸數100戸當り ワット數
新竹州	中壢郡	中壢街	内地人	438	122	152	609	32,520	4.0	214	139.0	7,425	124.6	499	26,656
			本島人	26,141	3,924	630	1,429	70,500	2.2	112	5.5	270	16.1	36	1,797
			計	26,579	4,046	782	2,038	103,020	2.6	132	7.7	388	19.3	50	2,546
		平鎮庄	内地人	16	5	18	91	5,100	5.1	283	568.8	31,875	360.0	1,820	102,000
			本島人	13,177	1,850	97	158	7,200	1.6	74	1.2	55	5.2	9	389
			計	13,193	1,855	115	249	12,300	2.2	107	18.9	93	6.2	13	663
		楊梅庄	内地人	171	55	29	157	5,100	5.4	176	91.8	2,982	52.7	285	9,273
			本島人	26,168	4,072	405	818	34,600	2.0	85	3.1	132	9.9	20	850
			計	26,339	4,127	434	975	39,700	2.2	91	3.7	151	10.5	24	961
		新屋庄	内地人	26	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	20,571	2,834	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	20,597	2,847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		觀音庄	内地人	46	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	17,197	2,599	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	17,243	2,618	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	桃園郡	桃園街	内地人	784	228	258	853	57,620	3.3	223	108.8	7,349	113.2	374	25,272
			本島人	24,130	4,239	1,166	2,306	109,200	2.0	94	9.6	453	27.5	54	2,576
			計	24,914	4,467	1,424	3,159	166,820	2.2	117	12.7	670	31.9	71	3,734
		蘆竹庄	内地人	39	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	16,437	2,317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	16,476	2,333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		大園庄	内地人	52	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	17,666	2,702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	17,718	2,720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		龜山庄	内地人	72	27	14	24	800	1.7	57	33.3	1,111	51.9	89	2,963
			本島人	15,777	2,669	59	129	3,400	2.2	58	0.8	22	2.2	5	127
			計	15,849	2,696	73	153	4,200	2.1	58	1.0	27	2.7	6	156
		八塊庄	内地人	34	8	11	25	1,200	2.3	109	73.5	3,529	137.5	313	15,000
			本島人	10,591	1,636	75	131	5,800	1.7	77	1.2	55	4.6	8	355
			計	10,625	1,644	86	156	7,000	1.8	81	1.5	66	5.2	9	426
	大溪郡	大溪街	内地人	387	139	109	333	15,805	3.1	145	86.0	4,084	78.4	240	11,371
			本島人	29,063	4,700	484	910	31,525	1.9	65	3.1	108	10.3	19	671
			計	29,450	4,839	593	1,243	47,330	2.1	80	4.2	161	12.3	26	978
		龍潭庄	内地人	71	23	12	30	1,500	2.5	125	42.5	2,113	52.2	130	6,522
			本島人	18,403	2,900	176	273	8,500	1.6	48	1.5	46	6.1	9	293
			計	18,474	2,923	188	303	10,000	1.6	53	1.6	54	6.4	10	342
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	402	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	7,228	1,506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	7,630	1,686	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	竹東郡	竹東街	内地人	388	124	113	523	41,500	4.6	367	134.8	10,696	91.1	422	33,468
			本島人	15,730	2,550	558	1,424	65,200	2.6	117	9.1	414	21.9	56	2,558
			計	16,118	2,674	671	1,947	106,700	2.9	159	12.1	662	25.1	73	3,990

電燈供給状況（續）

地方	郡支廳	市街庄	内蕃人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當リ 燈數	人口100人當リ ワット數	戸數100戸當リ 需用家數	戸數100戸當リ 燈數	戸數100戸當リ ワット數
新竹州	竹東郡	芎林庄	内地人	26	9	12	24	900	2.0	75	92.3	3,462	133.3	267	10,000
			本島人	10,703	1,704	119	240	9,930	2.0	83	2.2	93	7.0	14	583
			計	10,729	1,713	131	264	10,830	2.0	83	2.5	101	7.6	15	632
		橫山庄	内地人	33	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	11,332	1,835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	11,365	1,849	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		北埔庄	内地人	43	12	21	59	2,900	2.8	138	137.2	6,744	175.0	492	24,167
			本島人	9,295	1,538	242	687	26,900	2.8	111	7.4	2,894	15.7	45	1,749
			計	9,338	1,550	263	746	29,800	2.8	113	8.0	319	17.0	48	1,923
		峨眉庄	内地人	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	7,083	1,019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	7,091	1,023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		寶山庄	内地人	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	10,223	1,389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	10,236	1,393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	428	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	6,917	1,454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	7,345	1,624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	竹南郡	竹南庄	内地人	518	147	152	647	42,000	4.3	276	124.9	8,108	103.4	440	28,571
			本島人	17,160	2,704	673	1,394	72,900	2.1	108	8.1	425	24.9	52	2,696
			計	17,678	2,851	825	2,041	114,900	2.5	139	11.5	650	28.9	72	4,030
		頭分庄	内地人	72	26	33	101	6,270	3.1	190	140.3	8,709	126.9	388	24,115
			本島人	19,922	2,996	390	720	38,000	1.8	97	3.6	191	13.0	24	1,271
			計	19,994	3,022	423	821	44,270	1.9	105	4.1	221	14.0	27	1,465
		三灣庄	内地人	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	8,053	1,196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	8,067	1,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南庄	内地人	77	25	31	79	2,305	2.5	74	102.6	2,994	124.0	316	9,220
			本島人	10,422	1,694	64	125	3,635	2.0	57	1.2	35	3.8	7	215
			計	10,499	1,719	95	204	5,940	2.1	63	1.9	57	5.5	12	346
		造橋庄	内地人	370	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	7,309	1,030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	7,679	1,168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		後龍庄	内地人	250	65	75	279	12,300	3.7	164	111.6	4,920	115.4	429	18,923
			本島人	24,004	3,569	636	949	27,500	1.5	43	4.0	115	17.8	27	771
			計	24,254	3,634	711	1,228	39,800	1.7	56	5.1	164	19.6	34	1,095
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	18	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	689	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	707	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	苗栗郡	苗栗街	内地人	1,096	336	328	1,415	66,300	4.3	202	129.1	6,049	97.6	421	19,732
			本島人	19,893	3,261	1,042	1,974	73,000	1.9	70	9.9	367	32.0	61	2,239
			計	20,989	3,597	1,370	3,389	139,300	2.5	102	16.1	664	38.1	94	3,873

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當リ 燈數	人口100人當リ ワット數	戶數100戶當リ 需用家數	戶數100戶當リ 燈數	戶數100戶當リ ワット數
新竹州	苗栗郡	頭屋庄	內地人	8	3	14	22	600	1.6	43	275.0	7,500	466.7	733	20,000
			本島人	7,279	1,137	63	157	5,800	2.5	92	2.2	80	5.5	14	510
			計	7,287	1,140	77	179	6,400	2.3	83	2.5	88	6.8	16	561
		公館庄	內地人	230	64	16	23	1,400	1.4	88	10.0	609	25.0	36	2,188
			本島人	19,294	2,580	81	227	14,700	2.8	182	1.2	76	3.1	9	570
			計	19,524	2,644	97	250	16,100	2.6	166	1.3	82	3.7	9	609
		銅鑼庄	內地人	45	13	22	53	3,000	2.4	136	117.8	6,667	169.2	408	23,077
			本島人	12,878	1,815	129	249	15,000	1.9	116	1.9	116	7.1	14	826
			計	12,923	1,828	151	302	18,000	2.0	119	2.3	139	8.3	17	985
		三叉庄	內地人	127	37	36	99	6,200	2.8	172	78.0	4,832	97.3	268	16,757
			本島人	7,516	1,085	171	347	19,600	2.0	115	4.6	261	15.8	32	1,806
			計	7,643	1,122	207	446	25,800	2.2	125	5.8	338	18.4	40	2,299
		苑裡庄	內地人	99	31	27	80	3,700	3.0	137	80.8	3,737	87.1	258	11,935
			本島人	22,695	3,322	489	1,017	54,950	2.1	112	4.5	242	14.7	31	1,654
			計	22,794	3,353	516	1,097	58,650	2.1	114	4.8	257	15.4	33	1,749
		通霄庄	內地人	140	45	33	100	5,100	3.0	155	71.4	3,643	73.3	222	11,333
			本島人	21,968	3,019	274	516	23,650	1.9	86	2.3	108	9.1	17	783
			計	22,108	3,064	307	616	28,750	2.0	94	2.8	130	10.0	20	938
		四湖庄	內地人	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	8,150	1,030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	8,163	1,034	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大湖郡	大湖庄	內地人	369	87	52	145	9,400	2.8	181	39.3	2,547	59.8	167	10,805
			本島人	11,869	2,002	245	485	26,200	2.0	107	4.1	221	12.2	24	1,309
			計	12,238	2,089	297	630	35,600	2.1	120	5.1	291	14.2	30	1,704
		獅潭庄	內地人	34	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	5,950	971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	5,984	984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		卓蘭庄	內地人	46	19	17	48	2,600	2.8	153	104.3	5,652	89.5	253	13,684
			本島人	7,525	1,147	164	245	9,800	1.5	60	3.3	130	14.3	21	854
			計	7,571	1,166	181	293	12,400	1.6	69	3.9	164	15.5	25	1,063
		街庄區ヲ置カザル地域	內地人	291	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	4,262	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	4,553	1,045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計		內地人	13,585	4,157	3,264	13,772	852,497	4,2	261	101.4	6,275	78.5	331	20,508
			本島人	707,020	110,208	13,729	28,077	1,749,160	2.0	127	4.0	247	12.5	25	1,587
			計	720,605	114,365	16,993	41,849	2,601,657	2.5	153	5.8	361	14.9	37	2,275
臺中州		臺中市	內地人	14,756	4,133	3,605	23,744	1,859,970	6.6	516	160.9	12,605	87.2	574	45,003
			本島人	50,235	10,268	5,848	16,730	943,895	2.9	161	33.3	1,879	57.0	163	9,193
			計	64,991	14,401	9,453	40,474	2,803,865	4.3	297	62.3	4,314	65.6	281	19,470
		彰化市	內地人	2,380	735	651	3,305	228,278	5.1	351	138.9	9,592	88.6	450	31,058
			本島人	47,356	8,779	4,114	9,223	346,903	2.2	84	19.5	733	46.9	105	3,952
			計	49,736	9,514	4,765	12,528	575,181	2.6	121	25.2	1,156	50.1	132	6,046

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戶數100戶當り 需用家數	戶數100戶當り 燈數	戶數100戶當り ワット數
臺中州	大屯郡	大里庄	內地人	39	14	18	51	3,318	2.9	184	130.8	8,508	128.6	364	23,700
			本島人	10,378	1,795	313	573	27,165	1.8	87	5.5	262	17.4	32	1,513
			計	10,417	1,809	331	624	30,483	1.9	92	6.0	293	18.3	34	1,685
		霧峯庄	內地人	93	45	72	171	11,650	2.4	162	183.9	12,527	160.0	380	25,889
			本島人	16,294	2,882	1,055	2,198	99,770	2.1	95	13.5	612	36.6	76	3,462
			計	16,387	2,927	1,127	2,369	111,420	2.1	99	15.5	680	38.5	81	3,807
		大平庄	內地人	33	8	11	53	3,537	4.8	322	160.6	10,718	137.5	663	44,213
			本島人	10,375	1,767	211	426	20,473	2.0	97	4.1	197	12.3	24	1,159
			計	10,408	1,775	222	479	24,010	2.2	108	4.6	231	12.5	27	1,353
		北屯庄	內地人	98	41	29	45	2,493	1.6	86	45.9	2,544	70.7	110	6,080
			本島人	19,978	3,009	438	901	45,400	2.1	104	4.5	227	14.6	30	2,272
			計	20,076	3,050	467	946	47,893	2.0	103	4.7	239	15.3	31	1,570
		西屯庄	內地人	85	34	31	87	7,183	2.8	232	102.3	8,451	91.2	256	21,126
			本島人	14,499	1,938	478	1,144	59,953	2.4	125	7.9	413	24.7	59	3,094
			計	14,584	1,972	509	1,231	67,136	2.4	132	8.4	460	25.8	62	3,404
		南屯庄	內地人	53	22	20	64	2,923	3.2	146	120.8	5,515	90.9	291	13,286
			本島人	11,120	1,873	294	736	76,560	2.5	260	6.6	688	15.7	39	4,088
			計	11,173	1,895	314	800	79,483	2.5	253	7.2	711	16.6	42	4,194
		烏日庄	內地人	334	88	158	729	40,538	4.6	257	218.3	12,137	179.5	83	4,607
			本島人	11,340	1,885	416	784	39,910	1.9	96	6.9	352	22.1	42	2,117
			計	11,674	1,973	574	1,513	80,448	2.6	140	13.0	689	29.1	77	4,077
	豐原郡	豐原街	內地人	926	236	214	1,021	60,813	4.8	284	110.3	6,567	90.7	433	25,768
			本島人	30,530	4,772	1,945	4,623	178,095	2.4	92	15.1	583	40.8	97	3,732
			計	31,456	5,008	2,159	5,644	238,908	2.6	111	17.9	759	43.1	113	4,771
		內埔庄	內地人	582	177	214	705	39,670	3.3	185	121.1	6,816	120.9	398	22,412
			本島人	17,159	2,617	1,040	2,051	90,120	2.0	87	12.0	525	6.1	12	525
			計	17,741	2,794	1,254	2,756	129,790	2.2	104	15.5	732	7.1	16	732
		神岡庄	內地人	82	29	37	88	5,760	2.4	156	107.3	7,024	127.6	303	19,862
			本島人	16,971	2,322	671	1,581	67,460	2.4	101	9.3	398	28.9	68	2,905
			計	17,053	2,351	708	1,669	73,220	2.4	104	9.8	429	30.1	71	3,114
		大雅庄	內地人	96	44	35	81	4,928	2.3	141	84.4	5,133	79.5	184	11,200
			本島人	11,714	1,581	281	993	69,853	3.5	249	8.5	596	17.8	63	4,418
			計	11,810	1,625	316	1,074	74,781	3.4	237	9.1	633	19.4	66	4,602
		潭子庄	內地人	229	66	97	234	11,067	2.4	114	102.2	4,833	147.0	355	16,769
			本島人	11,347	1,590	377	819	33,653	2.2	89	7.2	297	23.7	52	2,117
			計	11,576	1,656	474	1,053	44,720	2.2	94	9.1	386	28.6	64	2,700
	東勢郡	東勢街	內地人	495	177	129	376	21,940	2.9	170	76.0	4,432	72.9	212	12,395
			本島人	21,490	3,469	522	932	50,200	1.8	96	4.3	2,336	15.0	27	1,447
			計	21,985	3,646	651	1,308	72,140	2.0	111	5.9	328	17.9	36	1,979
		石岡庄	內地人	96	26	38	106	8,100	2.8	213	110.4	844	146.2	408	31,154
			本島人	8,124	1,144	244	403	16,300	1.7	67	4.9	201	21.3	35	1,425
			計	8,220	1,170	282	509	24,400	1.8	87	6.2	297	24.1	44	2,085

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當リ 燈數	人口100人當リ ワット數	戶數100戶當リ 需用家數	戶數100戶當リ 燈數	戶數100戶當リ ワット數
臺中州	東勢郡	新社庄	內地人	163	67	49	118	7,100	2.4	145	72.4	4,356	73.1	176	10,597
			本島人	8,279	1,310	94	161	8,900	1.7	95	1.9	108	7.2	12	679
			計	8,442	1,377	143	279	16,000	2.0	112	3.3	190	10.4	20	1,162
		街庄區ヲ置カザル地域	內地人	665	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	3,360	916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	4,025	1,238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大甲郡	清水街	內地人	497	149	187	642	39,680	3.4	212	129.2	7,984	125.5	431	26,631
			本島人	31,930	4,720	3,177	5,031	168,448	1.6	53	15.8	528	67.3	107	3,569
			計	32,427	4,869	3,364	5,673	208,128	1.7	62	17.5	642	69.1	117	4,275
		梧棲街	內地人	38	14	32	69	3,600	2.2	113	181.6	9,474	228.6	493	25,714
			本島人	13,019	1,882	974	1,345	34,570	1.4	35	10.3	266	51.8	71	1,837
			計	13,057	1,896	1,006	1,414	38,170	1.4	38	10.8	292	53.1	75	2,013
		大甲街	內地人	264	87	114	420	28,288	3.7	248	159.1	10,715	131.0	483	32,515
			本島人	24,308	4,006	937	2,214	125,660	2.4	134	9.1	517	23.4	55	3,137
			計	24,572	4,093	1,051	2,634	153,948	2.5	146	10.7	627	25.7	64	3,761
		外埔庄	內地人	39	15	15	22	898	1.5	60	56.4	2,303	100.0	147	5,987
			本島人	9,192	1,365	259	481	16,723	1.9	65	5.2	182	19.0	35	1,225
			計	9,231	1,380	274	503	17,621	1.8	64	5.4	191	19.9	36	1,277
		大安庄	內地人	26	9	16	52	5,708	3.3	357	200.0	21,954	177.8	578	63,422
			本島人	10,129	1,458	364	576	21,250	1.6	58	5.7	210	25.0	40	1,457
			計	10,155	1,467	380	628	26,958	1.7	71	6.2	265	25.9	43	1,838
		沙鹿庄	內地人	269	54	73	379	23,435	5.2	321	140.9	8,712	135.2	702	43,398
			本島人	19,667	2,913	1,110	1,668	52,180	1.5	47	8.5	265	38.1	57	1,791
			計	19,936	2,967	1,183	2,047	75,615	1.7	64	10.3	379	39.9	69	2,549
		龍井庄	內地人	99	49	31	81	4,115	2.6	133	81.8	4,157	63.3	165	8,398
			本島人	15,269	2,255	496	742	32,513	1.5	66	4.9	213	22.0	33	1,442
			計	15,368	2,304	527	823	36,628	1.6	70	5.4	238	22.9	36	1,590
		大肚庄	內地人	107	29	60	215	11,575	3.6	193	200.9	10,818	206.9	741	39,914
			本島人	11,928	1,938	662	1,009	37,965	1.5	57	8.5	318	34.2	52	1,959
			計	12,035	1,967	722	1,224	49,540	1.7	69	10.2	412	36.7	62	2,519
	彰化郡	鹿港街	內地人	329	99	129	443	20,370	3.4	158	134.7	6,191	130.3	447	20,576
			本島人	39,053	6,647	3,685	6,400	218,960	1.7	59	16.4	561	55.4	96	3,294
			計	39,382	6,746	3,814	6,843	239,330	1.8	63	17.4	608	56.5	101	3,548
		和美庄	內地人	378	125	31	70	3,735	2.3	120	18.5	988	24.8	56	2,988
			本島人	24,923	4,091	1,397	2,056	83,060	1.5	59	8.2	333	34.1	50	2,030
			計	25,301	4,216	1,428	2,126	86,795	1.5	61	8.4	343	33.9	50	2,059
		線西庄	內地人	26	7	12	22	690	1.8	58	84.6	2,654	171.4	314	9,857
			本島人	15,731	2,504	963	1,102	31,130	1.1	32	7.0	198	38.5	44	1,243
			計	15,757	2,511	975	1,124	31,820	1.2	33	7.1	202	38.8	45	1,267
		福興庄	內地人	17	6	10	24	1,215	2.4	122	141.2	7,147	166.7	400	20,250
			本島人	16,605	2,468	446	487	11,295	1.1	25	2.9	68	18.1	20	458
			計	16,622	2,474	456	511	12,510	1.1	27	3.1	75	18.4	21	506

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戶數100戶當り 需用家數	戶數100戶當り 燈數	戶數100戶當り ワット數
臺中州	彰化郡	秀水庄	內地人	45	17	24	47	3,145	2.0	131	104.4	6,989	141.2	276	18,500
			本島人	13,426	2,124	496	687	22,285	1.4	45	5.1	166	23.4	32	1,049
			計	13,471	2,141	520	734	25,430	1.4	49	5.4	189	24.3	34	1,188
		花壇庄	內地人	59	17	19	92	4,242	4.8	223	155.9	7,190	111.8	541	24,953
			本島人	14,779	2,578	718	1,019	28,957	1.4	40	6.9	196	27.9	40	1,123
			計	14,838	2,595	737	1,111	33,199	1.5	45	7.5	224	28.4	43	1,279
		芬園庄	內地人	60	30	9	20	805	2.2	89	33.3	1,342	30.0	67	2,683
			本島人	14,122	2,198	251	410	18,700	1.6	75	2.9	132	11.4	19	851
			計	14,182	2,228	260	430	19,505	1.7	75	3.0	138	11.7	19	875
	員林郡	員林街	內地人	885	252	357	1,431	101,965	4.0	286	161.7	11,521	141.7	568	40,462
			本島人	31,328	4,737	2,082	5,302	240,085	2.5	115	16.9	766	44.0	112	5,068
			計	32,213	4,989	2,439	6,733	342,050	2.8	140	20.9	1,062	48.9	135	6,856
		大村庄	內地人	28	8	20	39	1,472	2.0	74	139.3	5,257	250.0	488	18,400
			本島人	14,228	2,083	365	572	24,055	1.6	66	4.0	169	17.5	27	1,155
			計	14,256	2,091	385	611	25,527	1.6	66	4.3	179	18.4	29	1,221
		埔鹽庄	內地人	21	9	14	25	807	1.8	58	119.0	3,843	155.6	278	8,967
			本島人	15,168	2,188	694	909	32,312	1.3	47	6.0	213	31.7	42	1,477
			計	15,189	2,197	708	934	33,119	1.3	47	6.1	218	32.2	43	1,507
		溪湖庄	內地人	332	108	37	111	6,317	3.0	171	33.4	1,903	34.3	103	5,849
			本島人	19,665	2,879	428	1,121	56,335	2.6	132	5.7	286	14.9	39	1,957
			計	19,997	2,987	465	1,232	62,652	2.6	135	6.2	313	15.6	41	2,097
		坡心庄	內地人	28	8	20	51	2,062	2.6	103	182.1	7,364	250.0	638	25,775
			本島人	16,090	2,197	213	342	13,495	1.6	63	2.1	84	9.7	16	614
			計	16,118	2,205	233	393	15,557	1.7	67	2.4	97	10.6	18	706
		永靖庄	內地人	68	20	28	66	2,990	2.4	107	97.1	4,397	140.0	330	14,950
			本島人	19,711	2,819	442	848	36,677	1.9	83	4.3	186	15.7	30	1,301
			計	19,779	2,839	470	914	39,667	1.9	84	4.6	201	16.6	32	1,397
		社頭庄	內地人	74	20	40	96	5,327	2.4	133	129.7	7,199	200.0	480	2,664
			本島人	18,165	2,662	633	828	30,257	1.3	48	4.6	167	23.8	31	1,137
			計	18,239	2,682	673	924	35,584	1.4	53	5.1	195	25.1	34	1,327
		田中庄	內地人	191	50	108	349	23,387	3.2	217	182.7	12,245	216.0	698	46,774
			本島人	18,405	2,806	737	1,407	59,272	1.9	80	7.6	322	26.3	50	2,112
			計	18,596	2,856	845	1,756	82,659	2.1	98	9.4	444	29.6	61	2,894
		二水庄	內地人	246	73	90	341	26,397	3.8	293	138.6	10,730	123.3	467	36,160
			本島人	12,027	1,851	421	706	28,832	1.7	68	5.9	240	22.7	38	1,558
			計	12,273	1,924	511	1,047	55,229	2.0	108	8.5	450	26.6	54	2,871
	北斗郡	北斗街	內地人	315	92	113	421	32,477	3.7	287	133.7	10,310	122.8	458	35,301
			本島人	12,430	2,095	1,081	2,286	120,277	2.1	111	18.4	968	51.6	109	5,741
			計	12,745	2,187	1,194	2,707	152,754	2.3	128	21.2	1,199	54.6	124	6,985
		田尾庄	內地人	24	9	24	45	2,552	1.9	106	187.5	10,633	266.7	500	28,356
			本島人	15,500	2,131	360	549	17,510	1.5	49	3.5	113	16.9	26	822
			計	15,524	2,140	384	594	20,062	1.5	52	3.8	129	17.9	28	937

電燈供給状況（續）

地方	郡支廳	市街庄	内臺人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戸數100戸當り 需用家數	戸數100戸當り 燈數	戸數100戸當り ワット數
臺中州	北斗郡	埤頭庄	内地人	44	13	31	46	1,985	1.5	64	104.5	4,511	238.5	354	15,269
			本島人	16,617	2,367	436	782	39,510	1.8	91	4.7	238	18.4	33	1,669
			計	16,661	2,380	467	828	41,495	1.8	89	5.0	249	19.6	35	1,743
		二林庄	内地人	319	103	137	343	20,695	2.5	151	107.5	6,487	133.0	333	20,092
			本島人	23,368	3,444	1,032	1,715	80,490	1.7	78	7.3	344	30.0	50	2,337
			計	23,687	3,547	1,169	2,058	101,185	1.8	87	8.7	427	33.0	58	2,853
		沙山庄	内地人	104	35	51	66	1,640	1.3	32	63.5	1,577	145.7	189	4,686
			本島人	19,551	2,652	568	754	31,025	1.3	55	3.9	159	21.4	28	1,170
			計	19,655	2,687	619	820	32,665	1.3	53	4.2	166	23.0	31	1,216
		大城庄	内地人	25	8	21	37	1,582	1.8	75	148.0	6,320	262.5	463	19,775
			本島人	12,862	1,746	312	430	18,187	1.4	58	3.3	141	17.9	25	1,042
			計	12,887	1,754	333	467	19,769	1.4	59	3.6	153	19.0	27	1,127
		竹塘庄	内地人	37	13	25	50	2,275	2.0	91	135.1	6,149	192.3	385	17,500
			本島人	10,636	1,495	348	672	38,067	1.9	109	6.3	358	23.3	45	2,546
			計	10,673	1,508	373	722	40,342	1.9	108	6.8	378	24.7	48	2,675
		溪州庄	内地人	553	168	57	182	13,362	3.2	234	32.9	2,416	33.9	108	7,954
			本島人	16,065	2,473	645	1,053	44,375	1.6	69	6.6	276	26.1	43	1,794
			計	16,618	2,641	702	1,235	57,737	1.8	82	7.4	347	26.6	47	2,186
	南投郡	南投街	内地人	871	271	191	878	61,808	4.6	324	100.8	7,096	70.5	324	2,281
			本島人	26,572	4,120	1,403	2,133	83,603	1.5	60	8.0	315	34.1	52	2,029
			計	27,443	4,391	1,594	3,011	145,411	1.9	91	11.0	530	36.3	69	3,312
		草屯庄	内地人	207	69	125	348	17,518	2.8	140	168.1	8,463	181.2	504	25,388
			本島人	28,190	4,731	1,317	2,743	146,245	2.1	111	9.7	519	27.8	58	3,091
			計	28,397	4,800	1,442	3,091	163,763	2.1	114	10.9	577	30.0	64	3,412
		中寮庄	内地人	50	23	25	60	4,565	2.4	183	120.0	9,130	108.7	261	19,848
			本島人	10,935	1,946	345	547	23,813	1.6	69	5.0	218	17.7	28	1,224
			計	10,985	1,969	370	607	28,378	1.6	77	5.5	258	18.8	31	1,441
		名間庄	内地人	60	25	36	87	5,973	2.4	166	145.0	9,955	144.0	348	23,892
			本島人	19,696	3,182	547	818	33,418	1.5	61	4.2	170	17.2	26	1,050
			計	19,756	3,207	583	905	39,391	1.6	68	4.6	199	18.2	28	1,228
	新高郡	集々庄	内地人	858	291	243	816	60,373	3.4	248	95.1	7,036	83.5	280	20,747
			本島人	12,808	2,518	854	1,602	67,705	1.9	79	12.5	529	33.9	64	2,689
			計	13,666	2,809	1,097	2,418	128,078	2.2	117	17.7	937	39.1	86	4,560
		魚池庄	内地人	702	274	48	177	8,980	3.7	187	25.2	1,279	17.5	65	3,277
			本島人	12,983	1,889	285	495	18,130	1.7	64	3.8	140	15.1	26	960
			計	13,685	2,163	333	672	27,110	2.0	81	4.9	198	15.4	31	1,253
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	426	217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	9,101	1,280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	9,527	1,497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	能高郡	埔里街	内地人	1,235	373	288	1,283	103,589	4.5	360	103.9	8,388	77.2	344	27,772
			本島人	28,669	4,644	1,367	2,701	120,977	2.0	88	9.4	422	29.4	58	2,605
			計	29,904	5,017	1,655	3,984	224,565	2.4	136	13.3	751	33.0	79	4,476

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戶數100戶當り 需用家數	戶數100戶當り 燈數	戶數100戶當り ワット數
臺中州	能高郡	國姓庄	內地人	56	22	11	20	782	1.8	71	35.7	1,396	50.0	91	3,555
			本島人	9,909	1,852	69	117	3,766	1.7	54	1.2	38	3.7	6	203
			計	9,965	1,874	80	137	4,542	1.7	568	1.4	46	4.3	7	242
		街庄區ヲ置カザル地域	內地人	719	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	8,253	1,765	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	8,972	2,133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	竹山郡	竹山庄	內地人	410	132	132	588	32,137	4.5	243	143.4	7,838	100.0	445	24,346
			本島人	25,685	4,412	759	1,531	74,592	2.0	98	6.0	290	17.2	35	1,691
			計	26,095	4,544	891	2,119	106,729	2.4	120	8.1	409	19.6	47	2,349
		鹿谷庄	內地人	72	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	13,870	2,208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	13,942	2,237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計		內地人	32,418	10,054	8,442	41,532	3,013,785	4.9	357	127.5	9,297	84.0	413	29,976
			本島人	1,093,117	174,236	52,019	102,468	4,561,310	2.0	88	9.4	417	29.9	59	2,618
			計	1,125,535	184,290	60,461	144,000	7,575,095	2.4	125	12.8	673	32.8	78	4,110
臺南州		臺南市	內地人	15,580	4,377	3,789	24,199	1,449,572	6.4	383	155.3	9,304	86.6	553	33,118
			本島人	90,663	19,278	10,429	32,147	1,251,832	3.1	120	35.5	1,381	54.1	167	6,494
			計	106,243	23,655	14,218	56,346	2,701,404	4.0	190	53.0	2,543	60.1	238	11,420
		嘉義市	內地人	9,047	2,474	1,195	9,466	1,092,500	7.9	914	104.6	12,076	48.3	383	44,159
			本島人	57,806	11,450	6,732	17,082	617,600	2.5	92	29.6	1,068	58.8	149	5,394
			計	66,853	13,924	7,927	26,548	1,710,100	3.3	216	39.7	2,558	56.9	191	12,281
	新豐郡	永寧庄	內地人	402	108	88	419	20,178	4.8	229	104.2	5,019	81.5	388	18,683
			本島人	15,530	2,245	837	991	23,595	1.2	28	6.4	152	37.3	44	1,051
			計	15,932	2,353	925	1,410	43,773	1.5	4,732	8.9	275	39.3	60	1,860
		仁德庄	內地人	47	14	16	57	2,648	3.6	166	121.3	5,634	114.3	407	18,914
			本島人	10,067	1,850	527	779	19,149	1.5	36	7.7	190	28.5	42	1,035
			計	10,114	1,864	543	836	21,797	1.5	40	8.3	216	29.1	45	1,169
		鹽仁庄	內地人	72	29	19	59	3,430	3.1	181	81.9	4,764	65.5	203	11,828
			本島人	15,701	2,805	762	997	19,930	1.3	26	6.3	127	27.2	36	711
			計	15,773	2,834	781	1,056	23,360	1.4	30	6.7	148	27.6	37	824
		關廟庄	內地人	64	26	28	86	5,033	3.1	180	134.4	7,864	107.7	331	19,358
			本島人	12,955	2,208	583	909	19,940	1.6	34	7.0	154	26.4	41	903
			計	13,019	2,234	611	995	24,973	1.6	41	7.6	192	27.4	45	1,118
		龍崎庄	內地人	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	5,155	922	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	5,160	925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		永康庄	內地人	285	74	81	303	16,928	3.7	209	106.3	5,940	109.5	409	22,876
			本島人	14,845	2,538	900	1,140	25,688	1.3	29	7.7	173	35.5	45	1,012
			計	15,130	2,612	981	1,443	42,616	1.5	43	9.5	282	37.6	55	1,632
		安順庄	內地人	64	34	37	70	2,693	1.9	73	109.4	4,208	108.8	206	7,921
			本島人	23,227	3,224	787	995	22,863	1.3	29	4.3	98	24.4	31	709
			計	23,291	3,258	824	1,065	25,556	1.3	31	4.6	110	25.3	33	784

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戶數100戶當り 需用家數	戶數100戶當り 燈數	戶數100戶當り ワット數
臺南州	新化郡	新化街	內地人	314	96	98	249	10,685	2.5	109	79.3	3,403	102.1	259	11,130
			本島人	14,344	2,471	1,040	1,588	44,304	1.5	43	11.1	309	42.1	64	1,793
			計	14,658	2,567	1,138	1,837	54,989	1.6	48	12.5	375	44.3	72	2,142
		新市庄	內地人	77	30	18	54	2,528	3.0	140	70.1	3,283	60.0	180	8,427
			本島人	6,356	1,220	211	351	12,678	1.7	60	55.2	199	17.3	29	1,039
			計	6,433	1,250	229	405	15,206	1.8	66	6.3	236	18.3	32	1,216
		安定庄	內地人	54	24	16	42	2,213	2.6	138	77.8	4,098	66.7	175	9,221
			本島人	18,389	2,798	863	1,011	21,350	1.2	25	5.5	116	30.8	36	763
			計	18,443	2,822	879	1,053	23,563	1.2	27	5.7	128	31.1	37	835
		善化庄	內地人	562	158	170	425	25,123	2.5	148	75.6	4,470	107.6	269	15,901
			本島人	15,341	2,643	1,054	1,752	61,783	1.7	59	11.4	403	39.9	66	2,338
			計	15,903	2,801	1,224	2,177	86,906	1.8	71	13.7	546	43.7	78	3,103
		山上庄	內地人	31	21	19	24	768	1.3	40	77.4	2,477	90.5	114	3,657
			本島人	6,722	1,199	478	759	18,565	1.6	39	11.3	276	39.9	63	1,548
			計	6,753	1,220	497	783	19,333	1.6	39	11.6	286	40.7	64	1,585
		玉井庄	內地人	274	97	81	265	15,483	3.3	191	273.2	5,651	83.5	273	15,961
			本島人	6,878	1,308	447	845	25,570	1.9	57	12.3	372	34.2	65	1,955
			計	7,152	1,405	528	1,110	41,053	2.1	78	15.5	574	37.6	79	2,922
		楠西庄	內地人	45	16	9	32	1,720	3.6	191	71.1	3,822	56.3	200	10,750
			本島人	3,497	727	124	147	3,770	1.2	30	4.2	108	17.1	20	519
			計	3,542	743	133	179	5,490	1.3	41	5.1	155	17.9	24	739
		南化庄	內地人	19	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	5,739	1,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	5,758	1,109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		左鎮庄	內地人	17	7	5	9	318	1.8	64	52.9	1,871	71.4	129	4,543
			本島人	6,618	1,230	88	143	3,543	1.6	40	2.2	54	7.2	12	288
			計	6,635	1,237	93	152	3,861	1.6	42	2.3	58	7.5	12	312
	曾文郡	麻豆街	內地人	801	251	197	476	17,675	2.4	90	59.4	2,207	78.5	190	7,041
			本島人	28,793	4,784	934	2,006	73,277	2.1	78	7.0	254	19.5	42	1,532
			計	29,594	5,035	1,131	2,482	90,952	2.2	80	8.4	307	22.5	49	1,806
		下營庄	內地人	48	19	10	29	1,142	2.9	114	60.4	2,379	52.6	153	6,011
			本島人	15,441	2,395	307	535	16,875	1.7	55	34.6	109	12.8	22	705
			計	15,489	2,414	317	564	18,017	1.8	57	3.6	116	13.1	23	746
		六甲庄	內地人	147	44	31	104	4,800	3.4	155	70.7	3,265	70.5	236	10,909
			本島人	9,889	1,688	271	457	17,718	1.7	65	4.6	179	16.1	27	1,050
			計	10,036	1,732	302	561	22,518	1.9	75	5.6	224	17.4	32	1,300
		官田庄	內地人	171	49	78	295	9,910	3.8	127	172.5	5,795	159.2	602	20,224
			本島人	8,848	1,611	210	296	8,813	1.4	42	3.3	100	13.0	18	547
			計	9,019	1,660	288	591	18,723	2.1	65	6.6	208	17.3	36	1,128
		大內庄	內地人	34	16	14	45	1,810	3.2	129	132.4	5,325	87.5	281	11,313
			本島人	8,150	1,373	425	663	16,415	1.6	39	8.1	201	31.0	46	1,196
			計	8,184	1,389	439	708	18,225	1.6	42	8.7	223	31.6	51	1,312

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戶數100戶當り 需用家數	戶數100戶當り 燈數	戶數100戶當り ワット數
臺南州	北門郡	佳里街	內地人	529	160	52	236	13,455	4.5	259	44.6	2,543	32.5	148	8,409
			本島人	23,873	4,092	1,017	1,580	49,620	1.6	49	6.6	208	24.9	39	1,213
			計	24,402	4,252	1,069	1,816	63,075	1.7	59	7.5	258	25.1	43	1,483
		西港庄	內地人	54	27	16	47	1,960	2.9	123	87.0	3,630	59.3	174	7,259
			本島人	13,208	2,242	333	537	13,272	1.6	40	4.1	100	14.9	24	592
			計	13,262	2,269	349	584	15,232	1.7	44	4.4	115	15.3	26	6,713
		七股庄	內地人	34	13	6	10	310	1.7	52	29.4	912	46.2	77	2,385
			本島人	22,116	3,014	465	636	18,450	1.4	40	2.9	83	15.4	21	612
			計	22,150	3,027	471	646	18,760	1.4	40	2.9	85	15.6	21	620
		將軍庄	內地人	36	13	12	21	1,002	1.8	84	58.3	2,783	92.3	162	7,708
			本島人	21,223	3,260	547	744	14,895	1.4	27	3.5	70	16.8	23	457
			計	21,259	3,273	559	765	15,897	1.4	28	3.6	75	17.1	23	486
		北門庄	內地人	136	44	43	177	9,842	4.1	229	130.1	7,237	97.7	402	22,368
			本島人	17,099	2,853	580	755	20,788	1.3	36	4.4	122	20.3	26	729
			計	17,235	2,897	623	932	30,630	1.5	49	5.4	178	21.5	32	1,057
		學甲庄	內地人	57	26	13	41	2,902	3.2	223	71.9	5,091	50.0	158	11,162
			本島人	24,191	3,904	720	1,142	36,020	1.6	50	4.7	149	18.5	29	923
			計	24,248	3,930	733	1,183	38,922	1.6	53	4.9	161	18.7	30	990
	新營郡	新營街	內地人	1,199	347	170	702	39,487	4.1	232	58.5	3,293	49.0	202	11,380
			本島人	17,507	3,035	821	1,852	62,052	2.3	76	10.6	354	27.1	61	2,045
			計	18,706	3,382	991	2,554	101,539	2.6	102	13.7	543	29.3	76	3,002
		鹽水街	內地人	547	148	45	137	17,820	3.0	396	25.0	3,258	30.4	93	12,041
			本島人	20,687	3,755	1,308	2,653	150,285	2.0	115	12.8	726	34.8	71	4,002
			計	21,234	3,903	1,353	2,790	168,105	2.1	124	13.1	792	34.7	71	4,307
		柳營庄	內地人	105	32	10	46	2,837	4.6	284	43.8	2,702	31.3	144	8,866
			本島人	11,544	2,022	326	532	16,515	1.6	51	4.6	143	16.1	26	817
			計	11,649	2,054	336	578	19,352	1.7	58	5.0	166	16.4	28	942
		後壁庄	內地人	437	115	37	96	4,170	2.6	113	22.0	954	32.2	83	3,626
			本島人	18,393	3,193	680	1,012	31,017	1.5	4,561	5.5	169	21.3	32	971
			計	18,830	3,308	717	1,108	35,187	1.5	4,908	5.9	187	21.7	33	1,064
		白河庄	內地人	289	88	74	374	23,320	5.1	315	129.4	8,069	84.1	425	26,500
			本島人	21,151	3,853	956	1,814	85,612	1.9	90	8.6	405	24.8	47	2,222
			計	21,440	3,941	1,030	2,188	108,932	2.1	106	10.2	508	26.1	56	2,764
		番社庄	內地人	92	33	15	20	1,000	1.3	67	21.7	1,087	45.5	61	3,030
			本島人	15,474	2,659	165	194	22,720	1.2	138	1.3	147	6.2	73	854
			計	15,566	2,692	180	214	23,720	1.2	132	1.4	152	6.7	8	811
	嘉義郡	水上庄	內地人	477	128	37	134	7,475	3.6	202	28.1	1,567	28.9	105	5,840
			本島人	16,816	3,128	537	883	25,317	1.6	47	5.3	151	17.2	28	809
			計	17,293	3,256	574	1,017	32,792	1.8	57	5.9	190	17.6	31	1,007
		民雄庄	內地人	139	45	40	86	5,600	2.2	140	61.9	4,029	88.9	191	12,444
			本島人	20,502	3,548	293	719	51,500	2.5	176	3.5	251	8.3	20	1,452
			計	20,641	3,593	333	805	57,100	2.4	171	3.9	277	9.3	22	1,589

電燈供給状況（續）

地方	郡支廳	市街庄	内訳人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戸數100戸當り 需用家數	戸數100戸當り 燈數	戸數100戸當り ワット數
臺南州	嘉義郡	新巷庄	内地人	115	33	16	85	4,000	5.3	250	73.9	3,478	48.5	258	12,121
			本島人	19,065	3,473	453	889	60,200	2.0	133	4.7	316	13.0	26	1,733
			計	19,180	3,506	469	974	64,200	2.1	137	5.1	335	13.4	28	1,831
		溪口庄	内地人	27	9	13	36	2,400	2.8	185	133.3	8,889	144.4	400	26,667
			本島人	11,535	1,905	175	363	27,200	2.1	155	3.1	236	9.2	19	1,428
			計	11,562	1,914	188	399	29,600	2.1	157	3.5	256	9.8	21	1,546
		大林庄	内地人	464	141	72	149	13,300	2.1	185	32.1	2,866	51.1	106	9,433
			本島人	17,051	3,002	559	1,220	80,300	2.2	144	7.2	471	18.6	41	2,675
			計	17,515	3,143	631	1,369	93,600	2.2	148	7.8	534	20.1	44	2,978
		小梅庄	内地人	50	17	7	26	4,100	3.7	586	52.0	8,200	41.2	153	24,118
			本島人	14,005	2,252	229	518	42,500	2.3	186	3.7	303	10.2	23	1,887
			計	14,055	2,269	236	544	46,600	2.3	197	3.9	332	10.4	24	2,054
		竹崎庄	内地人	332	103	58	123	9,400	2.1	162	37.0	2,831	56.3	119	9,126
			本島人	19,602	3,376	177	429	33,900	2.4	192	2.2	179	5.2	13	1,004
			計	19,934	3,479	235	552	43,300	2.3	184	2.8	217	6.8	16	1,245
		番路庄	内地人	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	7,083	1,197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	7,096	1,205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中埔庄	内地人	70	23	15	37	3,900	2.5	260	52.9	5,571	65.2	161	16,957
			本島人	15,615	2,780	292	493	28,000	1.7	96	3.2	179	10.5	18	1,007
			計	15,685	2,803	307	530	31,900	1.7	104	3.4	203	11.0	19	1,138
		大埔庄	内地人	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	1,478	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	1,488	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	882	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	3,501	616	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	4,383	856	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	斗六郡	斗六街	内地人	1,227	344	298	1,311	71,862	4.4	241	106.8	5,857	86.6	381	20,890
			本島人	33,803	5,868	1,268	3,119	212,182	2.5	167	9.2	628	21.6	53	3,616
			計	35,030	6,212	1,566	4,430	284,044	2.8	181	12.6	811	25.2	71	4,573
		古坑庄	内地人	147	48	5	17	1,600	3.4	320	11.6	1,088	10.4	35	3,333
			本島人	18,627	3,125	217	408	37,700	1.9	174	2.2	202	6.9	13	1,206
			計	18,774	3,173	222	425	39,300	1.9	177	2.3	209	7.0	13	1,239
		斗南庄	内地人	225	62	63	176	17,900	2.8	284	78.2	7,956	101.6	284	28,871
			本島人	19,403	3,318	982	1,927	119,100	2.0	121	9.9	614	29.6	58	3,590
			計	19,628	3,380	1,045	2,103	137,000	2.0	131	10.7	698	30.9	62	4,053
		大埤庄	内地人	21	8	16	40	2,900	2.5	181	190.5	13,810	200.0	500	36,250
			本島人	13,159	2,246	129	270	18,100	2.1	140	2.1	138	5.7	12	806
			計	13,180	2,254	145	310	21,000	2.1	145	2.4	159	6.4	14	932
		莿桐庄	内地人	41	15	8	22	5,200	2.8	650	53.7	12,683	53.3	147	34,667
			本島人	12,997	1,976	201	453	42,900	2.3	213	3.5	330	10.2	23	2,171
			計	13,038	1,991	209	475	48,100	2.3	230	3.6	369	10.5	24	2,416

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戶數100戶當り 需用家數	戶數100戶當り 燈數	戶數100戶當り ワット數
臺南州	虎尾郡	虎尾街	內地人	2,049	634	229	911	60,200	4.0	263	44.5	2,938	36.1	144	9,495
			本島人	20,720	3,429	491	1,252	83,500	2.5	180	6.0	427	14.3	37	2,581
			計	22,769	4,063	720	2,163	148,700	3.0	207	9.5	653	17.7	53	3,660
		西螺街	內地人	197	58	42	133	15,000	3.2	357	67.5	7,614	72.4	229	25,862
			本島人	24,971	3,702	849	2,332	199,500	2.7	235	9.3	799	22.9	63	5,389
			計	25,168	3,760	891	2,465	214,500	2.8	241	9.8	852	23.7	66	5,705
		二崙庄	內地人	51	13	11	24	8,500	2.2	773	47.1	16,667	84.6	185	65,385
			本島人	16,249	2,347	260	913	74,100	3.5	285	5.6	456	11.1	39	3,157
			計	16,300	2,360	271	937	82,600	3.5	305	5.7	507	11.5	40	3,500
		崙背庄	內地人	86	40	10	26	2,600	2.6	260	30.2	3,023	25.0	65	6,500
			本島人	21,678	3,090	124	344	27,000	2.8	218	1.6	125	4.0	11	874
			計	21,764	3,130	134	370	29,600	2.8	221	1.7	136	4.3	12	946
		海口庄	內地人	55	27	6	27	2,500	4.5	417	49.1	4,545	22.2	100	9,259
			本島人	22,839	3,242	118	239	13,800	2.0	117	1.1	60	3.6	7	426
			計	22,894	3,269	124	266	16,300	2.1	131	1.2	71	3.8	8	499
		土庫庄	內地人	153	57	23	76	15,800	3.3	687	49.7	10,327	40.4	133	27,719
			本島人	20,592	3,103	640	1,672	99,600	2.6	156	8.1	484	20.6	54	3,210
			計	20,745	3,160	663	1,748	115,400	2.6	174	8.4	556	21.0	55	3,652
	北港郡	北港街	內地人	1,121	340	152	356	54,300	2.3	357	31.8	4,844	44.7	105	15,971
			本島人	24,262	4,086	1,357	3,623	204,100	2.7	150	14.9	841	33.2	89	4,995
			計	25,383	4,426	1,509	3,979	258,400	2.6	171	15.7	1,018	34.1	90	5,838
		元長庄	內地人	76	27	11	44	4,300	4.0	391	57.9	5,658	40.7	163	15,926
			本島人	17,356	2,619	115	295	25,100	2.6	218	1.7	145	4.4	11	958
			計	17,432	2,646	126	339	29,400	2.7	233	1.9	169	4.8	13	1,111
		四湖庄	內地人	101	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	16,428	2,399	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	16,529	2,438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		口湖庄	內地人	54	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	17,094	2,551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	17,148	2,571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		水林庄	內地人	91	28	11	29	3,000	2.6	273	31.9	3,297	39.3	104	10,714
			本島人	22,187	3,315	128	305	23,600	2.4	184	1.4	106	3.9	9	712
			計	22,278	3,343	139	334	26,600	2.4	191	1.5	119	4.2	10	796
	東石郡	朴子街	內地人	395	123	119	463	31,500	3.9	265	117.2	7,975	96.7	376	25,610
			本島人	21,652	3,689	717	1,774	114,000	2.5	159	8.2	527	19.4	48	3,090
			計	22,047	3,812	836	2,237	145,500	2.7	174	10.1	660	21.9	59	3,817
		六脚庄	內地人	463	138	19	53	3,600	2.8	189	11.5	778	13.8	38	2,609
			本島人	25,275	3,956	100	211	18,900	2.1	189	0.8	75	2.5	5	478
			計	25,738	4,094	119	264	22,500	2.2	189	1.0	87	2.9	7	550
		東石庄	內地人	80	30	54	128	5,270	2.4	98	160.0	6,588	180.0	427	17,567
			本島人	22,573	3,354	728	855	17,022	1.2	23	3.8	75	21.7	26	508
			計	22,653	3,384	782	983	22,292	1.3	29	4.3	98	23.1	29	659

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戶數100戶當り 需用家數	戶數100戶當り 燈數	戶數100戶當り ワット數
臺南州	東石郡	布袋庄	內地人	268	76	31	123	8,507	4.0	274	45.9	3,174	40.8	162	11,193
			本島人	23,668	3,671	801	1,073	30,415	1.3	38	4.5	129	21.9	29	829
			計	23,936	3,747	832	1,196	38,922	1.4	47	5.0	163	22.2	32	1,039
		鹿草庄	內地人	89	30	16	38	1,562	2.4	98	42.7	1,755	53.3	127	5,207
			本島人	13,551	2,362	501	622	12,992	1.2	26	4.6	96	21.2	26	550
			計	13,640	2,392	517	660	14,554	1.3	28	4.8	107	21.6	28	608
		太保庄	內地人	98	26	16	58	3,012	3.6	188	59.2	3,073	61.5	223	11,585
			本島人	11,124	1,993	343	649	17,982	1.9	52	5.8	162	17.2	33	902
			計	11,222	2,019	359	707	20,994	2.0	58	6.3	187	17.8	35	1,040
		義竹庄	內地人	127	48	12	39	1,617	3.3	135	30.7	1,273	25.0	81	3,369
			本島人	23,576	3,920	575	917	31,065	1.6	54	3.9	132	14.7	23	793
			計	23,703	3,968	587	956	32,682	1.6	56	4.0	138	14.8	24	824
	合計		內地人	41,469	12,002	7,902	43,385	3,176,167	5.5	402	104.6	7,659	65.8	362	26,464
			本島人	1,337,457	209,931	49,286	107,811	4,623,079	2.2	94	8.7	374	23.5	51	2,202
			計	1,278,926	221,933	57,188	151,196	7,795,246	2.6	136	11.8	610	25.8	68	3,514
高雄州		高雄市	內地人	18,667	5,025	6,201	29,874	2,044,421	4.8	330	160.0	10,952	123.4	595	40,685
			本島人	57,713	11,365	4,449	12,328	512,749	2.8	115	21.4	888	39.1	109	4,512
			計	76,380	16,390	10,650	42,202	2,557,170	4.0	240	55.3	3,348	65.0	258	15,602
		屏東市	內地人	4,983	1,517	1,587	7,543	669,387	4.8	422	151.4	13,433	104.6	497	44,126
			本島人	34,289	6,933	3,984	8,514	431,883	2.1	108	24.8	1,260	57.5	123	6,229
			計	39,272	8,450	5,571	16,057	1,101,270	2.9	198	40.9	2,804	65.9	190	1,303
	岡山郡	岡山庄	內地人	413	110	90	392	38,745	4.4	431	94.9	9,381	81.8	356	35,223
			本島人	14,051	2,623	999	2,060	78,182	2.1	78	14.7	556	38.1	79	2,981
			計	14,464	2,733	1,089	2,452	116,927	2.3	107	17.0	808	39.8	90	4,278
		楠梓庄	內地人	606	174	168	582	53,460	3.5	318	96.0	8,822	96.6	335	30,724
			本島人	16,148	2,900	1,759	2,679	75,059	1.5	43	16.6	465	60.7	92	2,588
			計	16,754	3,074	1,927	3,261	128,519	1.7	67	19.5	767	62.7	106	4,181
		燕巢庄	內地人	33	13	6	9	420	1.5	70	27.3	1,273	46.2	69	3,231
			本島人	7,039	1,284	307	406	12,622	1.3	41	5.8	179	23.9	32	983
			計	7,072	1,297	313	415	13,042	1.3	42	5.9	184	24.1	32	1,006
		田寮庄	內地人	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	10,097	1,530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	10,109	1,535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		阿蓮庄	內地人	25	8	3	5	320	1.7	107	20.0	1,280	37.5	63	4,000
			本島人	7,883	1,444	506	676	19,275	1.3	38	8.6	245	35.0	47	1,335
			計	7,908	1,452	509	681	19,595	1.3	39	8.6	248	35.1	47	1,350
		路竹庄	內地人	60	22	8	42	2,368	5.3	297	70.0	3,947	36.4	191	10,764
			本島人	13,183	2,153	848	1,294	34,657	1.5	41	9.8	263	39.4	60	1,610
			計	13,243	2,175	856	1,336	37,025	1.6	43	10.1	280	39.4	61	1,702
		湖內庄	內地人	37	17	21	51	1,775	2.4	85	137.8	4,797	123.5	300	10,441
			本島人	26,585	3,955	1,642	2,013	51,375	1.2	31	7.6	193	41.5	51	1,299
			計	26,622	3,972	1,663	2,064	53,150	1.2	32	7.8	200	41.9	52	1,338

電燈供給状況（續）

地方	郡支廳	市街庄	内訳人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戸數100戸當り 需用家數	戸數100戸當り 燈數	戸數100戸當り ワット數
高雄州	岡山郡	彌陀庄	内地人	60	22	33	102	4,725	3.1	143	170.0	7,875	150.0	464	21,477
			本島人	24,799	4,268	1,098	1,523	47,120	1.4	43	6.1	190	25.7	36	1,104
			計	24,859	4,290	1,131	1,625	51,845	1.4	46	6.5	209	26.4	38	1,209
		左營庄	内地人	73	19	34	95	8,945	2.8	263	130.1	12,253	178.9	500	47,079
			本島人	16,279	2,784	1,301	2,161	63,860	1.7	49	13.3	392	46.7	78	2,294
			計	16,352	2,803	1,335	2,256	72,805	1.7	55	13.8	445	47.6	80	2,597
	鳳山郡	鳳山街	内地人	758	201	218	1,410	67,430	6.5	309	186.0	8,896	108.5	702	33,547
			本島人	16,084	3,424	1,572	3,700	150,218	2.4	96	23.0	934	45.9	108	4,387
			計	16,842	3,625	1,790	5,110	217,648	2.9	122	30.3	1,292	49.4	141	6,004
		小港庄	内地人	585	160	167	501	44,115	3.0	264	85.6	7,541	104.4	313	27,572
			本島人	14,955	2,463	1,227	1,510	32,257	1.2	26	10.1	216	49.8	61	1,310
			計	15,540	2,623	1,394	2,011	76,372	1.4	55	12.9	492	53.2	77	2,912
		林園庄	内地人	35	17	20	33	1,325	1.7	66	94.3	3,786	117.7	194	7,794
			本島人	15,947	2,722	862	1,244	30,944	1.4	36	7.8	194	31.7	46	1,137
			計	15,982	2,739	882	1,277	32,269	1.5	37	8.0	202	32.2	47	1,178
		大寮庄	内地人	357	117	73	147	8,978	2.0	123	41.2	2,515	62.4	126	7,674
			本島人	16,701	2,682	900	1,306	38,230	1.5	43	7.8	229	33.6	49	1,425
			計	17,058	2,799	973	1,453	47,208	1.5	49	8.5	277	34.8	52	1,687
		大樹庄	内地人	234	67	67	227	15,000	3.4	224	97.0	6,410	100.0	339	22,388
			本島人	15,110	2,588	1,346	2,002	65,276	1.5	49	13.3	432	52.0	77	2,522
			計	15,344	2,655	1,413	2,229	80,276	1.6	57	14.5	523	53.2	84	3,024
		仁武庄	内地人	27	12	12	24	977	2.0	81	83.9	3,619	100.0	200	8,142
			本島人	9,495	1,811	515	691	14,866	1.3	29	7.3	157	28.4	38	821
			計	9,522	1,823	527	715	15,843	1.4	30	7.5	166	28.9	39	869
		鳥松庄	内地人	35	14	6	8	198	1.3	33	22.9	566	42.9	57	1,414
			本島人	6,276	1,099	442	548	10,277	1.2	23	8.7	164	40.2	50	935
			計	6,311	1,113	448	556	10,475	1.2	23	8.8	166	40.3	50	941
	旗山郡	旗山街	内地人	1,083	331	250	1,719	101,856	6.9	408	158.7	9,405	75.5	519	30,772
			本島人	19,459	3,666	1,248	2,386	80,119	1.9	64	12.3	412	34.0	65	2,186
			計	20,542	3,997	1,498	4,105	181,975	2.7	122	20.0	886	37.5	103	4,553
		美濃庄	内地人	144	44	37	67	2,953	1.8	80	46.5	2,051	84.1	152	6,711
			本島人	22,252	3,593	602	967	32,367	1.6	54	4.4	146	16.8	27	901
			計	22,396	3,637	639	1,034	35,320	1.6	55	4.6	158	17.6	28	971
		六龜庄	内地人	151	49	29	93	5,865	3.2	202	61.6	3,884	59.2	190	11,969
			本島人	5,808	1,144	144	302	10,199	2.1	71	5.2	176	12.6	26	892
			計	5,959	1,193	173	395	16,064	2.3	93	6.6	270	14.5	33	1,347
		杉林庄	内地人	40	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	6,280	1,161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	6,320	1,176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		甲仙庄	内地人	68	33	23	37	1,313	1.6	57	54.4	1,931	69.7	112	3,979
			本島人	2,528	567	65	132	7,803	2.0	120	5.2	309	11.5	23	1,376
			計	2,596	600	88	169	9,116	1.9	104	6.5	351	14.7	28	1,519

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	内臺人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當り 燈數	人口100人當り ワット數	戸數100戸當り 需用家數	戸數100戸當り 燈數	戸數100戸當り ワット數
高雄州	旗山郡	内門庄	内地人	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	10,127	1,756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	10,144	1,762	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	363	176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	4,853	876	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	5,216	1,052	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	屏東郡	長興庄	内地人	116	31	39	80	4,315	2.1	111	69.0	3,720	125.8	258	13,919
			本島人	14,493	2,430	743	931	24,662	1.3	33	6.4	170	30.6	38	1,015
			計	14,609	2,461	782	1,011	28,977	1.3	37	6.9	198	31.8	41	1,177
		鹽埔庄	内地人	38	17	13	33	1,475	2.5	114	86.8	3,882	76.5	194	8,676
			本島人	11,811	1,815	464	593	15,362	1.5	33	5.0	130	25.6	33	846
			計	11,849	1,832	477	626	16,837	1.3	35	5.3	142	26.0	34	919
		高樹庄	内地人	45	22	17	69	4,050	4.1	238	153.3	9,000	77.3	314	18,409
			本島人	11,606	1,958	606	863	25,692	1.4	42	7.4	221	30.8	44	1,312
			計	11,651	1,980	623	932	29,742	1.5	48	8.0	255	31.5	47	1,502
		里港庄	内地人	203	69	66	210	9,708	3.2	147	103.5	4,782	95.7	304	14,070
			本島人	9,482	1,684	664	1,141	36,920	1.7	56	12.0	389	39.4	68	2,192
			計	9,685	1,753	730	1,351	46,628	1.9	64	14.0	481	41.6	77	2,660
		九塊庄	内地人	26	6	15	41	2,447	2.7	163	157.7	9,412	250.0	683	40,783
			本島人	6,989	1,207	500	831	22,632	1.7	45	11.9	324	41.4	69	1,875
			計	7,015	1,213	515	872	25,079	1.7	49	12.4	358	42.5	72	2,067
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	129	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	6,467	1,346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	6,596	1,410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	潮洲郡	潮洲庄	内地人	527	142	183	778	54,670	4.3	299	147.6	10,374	128.9	548	38,500
			本島人	11,495	2,234	987	1,866	86,535	1.9	88	16.2	753	44.2	84	3,874
			計	12,022	2,376	1,170	2,644	141,205	2.3	121	22.0	1,175	49.2	111	5,943
		萬巒庄	内地人	77	26	32	77	3,512	2.4	110	100.0	4,561	123.1	296	13,508
			本島人	13,741	2,535	897	1,387	54,677	1.6	61	10.1	398	35.4	55	2,157
			計	13,818	2,561	929	1,464	58,189	1.6	63	10.6	421	36.3	57	2,272
		内埔庄	内地人	99	41	36	101	8,187	2.8	227	102.0	8,270	87.8	246	19,968
			本島人	21,116	3,738	1,232	1,685	58,200	1.4	47	8.0	276	33.0	45	1,557
			計	21,215	3,779	1,268	1,786	66,387	1.4	52	8.4	313	33.6	47	1,757
		竹田庄	内地人	57	23	36	169	11,755	4.7	327	296.5	20,623	156.5	735	51,109
			本島人	8,903	1,643	385	482	13,388	1.3	35	5.4	150	23.4	29	815
			計	8,960	1,666	421	651	25,143	1.6	60	7.3	281	25.3	39	1,509
		新埤庄	内地人	31	12	6	8	360	1.3	60	25.8	1,161	50.0	67	3,000
			本島人	6,580	1,153	233	345	9,843	1.5	42	5.2	150	20.2	30	854
			計	6,611	1,165	239	353	10,203	1.5	43	5.3	154	20.5	30	876

電燈供給状況（續）

地方	郡支廳	市街庄	内藍人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當リ 燈數	人口100人當リ ワット數	戸數100戸當リ 需用家數	戸數100戸當リ 燈數	戸數100戸當リ ワット數
高雄州	潮洲郡	枋寮庄	内地人	85	35	59	250	12,257	4.2	208	294.1	14,420	168.6	714	35,020
			本島人	11,058	1,903	811	1,124	32,450	1.4	40	10.2	294	42.6	59	1,705
			計	11,143	1,938	870	1,374	44,707	1.6	51	12.3	401	44.9	71	2,307
		枋山庄	内地人	43	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	2,808	541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	2,851	558	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	209	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	18,182	3,553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	18,391	3,646	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	東港郡	東港街	内地人	325	95	129	624	42,465	4.8	329	192.0	13,066	135.8	657	44,700
			本島人	16,633	2,625	1,598	2,994	134,945	1.9	85	18.0	811	60.9	114	5,141
			計	16,958	2,720	1,727	3,618	177,410	2.1	103	21.3	1,046	63.5	133	6,522
		新園庄	内地人	68	31	31	57	2,250	1.8	73	83.8	3,309	100.0	184	7,258
			本島人	19,305	2,926	1,011	1,484	52,248	1.5	52	7.7	271	34.6	51	1,786
			計	19,373	2,957	1,042	1,541	54,498	1.5	52	7.5	281	35.2	52	1,843
		萬丹庄	内地人	122	42	66	159	10,872	2.4	165	130.3	8,911	157.1	379	25,886
			本島人	18,768	3,091	1,165	1,883	77,628	1.6	67	10.0	414	37.7	61	2,511
			計	18,890	3,133	1,231	2,042	88,500	1.7	72	10.8	469	39.3	65	2,825
		林邊庄	内地人	398	112	137	380	32,857	2.8	240	95.5	8,256	122.3	339	29,337
			本島人	13,568	2,314	1,369	2,535	102,125	1.9	75	18.7	753	59.1	110	4,413
			計	13,966	2,426	1,506	2,915	134,982	1.9	90	20.9	967	62.1	120	5,564
		佳多庄	内地人	25	9	37	89	5,293	2.4	143	356.0	21,172	411.1	989	58,811
			本島人	11,353	1,688	935	1,561	54,697	1.7	58	13.8	482	55.4	93	3,240
			計	11,378	1,697	972	1,650	59,990	1.7	62	14.5	527	57.3	97	3,535
		琉球庄	内地人	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	4,920	891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	4,929	894	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	恒春郡	恒春庄	内地人	623	197	149	394	17,668	2.6	119	63.2	2,836	75.6	200	8,969
			本島人	13,580	2,268	269	572	27,795	2.1	103	4.2	205	11.9	25	1,226
			計	14,203	2,465	418	966	45,463	2.3	109	6.8	320	17.0	39	1,844
		車城庄	内地人	99	26	31	153	4,863	4.9	157	154.5	4,912	119.2	588	18,704
			本島人	7,321	1,206	151	289	9,941	1.9	66	4.0	136	12.5	24	824
			計	7,420	1,232	182	442	14,804	2.4	81	6.0	200	14.8	36	1,202
		滿洲庄	内地人	25	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	5,478	974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	5,503	986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	50	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	2,508	451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	2,558	469	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	内臺人別	人口	戸數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當リ 燈數	人口100人當リ ワット數	戸數100戸當リ 需用家數	戸數100戸當リ 燈數	戸數100戸當リ ワット數
高雄州	合計		内地人	32,295	9,317	10,135	46,633	3,303,580	4.6	326	144.4	10,229	108.8	501	35,458
			本島人	662,106	116,965	39,836	71,008	2,639,078	1.8	66	10.7	399	34.1	61	2,256
			計	694,401	126,282	49,971	117,641	5,942,658	2.4	119	16.9	856	39.6	93	4,706
臺東廳	臺東支廳	臺東街	内地人	2,511	752	690	2,341	135,800	3.4	197	93.2	5,408	91.8	311	18,059
			本島人	10,082	1,834	673	1,154	55,800	1.7	83	11.5	554	36.7	63	3,043
			計	12,593	2,586	1,363	3,495	191,600	2.6	141	27.8	1,522	52.7	135	7,409
		卑南區	内地人	319	135	51	152	8,200	3.0	161	47.7	2,571	37.8	113	6,074
			本島人	6,691	1,319	40	51	2,200	1.3	55	0.8	33	3.0	4	167
			計	7,010	1,454	91	203	10,400	2.2	114	2.9	148	6.3	14	715
		火燒島區	内地人	20	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	2,071	247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	2,091	254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	42	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	2,268	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	2,310	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	里壠支廳	鹿野區	内地人	435	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	2,526	355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	2,961	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		里壠區	内地人	379	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	2,790	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	3,169	569	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		新開園區	内地人	50	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	2,948	446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	2,998	461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	内地人	411	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	4,593	655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	5,004	852	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	新港支廳	新港區	内地人	341	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	6,739	767	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	7,080	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		都蘭區	内地人	65	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	4,270	352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	4,335	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		加走灣區	内地人	56	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	5,305	648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	5,361	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大武支廳	太麻里區	内地人	61	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	2,759	552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	2,820	572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

電燈供給狀況（續）

地方	郡支廳	市街庄	內臺人別	人口	戶數	需用家數	燈數	ワット數	1需用家平均 燈數	1需用家平均 ワット數	人口100人當リ 燈數	人口100人當リ ワット數	戶數100戶當リ 需用家數	戶數100戶當リ 燈數	戶數100戶當リ ワット數
臺東廳	大武支廳	大武區	內地人	179	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	1,630	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	1,809	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	內地人	149	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	5,116	1,119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	5,265	1,186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計		內地人	5,018	1,620	741	2,493	144,000	3.4	194	49.7	2,870	45.7	154	8,889
			本島人	59,788	9,610	713	1,205	58,000	1.7	81	2.0	97	7.4	13	604
			計	64,806	11,230	1,454	3,698	202,000	2.5	139	5.7	312	13.0	33	1,799
花蓮港廳	花蓮支廳	花蓮港街	內地人	6,210	1,701	1,843	5,695	253,090	3.1	137	91.7	4,076	108.4	335	14,879
			本島人	9,461	2,236	1,227	2,113	52,690	1.7	43	22.3	557	54.9	95	2,356
			計	15,671	3,937	3,070	7,808	305,780	2.5	100	49.8	195	78.0	198	7,767
		吉野區	內地人	1,647	328	343	507	13,305	1.5	39	30.8	808	104.6	155	4,056
			本島人	1,358	294	19	28	550	1.5	29	2.1	41	6.5	10	187
			計	3,005	622	362	535	13,855	1.5	38	17.8	461	58.2	86	2,227
		平野區	內地人	169	52	26	46	1,495	1.8	58	27.4	890	50.0	89	2,875
			本島人	9,038	1,871	214	239	3,195	1.1	15	2.6	35	11.4	13	171
			計	9,206	1,923	240	285	4,690	1.2	20	3.1	51	12.5	15	244
		壽區	內地人	1,609	428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	4,911	1,239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	6,520	1,667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	內地人	143	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	1,265	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	1,408	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鳳林支廳	鳳林區	內地人	1,857	458	201	434	14,675	2.2	73	23.4	790	43.9	95	3,204
			本島人	15,081	2,761	205	393	13,040	1.9	64	2.6	86	7.4	14	472
			計	16,938	3,219	406	827	27,715	2.0	68	4.9	164	12.6	26	861
		新社區	內地人	50	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	3,647	586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	3,697	606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		瑞穗區	內地人	336	124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	9,135	1,656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	9,471	1,780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		街庄區ヲ置カザル地域	內地人	201	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			本島人	1,786	459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	1,987	558	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	玉里支廳	玉里庄	內地人	1,059	301	248	732	22,245	3.0	90	69.1	2,101	82.4	243	7,390
			本島人	11,380	1,931	295	619	15,365	2.1	52	5.4	135	15.3	32	796
			計	12,439	2,232	543	1,351	37,610	2.5	69	10.9	302	24.3	61	1,685