地方	事業者	變壓所及配電所	變壓器 一個ノ容量 (K.W)	組合セ箇數	結線法 一次	結線法 二次	電壓 一次 (V)	電壓 二次 (V)	總容量 (K.W)	電動發電機 種類	電動機電壓 (V)	發電機電壓 (V)	容量 (K.W)	箇數	總容量 (K.W)	蓄電池 箇數	放電容量 (A.H)	配電線 種類	方式 相(直)-線	電壓 (V)	需用家電壓 (V)	備考
北海道	札幌水力電氣	山鼻變壓所	150	3	△	▽	11,000	2,200	450	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3-3 1-2	2,200 —	100 200	
	函電水電	函館變壓所	400 (400)	3 1)	△	▽	20,000	2,200	1,200 (400)	—	—	—	—	—	—	—	—	架空(送) 架空	3-3 1-2	2,200 —	—	大沼發電所ヨリ送電ヲ受ケ函館配電所ニ送電ス
		函館配電所	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3-3 1-2	2,200 —	100 200	函館變壓所ヨリ送電ヲ受ク
		上磯變壓所	200 150	3 2	△ ∨	▽ Y	20,000 20,000	2,300 2,300	900	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3-3 1-2	2,300 —		
	岩內水力電氣	岩內配電所	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3-3 1-2	2,300	100 200	

(二) 電氣鐵道事業

地方	事業者	變壓所及配電所	變壓器 一個ノ容量 (K.W)	組合セ箇數	結線法 一次	結線法 二次	電壓 一次 (V)	電壓 二次 (V)	總容量 (K.W)	電動發電機 種類	電動機電壓 (V)	發電機電壓 (V)	容量 (K.W)	箇數	總容量 (K.W)	蓄電池 箇數	放電容量 (A.H)	配電線 種類	方式 相(直)-線	電壓 (V)	電車線電壓 (V)	備考
長野	伊那電車軌道	落合變壓所	40	3	△	▽	2,200	13,000	120	—	—	—	—	—	—	—	—	架空(送)	3-3	13,000	—	諏訪電氣發電所構內ニアリ右ヨリ供給ヲ受ケ松島變壓所ニ送電ス
		松島變壓所	40	3	△	▽	12,500	2,050	120	誘導電	2,050	600	75	1	75	—	—	架空	直-2	600	500	
愛知	瀬戸電氣鐵道	印場配電所	—	—		—	—	—	—	導誘電	2,828	575	80	1	80	—	—	架空	直-2	575	500	名古屋電燈ヨリ供給ヲ受ク
京都	京都電氣鐵道	木屋町配電所	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	直-2	550	500	
		下立賣配電所	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	同	直-2	550		
廣島	呉電氣鐵道	呉發電所	—	—		—	—	—	—	誘導電	2,000	550	150	1	150	—	—	架空	直-2	550	500	廣島水力電氣ヨリ供給ヲ受ク

(三) 電氣鐵道及電氣供給兼營事業

地方	事業者	變壓所及配電所	變壓器 一個ノ容量 (K.W)	組合セ箇數	結線法 一次	結線法 二次	電壓 一次 (V)	電壓 二次 (V)	總容量 (K.W)	電動發電機 種類	電動機電壓 (V)	發電機電壓 (V)	容量 (K.W)	箇數	總容量 (K.W)	蓄電池 箇數	放電容量 (A.H)	配電線 種類	方式 相(直)-線	電壓 (V)	需用家電壓 (V)	電車線電壓 (V)	備考
東京 神奈川	東京鐵道	橫網町變壓所	—	—		—	—	—	—	誘導電	3,200	575	200	8	1,200 (400)	—	—	架空 地中	直-2	575			深川發電所ヨリ送電ヲ受ク
		飯田町變壓所	—	—		—	—	—	—	誘導電	3,200	575	400	4	1,200 (400)	—	—	架空 地中	直-2	575			同上
		有樂町變壓所	*300 (300)	3 3)	△	六相	6,300	435	900 (900)	△誘導電 ▲回轉變	3,200 435	575 600	200 750	4 2	800 750 (750)	—	—	架空 地中	直-2	575 600			△深川發電所ヨリ送電ヲ受ク ▲品川發電所ヨリ送電ヲ受ク *回轉變流機用、二次線ハ六相式ダイヤゴノメトリカル ナリ 忍町變壓所ノ分モ同シ
		忍町變壓所	300 (300)	3 3)	△	六相	6,300	435	900 (900)	回轉變	435	600	750	2	750 (750)	—	—	地中	直-2	600			品川發電所ヨリ送電ヲ受ク
		濱松町變壓所	150 150	3 3	△	▽	6,000	360	900	回轉變	360	575	400	2	800	—	—	—	直-2	575	—	500	品川發電所ヨリ送電ヲ受ク 八官町變壓所ノ設備ヲ共用ス
		今川橋變壓所	150 150 150 (150)	3 3 3 3)	△	△	6,000	360	1,350 (450)	回轉變	360	575	400	4	1,200 (400)	—	—	—	直-2	575			品川發電所ヨリ送電ヲ受ク
		市ヶ谷變壓所	—	—		—	—	—	—	同期電	3,000	600	330	3	660 (330)	—	—	—	直-2	600			澁谷發電所ヨリ送電ヲ受ク
		八官町變壓所	—	—		—	—	—	—	同期電	3,000	600	330	3	660 (330)	—	—	—	直-2	600			同上

地方	事業者	變壓所及配電所	變壓器 一台ノ容量	變壓器 組合セ數	變壓器 結線法 一次	變壓器 結線法 二次	變壓器 電壓 一次	變壓器 電壓 二次	變壓器 總容量	電動發電機 電動機壓	電動發電機 發電機壓	電動發電機 容量	電動發電機 臺數	電動發電機 總容量	蓄電池 個數	蓄電池 放電容量	配電線 種類	配電線 方式	配電線 電壓	需用家電壓	電氣線電壓	備考
			KW				V	V	KW	V	V	KW		KW		AH		線(電)—線	V	V	V	
東京 神奈川	京濱電氣鐵道	大森配電所	—	—	—		—	—	—	550	250	15	2	30	100	400	架空	直—2	250	200	—	供給用變電所
神奈川	小田原電氣鐵道	小田原變壓所	40 40 (40 40 (40	3 3 2) 3 1)	△	▽	3,500	350	*240 (80) ×120 (40)	350 350	500 500	100 100	2 1	300	—	—	空架	3—3 1—2 直—2 3—4	3,200 500 120			*ハ△△變流機用 ××ハ▲變流機用 +ハ供給用
		大磯變壓所	20	3	△	Y	3,200	120	+60								同	3—3 1—2 3—4	3,200 120	100	500	
		平塚變壓所	10	3	△	Y	3,200	120	30								同	3—3 1—2 3—4	3,200 120			
埼玉 群馬	高崎水力電氣	高崎變壓所	100	3	△	▽	6,000	2,000	300	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3 1—2	2,000 —	100	—	
		前橋變壓所	60 (60	3 1)	△	▽	12,000	2,000	180 (60)	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	2,000 —			
		倉ケ野變壓所	30	3	△	▽	12,000	2,000	90	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	2,000 —			
		新町變壓所	30	3	△	▽	12,000	2,100	90	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	2,000 —			
		本庄變壓所	30	3	△	▽	12,000	2,100	90	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	2,000 —			
		深谷變壓所	60 60	3 3	△	▽	12,000	2,100	360	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	2,000 —			
		熊谷變壓所	60	2	V	V	12,000	2,100	120	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	2,000 —			
靜岡	駿豆電氣鐵道	三島變壓所	36 (36 30	3 1) 3	△	▽ Y	3,000	334 110	*108 (36) +90	346	600	82	1	82	—	—	架空	直—2 3—4 1—2	600 110	100	500	*ハ變流機用 +ハ供給用
		沼津變壓所	45	3	△	Y	3,000	110	135	—	—	—	—	—	—	—	同	3—4 1—2	110			
		熱海變壓所	30	3	△	Y	3,000	110	90	—	—	—	—	—	—	—	同	3—4 1—2	110	100	—	
		修善寺變壓所	15 (15	3 1)	△	Y	3,000	110	45 (15)	—	—	—	—	—	—	—	同	3—4 1—2	110			
大阪	大阪市	第一變壓所	330 330 (330	1 1 2)	△	▽	3,450	370	660 (660)	370	600	300	4	600 (600)	—	—	架空	直—2	600	—	500	發電所內ニアリ
		第二變壓所	550 550 550 (550	1 1 1 2)	△	*六相	3,450	435	1,650 (1,100)	435	600	500	5	1,500 (1,000)	—	—	同	直—2	600			*六相ボイヤメトリック結線
大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	御影發電所	—	—	—		—	—	—	600	3,500	200	2	200 (200)	286	1,000	架空	3—3 1—2 3—4	3,500 —	100	—	
		尼ケ崎發電所	—	—	—		—	—	—	600	3,500	200	2	200 (200)	286	1,000	同	3—3 1—2 3—4	3,500 —			
和歌山	和歌山水力電氣	岡山町變壓所	265	3	Y	人	5,900	1,735	795	—	—	—	—	—	—	—	*架空(屋) 架空	3—3 3—3 1—2	3,000 3,000 —	100	—	*和歌浦及關戶配電所ニ送電ス
		和歌浦配電所	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	3,000 —	200		
		關戶配電所	—	—	—		—	—	—	3,000	600	100	2	100 (100)	—	—	同	直—2	600	—	500	
高知	土佐電氣鐵道	中島町配電所	—	—	—		—	—	—	3,300	550	200	1	200	—	—	架空	直—2 3—3 1—2	550 3,000 —	100	500	高知縣ヨリ供給ヲ受ケ電鐵及供給用ニ使用ス
大分	豐後電氣鐵道	大分變壓所	200	3	△	▽	20,000	3,100	600	3,120	575	100	1	100	—	—	架空	直—2 3—3 1—2	575 3,100 —	100 200	500	

(四) 自家用電氣事業

地方	事業者	變壓所及配電所	變壓器 一個ノ容量 (K.W)	變壓器 組合セ數	變壓器 結線法 一次	變壓器 結線法 二次	變壓器 電壓 一次 (V)	變壓器 電壓 二次 (V)	變壓器 總容量 (K.W)	電動發電機 種類	電動發電機 電動機電壓 (V)	電動發電機 發電機電壓	電動發電機 容量 (K.W)	電動發電機 個數	電動發電機 總容量 (K.W)	蓄電池 個數	蓄電池 放電容量 (A.H)	配電線 種類	配電線 方式 (相(直)—線)	配電線 電壓 (V)	使用電壓	備考
東京	株式會社芝浦製作所	構內變壓所	75 75 30 (30	3 3 2 1)	△ V	▽ V	3,000 500	550 100	540	誘導電	550	250	50	1	50	—	—	架空	3—3 1—2 直—2	550 100 250	100 250 550	東京電燈ヨリ供給ヲ受ク
	日清紡績株式會社	構內發電所	75	3	△	▽	520	104	225	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	104	100	
	淺野セメント合資會社	構內配電所	10	3	△	▽	3,500	110	30	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3 1—2	3,500 110	100 3,000	東京電燈ヨリ750K.W(3,500V)ノ供給ヲ受ク電力ニハ高壓ヲ使用ス
神奈川	橫濱電氣株式會社	增ノ澤配電所	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3 1—2	3,500 —	200	
茨城	茨城無煙炭礦株式會社	產子澤配電所	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	550	550	
	久原房之助(日立鑛山)	第一變壓所	150	3	△	▽	3,300	500	450	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3 1—2	500 —	500	中里發電所ヨリ送電ヲ受ケ中一部ヲ第二變壓所ニ送電ス
		第二變壓所	150 150	2 2	V	V	3,300	500	600	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	500 —		
栃木	古河鑛業會社(足尾銅山)	別倉變壓所	10 100	3 3	△ △	▽ ▽	2,200 10,000	110 2,200	330	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	2,200 110	100 200 300 500	
		間藤變壓所	100 100 100 75	3 3 3 3	△ △	▽ ▽	10,000 2,200	2,200 520	1,125	誘導電	2,000	500	125	2	250	—	—	同	3—3 直—2	2,200 520 500		
		小瀧變壓所	100 100	3 3	△	▽	10,000	2,200	600	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	2,200		
		贄橋變壓所	100 100	3 3	△	▽	10,000	2,200	600	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	2,200		
		通洞發電所	50 15	3 3	△ △	▽ ▽	2,000 2,000	530 220	195	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	530 220		
		本山撰鑛所	75	3	Y	人	2,000	200	225	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	340		
	金谷善一郎(金谷ホテル)	構內發電所	20	3	△	▽	2,000	105	60	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	105	100	
靜岡	富士製紙株式會社	第一配電所	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	2,000	100 200	富士水電第一配電所內ニアリ富士工場、富士根及大宮分工場ニ供給ス
		第二配電所	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	2,000		富士水電第二配電所內ニアリ加島工場ニ供給ス
長野	土橋長兵衛	構內變壓所	100	2	V	V	11,000	50	200	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	1—2	50	50	安曇電氣ヨリ供給ヲ受ク炭化石灰製造ニ使用ス
福井	三菱合資會社(面谷鑛山)	面谷配電所	15	3	△	▽	2,200	560	45	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	550	500	
石川	芳谷炭坑株式會社(遊泉寺銅山)	構內配電所	100	3	△	▽	3,450	550	300	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3 1—2	550 —	550 100	第二發電所內ニ在リ
新潟	三菱合資會社(佐渡鑛山)	第一發電所	5	1	—	—	1,200	120	5	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	1—2	120	100 200	
		第二發電所	60	3	△	▽	3,500	230	180	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	230		

地方	事業者	變壓所及配電所	變壓器 容量 一個ノ量 KW	變壓器 容量 組合セ數	變壓器 給線法 一次	變壓器 給線法 二次	變壓器 電壓 一次 V	變壓器 電壓 二次 V	變壓器 總容量 KW	電種 種類	發電機 電動機電壓 V	發電機 發電機電壓 V	發電機 容量 KW	發電機 個數	發電機 總容量 KW	蓄電池 個數	蓄電池 放電容量 AH	配電線 種類	配電線 方式	配電線 電壓 V	使用電壓 V	備考
福島	加納鑛山株式會社	第一配電所	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	2,500	—	喜多方水力電氣ヨリ供給ヲ受ケ第二配電所ニ送電ス
		第二配電所	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	2,500 3,300 —	100 200	發電所及第一配電所ヨリ供給ヲ受ク
秋田	三菱合資會社（尾去澤鑛山）	第一配電所	23 23 23	3 3 3	△	▽	3,000	230	207	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	230	200	
		第二配電所	40	3	△	▽	3,000	220	120	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	220		
		熊谷坑口配電所	20	2	V	V	3,000	220	40	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	220		
		向坪坑口配電所	3	2	V	V	3,000	220	6	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	220		
	同社（荒川鑛山）	百目石配電所	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	3,450	100 200	鮭養、小平發電所ヨリ送電ヲ受ク
	古河鑛業會社（院内鑛山）	長倉變壓所	200 20 126	1 1 3	Y Y △	人 人 ▽	5,000 5,000 5,000	500 110 550	598	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	550 500 110	500 100	
		山市變壓所	250 250 10	1 1 1	Y Y	人 人	5,000 5,000	500 110	510	—	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	500 110		
	古河鑛業會社（阿仁鑛山）	銀山配電所	—	—		—	—	—	—	直流電	500	125	10	1	10	—	—	架空	直—2	125	100 500	茶屋敷發電所ヨリ送電ヲ受ク、電動機ヘ晝間ハ動力トナリ夜間ハ發電機ヲ運轉ス
		萱草配電所	—	—		—	—	—	—	誘導電	2,000	550	75	1	75	—	—	同	直—2	550		萱草發電所内ニ在リ一ノ又發電所ヨリ送電ヲ受ク
	合名會社藤田組（小坂鑛山）	小坂變壓所	45 150 200 200 200 250 (250)	3 3 3 3 3 3 1)	△ △ △ △	▽ ▽ ▽ ▽	10,000 又ハ 20,000 10,000 又ハ 20,000 10,000 又ハ 20,000 10,000 又ハ 20,000	3,120 440 3,120 3,120	3,135 (250)	同期電 同	3,120 440 3,120 440	550 550 550 550	75 75 75 75	2 1 1 1	225 225 225 225	—	—	架空(送) 架空 架空 架空	3—3 3—3 直—2 直—2	3,120 440 3,120 440 550 550	— 75 100 200 500	各發電所ヨリ送電ヲ受ケ内一部ヲ小坂分鋼所及苗代澤變壓所ニ送電ス
		小坂分鋼所	—	—		—	—	—	—	同期電	3,120 440	75 75	150 150	3 1	300 300	—	—	屋内 架空	直—2 3—3	75 220 110	500	
		苗代澤變壓所	30	3	△	▽	3,150 又ハ 3,000	220 又ハ 110	90	同	—	—	—	—	—	—	—					
	武田巻作（椿鑛山）	家ノ上配電所	30 15 15 5 5	3 3 3 3 3	△	▽	3,150	115 又ハ 230	210	同期電	3,150	550	45	1	45	—	—	架空	3—3 直—2	3,150 230 115 550	100 200 500	※電氣鐵道配電ニ使用ス關係原動機トシテ80 H.P 汽機ナリヲ發電所ヨリ送受ヲ受ケル内一部ハ高壓ニテ配電ス
京都	日本製布株式會社	構内發電所	—	—	—		—	—	—	直流電	500	125	25	1	25	—	—	架空	直—2	125	100	電動機ニハ發電所内250K.W發電機ヨリ送電ス
	松風陶器合資會社	構内試驗室	50	1	—		2,000	50,000	50	—	—	—	—	—	—	—	—	屋内	1—2	50,000	50,000	京都市ヨリ供給ヲ受ク、特別高壓碍子試驗ニ使用ス
大阪	住友吉左衛門（住友伸銅所）	構内試驗室	5	1	—		160	22,000	5	回轉變	220	160	15	1	15	—	—	屋内	1—2	22,000	22,000	變流機ニテ直流220Vヲ交流160Vニ變式シ變壓器ニ供給ス
兵庫	日本毛織株式會社	構内配電所	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	直—2	100	100	
	株式會社川崎造船所	構内發電所	—	—	—		—	—	—	同轉變	185	250	522	1	525	—	—	架空	直—2	250	250	

地方	事業者	變壓所及配電所	變壓器 一個ノ容量	變壓器 組合セ個數	變壓器 結線法 一次	變壓器 結線法 二次	變壓器 電壓 一次	變壓器 電壓 二次	變壓器 總容量	電(動發電機) 種類
			K.W		一次	二次	V	V	K.W	
兵庫	三菱合資會社(生野鑛山)	千珠三番坑口配電所	50	2	V	V	3,120	460	100	—
		川戸瀬坑口配電所	50	2	V	V	3,120	460	100	—
		大盛坑口配電所	50	2	V	V	3,120	460	100	—
		製錬所內配電所	50	2	V	V	3,120	460	100	—
		金香瀬山配電所	30	2	V	V	3,120	460	60	—
	同社(神戸造船所)	第二發電所	—	—		—	—	—	—	直流電
岡山	三菱合資會社(吉岡鑛山)	第一配電所	20	3	△	▽	3,200	115	60	—
		第二配電所	20 20	3 3	△ △	▽ ▽	3,200 3,200	460 230	120	—
		第三配電所	20	3	△	▽	3,200	460	60	—
愛媛	住友吉左衛門(別子鑛業所)	新居濱配電所	20 20	3 2	△ V	Y V	3,000 3,000	110 110	100	—
		東平配電所	120 35 20	3 3 3	△ △ △	▽ ▽ Y	10,000 3,000 370	370 370 110	526	同轉變
		端出場配電所	2	3	V	V	3,000	110	6	—
		石ケ山丈配電所	2	1	—	—	3,000	110	2	—
		黒石配電所	5	2	V	V	3,000	110	10	—
		角石原配電所	3	2	V	V	3,000	110	6	—
		別子配電所	5	3	△	▽	3,000	110	15	—
長崎	三菱合資會社(長崎造船所)	中央發電所	—	—		—	—	—	—	誘導電 同
		立神配電所	75 75	3 3	△	▽	3,200	150	450	同轉變
	祁答院重義(彼佐見鑛山)	カゴ原配電所	225	3	△	▽	22,000	550	675	誘導電
福岡	三菱合資會社(新入、第一、第三、第四坑)	第一坑口配電所	—	—		—	—	—	—	—
	三菱合資會社(鯰田炭坑)	池田配電所	—	—		—	—	—	—	—
		第四坑口配電所	—	—		—	—	—	—	—
		タヲ池配電所	25	3	△	▽	3,500	220	75	誘導電
福岡 熊本	三井合名會社(三池炭礦)	萬田坑配電所	—	—		—	—	—	—	誘導電
		第一配電所	—	—		—	—	—	—	同
		第二配電所	150	3	△×六相		2,080	400	450	同轉變
熊本	九州製紙株式會社	構內配電所	4.5	3	△	▽	2,000	100	13.5	—
宮崎	三菱合資會社(槇峰鑛山)	黒原配電所	—	—		—	—	—	—	—
	內藤政擧(日平銅山)	松崎配電所	150	3	人	▽	6,600	2,200	450	—

地方	事業者	變壓所及配電所	動發電機 電動機電壓	動發電機 發電機電壓	動發電機 容量	動發電機 個數	動發電機 總容量	電蓄池 個數	電蓄池 放電容量	配電線 種類	配電線 方式	配電線 電壓	使用電壓	備考
			V	V	K.W		K.W		A H		相(直)-線	V		
兵庫	三菱合資會社(生野鑛山)	千珠三番坑口配電所	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	460	460	
		川戸瀬坑口配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	460		
		大盛坑口配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	460		
		製錬所內配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	460		
		金香瀬山配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	460		
	同社(神戸造船所)	第二發電所	220	2,300	* 75	1	35	—	—	架空	3—3 1—2	2,300 —	230	*35 K.W ニ使用直流ヲ交流ニ變ス
岡山	三菱合資會社(吉岡鑛山)	第一配電所	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3 1—2	115	100 200 460	
		第二配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	460 230		
		第三配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3 1—2	460		
愛媛	住友吉左衛門(別子鑛業所)	新居濱配電所	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—4 3—3	110	100 370 600	
		東平配電所	370	600	100	1	100	—	—	同	3—3 3—4 * 直—2	370 110 600		*電氣鐵道ニ供給ス
		端出場配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	110		
		石ケ山丈配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	1—2	110		
		黒石配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	110		
		角石原配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	110		
		別子配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—4	110		
長崎	三菱合資會社(長崎造船所)	中央發電所	3,450 3,450	250 125	300 25	1 2	350	132	2,484	架空	直—2	250 125	100 250	
		立神配電所	150	250	200	2	400	—	—	同	直—2	250		
	祁答院重義(彼佐見鑛山)	カゴ原配電所	550	250	35	1	35	—	—	架空	3—3 直—2	550 250	100 250	
福岡	三菱合資會社(新入、第一、第三、第四坑)	第一坑口配電所	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	3,500	100 200	
	三菱合資會社(鯰田炭坑)	池田配電所	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	3,500	100 200 500	
		第四坑口配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	3,500		
		タヲ池配電所	200	550	50	1	50	—	—	同	* 直—2	550		*電氣鐵道ニ供給ス
福岡 熊本	三井合名會社(三池炭礦)	萬田坑配電所	220	275	70	1	70	—	—	架空	* 直—2	275	100 275 550	*電氣鐵道ニ供給ス
		第一配電所	—	—	—	—	—	—	—	同	3—3	2,300		×六相ダイヤメトリカル結線
		第二配電所	400	550	400	1	400	—	—	同	* 直—2	550		
熊本	九州製紙株式會社	構內配電所	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	2,000 100	100 * 2,000	*電動機ニ使用
宮崎	三菱合資會社(槇峰鑛山)	黒原配電所	—	—	—	—	—	—	—	架空	直—2	500 600	500 600	松崎下及栗山奇明發電所ヨリ送電ヲ受ク
	內藤政擧(日平銅山)	松崎配電所	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3 1—2	2,200 —	100 200	

地方	事業者	變壓所及配電所	變壓器 一箇ノ容量	變壓器 組合セ數	變壓器 結線法	變壓器 電壓 一次	變壓器 電壓 二次	變壓器 總容量	電種類	動發電機 電動機壓	動發電機 發電機壓	動發電機 容量	動發電機 箇數	動發電機 總容量	蓄電池 箇數	蓄電池 放電容量	電配線 種類	電配線 方式	電配線 電壓	使用電壓	備考
			K.W		一次 二次	V	V	K.W		V	V	K.W		K.W		A.H			V	V	
鬼兒島	岩月直彦(大口鑛山)	白井ヶ谷配電所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	500	500 100	日本窒業肥料ニ¥150K.W(500V)ノ供給ヲ受ク
	島津忠重(山ヶ野鑛山)	山ヶ野變壓所	80	1	△ ▽	10,000	465	80	—	—	—	—	—	—	—	—	架空 同	3—3 1—2 3—3 1—2	465 — 2,200 —	100 200 450	
		永野變壓所	350	1	△ ▽	10,000	2,200	350	—	—	—	—	—	—	—	—					
	同人(芹ヶ野金山)	平田迫變壓所	75	3	△ ▽	10,000	550	225	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3 1—2	550 —	100 550	
	牛尾金山株式會社	牛尾配電所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3 1—2	500 —	100 500	日本窒素肥料及發電所ヨリ送電ヲ受ク
北海道	北海道炭礦汽船株式會社(空知炭礦)	第一配電所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	架空 同	3—3 1—2 3—3 1—2	3,300 — 3,300 —	100 500	
		第二配電所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	石狩石炭株式會社	構內配電所	60	3	△ ▽	2,100	440	180	—	—	—	—	—	—	—	—	架空	3—3	440	400	

(五) 官庫

兵庫	鐵道院(山陰線桃觀墾道)	東口配電所	7.5	3	△ ▽	2,300	110	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	架空 同	3—4 3—4	110 110	100	
		西口配電所	7.5 7.5	3 3	△ ▽	2,200	110	45	—	—	—	—	—	—	—	—					

電氣事業

其三 電線路

1, 送電線ハ發電所.變壓所及配電所相互間ヲ連絡スルモノヲ謂ヒ配電線ハ發電所.變壓所又ハ配電所ヨリ需用家ノ發電所.變壓所又ハ配電所ニ至ル電線路ハ送電線
2. 發電所.變壓所又ハ配電所ヨリ需用家ノ發電所.變壓所又ハ配電所ニ至ル電線路ハ送電線
3. 合計實數ハ同一電線路ニ送電線.配電線又ハ電車線併架ノ部分アル場合ニ於テ其ノ重複部分ヲ除キタル實際ノ亙長又ハ支持物數ヲ表示ス
4. (注)ハ他人ノ支持物ニ添架ノ部分ヲ(鐵)ハ鐵柱又ハ鐵塔ヲ(直)ハ直流ヲ表示ス
5. 本表ニ於ケル計數ハ總テ事業者ノ營業決算期末現在ニ據ル

(一) 電氣

順位	地方	事業者	電線路ノ種類	電線路ノ亙長 送電線	電線路ノ亙長 配電線	電線路ノ亙長 合計實數	電線延長 特別高壓	電線延長 高壓	電線延長 低壓	電線延長 合計	柱上變壓器 箇數	柱上變壓器 總容量	柱上變壓器 保安裝置方法	支持物 送電線	支持物 配電線	支持物 合計實數	電壓 送電線	電壓 配電線	電壓 需用家	備考	順位
				哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩		K.W		本	本	本	V	V	V		
1	東京 神奈川 埼玉 山梨	東京電燈	架空	116.9	487.2	584.3	277.3	1,277.1	1,138.6	2,693.0	4,271	22,793.5	※セルロイドヒルム式	5,276 (鐵) 22	27,074 166	31,175 188	55,000 44,000 33,000 11,000(直)	3,500 3,300 2,300 2,200 2,000 125 250	100 200 250	※電力用トシテ二次線接地	1
			地中	24.3	13.1	34.5	55.6	2.8	29.1	87.5				—	—	—					
4	東京 神奈川	橫濱電氣	架空	40.8	94.2	129.5	211.8	284.9	259.3	756.0	869	3,298.6	トムソン式.岡式	2,437 (鐵) 172	4,035 10	6,217 182	46,000 45,000 44,000(直)	2,400 3,450 125 140 300	100 200 300		4
9	神奈川	宮ノ下水力電氣	同	—	1.0	1.0	—	—	3.7	3.7				—	44	44	—	125	100		9
10		橫須賀電燈瓦斯	同	—	10.6	10.6	—	28.4	17.6	46.0	97	308.0	山本式	—	454	454	—	3,300	100		10

線路

ハ配電所ヨリ需用家.又ハ電車線ニ至ルモノ(引込線ヲ除ク)ヲ謂フ
中ニ計上ス
部分ヲ除キタル實際ノ亙長又ハ支持物數ヲ表示ス

供給事業

順位	地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	電線路亘長 配電線	電線路亘長 合計實數	電線延長 特別高壓	電線延長 高壓	電線延長 低壓	電線延長 合計
				粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁
12	埼玉	埼玉電燈	架空	—	1.5	1.5	—	—	4.0	4.0
13	千葉	千葉電燈	同	—	7.6	7.6	—	16.6	14.6	31.2
14	茨城	茨城電氣	同	—	12.0	12.0	—	21.5	18.7	40.2
15	栃木	下野電力	同	35.0	26.1	59.1	71.6	82.7	55.7	210.0
16	栃木	小口工場電燈部	同	—	2.1	2.1	—	2.3	2.3	4.6
17	栃木群馬	渡良瀬水力電氣	架空 地中	11.8 0.4	12.5 —	24.3 0.4	35.3 1.4	28.4 —	17.9 —	81.6 1.4
19	群馬	桐生電燈	架空	—	8.8	8.8	—	27.0	18.3	45.3
20	群馬	伊香保町	同	—	2.6	2.6	—	3.7	1.8	5.5
21	群馬	利根電力	同	—	6.2	6.2	—	10.8	3.8	14.6
22	長野	松本電燈	同	3.6	21.0	24.5	—	65.2	27.3	92.5
23	長野	長野電燈	同	—	25.2	25.2	—	74.7	28.7	103.4
24	長野	諏訪電氣	同	—	20.3	20.3	—	48.8	21.8	70.6
26	長野	飯田電燈	同	3.8	9.4	12.7	—	34.2	13.6	47.8
27	長野	上田電燈	同	—	11.9	11.9	—	36.4	20.8	57.2
28	長野	安曇電氣	同	25.4	6.7	32.1	76.3	—	31.8	108.1
29	長野	信濃電氣	同	13.9	52.7	66.6	41.7	134.4	54.9	231.0
30	長野	諏島電氣	同	—	3.1	3.1	—	13.0	4.2	17.2
31	山梨	甲府電力	同	9.6	27.9	37.5	25.3	59.2	30.9	115.4
32	山梨	谷村電燈	同	—	3.3	3.3	—	—	8.9	8.9
34	静岡	静岡電燈	同	—	11.0	11.0	—	15.8	16.2	32.0
35	静岡	濱松電燈	同	—	9.4	9.4	—	20.4	15.5	35.9
36	静岡	天龍電力	同	—	10.5	10.5	—	25.2	5.5	30.7
37	静岡	富士電氣	同	6.4	8.5	14.9	—	40.3	12.7	53.0
38	静岡	富士水電	同	15.4	0.5	15.9	46.1	—	1.0	47.1
39	静岡	四日市製紙	同	—	7.2	7.2	—	20.8	5.1	25.9
40	静岡	島田電燈	同	—	4.8	4.8	—	10.5	7.5	18.0
41	静岡奈川	伊東水力電氣	同	—	14.0	14.0	—	29.8	13.3	43.1
42	愛知	豊橋電氣	同	15.5	28.0	43.5	46.5	76.3	33.2	156.0
43	愛知	岡崎電燈	同	—	21.6	21.6	—	57.0	10.7	67.7
46	愛岐	名古屋電燈	同	48.0	160.0	208.0	81.0	679.0	411.0	1,171.0
47	岐阜	多治見電燈	同	—	8.9	8.9	—	10.3	11.2	21.5
48	岐阜	津電燈	同	—	18.5	18.5	—	31.2	22.5	53.7
50	三重	四日市電燈	同	9.0	17.3	26.3	27.1	46.3	23.3	96.7
51	三重	殿倉水電	同	—	7.7	7.7	—	20.9	8.4	29.3
52		松阪水力電氣	同	5.7	7.9	13.6	—	37.8	15.3	53.1

支持物 送電線	支持物 配電線	支持物 合計實數	柱上變壓器 箇數	柱上變壓器 總容量	柱上變壓器 保安設置方法	電壓 送電線	電壓 配電線	電壓 需用家	備考	順位
本	本	本		K.W		V	V	V		
—	93	93	—	—	—	—	125	100		12
—	385	385	65	176.5	山本式	—	2,300	100 200		13
—	485	485	82	127.0	ヒルム式	—	2,200	100 200		14
1,360	835	2,099	95	394.0	トムソン式	11,000 10,500	3,300 3,000 2,000	100 200		15
41	10	51	7	16.7	トムソン式	—	2,200	100		16
445	359	804	101	347.5	トムソン式	6,600	2,300	100 200		17
—	—	—								
—	359	359	102	312.3	トムソン式	—	2,300	100 200		19
—	101	101	11	45.0	山本式	—	2,100	100		20
190	58	205	17	50.1	關式	—	2,200	100 200		21
118	742	621	93	365.0	トムソン式	2,200	2,200	100		22
—	827	827	231	967.8	—	—	3,460	100 200		23
—	682	682	83	226.0	トムソン式	—	2,200 2,300	100 200		24
131	342	454	59	160.0	トムソン式	2,500	2,500	100		26
—	410	410	42	177.5	ヒルム式	—	2,200	100		27
934 3	290 —	1,224 3	—	—	—	11,000	140 240	100 200		28
634	1,915	2,549	183	673.0	トムソン式. 關式	14,200	3,500	100		29
42	87	129	18	64.0	山本式	—	2,000	100 200		30
399	741	1,140	203	691.0	トムソン式. 山本式	11,000 3,480	3,000 2,300	100		31
—	97	97	—	—	—	—	125	100		32
—	339	339	100	357.5	ヒルム式	—	2,300 2,080	100		34
—	375	375	86	260.2	トムソン式. 山本式	—	2,200 2,000	100 200		35
—	392	392	38	150.0	山本式	—	3,450	100		36
196	327	523	69	197.1	トムソン式	3,450	3,450	100		37
672	17	689	—	—	—	22,000 21,000 20,000	2,200 2,100 2,000	—	高壓ニテ富士製紙會社配電所ニ供給ス	38
—	230	230	17	67.5	ヒルム式	—	2,300	100		39
—	204	204	22	92.0	ヒルム式	—	2,300	100		40
—	520	520	24	88.0	トムソン式	—	3,500 2,000	100		41
642 —	833 2	1,475 2	167	459.0	ヒルム式	11,000	2,300 2,200 2,000 2,040	100		42
—	627	627	73	176.2	トムソン式	—	3,500 2,000	100 200		43
1,527	4,501	6,028	1,127	3,381.9	トムソン式	19,050	3,450 2,300	100		46
—	254	254	28	111.5	ヒルム式	—	2,300	100		47
—	597	597	73	251.7	山本式. トムソン式	—	2,000	100		48
343	667	1,010	66	369.0	*トムソン式	11,000	2,300 (m) 125	100	*電力用トシテ六二大線接地	50
—	274	274	59	161.0	*トムソン式	—	3,000	100 200	*同上	51
181	271	452	124	455.0	*ヒルム式	3,500	3,500	100	*同上	52

順位	地方	事業者	電線路ノ種類	電線路亘長 送電線	電線路亘長 配電線	電線路亘長 合計實數	電線延長 特別高壓	電線延長 高壓	電線延長 低壓	電線延長 合計
				粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁
53	三重	鳥羽造船所	架空	—	1.8	1.8	—	—	3.6	3.6
54		岐阜電氣	同	25.5	24.3	49.8	94.0	64.3	38.6	190.9
55		八幡水力電氣	同	—	4.8	4.8	—	4.1	9.8	13.9
56	岐阜	飛驒電燈	同	—	12.7	12.7	—	14.0	11.7	25.7
58		中津電氣	同	—	4.0	4.0	—	7.6	5.6	13.2
59		明知町	同	—	2.4	2.4	—	4.7	3.0	7.7
60	京都 滋賀	京都電燈大津支社	同	4.2	15.4	19.0	—	37.7	17.3	55.0
61		京都電燈福井支社	同	33.1	32.3	64.4	70.4	146.8	58.8	276.0
62	福井	敦賀電燈	同	—	5.7	5.7	—	8.5	7.5	16.0
63		越前電氣	同	11.4	20.0	31.4	34.2	48.4	36.3	118.9
64	石川	金澤電氣瓦斯	同	5.4	36.1	41.1	—	113.7	54.6	168.3
65	富山	富山電氣	同	6.6	22.5	28.8	—	64.2	49.0	113.2
66		高岡電燈	同	—	10.8	10.8	—	9.1	12.2	21.3
67	新潟 長野	上越電氣	同	21.6	30.0	51.6	64.9	47.5	51.2	163.6
68		北越水力電氣	同	19.7	22.0	39.7	91.7	60.5	34.4	186.6
69	新潟	新潟水電	同	16.5	25.8	42.3	49.6	53.5	52.2	155.3
70		新潟水力電氣	同	22.9	35.9	58.8	68.7	101.8	21.0	191.5
71		福島電燈	同	7.3	22.6	27.9	—	126.8	37.0	163.8
72		郡山絹綿紡績	同	13.9	10.2	24.1	83.9	22.2	54.2	160.3
73		會津電力	同	2.0	23.1	24.8	—	40.6	28.7	69.3
74	福島	喜多方水力電氣	同	3.7	6.3	9.6	—	17.1	12.0	29.1
75		須賀川電氣	同	3.0	4.9	7.9	—	24.7	8.4	33.1
76		川俣電氣	同	8.8	3.8	12.6	—	36.2	6.8	43.0
77		二本松電氣	同	2.1	4.2	6.3	—	31.2	10.1	41.3
78		三春電氣	同	—	5.9	5.9	—	15.9	7.5	23.4
79	宮城	宮城紡績電燈	同	4.5	45.8	46.6	—	119.0	59.2	178.2
80		米澤水力電氣	同	—	15.4	15.4	—	37.1	17.0	54.1
81		鶴岡水力電氣	同	13.4	20.7	34.1	—	103.7	24.4	128.1
82	山形	山形電氣	同	13.0	11.5	24.5	39.0	33.5	17.2	89.7
83		温海電燈	同	—	0.6	0.6	—	—	4.1	4.1
84		酒田町	同	14.7	7.4	21.7	—	56.7	14.8	71.5
85	秋田	秋田電氣	同	43.5	22.7	66.2	133.1	54.6	37.1	224.8
86		秋田木材	同	—	5.7	5.7	—	13.6	8.9	22.5

支持物 送電線	支持物 配電線	支持物 合計實數	柱上變壓器 個數	柱上變壓器 總容量	柱上變壓器 保安裝置方法	電壓 送電線	電壓 配電線	電壓 需用家	備考	順位
本	本	本		K.W		V	V	V		
—	87	87	—	—	—	—	(ロ) 220	200		53
985	890	1,875	176	608.5	トムソン式．山本式	11,000	2,150 2,200 2,300	100 200		54
—	155	155	34	79.0	山本式	—	2,100	100		55
—	320	320	26	79.0	トムソン式	—	2,300	100		56
—	134	134	35	139.1	ヒルム式	—	2,000	100		58
—	80	80	22	56.0	山本式	—	2,200	100 200		59
176	397	550	62	153.5	トムソン式	—	3,500 170	100 200		60
1,229	1,344	2,531	334	888.0	トムソン式	16,500 5,500 3,500	3,500 3,460 3,200 2,500 240 115	100 200		61
—	207	207	30	112.5	木村式	—	1,100	100		62
439	670	1,109	44	122.0	ヒルム式	11,000	3,200	100 200		63
246	1,624	1,870	251	1,062.5	トムソン式	2,500	2,500	100		64
229	779	995	149	498.8	木村式．トムソン式	3,500	2,200	100 200		65
—	259	259	25	71.0	トムソン式	—	1,150	100		66
966	1,149	2,115	168	715.5	山本式	13,200	2,100	100 200		67
721 (鐵) 1	795 —	1,446 1	185	588.0	—	11,000 3,300	3,300	100 200		68
626 (鐵) 4	963 3	1,589 7	111	424.5	—	11,000	3,460 2,000	100 200		69
949 (鐵) —	861 2	1,810 2	178	660.0	ヒルム式	12,000	3,300	100 200		70
252	995	1,170	123	430.5	山本式．トムソン式	3,450	3,450	100 200		71
474	336	810	34	178.0	*圓式	11,000	2,300 2,000 220 110	100 200	*電力用トシテハ二次線接地	72
67	557	613	57	192.5	山本式．トムソン式	2,000	2,000	100		73
164	176	324	18	54.0	山本式	3,450	2,080	100		74
100	197	297	37	192.0	山本式	3,450	3,450	100 200		75
344	161	505	58	136.0	山本式	3,450	3,450	100 200		76
94	171	265	28	91.0	山本式	3,300	3,300	100 200		77
79	140	219	28	72.0	山本式	—	3,300	100 200		78
173	1,753	1,774	274	1,022.0	—	2,500 2,300 2,150	2,500 2,300 2,150	100 200		79
—	665	665	98	251.7	山本式．トムソン式	—	2,200	100		80
517	818	1,335	172	537.0	*山本式	3,500	3,500	100 200	*電力用トシテハ二次線接地	81
549	358	907	97	268.5	トムソン式	5,500	2,000	100		82
—	28	28	—	—	—	—	125	100		83
486	277	744	56	182.0	四十年式	3,500	3,500	100 200		84
1,589	837	2,426	63	207.0	ヒルム式	16,500	2,200	100 200		85
—	218	218	39	140.0	山本式	—	2,300	100		86

順位	地方	事業者	電線路種別	電線路亘長 送電線 粁	電線路亘長 配電線 粁	電線路亘長 合計實數 粁	電線延長 特別高壓 粁	電線延長 高壓 粁	電線延長 低壓 粁	電線延長 合計 粁	支持物 送電線 本	支持物 配電線 本	支持物 合計實數 本	柱上變壓器 箇數	柱上變壓器 總容量 KW	柱上變壓器 保安裝置方法	電壓 送電線 V	電壓 配電線 V	電壓 需用家 V	備考	順位
87	岩手	盛岡電氣	架空	3.2	15.0	17.5	—	62.4	27.0	89.4	110	561	579	140	352.0	岡式．トムソン式	2,200	2,200	100 200		87
88	青森	青森電燈	同	8.3	14.2	22.4	46.8	30.2	21.5	98.5	365	533	895	152	633.8	※トムソン式．山本式	6,600	2,000	100 200	※電力用トシテハ二次線接地	88
89	青森	弘前電燈	同	12.4	23.1	35.5	34.4	54.7	28.2	117.3	505	686	1,169	140	459.3	ヒルム式	11,000	2,200	100 200		89
90	京都	京都電燈	同	12.3 (架)0.6	105.3 13.6	111.5 13.6	—	334.7	246.8	581.5	509 (鐵)— (架)29	3,945 9 569	4,154 9 580	696	2,499.0	トムソン式	16,500 3,500	3,500 2,000	100 200	(鐵)京都市及京都電氣鐵道所屬電柱ニ添架	90
91	京都	京都市	同	2.9	37.7	39.1	—	193.7	25.1	218.8	106 (鐵)12	1,095 567	1,095 579	202	483.1	トムソン式	3,500 2,000	3,500 2,300 2,400 2,000 550 (鐵)570 590	100 500	(鐵)京都電燈及京都電氣鐵道所屬電柱ニ添架部分ノ亘長不明ニ付記載セス	91
93	京都	大阪電燈舞鶴支店	同	—	20.7	20.7	—	30.5	20.0	50.5	—	614	614	102	259.7	木村式	—	2,300	100		93
95	京都	清瀧川水力電氣	同	2.6	4.1	6.1	—	15.9	8.6	24.7	67	141	204	2	6.0	ヒルム式	3,500	3,500 155	100 150		95
96	京都	洛北水力電氣	同	3.8	—	3.8	—	11.3	—	11.3	148	—	148	—	—	—	3,500	—	—	京都電燈ヘ送電其他配電工事未落成	96
97	大阪	大阪電燈	同	13.8 (鐵)5.3	204.5 5.2	207.0 10.0	—	716.1	337.2	1,053.3	438 (鐵)296	7,405 223	7,456 500	2,924	11,392.1	※木村式．トムソン式	2,300	1,140 2,250 2,300	50 100 200	※電力用トシテハ二次線接地 (添)大阪市及阪神電氣鐵道所屬電柱ニ添架	97
99	京都 奈良	關西水力電氣	同	18.9	31.3	47.8	—	130.6	48.3	178.9	660	882	1,446	229	624.8	山本式	3,450	3,450	100 200		99
101	三重 滋賀	新宮水電	同	5.4	4.7	9.4	—	24.5	5.1	29.6	171	135	289	30	109.5	ヒルム式	2,300 2,200	2,300 2,200	100		101
103	和歌山	神戸電燈	同	—	79.8	79.8	—	228.7	168.3	397.0	— (鐵)—	3,115 10	3,115 10	579	2,868.0	ヒルム式	—	2,300 1,150	100 200		103
104	兵庫	姫路電燈	同	21.7	10.0	31.7	65.2	20.6	20.4	106.2	773	283	1,056	89	197.6	トムソン式	16,750	1,000 1,140 1,150 2,300	100 200		104
105	兵庫	明石電燈	同	—	30.4	30.4	—	73.3	25.5	98.8	—	1,051	1,051	97	270.0	ヒルム式	—	3,500 2,300	100 200		105
107	兵庫	東洋樂器製造	同	—	4.9	4.9	—	8.6	6.8	15.4	—	155	155	23	54.0	ヒルム式	—	2,200	100		107
108	岡山	岡山電燈	同	—	15.1	15.1	—	29.5	25.5	55.0	—	498	498	76	218.5	トムソン式	—	1,000 1,150 2,200	100		108
109	廣島	廣島電燈	同	— (鐵)—	26.4 1.0	26.4 1.0	—	36.8	37.3	74.1	— (架)—	865 42	865 42	95	456.1	岡式	—	1,000 2,000 2,200	100	(添)廣島水力電氣所屬電柱ニ添架	109
110	廣島	尾道電燈	同	—	4.2	4.2	—	9.6	5.8	15.4	—	153	153	40	153.4	木村式	—	2,300	100 200		110
111	廣島	廣島水力電氣	同	34.0 (鐵)0.6	25.8 1.3	53.1 1.5	59,5	127.2	24.4	211.1	1,482 (架)26	930 44	2,134 55	382	1,175.0	木村式	11,500 3,500	2,230 2,200	100	(添)廣道院．廣島電燈及県電氣鐵道所屬電柱ニ添架	111
112	廣島	加計電燈事務所	同	—	0.4	0.4	—	—	0.8	0.8	—	10	10	—	—	—	—	(鐵) 110	100		112
115	山口	馬關電燈	同	—	7.0	7.0	—	12.3	10.4	22.7	—	247	247	74	268.5	トムソン式	—	2,200 2,000	100		115
116	山口	山口電燈所	同	—	6.1	6.1	—	9.8	9.5	19.3	—	202	202	34	55.4	岡式	—	2,000	100		116
118	島根	松江電燈	同	—	12.6	12.6	—	25.7	17.7	43.4	—	360	360	60	109.5	トムソン式	—	1,100 1,000	100		118
119	島取 島根	山陰電氣	同	18.4	10.2	28.5	33.2	51.8	19.4	104.4	648	451	1,096	67	233.0	山本式	6,600	2,050	100 200		119
120	鳥取	鳥取電燈	同	—	15.3	15.3	—	50.0	12.1	62.1	—	574	574	101	254.5	山本式	—	3,450	100		120
121	徳島	德島電燈	同	—	12.9	12.9	—	—	53.1	53.1	— (鐵)—	399 1	399 1	—	—	—	—	(鐵) 125	100		121
122	徳島	辻町水力電氣	同	—	7.9	7.9	—	19.8	5.9	25.7	176	180	288	44	168.0	山本式	—	2,200	200		122
123	香川	高松電燈	同	—	6.6	6.6	—	13.4	13.1	26.5	— (鐵)—	263 13	263 13	52	1,230.0	ヒルム式	—	1,000	100		123
124	香川	琴岐電氣	同	15.5	17.3	31.4	—	66.8	36.5	103.3	512	718	1,163	109	2,060.0	ヒルム式	2,200	2,200	100		124
125	愛媛	伊豫水力電氣	同	15.8	21.1	27.8	—	102.4	35.4	137.8	555 (鐵)1	817 1	1,131 1	259	804.5	ヒルム式	3,500	3,500 110	100		125
126	愛媛	今治電氣	同	6.3	7.2	13.4	—	21.7	18.5	40.2	194	178	372	21	130.0	ヒルム式	3,500	3,500 100	100		126
128	高知	高知縣	同	13.1 (鐵)0.3	5.5 3.5	18.2 3.5	38.3	24.5	6.7	69.5	496 (鐵)15	208 162	686 163	34	131.5	※ヒルム式	11,000	3,450	100 200	(添)土佐電氣鐵道所屬電柱ニ添架 ※電力用トシテ二次線接地	128

順位	地方	事業者	電線路ノ種類	電線路亘長 送電線	配電線	合計實數	電線延長 特別高壓	高壓	低壓	合計	支持物 送電線	配電線	合計實數	柱上變壓器 個數	總容量	保安裝置方法	電壓 送電線	配電線	需用家	備考	順位
				哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	本	本	本		KW		V	V	V		
129	長崎	長崎電燈	架空	—	22.9	22.9	—	43.1	31.9	75.0	—	1,035	1,035	249	521.4	ガーデュー式	—	2,300 1,000 (直) 450	50 100		129
130		大阪電燈佐世保支店	同	—	16.8	16.8	—	34.8	16.4	51.2	—	583	583	130	356.8	ヒルム式	—	2,300 1,000	50 100		130
131	佐賀	炭瀧水力電氣	同	22.6	35.3	57.8	69.4	79.0	63.4	211.8	951	1,106	2,057	302	801.0	山本式	11,000	3,340	100		131
132	福岡	博多電燈	同	—	45.3	45.3	—	87.5	60.5	148.0	—	1,076	1,076	287	831.1	*岡式．木村式	—	2,300 2,200 2,000	100 200	*電力用トシテハ二次線接地	132
133		九州電氣軌道(舊小倉電燈)	同	—	9.2	9.2	—	18.1	12.4	30.5	—	379	379	52	133.0	ヒルム式	—	2,200 2,000	100		133
134		若松電燈	同	—	4.6	4.6	—	5.2	7.1	12.3	—	158	158	33	120.0	水銀式．山本式．トムソン式	—	2,200 1,150	100		134
135		九州電氣軌道(舊大阪電燈門司支店)	同	—	7.9	7.9	—	16.6	10.8	27.4	—	312	312	137	304.0	ヒルム式	—	1,100 1,000	100		135
136		直方電氣	同	—	3.1	3.1	—	7.3	6.6	13.9	—	138	138	27	109.5	木村式	—	2,300	100		136
137		久留米電燈	同	—	9.6	9.6	—	24.7	16.8	41.5	—	387	387	66	352.0	山本式	—	2,100 2,300	100		137
138		後藤寺電燈	同	—	4.1	4.1	—	9.0	4.7	13.7	—	167	167	30	76.5	木村式	—	2,200	100		138
139		博多電燈大牟田支社	同	—	4.0	4.0	—	7.2	6.8	14.0	—	161	161	42	102.3	山本式	—	2,200	100		139
140	熊本鹿兒島	熊本電氣	同	—	17.2	17.2	—	27.0	29.0	56.0	—	741	741	52	322.5	トムソン式	—	2,300 2,200 2,000	100		140
142	大分	竹田水電	同	—	6.5	6.5	—	9.9	5.9	15.8	—	189	189	37	98.3	ヒルム式	—	2,200	100		142
143		京都電燈中津支社	同	—	4.6	4.6	—	9.2	9.3	18.5	—	192	192	30	71.3	トムソン式	—	2,000	100		143
144	大分宮崎	日田水電	同	23.4	11.1	34.5	70.0	25.4	14.5	109.9	1,015	419	1,434	39	150.0	ヒルム式	11,000 2,200	2,000 2,100	100 200		144
145	宮崎	日向水力電氣	同	5.1	28.3	33.4	—	45.5	20.0	65.5	147	348	495	101	233.0	トムソン式	3,500	3,500	100 200		145
148	鹿兒島	鹿兒島電氣	同	9.7	18.4	24.3	—	116.3	23.9	140.2	373	645	943	197	617.6	トムソン式	3,500 3,450	3,500 3,450	100 200		148
147		日本窒素肥料	同	27.9	2.0	29.9	78.5	4.2	5.9	88.6	1,119	56	1,175	—	—	—	20,000 11,000	500 220 110 102	100 200 300		147
148	北海道	札幌水力電氣	同	15.6	31.9	47.5	46.8	38.6	34.3	119.7	567	1,029	1,596	195	631.5	トムソン式	11,000	2,200	100 200		148
149		小樽電燈	同	—	14.1	14.1	—	17.8	30.6	48.4	—	498	498	63	253.0	トムソン式	—	2,300 2,000	100		149
150		函館水電	同	26.9	25.2	50.5	72.1	76.5	44.1	192.7	1,286	1,081	2,304	273	881.5	岡式	22,000	2,000 2,200 2,300	100 200		150
151		旭川電燈	同	—	11.2	11.2	—	21.5	20.8	42.3	—	521	521	118	294.5	山本式	—	2,200	100		151
152		岩內水力電氣	同	2.4	6.1	8.5	—	20.1	12.3	32.4	81	230	311	18	54.0	トムソン式	2,300	2,300	100 200		152
153		北海道炭礦汽船	同	—	7.0	7.0	—	12.1	4.9	17.0	—	232	232	38	138.5	トムソン式	—	2,200	100		153
154		鈎勝興業	同	—	6.6	6.6	—	8.1	5.0	13.1	—	208	208	14	42.2	ヒルム式	—	1,200	100		154
總計			架空	999.6	2,847.5	3,761.2	2,283.7	8,192.0	5,044.8	15,520.5	40,496	108,739	145,185	21,045	83,135.5	—	—	—	—		
				(直) 6.8	24.6	29.6					(直) 203	217	419								
			地中	24.7	13.1	34.9	57.0	2.8	29.1	88.9	(交) 378	1,607	1,919								
				—	—	—					—	—	—								

(二) 電氣鐵道事業

順位	地方	事業者	電線路ノ種類	電線路亘長 送電線	配電線	電車線	合計實數	電線延長 低壓	支持物 送電線	配電線	電車線	合計實數	電壓 送電線	配電線	電車線	備考	順位
				哩	哩	哩	哩	哩	本	本	本	本	V	V	V		
8	神奈川	横濱電氣鐵道	架空	—	2.4	4.1	4.1	21.5	—	82	14 396	14 396	—	550	500		8
44	愛知	名古屋電氣鐵道	架空	—	4.6	7.8	9.6	35.2	—	169	644	662	—	550	500	(添)名古屋電燈所屬電柱ニ添架	44
			(直)	—	0.1	0.2	0.2		—	4	8	8					
			地中	—	6.2	—	6.2	11.4	—	—	—	—					

順位	地方	事業者	電線路ノ種類	電線路亘長 送電線	配電線	電車線	合計實數	電線延長 低壓
				粁	粁	粁	粁	粁
45	愛知	瀨戸電氣鐵道	架空	—	5.0	10.1	10.1	15.1
92	京都	京都電氣鐵道	架空	5.0	10.3	13.9	14.1	77.6
			(添)	0.1	1.4	2.0	2.0	
			地中	—	12.0	—	12.0	12.0
106	兵庫	龍野電氣鐵道	架空	—	7.2	8.8	8.8	18.5
總計			架空	5.0	29.5	44.7	46.7	191.3
			(添)	0.1	1.5	2.2	2.2	
			地中	—	18.2	—	18.2	

(三) 電氣鐵道及

順位	地方	事業者	電線路ノ種類	電線路亘長 送電線	配電線	電車線	合計實數	電線延長 特別高壓	高壓	低壓	合計
				粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁
2	東京神奈川	東京鐵道	架空	68.0	110.7	56.0	100.1	15.5	193.8	501.1	710.4
			(添)	2.4	18.0	—	20.4				
			地中	21.8	11.9	—	33.7	15.5	26.2	13.0	54.7
3		京濱電氣鐵道	架空	—	24.4	17.0	26.4	—	31.0	126.9	157.9
5	東京	玉川電氣鐵道	同	—	9.1	6.7	9.8	—	5.6	21.1	26.7
6	神奈川	小田原電氣鐵道	同	16.9	31.6	9.0	32.5	—	133.3	87.7	221.0
7		江ノ島電氣鐵道	同	—	12.0	6.2	12.4	—	29.2	27.0	56.2
11	埼玉	川越電氣鐵道	同	—	14.2	8.2	15.5	—	18.2	38.2	56.4
13	埼玉群馬	高崎水力電氣	同	46.7	67.7	—	114.4	140.0	94.3	85.6	319.9
			(添)	—	1.4	—	1.4				
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	同	24.0	13.5	4.1	36.8	—	89.9	44.1	134.0
49	三重	伊勢電氣鐵道	同	—	20.0	9.3	19.2	—	39.6	40.8	80.4
57	岐阜	岩村電氣軌道	同	—	11.1	7.6	11.1	—	18.0	14.9	32.9
98	大阪	大阪市	同	1.9	7.1	9.3	16.1	—	11.4	70.2	81.6
			(添)	—	1.9	—	1.9				
100	大阪兵庫	阪神電氣鐵道	同	—	61.0	19.3	59.5	—	124.1	133.6	257.7
102	和歌山	和歌山水力電氣	同	27.3	42.4	5.0	66.6	73.8	143.6	75.8	293.2
117	山口	岩國電氣軌道	同	—	—	2.9	2.9	—	—	3.2	3.2
127	高知	土佐電氣鐵道	架空	—	25.2	9.5	25.2	—	28.6	46.6	75.2
			地中	—	—	9.5	9.5	—	—	12.2	12.2
141	大分	豐肥電氣鐵道	架空	21.3	35.4	7.1	57.2	67.4	83.8	66.3	217.5
總計			架空	206.1	485.4	177.2	605.7	296.7	1,044.4	1,383.1	2,724.2
			(添)	2.4	21.3	—	23.7				
			地中	21.8	11.9	9.5	43.2	15.5	26.2	25.2	66.9

北丹電氣、備肥電氣鐵道、伊那電車軌道及奥電氣鐵道ノ四會社ハ四十二年下半期決算後ノ開業ニ

支持物 送電線	配電線	電車線	合計實數	電壓 送電線	配電線	電車線	備考	順位
本	本	本	本	V	V	V		
—	216	562	562	—	575	500		45
295	600	1,204	1,219	575	575	500	(添) 京都市及京都電燈所屬電柱ニ添架	92
(添) 10	76	118	119		500			
—	—	—	—					
—	315	466	466	—	600	600		106
295	1,306	2,890	2,923	—	—	—		
(架) —	82	396	396					
(添) 10	80	126	127					

電氣給供兼營事業

支持物 送電線	配電線	電車線	合計實數	柱上變壓器 箇數	總容量	保安裝置方法	電壓 送電線	配電線	電車線	需用家	備考	順位
本	本	本	本		K.W		V	V	V	V		
217	2,379	372	2,603	198	919.0	山本式	6,600	3,300	500	100	(添)東京電燈所屬電柱ニ添架	2
(架) —	80	4,474	4,458				3,500	(架) 575				
(添) 107	1,044	—	1,151				3,300	(添) 600				
—	—	—	—									
—	1,351	810	1,954	48	165.0	ヒルム式	—	2,300	500	100		3
(添) —	2	2	4					(添) 575		200		
—	323	407	468	18	56.5	岡式	—	2,200	500	100		5
								(添) 575				
769	725	505	1,390	65	282.2	トムソン式	3,500	3,200	500	100		6
								(添) 500				
—	579	414	648	17	93.0	山本式	—	2,200	500	100		7
								(添) 575		200		
433	624	414	706	9	46.5	ヒルム式	—	2,000	500	100		11
								(添) 550				
1,796	1,962	—	3,758	240	1,083.5	トムソン式	13,000	2,100	—	100	(添)陸軍省所轄岩鼻火藥製造所所屬電柱ニ添架	18
(架) —	51	—	51				6,600	2,000				
862	522	167	1,388	28	94.0	トムソン式	3,500	110	500	100		33
								(添) 600				
—	799	664	1,049	143	253.3	山本式	—	2,300	500	100		49
								2,000				
								(添) 575				
—	505	618	737	25	81.0	ヒルム式	—	2,300	500	100		57
								(添) 575				
73	314	141	455								(添)大阪電燈所屬電柱ニ添架	98
(架) —	21	447	455	—	—	—	3,450	(添) 600	500	—		
(添) —	77	—	77									
—	2,757	1,939	3,536	147	266.8	岡式	—	3,500	500	100		100
(添) —	25	72	72					(添) 600				
1,155	1,916	351	3,139	483	1,442.0	トムソン式	12,000	2,080	500	100		102
(架) —	—	9	9					3,000		200		
								(添) 600				
—	—	175	175	—	—	—	—	(添) 575	500	—	外ニ配電線路亘長五間(電柱二本)アリ	117
—	1,046	536	1,209	134	381.0	トムソン式	—	3,000	500	100		127
(架) —	10	12	22					(添) 550				
—	—	—	—									
948	1,310	395	2,289	124	532.5	トムソン式	2,000	1,200	500	100		141
								(添) 550		200		
6,253	17,112	7,808	25,504	1,679	5,696.3	—	—	—	—	—		
(架) —	138	5,016	5,020									
(添) 107	1,172	—	1,279									
—	—	—	—									

付本表ニ計上セス

第四 軌道電車線及車輛

順位	地方	事業者	軌道 單軌亘長	軌道 複軌亘長	軌道 全亘長	軌道 全延長	軌鐵 軌間	軌鐵 種類 (T—テイレール S—スラツブレール G—グルーブドレール)	軌鐵 重量(一碼)	電車線 方式	電車線 太サ	電車線 架線法
			哩	哩	哩	哩	呎. 吋		ポンド			
2	東京 神奈川	東京鐵道	2.7	52.6	55.3	107.9	4. 6	G S S	60 50 68	架空複線	S.W.G#00	吊線式. 腕金式
3		京濱電氣鐵道	1.9	15.0	16.9	33.8	4. 6	T T	50 60	架空單線	B.S#00 B.S#0000	吊線式. 腕金式
5	東京	玉川電氣鐵道	2.5	3.4	5.9	9.3	3. 6	T	50	架空單線	B.S#00	吊線式. 腕金式
6	神奈川	小田原電氣鐵道	7.9	—	7.9	7.9	4. 6	T T	56 60	架空單線	B.S#0	腕金式
7		江ノ島電氣鐵道	6.1	—	6.1	6.1	3. 6	T T	45 60	架空單線	B.S#0	吊線式. 腕金式
8		横濱電氣鐵道	1.7	2.5	4.2	6.7	4. 6	G G S	55 92 66	架空複線	B.S#0	吊線式. 腕金式
11	埼玉	川越電氣鐵道	8.0	—	8.0	8.0	4. 6	T	45	架空單線	B.S#00	吊線式. 腕金式
25	長野	伊那電氣軌道	—	—	—	—	3. 6	T	45	架空單線	B.W.G#0	吊線式. 腕金式
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	4.1	—	4.1	4.1	3. 6	T	40	架空單線	S.W.G#0	吊線式. 腕金式
44	愛知	名古屋電氣鐵道	—	7.5	7.5	15.0	3. 6	T	50	架空單線	B.S#0 B.S#00	吊線式. 腕金式
45		瀬戸電氣鐵道	10.1	—	10.1	10.1	3. 6	T	45	架空單線	B.S#0	吊線式. 腕金式
49	三重	伊勢電氣鐵道	6.7	2.6	9.3	11.9	3. 6	T	45	架空單線	B.S#0 B.S#00	吊線式. 腕金式
57	岐阜	岩村電氣鐵道	7.5	—	7.5	7.5	3. 6	T	30	架空單線	B.S#00	吊線式. 腕金式
92	京都	京都電氣鐵道	8.7	7.2	15.9	23.1	3. 6	G G T	45 61.5 50	架空複線及單線	B.S#00	吊線式. 腕金式
98	大阪	大阪市	—	9.3	9.3	18.7	4.8½	G T	70 60	架空複線	B.S#00	吊線式. 腕金式
100	大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	—	19.0	19.0	38.0	4.8½	G T	114 60	架空複線及單線	B.S#0000	吊線式. 腕金式
102	和歌山	和歌山水力電氣	0.9	4.1	5.0	9.1	3. 6	G T	60 60	架空單線	B.S#00	吊線式. 腕金式
106	兵庫	龍野電氣鐵道	8.8	—	8.8	8.8	4.8½	T	60	架空單線	B.S#00	吊線式. 腕金式
113	廣島	呉電氣鐵道	—	—	—	—	3. 6	S	67	架空複線	S.W.G#000	腕金式
117	山口	岩國電氣軌道	2.5	0.4	2.9	3.3	3. 6	T	45	架空單線	B.S#00	吊線式. 腕金式
127	高知	土佐電氣鐵道	6.1	4.1	10.2	14.3	3. 6	T	40	架空單線	B.W.G#00	吊線式. 腕金式
141	大分	豐後電氣鐵道	7.1	—	7.1	7.1	3. 6	T	45	架空單線	B.S.#0	腕金式

電車線 ボンド	電車線 補助線ノ太サ	電車線 電壓	電車線支持物 木柱	電車線支持物 鐵柱	電動車 種類	電動車 臺數	電動車 重量(容積)	附隨車 種類	附隨車 臺數	附隨車 重量(容積)	合計臺數 客車	合計臺數 貨車	順位
		V	本	本			噸			噸			
—	—	500	372	4,474	四輪 ボギー	939 120	7.0 9.5	—	—	—	1,059	—	2
クラウンボンド クロツスボンド	B.S#000	500	810	2	四輪 ボギー	19 25	7.0 23.0	四輪	13	4.5	57	—	3
クラウンボンド クロツスボンド	—	500	407	—	四輪	10	6.0	四輪	20	3.0	10	20	5
クラウンボンド	#12 七本撚	500	505	—	四輪	14 1	5.0 4.0	四輪	11 9	2.5 1.5	25	10	6
クラウンボンド クロツスボンド	S.W.G #0000相當	500	414	—	四輪	3 3	6.7 6.3	四輪	3 1 2	3.9 3.6 1.5	10	2	7
—	—	500	14	396	四輪	28	8	—	—	—	28	—	8
クラウンボンド クロツスボンド	—	500	414	—	四輪	5	6	四輪	2 3 3	4.0 2.0 1.8	7	6	11
ソルダード ターミナルボンド	—	500	—	—	四輪	—	—	—	—	—	—	—	25
シカゴボンド	B.W.G#2	500	167	—	四輪	6	7.3	四輪	1 2 2	4.3 2.5 2.1	7	4	33
シカゴボンド クラウンボンド	B.S#0	500	644	—	四輪	50 37	5.8 4.5	—	—	—	87	—	44
G.E.C ボンド	—	500	562	—	四輪	2 2	6.1 5.9	四輪	2 10 4	4.0 4.0 2.6	6	14	45
プロテクテツド クラウンボンド	—	500	664	—	四輪 ボギー	16 2	5.0 8.0	四輪	7 4 1 2	3.5 3.5 3.2 2.8	29	3	49
シカゴボンド クロツスボンド	—	500	618	—	四輪	2 2	3.0 3.0	—	—	—	2	2	57
クラウンボンド	B.S#000	500	1,204	—	四輪	64 49 5 3	4.9 4.4 2.5 4.2	—	—	—	113	8	92
—	—	500	141	447	四輪	126 5 3 1	8.0 8.0 9.0 8.5	—	—	—	135	—	98
クロツスボンド プロテクテツドボンド	—	500	1,939	72	ボギー	50	18.6	—	—	—	50	—	100
プロテクテツドボンド	—	500	251	9	四輪	13	6.0	—	—	—	13	—	102
フレキシブルボンド	B.S#9 七本撚	500	466	—	四輪	6 3 4 2	6.0 7.5 6.0 7.0	四輪	1 3	4.0 4.0	10	9	106
—	—	500	—	—	四輪	—	—	—	—	—	—	—	113
フレキシブルボンド	—	500	175	—	四輪	3	6.0	四輪	2 2 2	4.5 4.0 3.0	5	4	117
クラウンボンド	B.W.G#0	500	569	12	四輪	2 29 2	5.5 6.0 4.0	四輪	2 1 10	3.0 3.5 1.5	34	12	127
B.S#00 相當撚線	B.S#0	500	395	—	四輪	13	6.5	四輪	5 7	4.0 2.0	18	7	141

1. 本表ニ於ケル計數ハ總テ事業者營業決算期末現在ニ據ル
2. 伊那電車軌道及呉電氣鐵道會社ハ四十二年下半期決算後ニ於ケル開業ニ付計數ヲ計上セス

第五表 事業者別設備細目

(未落成ノ部分ヲ除ク。自家用及官廳電氣事業ハ發電
力五十「キロワット」以上ノ事業者ノ分ノミヲ掲ク)

其一 水路及水車

(一) 電氣供給事業

順位	地方	事業者	發電所	發電力	河川 河川名	河川 許可水量(毎秒)	河川 常用水量(毎秒)	水路 A開渠 B隧道	水路 大サ	水路 長サ	水路 全亘長	水路 勾配
				K.W		立方尺	立方尺		上巾下巾(尺)—深(尺)	間.尺	間.尺	
1	東京 神奈川 靜岡 山梨	京東電燈	駒橋發電所	15,000 (3,000)	桂川	750	750	A B	25.0 7.0 —11.0 20.0 11.0 —11.0 18.0 13.5 —11.0 11.0—12.5	2,011.5 1,692.5	3,704.0	1/1,200 1/2,400
4	東京 神奈川	橫濱電氣	塔ノ澤發電所	3,300	早川	80	80	A B	8.0 4.0 —6.0 4.9—4.5 21.0—10.0 11.0 5.0—6.0	109.3 6.4 5.0 1,661.3	1,782.4	1/1,000
9	神奈川	宮ノ下水力電氣	宮城野村發電所	110	早川	31.2	12.6	A B	3.5—3.5 4.0—4.5	269.0 140.0	409.0	1/9 乃至 1/800
15	栃木	下野電力	日光發電所	520	大谷川	—	155	A B	7.0—6.0 6.0—6.5	300.0 170.0	470.0	1/300 1/600
			石那田發電所	200	赤堀川 及田川	—	100	A B	5.0—6.0 9.0—6.0 6.5—4.3 6.0—6.0	680.3 43.2	723.5	1/1,050 1/190 1/3,000
17	栃木 群馬	渡良瀨水力電氣	川面發電所	350	渡良瀨川	250	250	A	14.0—4.0 15.0—5.0	210.0	210.0	1/600 1/1,000
20	群馬	伊香保町	伊香保町發電所	40	沼尾川	25	14	A B	3.4—3.3 5.0—4.0	59.0 16.0	75.0	1/1,000
21		利根電力	鎹石發電所	43	利根川支 流永井澤	19	8.3	A	3.0—2.0	171.4	171.4	1/500
22	長野	松本電燈	船付發電所	150 (120)	薄川	50	41	A B	4.0—3.0 4.0—4.0	620.0 85.0	705.0	1/300
23		長野電燈	茂原發電所	120	裾花川	—	100	A B	9.0 6.0 —6.0 8.2—7.8	295.0 65.0	360.0	1/300 1/500 1/6,000
			入山發電所	550	裾花川	—	116	A B	9.4 7.0 —4.5 7.9—6.9	192.0 180.0	372.0	1/300 1/500 1/600
24		諏訪電氣	落合發電所	120	東俣川	14	14	A	2.0—2.0	676.0	676.0	1/400
			蝶ヶ澤發電所	275	東俣川	—	14	A B	5.5 4.0 —3.0 4.0—3.5	859.0 23.0	882.0	1/850
26		飯田電燈	大島發電所	175	松川	40	35	A B	3.0—3.8 3.0—5.0	292.2 135.0	427.0	1/300
27		上田電燈	下平發電所	120	神川	42	42	A B	4.0—3.0 直徑 5.0	389.0 26.3	415.3	1/600
28		安曇電氣	宮城發電所	250	中房川	—	19	A B	4.0—4.0 4.5—4.5	550.0 55.0	605.0	1/300

水壓管 長サ	水壓管 太サ(内徑)	水壓管 本數	有效落差	水車 種類	水車 製造者	水車 馬力數	水車 箇數	水車 速度調整器	總馬力	順位
尺	尺		尺							
794.7 (外ニ勵磁機用水車ノ分一本アリ)	5.5	6	345	フランシス形二重タービン	瑞. エツシヤーウイス會社	4,500	6	エツシヤーウイス式油壓式ガバナー	27,000	1
1,785.2	2.3 2.5	2	710	インパルスタービン	獨. フオイト會社	2,540	2	フオイト油壓式ガバナー	5,080	4
170	2.0	1	176	ペルトン水車 タービン	ジヨージウ井クレソン會社 ギルバートキルクス會社	100 150	1 1	メカニカルガバナー ハンドガバナー	250	9
270 240	3.1 5.0	1 1	72 85	マツコーミツクタービン レアクシヨンタービン	米. モルガンスミス會社 獨. フオイト會社	230 910	1 1	レプローグルガバナー フオイト油壓式ガバナー	1,140	15
—	—	—	33	レアクシヨンタービン	獨. フオイト會社	147	2	フオイトガバナー	294	
—	—	—	26	マツコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	500	1	ロンバード油壓式ガバナー	500	17
169	1.8	1	82	レアクシヨンタービン	東京. 芝浦製作所	85	1	チヤムピオンガバナー	85	20
170	1.5	1	141	ペルトン水車	東京. 三吉工場	100	1	ペンヂユラムガバナー	100	21
630	1.8	1	150 142	マツコーミツクタービン スパイラルタービン	米. モルガンスミス會社 獨. フオイト會社	130 250	2 1	チヤンピオンガバナー フオイトガバナー	510	22
21 28	4.0 4.0	1 1	26	マツコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	120	2	チヤンピオンガバナー	240	23
125 150	3.0 3.6	1 1	85	エツシヤーウイスフランシスタービン スパイラルタービン	瑞. エツシヤーウイス會社 獨. フオイト會社	350 500	1 1	エツシヤーウイス水壓式ガバナー フオイト油壓式ガバナー	850	
166	1.5	1	166	マツコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	200	1	ガウス式ガバナー	200	24
887	1.8	1	326	インパルスタービン	獨. フオイイ會社	500	1	フオイト油壓式ガバナー	500	
193.1	2.4	1	100	ペルトン水車 同	東京. 石川島造船所 同	100 150	1 1	? ?	250	26
132	3.0	1	56	マツコーミツクタービン	米. マツコーミツク會社	100	2	ダブルアクチングリレーガバナー	200	27
305	2.5	1	170	スパイラルタービン	獨. フオイト會社	370	1	フオイト水壓式ガバナー	370	28

順位	地方	事業者	發電所	發電力	河川 河川名	許可水量(每秒)	常用水量(每秒)	水路 A開渠 B隧道	大サ	長サ	全工長	勾配
				K.W		立方尺	立方尺		上巾下巾(尺)—高(尺)	間.尺	間.尺	
29	長野	信濃電氣	米子發電所	120	米子川	40	15	A B	4.0—3.0 6.0—5.0	303.0 77.0	380.0	1/300
			高澤發電所	600	關川	120	17.4	B	8.0—8.0	203.0	203.0	1/600
30		福島電氣	杭原發電所	50	黒川	25	15	A B	2.0—2.5 2.0—4.5	24.0 13.0	37.0	1/250
31	山梨	甲府電力	上野村發電所	255	蘆川	50	50	A	5.0—4.0	761.0	761.0	1/800
			下九一色村發電所	200	蘆川	—	50	B	6.0—4.0	833.0	833.0	1/1,200
32		谷村電燈	谷村町發電所	50	家中川	48	48	A	4.7—3.6 4.7—3.4	9.0	9.0	1/100
36	靜岡	天龍電力	東藤平發電所	150	阿多古川	25	25	A B	3.0—2.0 5.0—5.0	597.0 13.0	610.0	1/400
37		富士電氣	大宮發電所	200	航湯川	—	160	A	18.0—4.0 8.0—5.0	360.0	360.0	1/1,000
38		富士水電	猪之頭發電所	2,400	芝川	300	200	A	{18.0 6.0}—9.0	352.1	352.1	1/3,000
39		四日市製紙	羽鮒發電所	30	芝川	150	4.8	A B	{13.0 10.0} ? 10.0 ?	1,339.1 700.5	2,040.0	1/800
41	靜岡 神奈川	伊東水力電氣	八代田發電所	95	伊東大川	26	22	A B	4.0—3.0 4.0—6.0	387.3 20.0	407.3	1/2,000
			湯ヶ原發電所	20	千歳川	6	2	A	2.0—1.5	369.0	369.0	1/1,000
42	愛知	豐橋電氣	保永發電所	250	巴川	10	8	A	3.0—2.5	1,200.0	1,200.0	1/600
43		岡崎電燈	岩津村發電所	102	郡界川	40	20	A B	5.0—4.0 4.0—6.0	733.0 45.0	778.0	1/2,000
46	愛知 岐阜	名古屋電燈	巴川發電所	750	巴川	—	103	A B	6.0—4.0 6.0—{5.6 4.0}	1,027.0 29.0	1,056.0	1/500
			小原村發電所	200	田代川	—	10.8	A B	3.0—2.5 3.0—5.0	606.1 20.5	627.0	1/600
47		多治見電燈	土岐川發電所	150	土岐川	—	120	A B	8.0—6.0 8.0—6.0	274.0 381.0	655.0	1.5/1,000
50	三重	四日市電燈	千種發電所	250	朝明川	—	13	A	{10.0 8.0}—3.0 半徑 1.9 (半円形隧道)	48.0 600.0	648.0	1/800
51		岩倉水電	岩倉發電所	100	長田川	—	41	A	{8.0 6.0}—3.5	1,200.0	1,200.0	1/2,000
52		松坂水力電氣	飯形發電所	270	櫛田川	150	150	A B	9.0—8.0 9.0—{8.0 9.0}	52.3 475.1	527.4	1/250
54	岐阜	岐阜電氣	粕川發電所	350	粕川	110	100	A B	{6.2 5.0}—4.0 5.6—5.6	63.0 163.0	226.0	1/600
55		八幡水力電氣	八幡發電所	60	吉田川	—	71.6	A	20.0—4.5	172.0	172.0	1/2,000
56		飛驒電燈	丹生川村發電所	75	小八賀川	70	30	A	6.5—4.0	840.0	840.0	1/500
57		中津電氣	中津發電所	60	中津川	56	43.3	A	2.5—4.0 3.0—4.5	323.5	323.5	1/300
58		明知町	矢伏發電所	50	明知川	43.3	15.2	A B	3.0—2.0 3.0—3.0	239.0 15.0	254.0	1/600
61	福井	京都電燈福井支社	中尾發電所	600	瀧波川	80	60	A B	4.0—7.0 6.0—6.0	1,240.0 60.0	1,300.0	1/1,500
			宿布發電所	160	足羽川	110	100	A	4.0—8.0	1,100.0	1,100.0	1/1,500

水壓管 長サ	水壓管 太サ(直徑)	水壓管 本數	有效落差	水車 種類	水車 製造者	水車 馬力數	水車 箇數	水車 速度調整器	總馬力	順位
尺	尺		尺							
147	2.4	1	105	マツコーミツツタービン	東京.芝浦製作所	180	1	チヤムピオンガバナー	180	29
1,395	2.4	1	582	ペルトンドーブル形水車	米.ドーブル會社	500	2	ロンバードF形ガバナー	1,000	
132	1.5	1	85	マツコーミツクタービン	東京.芝浦製作所	94	1	チヤムピオンガバナー	94	30
193	1.6 2.3	1 1	90	レツフエルタービン マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社 米.ペルトン水車會社	236 518	1 1	チヤムピオンガバナー レプローゲルヂユプレツキスラレーガバナー	754	31
150	3.4	1	90	同	米.マツコーミツク會社	375	1	ロンバードD形ガバナー	375	
—	—	—	18	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	75	1	——	75	32
303	2.0	1	140	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	250	1	ウードワードガバナー	250	36
—	—	—	30	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	432	1	スターゲツス油壓式ガバナー	432	37
570	7.3	1	165	スパイラルターヒン	獨.フオイト會社	1,100	4	水壓式ガバナー	4,400	38
280	4.0	1	151	ペルトン水車	東京.石川島造船所	60	1	ハンドガバナー	60	39
150	2.5	1	68.5	フオイトスパイラルタービン	獨.フオイト會社	156	1	フオイト油壓式ガバナー	156	41
360	1.0	1	145	ペルトン水車	大阪.?	32.9	1	ハンドガバナー	32.9	
965	2.3	1	372	ペルトン水車	米.ウエスチングハウス會社	350	1	ロンバードガバナー	350	42
300	1.5	1	180	ペルトン水車	米.ペルトン水車會社	113	2	ハンドガバナー	226	43
227.7	4.4	1	120	フランシスタービン	瑞.エツシヤーウイス會社	1,200	1	自働油壓ガバナー	1,200	46
969	1.4	1	420	ペルトン水車	米.ペルトン水車會社	191	2	ハンドガバナー	382	
—	—	—	38	フランシスタービン	獨.フオイト會社	345	1	ハンドガバナー	345	47
1,800	1.8	1	420	ペルトン水車	米.ペルトン水車會社	500	1	ロンバンド油壓式ガバナー	500	50
86	3.0	1	43	マツコーミツクタービン	東京.芝浦製作所	163	1	レプローグルガバナー	163	51
—	—	—	33	フラシスレアクシヨンタービン	獨.フオイト會社	443	1	フオイト水壓式ガバナー	443	52
199	3.5	2	110	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	500	2	スターセス油壓式ガバナー	1,000	54
—	—	—	17	マツコーミツクタービン	米.マツコーミツク會社	100	1	ウードワードコンペンセーチングガバナー	100	55
103	2.3	1	50	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	135	1	コンペンセンチングガバナー	135	56
88.3	3.0	1	50	マツコーミツクタービン	東京.芝浦製作所	180	1	チヤムピオンガバナー	180	57
145	1.5	1	100	マツコーミツクタービン	同	85	1	チヤムピオンガバナー	85	58
518	3.0	2	210	スパイラルタービン	獨.フオイト會社	700	2	フオイトガバナー	1,400	61
40	4.0	2	25	スパイラルタービン	米.レツフエル會社	120	2	ロンバードガバナー	240	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 (K.W)	河川名	許可水量（每秒）立方尺	常用水量（每秒）立方尺	A開渠 B隧道	大サ 上巾・下巾 (尺)—深(尺)	長サ 間.尺	全工長 間.尺	勾配
63	福井	越前電氣	持越發電所	130	足羽川	83	80	A B	16.5 12.0—7.0 半徑 5.3 (半圓形アーチ)	19.5 44.3	64.2	1/1,200
64	石川	金澤電氣瓦斯	上辰已發電所	600	犀川	—	66.9	A B	8.0 7.0—4.0 5.0 7.0 6.0—6.0	1,209.0 2,255.0	3,464.0	1/200 1/700
65	富山	富山電氣	大久保發電所	120	大久保用水	43	43	A	7.0—6.5	28.0	28.0	1/25
67	新潟 長野	上越電氣	蔵々發電所	500	關川	271	95	A B	14.1 9.0—8.5 直徑 6.5	40.0 230.0	270.0	1/300 1/1,000
68		北越水力電氣	鹽殿發電所	1,240	信濃川	—	425	A B	18.0 10.0—8.0 半徑 6.3 (半圓形アーチ)	434.5 1,065.0	1,499.5	1/2,000 1/2,500
			青海川發電所	40	谷根川	44.2	32	A	4.0—3.5	283.0	283.0	1/1,500
69	新潟	新潟水電	大荒川第二發電所	443	大荒川	14.7	14.7	A B	3.5—2.6 2.8—2.8 2.5—2.5 3.5—3.5 角徑 2.5	20.0 141.5 33.0 34.5 51.0	280.4	1/500
70		新潟水力電氣	川内村發電所	500	早出川	140	140	A B	9.7 6.5—6.5 9.0—7.5	1,207.3 108.0	1,215.3	1/1,500 1/2,000
71		福島電燈	庭阪第一發電所	100	天戸川	22	17	A B	4.0—3.5 4.3—5.7	540.0 25.0	565.0	1/1,000
			庭阪第二發電所	270	天戸川	20	16.6	A B	4.0—3.5 4.5—5.5	540.0 240.0	780.0	1/600
72		郡山絹綿紡績	沼上發電所	850	猪苗代湖安積疏水	220	110	A B	9.0—7.5 5.0—6.6	5.3 11.0	16.3	1/40
73		會津電力	東山發電所	120	湯河	35	30	A B	4.0—2.5 5.0—6.0	46.0 138.0	184.0	1/600
74	福島	喜多方水力電氣	岩下發電所	60	大鹽川	20	20	A	4.0—3.0	720.0	720.0	1/350
75		須賀川電氣	前田川發電所	125	阿武隈川	200	85.5	A	15.0—4.0	830.0	830.0	1/4,000
76		川俣電氣	澤上發電所	300	廣瀬川	63	33	A B	5.1 3.3—3.5 5.0—3.5	116.5 221.4	338.3	1/1,500
77		二本松電氣	鹽澤發電所	65	湯川	20	13	A B	3.0—3.0 4.0—5.0	667.4 16.0	683.4	1/120
78		三春電氣	久保發電所	125	大瀧根川	57	51	A B	5.0 4.0—6.0 5.0—6.0	67.3 55.0	122.3	1/100
79	宮城	宮城紡績電燈	第一發電所	(600)	廣瀬川	—	200	A B	8.0—6.0 11.0—7.5	150.0 390.0	540.0	1/2,000
			第二發電所	(30)	廣瀬川	—	60	A B	8.0—6.0 7.0—6.0	10.0 60.0	70.0	1/2,000
			第三發電所	700	廣瀬川	—	200	A B	23.0—3.0 11.0—7.0	259.0 923.0	1,182.0	1/1,500
80		米澤水力電氣	瀧ノ澤發電所	100	鬼面川	—	30	A B	5.5—1.5 4.0—5.5	1,035.0 43.0	1,078.0	1/1,000
81	山形	鶴岡水力電氣	行澤發電所	400	大鳥川	—	161	A B	16.0 10.0—6.0 7.2—6.0	267.1 714.0	981.1	1/1,000 1/1,200
82		山形電氣	白岩發電所	150	寒河江川	75	25	A B	8.0—4.0 9.0—6.0	1,870.0 694.0	2,564.0	1/1,200

水壓管 長サ (尺)	水壓管 太サ (內徑)(尺)	水壓管 本數	有效落差 (尺)	水車 種類	水車 製造者	水車 馬力數	水車 個數	水車 速度調整器	總馬力	順位
70	4.5	1	60	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	400	1	ロンバードガバナー	400	63
918	4.0	1	190	ペルトン水車 スパイラルタービン ザ井クトルタービン	米.ペルトン水車會社 獨.フオイト會社 米.プラツトアイオンウオーク會社	200 200 230	3 1 1	レプローグルエレクトリツクリレーガバナー フオイト油壓式ガバナー ロンバードガバナー	1,030	64
180	3.5	1	60	ザ井クトルタービン	米.スミスペイル會社	230	1	ギースラーガバナー	230	65
280	4.5	1	100	レアクシヨンタービン	獨.フオイト會社	800	1	フオイト油壓式ガバナー	800	67
105.5 95	5.6 7.0	1 1	48	マツコーミツクタービン フオイトタービン	米.モルガンスミス會社 獨.フオイト會社	690 1,100	1 1	ロンバードガバナー フオイトガバナー	1,790	68
40	2.5	1	38.9	レツフエルタービン	米.レツフエル會社	100	1	ロンバードガバナー	100	
1,045	2.5	1	470	フオイトタービン	獨.フオイト會社	650	1	フオイト油壓式ガバナー	650	69
120	5.0	1	70	フランシスタービン	瑞.アテリアルスドコンスタラクシヨンメカニツク會社	800	1	メカニツク會社油壓式ガバナー	800	70
311	2.5	1	105	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	180	1	—	180	71
538	2.5	1	270	ペルトン水車	米.ペルトン水車會社	480	1	ロンバードガバナー	480	
195	4.0	1	110	マツコーミツクタービン スパイラルタービン	米.モルガンスミス會社 獨.フオイト會社	520 700	1 1	マツコーミツクハンドガバナー フオイト水壓式ガバナー	1,220	72
104 95	2.1 1.8	1 1	85	スパイラルタービン 同	獨.フオイト會社 同	120 100	1 1	メカニカルガバナー 油壓式ガバナー	220	73
157	1.8	1	114	ペルトン水車	東京.石川島造船所	120	1	レプローグルガバナー	120	74
—	—	—	24.5	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	187	1	コンペンセーチングガバナー	187	75
250	2.5	1	160	スパイラルタービン	瑞.クリスチンハム會社	450	1	エツシヤーウイス油壓式ガバナー	450	76
198	1.6	1	110	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	120	1	ハンドガバナー	120	77
80	3.0	1	51	セントラルデスチヤージタービン	東京.芝浦製作所	200	1	チヤンピオンガバナー	200	78
85	7.0	1	48	レツフエルタービン	米.ゼームスレツフエル會社	850	1	レプローグルガバナー	850	
—	—	—	18	ザ井クトルタービン	東京.芝浦製作所	120	1	—	120	79
115	6.0	1	88	フオイトタービン	獨.フオイト會社	1,800	1	フオイト油壓式ガバナー	1,800	
130	2.1	1	92	レツフエル双放水タービン	米.レツフエル會社	160	1	レプローグルタービン	160	80
71.4 71.4	4.3 5.0	1 1	42 49	マツコーミツクタービン 同	米.モルガンスミス會社 東京.芝浦製作所	265 375	1 1	チヤムピオンガバナー ロンバードD形ガバナー	640	81
110	3.0	1	75	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	210	1	レプローグルダブルアクチングリレーガバナー	210	82

順位	地方	事業者	發電所	發電力 (K.W)	河川名	許可水量(毎秒) (立方尺)	常用水量(毎秒) (立方尺)	A開渠 B隧道	水路 大サ (上巾下巾(尺)—深(尺))	水路 長サ (間.尺)	全亘長 (間.尺)	勾配	水壓管 長サ (尺)	水壓管 太サ(内徑) (尺)	本數	有效落差 (尺)	水車 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	順位
83	山形	温海電燈	湯見ヶ代發電所	17	温海川	—	21	A	{9.0 2.5}—{1.3 2.3}	400.0	400.0	1/300	—	—	—	24	マツコーミツクターピン	東京.芝浦製作所	40	1	チヤムピオンガバナー	40	83
84	山形	酒田町	日向村發電所	200	日向川	—	55	A	3.0—5.0	630.0	630.0	1/1,000	219	3.0	1	80	マツコーミツクターピン	米.モルガンスミス會社	330	1	ロンバード油壓式ガバナー	330	84
85	秋田	秋田電氣	小瀧發電所	300	奈曾川	100	60	A B	{12.0 10.0}—5.0 5.0—6.0	114.2 73.0	187.2	1/300 1/1,500	213	3.5	1	100	マツコーミツクターピン	同	600	1	ロンバードD形油壓式ガバナー	600	85
87	岩手	盛岡電氣	宇津野發電所	300	簗川	40	35	A	7.0—4.0	2,190.0	2,190.0	1/2,000	220	3.0	1	110	レツフエルターピン 同	米.レツフエル會社 同	200 300	1 1	ロンバードD形ガバナー 同	500	87
88	青森	青森電燈	下松澤發電所	400	駒込川	—	25	A B	4.0—3.0 4.0—3.0	851.4 321.2	1,173.0	1/400 1/500	601.2	2.5 2.4	1	320	ペルトン水車 同	米.ペルトン水車會社 同	450 450	1 1	ロンバードF形ガバナー スターザスK形ガバナー	900	88
89	青森	弘前電燈	板留發電所	240	淺瀬石川	—	60	A B	9.0—4.0 9.0—9.0	1,029.1 38.1	1,067.2	1/1,000	229	3.5	1	100	マツコーミツクターピン	米.モルガンスミス會社	240	2	ロンバードガバナー	480	89
90	京都 滋賀	京都電燈	黒田發電所	800	桂川	80	80	A B	6.5—5.0 {7.5 6.0}—7.3	1,640.2 746.3	2,386.5	1/1,200 1/2,000	190.5	3.0	2	150	スパイラルターピン	獨.フオイト會社	700	2	油壓式ガバナー	1,400	90
			高野發電所	180	高野川	30	30	A	5.0—3.0	1,070.0	1,070.0	1/2,000	170	3.0	1	90	ナイヤガラ形横軸双放水ターピン	米.セームスレツフエル會社	265	1	レブローゲルガバナー	265	
91		京都市	粟田口町發電所	1,765	琵琶湖疏水	250	250	A B	{21.0 乃至 35.0}—5.0 16.0—6.0	9,151.3 1,875.3	11,027.0	1/1,000 乃至 1/3,000	1,409 1,409 1,452 1,491 1,702	3.0	5	100	ペルトン水車 同 同	米.ペルトン水車會社 神戸.川崎造船所 杉本鐵工所	120 120 120	4 1 15	— — —	2,400	91
95	京都	清瀧川水力電氣	上嵯峨發電所	250	清瀧川	34	34	A B	{7.5 3.5}—4.0 {6.0 5.0}—3.5 {5.0 4.0}—10.0 {6.0 5.0}—3.5	120.4 38.1 10.0 876.2	1,045.1	1/2,500	200	3.0	1	110	レアクシヨンスパイラルターピン	獨.フオイト會社	500	1	フオイトガバナー	500	59
96	京都	洛北水力電氣	柚ノ木谷發電所	160	中津川	20	20	A B	4.0—4.0 4.0—5.0	1,015.0 25.0	1,040.0	1/1,500	370	2.5	1	150	レアクシヨンターピン	獨.フオイト會社	320	1	フオイト油壓式ガバナー	320	96
99	京都 奈良	關西水力電氣	下狹川發電所	200	白砂川	12.5	12.5	A B	2.8—4.0 3.0—4.0	103.5 318.0	421.5	1/600	2,608	1.8	1	344	ペルトン水車	米.ペルトン水車會社	380	1	レブローゲルガバナー	380	99
			飛鳥路發電所	300	布目川	33	16	A B	5.0—5.0 5.0—6.0	86.0 125.0	211.0	1/1,000	663	2.5	1	345	同	同	508	1	ロンバードガバナー	508	
101	三重 和歌山	新宮水電	鮒田發電所	50	湯ノ谷川	6	6	A	{3.0 2.5}—2.0	250.0	250.0	1/600	220	1.2	1	160	ペルトン水車	東京.芝浦製作所	80	1	セクトリアルガバナー	80	101
			大里發電所	100	相野谷川	11	11	A	{3.5 3.0}—2.5	1,062.0	1,062.0	1/600	285	1.5	1	170	マツコーミツクターピン	米.モルガンスミス會社	150	1	チヤムピオンガバナー	150	
104	兵庫	姫路電燈	南小田發電所	120	太田川	7.8	2	A B	2.0—1.8 4.0—5.0	669.0 11.0	680.0	1/600	2,600	1.25 乃至 1.42	1	1,231	インパルスターピン	獨.フオイト會社	460	1	フオイト油壓式ガバナー	460	104
111		廣島水力電氣	廣村發電所	750	黒瀬川	60	48	A B	4.6—3.8 6.0—6.0	580.0 140.0	720.0	1/600	540	2.6	1	270	ペルトン水車	米.ペルトン水車會社	300	3	レブローゲルガバナー	900	111
			河内村發電所	200	河内川	28.3	26	A B	4.0—3.0 [illegible] 3.0	433.0 47.0	480.0	1/600	261	2.5	1	130	マツコーミツクターピン	米.モルガンスミス會社	330	1	ウートワードガバナー	330	
112	廣島	加計電燈事務所	加計發電所	6	丁川	—	13	A	4.0—4.0	180.0	180.0	1/500	—	—	—	10.9	木製上射水車	?	10	1	—	10	112
114		備後電氣鐵道	永野山發電所	250	廣田川	60	28	A B	{7.6 5.6}—4.0 4.6—4.0 6.4—6.5	1,797.4 13.2	1,811.0	1/1,000	496	4.0	1	150	スパイラルターピン	獨.フオイト會社	380	1	フオイト油壓式ガバナー	380	114
119	島根 鳥取	山陰電氣	旭村發電所	250	日野川	401	134.1	A B	{10.2 6.0}—7.0 6.0—6.5	52.1 364.2	416.3	1/500	71.1	8.0	1	35	セントラルデスチヤージ形ターピン	東京.芝浦製作所	400	1	ロンバード油壓式ガバナー	400	119
120	鳥取	鳥取電燈	上舟發電所	100	上地川	7.5	7.5	A	3.5—3.5	141.4	141.4	1/100	390	1.5	1	240	ペルトン水車	東京.芝浦製作所	174	1	ウードワート水壓式ガバナー	174	120
122	徳島	辻町水力電氣	井内谷發電所	100	井内谷川	15	13.9	A	{9.0 3.0}—3.0	630.0	630.0	1/1,000	310	2.0	1	150	ペルトン水車	同	170	1	チヤムピオンガバナー	170	122

順位	地方	事業者	發電所	發電力	河川	許可水量	常用水量	水路 A開渠	水路 B隧道	大	長	全耳長	勾配
				KW	河川名	立方尺	立方尺						
125	愛媛	伊予水力電氣	石手川發電所	200	石手川	50	50	A		上部 4.0 下部 2.8	572.0	572.0	1/600
126	愛媛	今治電氣	長谷發電所	180	蒼社川	60	50	A		7.0 / 6.0 — 4.0	774.4	774.4	1/1,500
128	高知	高知縣	椿屋發電所	1,080	穴内川	—	31.8	A		4.6—3.5	349.3	1,017.4	1/120 乃至 1/1,400
								B		4.0 / 乃至 / 6.0 — 5.5 / 乃至 / 6.0	668.1		
131	佐賀 福岡	塘濃水力電氣	城原川發電所	800	城原川	30	30	A		9.0 / 5.0 — 4.0	963.4	1,479.2	1/1,000
								B		5.0—3.8	515.4		1/2,000
142	大分	竹田水電	竹田町發電所	60	玉來川	36.6	36.6	A		9.0—6.0	160.0	360.0	1/3,000
								B		9.0—6.0	200.0		1/500
144	福岡 大分	日田水電	第一發電所	(60)	三隈川	—	56.5	A		10.0 / 8.0 — 6.5	1,188.0	1,188.0	1/600
			第二發電所	330	同	—	160	(第一發電所水路ヲ共用ス)				—	1/1,000
145	宮崎	日向水力電氣	黒北發電所	200	清武川	60	60	A		6.0—5.0	1,517.4	1,694.0	1/2,000
								B		4.0—5.0	176.2		
146	鹿兒島	鹿兒島電氣	第一發電所	100	甲突川	—	25	A		6.0 / 5.0 — 3.0	223.0	223.0	1/800
			第二發電所	150	甲突川	—	45	A		8.0 / 7.0 — 4.0	338.3	388.0	1/800
								B		7.0—5.8	49.3		
			第三發電所	150	稻荷川	—	20	A		7.5 / 6.0 — 3.0	185.0	263.0	1/1,000
								B		4.0—4.0	77.5		
147		日本窒素肥料	羽月村發電所	1,590	川内川	960	225	A		13.0—7.7	467.3	883.3	1/400
								B		9.0—5.0 / 13.0—7.7	126.0 / 290.0		1/800
148		札幌水力電氣	定山渓發電所	400	豐平川	100	50	A		5.0—5.0	1,400.0	1,403.0	1/500
								B		6.0—6.0	3.3		
150	北海道	函館水電	大沼發電所	1,500	折戸川(大沼)	140	140	A		5.5 / 6.0 — 6.0	2,660.0	2,660.0	1/1,000
152		岩内水力電氣	數島内發電所	120	幌内川	20	20	A		3.0—2.8	333.1	333.1	1/1,000

水壓管 長	水壓管 太	水壓管 本數	有效落差	水車 種類	水車 製造者	水車 馬力數	水車 個數	水車 速度調整器	總馬力	順位
尺	尺		尺							
230	3.0	1	90	レアクシヨンタービン	獨. フオイト會社	380	1	トウヰー式インダイレクトメカニカルガバナー	380	125
162	3.1	1	61	双放水タービン	英. ギールギルベルト會社	250	1	油壓式ガバナー	250	126
1,377.3	2.3 / 2.6	1	600	インパルスタービン	瑞. エツシヤーウイス會社	840	2	エツシヤーウイス式水壓式ガバナー	1,680	128
2,644.6	3.0	1	550	インパルス式水車	獨. フオイト會社	800	2	油壓式ガバナー	1,600	131
80	3.0	1	35	マツコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	116	1	ダブルアクチングガバナー	116	142
—	—	—	24	マツコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	120	1	—	120	144
—	—	—	35	同	同	500	1	ロンバード形ガバナー	500	
136	4.2	1	55	レアクシヨン形フランシスタービン	獨. フオイト會社	290	1	水壓式ガバナー	290	145
273	3.4	1	83	ペルトン水車	大阪. 大谷鐵工所	100	2	ボールガバナー	200	
191	3.5	1	53	ヴヰクトルタービン	米. スチルウエルピヤス會社	230	1	スチルウエルピヤス製ガバナー	230	146
548.3	2.3	1	150	マツコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	250	1	ロンバードP形油壓式ガバナー	250	
187.6	7.26	1	110	ツウイン形フロンタルタービン	獨. フオイト會社	2,250	1	フオイト油壓式ガバナー	2,250	147
464	3.5	1	120	マツコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	650	1	ロンバード油壓式D形ガバナー	650	148
188.4	5.0	1	220	ヴヰクトルタービン	米. デイトンプラットアイオン會社	816	3	ロンバードガバナー	2,448	150
236.5	2.0	1	143.8	マツコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	240	1	ウードワードインダイレクトメカニカルガバナー	240	152

(二) 電氣鐵道及電氣供給兼營事業

順位	地方	事業者	發電所	發電力	河川	許可水量	常用水量	水路 A開渠	水路 B隧道	大	長	全耳長	勾配
				KW	河川名	立方尺	立方尺						
6	神奈川	小田原電氣鐵道	湯本發電所	600 (140)	須雲川	24	24	鐵管		上部 (尺) — 下部 (尺) 2.5	1,623.0	1,623.0	1/250
18	埼玉 群馬	高崎水力電氣	上室田發電所	800	烏川	145	120	A		8.5 / 7.0 — 2.0	380.0	440.0	1/600
								B		7.0—4.5 / 7.7—7.5	60.0		1/1,000
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	平井發電所	495	柿澤川	45	28	A		4.0—3.6	424.0	424.0	1/400
57	岐阜	岩村電氣軌道	本郷村發電所	90	岩村川	9	9	A		2.5—1.8	1,030.0	1,044.0	1/400
								B		4.0—4.0	14.0		
102	和歌山	和歌山水力電氣	上越方發電所	1,250	日高川	250	250	A		16.0 / 10.0 — 10.0	35.0	135.3	1/500
								B		8.0—14.0	100.3		
141	大分	豐後電氣鐵道	沈堕發電所	500	大野川	734	200	A		23·5 / 15.0 — 8.5	62.1	209.1	1/500
								B		9.3—9.5	147.9		

水壓管 長	水壓管 太	水壓管 本數	有效落差	水車 種類	水車 製造者	水車 馬力數	水車 個數	水車 速度調整器	總馬力	順位
尺	尺		尺							
696	2.0	1	430	ペルトン水車	米. ペルトン水車會社	250	4	レプローダルエレクトリクガバナー	1,250	6
				同	東京. 芝浦製作所	250	1	ボーピンク式ガバナー		
222.4	3.1	1	125	ペルトン水車	東京. 芝浦製作所	450	1	エレクトリクガバナー	1,450	13
228	4.5	1	135	タービン	獨. フオイト會社	1,000	1	フオイト水壓式ガバナー		
2,051	2.5	1	275	スパイラルタービン	獨. フオイト會社	340	1	フオイトメカニカルガバナー	680	33
				同	同	340	1	フオイト水壓式ガバナー		
380	1.5	1	180	ペルトン水車	米. ペルトン水車會社	144	1	レプーグルガバナー	144	57
187.1	9.0	1	78	レアクシヨンタービン	瑞. ベベシユイス會社	900	2	水壓コンペンセーチングガバナー	1,800	102
27	5.96	1	45	フランシスタービン	獨. フオイト會社	800	1	フオイト油壓式ガバナー	800	141

電氣事業

(三) 自家用

順位	地方	事業者	發電所	發電力	河川	許可水量(毎秒)	常用水量(毎秒)	水路 A開渠 B隧道	大サ	長サ	全落差	勾配
				K.W	河川名	立方尺	立方尺			間.尺	間.尺	
1	茨城	茨城無煙炭礦株式會社	第二發電所	120	花園川	—	35	A B	6.0—4.0 3.0—6.0	262.0 5.0	260.0	1/600
2	茨城	久原房之助(日立鑛山)	中里發電所	600	里川(久慈川支流)	90	90	A	7.0—5.0	1,620.0	1,620.0	1/1,000
			隆作發電所	33	赤澤本渓	4.3	4.3	A	2.0—1.5	380.0	380.0	1/1,000
			河内發電所	300	里川(久慈川支流)	120	120	A	7.8—5.0	660.0	660.0	1/1,000
3	栃木	古河鑛業會社(足尾銅山)	梶尾發電所	2,000	大谷川	—	48	A	10.0—6.0	1,417.4	1,417.4	1/550
			別倉發電所	1,090	大谷川	—	74.5	A B	4.0—4.0 5.0—6.0	466.4 83.2	550.0	1/250
			通洞發電所	200 (270)	神子内川 及松木川	—	47	A B	3.5—3.0 4.5—4.0 4.5—5.5	1,265.0 272.1	1,537.1	1/250
			小瀧發電所	240	銀山川	—	50	A B	3.0—2.6 4.5—5.0	366.0 156.4	522.4	1/250
			渡瀬發電所	220	内籠川	10	10	A B	1.8—1.6 3.0—4.5	1,066.4 133.2	1,200.0	1/250
			栃木平發電所	12	神子内川	—	6.5	A	2.1—1.8	540.0	540.0	1/250
4		金谷善一郎(金谷ホテル)	外山原發電所	50	赤澤川	—	11	A	2.5—2.5	506.0	506.0	1/100
5	静岡	富士瓦斯紡績株式會社(小山工場)	皆沼發電所	250.3	須川	46.2	46.2	A	8.0—4.0	514.0	514.0	1/2,000
			湊田發電所	1,000	鮎澤川	300	300	A B	18.0—5.5 18.0—5.5	340.0 90.0	430.0	1/3,000
6		富士製紙株式會社	富士工場發電所	(37.5)	潤川	7.3	4.7	A	25.0 9.0 —8.0	397.7	397.7	1/500 1/1,000
			富士假工場發電所	(37.5)	潤川	10.3	9.2	A	33.0 16.0 —28.5	823.0	823.0	1/1,500 1/3,000
7	岐阜	名古屋電力株式會社	旅足川發電所	75	旅足川	20	20	A	3.0—3.0	130.0	130.0	1/500
8	福井	三菱合資會社(面谷鑛山)	流畑發電所	50	面谷渓流	—	6.8	A	2.0—2.0	763.0	763.0	1/600
9		守山佐一(阿手鑛山)	阿手發電所	72	大日川	—	20	A B	6.0—7.0 3.3—2.5 5.0—6.0	880.0 199.4	1,079.4	1/600 1/1,000
10	石川	芳谷渓坑株式會社(道泉寺鉱山)	第一發電所	300	大日川	90	60	A B	10.0—6.0 6.4 6.0—6.0	2,225.0 405.0	2,630.0	1/600 1/1,000
11		金澤電氣瓦斯株式會社	直海谷發電所	60	直海谷川	46	44.2	A	4.0—2.5	120.0	120.0	1/1,000
12	新潟	三菱合資會社(佐渡鑛山)	第一發電所	15	湯川	—	1.5	A	2.0—0.8	466.4	466.4	1/1,000
13	新潟	伊藤憲成(橘立鑛山)	橘立發電所	56.2	渓流	6	2.5	A	1.8—1.0	2,100.0	2,100.0	1/500
14	福島	加納鑛山株式會社	大平發電所	400	湯川	30	30	A B	6.0—5.0 5.0 最低 3.2	15.4 14.2	30.0	1/85
15	秋田	三菱合資會社(尾去澤鑛山)	永田發電所	300	熊澤川	55	42	A	8.0 4.3 —4.5	2,070.0	2,070.0	1/300
			軟澤發電所	50	牛澤 又澤川	—	?	A B	3.5—3.0 4.0—5.0	200.0 200.0	400.0	1/2,000
16		同社(荒川鑛山)	鮎澤發電所	450	岩見川(雄物川支流)	—	75	A B	6.0—6.0 6.0—6.0	1,383.4 34.0	1,417.4	1/1,130
			小平倉發電所	540	岩見川	120	58	A B	8.0—5.0 10.0—10.0	1,592.4 205.0	1,797.4	1/2,000
			桃木澤發電所	320	大又澤(岩見川水系)	70	70	A	6.0—3.0	1,172.5	1,172.5	1/1,000

順位	水壓管 長サ	水壓管 太サ(内徑)	水壓管 本數	有效落差	水車 種類	水車 製造者	水車 馬力數	水車 個數	水車 速度調整器	總馬力	順位
	尺	尺		R							
1	104	2.5	1	50	レアクションタービン	米. モルガンスミス會社	200	1	メカニカルコンペンセーチングガバナー	200	1
	220 230	4.0 3.0	1 1	120	マヅコーミツクタービン 同	米. モルガンスミス會社 同	600 300	1 1	ロンバードガバナー ハンドガバナー	900	
2	180	1.0	1	45	ペルトン水車	獨. フオイト會社	52	1	フオイトガバナー	52	2
	365	6.1	1	36	マヅコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	400	1	ロンバードガバナー	400	
	1,718	2.6 3.0 3.3	1	643	インパルスタービン	獨. フオイト會社	1,250	2	フオイト油壓式ガバナー	3,500	
	392	3.5 3.6	1	195	レアクションタービン 同 ペルトン水車	同 同 足尾銅山工場	900 250 50	1 1 1	同 同 ハンドガバナー	1,200	
3	709	3.3	1	97	スパイラルタービン	獨. フオイト會社	400	1	フオイト水壓式ガバナー	400	3
	380	3.0	1	175	ペルトン水車 カツセル水車 ペルトン水車	足尾銅山工場 ? 東京. 石川島造船所	100 100 100	2 1 1	ハンドガバナー カツセルガバナー ハンドガバナー	400	
	681	1.8	1	320	ペルトン水車	足尾銅山工場	250	1	同	250	
	265	1.3	1	148	同	東京. 石川島造船所	40	1	水壓式ペルトンガバナー	40	
4	119	1.5	1	98	フオイトタービン	獨. フオイト會社	75	1	水壓式ガバナー	75	4
5	239	4.0	1	78	レアクションタービン	米. モルガンスミス會社	318	1	—	318	5
	216.7	5.0	2	59	同	瑞. エツシヤーウイス會社	810	2	エツシヤーウイス油壓式ガバナー	1,620	
6	258.5	6.0	1	63	アメリカンタービン	米. デイトン鍛工場	37	1	—	37	6
	1,164.1	10.0	1	50	同	東京. 中島工場	50	1	—	50	
7	81	2.5	1	50	ヴヰクトルタービン	米. デイトン鍛工場	130	1	—	130	7
8	240	1.5	1	120	ペルトン水車	米. ペルトン水車會社	80	1	レプローグルセクトロイダーガバナー	80	8
9	120	2.0	1	75	レツフエルタービン	東京. 芝浦製作所	111	1	ハンドガバナー	111	9
10	472	3.6	1	90	マヅコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	450	1	ロンバード油壓式D形ガバナー	450	10
11	—	—	—	20	低壓タービン	京都. 奥村商會	75	1	ボールガバナー	78	11
12	900	1.0 0.8	1	260	ペルトン水車	佐渡鑛山工場	25	1	ボールガバナー	25	12
13	1,250	0.7	1	330	セツセルインパルスタービン	英. カツセル水車會社	75	1	シヤフトガバナー	75	13
14	1,425	3.0	1	230	マヅコーミツクタービン	米. モルガンスミス會社	650	1	ロンバード油壓式D形ガバナー	650	14
15	260.2	3.0	1	140	ペルトン水車 フランシスタービン	米. ペルトン水車會社 瑞. エツシヤーウイス會社	250 300	1 1	ロンバードガバナー 水壓式ガバナー	550	15
	190	2.5	1	90	ペルトン水車	米. ペルトン水車會社	50	2	レプローグルガバナー	100	
16	394.6	3.0	2	100	同	同	250	3	同	750	16
	265	4.0	1	153	インワートフロータービン	瑞. エツシヤーウイス會社	380	2	ロンバードガバナー	760	
	300.5	3.1	1	85	同	同	250	2	ロンバード油壓式ガバナー	500	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 K.W	河川名	許可水量(每秒) 立方尺	常用水量(每秒) 立方尺	A開渠 B隧道	大サ 上巾下巾(尺)—深(尺)	長サ 間.尺	全延長 間.尺	勾配
17	秋田	古河鑛業會社(院内鑛山)	樺山發電所	450	役内川	75	60	A B	5.0—6.0 ?—7.0	1,701.1 1,165.1	2,866.2	1/1,000
18		同社(阿仁鑛山)	茶屋庫發電所	130	小攊川(阿仁川支流)	—	20	A B	4.0—3.0 4.0—5.0	520.0 405.5	925.5	1/1,500
			萱草發電所	35	萱草川(阿仁川支流)	—	5	—	—	—	—	—
			一ノ又發電所	150	一ノ又川 二ノ又川(阿仁川支流)	15	15	A B	4.0—4.0 4.0—3.0 4.0—5.0	169.4 518.5	688.3	1/800 1/1,000
19		合名會社藤田組(小坂鑛山)	銚子第一發電所	650	大湯川	125	120.7	A	15.0 13.0 —6.0	228.0	228.0	1/300
			止瀧第二發電所	650	大湯川	130	117.5	A B	12.0 7.0 —7.0 10.0—8.0	719.1 30.5	750.0	1/1,000
			扇平第三發電所	750	大湯川	200	188	A B	13.0 8.0 —8.0 8.5—12.5	983.2 66.4	1,054.0	1/500 1/800 1/1,500
			大湯第四發電所	750	大湯川	180	88	A B	13.0 8.5 —7.5 9.0—12.0	1,737.5 462.1	2,200.0	1/500 1/2,000
20		武田恭作(荒川鑛山)	眞瀬發電所	300	眞瀬川	70	50	A	4.5—4.0	1,537.2	1,537.2	1/400
21	京都	大阪紡績株式會社(伏見分工場)	構内發電所	55	京都市疏水	86	86	—	—	—	—	—
22	兵庫	三菱合資會社(生野銀山)	長谷發電所	300	市川	40	40	A	9.0 4.0 —3.8 5.0—3.5	1,772.4	1,772.4	1/1,200
23	岡山	同社(吉岡鑛山)	成羽川發電所	225	成羽川	200	90	A B	13.0 9.0 — ? 8.5—13.0	646.5 26.0	672.5	1/1,000
24	島根	合名會社藤田組(大森鑛山)	第二發電所	200	柑子谷川 犬圓川	13.3	13.3	A B	1.8—1.5 2.4—3.0	657.0 135.0	792.0	1/200
25	愛媛	住友吉右衛門(別子鑛業所)	落シ發電所	90	國領川支流	—	7	A B	2.0—1.7 3.0—3.5	599.5 26.1	626.0	1/10 乃至 1/100
26	長崎	祁答院重義(波佐見鑛山)	古湯發電所	350 (350)	川上川	45	35	A B	8.0 7.0 —6.5 10.0 9.0 —6.5	451.4 148.2	600.0	1/1,000
27	福岡	原六郎(筑後鑛山)	星野川發電所	75	星野川	16.7	15	A B	3.7—3.2 3.5—4.5	514.1 20.0	534.1	2.7/1,000
28	熊本	九州製紙株式會社	鮎歸發電所	330	鮎歸川	12	11.7	A	[illegible]	2,800.0	2,800.0	1/600
29	宮崎	三菱合資會社(槇峰鑛山)	松崎下發電所	109	綱ノ瀬川	—	20	A B	3.5—2.3 3.5—3.0 4.0—6.0	1,090.0 157.0	1,247.0	1/500
			梁崎發電所	200	綱ノ瀬川	—	40	A B	4.0—3.5 5.0—3.5 5.0—6.0	838.9 275.0	1,113.0	1/1,000
30		內藤政擧(日平銅山)	第一發電所	150	鹿川	—	32	A B	3.0—3.0 4.0—4.5	464.0 25.0	489.0	1/500
			第二發電所	400	鹿川	40	33	A B	4.5—3.0 4.0—5.0	1,915.0 21.0	1,936.0	1/1,000
31	鹿兒島	谷川久鐵(大谷鑛山)	瀧ノ平發電所	60	伊瀬知川	15.2	6.8	A	3.0—4.0	52.1	52.1	1/200
32		島津忠重(山ケ野鑛山)	水天淵發電所	400	新川	275	133.3	A B	16.5 12.0 —7.5 直徑 8.0 / 7.0	595.2 107.4	703.0	1/1,000

水壓管 長サ 尺	太サ(直徑) 尺	本數	有效落差 尺	水車 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	順位
—	—	—	90	スパイラルタービン	獨.フオイト會社	250	2	フオイトガバナー	500	17
225	2.0	1	105	スパイラルタービン	獨.フオイト會社	100	2	フオイトガバナー	200	18
160	1.5	1	90	ペルトン水車	?	50	1	—	50	
210	1.8	1	152	スパイラルタービン	獨.フオイト會社	220	1	フオイト水壓式ガバナー	220	
278 248.5	5.0 3.0	1 1	104	サムソンタービン ペルトン水車	米.レツフエル會社 小坂鑛山工場	850 250	1 1	ロンバードD形水壓式ガバナー —	1,100	19
195 59.6 (六尺鐵管ノ中途ヨリ分岐ス)	6.0 3.0	1 1	104	サムソンタービン 同	米.レツフエル會社 同	850 250	1 1	ロンバードH形水壓式ガバナー —	1,100	
200 64 (六尺鐵管ノ中途ヨリ分岐ス)	6.0 3.0	1 1	75	サムソンタービン マツコーミツクタービン	同 米.モルガンスミス會社	1,000 230	1 1	ロンバードD形油壓式ガバナー —	1,250	
469.1	6.0	1	150	マツコーミツクタービン	同	1,200	1	ロンバードB形油壓式ガバナー	1,200	
884.8	3.5	1	128	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	500	1	ロンバード油壓式ガバナー	500	20
500 900	3.0 4.0	1 1	35 25	アメリカンタービン	米.デートン鐵工場	420	1	フールトンガバナー	420	21
572	4.0	1	110	スパイラルタービン	瑞.エツシヤーウイス會社	250	2	水壓式ガバナー	500	22
74.8	6.3	1	30	フランシスタービン	同	350	1	ユニバーサルガバナー	350	23
364	2.0	1	110	ペルトン水車	大森鑛山工場	140	1	ハンドガバナー	140	24
396.5	2	1	241	ペルトン水車	アレカー會社	240	1	電磁的ガバナー	240	25
380	3.0	2	182	レアクシヨンタービン	米.マツコーミツク會社	500	2	ロンベード油壓式ガバナー	1,000	26
170	2.1	1	77	ペルトン水車	京都.吉見鐵工場	120	1	ボールガバナー	120	27
800	1.8	1	500	インパルスタービン	獨.フオイト會社	500	1	フオイト油壓式メカニカルガバナー	500	28
120 120	1.5 1.6	1 1	80	スパイラル レアクシヨンタービン	獨.フオイト會社	70	2	フオイトメカニカルガバナー	140	29
107	4.0	1	90	フランシスタービン	瑞.エツシヤーウイス會社	320	1	エツシヤーウイス水壓式ガバナー	320	
160	3,0	1	80	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	220	1	レプローゲルガバナー	220	30
643	3.0	1	210	ドーブル水車	米.アブナードーブル會社	650	1	ロンバンド形ガバナー	650	
124	1.2	1	90	ペルトン水車	鹿兒島.集成館工場	70	1	ハンドガバナー	70	31
43	6.0	1	56	マツコーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	660	1	ロンバードD形ガバナー	660	32

順位	地方	事業者	發電所	發電力 K.W	河川名	許可水量(每秒) 立方尺	常川水量(每秒) 立方尺	A開渠 B隧道	大サ 上巾(尺)—下巾(尺)	長サ 間.尺	全亘長 間.尺	勾配	水壓管 長サ 尺	水壓管 太サ(直徑) 尺	水壓管 本數	有效落差 尺	水車 種類	水車 製造者	水車 馬力數	水車 箇數	水車 速度調整器	總馬力	順位
33	鹿兒島	島津忠重 (芹ケ野金山)	太田發電所	250	神ノ川	—	68	A B	12.0, 8.0—6.0 10.0, 8.0—5.0	315.0 25.0	340.0	1/1,000	96	7.0	1	64	マツユーミツクタービン	米.モルガンスミス會社	400	1	ロンバード油壓式P形ガバナー	400	33
34	北海道	王子製紙株式會社 (苫小牧分工場)	臨時發電所	250	千歲川	100	88	A	4.5—4.0	101.6	101.6	1/300 1/400	88	5.0	1	49	レアクシヨンタービン	東京.芝浦製作所	375	1	チヤムピオンガバナー	375	34

(四) 官廳電氣事業

順位	地方	事業者	發電所	發電力 K.W	河川名	許可水量(每秒) 立方尺	常川水量(每秒) 立方尺	A開渠 B隧道	大サ 上巾(尺)—下巾(尺)	長サ 間.尺	全亘長 間.尺	勾配	水壓管 長サ 尺	水壓管 太サ(直徑) 尺	水壓管 本數	有效落差 尺	水車 種類	水車 製造者	水車 馬力數	水車 箇數	水車 速度調整器	總馬力	順位
35	兵庫	鐵道院 (山陰線桃觀隧道)	餘部發電所	60	溪流	—	6	A	?	1,002.0	1,002.0	1/300 1/300	367	1.5	1	190	インパルスタービン	獨.フオイト會社	100	1	ハンドガバナー	100	35

1. 發電力ノ欄ニ於テ括弧ヲ附セルハ豫備ヲ表示ス
2. 發電力ニ制限ヲ附セルモノハ其ノ制限セル容量ヲ計上ス

其二 汽罐及汽機

(一) 電氣供給事業

順位	地方	事業者	發電所	發電力 K.W	汽罐 種類	汽罐 製造者	馬力數	箇數	常用汽壓 ポンド	加熱面積 平方尺	火爐面積 平方尺	總馬力
1	東京 神奈川 靜岡 山梨	東京電燈	淺草發電所	2,365 (2,925)	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	250	4	150	2,690	48.5	7,870
					同	米スターリング會社	450	2	150	3,429	98	
					同	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	220	6	150	2,327	43	
					宮原式	東京.石川島造船所	250	3	150	1,811	51.5	
					同	東京.芝浦製作所	300	13	150	2,594	63.2	
			千住發電所	3,500 (1,000)	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	300	7	150	3,240	58	5,400
					同	米.スターリング會社	550	6	150	5,100	120	
4	東京 神奈川	横濱電氣	高島町發電所	2,756 (1,000)	ハイネ水管式	米.ハイネセーフチーボイラー會社	250	4	150	2,250	50	3,556
					同	同	300	2	160	2,690	54.5	
					同	同	326	6	160	2,826	54.5	

汽機 種類	汽機 製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械 Cコンデンサー Hヒーター Eエコノマイザー Pフィードポンプ	附屬機械 種類	附屬機械 製造者	順位
直立三聯成凝縮式	東京.石川島造船所	350	6	スロツトリングボールガバナー	8,300	C	表面凝汽式	東京.石川島造船所 米.マツキントツシセーモーア會社 英.アーレンソン會社 獨.スヰデルスキー會社	1
同	米.マツキントツシセーモーア會社	450	4	オートマチツクカツトオフシヤフトガバナー					
タンデム聯成凝縮式	英.ウヰランスロビンソン會社	800	1	スロツトリングボールガバナー		E	グリーン式	英.グリーン會社	
直立三聯成凝縮式	獨.スヰデルスキー會社	1,200	3	ボツペツトヴアルブシヤフトガバナー		P	横置双筒	米.ウオーシントン會社 スチルウエルビアースエンドスミスベール會社 デンスチームポンプ會社	
パーソンスチームタービン	米.ウエスチングハウス會社	1,500	4	セントリフユーガルスロツトリングガバナー	6,750	C	表面凝汽式	英.アーレンソン會社	
ガーチススチームタービン	米.ゼネラルエレクトリツク會社	750	1	セントリフユーガルノツヅルガバナー		E	グリーン式	英.グリーン會社	
						P	横置双筒	東京.宇津澤鐵工場 プラツト鐵工所 デーンスチームポンプ會社	
直立二聯凝縮式	米.マツキントツシセーモーア會社	400	2	シヤフトガバナー	5,965	C	噴射式 ホヰラー表面凝汽式 ウオーシントン表面凝汽式	米.ウオーシントン會社 米.ホヰラーコンデンザーエンドエンヂニアリング會社 米.ウオーシントン會社	4
同	同	465	1	同		H	ベリマン直立水管式	ベリマン會社	
カーチススチームタービン	米.ゼネラルエレクトリツク會社	850	2	スプリングガバナー		E	グリーン式 同 スターテバント式	英.グリーン會社 グーバート會社 スターテバント會社	
同	同	1,500	2	ボールガバナー		P	ウオーシントン複筒式	米.ウオーシントン會社	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 kW	汽罐 種類	汽罐 製造者	汽罐 馬力數	汽罐 個數	汽罐 常用汽壓 ポンド	汽罐 加熱面積 平方尺	汽罐 火格面積 平方尺	汽罐 總馬力	汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力數	汽機 個數	汽機 速度調整器	汽機 總馬力	附屬機械 コンデンサー及ヒーター及エコノマイザー及アフィードポンプ	附屬機械 種類	附屬機械 製造者	順位
10	神奈川	横須賀電燈瓦斯	横須賀發電所	400	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	192	2	150	2,197	45	384	直立複成膨縮式	英. ベリスエンドモルコム會社	330	2	シャフトガバナー	660	C	表面膨汽式	米. ホルラー會社	10
																			C	同	バブコックエンドウキルコックス會社	
																			H	グリーン式	グレートロス會社	
																			P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン會社	
13	千葉	千葉電燈	千葉發電所	225	水管式	米. スターリング會社	142	1	125	1,404	32	388	横置タンデム複成膨縮式	米. ラツセル會社	142	1	シャフトガバナー	362	C	噴射式	米. ブレーキ會社	13
					同	バブコックエンドウヰルコックス會社	123	2	125	1,411	26.5								C	同	米. スミスベイル會社	
													同	同	220	1	同		H	直立多管式	米. ホイラー會社	
																			P	ヒストン形	米. スナイダーヒューヰ會社	
																			P	同	米. プラット廠工所	
16	栃木	小口工場電燈部	大田原町發電所	15	多管式	?	?	1	80	172	10	?	横置不滴縮式	?	20	1	ポーターガバナー	20	—	—	——	16
31	山梨	甲府電力	甲府發電所	120	ランカシャー形	東京. 芝浦製作所	100	2	100	43	27.5	200	複式不滴縮式	米. ホールエンドウツド會社	175	1	シャフトガバナー	175	P	ウオーシントン形	東京. 芝浦製作所	31
34	静岡	靜岡電燈	下魚町發電所	315	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	123	2	120	1,411	26.5	458	アイデアルタンデム膨成滴縮式	米. エーエルアイドエンドソン會社	100	1	シャフトガバナー	475	C	噴射式	米. コノバーコンデンサー會社	34
					同	同	212	1	120	2,437	44		同	同	150	1	同		C	同	米. フヰラデルフヰア廠工所	
													タンデム膨成滴縮式	米. マツキントツシモーモーア會社	225	1	同		C	同	米. スミスベイル會社	
																			H	横置形	米. フヰラデルフヰア廠工所	
																			H	同	米. ウエインライト工場	
																			E	グリーン式	英. グリーン會社	
																			P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン會社	
35	静岡	濱松電燈	濱松發電所	235	カーホール水管式	米. オートマンアイラー會社	125	1	120	1,010	31.5	375	横置複式滴縮式	米. ラツセル會社	125	1	シャフトガバナー	420	C	噴射式	米. スミスベイル會社	35
					ハイネ水管式	米. ハイネセーフーチーボイラー會社	125	2	160	1,010	34.5		直立複式滴縮式	米. ウエスチングハウス會社	295	1	同		C	同	米. ノールススチームポンプ工場	
																			H	表面式	米. ホイーラー會社	
																			H	同	米. ウエインライト工場	
																			P	複筒式	米. スミスベイル會社	
																			P	同	米. ノールススチームポンプ工場	
40		島田電燈	島田町發電所	105	水管式	英. バブコックエンドウヰルコックス會社	162	1	120	1,619	35	162	タンデム複式滴縮式	米. スキンナー會社	160	1	シャフトガバナー	160	C	噴射式	ブレーキ會社	40
																			H	直立式	米. ホイーラー會社	
																			P	複式	ブレーキ會社	
42	愛知	豊橋電氣	牟呂村發電所	(80)	多管式	松井製作場	50	1	80	444	27	100	單備不滴縮式	東京. 三吉工場	70	1	スプリングガバナー	115	P	ウオーシントン形	東京. 三吉工場	42
					同	同	50	1	70	444	27		同	東京. 芝浦製作所	45	1	同					
			下地發電所	150	ランカシャー形	東京. 芝浦製作所	300	2	120	?	33	600	横置タンデム複式不滴縮式	同	250	1	同	250	P	ウオーシントン形	東京. 芝浦製作所	
46	愛知 岐阜	名古屋電燈	水主町發電所	1,600	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	175	5	125	2,010	53	2,475	横置タンデム膨成式	米. マツキントツシモーモア會社	465	2	シャフトガバナー	2,530	C	噴射式	? (米)	46
					同	同	300	3	150	3,100	81.6								C	表面膨汽式	米. ホイラー會社	
					同	同	350	2	150	3,650	127.8		カーチススチームタービン	米. ヒネラルエレクトリック會社	800	2	同		H	カーベルト形	? (米)	
																			E	アメリカン形	米. アルカスルエンドユミット會社	
																			P	ウオーシントン形	? (米)	
																			P	プレーキ形複筒	米. プレーキ會社	

順位	地方	事業者	發電所	發電力	汽罐 種類	汽罐 製造者	馬力數	個數	常用汽壓	加熱面積	火爐面積	總馬力
				KW					ポンド	平方尺	平方尺	
48	三重	津電燈	津發電所	210 (90)	ランカツシヤー形	四日市．三重鐵工場	120	1	110	500	22.5	380
					同	同	120	1	110	564	25	
					水管式	バブコツクエンドウキルコツクス會社	160	1	120	1,827	34	
50		四日市電燈	四日市發電所	129	多管式	ホーネツクスアイオンウオーク會社	85	2	100	879	21.4	295
					バブコツク水管式	米．オートマンテーラー會社	125	1	125	1,256	28	
53		鳥羽造船所	鳥羽發電所	160	ランカツシヤー形	鳥羽造船所	200	2	120	771	27	400
54	岐阜	岐阜電氣	今川町發電所	100	多管式	東京．三吉工場	50	2	75	702	20	200
					同	名古屋．岡谷工場	100	1	100	1,618	30	
62	福井	敦賀電燈	敦賀發電所	75	水管式	バブコツクエンドウキルコツクス會社	150	1	130	1,098	23	150
65	富山	富山電氣	奥田發電所	110	水管式	バブコツクエンドウキルコツクス會社	150	1	120	1,265	31	150
68	新潟	北越水力電氣	枇杷島村發電所	(35)	多管式	?	?	1	100	1,699	?	?
99		新潟水電	白山浦發電所	(165)	多管式	中野組鐵工場	125	2	100	1,888	30	320
					同	同	70	1	100	876	22	
85	秋田	秋田電氣	土崎發電所	60	ランカツシヤー形	東京．芝浦製作所	100	1	100	1,400	36	100
86		秋田木材	能代發電所	100	多管式	東京．石川島造船所	80	4	100	1,280	24	320
90	京都 滋賀	京都電燈	東九條發電所	1,100	水管式	米．スターリング會社	250	4	150	2,673	57	1,000
93	京都	大阪電燈舞鶴支店	新舞鶴發電所	150 (150)	ランカツシヤー形	大阪．大井鐵工所	200	3	100	1,000	36	600
97	大阪	大阪電燈	中ノ島發電所	820	ランカツシヤー形	大阪鐵工所	?	3	100	980	30	?
					多管式	米．スターン會社	?	3	100	1,330	33	
					同	大阪鐵工所	?	1	100	1,330	33	

汽機 種類	汽機 製造者	馬力數	個數	速度調整器	總馬力	附屬機械 (C コンデンサー H ヒーター E エコノマイザー P フィードポンプ)	種類	製造者	順位
アーミントン聯成凝縮式	東京．三吉工場	80	1	シヤフトガバナー	570	C	噴射式	四日市．三重鐵工場	48
タンデム聯成凝縮式	四日市．三重鐵工場	120	2	同		C	同	東京．芝浦製作所	
同	東京．芝浦製作所	250	1	同		H	直立圓筒形	東京．三吉工場	
						P	ウオーシントン形	米．フエーアバンクスモールス會社	
						P	同	東京．三吉工場	
横置タンデム聯成凝縮式	米．ラツセル會社	125	1	スプリングガバナー	210	C	噴射式	米．ラツセル會社	50
同	同	85	1	同		P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
直立複滊凝縮式	米．ウエスチングハウス會社	62	1	シヤフトガバナー	282	C	表面凝縮式	鳥羽造船所	53
同	同	220	1	同		P	ウオーシントン形	同	
横置タンデム聯成凝縮式	東京．三吉工場	100	1	スロツトルヴアルブガバナー	200	C	噴射式	東京．三吉工場	54
同	同	100	1	同		H	直立式	同	
						P	ウオーシントン形	同	
直立クロツク聯成凝縮式	英．リーダーエンドソン會社	135	1	シヤフトガバナー	135	C	噴射式	英．グリーン會社	62
						H	—	英．ホルデンブロツク會社	
						P	ピストン形	米．ヘイロン會社	
直立聯成凝縮式	獨．スシイシヤウエルビング會社	165	1	シヤフトガバナー	165	C	噴射式	獨．スシイシヤウエルビング會社	65
						H	直立形	京都．奥村商會	
						P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
横置單働不凝縮式	?	35	2	スプリングガバナー	70	P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	68
横置複式凝縮式	米．エーエルアイドエンドソン會社	125	1	フライホイルガバナー	275	C	—	米．コノバー會社	69
同	米．スキーナー會社	150	1	同		C	—	ホールヨーク製造所	
						P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
横置複式不凝縮式	東京．芝浦製作所	100	1	シヤフトガバナー	100	H	直立形	東京．芝浦製作所	85
						P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
横置複式不凝縮式	米．バツフアローフオージ會社	180	1	シヤフトガバナー	180	P	ウオーシントン形	東京．石川島造船所	86
バツカイ聯成	米．バツカイ會社	350	1	シヤフトガバナー	1,500	C	噴射式	米．コノバー會社	90
同	同	450	2	同		C	同	米．ウオーシントン會社	
ボールエンドウツド聯成	米．ボールエンドウツド會社	250	1	同		H	クローズド形	米．ホイーラー會社	
						P	—	ウンスザイル會社	
直立聯成凝縮式	米．スターリング會社	200	2	シヤフトガバナー	400	C	噴射式	バールンポンプ會社	93
						H	直立形	大阪電燈會社	
						P	ウオーシントン形	バールポンプ會社	
直立複式凝縮式	大阪鐵工所	200	4	シヤフトガバナー	1,200	C	噴射式	米．スターン會社	97
同	米．スターン會社	200	2	同		C	同	大阪鐵工所	
						H	直立形	米．ナショナルウオーターヒーター會社	
						E	グリーン式	英．グリーン會社	
						P	スターン式	米．スターン會社	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 K.W	汽罐 種類	汽罐 製造者	汽罐 馬力數	汽罐 箇數	汽罐 常用汽壓 ポンド	汽罐 加熱面積 平方尺	汽罐 火格面積 平方尺	汽罐 總馬力	汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力數	汽機 箇數	汽機 速度調整器	汽機 總馬力	附屬機械 Cコンデンサー Hヒーダー Pエコノマイザー Fフィードポンプ	附屬機械 種類	附屬機械 製造者	順位
97	大阪	大阪電燈	幸町發電所	2,600	水管式 ランカッシャー形	米. スターリング會社	500	5	150	4,500	?	?	カーチススチームタービン	米. ヒネラルエレクトリック會社	1,500	2	ジーイー式セントリヒューガルガバナー	3,800	C 表面凝汽式	アーレン會社		97
					同	大阪鐵工所	?	2	80	980	30								H 噴射式	バール會社		
					同	山根鐵工所	?	1	80	980	30								H イーアンフロー直立形	ホイラー會社		
					同	英. ウイルソン會社	?	2	80	980	30								E グリーン式	英グリーン會社		
													直立複式凝縮式	米. スターン會社	200	4	シヤフトガバナー		P マーシュ形	米. アメリカンスチームポンプ會社		
																			P 複式	同		
			本田發電所	2,200	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	350	8	160	3,240	?	2,800	横置クロッス複式凝縮式	米. マッキントッシ會社	1,000	2	シヤフトガバナー	3,500	C 表面凝汽式	アーレン會社		
																			C 噴射式	?		
													カーチススチームタービン	米. ヒネラルエレクトリック會社	750	2	ジーイー式セントリヒューガルガバナー		H 横置形	?		
																			P 單式	米. プレーキ會社		
																			P 複式	同		
			四道頼翔發電所	1,000	水管式	米. スターリング會社	500	3	160	4,500	?	1,500							C 表面凝汽式	アーレン會社		
													カーチススチームタービン	同	750	2	同	1,500	H イーアンフロー直立形	クーパート會社		
																			P 複式	ジーンピル會社		
			安治川小發電所	2,000	水管式	バコックエンドウヰルコックス會社	350	7	160	3,240	?	2,450							C 表面凝汽式	英. ウキヲンスロピンソン會社		
													パーソンスチームタービン	英. ウヰランスロピンソン會社	1,500	2	ハートナースガバナー	3,000	H イーアンフロー直立形	ウエインライト會社		
																			P ウオーシントン形	デイン會社		
103	兵庫	神戸電燈	兵庫發電所	1,170 (540)	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	200	7	120	2,150	43.7	1,800	直立二聯凝縮式	米. ウードベリー會社	200	1	シヤフトガバナー	2,770	C 噴射式	米. プレーキ會社		103
					同	米. スターリング會社	200	2	120	2,019	60		横置二聯凝縮式	米. マッキントッシモーモープ會社	200	2	同		C 表面凝汽式	米. ホイーラー會社		
													同	同	450	3	同		H クローズド形	カウンターロコモチーブ會社		
													同	同	670	1	同		P 複式	東京. 芝浦製作所		
			葺合發電所	800 (800)	水管式	米. バブコックエンドウヰルコックス會社	350	3	140	3,580	72	1,850							C 噴射式	米. プレーキ會社		
					同	同	400	2	140	4,020	75								C 表面凝汽式	米. ホイーラー會社		
													横置複成凝縮式	米. マッキントッシモーモープ會社	1,000	2	シヤフトガバナー	2,400	H クローズド形	同		
																			P 複式	?		
104		姫路電燈	姫路發電所	210	多管式	東京. 芝浦製作所	120	2	100	1,343	36	340	横置複式凝縮式	米. スターン會社	100	1	シヤフトガバナー	360	C 噴射式	バー會社		104
					水管式	ホーンスビー會社	100	1	100	997	24		同	米. バツファロー フオージ會社	200	1	同		C 同	米. スミスベイル會社		
													横置單筒不凝縮式	米. ニューヨークスチームパワー會社	60	1	同		P ウオーシントン形	バー會社		
105		明石電燈	第一發電所	(130)	多管式	大阪. 酒井鐵工所	130	3	110	550	30	390							C 噴射式	米. プラット會社		
													横置二聯凝縮式	米. エーアルアイドエンドソン會社	100	1	シヤフトガバナー	200	H エキゾースト用	米. デーン會社		
													同	米. ボールエンヂン會社	100	1	同		P 複式	大阪. 酒井鐵工所		105
			第二發電所	200	ランカッシャー形	大阪. 山根鐵工所	195	3	120	952	39	585							C 噴射式	米. フアイアーバンクモールス會社		
													直立二聯凝縮式	英. アーレンソン會社	365	1	スプリングガバナー	365	H エキゾースト用	大阪. 山根鐵工所		
																			P ウオーシントン形複式	英. ガーデナーガバナー會社		
107		東洋樂器製造	北濱野發電所	50	多管式	米. アトラス會社	?	1	150	907	22.5	?							H —	米. アルベルゲル會社		
													直立單筒不凝縮式	米. ウエスチングハウス會社	80	1	シヤフトガバナー	80	P —	米. ノールス會社		107

順位	地方	事業者	發電所	發電力 kW	汽罐 種類	汽罐 製造者	汽罐 馬力數	汽罐 箇數	汽罐 常用汽壓 ポンド	汽罐 加熱面積 平方尺	汽罐 火格面積 平方尺	汽罐 總馬力
108	岡山	岡山電燈	内山下發電所	285	ランカッシャー形	岡山．中國鐵工場	100	1	85	1,200	26	1,300
					水管式	米．アトラス會社	200	1	150	2,066	40.8	
					同	英．バブコックエンドウヰルコックス會社	500	2	150	2,015	39	
109	廣島	廣島電燈	大手町發電所	320	水管式	バブコックスエンドウヰルコックス會社	60	2	120	593	13.3	640
					同	同	200	2	130	2,010	39	
					多管式	東京．芝浦製作所	120	1	100	1,900	37	
110		尾道電燈	尾道發電所	70	ランカッシャー形	東京．芝浦製作所	85	1	100	655	33	205
					同	大阪．大井鐵工所	120	1	100	898	39	
115		馬關電燈	第一發電所	105	多管式	東京．石川島造船所	75	2	90	900	30	250
					水管式	米．スターリング會社	100	1	125	1,150	31.1	
	山口		第二發電所	200	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	200	1	150	2,200	44	200
116		山口電燈所	山口發電所	45	水管式	米．ルーツ會社	84	1	80	1,005	26	184
					ランカッシャー形	大阪．大井鐵工所	100	1	100	1,562	40	
118	島根	松江電燈	南田發電所	109	カーネル水管式	米．オートマンテーラー會社	150	1	120	1,080	23	280
					水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	130	1	120	1,098	24	
121	德島	德島電燈	寺島町發電所	200	多管式	神戸．川崎造船所	75	3	75	1,050	22.5	300
					同	兵庫鐵工所	75	1	75	1,050	22.5	
123	香川	高松電燈	内町發電所	100	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	200	1	150	2,010	39	400
					ランカッシャー形	大阪．平尾工場	100	1	110	850	28	
					同	同	100	1	100	850	28	
124		讃岐電氣	龍川村發電所	210	多管式	大阪．石井鐵工場	100	2	90	1,879	30	450
					宮原水管式	東京．芝浦製作所	250	1	150	1,675	43	

汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力數	汽機 箇數	汽機 速度調整器	汽機 總馬力	附屬機械 C コンデンサー H ヒーダー E エコノマイザー P フイードポンプ	附屬機械 種類	附屬機械 製造者	順位
二聯凝縮式	東京．芝浦製作所	120	2	スプリングガバナー	956	C	噴射式	レードローダンゴルドン會社	108
同	米．エーエルアイドエンドソン會社	216	1	同			同	米．ウーポンプ會社	
同	英．ベリスモルユム會社	500	1	シヤフトガバナー		H	横置	レードローダンゴルドン會社	
						P	復式	米．ウオーシントン會社	
						C	噴射式	米．ウオーシントン會社	109
							同	東京．芝浦製作所	
							同	英．アレキサンダーシヤウクスエンドメン會社	
直立聯成凝縮式	英．アレキサンダーシヤウクスエンドメン會社	120	1	ベンザユラムガバナー					
横置聯成凝縮式	東京．芝浦製作所	120	1	シヤフトガバナー	565	H	スカウールボール形	米．ガーバートマニファクチユアー會社	
同	米．マツキントツシヤーモアー會社	324	1	同		E	フユーテル式	東京．芝浦製作所	
						P	ウオーシントン形	米．バーポンプ會社	
						C	表面凝汽式	米．コンデンサー會社	
タンデム横置凝縮式	米．スキンナー會社	110	1	シヤフトガバナー	116	H	直立形	同	110
						P	單筒	東京．芝浦製作所	
						C	表面凝縮式	米．ホイーラー會社	
二聯凝縮式	東京．石川島造船所	75	1	シヤフトガバナー	171	H	多管式	東京．石川島造船所	
同	米．スキンナー會社	100	1	同		P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
							ヴアール形	ヴアール會社	115
						C	表面凝汽式	英．アーレンソン會社	
パーソンスチームタービン	英．パーソン會社	300	1	ボールガバナー	300	H	多管式	東京．石川島造船所	
						P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
横置單筒不凝縮式	米．セーフチースチームパワー會社	70	1	シヤフトガバナー	70	H	直立形	？	116
						P	ウオーシントン形	？	
横置タンデム聯成凝縮式	米．エーエルアイドエンドソン會社	130	1	シヤフトガバナー	205	C	噴射式	米．エーエルアイドエンドソン會社	
横置單筒不凝縮式	米．カードベリー會社	75	1	同		H	直立形	同	118
						P	ウオーシントン形	サルーパンヒング會社	
						C	噴射式	米．ジョーエフ會社	
横置二聯凝縮式	米．マツキントツシヤーモア會社	109	1	シヤフトガバナー	324	H	ウエインライト式一次	米．タンテンロコモチーブ會社	
同	同	140	1	同			補助	米．？	121
横置單筒不凝縮式	米．ニユヨークセーフチー會社	75	1	同		P	ウオーシントン形	東京．芝浦製作所	
							ブレーキ形	米．ブレーキ會社	
						C	表面凝汽式	獨．シーメンスシユケルト會社	
直立クロツス聯成凝縮式	獨．スキデルスキー會社	165	1	ヒストンバルブレンツガバナー	165	H	水管式	同	123
						P	ウオーシントン形	米．ガードナー會社	
						C	噴射式	東京．芝浦製作所	
ストレートライン横置單筒不凝縮式	米．アーミントンシムス會社	75	1	シヤフトガバナー	300	H	直立水管式	同	124
直立クロツス聯成凝縮式	英．ベリスモルカム會社	225	1	スロツトルバルブガバナー		P	ウオーシントン形	同	
							複式	同	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 kW	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇数	常用汽壓 ポンド	加熱面積 平方尺	火壁面積 平方尺	總馬力
125	愛媛	伊豫水力電氣	藤原發電所	250	多管式	京都．才賀商會	150	4	120	1,630	30	600
126	愛媛	今治電氣	蔵敷發電所	75	コルニッシュ形	神戸．三菱造船所	120	1	120	125	18	120
129	長崎	長崎電燈	高野平發電所	539	多管式	米．ウードベリー會社	95	1	80	902	42	1,385
					同	長崎．松尾鐵工所	120	2	80	1,145	48	
					同	東京．石川島造船所	200	1	100	1,940	53	
					バブコック水管式	米．オートマンテイラー會社	300	1	120	3,208	72	
					宮原式水管	東京．芝浦製作所	250	1	120	2,438	63	
					同	同	300	1	120	2,854	72	
130	長崎	大阪電燈佐世保支店	福石町發電所	330	多管式	米．ウードベリー會社	200	3	80	1,340	33	800
					同	大阪．大井鐵工場	200	1	80	1,340	33	
132	長崎	博多電燈	博多發電所	240	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	?	1	125	870	20	?
					同	米．オートマンテーラー會社	?	1	125	1,900	39.5	
			住吉村發電所	500	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	?	2	200	2,531	70	?
133	福岡	九州電氣軌道(直小倉電燈)	馬借町發電所	135	ランカッシャー式	門司鐵工場	110	2	100	578	18	330
					同	大阪．平尾鐵工場	110	1	100	578	18	
134	福岡	若松電燈	若松發電所	160	コルニッシュ形	神戸．今市鐵工所	?	1	110	244	14	?
					ランカッシャー形	福岡．幸袋鐵工所	?	1	100	399	32	
135	福岡	九州電氣軌道(直大阪電燈門司支店)	門司發電所	262	多管式	シヤービス會社	140	1	80	1,400	33	620
					同	大阪鐵工所	120	1	80	1,200	30	
					同	米．ウードベリー會社	120	2	80	1,200	30	
					同	大阪．大井鐵工所	120	1	80	1,200	30	
136	福岡	直方電氣	直方發電所	200	ランカッシャー形	英．ウイルソン會社	150	2	120	550	31	300
138	福岡	後藤寺電燈	後藤寺發電所	96	ランカッシャー形	英．ボートンヅツクバークリープス會社	95	2	95	665	16.8	190
139	福岡	博多電燈大牟田支社	大牟田發電所	120	カーホール水管式	米．オートマンテーラー會社	180	2	125	2,030	39.5	360

順位	汽機 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械			順位
							コンデンスター ヒーダー エコノマイザー フイードポンプ	種類	製造者	
125	直立複式．凝縮式	英．アーレンソン會社	370	1	アーレンガバナー	370	C	噴射式	米．フエーアバンクスモールス會社	125
							H	直立式	京都．才賀商會	
							P	ウオーシントン形	米．ガードナー會社	
126	直立二聯凝縮式	神戸．三菱造船所	115	1	スプリングガバナー	115	C	噴射式	神戸．三菱造船所	126
							H	三菱特許形	同	
							P	單筒	同	
129	横置單筒不凝縮式	米．ウードベリー會社	85	1	スプリングガバナー	885	C	ウオーシントン式	米．ウオーシントン會社	129
	同	東京．三吉工場	100	1	同		H	ウエインライトコロンヤットチューブ	米．タウントン會社	
	横置タンデム不凝縮式	米．スキンナー會社	200	1	ホームスプリングガバナー			コンモンチューブ	米．ウイーラン會社	
	直立複式．凝縮式	英．ウヰヲランスロヒンソン會社	500	1	ボールガバナー		P	ヂーネスピル形	ヂーネスピル鐵工場	
								ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
130	直立聯成凝縮式	米．ウードベリー會社	250	2	シヤフトガバナー	750	C	表面凝汽式	大阪電燈會社	130
	同	大阪鐵工所	250	1	同		H	ホイーラー式	同	
							P	ウオーシントン形	ダベユトソーンス會社	
								同	パールポンピング會社	
132	タンデム聯成	東京．芝浦製作所	100	2	シヤフトガバナー	400	C	噴射式	米．ウオーシントン會社	132
	同	米．アイエンドデー會社	200	1	同		P	複筒	米．ノールス會社	
								同	米．ウオーシントン會社	
							C	表面凝汽式	米．ホイーラー會社	
	カーチス スチームタービン	米．ヒネヲルエレクトリック會社	750	1	ボールガバナー	750	E	ゲリーン式	英．ゲリーン會社	
							P	複筒	米．ブレーキ會社	
								單筒	同	
133	横置聯成凝縮式	東京．芝浦製作所	100	1	シヤフトガバナー	300	C	噴射式	米．ノールス會社	133
	直立複式凝縮式	米．ウエスチングハウス會社	200	1	同		H	直立形	東京．芝浦製作所	
							P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
134	直立凝縮式	米．エーエルアイエンドアソン會社	100	1	シヤフトガバナー	260	C	表面凝汽式	米．ウオーシントン會社	134
	同	獨．シツシヤーエルピング會社	160	1	同		P	ウオーシントン形	同	
135	横置單筒不凝縮式	米．ウードベリ會社	85	1	シヤフトガバナー	585	H	直立形	ナショナルバイプベンヂング會社	135
	同	同	120	3	同		P	複筒	米．ウオーシントン會社	
	同	同	140	1	同			同	ガーヂニアガバナー會社	
136	横置聯成凝縮式	米．ラツセル會社	150	1	シヤフトガバナー	470	C	表面凝汽式	米．ウオーシントン會社	136
	同	同	320	1	同		P	リューデリックス形	直方．福島鐵工場	
138	横置複式不凝縮式	獨．シーメンスハルスケ會社	75	2	シヤフトガバナー	150	P	—	直方．竹田鐵工場	138
139	横置二聯凝縮式	米．アイデイアンサン會社	208	1	シヤフトガバナー	208	C	噴射式	米．アイデイアル會社	139
							H	直立形	東京．芝浦製作所	
							P	複筒	米．レイドローダンゴルドン會社	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 K.W	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇數	常用汽壓 ポンド	加熱面積 平方尺	火爐面積 平方尺	總馬力
140	熊本	熊本電氣	木山村發電所	320	ルーツ水管式	東京．石川島造船所	150	2	120	1,500	27.5	450
					カーホール水管式	米．オートアンテーヲー合社	150	1	120	1,500	35	
142	大分	京都電燈中津支社	中津發電所	80	水管式	米．ルーツ合社	84	1	100	?	26	188
					同	同	104	1	100	?	28	
149		小樽電燈	入船町發電所	280	水管式	獨．スヰデルスキー合社	235	2	150	1,695	33	720
					同	バブコツクエンドウヰルコツクス合社	250	1	150	1,966	36	
150		函館水電	東雲町發電所	200	多管式	東京．石川島造船所	163	3	100	736	22	652
					同	金杉鐵工所	163	1	100	736	22	
151	北海道	旭川電燈	旭川發電所	180	水管式	米ハイネ合社	130	2	125	1,130	260	26
153		北海道炭礦汽船	室蘭發電所	75	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス合社	100	2	105	983	27.1	200
155		鍋勝興業	鍋路町發電所	43	多管式	米．チヤンドラエンドタイロール合社	70	1	75	?	21.7	140
					同	東京．三吉商會	70	1	75	?	21.0	

(二) 電氣鐵道事業

順位	地方	事業者	發電所	發電力 K.W	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇數	常用汽壓 ポンド	加熱面積 平方尺	火爐面積 平方尺	總馬力
8	神奈川	横浜電氣鐵道	高島町發電所	300	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス合社	140	2	120	1,619	40.6	280
44	愛知	名古屋電氣鐵道	那古野町發電所	300 (200)	水管式	米．スターリング合社	100	3	125	1,150	27	300

順位	汽機 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械 C コンデンサー H ヒーダー E エコノマイザー P フイードポンプ	種類	製造者	順位
140	ウートベリー形横置不凝縮式	東京．芝浦製作所	140	1	シヤフトガバナー	600	C	ノールス直立式	ノールススチームポンプ合社	140
	アイアアル形不凝縮式	米．アイアアルエンドソン合社	120	1	同		H	直立形	米．ウキヲル合社	
	コーリス形凝縮式	米．アリスチヤーマー合社	340	1	ベンヂユラムガバナー			横置形	同	
							E	グリーン式	英．グリーン合社	
							P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン合社	
142	メンデム二聯凝縮式	米．ヲツセル合社	120	1	シヤフトガバナー	120	C	噴射式	米．スチルウエル合社	142
							H	—	米．ウエインヲイト合社	
							P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン合社	
149	直立二聯凝縮式	獨．スヰデルスキー合社	370	1	シヤフトガバナー	445	C	噴射式	獨．スヰデルスキー合社	149
	横置單筒	ストレートライン合社	75	1	同		H	—	同	
150	横置二聯凝縮式	東京．石川島造船所	75	2	シフヤトガバナー	400	C	噴射式	東京．石川島造船所	150
								同	英 ヒームスベツクス合社	
	同	米．エーエルアイドエンドソン合社	125	2	同			同	米．コノバー合社	
							E	グリーン式	英．グリーン合社	
							P	ウオーシントン形	東京．石川島造船所	
151	直立複式凝縮式	米．ウエスチングハウス合社	330	1	シヤフトガバナー	330	C	噴射式	米．ノールス合社	151
							H	直立圓筒形	同	
							P	複筒	同	
153	直立複式不凝縮式	米．ウエスチングハウス合社	125	1	シヤフトガバナー	125	H	直立水管式	米．ガーベルト合社	153
							P	ウオーシントン形	岩見澤工場	
155	アーミングトンシムス形不凝縮式	東京．芝浦製作所	50	1	シヤフトガバナー	100	P	ウオーシントン形	？（米）	155
	同	？（英）	50	1	ヒツカリングガバナー					

鐵道事業

順位	汽機 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械 C コンデンサー H ヒーダー E エコノマイザー P フイードポンプ	種類	製造者	順位
8	タンデム聯成凝縮式	米．マツキントツシヒーモーア合社	230	2	シヤフトガバナー	460	C	噴射式	米．ノールス合社	8
							H	ホイーラー式	米．ホイーラー合社	
							E	グリーン式	英．グリーン合社	
							P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン合社	
44	横置二聯凝縮式	米．コーリス合社	150	2	ベンヂユラムガバナー	760	C	噴射式	米．ブレーキ合社	44
								同	米．ウオーシントン合社	
	同	米．マツキントツシヒーモーア合社	230	2	シヤフトガバナー		H	ガーベルト式	米．ガーベルト合社	
							P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン合社	

(三) 電氣鐵道及電氣供給營業事業

順位	地方	事業者	發電所	發電力 KW	汽罐 種類	汽罐 製造者	汽罐 馬力數	汽罐 箇數	汽罐 常用汽壓 ポンド	汽罐 加熱面積 平方尺	汽罐 火爐面積 平方尺	汽罐 總馬力	順位
92	京都	京都電氣鐵道	東九條村發電所	525 (500)	水管式	米. ハイ子會社	200	2	130	1,627	40.5	1,184	92
					同	同	250	1	130	2,389	44		
					同	同	267	2	130	2,306	48		
106	兵庫	龍野電氣鐵道	龍村發電所	70	水管式	英. バブコツクエンドウヰルコツクス會社	290	2	120	1,265	26	580	106
113	廣島	呉電氣鐵道	呉發電所	(150)	水管式	英. バブコツクエンドウヰルコツクス會社	200	2	150	1,741	37	400	113
2	東京 神奈川	東京鐵道	深川發電所	6,000 (1,500)	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	350	20	200	4,000	76	7,000	2
			品川發電所	2,400 (1,200)	水管式	同	350	8	140	3,950	76	2,800	
			鶴谷發電所	1,600 (920)	水管式	同	212	8	150	2,437	51.5	1,690	
3		京濱電氣鐵道	川崎發電所	1,400	水管式	米. スターリング會社	400	1	130	2,768	90	2,200	3
					同	同	300	4	130	3,300	75		
					同	米. ハイネ會社	300	2	125	2,621	51.3		

汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力數	汽機 箇數	汽機 速度調整器	汽機 總馬力	附屬機械 コンデンサー ヒーター エコノマイザー アフィードポンプ	附屬機械 種類	附屬機械 製造者	順位
横置複式凝縮式	イーヒーアリス會社	400	1	セントラルローザツトガバナー	1,650	C	噴射式	米. ノールス會社	92
							同	米. ブレーキ會社	
同	アリスチヤーマー會社	450	1	同		H	横置形	グーバード會社	
							直立形	米. ホイーラー會社	
同	米. バツカイ會社	1,000	1	シヤフトガバナー			同	ウエイライト會社	
						E	グリーン式	英. グリーン會社	
						P	複式	米. ノールス會社	
直立聯成凝縮式	英. リーダーエンドソン會社	170	1	シヤフトガバナー	170	C	噴射式	英. リーダーエンドソン會社	106
						H	一	?	
						P	ウオーシントン形	?	
直立單筒凝縮式	英. アーレン會社	200	1	セントリフユーガルガバナー	200	C	表面凝汽式	英. アーレン會社	113
						H	直立形	同	
						P	複筒	同	
カーチススチームタービン	米. セネラルエレクトリツク會社	2,250	5	シヤフトガバナー	11,250	C	表面凝汽式	米. ホイーラー會社	2
							同	英. アーレンソン會社	
						H	直立多管式	米. ゴーバート會社	
						E	グリーン式	英. グリーン會社	
						E	横置複働	米. ノールス會社	
							直立單働	同	
横置クロツス複式凝縮式	米. マクキントツシヨーローフ會社	1,800	3	シヤフトガバナー	5,400	C	噴射式	米. ブレーキ會社	
						H	ウエインライト循環水管式(一次)	米. ダウントロコモチーフ會社	
							直立水管式(二次)	同	
						P	聯働式	米. ブレーキ會社	
横置クロツス複式凝縮式	英. エークエンドトム會社	1,250	3	ホールガバナー	3,930	C	表面凝縮式	英. アーレンソン會社	
						E	グリーン式	英. グリーン會社	
直立中心鞏複式	英. ウヰランスロビンソン會社	180	1	シヤフトガバナー		P	ウエーア形直立複式	英. ウエーア會社	
横置聯成凝縮式	米. ラツセル會社	600	3	シヤフトガバナー	2,150	C	噴射式	米. コンパニー會社	3
							同	G.E.O.P.ブレーキ製造會社	
同	米. バツカイ會社	350	1	同		H	一次	米. ホイーラー會社	
							二次	同	
						P	ブランダー形	米. ウエーンスピル會社	

順位	地方	事業者	發電所	發電力	汽罐 種類	汽罐 製造者	汽罐 馬力數	汽罐 箇數	汽罐 常用汽壓	汽罐 加熱面積	汽罐 火格面積	汽罐 總馬力
				K.W					ポンド	平方尺	平方尺	
5	東京	玉川電氣鐵道	上目黒發電所	375	水管式	米. オートマンテーラー會社	225	2	125	2,640	59.5	450
7	神奈川	江之島電氣鐵道	片瀬發電所	375	水管式	バブコツクエンドウイルコツクス會社	60	2	125	676.3	16.3	514
					同	米. ハイネ會社	197	2	125	1,438.5	40.5	
11	埼玉	川越電氣鐵道	川越發電所	200	宮原水管式	東京. 芝浦製作所	150	2	125	1,305	32	300
49	三重	伊勢電氣鐵道	第一發電所	175	ランカツシヤー形	東京. 芝浦製作所	100	2	90	350	23.8	276
					水管式	バブコツクエンドウイルコツクス會社	76	1	125	874	19.1	
			第二發電所	170	水管式	同	172	2	125	1,966	36.6	344
93	大阪	大阪市	九條町發電所	2,000 (1,000)	水管式	バブコツクエンドウイルコツクス會社	450	6	160	4,200	100	2,400
100	大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	御影發電所	800	水管式	英. バブコツクエンドウイルコツクス會社	250	4	150	2,531	51	1,000
			尼崎發電所	1,800	水管式	同	250	8	150	2,531	51	2,000
102	和歌山	和歌山水力電氣	中ノ島發電所	(120)	ランカツシヤー形	大阪. 大[illegible]製作所	120	3	100	960	30	360

順位	汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力數	汽機 箇數	汽機 速度調整器	汽機 總馬力	附屬機械 Cコンデンサー Hヒーター Eエコノマイザー Pアイードポンプ	附屬機械 種類	附屬機械 製造者	順位
5	橫置複式凝縮式	米. ラツセル會社	250	2	シヤフトガバナー	622	C	表面凝汽式	米. ホイーラー會社	5
	直立複式凝縮式	米. ウエスチングハウス會社	122	1	同		H	直立形	同	
							P	ブタヂナー形	スミスベール會社	
7	橫置二聯凝縮式	米. ボールエンドウード會社	110	1	シヤフトガバナー	605	C	噴射式	米. ウオーシントン會社	7
								ディアン噴射式	ディアンスチームポンプ會社	
								ノールス噴射式	米. ノールス會社	
	同	米. スキンナー會社	235	1	同		H	ホイーラー水管式一次	米. ホイラー會社	
								ウエインライトコルゲート水管式一次	タウントンロコモチーブ會社	
	直立聯成凝縮式	米. ウエスチングハウス會社	260	1	同			ナヨシナル水管式	ナシヨナルパイプベンヂング會社	
								ゲブルケルテング水管式	ゲブルケルテング會社	
							P	スミスヴエール複式	スミスヴエール會社	
								ディアン複式	ディアンスチームポンプ會社	
								バー複式	バーポンヒングエンヂニアリング會社	
								ノールス複式	米. ノールススチームポンプ會社	
11	橫置タンデム聯成凝縮式	東京. 芝浦製作所	150	2	シヤフトガバナー	300	C	噴射式	東京. 芝浦製作所	11
							H	水管式	同	
							P	ウオーシントン形	同	
49	タンデム聯成凝縮式	東京. 三吉工場	100	2	シヤフトガバナー	310	C	噴射式	東京. 三吉商會	49
	同	米. エーエルアイドエンドソン會社	110	1	同			同	レードローダンゴルドン會社	
							H	直立形	米. *イーラー會社	
							P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン會社	
	同	コノバー會社	300	1	同	300	C	噴射式	コノバー會社	
							H	直立形	バブコツクエンドウイルコツクス會社	
							E	ゲリーン式	英. ゲリーン會社	
							P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン會社	
93	カーチススチームタービン	米. ゼネラルエレクトリツク會社	1,500	3	ベンヂユラムガバナー	4,500	C	表面凝汽式	米. *イーラー會社	93
							H	直立形	バブコツクエンドウイルコツクス會社	
							P	複式	米. ウオーシントン會社	
100	橫置複式凝縮式	米. マクキントツシユーモーア會社	600	2	シヤフトガバナー	1,200	C	表面凝汽式	米. ウオーシントン會社	100
							H	直立圓筒形	米. ゴーバート會社	
							P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン會社	
	橫置複式凝縮式	同	600	2	シヤフトガバナー	2,700	C	表面凝汽式	米. ウオーシントン會社	
								同	英. パーソン會社	
	パーソンスチームタービン	英. パーソン會社	1,500	1	スプリングガバナー		H	直立圓筒形	米. ゴーバート會社	
							P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン會社	
102	橫置複式凝縮式	米. スターン會社	100	2	シヤフトガバナー	200	C	噴射式	バーポンヒングエンヂン會社	102
							P	複式	同	

順位	地方	事業者	發電所	發電力	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇数	常用汽壓	加熱面積	火爐面積	總馬力
				K.W					ポンド	平方尺	平方尺	
117	山口	岩國電氣軌道	岩國町發電所	50	水管式	米. バブコツクエンドウヰルコツクス會社	100	1	120	593	13.3	100
127	高知	土佐電氣鐵道	江ノ口村發電所	(225)	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	170	2	100	1,966	37	540
					同	同	100	2	100	1,218	23.3	
141	大分	豐後電氣鐵道	別府發電所	(110)	ランカツシヤー形	兵庫造工所	250	2	100	1,190	168	500

(四) 自家用

順位	地方	事業者	發電所	發電力	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇数	常用汽壓	加熱面積	火爐面積	總馬力
				K.W					ポンド	平方尺	平方尺	
1	東京	株式會社石川島造船所	構內發電所	225	マリン形	石川島造船所	600	2	130	2,990	90	1,200
2		鐘ケ淵紡績株式會社	構內發電所	175	ランカツシヤー形	英. ヴヨンマスグレーブ會社	250	5	110	850	33	1,250
3		東京紡績株式會社(深川工場)	構內發電所	93	ランカツシヤー形	同	?	2	120	910	30.2	?
4		東京製絨株式會社(王子工場)	第一發電所	(63.5)	ランカツシヤー形	? (英)	?	2	80	780	36	?
					同	東京. 中島工場	?	1	80	780	36	
					同	東京. 井手工場	?	1	80	780	36	
					同	東京. 石川島造船所	?	2	90	780	36	
			第二發電所	75	(第一發電所ノ汽罐ヲ共用ス)		—	—	—	—	—	—
5		日本銀行	構內發電所	60	コルニツシュ	東京鐵工所	37	2	60	257	11.4	74
6		株式會社芝浦製作所	構內發電所	(100)	ランカツシヤー形	芝浦製作所	200	1	160	800	40.4	400
					同	同	200	1	160	720	34	
7		東京モスリン紡織株式會社	構內發電所	167.2	ランカツシヤー形	英. オールドハム會社	?	3	180	839	36	?
8		富士瓦斯紡績株式會社(本所押上工場)	構內發電所	100	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	250	1	180	3,700	27	250
9		伏井モスリン紡織株式會社	構內發電所	100	ランカツシヤー形	東京. 石川島造船所	100	1	100	87.6	16.7	200
					同	英. テンカー會社	100	1	100	86.3	16.5	

電氣事業

汽機 種類	製造者	馬力數	箇数	速度調整器	總馬力	附屬機械 C コンデンサー H ヒーダー E エコノマイザー P フィードポンプ	種類	製造者	順位
直立聯成復壓式	英. アーレン會社	90	1	スプリングガバナー	90	C	噴射式	英. アーレン會社	117
						H	直立形	東京. 大塚工場	
						P	ウオーシントン形	同	
タンデム聯成復壓式	東京. 芝浦製作所	120	1	シヤフトガバナー	345	C	噴射式	東京. 芝浦製作所	127
同	米. スキンナー會社	225	1	同		C	同	米. デイーン會社	
						H	多管式	?	
						P	ウオーシントン形	?	
不復式	米. マツキントツシヤーモーア會社	150	1	シヤフトガバナー	150	P	ウオーシントン形	米. ブレーキ會社	141

汽機 種類	製造者	馬力數	箇数	速度調整器	總馬力	附屬機械 C コンデンサー H ヒーダー E エコノマイザー P フィードポンプ	種類	製造者	順位
直立復式	米. ウエスチングハウス會社	300	1	フライホイール	300	C	噴射式	石川島造船所	1
						P	ウオーシントン式	米. ウオーシントン會社	
立立複筒復式	英. ベリスエンドモルカム會社	175	1	スロツトルボールガバナー	285	C	噴射式	米. デーンスチームポンプ會社	2
横置單筒不復式	東京. 芝浦製作所	70	1	ヒツカリングガバナー		E	グリーン式	英. グリーン會社	
同	英. マザーブラツト會社	40	1	スロツトルボールガバナー		P	單動	サミユールプルツクス會社	
直立聯成	英. ベリスエンドモルカム會社	110	1	シヤフトガバナー	144	—	—	—	3
斜形双筒	英. マザーブラツト會社	34	1	ボールガバナー					
横置不復式	米. バブカイ會社	100	1	シヤフトガバナー	120	E	グリーン式	英. グリーン會社	4
同	?(米)	20	1	同		P	ウオーシントン形	?(英)	
横置タンデム不復式	?	125	1	シヤフトガバナー	125	—	—	—	
横置不復式	米. ニユーヨークセーフチーボイラー會社	70	1	シヤフトガバナー	105	H	直立水管式	東京. 宇野澤鐵工場	5
同	米アイデアル會社	35	1	同		P	ウオーシントン形	同	
横置タンデム複式	芝浦製作所	150	1	シヤフトガバナー	150	H	水管式 ウオーシントン形	芝浦製作所 同	6
						P	ブランウナー形	同	
ドラベール特許スチームタービン	英. クリーンウートエンドベアトリー會社	150	1	スロツトルガバナー	270	C	噴射式	英. クリーンウードエンドベアトリー會社	7
同	同	20	1	同		E	グリーン式	英. グリーン會社	
直立複筒不復式	英. ウキランス會社	100	1	同		P	ドンキー形	英. ヴヨンマスグレーブ會社	
横置複式	東京. 芝浦製作所	70	1	シヤフトガバナー	170	C	噴射式	東京. 芝浦製作所	8
同	同	100	1	同					
不復式	英. ブラツシュ會社	35	1	シヤフトガバナー	160	C	噴射式	米. ブレーキ會社	9
復式	米. オーダウン會社	125	1	同		P	ウオーシントン形	?(英)	

順位	地方	事業者	発電所	発電力	汽缶 種類	汽缶 製造者	汽缶 馬力数	汽缶 箇数	汽缶 常用汽圧 ポンド	汽缶 加熱面積 平方尺	汽缶 火燃面積 平方尺	汽缶 総馬力	汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力数	汽機 箇数	汽機 速度調整器	汽機 総馬力	附属機械 コンデンサー ヒーダー エコノマイザー フィードポンプ	附属機械 種類	附属機械 製造者	順位
				K.W																		
10		大日本製糖株式会社	第一工場発電所	30	ランカッシャー形	英. エーツエンドトム会社	200	6	80	916	36	1,600	横置単筒	米. アイアル会社	30	1	レヤフトガバナー	45	E	グリーン式	英. グリーン会社	
					同	英. ジョンマスグレーブ会社	200	2	80	916	36		同	同	15	1	同		P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン会社	
			第二工場発電所	21	ランカッシャー形	英. エーツエンドトム会社	200	6	80	916	36	1,800	横置単筒	同	15	1	レヤフトガバナー	35	E	グリーン式	英. グリーン会社	
					同	東京. 芝浦製作所	200	3	80	916	36		直立単筒	東京. 芝浦製作所	20	1	同		P	複式	米. スミスベイル会社	10
			氷精工場発電所	20	水管式	東京. 鈴木工場	40	6	80	390	11	240	横置単筒	米. バツファローホーク会社	35	1	レヤフトガバナー	35	E	火管式	東京. 鈴木工場	
																			P	ウオーシントン形	米. デーン会社	
			酒造工場発電所	6	ランカッシャー形	東京. 芝浦製作所	120	1	100	770	30	120	横置単筒	東京. 芝浦製作所	15	1	—	15	P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン会社	
11		三井合名会社	構内発電所	90 (60)	水管式	バブコツクエンドウキルコツクス会社	110	3	100	1,265	26.5	330	横置単筒不凝縮式	同	90	2	レヤフトガバナー	225	E	圓筒形	東京. 芝浦製作所	11
													同	同	45	1	同		P	複働	米. ブレーキ会社	
12		王子製紙株式会社	構内発電所	500	水管式	米. スターリング会社	300	3	150	2,940	70	900	カーチススチームタービン	米. セネラルエレクトリツク会社	750	1	エレクトリカルガバナー	750	C	表面凝縮式	英. アーレンソン会社	
																			E	グリーン式	英. グリーン社	12
																			P	複働	米. ブレーキ会社	
13		日本赤十字社	構内発電所	75	水管式	バブコツクエンドウキルコツクス会社	52	3	125	593	13.3	156	直立不凝縮式	米. ウエスチングハウス会社	65	2	レヤフトガバナー	130	H	直立水管式	バブコツクエンドウキルコツクス会社	13
																			P	複働	米. ノールスポンプ会社	
14		後藤毛織株式会社	第一発電所	55	ランカッシャー形	東京. 石川島造船所	170	1	130	920	42	170	不凝縮式	東京. 平尾製作所	115	1	レヤフトガバナー	115	P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン会社	14
			第二発電所	25	ランカッシャー形	東京鐵工所	150	1	90	855	38	150	不凝縮式	米. バツファロー会社	40	1	同	40	P	單働	東京. 平尾製作所	
15	東京	日清紡績株式会社	構内発電所	2,000	水管式	バブコツクエンドウキルコツクス会社	500	6	150	3,580	67.5	3,000	カーチススチームタービン	米. セネラルエレクトリツク会社	1,400	2	スプリングガバナー	2,800	C	表面凝縮式	英. アーレンソン会社	
																			E	直立多管式	英. グリーン会社	15
																			P	直立形	英. ウエアー会社	
16		東京キヤリコ製機株式会社	構内発電所	75	ランカッシャー形	英. ジョンマスグレーブ会社	140	3	120	775	33	420	ドラバール特許スチームタービン	英. グリーンウードエンドベツトリー会社	110	1	スロツトルガバナー	110	C	表面凝縮式	英. グリーンウードエンドベツトリー会社	
																			E	グリーン式	英. グリーン会社	16
																			P	ドンキー形	英. ジョンマスグレーブ会社	
17		東洋モスリン株式会社	構内発電所	55	ランカッシャー形	英. エーツエンドトム会社	200	3	120	2,380	68	600	直立不凝縮式	英. ベリスモルカム会社	87	1	レヤフトガバナー	87	E	グリーン式	英. グリーン会社	
																			P	ドンキー形	英. ジョンマスグレーブ会社	17
18		日本電気株式会社	構内発電所	117.5	水管式	英. バブコツクエンドウキルコツクス会社	?	1	100	593	13.3	?	直立双筒	米. ウエスタン会社	20	1	フライホキルガバナー	170	H	直立形	米. ソーレン会社	
					同	同	250	1	150	2,010	44		同	米. ゼールエンウン会社	150	1	同			同	ゲーベルト会社	18
																			P	直立形	英. ブレーク会社	
																				横置	ハツトルロン工場	
19		富士瓦斯紡績株式会社 (小名木川工場)	構内発電所	58.2	ランカッシャー形	英. ジョンマスグレーブ会社	167	3	120	653	30	668	直立不凝縮式	英. ヘンリーリプシー会社	41.2	1	ポールガバナー	106.9	E	グリーン式	英. グリーン会社	
					同	東京. 芝浦製作所	167	1	120	653	30		横置不凝縮式	東京. 芝浦製作所	65.7	1	レヤフトガバナー		P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン会社	19
																				同	中島鐵工所	
																				ドンキー形	東京. 芝浦製作所	
20		東京紡績株式会社 (南千住工場)	構内発電所	2,000	水管式	英. バブコツクエンドウキルコツクス会社	500	2	160	5,346	100	1,000	カーチススチームタービン	米. セネラルエレクトリツク会社	1,340	2	セントリヒューガルガバナー	2,680	C	表面凝縮式	英. アーレン会社	
																			E	グリーン式	英. グリーン会社	20
																			P	複働	英. ウオーシントン会社	
21	神奈川	横須賀造船株式会社	構内発電所	82	ランカッシャー形	英. タンザーマツシンフール会社	?	1	100	?	32	?	横置不凝縮式	獨. ゾーオンスシュケルト会社	30	1	レヤフトガバナー	110	P	竪形	?	21
													同	米. セネラルエレクトリツク会社	27	1	同					
													直立不凝縮式	ナショナルエレクトリツク会社	53	1	同					

順位	地方	事業者	發電所	發電力	汽罐 種類	汽罐 製造者	汽罐 馬力數	汽罐 箇數	汽機 常用汽壓	汽機 加熱面積	汽機 火燒面積	汽機 總馬力	汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力數	汽機 箇數	汽機 速度調整器	汽機 總馬力	附屬機械 ①コンデンサー ②ヒーター ③エコノマイザー ④アフィードポンプ	附屬機械 種類	附屬機械 製造者	順位
				K.W					ポンド	平方尺	平方尺											
22		浦賀船渠株式會社	第一發電所	159	水管式	米．スターリング會社	250	1	125	1,500	45.5	250	タンデム横置聯成	東京．芝浦製作所	200	1	シヤフトガバナー	212	H	多管式	浦賀船渠會社	22
													直立單筒	?	12	1	同		P	ウオーシントン形	同	
			第二發電所	50	（工場用汽罐ノ餘力ヲ使用ス）		—	—	—	—	—	—	橫置單筒	東京．芝浦製作所	70	1	シヤフトガバナー	70	—	—	—	
23		同　社(分工場)	構內發電所	50	（同上）	——	—	—	—	—	—	—	アーミントン形	?	75	1	同	75	—	—	—	23
24		株式會社グランドホテル	構內發電所	50	多管式	米．バブコック會社	80	2	80	685	20.2	160	橫置單筒	米．エヱルアイドエンドソン會社	80	1	ライト式シヤフトガバナー	80	E	多管式	米．バブコック會社	24
																			P	複式	米．ウオーシントン會社	
25		帝國麥酒株式會社	構內發電所	57.5	ランカッシヤー形	獨．マシネンファブリックゲルマニア會社	130	2	127	653	25.4	260	タンデム橫置單筒	獨．マシネンファブリックゲルマニア會社	70	1	ボールガバナー	134	P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	25
													直立聯成	同	64	1	シヤフトガバナー					
26	神奈川	日本火藥製造株式會社	構內發電所	400	ランカッシヤー形	米．アーノット會社	300	3	160	1,021	34.7	900	直立複式	英．ベリスモルカム會社	300	1	シヤフトガバナー	600	E	クリーン式	英．クリーン會社	26
													同	同	150	2	同		P	—	橫濱鐵工會社	
27		橫濱精錬株式會社	第一發電所	75	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	234	6	120	2,690	55.2	1,404	直立二聯成凝縮式	英．ハーパー會社	100	1	シヤフトガバナー	100	E	クリーン式	英．クリーン會社	27
																			P	複　優	英．ハーパー會社	
			第二發電所	2	（第一發電所ノ汽罐ヲ共用ス）		—	—	—	—	—	—	直立單筒	平尾製作所	4	1	シヤフトガバナー	4	—	—	—	
28		富士瓦斯紡績株式會社(保土ヶ谷工場)	構內發電所	2,000	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	300	4	150	3,240	58	1,200	カーチスステームタービン	米．トムソンハウストン會社	1,350	2	メカニカルガバナー	2,700	C	表面凝汽式	英．アーレンソン會社	28
																			E	クリーン式	英．クリーン會社	
																			P	ウオーシントン形	米．デーアン會社	
																			C	噴射式	米．ウエスチングハウス會社	
29		日本乾板株式會社	構內發電所	80	ランカッシヤー形	英．ジョンマスグレーブ會社	125	2	120	?	16	250	直立複式凝縮式	英．ジョンマーシヤル會社	120	1	スプリングガバナー	120	E	クリーン式	英．クリーン會社	29
																			P	ウオーシントン形	ホーデン會社	
30	茨城	茨城無煙炭礦株式會社	第一發電所	45	多管式	米．スプリングヒールトボイラー會社	100	3	60	1,680	36	300	橫置單筒不凝縮式	米．ウイリアムスエンドボツター會社	90	1	シヤフトガバナー	90	P	—	佐賀．谷口鐵工場	30
31		茨城採炭株式會社	構內發電所	100	ランカッシヤー形	東京．芝浦製作所	100	2	100	629	27.5	200	橫置タンデム不凝縮式	東京．芝浦製作所	175	1	シヤフトガバナー	175	H	水管式	茨城採炭會社	31
																			P	ウオーシントン形	東京．芝浦製作所	
32	靜岡	富士製紙株式會社	加島工場發電所	(17.5)	水管式	バブコックエンドウヰルコックス會社	600	2	110	3,329.7	68	1,200	直立不凝縮式	米．ウエスチンタハウス會社	25	1	—	25	P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	32
33		三重紡績株式會社(正水町尾張分工場)	第一發電所	10	ランカッシヤー形	東京．芝浦製作所	?	1	100	775	38.5	?							C	噴射式	英．ジョンマスグレーブ會社	33
					同	英．ジョンマスグレーブ會社	?	2	100	1,550	77		橫置單筒凝縮式	米．セーフチースチームパワー會社	17	1	シヤフトスプリングガバナー	17	E	クリーン式	英．クリーン會社	
					同	同	?	4	110	3,100	154								P	ブランウアー形	英．ジョンマスグレーブ會社	
			第二發電所	30	（第一發電所ノ汽罐ヲ共用ス）		—	—	—	—	—	—	同	米．アイアルエンドソン會社	45	1	同	45	C	噴射式	英．ジョンマスグレーブ會社	
34	愛知	同　社(下廣井町愛知分工場)	第一發電所	25	ランカッシヤー形	英．ジョンマスグレーブ會社	?	2	140	500	30.5	?	直立複式凝縮式	四日市．三重鐵工所	38	1	ボールガバナー	38	C	噴射式	四日市．三重鐵工所	34
																			C	噴射式	?	
			第二發電所	35	ランカッシヤー形	同	?	4	140	500	30.5	?	タンデム複式凝縮式	米．セネラルエレクトリック會社	53	1	シヤフトガバナー	51	E	クリーン式	英．クリーン會社	
																			P	カメロン式	?	
35		同　社(熱田尾張分工場)	第一發電所	25	ランカッシヤー形	同	200	3	90	848	35	600	橫置不凝縮式	?	34	1	スプリングガバナー	34	E	クリーン式	英．クリーン會社	35
																			P	ブランウナー形	英．ジョンマスグレーブ會社	
			第二發電所	25	ランカッシヤー形	同	220	3	100	818	35	660	橫置不凝縮式	米．セネラルエレクトリック會社	34	1	スプリングガバナー	34	E	クリーン式	英．クリーン會社	
																			P	ブランウナー形	英．ジョンマスグレーブ會社	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 (K.W.)	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇數	常用汽壓 (ポンド)	加熱面積 (平方尺)	火爐面積 (平方尺)	總馬力
36	愛知	三重紡績株式會社(中田町知多分工場)	構內發電所	55	ランカツシヤー形	英. ウヨンマスグレーブ會社	288	3	100	3,312	36	1,749
					同	同	295	3	140	3,390	98.2	
37		日本車輛製造株式會社	構內發電所	80	コルニツシユ	英. マーシヤルエンドソン會社	120	1	100	?	30	120
38	三重	三重紡績株式會社(四日市分工場)	第一發電所	87.6 (18.9)	ランカツシヤー形	英. ウヨンマスグレーブ會社	400	3	140	1,553	33	1,200
			第二發電所	60	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグレーブ會社	250	3	140	439.6	38.5	750
39		同社(津分工場)	第一發電所	22.6	ランカツシヤー形	英. ウヨンマスグレーブ會社	45	1	170	628	33	45
			第二發電所	45	ランカツシヤー形	同	70	1	140	664	36	70
			第三發電所	99.6	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグレーブ會社	200	4	140	646	32	1,200
					同	英. ウヨンマスグレーブ會社	200	1	140	646	32	
					同	大阪鐵工所	200	1	140	646	32	
40		同社(桑名分工場)	構內發電所	25	ランカツシヤー形	?	?	1	120	840	33	?
41		合資會社鳥羽造船所	構內發電所	160	ランカツシヤー形	鳥羽造船所	400	2	120	771	27	800
42	石川	芳谷炭坑株式會社(遊泉寺銅山)	第二發電所	(213)	多管式	東京. 芝浦製作所	150	2	90	300	32	300
43	新潟	三菱合資會社(佐渡鑛山)	第二發電所	500	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	?	2	150	2,437	44	?
44	福島	入山採炭株式會社	構內發電所	24	ランカツシヤー形	浦賀船渠會社	100	1	100	858	33	100
		磐城炭礦株式會社	構內發電所	50	ランカツシヤー形	浦賀船渠會社	100	1	100	858	33	100
45	秋田	三菱合資會社(荒川鑛山)	載澤發電所	25	水管式	東京. 芝浦製作所	50	1	100	?	?	50
46	京都	京都織物株式會社	第一發電所	45	コルニツシユ	佛. ボーンネツトスペーウン會社	80	2	60	500	18	160
			第二發電所	26	コルニツシユ	同	80	2	60	500	18	160

汽機 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械 (C コンデンサー H ヒーター E エコノマイザー P フイードポンプ)	種類	製造者	順位
直立不凝縮式	米. ゼネラルエレクトリツク會社	85	1	シヤフトガバナー	123	C	—	四日市. 三重鐵工場	36
直立聯成凝縮式	英. ウヨンマスグレーブ會社	38	1	ヒツカリングガバナー		E	グリーン式	英. グリーン會社	
						P	—	英. ウヨンマスグレーブ會社	
横置單筩不凝縮式	英. マーシヤルエンドソン會社	150	1	ホールガバナー	150	H	多管式	日本車輛製造會社	37
						P	ウオーシントン形	?	
カーチススチームタービン	米. ゼネラルエレクトリツク會社	35	2	—	550	C	噴射式	英. ヒツクハーグレーブ會社	38
インクラインド不凝縮式	英. マザーブラツト會社	30	1	ウロートガバナー		E	グリーン式	同	
タンデム聯成凝縮式	英. ヒツクハーグレーブ會社	450	1	同		P	—	同	
横置聯成凝縮式	同	430	1	ポーターガバナー	430	C	噴射式	英. ヒツクハーグレーブ會社	
						E	グリーン式	英. グリーン會社	
						P	プランジヤー形	英. ヒツクハーグレーブ會社	
直立複式凝縮式	英. アーレンソン會社	45	1	スプリングシヤフトガバナー	45	C	噴射式	米. ウオーシントン會社	
						E	グリーン式	?	
						P	單働	英. ウヨンマスグレーブ會社	
横置單筩不凝縮式	米. ハリスブルグ會社	70	1	同	70	E	グリーン式	?	39
						P	單働	英. ウヨンマスグレーブ會社	
横置聯成凝縮式	英. ヒツクハーグレーブ會社	462	1	ポーターガバナー	542	C	噴射式	?	
直立聯成	英. アイデアルエンドソン會社	80	1	シヤフトガバナー		E	グリーン式	英. グリーン會社	
						P	プランジヤー形	同	
ウードベリー形	米. スターンス會社	46	1	—	46	—	--	—	40
直立單筩凝縮式	米. ウエスチングハウス會社	62	1	シヤフトガバナー	282	C	表面凝汽式	鳥羽造船所	41
同	同	220	1	同		P	ウオーシントン形	同	
							直立形	同	
タンデム複式不凝縮式	東京. 芝浦製作所	200	1	シヤフトガバナー	360	P	ドンキー形	?	42
同	同	125	1	同					
複式不凝縮式	米. ウエスチングハウス會社	35	1	同					
パーソンスチームタービン	長崎. 三菱造船所	800	1	パーソン特許形ガバナー	800	C	表面凝汽式	英. アーレンソン會社	43
						E	グリーン式	英. グリーン會社	
						P	デーン形	英. デーンスチームポンプ會社	
横置不凝縮式	東京. 芝浦製作所	42	1	シヤフトガバナー	42	P	—	神戸. 伊勢鐵工所	44
斜置双筩不凝縮式	英. マザーブラツト會社	55	2	ヒツカリングガバナー	110	P	ウオーシントン形	磐城炭礦工場	
横置單筩不凝縮式	米. ウエスチングハウス會社	150	1	シヤフトガバナー	150	H	直立水管式	英. ウエインライト會社	45
						P	ウオーシントン形	英. ヘンリーウオーシントン會社	
横置單筩不凝縮式	東京. 芝浦製作所	65	1	スプリングガバナー	65	H	汽筒表面加熱式	佛. ボーンネツトスペーウン會社	46
						P	ドンキー形	同	
凝縮式	佛. ボーンネツトスペーウン會社	40	1	ペンウユラムガバナー	40	C	噴射式	同	
						H	汽筒表面加熱式	同	
						P	ドンキー形	同	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 (K.W)	汽罐 種類	汽罐 製造者	馬力數	數箇	常用汽壓 (ポンド)	加熱面積 (平方尺)	火爐面積 (平方尺)	總馬力
47	京都	日本製布株式會社	構內發電所	335	水管式	英. バブコツクエンドウキルコツクス會社	200	2	120	2,255	44	400
48	京都	濱口富三郎(染工場)	構內發電所	70	水管式	米. アトラス會社	200	1	150	2,066	40	200
49	京都	鐘ヶ淵紡績株式會社(京都支店)	構內發電所	100	ランカツシヤー形	英. ジヨンマスグレーブス會社	250	3	120	800	33	750
50	大阪	岸和田紡績株式會社	第一發電所	13.2	ランカツシヤー形	大阪. 石井鐵工所	47	3	100	765	33	141
			第二發電所	16.4	同	大阪. 山田製罐所	47	3	100	765	33	141
			第三發電所	40	同	英. ヒツクハーグリーブ會社	48	4	120	812	33	192
51		三菱合資會社(大阪製煉所)	第一發電所	405	多管式	三菱造船所	120	2	90	2,317	63	240
			第二發電所	300	水管式	バブコツクエンドウ井ルコツクス會社	350	3	150	4,020	76	1,050
52		大阪紡績株式會社(岩崎町工場)	構內發電所	33	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリーブス會社	45	1	100	900	30	40
53		同社(四貫島工場)	第一發電所	1,200	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリーブス會社	48	4	160	775	33	384
					同	英. エーツエンドトム會社	48	4	160	775	33	
			第二發電所	47	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリーブス會社	45	4	100	775	33	180
			第三發電所	50	ランカツシヤー形	同	47	4	100	775	33	188
54		同社(三軒家工場)	第一發電所	20	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリーブス會社	45	1	100	900	30	45
			第二發電所	55	ランカツシヤー形	同	44	1	100	900	30	44
			第三發電所	100	ランカツシヤー形	英. ジヨンマスグレーブ會社	45	1	170	900	30	45
55		攝津紡績株式會社(木津川工場)	第一發電所	26.4	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリーブス會社	?	3	100	440	66	?
			第二發電所	26.4	ランカツシヤー形	同	?	3	100	440	66	?
			第三發電所	70	ランカツシヤー形	同	?	7	100	440	66	?

順位	汽機 種類	汽機 製造者	馬力數	箇數	速度整調器	總馬力
47	橫置單筒不凝縮式	米. スターン會社	50	1	シヤフトガバナー	505
	橫置聯成凝縮式	英. エートエンドトム會社	380	1	ポーターガバナー	
	直立聯成不凝縮式	英. アーレン會社	75	1	シヤフトガバナー	
48	橫置タンデム聯成凝縮式	アイデル會社	100	1	シヤフトガバナー	115
	橫置單式不凝縮式	米. アトラス會社	15	1	スロツトルガバナー	
49	直立複式凝縮式	英. ベリス會社	75	1	シヤフトガバナー	150
	同	?	75	1	同	
50	橫置單筒式	米. スターン會社	18	1	シヤフトガバナー	18
	同	同	18	1	同	18
	同	同	60	1	同	60
51	二聯凝縮式	英. ジヨンマスグレーブ會社	250	2	ポールガバナー	500
	橫置二聯式	米. マツマキントツシセーモーア會社	450	1	シヤフトガバナー	450
52	單筒凝縮式	英. マザープラツト會社	53	1	シヤフトガバナ式	53
53	直立凝縮式	英. バリスモルカム會社	860	2	ポールガバナー	1,720
	橫置單筒式	米. セーフチースチームパワー會社	40	1	シヤフトガバナー	75
	カーチス スチームタービン	米. ゼネラルエレクトリツク會社	35	1	スプリングガバナー	
	橫置單筒式	米. ストアーンス會社	40	1	シヤフトガバナー	90
	同	東京. 芝浦製作所	50	1	同	
54	橫置單筒式	米. エヂソン會社	40	1	シヤフトガバナー	40
	橫置複式	英. ヒツクハーグリーブス會社	400	1	ワツト式ガバナー	400
	橫置複式	米. ハリスバーグ會社	150	1	シヤフトガバナー	150
55	橫置單式不凝縮式	ウードバツク會社	40	1	シヤフトガバナー	40
	橫置單式不凝縮式	同	40	1	シヤフトガバナー	40
	直立單式不凝縮式	米. ウエスチングハウス會社	65	1	シヤフトガバナー	105
	橫置單式不凝縮式	ウードバツク會社	40	1	同	

順位	附屬機械 (Cコンデンサー Hヒーター Eエコノマイザー Fフィードポンプ)	種類	製造者
47	C	噴射式	英. エートエンドトム會社
	E	グリーン式	英. グリーン會社
	P	ウオーシントン形	フランクパーン會社
48	C	噴射式	レードロダンゴルドン會社
	P	ウオーシントン形	ホーン會社
49	C	噴射式	英. ブリス會社
	P	ドンター形	英. ジヨンマスグレーブ會社
50	E	グリーン式	英. グリーン會社
	E	グリーン式	同
	E	グリーン式	同
51	C	噴射式	英. ジヨンマスグレーブ會社
	F	グリーン式	英. グリーン會社
	C	噴射式	英. デインスチームポンプ會社
	E	グリー式	英. グリーン會社
	P	單働	英. ザエツトウエア會社
52	C	噴射式	英. ヒツクハーグリーブス會社
	E	グリーン式	同
	P	單働	同
53	C	噴射式	英. ブラツクエンドノーエルスチムパワー會社
	E	グリーン式	英. ヒツクハーグリーブス會社
		同	英. エーツエンドトム會社
	P	ウオーシントン形	大阪. 中ノ島三工所
	C	噴射式	英. ヒツクハーグリーブス會社
	E	グリーン式	同
	P	竪形複働	同
	E	グリーン式	英. ヒツクハーグリーブス會社
	P	竪形複働	同
54	E	格子形	英. グリーン會社
	P	複働	大阪. 中ノ島三工所
	E	格子形	同
	P	複働	英. ヒツクハーグリーブス會社
	E	格子形	英. グリーン會社
	P	複働	大阪. 中ノ島三工所
55	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

順位	地方	事業者	發電所	發電力	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇數	常用汽壓	加熱面積	火爐面積	總馬力
				K.W					ポンド	平方尺	平方尺	
56	大阪	攝津紡績株式會社（木津川工場）	第四發電所	150	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリブス會社	?	1	100	440	66	?
		同社（平野分工場）	第一發電所	30	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリブス會社	47	3	100	848	16	141
			第二發電所	25	ランカツシヤー形	同	47	3	100	848	16	141
57		內外綿株式會社（第一紡織工場）	構內發電所	51	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリブス會社	47	2	160	882	32	141
					同	英. ジョンマスグレーブス會社	47	1	160	882	32	
58		日本紡績株式會社	構內發電所	250	ランカツシヤー形	エーツトム會社	?	4	180	1,038.3	32.5	?
59		大阪合同紡績株式會社（天滿工場）	構內發電所	150	ランカツシヤー形	英. ジョンマスグレブー會社	450	5	170	?	?	2,250
60		大阪合同紡績株式會社（住吉工場）	第一發電所	57	ランカツシヤー形	英. ジョンマスグレーブ會社	48	3	160	114	36	238
					同	フランクアン會社	47	2	160	114	36	
			第二發電所	120	（工場用汽罐ノ餘力ヲ使用ス）		—	—	—	—	—	—
61		天滿織物株式會社	構內發電所	65	ランカツシヤー形	大阪. 新設鐵工所	47	2	120	628	36	94
62		大阪電氣分銅（株式會社）	構內發電所	252.5	ランカツシヤー形	大阪. 平尾鐵工場	49	1	120	220	18	191
					同	大阪. 大井鐵工所	50	1	130	220	18	
					同	同	46	2	130	220	18	
63		毛斯綸紡織株式會社	構內發電所	115	ランカツシヤー形	英. ジョンマスグレーブ會社	44	1	170	800	30	44
64		汽車製造合資會社	第一發電所	250	水管式	英. バブコツクエンドウヰルコツクス會社	110	2	150	1,098	23	220
			第二發電所	75	多管式	ヘーニツクス鐵工所	100	1	80	1,016	32.5	100
65		大日本麥酒株式會社	構內發電所	120.1	ランカツシヤー形	大阪. 新設鐵工所	47	1	115	440	34	141
					同	神戶. 川崎造船所	47	1	115	440	34	
					同	獨. ゲルマニア製作所	47	1	115	500	35	
66		大阪府立醫學校	第一發電所	(18)	コルニツシユ	大阪. 岡鐵工場	?	2	80	250	12	?
			第二發電所	60	多管式	大阪. 天滿鐵工所	?	1	80	810	20	?
					同	大阪. 安田鐵工所	?	1	80	810	20	
					同	同	?	1	125	1,245	27	

汽機 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械 Cコンデンサー Hヒーター Eエコンマイザー Pフィードポンプ	種類	製造者	順位
橫置タンデム聯成式	米. マツキントツシセーモーア會社	115	2	シヤフトガバナー	230	—	—	—	56
ウードベリー形	米. スターンス會社	46	1	スプリングガバナー	46	E	グリーン式	英. グリーン會社	
						P	ドンキー形	英. ヒツクハーグリブス會社	
ウードベリー形	同	46	1	スプリングガバナー	46	E	グリーン式	英. グリーン會社	
						P	ドンキー形	英. ヒツクハーグリーブス會社	
橫置單筩式	米. アーミントンシムス會社	35	1	シヤフトガバナー	385	C	表面凝汽式	英. ジョンマスグレーブ會社	57
凝縮式	英. ジョンマスブレーブ會社	350	1	ペンヂユラムガバナー		E	直立多管式	英. グリーン會社	
						P	ブランジナー形	大阪. 中ノ島三工所	
直立タンデム聯成	米. ゼネラルエレクトリツク會社	100	3	シヤフトガバナー	245	C	獨立式	米. ウオーシントン會社	58
同	同	45	1	同		E	グリーン式	英. グリーン會社	
						P	複式	神戶. 川崎造船所	
三聯成	英. ジョンマスグレーブ會社	1,000	1	ホールガバナー	1,120	C	噴射式	英. ジョンマスグレブ會社	59
單式	英. ウードベリー會社	120	1	シヤフトガバナー		E	—	同	
						P	ウオーシントン形	同	
橫置不凝縮式	ウツド會社	46	1	シヤフトガバナー	102	P	ドンキー形	?	60
直立不凝縮式	ロベイ會社	56	1	ホールガバナー					
直立二聯成凝縮式	米. ウエスチングハウス會社	180	1	シヤフトガバナー	180	C	噴射式	米ノールス會社	
タンデム複式	英. グリーン會社	50	1	シヤフトガバナー	85	E	グリーン式	?（英）	61
カーチススチームタービン	米. ゼネラルエレクトリツク會社	35	1	同		P	竪形	?（英）	
						C	噴射式	大阪鐵工所	
							同	川崎鐵工所	
橫置複式凝縮式	大阪鐵工所	400	1	ホールガバナー	500	E	グリーン式	英. グリーン會社	62
同	川崎鐵工所	100	1	同		P	ブランジヤー形	大阪鐵工所	
							ドンキー形	?	
橫置二回膨脹式	米. スターンス會社	100	1	シヤフトガバナー	180	P	橫置形	米. バートポンプ會社	63
直立二回膨脹式	米. ゼネラルエレクトリツク會社	80	1	同			竪形	同	
直立複式	英. ベリスモルカム會社	350	1	スモツトルガバナー	350	C	表面凝汽式	英. アーレンソン會社	
						H	水管式	米. アルバーガーコンデンサー會社	
						P	複働	米. ノールス會社	64
橫置單筩コーリス形	レーンバツドレー會社	100	1	シヤフトガバナー	100	P	複働	サムソン會社	
直立單式不凝縮式	東京. 芝浦製作所	45	1	シヤフトガバナー	190	E	直立形	英. グリン會社	65
同	米. ウエスチングハウス會社	45	1	同		P	ウオーシントン形	米. ウオーシントン會社	
直立複式不凝縮式	同	100	1	同					
橫置單筩不凝縮式	大阪岡鐵工場	24	1	シヤフトガバナー	24	P	ウオーシントン形	大阪. 岡鐵工場	
						C	噴射式	ホイーラーコンデンサー會社	66
直立聯成凝縮式	英. ブローエンドリンドレー會社	90	1	セントリヒユーガルガバナー	90	P	ウオーシントン形	大阪. 天滿鐵工場	
							同	大阪. 岡鐵工場	
							同	ドーンスチームポンプ會社	

順位	地方	事業者	発電所	発電力 K.W	汽罐 種類	汽罐 製造者	汽機 馬力数	汽機 個数	常用汽圧 ポンド	加熱面積 平方尺	火爐面積 平方尺	総馬力	汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力数	汽機 個数	速度調整器	総馬力	附属機械 C コンデンサー H ヒーター E エコノマイザー P フィードポンプ	附属機械 種類	附属機械 製造者	順位
67	大阪	住友吉左衛門(中島紡績場)	構内發電所	319	水管式	バブコツクエンドウキルコツクス會社	212	4	125	2,437	44	848	直立凝縮式	米. マツキントツシヤーモーブ會社	440	1	シヤフトガバナー	520	C	表面凝汽式	米. ノールススチームポンプ會社	67
													横置單筒不凝縮式	米. ボール會社	80	1	同		H	水管式	米. ゴーバート會社	
																			P	ウオーシントン形	米. ウオーシトン會社	
68		同人(住友伸銅場)	構内發電所	150	ランカツシヤー形	英. ジヨンマスグレーブ會社	150	4	120	900	39	600	直立二聯凝縮式	英. ベリスモルカム會社	200	1	シヤフトガバナー	200	C	表面凝汽式	米. デイーン會社	68
																			P	ウオーシントン形	同	
69		東洋硝子製造株式會社	構内發電所	225	ランカツシヤー形	白. グラウンショウドウロネリデレスユー會社	100	3	85	871	13	300	横置二聯凝縮式コーリス形	白. アシボリシクス會社	200	1	ベンヂユラムガバナー	300	C	噴射式	白. アシボリンクス會社	69
													横置單筒不凝縮式コーリス形	同	100	1	同		P	單働	同	
70		尼崎紡績株式會社(津守工場)	構内發電所	80	ランカツシヤー形	英. エートエンドトム會社	?	3	180	839	36	?	直立複式	英. ロビー會社	140	1	シヤフトガバナー	140	C	噴射式	米. ノールスポンプ會社	70
																			E	直立形	英. ケリン會社	
																			P	單働	英. エートエンドトム會社	
71		大阪市(西中島村水道工場)	西中島發電所	100	コルニツシユ形	?	?	2	120	387	18	?	複式	?	70	2	シヤフトガバナー	140	—	—	——	71
72		同市(大阪工業學校)	構内發電所	50	水管式	英. バブコツクエンドウキルコツクス會社	83	1	200	870	19.1	83	直立不凝縮式	英. ベリスエンドモルカム會社	1	75	シヤフトガバナー	75	P	ウオーシントン形	フエヤーバンクモールス會社	72
73	和歌山	和歌山紡績株式會社(中ノ島分工場)	構内發電所	51	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリーブス會社	800	3	100	524	33	2,400	横置單筒凝縮式	米. スターンス會社	46	1	——	82	E	ケリーン式	英. ケリーン會社	73
													同	英. ダージ會社	36	1	——		P	直立形	英. フヲングピールン會社	
			第一發電所	120	ランカツシヤー形	東京. 芝浦製作所	250	3	160	860	33	1,500	横置聯成不凝縮式	東京. 芝浦製作所	100	1	シヤフトガバナー	200	C	表面凝汽式	東京. 芝浦製作所	
					同	英. ジヨンマスグレーブ會社	250	3	160	860	33		直立聯成凝縮式	英. ベリスモルカム會社	100	1	同		E	ケリーン式	英. ケリン會社	
74		鐘ヶ淵紡績株式會社(兵庫支店)																	P	四重働	米. ジヨンスピル會社	74
			第二發電所	16.5	ランカツシヤー形	同	1,250	3	160	890	33	750	直立不凝縮式	東京. 芝浦製作所	30	1	シヤフトガバナー	30	E	ケリーン式	英. ケリン會社	
																			P	四重働	英. ジヨンカメロン會社	
75		同社(福本支店第二工場)	構内發電所	50	ランカツシヤー形	?	?	5	180	?	31.6	?	直立複式	?	75	1	シヤフトガバナー	75	—	—	——	75
76		同社(高砂支店)	構内發電所	150	ランカツシヤー形	?	?	5	180	?	31.6	?	直立複式	?	125	2	シヤフトガバナー	250	—	—	——	76
			第一發電所	50	ランカツシヤー形	米. ヒツクハーグリーブス會社	132	7	100	775	33	924	横置不凝縮式	米. ニユーヨークヒープチューブスチームメター會社	33	1	シヤフトガバナー	82	E	直立形	英. ケリーン會社	
77		尼崎紡績株式會社											同	米. スタンスマニフアクチユア會社	49	1	同		P	單働	英. ヒツクハーグリーブス會社	
																				同	英. ケリーン會社	77
			第二發電所	60	ランカツシヤー形	エーツエンドトム會社	144	3	185	839	36	432	横置不凝縮式	同	44	1	シヤフトガバナー	124	E	直立形	英. ケリーン會社	
													横置聯成	米. マグネントツシヤーローブ會社	80	1	同		P	單働	英. ジヨンマスグレーブ會社	
																				同	英. ケリーン會社	
78		内外綿株式會社(第二紡績工場)	構内發電所	141.2	ランカツシヤー形	米. ヒツクハーグリーブス會社	240	1	170	700	32.5	240	直立聯成不凝縮式	米. マグネントツシヤーローブ會社	33.5	1	シヤフトガバナー	8,585	E	ケリーン式	英. ケリーン會社	78
													横置聯成不凝縮式	ブロウエツトリンドレー會社	75	1	同		P	ウオーシントン形	ガーダー會社	
													横置三回膨脹式	英. ヒツクハーグリーブス會社	750	1	ベンヂユラムガバナー					
79		日本毛織株式會社	構内發電所	145	ランカツシヤー形	ヴヨントムソン會社	275	3	125	950	56	825	横置聯成凝縮式	マーシヤルエンドソン會社	400	1	ボールガバナー	440	C	噴射式	マーシヤルエンドソン會社	79
													横置不凝縮式	米. マグネントツシヤーローブ會社	40	1	同		E	ケリーン式	英. ケリーン會社	
																			P	ウオーシントン形	アーンスチームポンプ會社	
80		株式會社川崎造船所	構内發電所	1,125	レヒーンチューブ式	英. グリーンノツクチヤート會社	300	3	80	1,507	51	1,700	直立複筒凝縮式	米. ボール會社	225	2	シヤフトガバナー	1,650	C	表面凝汽式	英. アーレンソン會社	80
					水管式	米. スターリング會社	400	2	180	5,122	83		同	川崎造船所	450	1	同			同	川崎造船所	
													カーチススチームタービン	米. ヒネラルエレクトリツク會社	750	1	同		P	ウエヤース形	ウエヤース會社	
																				同	クラークチヤプマン會社	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 KW	汽罐 種類	製造者	馬力數	個數	常用汽壓 ポンド	加熱面積 平方尺	火爐面積 平方尺	總馬力
81		株式會社川崎造船所（運河分工場）	構內發電所	250	ポーターブル形 宮原水管式	英. ラストレブロクリー會社 東京. 芝浦製作所	70 150	1 2	80 150	405,5 1,214	13 40	370
82		三菱合資會社（神戸三菱造船所）	構內發電所	250	式管水	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	400	2	180	2,500	55	800
83	兵庫	合名會社鈴木商店	構內發電所	150	ランカツシヤー形 同	イリスエベス會社 鈴木工場	300 200	1 1	160 155	839.8 695	47.2 33.5	500
84		攝津紡績株式會社（明石工場）	構內發電所	50	ランカツシヤー形	英. ヒツクーハーグリーブス會社	203	5	180	922	33	1,015
85		日本醬油釀造株式會社（尼崎第二工場）	構內發電所	75	鈴木式	東京. 鈴木鐵工場	100	6	90	28	20	600
86		絹絲紡績株式會社（岡山絹絲工場）	構內發電所	120	—	—	—	—	—	—	—	—
87		同社（備前絹絲工場）	構內發電所	65.8	ランカツシヤー形	英. ジョンマスブレーブ會社	250	3	160	500	33	750
88		同社（岡山絹絲工場）	構內發電所	56.5	ランカツシヤー形 コルニツシユ形	同 辻鐵工所	217 35	3 1	155 90	750 120	32 7	686
89	岡山	同社（西大寺絹絲工場）	構內發電所	63	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリーブ會社	200	3	100	770	33	600
90		倉敷紡績株式會社（倉敷工場）	構內發電所	85.2	ランカツシヤー形 同	同 大阪. 大井鐵工所	120 120	5 1	100 100	761 761	28 28	720
91		同社（玉島分工場）	構內發電所	50	ランカツシヤー形	英. ジョンマスブレーブ會社	220	1	100	749	31.2	220
92		日本製銅硫酸肥料株式會社	構內發電所	225	ランカツシヤー形	大阪. 山根鐵工所	116	3	100	761	29.1	348
93		坂本合資會社（帶江鑛山）	東油發電所	100	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	160	1	120	1,619	30	160

汽機 種類	製造者	馬力數	個數	速度調整器	總馬力	附屬機械 Cコンデンサー Hヒーター Eエコノマイザー Pフイードポンプ	種類	製造者	順位
直立不凝縮式 直立凝縮式 同	米. ゼネラルエレクトリツク會社 英. ベリスモルカム會社 米. セアアード會社	70 200 70	1 1 1	シヤフトガバナー 同 同	340	C P	表面凝汽式 ウオーシントン形	川崎造船所 米. ウオーシントン會社	81
パーソンスチームタービン 同	シーエーパソン會社 同	150 225	1 1	ボールガバナー 同	375	C H P	表面凝汽式 表面式 ウエヤース形	シーエーパーソン會社 三菱造船所 ウエヤー會社	82
直立聯成 同	英. ベリスモルカム會社 同	200 350	1 1	スプリングガバナー 同	550	C H P	表面凝汽式 噴射式 圓筒形 ドンキー形	英. ベリスモルカム會社 米. ウオーシントン會社 舊山陽鐵道工場 同	83
横置凝縮式	米. マツキントツシセーモーア會社	90	2	シヤフトガバナー	180	C E P	噴射式 直立形 —	ノールス會社 英. グリーン會社 英. ジョンマスグリンプ會社	84
横置不凝縮式	米. ゼネラルエレクトリツク會社	120	1	シヤフトガバナー	120	H P	— ウオーシントン形	東京. 鈴木鐵工場 フアカアバンクモールス會社	85
横置複衝不凝縮式 同	米. アイデアル會社 米. バツフアロー會社	100 120	1 1	スプリングガバナー 同	220	—	—	—	86
横置單衝式 三聯凝縮式	東京. 三吉工場 英. ジョンマスグレーブ會社	50 450	1 1	シヤフトガバナー ボールガバナー	500	C E P	噴射式 グリーン式 ドンキー形	英. ジョンマスグレーブ會社 英. グリーン會社 ?	87
横置不凝縮式 直立不凝縮式	英. マザープラツト會社 小野工場	119 28	1 1	ヒツクリングタイプガバナー シヤフトガバナー	147	E P	グリーン式 —	英. グリーン會社 英. ジョンマスグレーブ會社 米. ドンキー會社	88
横置單衝式 横置聯成 斜立複衝式	東京. 芝浦製作所 英. ヒツクハーグリーブ會社 英. マザープラツト會社	40 45 30	1 1 1	スプリングガバナー ボールガバナー 同	115	C E P	噴射式 グリーン式 ドンキー形	英. ヒツクハーグーリブ會社 英. グリーン會社 英. ヒツクハーグリーブ會社	89
横置クロツス聯成凝縮式 横置單衝不凝縮式	英. ヒツクハーグリーブ會社 神戸. 黑田鐵工所	213 72	1 1	ボールガバナー シヤフトガバナー	285	C E P	噴射式 グリーン式 ドンキー形	英. ヒツクハーグリーブ會社 英. グリーン會社 ?	90
直立形 複式	英. マザープラツト會社 同	30 49	2 1	ボールガバナー 同	109	E P	— プランジヤー形	英. ジョンマスグレーブ會社 ?	91
直立クロツス複式凝縮式	米. ウエスチングハウス會社	400	1	シヤフトガバナー	400	C P	表面凝汽式 ウオーシントン形	米. ノールススチームポンプ會社 ?	92
レライアンスコーリス式	米. アリスチヤーマー會社	140	1	ボールガバナー	140	C H P	噴射式 直立形 ウオーシントン形	米. アリスチヤーマー會社 米. ゴバート會社 同	93

順位	地方	事業者	發電所	發電力 KW	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇數	常用汽壓 ポンド	加熱面積 平方尺	火爐面積 平方尺	總馬力
94	廣島	福島紡績株式會社（福山支店）	構內發電所	80	ランカツシヤー形	英. ジヨンマスグレーブ會社	?	4	160	770	35	?
95	山口	日本金密製造株式會社	構內發電所	90	ランカツシヤー形	大阪鐵工所	120	3	100	554	25	360
96	島根	合資會社藤田組（大森鑛山）	第一發電所	71	ルーツ水管式	英. ルーツ會社	31	1	80	421	31	136
					多管式	東京. 石川島造船所	35	3	80	355	23.5	
			第二發電所	200	アトラス水管式	米. アトラス會社	125	2	125	1,251	24.6	250
97	愛媛	住友吉左衛門（別子鑛業所）	端出場發電所	110	コルニツシユ形	住友別子鑛業所	88	2	80	500	18	176
			新居濱發電所	470	コルニツシユ形	神戸. 川崎造船所	88	2	80	500	18	626
					水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	150	3	125	1,827	?	
98		同人（別子鑛業所附屬製錬所）	構內發電所	20	ランカツシヤー形	別子鑛業所	150	3	80	?	32.4	450
99	長崎	三菱合資會社（長崎造船所）	中央發電所	2,150	水管式	バブコツクエンドウヰルコツクス會社	220	7	160	2,197	44	1,540
100		三菱合資會社（端島炭坑）	端島發電所	60	ランカツシーヤ形	長崎. 三菱造船所	93	5	40	414	26.6	465
101		同社（二子炭坑）	二子發電所	10	ランカツシヤー形	?	?	4	40	388.8	22.5	?
102		同社（高島炭坑）	高島發電所	71	ランカツシヤー形	三菱造船所	93	6	40	414	26.6	558
103		株式會社長崎ホテル	構內發電所	64.4	多管式	?	50	2	100	?	?	100
104		長崎縣（縣立病院）	構內發電所	60	コルニツシユ形	博多. 渡邊鐵工所	50	3	80	119.7	15	150
105	佐賀	芳谷炭坑株式會社	構內發電所	515	ランカツシヤー形	東京. 小名木川製作所	95	2	100	400	27	280
					同	東京. 芝浦製作所	90	1	100	380	22	
106		二位景暢（杵島炭坑）	志久發電所	356	—	—	—	—	—	—	—	—
107		三菱合資會社（相知炭坑）	第一發電所	120	ランカツシヤー形	長崎. 三菱造船所	115	2	75	922	33	230
			第二發電所	55	コルニツシユ形	神戸. 川野工場	42	2	50	409	12	84

汽機 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械 Cコンデンサー Hヒーター Eエコノマイザー Pフィードポンプ	種類	製造者	順位
複筩凝縮式（豫備）	米. ウエスチングハウス會社	70	10	シヤフトガバナー	70	C	噴射式	英. ジヨンマスグレーブ會社	94
						E	水管式	同	
						P	プランジヤー形	同	
横置聯成凝縮式	大阪鐵工所	200	1	ポーター式ガバナー	200	C	表面凝汽式	大阪鐵工所	95
						P	ウオーシントン形	大阪. 中ノ島三工所	
横置單式	神戸川崎造船所	31	1	ボールガバナー	131	C	噴射式	福岡鐵工所	96
横置複式	福岡鐵工所	100	1	同		P	ドンキー形	東京. 石川島造船所	
直立單筩複式	米. ウエスチングハウス會社	150	2	シヤフトガバナー	300	C	噴射式	米. ノールス會社	
						H	直立形	大森鑛工場	
						P	ウオーシントン形	米. アトラス會社	
横置複式不凝縮式	?	120	1	ペンジユラムガバナー	120	P	單働	?	97
						C	噴射式	英. ヒツクハーグリーブ會社	
							表面凝汽式	米. ウオーシントン會社	
横置タンデム複式凝縮式	英. ヒツクハーグリーブ會社	120	1	ポーターガバナー	620	H	直立形	?	
同	米. マツキントツシセーモーア會社	250	2	シヤフトガバナー		P	單働	?	
							ウオーシントン形	米. ウオーシントン會社	
單式不凝縮式	米. バツフアロー會社	42	2	シヤフトガバナー	401	C	表面凝汽式	米. ウオーシント會社	98
タンデム複式凝縮式	米. マツキントツシセーモーア會社	160	2	同		H	—	?	
						P	—	?	
パーソンスチームタービン	英. パーソン會社	750	1	ペンジユラムガバナー	3,450	C	水管式	長崎. 三菱造船所	99
セントラルバルブ式	米. ウヰランス會社	750	1	同			同	米. ウオーシントン會社	
パーソンスチームタービン	長崎. 三菱造船所	770	1	同			同	英. パーソン會社	
クロツス二聯成	米. マツキントツシセーモーア會社	400	2	シヤフトガバナー		E	—	ウエヤース會社	
セントラルバルブ式	英. ウヰランス會社	200	2	ペンジユラムガバナー		P	ウエヤース形	同	
直立單筩不凝縮式	米. ゼネラルエレクトリツク會社	50	2	シヤフトガバナー	100	—	—	—	100
直立單筩式	?	16.5	1	シヤフトガバナー	16.5	—	—	—	101
直立單筩不凝縮式	東京. 芝浦製作所	16.5	1	シヤフトガバナー	116.5	—	—	—	102
同	神戸. 三菱造船所	50	2	同					
横置不凝縮式	?	45	2	——	90	—	—	—	103
不凝縮式	博多. 渡邊鐵工所	40	1	スプリングガバナー	100	H	圓筩形	博多. 渡邊鐵工所	104
同	?	60	1	同		P	ウオーシントン形	同	
タンデム複式不凝縮式	東京. 芝浦製作所	250	3	シヤフトガバナー	860	—	—	—	105
同	同	110	1	同					
單筩不凝縮式	米. アイデアル會社	30	1	シヤフトガバナー	630	—	—	—	106
同	米. ラツセル會社	150	4	同					
直立單筩不凝縮式	英. ウヰランスロビンソン會社	165	1	ボールガバナー	198	P	ウオーシントン形	相知炭坑工場	107
同	米. ゼネラルエレクトリツク會社	33	1	スプリングガバナー					
横置不凝縮式	米. ネーゲルス會社	100	1	シヤフトガバナー	100	P	—	?	

順位	地方	事業者	發電所	發電力	汽罐 種類	汽罐 製造者	汽罐 馬力數	汽罐 箇數	汽罐 常用汽壓 ポンド	汽罐 加熱面積 平方尺	汽罐 火爐面積 平方尺	汽罐 總馬力
				K.W								
108	福岡	鐘ヶ淵紡績株式會社（久留米工場）	第一工場發電所	(26.2)	—	——	—	—	—	—	—	—
			第二工場發電所	40.2	—	——	—	—	—	—	—	—
109		同社（大牟田町三池支店）	構內發電所	50	ランカッシヤー形	英．ヨンマスグレーブ會社	230	5	100	852	33	1,150
110		蜂須賀茂韶（小倉製紙所）	構內發電所	50	水管式	バブコツクエンウキルコツクス會社	200	2	100	2,434	49	400
111		三井合名會社（田川炭礦）	構內發電所	400	宮原水管式	東京．芝浦製作所	300	4	150	2,594	75	1,200
112		同社（本洞炭坑）	第一發電所	30	—	——	—	—	—	—	—	—
			第二發電所	200	水管式	バブコツクエンドウキルコツクス會社	?	2	150	2,531	55.2	—
113		古河鑛業會社（下山田炭礦）	餅田發電所	80	ランカッシヤー形	獨．コロンウオル會社	170	2	120	630	30	340
114		同社（目尾及疊頭炭礦）	目尾發電所	862.5	ランカッシヤー形	英．トムソン會社	100	13	110	615	28	1,300
115		明治鑛業株式合資會社（赤池炭礦）	伏原發電所	61.5	ランカッシヤー形	大阪．大井鐵工所 福岡．幸袋工作所 直方．中村製作所 博多．中村殺工所 門司鐵工所	70 119	13	80	707 767	20 34	1,172
116		同社（豐國炭礦）	弓削田發電所	360	ランカッシヤー形	福岡．幸袋工作所	95	1	80	684	26	?
					同	大阪．四尾鐵工所	95	1	80	684	26	
					同	福岡．中村鐵工所	95	1	80	684	26	
					同	?	?	4	120	730	33	
117		同社（明治炭礦第一坑）	大谷發電所	200	ランカッシヤー形	大阪．大井鐵工所	105	12	120	987	30.2	1,260
118		金田鑛業株式會社	大熊發電所	476	ランカッシヤー形コルニツシユ形	米．ウイリアムエアソン會社	100	10	120	495	33	1,160
						同	40	4	70	207	14	
119		貝島鑛業合名會社（智牟田楊野及蒲之浦炭坑）	瀧ノ下發電所	300	ランカッシヤー形	英．ジヨントムソン會社	140	3	125	570	33	420
120		三菱合資會社（新入第一、第三、第四坑）	第一坑第一發電所	17.5	ランカッシヤー形	長崎．三菱造船所	88	4	50	950	25	352
			第一坑第二發電所	1,000	水管式	バブコツクエンドウキルコツクス會社	?	2	160	2,197	44	?
			第三坑發電所	15	ランカッシヤー形	長崎．三菱造船所	86	7	52	950	24.4	688
					同	大阪．山田鐵工所	86	1	52	950	24.4	
			第四坑發電所	15	ランカッシヤー形	英．エドウキンダンフス會社	96	5	80	968	27.5	480
121		同社（鯰田炭坑）	カヲ池發電所	1,000	水管式	英．バブコツクエンドウキルコツクス會社	?	2	160	2,197	44	?
122		同社（方城炭坑）	構內發電所	54	—	——	—	—	—	—	—	—

順位	汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力數	汽機 箇數	汽機 速度調整器	汽機 總馬力	附屬機械 コンデンサー及エヤーポンプ又はフイードポンプ	附屬機械 種類	附屬機械 製造者	順位
	橫置單筒不凝縮式	?	46	1	シヤフトガバナー	46	—	—	——	
108	同	?	?	1	同	?	—	—	——	108
109	直立聯成不凝縮式	英．ベリスモルカム會社	84	1	シヤフトガバナー	84	E	グリーン式	英．グリーン會社	109
110	橫置單筒不凝縮式	米．アイデアル會社	70	1	シヤフトガバナー	70	P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	110
111	橫置凝縮式	米．マツキントツシヤーモーア會社	300	1	シヤフトガバナー	600	P	複働	三池炭礦工場	111
	同	東京．芝浦製作所	300	1	同					
112	橫置單筒不凝縮式	東京．芝浦製作所	50	1	——	50	—	—	——	112
	橫置凝縮式	同	300	1	シヤフトガバナー	300	—	—	——	
113	橫置聯成凝縮式	獨．シーベス會社	120	1	シヤフトガバナー	120	C	噴射式	?	113
							P	ドンキー形	米．ウオーシントン會社	
							P	ウオーシントン形		
114	直立聯成凝縮式	米．ウエルチングハウス會社	300	4	シヤフトガバナー	1,300	C	噴射式	米．ノールス會社	114
	同	同	100	1	同		P	デイン形	米．デイン會社	
115	橫置單筒不凝縮式	東京．芝浦製作所	30	1	シヤフトガバナー	150	P	ウオーシントン形	佐賀．谷口鐵工所	115
	同	米．ニリー會社	120	1	ボールガバナー					
116	複式不凝縮式	英．マザープラット會社	55	2	ボールガバナー	590	P	ウオーシントン形	佐賀．谷口鐵工所	116
	クロツス複式	?	160	3	シヤフトガバナー					
117	橫置タンデム複筒不凝縮式	東京．芝浦製作所	175	2	シヤフトガバナー	350	P	複式	大阪．川崎鐵工所	117
118	橫置タンデム聯成凝縮式	米．マツキントツシヤーモーア會社	150	3	シヤフトガバナー	725	C	噴射式	米．ノールスポンプ會社	118
	同	同	225	1	同		P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
	直立單筒不凝縮式	米．ラレン會社	50	1	同					
119	橫置タンデム複式凝縮式	米．ラツセル會社	210	2	シヤフトガバナー	420	C	表面凝汽式	米．ホイーラー會社	119
							P	ウオーシントン形	米．ノールスポンプ會社	
120	直立單筒式	米．ゼネラルエレクトリツク會社	25	1	シヤフトガバナー	57	P	ドンキー形	米．カメロン會社	120
	橫置單筒式	?	325	1	同					
	パーソンスタービン	獨．シーメンスブラザー會社	800	1	パーソン特許ガバナー	1,500	C	表面凝汽式	?	
	同	神戸．三菱造船所	700	1	セントリフユーガルガバナー					
	直立單筒式	米．ゼネセラエレクトリツク會社	25	1	シヤフトガバナー	25	P	ドンキー形	米．カメロン會社	
	直立單筒式	同	25	1	シヤフトガバナー	25	P	ドンキー形	同	
							C	表面凝汽式	長崎．三菱造船所	
	パーソンスタービン	長崎．三菱造船所	800	2	パーソン特許ガバナー	1,600	H	表面式	同	121
							P	ウエヤース式	英．ウエヤース會社	
122	直立單筒不凝縮式	米．ゼネラルエレクトリツク會社	8	1	シヤフトガバナー	87.5	—	—	—	122
	橫置單筒不凝縮式	?	7.5	1	フライホイルガバナー					

順位	地方	事業者	發電所	發電力 (K.W)	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇數	常用汽壓 (ポンド)	加熱面積 (平方尺)	火爐面積 (平方尺)	總馬力
123		大日本精糖株式會社 (大里工場)	構內發電所	100	ランカツシヤー形	神戸精鋼所	150	1	120	660	33	150
124		淺野セメント株式會社 (門司支店)	構內發電所	850	水管式	米. ハイネ會社	230	4	160	2,306	40	920
125	福岡	蔵內保房 (峰地炭坑)	構內發電所	115	ランカツシヤー形	大阪. 平尾鐵工所	290	5	90	1,680	24	1,450
126		明治紡績株式會社	構內發電所	50	ランカツシヤー形	住友別子鑛山工場	?	4	120	944.6	30	?
127		ライシングサン石油會社(精油所)	構內發電所	66	ランカツシヤー形	英. トムソン會社	?	4	120	675.2	36	?
128	福岡 熊本	三井合名會社 (三池炭礦)	四ツ山發電所	3,000	水管式	米. スターリング會社	420	10	160	4,200	51.3	4,200
129	熊本	九州製紙株式會社	構內發電所	(15)	ランカツシヤー形	東京. 石川島造船所	100	1	80	800	33	100
130	大分	鐘ヶ淵紡績株式會社 (中津支店)	第一發電所	(22)	ランカツシヤー形	英. ジヨンマスグレブ會社	?	1	100	802	27.5	?
			第二發電所	200	ランカツシヤー形	英. ヒツクハーグリーブス會社	?	2	100	802	27.5	?
131	鹿兒島	牛尾金山株式會式	牛尾發電所	(170)	ランカツシヤー形	松尾鐵工所	280	4	80	2,452	90	1,120
132		帝國製麻株式會社 (札幌製品工場)	構內發電所	100	水管式	米. スターリング會社	250	3	120	1,766	42	750
133		北海道炭礦汽船株式會社 (幌內炭礦)	溜ノ澤發電所	370	ランカツシヤー形	英. ペンマン會社	100	6	80	580	22	600
134		同社 (夕張炭礦第一礦)	夕張發電所	200	水管式	米. ハイネ會社	200	6	120	1,655	40.5	1,200
135	北海道	同社 (空知炭礦)	上歌志內發電所	681.5	ランカツシヤー形 水管式	東京. 芝浦製作所 米. ハイネ會社	100 150	3 4	80 125	580 1,420	22 35	900
136		北海道炭礦汽船株式會社 (室蘭工場)	構內發電所	250	ランカツシヤー形	獨. グーテホツフングヒユツテ會社	150	5	130	1,098	44.6	750
137		函館船渠株式會社	構內發電所	100	ランカツシヤー形	函館船渠會社	150	1	100	924	32	150
138		三井合名會社 (砂川木挽工場)	構內發電所	61.5	多管式	米. テーラーエンドチヤンドラー會社	80	2	80	1,637	25	160

汽機 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械 (Cコンデンサー Hヒーター Eエコノマイザー Pフィードポンプ)	種類	製造者	順位
立直不凝縮式 横置不凝縮式	セームスブカナン會社 米. ラツセル會社	80 80	1 1	シヤフトガバナー 同	160	P	ウオーシントン形	東京. 芝浦製作所	123
横置複式凝縮式コーリス形	米. アリスチヤーマー會社	600	2	ボールガナバー	1,000	C H P	表面凝汽式 開放式 複式	米. ホイーラー會社 米. ハリソンセーフチーボイラー會社 ?	124
直立複筩	獨. エフシーショー會社	150	1	ギヤリングモーションガバナー	150	C P	— —	獨. シーメンス會社 直方. 竹田工場	125
直立タンデム凝縮式	米. セネラルエレクトリツク會社	70	1	—	70	C E P	ウオーシントン式 直立形 整形ラム式	米. ウオーシントン會社 英. グリーン會社 同	126
直立單筩式	英. トーマスケルシヨー會社	50	2	ペンヂラムガバナー	100	H P	— ウオーシントン形	伊藤鐵工所 米. ウオーシントン會社	127
カーチススチームタービン	米. ゼネラルエレクトリツク會社	1,500	3	水壓式ガバナー	4,500	C H P	表面凝汽式 密閉形 デイン形 同	英. アーレンソン會社 三池炭礦工場 同 米. デイン會社	128
單筩アーミングトンシムス式	東京. 石川島造船所	35	1	シヤフトガバナー	35	P	複働	米. サムソン會社	129
横置單筩	米. スタンス會社	30	1	シヤフトガバナー	30	P	ウオーシントン形	英. ウオーシントン會社	
直立聯成凝縮式	英. ベリスモルカム會社	300	1	シヤフトガバナー	300	C E P	噴射式 グリーン式 ウオーシントン形	英. デイン會社 英. グリーン會社 英. ウオーシントン會社	130
直立聯成	松尾鐵工所	250	1	ペンヂユラムガバナー	250	P	ウオーシントン形	松尾鐵工所	131
横置タンデム不凝縮式 横置單筩不凝縮式	東京. 芝浦製作所 米. ウヨンスキート會社	125 35	1 1	シヤフトガバナー 同	160	E P	クレークロース形 ウオーシントン形	米. クレークロース會社 米. プラツト鐵工場	132
横置複筩凝縮式 横置單筩不凝縮式	米. ハリスダーヂエフエンドエム會社 同	250 300	1 1	シヤフトガバナー 同	550	C P	噴射式 ペンマンインゼクター	米. ノールスポンプ會社 英. ペンアン會社	133
横置二聯凝縮式	米. マツキントツシモーア會社	400	3	シヤフトガバナー	1,200	C H P	噴射式 グーベルト多管式 ウオーシントン形	米. ウオーシントン會社 米. グーベルト會社 米. ウオーシントン會社	134
横置單筩不凝縮式 横置複筩不凝縮式	米. ハリスダーヂエフエンドエム會社 米. マツキントツシモーア會社	100 370	3 2	シヤフトガバナー 同	1,040	H P	グーベルト直立形 ウオーシントン形	米. グーベルト會社 米. ウオーシントン會社	135
横置タンデム複式	米. マツキントツシモーア會社	370	1	シヤフトガバナー	370	P	複働	獨. フイセーウンドモンスキー會社	136
横置不凝縮式	東京. 芝浦製作所	150	1	スプリングガバナー	150	H P	直立水管式 ウオーシントン形	函館船渠會社 同	137
單筩不凝縮式 同	東京. 芝浦製作所 同	30 80	1 1	シヤフトガバナー 同	110	P	メトロポリタンインゼクター	米. メトロポリタン會社	138

順位	地方	事業者	發電所	發電力 K.W	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇數	常用汽壓 ポンド	加熱面積 平方尺	火艙面積 平方尺	總馬力
139		大日本麥酒株式會社（札幌支店）	構内發電所	95	多管式	獨．ヂングルハウセン會社	100	2	75	?	30	350
					ランカツシヤー形	獨．ゲルマニア會社	150	1	90	?	24	
140	北海道	株式會社日本製鋼所	構内發電所	1,000	水管式	英．バブコツクエンドウヰルコツクス會社	174	6	150	4,394	88	1,044
141		石狩石炭株式會社	構内發電所	375	水管式	同	250	2	150	2,531	60	500

（五）　官　廳

順位	地方	事業者	發電所	發電力 K.W	汽罐 種類	製造者	馬力數	箇數	常用汽壓 ポンド	加熱面積 平方尺	火艙面積 平方尺	總馬力
1		鐵道院（新橋停車場）	構内發電所	362	コルニツシュ	英．チンカー會社	100	5	120	450	18	500
2		專賣局（東京第二煙草製造所）	構内發電所	150	多管式	米．ウオールウオース會社	150	3	100	1,733	36	450
3	東京	東京帝國大學	第一發電所	50	ランカツシヤー形	?	90	1	80	750	30	90
			第二發電所	50	ランカツシヤー形	東京．石川島造船所	180	1	120	1,116	42	180
4		印刷局	第一發電所	200	ランカツシヤー形	同	50	2	100	564	27	100
5		同局（抄紙部）	第一發電所	25	ランカツシヤー形	英．ウイリヤムウキルソン會社	100	1	100	922	30	100
			第二發電所	30	同	同	100	1	100	922	30	100
6	神奈川	鐵道院（横濱外三停車場）	保土谷發電所	60	コルニツシュ形	米．チンカー會社	80	2	100	330	15	160
7		大藏省（臨時建築部建設支部）	構内發電所	510 (170)	水管式	英．バブコツクエンドウヰルコツクス會社	183	6	160	2,197	44	1,098
8	埼玉	鐵道院（大宮工場）	構内發電所	150	ランカツシヤー形	ダーベーバキスマン會社	100	2	100	516	24.7	300
					同	同	100	1	100	510	24.7	
9	京都	專賣局（京都工場）	構内發電所	60	水管式	米．スターリング會社	100	2	100	800	22	200

汽機 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械 C コンデンサー H ヒーター E エコノマイザー P フイードポンプ	種類	製造者	順位
横置メンデム型成	東京．石川島造船所	75	1	シヤフトガバナー	185	C	噴射式	東京．石川島造船所	139
横置單氣筒不凝縮式	獨．フロインド會社	110	1	同		P	ウオーシントン形	?	
直立三回膨脹式	英．ベリスモルカム會社	1,450	1	シヤフトガバナー	1,450	C	表面凝汽式	英．ベリスモルカム會社	140
						E	グリーン式	英．グリーン會社	141
						P	複動	英．クラークチヤプマン會社	
直立聯成凝縮式	英．ブラウシユフアルコン會社	250	2	シヤフトガバナー	625	C	表面凝汽式	英．ブラウシユフアルコン會社	141
同	同	125	1	同		H	グーベルト形	米．ウオーシントン會社	
						P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	

電　氣　事　業

汽機 種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力	附屬機械 C コンデンサー H ヒーター E エコノマイザー P フイードポンプ	種類	製造者	順位
横置複式	米．マツキントシセーモア會社	142	2	シヤフトガバナー	554	H	直立多管式	英．ホイラー會社	1
直立複式	?	270	1	セントリヒユーガルガバナー		P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
横置不凝縮式	米．ホルエンドウヲト會社	115	2	シヤフトガバナー	230	H	オープン形	米．スチルウエルヒアスエンドスミス會社	2
						P	ウオーシントン形	米．ノールスポンプ會社	
ウエスチングハウスエンデード直立形	米．ウエスチングハウス會社	80	1	シヤフトガバナー	80	H	ウエブスター形	米．ウエブスター會社	
						P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	
横置單筒	東京．芝浦製作所	70	1	シヤフトガバナー	80	H	ウエブスター形	米．ウエブスター會社	3
						P	ウオーシントン形	宇野澤鐵工所	
直立複式不凝縮式	米．ウエスチングハウス會社	150	2	シヤフトガバナー	300	H	直立水管式	英．ウエインライト會社	4
						P	ウオーレントン形	米．ウオーシントン會社	
單筒不凝縮式	米．アイドエンドソン會社	30	1	シヤフトガバナー	30	P	ウオーシントン形	米．ウオーシントン會社	5
單筒不凝縮式	東京．芝浦製作所	45	1	シヤフトガバナー	45	P	ウオーシントン形	同	
ウエスチングハウスエンデード形式	米．ウエスチングハウス會社	55	2	シヤフトガバナー	110	H	直立多管式	英．ホイラー會社	6
						P	ノールス形	米．ノールスポンプ會社	
直立複式凝縮式	英．ベリスモルカム會社	240	4	ボールガバナー	960	C	表面凝汽式	英．ベリスモルカム會社	7
						H	横置形	英．バブコツクエンドウヰルコツクス會社	
						P	單動	英．ウエート會社	
二聯成凝縮式	米．ウエスチングハウス會社	230	1	シヤフトガバナー	530	C	噴射式	米．ウエスチングハウス會社	8
同	?	300	1	同		P	ウオーシントン形	米．ノールスポンプ會社	
横置單筒不凝縮式	米．リデウエー會社	100	1	シヤフトガバナー	100	H	インクローズド形	イーリー會社	9
						P	ウオーシントン形	米．バツフアロー會社	

順位	地方	事業者	發電所	發電力 kW	汽罐 種類	汽罐 製造者	汽罐 馬力数	汽罐 箇数	汽機 種類	汽機 製造者	汽機 馬力数	汽機 箇数	汽機 速度調整器	汽機 総馬力	附属機械 コンデンサー及ヒーター及コンマイザー及フィードポンプ	附属機械 補機 種類	附属機械 補機 製造者	順位
10	京都	京都帝國大學	構内發電所	61.2	水管式	米. スターリング會社	50	1	横置タンデム複成不凝縮式	ボールエンデン會社	65	1	シャフトガバナー	65	H	波狀水管式	米. タウントン會社	10
					同	米. ハイネ會社	100	1							P	プランジャー形	米. ノーウエル會社	
																同	デミング會社	
11		鐵道院(姫路停車場)	構内發電所	60	多管式	米. ブリツク會社	40	2	カーチススチームタービン	米. ゼネラルエレクトリツク會社	35	1	シャフトガバナー	82	H	水管式	米. タウントンロコモチーブ會社	11
	兵庫								同	同	47	1	同		P	複動	米. ブレーキ會社	
12		同院(鷺取工場)	構内發電所	400	ロコモチーブ式	蓄山陽鐵道工場	125	3	直立複成凝縮式	英. ベリスモルカム會社	200	1	スプリングガバナー	550	O	表面凝汽式	英. ベリスモルカム會社	12
					同	同	125	1	同	同	350	1	同		O	噴射式	米. ウオーシントン會社	
															H	圓筒形	蓄山陽鐵道工場	
															P	ドンキー形	同	
13		京都帝國大學(福岡醫科大學)	構内發電所	54	ランカッシャー形	門司鐵工所	80	1	横置單筒式	東京. 芝浦製作所	50	2	スプリングガバナー	100	P	ウオーシントン形	?	13
					同	大阪. 大井鐵工所	100	1										
					同	福岡. 幸袋鐵工所	100	1										
14		鐵道院(若松停車場)	構内發電所	120	水管式	パブコツクエンドウキルコツクス會社	100	2	直立複式	米. ウエスチングハウス會社	100	2	シャフトガバナー	200	H	ラソンレムスエンドセラフエー式	?	14
															P	ウオーシントン形	米. ノールスポンプ會社	
15		同院(門司停車場)	構内發電所	90	水管式	同	60	2	アイアアル横置複式	米. エーエルアイドエンドソン會社	60	2	シャフトガバナー	120	C	ウオーシントン形	?	15
16	福岡	同院(戸畑停車場)	構内發電所	120	水管式	同	100	2	直立複式	米. ウエスチングハウス會社	100	2	シャフトガバナー	200	H	ラソンレムスエンドセラフエー式	?	16
															P	ウオーシントン形	米. ノールスポンプ會社	
17		陸軍採炭所(第五坑)	構内發電所	80	ランカッシャー形	佐賀. 谷口鐵工所	125	2	横置單筒不凝縮式	福岡. 幸袋鐵工所	120	1	シャフトガバナー	120	P	プランジャー形	福岡. 幸袋鐵工所	17
					同	大阪鐵工所	125	2								ノールス形	米. ノールスポンプ會社	
					同	神戸. 川崎造船所	125	2										
18		同所(第三及第四坑)	構内發電所	80	ランカッシャー形	博多. 堀野鐵工所	80	1	横置單筒不凝縮式	佐賀. 谷口鐵工所	100	1	ボールガバナー	200	P	プランジャー形	福岡. 幸袋鐵工所	18
					同	福岡. 波佐鐵工所	80	1	同	東京. 芝浦製作所	100	1	シャフトガバナー					
					同	博多. 井村鐵工所	80	1										
					同	佐賀. 谷口鐵工所	90	1										
					同	大阪鐵工所	90	3										
19	熊本	第六師團(歩兵第十三聯隊)	構内發電所	50	コルニッシュ形	東京. 飯田鐵工所	65	2	横置單筒不凝縮式	東京. 芝浦製作所	110	1	スプリングガバナー	110	H	表面加熱式	長崎. 松尾鐵工所	19
															P	ウオーシントン式	同	
20		第七師團經理部	構内發電所	162	ランカッシャー形	東京. 井手鐵工所	100	3	立二聯不凝縮式	英. ダンキー會社	100	3	ボールガバナー	300	H	直立四筒形	英. ダンキー會社	20
															P	ウオーシントン形	同	
21	北海道	鐵道院(旭川停車場)	構内發電所	50	ランカッシャー形	英. ベンマン會社	34	1	直立複式不凝縮式	米. ウエスチングハウ會社	75	1	シャフトガバナー	75	P	カメロン形	英. ラウトンブラザー會社	21
			第一發電所	37.5	コルニッシュ形	東京. 井手鐵工所	55	1	横置單筒不凝縮式	ハーリスバーグ會社	40	1	シャフトガバナー	80	P	インセクター	米. ナザン會社	
22		同院(岩見澤停車場)			同	岩見澤工場	55	1	同	同	40	1	同					22
			第二發電所	180	水管式	英. パブコクエンドウキルコツクス會社	120	2	横置タンデム不凝縮式	米. マクキントクシヤーローブ會社	328	1	シャフトガバナー	328	H	—	米. ゴーバート會社	
															P	ウオーシントン形	岩見澤工場	

1. 發電力ノ欄ニ於テ括弧ヲ附セルハ豫備ヲ表示ス
2. 發電容量ニ制限ヲ附セルモノハ其ノ制限セル容量ヲ計上ス

第三　瓦斯機關

順位	地方	事業者	發電所	發電力	種類	製造者	馬力數	箇數	速度調整器	總馬力
					(一)　電氣供給事業					
				K.W						
12	埼玉	埼玉電燈	浦和発電所	30	ガソリン機	?（米）	50	1	ボールガバナー	50
14	茨城	茨城電氣	上発電所	225	吸入單筒横置式	獨．ケルテング會社	120	1	ロバーツン式ガバナー	360
					吸入複筒横置式	同	240	1	同	
94	京都	北丹電氣	福知山発電所	64	オットサイクル單筒式	英．ラストンプロクトル會社	100	1	ボールガバナー	100
101	三重和歌山	新宮水電	新宮発電所	(60)	吸入式	?（大阪）	100	1	スロットルガバナー	100
					(二)　自家用電氣事業					
1	東京	東洋印刷株式會社	構内発電所	(40)	横置ダンキー式	英．ダンキー會社	25	1	ボールガバナー	25
2		下野紡績株式會社（王子分工場）	構内発電所	55	横置式	英．クロツスリー會社	74.6	1	スプリングローデットペンデユラムガバナー	74.6
3	石川	金澤電氣瓦斯株式會社	下吉野発電所	6	無點火式石油發動機	大阪．伏田機工所	12	1	ボールガバナー	12
4	兵庫	三菱合資會社（神戸造船所）	第二発電所	300	コツケリン式	英．リサヤードソンウエストガース會社	480	1	スプリングガバナー	480
					(三)　官廳電氣事業					
5	東京	東京逓信管理局	日本橋発電所	55.5	オットサイクル三聯式	米．ナシヨナルメーター會社	85	1	ペンデユラムガバナー	95
					オットサイクル單筒式	英．クロツスリー會社	10	1	同	
6		印刷局	第二発電所	40	直立三聯式	米．ウエスチングハウス會社	60	1	ボールガバナー	60
7	山口	鐵道院（下ノ關停車場）	構内発電所	100	直立三聯式	米．ウヰルコース會社	70	2	ボールガバナー	140

1. 發電力ノ欄ニ於テ括弧ヲ附セルハ豫備ヲ表示ス

第四　發電機

(一)　電氣供給事業

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
1	東京 神奈川 靜岡 栃木	東京電燈	駒橋發電所	水力	三相交	獨．シーメンスシユケルト會社	3,000	6	6,600	50	人	單 一	18,000	
			淺草發電所	汽力	單相交	東京．石川島造船所	200	4	2,200	100	一	同	5,290	
					同	米．セネラルエレクトリック會社	500	1	2,200	100	一	同		
					三相交	獨．アルゲマイネ會社	265	6	3,300	50	人	同		
					同	獨．シーメンスシユケルト會社	800	3	3,300	50	人	同		
			千住發電所	汽力	同	米．ウエスチングハウス會社	1,000	4	3,500	50	人	同	4,500	
					同	米．セネラルエレクトリック會社	500	1	2,300	60	人	同		

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
4	京都 神奈川	横濱電氣	塔ノ澤發電所	水力	三相交	米．セネラルエレクトリック會社	1,650	2	3,450	50	人	單 一	3,300	
					單相交	同	240	1	2,400	60	一	同	3,756	
					同	同	216	1	2,400	100	一	同		
			高島町發電所	汽力	二相交	同	300	1	2,400	60	一	同		
					同	同	500	2	2,400	60	一	同		
					同	同	1,000	2	2,400	60	一	同		
9	神奈川	宮ノ下水力電氣	宮城野村發電所	水力	直	米．ウエスチングハウス會社	25	2	125	—	—	分電盤	110	
					同	米．コンマーシヤルエレクトリツク會社	60	1	125	—	—	複盤		
10		横須賀電燈瓦斯	横須賀發電所	汽力	三相交	英．ブルースピープルス會社	200	2	3,300	50	人	單	400	
12	埼玉	埼玉電燈	浦和發電所	瓦斯力	直	東京．芝浦製作所	30	1	125	—	—	分電盤	30	
13	千葉	千葉電燈	千葉發電所	汽力	三相交	米．セネラルエレクトリツク會社	75	1	2,300	60	人	單	225	
					同	同	150	1	2,300	60	人	同		
14	茨城	茨城電氣	上市發電所	瓦斯力	三相交	米．ウエスチングハウス會社	75	1	2,200	60	人	單	225	
					同	同	150	1	2,200	60	人	同		
15	栃木	下野電力	日光發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	150	1	2,300	60	人	單	* 750	*520K.W ニ制限
					同	獨．アルゲマイネ會社	600	1	11,000	60	人	同		
			石那田發電所	同	同	獨．シーメンスシユケルト會社	100	2	3,300	50	人	同	200	
16	栃木	小口工場電燈部	大田原町發電所	汽力	三相交	獨．ベルグマン會社	95	1	2,200	60	人	單	25	15K.W ニ使用
17	栃木 群馬	渡瀨水力電氣	川面發電所	水力	三相交	米．セネラルエレクトリツク會社	350	1	6,600	60	人	單	350	
20	群馬	伊香保町發電所	伊香保町發電所	水力	單相交	東京．芝浦製作所	50	1	2,200	60	—	單	50	40K.W:2,100V:100サイクル=使用ス
21		利根電力	鏡石發電所	水力	單相交	東京．三吉商會	50	1	2,200	80	—	單	50	43K.W ニ制限
22		松本電燈	船付發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	60	2	2,200	60	人	單	270	
					同	米．セネラルエレクトリツク會社	150	1	2,200	60	人	同		
			拔管發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	60	2	3,460	60	人	單	120	
23		長野電燈	入山發電所	同	同	同	250	1	3,460	60	人	同	550	
					同	同	300	1	3,460	60	人	同		
24		防雷電氣	落合發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	60	2	2,200	60	人	單	120	
			蟻ケ澤發電所	同	同	同	275	1	2,300	50	人	同	275	
26	長野	飯田電燈	大島發電所	水力	單相交	東京．石川島造船所	75	1	2,500	100	一	單	175	
					三相交	同	100	1	2,500	60	人	同		
27		上田電燈	下平發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	60	2	2,200	60	人	單	120	
28		安曇電氣	宮城發電所	水力	三相交	獨．シーメンスシユケルト會社	250	1	500	50	△	單	250	
29		信濃電氣	木子發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	120	1	3,500	60	人	單	120	
			高澤發電所	同	同	同	300	2	3,300	60	人	同	600	
30		福島電氣	杭ノ原發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	50	1	2,000	50	人	單	50	
31	山梨	甲府電力	上野村發電所	水力	單相交	東京．芝浦製作所	105	1	3,000	80	一	單	255	
					三相交	米．セネラルエレクトリツク會社	150	1	3,450	60	人	同		
			下九一色村發電所	同	同	東京．芝浦製作所	250	1	3,480	60	人	同	250	200K.W ニ制限
			甲府發電所	汽力	單相交	米．セネラルエレクトリツク會社	120	1	2,300	125	—	合成	120	
32		谷村電燈	谷村町發電所	水力	直	同	25	2	125	—	—	交牛	50	

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	臺數	最大電壓	周波數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
34	静岡	静岡電燈	下魚町發電所	汽力	單相交	米. ワーレンエレクトリック會社	75	1	2,080	133	—	單一	315	
					同	米. ゼネラルエレクトリック會社	90	1	2,300	125	—	同		
					同	同	150	1	2,300	60	—	同		
35		濱松電燈	濱松發電所	汽力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	75	1	2,000	60	人	合成	235	
					同	米. ウエスチングハウス會社	160	1	2,200	60	人	單一		
36		天龍電力	東藤平發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	150	1	3,450	60	人	單一	150	
37		富士電氣	大宮發電所	水力	三相交	同	250	1	2,450	60	△	單一	250	200K.W＝制限
38		富士水電	猪之頭發電所	水力	三相交	獨. シーメンスシュケルト會社	970	4	2,200	60	人	單一	3,880	2,400K.W＝制限
39		四日市製紙	羽鮒發電所	水力	單相交	米. ゼネラエルレクトリック會社	30	1	2,300	60	人	單一	30	
40		島田電燈	島田町發電所	汽力	三相交	同	105	1	2,300	60	人	單一	105	
41	静岡 神奈川	伊東水力電氣	八代田發電所	水力	三相交	獨. シーメンスシュケルト會社	95	1	3,500	60	人	單一	95	
			湯ヶ原發電所	同	單相交	英. マザープラツト會社	20	1	2,000	60	—	單一	20	
42	愛知	豊橋電氣	保永發電所	水力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	250	1	11,000	60	人	單一	250	
			牟呂村發電所	汽力	單相交	東京. 三吉商會	50	1	2,000	60	—	單一	80	
					同	東京. 芝浦製作所	30	1	2,040	60	—	單一		
			下地發電所	同	三相交	同	150	1	2,200	60	人	單一	150	
43		岡崎電燈	岩津村發電所	水力	單相交	東京. 三吉商會	50	1	2,000	60	—	單一	102	
					同	東京. 明電舎	52	1	3,500	60	—	同		
46	愛知 岐阜	名古屋電燈	巴川發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	750	1	3,300	60	人	單一	750	
			小原村發電所	同	同	東京. 明電舎	100	2	3,450	60	人	同	200	
			水主町發電所	汽力	二相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	300	2	2,300	60	—	同	1,600	
					同	同	500	2	2,300	60	—	同		
47		多治見電燈	土岐川發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	150	1	2,300	60	△	單一	150	
48	三重	津電燈	津發電所	汽力	單相交	東京. 三吉商會	30	1	2,000	120	—	單一	300	
					同	東京. 芝浦製作所	60	2	2,000	100	—	同		
					同	同	150	1	2,000	60	—	同		
50		四日市電燈	千種發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	350	1	11,000	60	人	單一	350	250K.W＝制限
			四日市發電所	汽力	同	同.	75	1	2,300	60	人	同	129	
					直	米. ニユーヨークインテリオル・コンテーイフトエンヂインシエレーテヨン會社	27	2	125	—	—	複卷		
51		岩倉水電	岩倉發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	100	1	3,000	60	人	單一	100	
52		松阪水力電氣	鉄形發電所	水力	三相交	瑞. ブラウンボベリー會社	270	1	3,500	50	人	單一	270	
53		鳥羽造船所	鳥羽發電所	汽力	直	米. ウスチングハウス會社	30	1	220	—	—	複卷	160	
					同	同	130	1	290	—	—	同		
54	岐阜	岐阜電氣	柏川發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	300	2	11,000	60	人	單一	600	350K.W＝制限
			今川町發電所	汽力	單相交	東京. 芝浦製作所	*60	1	2,150	80	—	同	120	*40K.W＝制限
					三相交	同	60	1	2,200	60	人	同		
55		八幡水力電氣	八幡發電所	水力	三相交	同	60	1	2,100	60	人	單一	60	
56		飛彈電燈	丹生川村發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	75	1	2,300	60	人	單一	75	
58		中津電氣	中津發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	120	1	2,200	60	人	單一	120	60K.W＝制限
59		明知町	矢伏發電所	水力	三相交	同	50	1	2,200	60	人	單一	50	

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	臺數	最大電壓	周波數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
61	福井	京都電燈福井支社	中尾發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	400	2	3,500	60	△	單一	800	600K.W＝制限
			宿布發電所	同	二相交	米. スタンレー會社	80	2	5,500	133	V	同	160	
62		敦賀電燈	敦賀發電所	汽力	二相交	英. ブルースピーブルス會社	75	1	1,100	50	—	單一	75	
63		越前電氣	持越發電所	水力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	250	1	3,500	60	△	單一	250	130K.W＝制限
64	石川	金澤電氣瓦斯	上辰巳發電所	水力	三相交	同	120	5	2,500	60	△	合成	600	
65	富山	富山電氣	大久保發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	120	1	3,500	60	人	單一	120	
			奥田發電所	汽力	同	獨. シーメンスシュケルト會社	110	1	2,200	60	人	同	110	
66		高岡電燈	横田村發電所	汽力	單相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	60	1	1,150	125	—	合成	60	
67	新潟 長野	上越電氣	藪々發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	500	1	2,200	60	人	單一	500	
68		北越水力電氣	鹽殿發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	540	1	11,000	60	人	單一	1,240	
					同	獨. シーメンスシュケルト會社	700	1	11,000	60	人	同		
			青海川發電所	同	同	東京. 芝浦製作所	75	1	3,300	60	人	同	75	67K.W＝使用尚40K.W＝制限
			枇杷島村發電所	汽力	同	同	45	1	220	60	人	同	45	35K.W＝制限
69	新潟	新潟水電	大荒川第二發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	443	1	11,000	60	人	單一	443	
			白山浦發電所	汽力	單相交	同	90	1	2,000	125	—	合成	165	
					同	米. ワーレン會社	75	1	2,000	133	—	單一		
70		新潟水力電氣	川内村發電所	水力	三相交	瑞. ブラウンボベリー會社	500	1	12,000	50	人	單一	500	
71	福島	福島電燈	庭阪第一發電所	水力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	100	1	3,450	60	人	單一	100	
			庭阪第二發電所	同	同	米. ゼネラルエレクトリック會社	275	1	3,450	60	人	合成	270	
72		郡山絹綿紡績	沼上發電所	水力	三相交	同	150	2	2,000	60	人	單一	850	
					同	獨. シーメンスシュケルト會社	550	1	11,000	60	人	同		
73		會津電力	東山發電所	水力	三相交	同	70	1	2,000	50	人	單一	120	
					同	同	50	1	2,000	50	人	同		
74		喜多方水力電氣	岩下發電所	水力	三相交	東京. 石川島造船所	65	1	2,500	60	人	單一	60	
75		須賀川電氣	前田川發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	125	1	3,450	60	人	單一	125	
76		川俣電氣	澤上發電所	水力	三相交	同	300	1	3,450	50	人	單一	300	
77		二本松電氣	鹽澤發電所	水力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	65	1	3,300	60	人	單一	65	
78		三春電氣	久保發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	125	1	3,300	50	人	單一	125	
79	宮城	宮城紡績電燈	第一發電所	水力	三相交	獨. シーメンスシュケルト會社	300	2	2,300	60	人	單一	600	
			第二發電所	同	單相交	東京. 三吉工場	30	1	2,150	80	人	同	30	
			第三發電所	同	三相交	獨. シーメンスシュケルト會社	1,300	1	2,500	60	人	同	1,300	700K.W＝制限
80	山形	米澤水力電氣	遠ノ澤發電所	水力	三相交	獨. アルゲマイネ會社	100	1	2,200	50	人	單一	215	*豫備發電機ニシテ原動機ヲ有セス
					同	同	*115	1	2,200	50	人	同		
81		鶴岡水力電氣	行澤發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	150	1	3,500	60	人	單一	400	
					同	東京. 芝浦製作所	250	1	3,500	60	人	同		
82		山形電氣	白岩發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	150	1	5,500	60	△	單一	150	
83		温海電燈	湯見ヶ代發電所	水力	直	東京. 芝浦製作所	24	1	125	—	—	複卷	24	17K.W發電
84		酒田町	日向村發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	200	1	3,500	60	人	單一	200	
85	秋田	秋田電氣	小瀧發電所	水力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	300	1	2,200	60	人	單一	300	
			土崎發電所	汽力	同	東京. 芝浦製作所	60	1	2,200	60	人	同	60	
86		秋田木材	能代發電所	汽力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	100	1	2,300	60	△	單一	100	

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	個数	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
87	岩手	盛岡電氣	宇津野發電所	水力	三相交	米．ウエスチングハウス合社	120	1	2,200	60	人	單	300	
					同	同	180	1	2,200	60	人	同		
88	青森	青森電燈	下松澤發電所	水力	三相交	米．セネラルエレクトリック合社	200	2	6,600	60	人	單	400	
89		弘前電燈	板留發電所	水力	三相交	米．ウエスチングハウス合社	120	2	2,200	60	人	單	240	
			黒田發電所	水力	三相交	米．セネラルエレクトリック合社	400	2	2,300	60	人	單	800	
			高野發電所	同	同	米．スタンレー會社	180	1	3,500	60	ヤ	同	180	
90	京都滋賀	京都電燈			單相交	米．セネラルエレクトリック合社	* 250	1	2,400	60	一	同		* 150K.W ニ制限
					三相交	同	400	1	2,500	60	人	同		
			東九條發電所	汽力	同	同	* 518	1	2,300	60	人	同	1,318	* 400K.W ニ制限
					同	獨．シーメンスシユケルト合社	150	1	3,500	60	人	同		
					直	米．セネラルエレクトリック合社	75	1	570	—	—	復卷		
					同	同	100	2	590	—	—	同		
					同	同	100	1	550	—	—	同		
					同	米．ウエスチングハウス合社	100	1	550	—	—	同		
					二相交	米．スタンレー會社	60	1	2,000	133	—	單		
					同	同	80	2	2,400	133	—	同		
91		京都市	粟田口町發電所	水力	三相交	獨．シーメンスハルスケ會社	80	1	2,000	50	人	同	1,765	
					同	同	36	2	2,000	50	人	同		
					同	同	97	1	2,000	50	人	同		
					同	米．セネラルエレクトリック合社	100	1	2,400	60	人	同		
					同	同	150	1	2,300	60	人	同		
					同	米．ウエスチングハウス合社	200	1	3,500	60	人	同		
					同	米．セネラルエレクトリック合社	250	1	2,300	60	人	同		
93		大阪電燈舞鶴支店	新舞鶴發電所	汽力	單相交	同	150	1	2,300	60	人	合成	300	
94		北丹電氣	福知山發電所	瓦斯力	單相交	獨．シーメンスシユケルト合社	60	1	1,100	50	一	單	60	
95		清瀧川水力電氣	上槻瀬發電所	水力	三相交	同	330	1	3,500	50	人	單	330	250 K.W ニ制限
96		洛北水力電氣	柚ノ木谷發電所	水力	三相交	獨．アルゲマイネ會社	313	1	3,500	60	人	單	313	160 K.W ニ制限
					單相交（センタイプ）	米．セネラルエレクトリック合社	150	2	2,300	60	人	合成		
					三相交	大阪電燈合社	150	1	2,300	60	人	單		
			中ノ島發電所	汽力	二相交	米．セネラルエレクトリック合社	120	3	1,140	125	—	合成	824	
					直	米．トムソンハウスト ン合社	14	1	2,250	—	—	?		
					三相交	米．セネラルエレクトリック合社	1,000	1	2,300	60	人	單		
					二相交	同	1,000	1	2,300	60	—	同		
			幸町發電所	汽力	單相交（センタイプ）	同	150	2	2,300	60	人	合成	2,600	
97	大阪	大阪電燈			三相交	同	150	2	2,300	60	人	單		
			本田發電所	汽力	二相交	同	600	2	2,300	60	—	同	2,200	
					三相交	同	500	2	2,300	60	人	同		
			西道頓堀發電所	汽力	二相交	同	500	2	2,300	60	—	同	1,000	
			安治川發電所	汽力	三相交	英．ブルースヒーブルス合社	1,000	2	2,300	60	人	同	2,000	
99	京都奈良	關西水力電氣	下狹川發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	200	1	3,450	60	人	單	200	
			飛鳥路發電所	同	同	同	300	1	3,450	60	人	同	300	

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	個数	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
101	三重和歌山	新宮水電	綱田發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	50	1	2,200	60	人	單	50	
			大里發電所	同	同	同	100	1	2,300	60	人	同	100	
			新宮發電所	瓦斯力	同	同	60	1	2,200	60	人	同	60	
103	兵庫	神戸電燈	兵庫發電所	汽力	單相交	米．セネラルエレクトリック合社	130	1	1,150	125	—	合成	1,710	
					同	同	120	2	2,300	125	—	同		
					二相交	同	300	3	2,300	60	—	單		
					同	同	450	1	2,300	60	—	同		
			葺合發電所	汽力	二相交	同	800	2	2,300	60	—	同	1,600	
			南小田發電所	水力	三相交	獨．シーメンスシユケルト合社	300	1	2,300	60	人	單	300	120 K.W ニ制限
104		姫路電燈	姫路發電所	汽力	單相交	米．セネラルエレクトリック合社	30	1	1,140	125	—	合成	210	
					同	同	60	1	1,000	125	—	同		
					同	同	120	1	1,150	60	—	同		
105		明石電燈	第一發電所	汽力	單相交	同	60	2	2,300	125	—	合成	120	
			第二發電所	同	三相交	獨．アルゲマイネ會社	235	1	3,500	50	人	單	235	200 K.W ニ制限
107		東洋樂器製造	北龍野發電所	汽力	三相交	米．ウエスチングハウス合社	50	1	2,200	60	人	單	50	
108	岡山	岡山電燈	内山下發電所	汽力	單相交	東京．芝浦製作所	50	1	1,000	50	—	單	535	
					同	同	60	1	1,000	60	—	同		
					同	米．セネラルエレクトリック合社	125	1	1,150	125	—	同		
					同	英．トムソンハウスト ン合社	* 300	1	2,200	60	—	同		* 50 K.W ニ制限
					單相交	瑞．エリコン合社	30	2	1,000	60	—	單		
109	廣島	廣島電燈	大手町發電所	汽力	同	東京．芝浦製作所	60	1	2,000	60	—	同	320	
					三相交	米．セネラルエレクトリック合社	200	1	2,200	60	△	同		
110		尾道電燈	尾道發電所	汽力	三相交	同	70	1	2,300	60	人	單	70	
111		廣島水力電氣	廣村發電所	水力	三相交	同	250	3	1,150	60	人	單	750	
			河内村發電所	同	同	同	200	1	3,500	60	△	同	200	
112		加計電燈事務所	加計發電所	水力	直	東京．沖商會	6	1	110	—	—	複卷	6	
114		備後電氣鐵道	永野山發電所	水力	三相交	獨．シーメンスシユケルト合社	250	1	11,000	50	人	單	250	
115	山口	馬關電燈	第一發電所	汽力	單相交	東京．三吉商會	45	1	2,000	60	—	單	105	
					同	米．ワーレン會社	60	1	2,200	60	—	同		
			第二發電所	同	同	英．パーソン會社	200	1	2,200	60	—	同	200	
118		山口電燈	山口發電所	汽力	單相交	東京．三吉商會	45	1	2,000	60	—	單	45	
118	島根	松江電燈	南田發電所	汽力	單相交	米．ワーレン會社	75	1	1,000	133	—	單	109	
					同	米．トムソンハウスト ン合社	34	1	1,100	125	—	合成		
119	島根鳥取	山陰電氣	旭村發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	250	1	6,600	60	人	單	250	
120	鳥取	鳥取電燈	上舟發電所	水力	三相交	同	100	1	3,450	60	人	單	100	
121	徳島	徳島電燈	寺島町發電所	汽力	直	米．エヂソンエレクトリック合社	25	2	125	—	—	分電卷	200	
					同	米．セネラルエレクトリック合社	30	2	125	—	—	複卷		
					同	同	45	2	125	—	—	同		
122		辻町水力電氣	非内谷發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	100	1	2,200	60	人	單	100	
123	香川	高松電燈	内町發電所	汽力	單相交	獨．シーメンスシユケルト合社	100	1	1,000	50	—	單	100	
124		讃岐電氣	龍川村發電所	汽力	二相交	米．アーミントンシムス合社	60	1	2,200	133	—	單	210	
					三相交	東京．芝浦製作所	150	1	2,200	60	人	同		

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
125	愛媛	伊予水力電氣	石手川發電所	水力	三相交	獨. アルゲマイネ會社	260	1	3,500	60	人	單 一	260	
			藤原發電所	汽力	同	同	250	1	3,500	50	人	同	260	
126		今治電氣	長谷發電所	水力	三相交	英. マザーブラット會社	180	1	3,500	50	人	單 一	180	
			蔵敷發電所	汽力	同	神戸. 三菱造船所	75	1	3,500	50	人	同	75	
128	高知	高知縣	格屋發電所	水力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	540	2	11,000	60	人	單 一	1,080	
129	長崎	長崎電燈	高野平發電所	汽力	直	米. トムソンハウストン會社	24	1	450	—	—	直列卷	539	
					單相交	同	35	1	1,000	125	—	合 成		
					同	東京. 三吉商會	60	1	1,000	125	—	單 一		
					同	米. セネラルエレクトリック會社	120	1	2,300	125	—	合 成		
					同	東京. 芝浦製作所	300	1	2,300	60	—	單 一		
130		大阪電燈佐世保支店	福石町發電所	汽力	單相交	米. セネラルエレクトリック會社	90	1	1,150	125	—	合 成	330	
					同	同	120	2	1,150	125	—	同		
131	佐賀	廣瀨水力電氣	城原川發電所	水力	三相交	獨. シーメンスシュケルト會社	500	2	11,000	50	人	單 一	1,000	860 K.W ニ制限
132	福岡	博多電燈	博多發電所	汽力	單相交	東京. 芝浦製作所	60	2	2,600	100	—	單 一	240	
					同	米. ウエスチングハウス會社	120	1	2,200	123	—	合 成		
			住吉村發電所	汽力	三相交	米. セネラルエレクトリック會社	500	1	2,300	60	人	單 一	500	
133		九州電氣軌道(舊小倉電燈)	長儀町發電所	汽力	單相交	東京. 芝浦製作所	60	1	2,000	100	—	單 一	135	
					同	米. ウエスチングハウス會社	75	1	2,200	60	—	合 成		
134		若松電燈	若松發電所	汽力	單相交	米. セネラルエレクトリック會社	30	2	1,150	120	—	單 一	160	
					三相交	獨. シーメンスハルスケ會社	100	1	2,200	50	人	同		
135		九州電氣軌道(舊大阪電燈門司支店)	門司發電所	汽力	單相交	米. トムソンハウストン會社	39	3	1,000	125	—	合 成	262	
					同	同	70	1	1,100	125	—	同		
					同	同	75	1	1,100	125	—	同		
136		直方電氣	直方發電所	汽力	三相交	米. セネラルエレクトリック會社	105	1	2,300	60	人	單 一	305	200 K.W ニ制限
					三相交	同	200	1	2,300	60	人	同		
138		後藤寺電燈	後藤寺發電所	汽力	三相交	獨. シーメンスハルスケ會社	48	2	2,200	50	△	單 一	96	
139		博多電燈大牟田支社	大牟田發電所	汽力	單相交	米. ウエスチングハウス會社	120	1	2,200	133	—	合 成	120	
140	熊本	熊本電氣	本山村發電所	汽力	單相交	米. セネラルエレクトリック會社	60	1	2,300	125	—	合 成	320	
					同	東京. 芝浦製作所	60	1	2,000	100	—	單 一		
					二相交	米. ウエスチングハウス會社	200	1	2,200	60	—	單 一		
142	大分	竹田水電	竹田發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	60	1	2,200	60	人	單 一	60	
143		京都電燈中津支社	中津發電所	汽力	二相交	米. スタンレー會社	80	1	2,000	133	—	單 一	80	
144	大分福岡	日田水電	第一發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	60	1	2,200	60	人	單 一	60	
			第二發電所	同	同	同	330	1	2,200	60	人	同	330	
145	宮崎	日向水力電氣	黒北發電所	水力	三相交	獨. アルゲマイネ會社	200	1	3,500	50	人	單 一	200	
148	鹿兒島	鹿兒島電氣	第一發電所	水力	三相交	米. セネラルエレクトリック會社	100	1	3,500	60	人	合 成	100	
			第二發電所	同	同	同	150	1	3,500	60	人	單 一	150	
			第三發電所	同	同	同	150	1	3,450	60	人	同	150	
147		日本窒素肥料	羽月村發電所	水力	三相交	獨. シーメンスユケルト會社	1,590	1	2,000	50	人	單 一	1,590	
148	北海道	札幌水力電氣	定山渓發電所	水力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	400	1	11,000	60	△	單 一	400	
149		小樽電燈	入船町發電所	水力	單相交	東京. 三吉商會	30	1	2,000	60	—	單 一	280	
					三相交	獨. シーメンスシュケルト會社	250	1	2,300	50	人	同		

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
			(大沼發電所	水力	三相交	米. セネラルエレクトリック會社	500	3	2,300	60	人	單 一	1,500	
150		函館水電			單相交	東京. 三吉商會	35	2	2,000	120	—	同		
			東雲町發電所	汽力	同	米. ワーレン會社	60	1	2,000	100	—	同	200	
					三相交	獨. シーメンスハルスケ會社	70	1	2,000	50	人	同		
151	北海道	旭川電燈	旭川發電所	汽力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	180	1	2,200	60	△	單 一	180	
152		岩内水力電氣	數島内發電所	水力	三相交	米. セネラルエレクトリック會社	120	1	2,300	60	人	單 一	120	
153		北海道炭礦汽船	室蘭發電所	汽力	單相交	米. ウエスチングハウス會社	75	1	2,200	60	—	合 成	75	
154		鍋勝興業	鍋路町發電所	汽力	單相交	東京. 芝浦製作所	30	1	1,000	100	—	單 一	60	43 K.W ニ制限
					同	東京. 三吉工場	30	1	1,000	100	—	同		

(二) 電氣鐵道事業

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
8	神奈川	横濱電氣鐵道	高島町發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	150	2	550	—	—	複 卷	300	
44	愛知	名古屋電氣鐵道	那古野町發電所	汽力	直	米. ウオーカー會社	100	2	550	—	—	複 卷	500	
					同	米. セネラルエレクトリック會社	150	2	550	—	—	同		
92	京都	京都電氣鐵道	東九條村發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	225	1	500	—	—	複 卷	1,025	
					同	米. セネラルエレクトリック會社	300	1	575	—	—	同		
					同	同	*500	1	575	—	—	同		
106	兵庫	龍野電氣鐵道	鵤村發電所	汽力	直	英. ブルースピープルス會社	100	1	600	—	—	複 卷	100	70 K.W ニ制限
113	廣島	呉電氣鐵道	呉發電所	汽力	直	英. ヅツカー會社	150	1	550	—	—	複 卷	150	

(三) 電氣鐵道及電氣供給兼營事業

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
			(深川發電所	汽力	三相交	米. セネラルエレクトリック會社	1,500	5	3,500	60	人	單 一	7,500	
2	東京神奈川	東京鐵道	品川發電所	同	同	同	1,200	3	6,600	25	人	同	3,600	
			渋谷發電所	同	同	英. ヅツカー會社	800	3	3,300	50	人	同	2,520	
					同	同	120	1	3,300	50	人	同		
3		京濱電氣鐵道	川崎發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリック會社	400	3	575	—	—	複 卷	1,400	
					三相交	同	200	1	2,300	50	人	單 一		
5	東京	玉川電氣鐵道	上目黒發電所	汽力	直	同	150	2	575	—	—	複 卷	375	
					三相交	米. ウエスチングハウス會社	75	1	2,200	60	人	單 一		
6	神奈川	小田原電氣鐵道	湯本發電所	水力	三相交	米. ウオーカー會社	150	3	3,500	30	人	單 一	750	* 内一臺ヲ140 K.W ニ制限
					同	東京. 芝浦製作所	150	* 2	3,500	30	人	同		
7		江之島電氣鐵道	片瀬發電所	汽力	直	獨. シーメンスハルスケ會社	75	1	550	—	—	複 卷	375	
					同	米. セネラルエレクトリック會社	150	1	575	—	—	同		
					三相交	米. ウエスチングハウス會社	150	1	2,200	60	人	單 一		

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量 K.W	箇数	最大電壓 V	周波度數	結線法	勵磁法	總容量 K.W	備考
11	埼玉	川越電氣鐵道	川越發電所	汽力	直	東京．芝浦製作所	100	2	550	—	—	複卷	260	
					單相交	同	60	1	2,000	100	—	單一		
18	埼玉	高崎水力電氣	上室田發電所	水力	三相交	同	300	1	6,600	60	人	單一	800	
	群馬				同	米．セネラルエレクトリック會社	500	1	3,300	60	人	同		
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	平井發電所	水力	三相交	獨．シーメンスシュケルト會社	275	1	3,500	50	人	單一	495	平均發電量ヲ275 K.W ニ制限
					同	同	220	1	3,500	50	人	同		
49	三重	伊勢電氣鐵道	第一發電所	汽力	單相交	東京．三吉商會	50	2	2,000	80	—	單一	175	
					三相交	米．セネラルエレクトリック會社	75	1	2,300	60	人	同		
			第二發電所	同	直	獨．アルゲマイネ會社	170	1	575	—	—	複卷	170	
57	岐阜	岩村電氣鐵道	本鄕村發電所	水力	直	米．フオートウエーン會社	90	1	600	—	—	複卷	150	
					單相交	米．セネラルエレクトリック會社	60	1	2,300	125	—	合成		
98	大阪	大阪市	九條町發電所	汽力	三相交	同	1,000	3	3,450	25	人	單一	3,000	
100	大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	御影發電所	汽力	直	同	400	2	600	—	—	複卷	880	
			尼崎發電所	汽力	同	同	400	2	600	—	—	同		
					三相交	英．パーソン會社	1,000	1	3,500	50	人	單一	1,800	
102	和歌山	和歌山水力電氣	上越方發電所	水力	三相交	獨．ブラウンボベリー會社	625	2	12,000	50	人	單一	1,250	
			中ノ島發電所	汽力	單相交	米．セネラルエレクトリック會社	60	2	2,080	125	—	合成	120	
117	山口	岩國電氣軌道	岩國町發電所	汽力	直	英．アーレン會社	50	1	575	—	—	複卷	50	
127	高知	土佐電氣鐵道	江ノ口村發電所	汽力	直	東京．芝浦製作所	75	1	550	—	—	複卷	225	
					同	米．セネラルエレクトリック會社	150	1	575	—	—	同		
			沈堕發電所	水力	三相交	東京．芝浦製作所	500	1	3,450	60	人	單一	500	
141	大分	豐後電氣鐵道	別府發電所	汽力	直	米．セネラルエレクトリック會社	110	1	550	—	—	複卷	170	
					單相交	同	60	1	1,200	125	—	合成		

(四) 自家用電氣事業

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量 K.W	箇数	最大電壓 V	周波度數	結線法	勵磁法	總容量 K.W	備考
1	東京	株式會社石川島造船所	構內發電所	汽力	直	?	25	1	120	—	—	分電卷	225	
					三相交	?	200	1	220	—	—	單一		
2		鐘ヶ淵紡績株式會社	構內發電所	汽力	直	米．セネラルエレクトリック會社	125	1	100	—	—	複卷	175	
					同	東京．芝浦製作所	30	1	100	—	—	同		
					同	東京機械製作所	20	1	100	—	—	同		
3		東京紡績株式會社（深川工場）	構內發電所	汽力	直	英．マザープラット會社	18	1	100	—	—	複卷	9.5	
					同	米．セネラルエレクトリック會社	75	1	125	—	—	同		
4		東京製絹株式會社（王子工場）	第一發電所	汽力	直	?	27.5	1	100	—	—	分電卷	63.5	
					同	東京．三吉工場	20	1	100	—	—	同		
					同	?	16	1	100	—	—	同		
			第二發電所	汽力	直	?	75	1	125	—	—	複卷	75	
5		日本銀行	構內發電所	汽力	直	米．エザソン會社	25	1	125	—	—	複卷	60	
					同	同	15	1	125	—	—	同		
					同	米．ウエチスングハウス會社	20	1	125	—	—	同		

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量 K.W	箇数	最大電壓 V	周波度數	結線法	勵磁法	總容量 K.W	備考
6	東京	株式會社芝浦製作所	構內發電所	汽力	三相交	東京．芝浦製作所	100	1	550	60	人	單一	100	
7		東京モスリン紡織株式會社	構內發電所	汽力	直	英．グリンウードエンドバウトリー會社	50	2	110	—	—	複卷	167.2	
					同	同	13.2	1	100	—	—	同		
					同	英．マザープラット會社	54	1	100	—	—	同		
8		富士瓦斯紡績株式會社（本所押上工場）	構內發電所	汽力	直	?	40	1	125	—	—	分電卷	100	
					同	?	60	1	100	—	—	同		
9		松井モスリン紡織株式會社	構內發電所	汽力	直	英．ブラッシ會社	25	1	125	—	—	複卷	100	
					同	米．ブロック會社	75	1	120	—	—	同		
			第一工場發電所	汽力	直	米．ナショナルエレクトリック會社	20	1	125	—	—	複卷	30	
					同	米．クロツカーボイラー會社	10	1	125	—	—	同		
10		大日本製糖株式會社	第二工場發電所	汽力	直	同	10	1	125	—	—	複卷	21	
					同	東京．芝浦製作所	11	1	110	—	—	同		
			氷雜工場發電所	汽力	直	米．セネラルエレクトリック會社	20	1	125	—	—	複卷	20	
			酒造工場發電所	汽力	直	東京．三吉工場	6	1	125	—	—	分電卷	6	
11		三井合名會社	構內發電所	汽力	直	東京．芝浦製作所	30	5	110	—	—	複卷	150	
12		王子製紙株式會社	構內發電所	汽力	三相交	米．セネラルエレクトリック會社	500	1	1,150	60	人	單一	500	
13		日本赤十字社	構內發電所	汽力	直	米．ウエスチングハウス會社	37.5	2	125	—	—	複卷	75	
14		後藤毛織株式會社	第一發電所	汽力	直	東京．明電舍	55	1	125	—	—	複卷	55	
			第二發電所	同	同	米．セネラルエレクトリック會社	25	1	125	—	—	同	25	
15		日清紡績株式會社	構內發電所	汽力	三相交	同	1,000	2	550	50	人	單一	2,000	
16		東京キヤリコ製織株式會社	構內發電所	汽力	直	英．グリーンウートエンドバウトリー會社	37.5	2	100	—	—	分電卷	75	
17		東洋モスリン株式會社	構內發電所	汽力	直	米．セネラルエレクトリック會社	55	1	125	—	—	複卷	55	
18		日本電氣株式會社	構內發電所	汽力	直	米．ウエスタン會社	17.5	1	125	—	—	複卷	117.5	
					同	米．ウエスチングハウス會社	100	1	250	—	—	同		
					直	?	15.7	1	105	—	—	複卷		
19		富士瓦斯紡績株式會社（小名木川工場）	構內發電所	汽力	同	米．エルエルバーカー會社	35	1	100	—	—	同	58.2	
					同	同	7.5	1	100	—	—	同		
20		東洋印刷株式會社	構內發電所	瓦斯力	三相交	東京．芝浦製作所	40	1	200	50	人	單一	40	
21		東京紡績株式會社（南千住工場）	構內發電所	汽力	三相交	米．セネラルエレクトリック會社	1,000	2	550	50	人	單一	2,000	
22		下野紡績株式會社（王子分工場）	構內發電所	瓦斯力	直	同	55	1	125	—	—	複卷	55	
23		横濱船渠株式會社	構內發電所	汽力	直	獨．シーメンスシュケルト會社	22	1	125	—	—	複卷	82	
					同	米．セネラルエレクトリック會社	20	1	110	—	—	同		
					同	米．ナショナルエレクトリック會社	40	1	110	—	—	分電卷		
					三相交	米．セネラルエレクトリック會社	150	1	230	60	人	單一	159	
24	神奈川	浦賀船渠株式會社	第一發電所	汽力	直	東京．芝浦製作所	9	1	120	—	—	分電卷		
			第二發電所	同	同	同	50	1	125	—	—	複卷	50	
25		同社（分工場）	構內發電所	汽力	直	東京．石川島造船所	25	2	125	—	—	分電卷	50	
26		株式會社グランドホテル	構內發電所	汽力	直	米．セネラルエレクトリック會社	50	1	110	—	—	分電卷	50	
27		麒麟麥酒株式會社	構內發電所	汽力	直	獨．ガルベランメール會社	18	1	110	—	—	複卷	58	
					同	獨．ノルデンチエツヘ會社	40	1	115	—	—	分電卷		

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
28		日本火藥製造株式會社	構內發電所	汽力	直	英. ナツカー會社	200	1	230	—	—	分電卷	400	
					同	同	100	2	230	—	—	同		
29	神奈川	橫濱製糖株式會社	第一發電所	汽力	直	英. ハーパー會社	75	1	250	—	—	複卷	75	
			第二發電所	同	同	小田工場	2	1	110	—	—	分電卷	2	
30		富士瓦斯紡績株式會社(程ヶ谷工場)	構內發電所	汽力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	1,000	2	550	50	人	單 —	2,000	
31		日本乾板株式會社	構內發電所	汽力	直	獨. シーメンスブラザー會社	80	1	220	—	—	複卷	80	
32		茨城無煙炭礦株式會社	第一發電所	汽力	三相交	東京. 芝浦製作所	45	1	550	60	人	單 —	45	
			第二發電所	水力	同	同	120	1	550	60	人	單 —	120	
33	茨城	久原房之助(日立鑛山)	中里發電所	水力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	400	1	3,500	60	人	單 —	600	
					同	同	200	1	3,500	60	人	同		
			[illegible]作發電所	水力	直	獨. シーメンスシュケルト會社	33	1	500	—	—	分電卷	33	
			河內發電所	水力	三相交	米. モルカンスミス會社	300	1	3,500	60	人	單 —	300	
34		茨城採炭株式會社	構內發電所	汽力	三相交	東京. 芝浦製作所	100	1	600	60	人	單 —	100	
35	栃木	古河鑛業會社(足尾銅山)	細尾發電所	水力	三相交	獨. シーメンスシュケルト會社	1,000	2	11,000	50	人	單 —	2,000	
			別倉發電所	水力	三相交	獨. シーメンスハルスケ會社	700	1	11,000	50	人	單 —	1,090	
					直	獨. シーメンスシューケルト會社	180	2	300	—	—	複卷		
					同	同	30	1	250	—	—	分電卷		
			通洞發電所	水力	三相交	同	270	1	2,200	50	人	單 —	470	
					直	同	200	1	500	—	—	複卷		
			小瀧發電所	水力	直	同	60	2	500	—	—	複卷	240	
					同	足尾銅山工場	60	1	500	—	—	分電卷		
					同	獨. シーメンスシュケルト會社	30	2	225	—	—	同		
			渡良瀬發電所	水力	三相交	獨. シーメンスハルスケ會社	220	1	2,200	50	△	單 —	220	
			栃木平發電所	水力	直	獨. シーメンスシュケルト會社	12	1	300	—	—	複卷	12	
36		金谷善一郎(金谷ホテル)	外山原發電所	水力	三相交	同	50	1	2,100	50	人	單 —	50	
37	靜岡	富士瓦斯紡績株式會社(小山工場)	菅沼發電所	水力	直	米. ゼネラルエレクトリック會社	60	2	120	—	—	複卷	250	
					同	東京. 芝浦製作所	130	1	550	—	—	同		
			深田發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	500	2	600	60	人	單 —	1,000	
38		富士製紙株式會社	富士工場發電所	水力	直	米. ウエスチングハウス會社	37·5	1	125	—	—	複卷	37.5	
			富士根工場發電所	同	同	同	37.5	1	125	—	—	同	37.5	
			加島工場發電所	汽力	同	同	17.5	1	125	—	—	同	17.5	
39		三重紡績株式會社(正木町名古屋分工場)	第一發電所	汽力	直	米. エヂソンエレクトリック會社	10	1	110	—	—	分電卷	20	
					同	英. コンストラクションコレポレーション會社	10	1	110	—	—	同		
			第二發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	30	1	125	—	—	分電卷	30	
40	愛知	同社(下廣井町愛知分工場)	第一發電所	汽力	直	東京. 芝浦製作所	25	1	100	—	—	分電卷	25	
			第二發電所	同	同	米. ゼネラルエレクトリック會社	35	1	125	—	—	複卷	35	
41		同社(熱田尾張分工場)	第一發電所	汽力	直	同	25	1	125	—	—	分電卷	50	
			第二發電所	同	同	米. エヂソンエレクトリック會社	25	1	125	—	—	同		
42		同社(半田町知多分工場)	構內發電所	汽力	直	米. ゼネラルエレクトリック會社	30	1	125	—	—	複卷	55	
					同	英. マザープラット會社	25	1	105	—	—	同		

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
43	愛知	日本紡績株式會社(一宮工場)	構內發電所	汽力	直	英. マザープラット會社	24	1	100	—	—	複卷	49	
					同	米. ゼネラルエレクトリック會社	25	1	125	—	—	同		
44		日本車輛製造株式會社	構內發電所	汽力	直	英. マーシャルソンス會社	80	1	250	—	—	複卷	80	
45	三重	三重紡績株式會社(四日市工場)	第一發電所	汽力	直	米. ゼネラルエレクトリック會社	24	2	120	—	—	複卷	106.5	
					同	英. マザープラット會社	18.9	1	105	—	—	分電卷		
					同	同	39.6	1	110	—	—	複卷		
			第二發電所	汽力	直	米. ゼネラルエレクトリック會社	60	1	125	—	—	同	60	
46		同社(津分工場)	第一發電所	汽力	直	英. マザープラット會社	22.6	1	105	—	—	同	22.6	
			第二發電所	同	同	米. ゼネラルエレクトリック會社	45	1	125	—	—	同	45	
			第三發電所	汽力	直	同	39.6	1	110	—	—	複卷	99.6	
					同	英. アーレンソン會社	60	1	125	—	—	同		
47		同社(桑名分工場)	構內發電所	汽力	同	米. ゼネラルエレクトリック會社	25	1	125	—	—	複卷	25	
48		合資會社島羽造船所	構內發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	30	1	220	—	—	複卷	160	
					同	同	130	1	220	—	—	同		
49	岐阜	名古屋電力株式會社	旅足川發電所	水力	三相交	同	75	1	2,200	60	人	單 —	75	
50	福井	三菱合資會社(面谷鑛山)	流畑發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	50	1	2,300	60	人	單 —	50	
51		守山佐一(阿手鑛山)	阿手發電所	水力	直	東京. 芝浦製作所	72	1	600	—	—	複卷	72	
52	石川	芳谷炭礦株式會社(遊泉寺銅山)	第一發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	300	1	3,450	60	人	單 —	300	
			第二發電所	水力	三相交	同	120	1	550	60	人	單 —	213	
					同	同	75	1	550	60	人	同		
					直	同	18	1	125	—	—	分電卷		
53		金澤電氣瓦斯株式會社(工事用)	下吉野發電所	瓦斯力	三相交	獨. シーメンスシュケルト會社	6	1	220	60	人	單 —	6	
			直海谷發電所	水力	同	京都. 奥村商會	60	1	2,300	60	人	同	60	
54	新潟	三菱合資會社(佐渡鑛山)	第一發電所	水力	單相交	東京. 芝浦製作所	15	1	1,200	133	—	單 —	15	
			第二發電所	汽力	三相交	神戶. 三菱造船所	500	1	3,500	60	人	同	500	
55		伊藤嘉成(橋立鑛山)	橋立發電所	水力	直	米. ウエスチングハウス會社	56.2	1	550	—	—	複卷	56.2	
56	福島	加納鑛山株式會社	大平發電所	水力	三相交	同	400	1	3,300	60	人	單 —	400	
57		入山採炭株式會社	構內發電所	汽力	直	東京. 芝浦製作所	24	1	110	—	—	複卷	24	
58		磐城採炭株式會社	構內發電所	汽力	直	?	25	2	125	—	—	分電卷	50	
59		三菱合資會社(尾去澤鑛山)	永田發電所	水力	三相交	米. ゼネラルエレクトリック會社	150	2	3,400	60	人	單 —	300	
60	秋田	同社(荒川鑛山)	軟澤發電所	水力	直	同	25	2	550	—	—	複卷	75	
				汽力	同	同	25	1	550	—	—	同		
			鵜澤發電所	水力	三相交	同	150	3	3,450	60	人	合成	450	
			小平岱發電所	水力	三相交	同	300	1	3,450	60	人	單 —	540	
					同	同	240	1	3,450	60	人	同		
			桃木澤發電所	水力	三相交	同	160	2	3,500	60	人	同	320	
61		古河鑛業會社(院內鑛山)	樺山發電所	水力	三相交	獨. シーメンスハルスケ會社	225	2	500	50	人	單 —	450	
62		同社(阿仁鑛山)	茶屋場發電所	水力	直	同	65	2	560	—	—	複卷	130	
			萱草發電所	同	同	同	35	1	500	—	—	分電卷	35	
			一ノ又發電所	同	三相交	米. ウエスチングハウス會社	150	1	2,200	60	人	單 —	150	

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
63	秋田	合名會社藤田組(小坂鑛山)	銚子第一發電所	水力	三相交	米.ゼチラルエレクトリツク會社	500	1	3,450	60	人	單一	650	
					同	同	150	1	3,450	60	人	同		
			止瀧第二發電所	水力	三相交	同	500	1	3,450	60	人	同	650	
					同	同	150	1	3,450	60	人	同		
			扇平第三發電所	水力	三相交	同	600	1	3,450	60	人	同	750	
					同	同	150	1	3,450	60	人	同		
			大湯第四發電所	水力	三相交	米.ウエスチングハウス會社	750	1	3.450	60	人	同	750	
64		武田恭作(椿鑛山)	眞瀬發電所	水力	三相交	米.ゼネラルエレクトリツク會社	300	1	3,450	60	人	單一	300	
65		京都織物株式會社	第一發電所	汽力	直	東京.芝浦製作所	45	1	110	—	—	複卷	45	
			第二發電所	同	同	同	26	1	105	—	—	分電卷	26	
66		日本製布株式會社	構內發電所	汽力	直	獨.アルゲマイネ會社	250	1	550	—	—	複卷	335	
					同	同	50	1	115	—	—	同		
					同	米.ゼチラルエレクトリツク會社	35	1	125	—	—	同		
67	京都	大阪紡績株式會社(伏見工場)	構內發電所	水力	直	ブロートハースエンジニアリング會社	25	1	100	—	—	複卷	55	
					同	同	30	1	100	—	—	同		
68		濱口富三郎(染工場)	構內發電所	汽力	直	米.ゼチラルエレクトリツク會社	60	1	500	—	—	複卷	70	
					同	英.イーアイイー會社	10	1	110	—	—	同		
69		鐘ヶ淵紡績株式會社(京都支店)	構內發電所	汽力	直	米.ゼチラルエレクトリツク會社	50	2	110	—	—	複卷	100	
70		岸和田紡績株式會社	第一發電所	汽力	直	米.トムソンハウストン會社	13.2	1	110	—	—	複卷	13.2	
			第二發電所	同	同	大阪電燈會社	16.4	1	110	—	—	同	16.4	
			第三發電所	同	同	同	40	1	110	—	—	同	40	
71		三菱合資會社(大阪製煉所)	第一發電所	汽力	直	米.ゼチラルエレクトリツク會社	100	2	125	—	—	分電卷	405	
					同	同	50	2	50	—	—	同		
					同	同	30	1	125	—	—	複卷		
					同	同	60	1	250	—	—	同		
					三相交	同	15	1	230	60	人	單一		
			第二發電所	汽力	直	同	300	1	125	—	—	分電卷	300	
72		大阪紡績株式會社(岩崎町工場)	構內發電所	汽力	直	英.マザープラツト會社	33	1	100	—	—	複卷	53	
					同	同	20	1	100	—	—	?		
73	大阪	同社(四貫島工場)	第一發電所	汽力	三相交	米.トムソンハウストン會社	600	2	600	60	人	單一	1,200	
			第二發電所	汽力	直	米.ゼチラルエレクトリツク會社	22	1	110	—	—	分電卷	47	
					同	同	25	1	125	—	—	複卷		
			第三發電所	汽力	直	同	20	1	110	—	—	複卷	50	
					同	同	30	1	125	—	—	同		
74		大阪紡績株式會社(三軒家工場)	第一發電所	汽力	直	米.エヂソンエレクトリツク會社	20	1	100	—	—	分電卷	20	
			第二發電所	同	單相交	大阪電燈會社	55	1	115	25	—	單一	55	
			第三發電所	同	直	米.セネルエレクトリツク會社	100	1	125	—	—	複卷	100	
75		攝津紡績株式會社(木津川工場)	第一發電所	汽力	直	米.トムソンハウストン會社	26.4	1	110	—	—	複卷	26.4	
			第二電發所	同	同	同	26.4	1	110	—	—	同	26.4	
			第三發電所	同	直	米.ゼチラルエレクトリツク會社	30	1	125	—	—	複卷	70	
					同	米.ウエスチングハウス會社	40	1	125	—	—	同		

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
75		攝津紡績株式會社(木津川工場)	第四發電所	汽力	直	米.セネラルエレクトリツク會社	75	1	250	—	—	複卷	150	
					同	同	75	1	125	—	—	同		
76		同社(平野工場)	第一發電所	汽力	直	同	30	1	125	—	—	複卷	30	
			第二發電所	同	同	米.トムソンハウストン會社	25	1	110	—	—	同	25	
77		內外綿株式會社(第一紡織工場)	構內發電所	汽力	直	東京.三吉工場	16	1	100	—	—	分電卷	51	
					同	米.ゼチラルエレクトリツク會社	35	1	125	—	—	複卷		
78		日本紡績株式會社	構內發電所	汽力	直	?	75	3	125	—	—	複卷	250	
					同	?	25	1	125	—	—	同		
79		大阪合同紡績株式會社(天滿工場	構內發電所	汽力	直	米.ゼチラルエレクトリツク會社	75	2	125	—	—	複卷	150	
80		同社(住吉工場)	第一發電所	汽力	直	米.トムソンハウストン會社	30	1	115	—	—	分電卷	57	
					同	米.エヂソンエレクトリツク會社	27	1	100	—	—	複卷		
			第二發電所	同	三相交	米.ウエスチングハウス會社	120	1	440	60	人	單一	120	
81		天滿織物株式會社	構內發電所	汽力	二相交	大阪電燈會貸	40	1	100	80	—	單一	65	
					直	米.ゼチラルエレクトリツク會社	25	1	125	—	—	複卷		
82		大阪電氣分銅株式會社	構內發電所	汽力	直	米.ウエスチングハウス會社	62.5	1	125	—	—	分電卷	252.5	
					同	米.ゼチラルエンクトリツク會社	100	1	125	—	—	複卷		
					同	同	50	1	24	—	—	分電卷		
	大阪				同	白.インターナショナル電氣會社	40	1	110	—	—	同		
83		毛斯綸紡績株式會社	構內發電所	汽力	直	米.ゼチラルエレクトリツク會社	65	1	125	—	—	複卷	115	
					同	同	50	1	125	—	—	同		
84		汽車製造合資會社	第一發電所	汽力	直	同	250	1	250	—	—	複卷	250	
			第二發電所	同	同	米.シーエンドシー會社	75	1	125	—	—	分電卷	75	
85		大日本麥酒株式會社(大阪支店)	構內發電所	汽力	直	米.ゼチラルエレクトリツク會社	30	1	125	—	—	複卷	120.1	
					同	米.ウエスチングハウス會社	27.6	1	115	—	—	同		
					同	同	62.5	1	125	—	—	同		
86		大阪府立醫學校	第一發電所	汽力	直	インターナショナル電氣會社	18	1	120	—	—	複卷	18	
			第二發電所	同	同	英.ブルースピーブルス會社	60	1	120	—	—	同	60	
87		住友吉左衛門(中之島鑄鋼所)	構內發電所	汽力	直	米.ウエスチングハウス會社	275	1	125	—	—	複卷	319	
					同	英.ジヤクソン會社	44	1	125	—	—	同		
88		同人(住友伸銅場)	構內發電所	汽力	直	米.セネラルエレクトリツク會社	150	1	250	—	—	複卷	150	
89		東洋硝子製造株式會社	構內發電所	汽力	直	白.インターナショナル電氣會社	75	3	230	—	—	複卷	225	
90		尼ヶ崎紡績株式會社(津守工場)	構內發電所	汽力	直	米.ウエスチングハウス會社	80	1	125	—	—	複卷	80	
91		大阪市(西中島村水道工場)	構內發電所	汽力	直	?	50	2	250	—	—	複卷	100	
92		同市(大阪工業學校)	構內發電所	汽力	直	米.セネラルエレクトリツク會社	50	1	125	—	—	複卷	50	
93		和歌山紡績株式會社(中ノ島分工場)	構內發電所	汽力	直	同	25	1	125	—	—	分電卷	51	
					同	英.ロイス會社	26	1	100	—	—	複卷		
94	兵庫	鐘ヶ淵紡績株式會社(兵庫支店)	第一發電所	汽力	直	東京.芝浦製作所	30	2	100	—	—	分電卷	126	
					同	米.セネラルエレクトリツク會社	66	1	110	—	—	複卷		
			第二發電所	同	同	東京.芝浦製作所	16.5	1	110	—	—	同	16.5	
95		同社(兵庫支店第二工場)	構內發電所	汽力	直	?	50	1	100	—	—	直列卷	50	
96		同社(高砂支店)	構內發電所	汽力	直	?	75	2	125	—	—	分電卷	150	

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
97	兵庫	尼崎紡績株式會社	第一發電所	汽力	直	米. エサソンエレクトリック會社	20	1	100	—	—	分電卷	50	
					同	米. トムソンハウストン會社	30	1	110	—	—	複卷		
			第二發電所	同	直	米. セネラルエレクトリック會社	30	2	125	—	—	同	60	
98		內外綿株式會社(第二紡績工場)	椿內發電所	汽力	直	同	56.2	1	125	—	—	複卷	141.2	
					同	同	60	1	100	—	—	同		
					同	英. ロイス會社	25	1	100	—	—	同		
99		日本毛織株式會社	椿內發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	70	1	125	—	—	複卷	145	
					同	同	45	1	125	—	—	同		
					同	米. セネラルエレクトリック會社	30	1	125	—	—	同		
100		株式會社川崎造船所	椿內發電所	汽力	六相交	同	525	1	185	60	—	單	1,125	
					直	同	300	1	250	—	—	複卷		
					同	米. ウエスチングハウス會社	150	2	250	—	—	同		
101		同所(運河分工場)	椿內發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリック會社	50	1	250	—	—	複卷	250	
					同	同	150	1	250	—	—	同		
					同	同	50	1	100	—	—	同		
102		三菱合資會社(生野鑛山)	長谷發電所	水力	三相交	同	150	2	3,450	60	人	單	300	
103		同社(神戶三菱造船所)	第一發電所	汽力	直	英. パーソン會社	100	1	250	—	—	複卷	250	
					同	同	150	1	250	—	—	同		
			第二發電所	瓦斯力	直	神戶. 三菱造船所	300	1	250	—	—	複卷	300	
104		合名會社鈴木商店	椿內發電所	汽力	直	獨. シーメンスブラザー會社	50	3	125	—	—	分電卷	150	
105		播磨紡績株式會社(明石工場)	椿內發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	50	2	125	—	—	複卷	100	
106		日本醬油醸造株式會社(尼崎第二工場)	椿內發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリック會社	75	1	125	—	—	複卷	75	
107		福紡績株式會社(岡山絹絲工場)	椿內發電所	汽力	直	同	45	1	125	—	—	分電卷	120	
					同	米. マヌファクチュアード會社	75	1	120	—	—	複卷		
108		同社(倉敷絹絲工場)	椿內發電所	汽力	直	東京. 三吉工場	13	2	125	—	—	分電卷	61.8	
					同	米. セネラルエレクトリック會社	35	1	125	—	—	複卷		
					同	岡山. 山羽工場	0.8	1	100	—	—	分電卷		
109		同社(岡山絹絲工場)	椿內發電所	汽力	直	英. マザープラフト會社	24	1	100	—	—	複卷	56.5	
					同	米. セネラルエレクトリック會社	25	1	125	—	—	同		
					同	長谷川電機工場	7.5	1	125	—	—	分電卷		
110	岡山	同社(西大寺絹絲工場)	椿內發電所	汽力	直	東京. 芝浦製作所	25	1	100	—	—	分電卷	63	
					同	?	25	1	125	—	—	同		
					同	英. マザープラフト會社	13	1	100	—	—	複卷		
111		倉敷紡績株式會社(倉敷工場)	椿內發電所	汽力	直	米. ヲグナー會社	50	1	110	—	—	複卷	85	
					同	東京. 芝浦製作所	35	1	110	—	—	分電卷		
112		同社(玉島工場)	椿內發電所	汽力	直	英. マザープラフト會社	13	2	100	—	—	複卷	50	
					同	同	12	2	100	—	—	同		
113		三菱合資會社(吉岡鑛山)	成羽川發電所	水力	三相交	米. セネラルエレクトリック會社	225	1	3,500	60	人	單	225	
114		日本製鋼鑛肥料株式會社	椿內發電所	汽力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	225	1	440	60	人	單	225	
115		坂本合資會社(帝江鑛山)	東油發電所	汽力	直	米. アリスチヤーマーブロツク會社	100	1	525	—	—	複卷	100	

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
116	廣島	福島紡績株式會社(鼠山支店)	椿內發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	40	2	120	—	—	複卷	80	
117	山口	日本合同製造株式會社	椿內發電所	汽力	直	英. ヂヤクソン會社	90	1	180	—	—	分電卷	90	
118	島根	合名會社藤田組(大森銀山)	第一發電所	汽力	直	大阪電燈會社	16	1	600	—	—	分電卷	71	
					同	英. インターナショナル會社	55	1	600	—	—	同		
			第二發電所	同	同	同	100	2	600	—	—	同	200	
119	愛媛	住友吉左衛門(別子鑛業所)	落シ發電所	水力	三相交	米. セネラルエレクトリック會社	90	1	3,300	30	人	單	90	
			端出場發電所	汽力	同	同	110	1	3,300	30	人	同	110	
			新居濱發電所	汽力	同	同	110	1	3,300	30	人	同	470	
					同	米. ウエスチングハウス會社	180	2	11,000	30	人	同		
120		同人(別子鑛業所附屬製煉所)	椿內發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリック會社	25	2	220	—	—	分電卷	250	
					同	米. ブロツク會社	100	2	220	—	—	複卷		
					三相交	英. パーソン會社	500	1	3,450	40	人	單		
					同	三菱造船所	500	1	3,450	40	人	同		
121		三菱合資會社(長崎造船所)	中央發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリック會社	500	1	250	—	—	複卷	2,150	
					同	同	225	2	250	—	—	同		
					同	獨. シーメンスブラザー會社	100	2	250	—	—	同		
122		同社(端島炭坑)	端島發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリック會社	30	2	125	—	—	複卷	60	
123		同社(二子炭坑)	二子發電所	汽力	直	?	10	1	110	—	—	複卷	10	
124	長崎	同社(高島炭坑)	高島發電所	汽力	直	東京. 芝浦製作所	11	1	110	—	—	分電卷	71	
					同	神戶. 三菱造船所	30	2	125	—	—	同		
125		株式會社長崎ホテル	椿內發電所	汽力	直	?	32.3	2	125	—	—	複卷	64.6	
126		那管院重義(波佐見鑛山)	椿內發電所	水力	三相交	米. セネラルエレクトリック會社	350	2	2,400	60	△	單	700	
127		長崎縣(縣立病院)	椿內發電所	汽力	直	福岡. 斉藤製作所	25	1	125	—	—	分電卷	60	
					同	東京. 芝浦製作所	35	1	110	—	—	複卷		
128		芳谷炭坑株式會社	椿內發電所	汽力	三相交	東京. 芝浦製作所	150	2	550	60	人	單	515	
					同	同	150	1	600	60	人	同		
					直	同	65	1	110	—	—	複卷		
129	佐賀	二位景輔(杵島炭坑)	志久發電所	汽力	直	米. コンマーシヤル會社	16	1	250	—	—	複卷	356	
					同	米. セネラルエレクトリック會社	84	4	550	—	—	同		
					直	獨. シーメンスブラザー會社	100	1	550	—	—	複卷	120	
130		三菱合資會社(相知炭坑)	第一發電所	汽力	同	米. セネラルエレクトリック會社	20	1	125	—	—	同		
			第二發電所	同	同	米. エレクトリツクマシナリー會社	55	1	250	—	—	同	55	
131		鐘ヶ淵紡績株式會社(久留米工場)	第一工場所發電所	汽力	直	?	26.2	1	105	—	—	分電卷	26.2	
			第二工場發電所	同	同	東京. 芝浦製作所	40.2	1	105	—	—	同	40.2	
132		同社(大牟田町店三池支店)	椿內發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリック會社	50	1	110	—	—	複卷	50	
133	福岡	蜂須賀蒲鉾(小倉製紙所)	椿內發電所	汽力	直	同	50	1	110	—	—	複卷	50	
134		三井合名會社(田川炭礦)	椿內發電所	汽力	三相交	同	200	1	2,300	40	人	單	400	
					同	東京. 芝浦製作所	200	1	2,300	40	人	同		
135		同社(本洞炭礦)	第一發電所	汽力	單相交	同	30	1	2,000	30	—	單	30	
			第二發電所	同	三相交	同	200	1	2,300	40	人	同	200	

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
136	福岡	古河鑛業合社(下山田炭坑)	餅田發電所	汽力	直	獨. シーメンスハルスケ會社	80	1	550	—	—	複卷	80	
137		同社(目尾鹽頭炭坑)	目尾發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	200	4	570	—	—	複卷	862.5	
					同	同	62.5	1	570	—	—	同		
138		明治鑛業株式合資會社(赤池炭礦)	伏原發電所	汽力	直	東京. 芝浦製作所	16.5	1	110	—	—	分電卷	61.5	
					同	米. ウエスチングハウス會社	45	1	550	—	—	複卷		
139		同社(豐國炭礦)	弓削田發電所	汽力	單相交	英. マザープラット會社	30	2	2,000	80	—	單一	360	
					三相交	?	100	3	2,300	40	人	同		
140		同社(明治炭礦第一坑)	大谷發電所	汽力	三相交	東京. 芝浦製作所	100	2	2,200	60	人	單一	200	
141		金田鑛業株式會社	大熊發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリツク會社	100	3	250	—	—	複卷	476	
					同	同	150	1	250	—	—	同		
					同	同	26	1	250	—	—	分電卷		
142		貝島鑛業合名會社(菅牟田桐野及満之浦炭坑)	瀧ノ下發電所	汽力	三相交	同	150	2	2,300	60	人	單一	300	
143		三菱合資會社(新入第一、第三、第四坑)	第一坑第一發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリツク會社	2.5	1	125	—	—	分電卷	17.5	
					同	同	15	1	110	—	—	複卷		
			第一坑第二發電所	汽力	三相交	英. パーソン會社	500	1	3,500	60	人	單一	1,000	
					同	神戸. 三菱造船所	500	1	3,500	60	人	同		
			第三坑發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリツク會社	15	1	110	—	—	複卷	15	
			第四坑發電所	同	同	同	15	1	110	—	—	同	15	
144		三菱合資會社(鯰田炭坑)	タラ池發電所	汽力	三相交	神戸. 三菱造船所	500	2	3,500	60	人	單一	1,000	
145		同社(方城炭礦)	構内發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリツク會社	50	1	125	—	—	複卷	54	
					同	東京. 芝浦製作所	4	1	110	—	—	分電卷		
146		大日本製糖株式會社(大里工場)	構内發電所	汽力	直	ゼームスブカナン會社	50	2	220	—	—	複卷	100	
147		淺野セメント株式會社(門司支店)	構内發電所	汽力	三相交	米. アリスチャーマース會社	425	2	480	60	人	單一	850	
148		原六郎(筑後鑛山)	星野川發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	75	1	220	60	人	單一	75	
149		藏内保房(峰地炭坑)	構内發電所	汽力	三相交	獨. シーメンスシユツケルト會社	115	1	600	50	人	單一	115	
150		明治紡績合資會社	構内發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリツク會社	50	1	125	—	—	複卷	50	
151		ライジングサン石油會社(精油所)	構内發電所	汽力	直	英. トーマスケルショー會社	33	2	220	—	—	複卷	66	
152	福岡 熊本	三井合名會社(三池炭礦)	四ツ山發電所	汽力	三相交	米. セネラルエレクトリツク會社	1,000	3	2,300	40	人	單一	3,000	
153	熊本	九州製紙株式會社	鮎歸發電所	水力	三相交	獨. シーメンスシユツケルト會社	330	1	2,200	50	人	單一	330	
			構内發電所	汽力	直	東京. 石川島造船所	15	1	125	—	—	分電卷	15	
154	大分	鐘ヶ淵紡績株式會社(中津支店)	第一發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリツク會社	22	1	110	—	—	複卷	22	
			第二發電所	同	三相交	英. ブリチツシトムソンハウストン會社	200	1	440	60	人	單一	200	
155	宮崎	三菱合資會社(槇峯鑛山)	松崎下發電所	水力	直	獨. シーメンスハルスケ會社	50	1	500	—	—	分電卷	109	
					同	同	59	1	500	—	—	複卷		
			梁崎發電所	水力	同	米. セネラルエレクトリツク會社	200	1	600	—	—	同	200	
156		内藤政譽(日平銅山)	第一發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	150	1	2,300	60	人	單一	150	
			第二發電所	同	同	同	400	1	2,200	60	人	同	400	
157	鹿兒島	谷川久讃(大谷鑛山)	鐘ノ平發電所	水力	二相交	米. ウエスチングハウス會社	60	1	2,100	60	—	合成	60	
158		島津忠重(山ヶ野鑛山)	永天瀬發電所	水力	三相交	米. セネラルエレクトリツク會社	400	1	11,000	60	人	單一	400	
159		同人(芹ヶ野金山)	大田發電所	水力	三相交	米. ウエスチングハウス會社	250	1	11,000	60	人	單一	250	
160		牛尾金山株式會社	牛尾發電所	汽力	三相交	獨. シーメンスシユツケルト會社	170	1	580	50	人	單一	170	

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
161	北海道	帝國製麻株式會社(札幌製品工場)	構内發電所	汽力	直	東京. 芝浦製作所	75	1	125	—	—	複卷	100	
					同	?	25	1	125	—	—	分電卷		
162		北海道炭礦汽船株式會社(幌内炭礦)	瀧ノ澤發電所	汽力	三相交	獨. シーメンスハルスケ會社	185	1	550	50	△	單一	370	
					同	獨. シーメンスシユツケルト會社	185	1	550	50	人	同		
163		同社(夕張炭礦第一礦)	夕張發電所	汽力	三相交	獨. シーメンスハルスケ會社	300	3	550	50	人	單一	900	
164		同社(空知炭礦)	上歌志内發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリツク會社	60.5	3	550	—	—	複卷	681.5	
					三相交	米. ウエスチングハウス會社	250	2	3,300	50	人	單一		
165		同社(室蘭工場)	構内發電所	汽力	三相交	同	250	1	550	60	人	單一	250	
166		函館船渠株式會社	構内發電所	汽力	三相交	東京. 芝浦製作所	100	1	550	60	△	單一	100	
167		三井合名會社(砂川木挽工場)	構内發電所	汽力	直	同	16.5	1	110	—	—	分電卷	61.5	
					同	同	45	1	110	—	—	複卷		
168		大日本麥酒株式會社(札幌支店)	構内發電所	汽力	直	同	22	1	110	—	—	分電卷	92	
					同	獨. シーメンスシユツケルト會社	70	1	220	—	—	同		
169		王子製紙株式會社(苫小牧分工場)	臨時發電所	水力	三相交	東京. 芝浦製作所	250	1	3,450	60	人	單一	250	
170		株式會社日本製鋼所	構内發電所	汽力	直	英. ランカツシャーダイナモエンドモーター會社	1,000	1	440	—	—	複卷	1,000	
171		石狩石炭株式會社	構内發電所	汽力	三相交	英. ブラツシユフアルコン會社	150	2	2,200	50	人	單一	375	
					直	英. ブラツシユシツソン會社	75	1	550	—	—	複卷		

(五) 官廳電氣事業

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
1	東京	鐵道院(新橋停車場)	構内發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリツク會社	40.5	4	225	—	—	複卷	362	
					同	?	200	1	500	—	—	同		
2		東京遞信管理局	日本橋發電所	瓦斯力	直	東京. 芝浦製作所	25	2	125	—	—	分電卷	55.5	
					同	東京. 明電舍	5.5	1	110	—	—	同		
3		專賣局(東京第二煙草製造所)	構内發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	75	2	110	—	—	複卷	150	
4		東京帝國大學	第一發電所	汽力	直	同	50	1	125	—	—	分電卷	50	
			第二發電所	同	同	東京. 芝浦製作所	50	1	125	—	—	同	50	
5		印刷局	第一發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	50	4	125	—	—	複卷	200	
			第二發電所	瓦斯力	同	同	20	2	125	—	—	同	40	
6		同局(抄紙部)	第一發電所	汽力	直	米. セネラルエレクトリツク會社	25	1	125	—	—	複卷	25	
			第二發電所	同	同	東京. 芝浦製作所	30	1	125	—	—	同	30	
7	神奈川	鐵道院(橫濱外三停車場)	構内發電所	汽力	單相交	?	30	2	2,200	60	—	單一	60	
8		大藏省(臨時建築部橫濱支部)	構内發電所	汽力	直	英. ザツカー會社	170	4	550	—	—	複卷	680	
9	埼玉	鐵道院(大宮工場)	構内發電所	汽力	直	東京. 芝浦製作所	75	2	250	—	—	複卷	350	
					同	?	200	1	250	—	—	同		
10	京都	專賣局(京都工場)	構内發電所	汽力	直	米. リザウエー會社	60	1	250	—	—	複卷	60	
11		京都帝國大學	構内發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	37.5	1	500	—	—	分電卷	61.2	
					同	同	11.2	1	125	—	—	同		
					同	米. セネラルエレクトリツク會社	12.5	1	125	—	—	同		

順位	地方	事業者	發電所	原動力	種類	製造者	容量	箇數	最大電壓	周波度數	結線法	勵磁法	總容量	備考
							K.W		V				K.W	
12		鐵道院(姫路停車場)	構內發電所	汽力	直	米. ゼネラルエレクトリック會社	25	1	125	—	—	複卷	60	
					同	同	35	1	125	—	—	同		
13	兵庫	同院(鷹取停車場)	構內發電所	汽力	三相交	同	150	1	550	60	人	單	400	
					同	同	250	1	550	60	人	同		
14		同院(山陰線桃觀隧道)	鉢部發電所	水力	三相交	大阪電燈會社	60	1	2,200	50	人	單	60	
15	山口	同院(下關停車場)	構內發電所	瓦斯力	直	米. ゼネラルエレクトリック會社	50	2	250	—	—	複卷	100	
16		京都帝國大學(福岡醫科大學)	構內發電所	汽力	直	東京. 芝浦製作所	24	1	100	—	—	分電卷	54	
					同	同	30	1	100	—	—	同		
17		鐵道院(若松停車場)	構內發電所	汽力	單相交	米. ウエスチングハウス會社	60	2	1,100	60	—	合成	120	
18	福岡	同院 門司停車場)	構內發電所	汽力	二相交	同	45	2	1,100	60	—	同	90	
19		鐵道院(戸畑停車場)	構內發電所	汽力	單相交	同	60	2	1,150	60	—	合成	120	
20		海軍採炭所(第五坑)	構內發電所	汽力	直	東京. 芝浦製作所	40	3	125	—	—	複卷	80	
21		同所(第三及第四坑)	構內發電所	汽力	直	同	40	2	125	—	—	同	80	
22	熊本	第六師團(歩兵第十三聯隊)	構內發電所	汽力	單相交	同	50	1	1,100	50	—	單	50	
23		第七師團經理部	構內發電所	汽力	直	獨. アルゲマイネ會社	27	6	120	—	—	複卷	162	
24		鐵道院(旭川停車場)	構內發電所	汽力	直	米. ウエスチングハウス會社	50	1	500	—	—	複卷	50	
25	北海道	同院(岩見澤停車場)	第一發電所	汽力	直	米. ゼネラルエレクトリック會社	25	1	550	—	—	複卷	37.5	
					同	同	12.5	1	550	—	—	同		
			第二發電所	同	三相交	同	180	1	550	50	—	單	180	

其五　變壓器

(一)　電氣供給事業

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量	箇數	電壓 一次線	電壓 二次線	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量
						K.W		V	V			K.W
1	東京 神奈川 靜岡 山梨	東京電燈	駒橋發電所	單相油入水管冷却式	米. ゼネラルエレクトリック會社	2,000	11	6,600	33,000	△	人	22,000
			早稻田變壓所	同	同	1,800	11	30,000	11,000	Y	△	20,800
				單相油入自然冷却式	同	250	4	11,000	2,000	△	人	
			淺草配電所	同	同	250	6	11,000	2,000	△	人	1,500
			神田配電所	同	同	250	6	11,000	2,000	△	人	1,500
			日本橋配電所	同	同	250	6	11,000	2,000	△	人	1,500
			京橋配電所	同	同	250	6	11,000	2,000	△	人	1,500
			芝町配電所	同	同	250	6	11,000	2,000	△	人	1,500
			麻布配電所	同	同	250	6	11,000	2,000	△	人	1,500
			深川配電所	同	同	250	6	11,000	2,000	△	人	1,500
			下谷配電所	同	同	250	6	11,000	2,000	△	人	1,500
			本所配電所	同	同	250	9	11,000	2,000	△	人	2,250
			八王子配電所	同	同	150	3	30,000	2,200	人	△	450
			吉原配電所	單相シエル形自然冷却式	東京. 芝浦製作所	10	14	2,000	100	—	—	140
4	東京 神奈川	橫濱電氣	塔ノ澤發電所	單相油入水冷式	米. ゼネラルエレクトリック會社	640	7	9,450	46,000	△	人	4,480

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量	箇數	電壓 一次線	電壓 二次線	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量
						K.W		V	V			K.W
4	東京 神奈川	橫濱電氣	粗ヶ谷變壓所	單相油入水冷式	東京. 芝浦製作所	1,500	4	3,450	44,000	人	▽	6,000
			常盤町配電所	單相油冷却式	同	15	6	3,000	200	△	▽	390
				同	同	75	4	2,200	220	V	V	
			永樂町變壓所	同	同	50	4	2,200	142.5	V	V	200
			高島町發電所	同	同	80	6	3,300	2,400	△	▽	480
15	栃木	下野電力	日光發電所	同	同	50	3	2,100	10,500	△	▽	150
			宇都宮變壓所	同	獨. アルゲマイネ會社	200	1	10,000	3,300	人	Y	200
			今市變壓所	同	東京. 芝浦製作所	10	3	10,250	2,000	△	▽	30
			鹿沼變壓所	同	同	50	3	10,000	2,000	△	▽	150
17	栃木 群馬	渡瀨電氣水力電氣	川面發電所	單相油冷却式コア形	米. ゼネラルエレクトリック會社	10	3	6,600	2,300	△	▽	30
			桐生變壓所	同	同	75	3	6,600	2,300	△	▽	225
			足利變壓所	同	同	75	3	6,600	2,300	△	▽	225
23	長野	安曇電氣	宮城發電所	三相式シエル形	獨. シーメンスシュケルト會社	250	1	500	11,000	△	▽	250
			大町變壓所	同	同	50	1	10,000	140	△	Y	50
			池田變壓所	同	同	25	1	10,000	140	△	Y	25
			東穗高變壓所	同	同	25	1	10,000	140	△	Y	25
			豊科變壓所	同	同	25	1	10,000	140	△	Y	25
			松本變壓所	同	同	100	1	10,000	2,200	△	▽	100
			青島變壓所	單相式シエル形	小田電機工場	25	3	10,000	140	△	Y	75
29		信濃電氣	高澤發電所	單相式油入	東京. 芝浦製作所	200	3	3,300	14,200	△	▽	600
			吉田變壓所	同	同	100	3	13,500	3,500	△	▽	1,100
				同	同	100	2	13,500	3,500	V	V	
				同	東京. 明電舍	200	3	13,200	50	△	—	
31	山梨	甲府電力	上野村發電所	單相油入シエル形	東京. 芝浦製作所	150	3	3,450	11,000	△	▽	450
			四育招町變壓所	同	同	150	3	10,000	2,000	△	Y	450
33	靜岡	富士水電	猪頭發電所	單相油入水管冷却式	獨. シーメンスシュケルト會社	550	7	2,200	22,000	△	▽	3,850
			第一配電所	同	同	440	4	21,000	2,200	△	▽	1,760
			第二配電所	同	同	440	4	21,000	2,200	△	▽	1,760
42	愛知	豊橋電氣	下地變壓所	單相式油入	米. ウエスチングハウス會社	75	3	11,000	2,300	△	▽	225
48	愛知 岐阜	名古屋電燈	巴川發電所	單相式油入シエル形	東京. 芝浦製作所	250	4	3,300	11,000	△	Y	1,000
			千種變壓所	同	同	250	4	10,000	2,300	人	▽	1,000
			瀨戸變壓所	同	東京. 明電舍	20	3	3,200	120	△	Y	60
50	三重	四日市電燈	四日市變壓所	單相式油入	米. ゼネラルエレクトリック會社	125	4	11,000	2,300	△	▽	500
54	岐阜	岐阜電氣	岐阜變壓所	單相式油入コア形	米. ゼネラルエレクトリック會社	100	3	10,000	2,300	△	▽	300
			大垣變壓所	同	同	75	3	10,000	2,300	△	▽	225
			中尾發電所	單相油入コア形	米. ゼネラルエレクトリック會社	200	3	3,500	16,500	△	▽	600
61	福井	京都電燈福井支社	福井變壓所	單相油入シエル形	ワグナル會社	40	4	5,000	2,500	V	V	700
				單相油入コア形	米. ゼネラルエレクトリック會社	180	3	15,000	2,000	△	Y	
			大野變壓所	同	同	30	3	3,000	115	△	Y	90
			松岡變壓所	同	同	40	2	15,000	3,500	V	V	80
63		越前電氣	持越發電所	三相油入水冷却式	米. ウエスチングハウス會社	250	1	3,500	11,000	△	Y	250
			鯖江變壓所	同	同	250	1	10,000	3,200	人	▽	250

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量	個数	電壓 一次線	電壓 二次線	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量
						K.W		V	V			K.W
65	富山	富山電氣	富山變壓所	單相式	?	45	4	3,000	2,100	△	▽	180
			藏々發電所	單相油入シエル形	東京・芝浦製作所	175	3	2,200	13,200	△	▽	525
67	新潟 長野	上越電氣	新井變壓所	同	同	25	3	12,000	2,100	△	▽	75
			高田變壓所	同	同	125	3	12,000	2,100	△	▽	375
			直江津變壓所	同	同	75	3	12,000	2,100	△	▽	225
			枇杷島付發電所	單相油入	東京・明電舍	15	3	220	3,300	△	▽	45
68		北越水力電氣	長岡變壓所	單相油入	米・ゼネラルエレクトリック會社	50	6	10,000	3,300	△	▽	700
				同	獨・シーメンスシュケルト會社	100	4	10,000	3,300	△	▽	
			小千谷變壓所	同	米・ゼネラルエレクトリック會社	50	4	10,000	3,300	△	▽	200
69	新潟	新潟水電	沼垂變壓所	單相油入コア形	同	200	3	10,500	2,000	△	Y	600
			新津變壓所	三相コア形	才賀商會	50	1	10,000	2,900	△	Y	50
70		新潟水力電氣	沼垂變壓所	單相コア形	同	100	2	10,000	3,300	V	V	200
			五泉變壓所	同	同	100	3	11,000	3,300	△	▽	300
			龜田變壓所	同	東京・芝浦製作所	25	2	11,000	3,300	V	V	50
			沼上發電所	單相油入シエル形	米・ウエスチングハウス會社	50	6	2,000	11,000	△	▽	300
72		郡山絹絲紡績	第一變壓所	同	同	50	3	10,000	220	△	▽	690
				同	同	50	4	10,000	2,000	V	V	
				同	同	50	3	10,000	2,000	△	▽	
				同	東京・芝浦製作所	50	2	11,000	2,300	V	V	
				同	同	30	3	2,000	110	△	Y	
			第二變壓所	單相油入コア形	獨・シーメンスシュケルト會社	150	2	10,000	50	△	▽	450
				同	東京・明電舍	150	2	10,000	50			
73	福島	合津電力	東山發電所	單相コア形	東京・芝浦製作所	3	3	2,000	105	△	Y	9
			若松配電所	同	東京・明電舍	15	3	2,000	110	△	Y	60
				同	同	5	3	2,000	110	△	Y	
74		宮多方水力電氣	岩下發電所	單相シエル形	飯島變壓器製造所	20	3	2,500	3,450	△	▽	60
			喜多方町變壓所	同	同	15	3	3,300	2,080	△	▽	45
			白岩發電所	單相コア形	東京・芝浦製作所	2	3	5,500	2,000	△	▽	6
82	山形	山形電氣	山形配電所	單相シエル形	米・ゼネラルエレクトリック會社	75	3	4,800	2,000	V	V	225
			長崎配電所	單相コア形	東京・芝浦製作所	6	3	5,500	2,000	△	▽	18
85	秋田	秋田電氣	川尻變壓所	單相油入	米・ウエスチングハウス會社	100	3	15,000	2,200	△	▽	300
			本荘變壓所	同	同	15	2	16,500	2,200	V	V	30
87	岩手	盛岡電氣	宇津野變壓所	單相自然冷却コア形	東京・芝浦製作所	60	3	2,200	50	—	—	180
88	青森	弘前電燈	青森變壓所	單相油入	米・ゼネラルエレクトリック會社	100	7	6,600	2,000	△	▽	700
			板留發電所	單相油入水冷却	米・ウエスチングハウス會社	150	2	2,200	11,000	V	V	300
89			弘前變壓所	單相油入	同	100	3	11,000	2,200	V	V	300
			黒石變壓所	同	同	15	3	11,000	2,200	V	V	45
			黒田發電所	單相コア形	米・ゼネラルエレクトリック會社	300	4	2,300	16,500	△	▽	1,200
90	京都 滋賀	京都電燈	小山變壓所	同	同	300	4	15,000	2,000	△	Y	1,200
			河原町配電所	單相式	?	80	1	3,500	2,000	△	▽	80
95	京都	清滋川水力電氣	上嵯峨發電所	單相油入コア形	獨・シーメンスシュケルト會社	3.2	1	3,500	155	—	—	3.2
			天龍寺配電所	同	同	6	3	3,200	153	△	Y	24

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量	個数	電壓 一次線	電壓 二次線	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量
						K.W		V	V			K.W
104	兵庫	經路電燈	南小田發電所	單相油入コア形	獨・シーメンスシュケルト會社	100	3	2,300	16,750	△	▽	300
			野里變壓所	同	同	100	3	16,000	2,330	△	▽	300
			廣村發電所	單相自冷送風冷却AB形	米・ゼネラルエレクトリック會社	95	9	1,150	11,500	△	▽	855
111		廣島水力電氣	廣島變壓所	同	同	95	6	10,000	2,230	△	▽	795
	廣島			單相油入冷却H形	同	75	3	3,000	2,200	△	▽	
			吳變壓所	單相自冷送風冷却AB形	同	95	3	10,000	2,230	△	▽	285
114		備後電氣鐵道	府中變壓所	三相油入	獨・シーメンスシュケルト會社	30	1	10,000	2,200	人	Y	30
			吉津變壓所	同	同	100	2	10,000	2,200	人	Y	200
119	島根 鳥取	山陰電氣	米子變壓所	單相岸特許形	東京・芝浦製作所	90	3	6,600	2,050	△	▽	270
124	香川	讃岐電氣	宇多津變壓所	單相	?	10	2	2,000	100	V	V	20
125	愛媛	伊豫水力電氣	道後配電所	單相	京都・才賀商會	6	2	3,000	110	V	V	12
			三津濱配電所	同	同	12	2	3,000	110	V	V	24
126		今治電氣	今治配電所	三相油冷却	英・マザーブラット會社	100	1	3,500	100	△	Y	100
128	高知	高知縣	江ノ口變壓所	單相油入自己冷却	米・ウエスチングハウス會社	200	7	10,000	2,000	△	Y	1,400
131	佐賀 福岡	廣瀨水力電氣	佐賀變壓所	單相油入	獨・シーメンスシュケルト會社	150	3	10,245	2,340	△	▽	450
			神崎變壓所	同	同	20	3	10,725	2,345	△	▽	60
			諸富變壓所	同	同	100	3	10,455	2,340	△	▽	300
			久留米變壓所	同	同	100	3	10,455	2,340	△	▽	300
			第二發電所	單相油入岸特許形	東京・芝浦製作所	100	3	2,200	11,000	△	▽	300
144	大分 福岡	日田水電	吉井變壓所	同	同	20	3	10,500	2,000	△	▽	60
			田主丸變壓所	同	同	10	3	10,300	2,000	△	▽	30
			久留米變壓所	同	同	75	3	10,000	2,100	△	▽	225
			羽月村發電所	單相油入水冷却	獨・シーメンスシュケルト會社	500	3	2,000	20,000	△	▽	2,000
				同	同	250	2	2,000	11,000	V	V	
147	鹿兒島	日本窒素肥料	牛尾變壓所	單相油入	同	150	6	10,000	550	△	▽	900
			大口變壓所	同	同	25	1	10,000	110	△	Y	25
			水俣變壓所	同	同	500	3	18,400	102	—	—	1,650
				同	同	50	3	18,400	220	△	▽	
148	北海道	札幌水力電氣	山鼻變壓所	單相油冷却	米・ウエスチングハウス會社	150	3	11,000	2,200	△	▽	450

(二) 電氣鐵道事業

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量	個数	電壓 一次線	電壓 二次線	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量
						K.W		V	V			K.W
25	長野	伊那電車軌道	落合變壓所	單相コア形	東京・芝浦製作所	40	3	2,200	13,000	△	▽	120
			松島變壓所	同	同	40	3	12,500	2,050	△	▽	120

（三） 電氣鐵道及電氣供給兼營事業

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量 (K.W)	箇數	電壓 一次線 (V)	電壓 二次線 (V)	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量 (K.W)
2	東京 神奈川	東京鐵道	有樂町變壓所	單相送風冷却	米. ゼネラルエレクトリツク會社	300	6	6,300	435	△	六相	1,800
			麹町變壓所	同	英. ザツカー會社	300	6	6,300	435	△	六相	1,800
			濱松町變壓所	同	米. ゼネラルエレクトリツク會社	150	6	6,000	360	△	▽	900
			今川橋變壓所	同	同	150	12	6,000	360	△	▽	1,800
6	神奈川	小田原電氣鐵道	小田原變壓所	單相油入シエル形	米. ウエスチングハウス會社	40	8	3,500	350	△	▽	
				同	東京. 芝浦製作所	40	4	3,500	350	△	▽	540
				同	米. ウエスチングハウス會社	20	3	3,200	120	△	Y	
			大磯變壓所	同	同	20	3	3,200	120	△	Y	60
			平塚變壓所	同	東京. 石田工場	10	3	3,200	120	△	Y	30
18	埼玉 群馬	高崎水力電氣	上里田發電所	單相油入シエル形	米. ゼネラルエレクトリツク會社	300	3	3,300	7,600	△	Y	900
			高崎變壓所	同	東京. 芝浦製作所	100	3	6,000	2,000	△	▽	300
			前橋變壓所	單相油入コア形	同	60	4	12,000	2,000	△	▽	240
			倉ヶ野變壓所	同	同	30	3	12,000	2,000	△	▽	90
			新町變壓所	同	同	30	3	12,000	2,100	△	▽	90
			本庄變壓所	同	同	30	3	12,000	2,100	△	▽	90
			深谷變壓所	同	同	60	6	12,000	2,100	△	▽	360
			熊谷變壓所	單相油入シエル形	同	60	2	12,000	2,100	V	V	120
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	三島變壓所	單相	獨. シーメンスシユケルト會社	36	4	3,000	334	△	▽	234
				同	?	30	3	3,000	110	△	Y	
			沼津變壓所	同	東京. 庭山商會	45	3	3,000	110	△	Y	135
			熱海變壓所	同	多久榮商會	30	3	3,000	110	△	Y	90
			修善寺變壓所	同	同	15	4	3,000	110	△	Y	60
93	大阪	大阪市	第一變壓所	三相送風	米. ゼネラルエレクトリツク會社	330	4	3,450	370	△	▽	1,320
			第二變壓所	同	同	550	5	3,450	435	△	六相	2,750
102	和歌山	和歌山水力電氣	岡山町變壓所	單相油入水冷却	瑞. ブラウンボベリー會社	265	3	5,900	1,735	人	Y	795
141	大分	豐後電氣鐵道	沈墮發電所	單相油入	東京. 芝浦製作所	200	3	3,450	22,000	△	▽	600
			大分變壓所	同	同	200	3	20,000	3,100	△	▽	600

（四） 自家用電氣事業

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量 (K.W)	箇數	電壓 一次線 (V)	電壓 二次線 (V)	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量 (K.W)
1	東京	株式會社芝浦製作所	構内變壓所	單相式	芝浦製作所	75	6	3,000	550	△	▽	540
				同	同	30	3	500	100	V	V	

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量 (K.W)	箇數	電壓 一次線 (V)	電壓 二次線 (V)	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量 (K.W)
2	東京	日清紡績株式會社	構内發電所	單相油入シエル形	東京. 芝浦製作所	75	3	520	104	△	▽	225
3		淺野セメント合資會社	構内配電所	同	同	10	3	3,500	110	△	▽	30
4	茨城	久原房之助（日立鑛山）	第一變壓所	單相油冷式シエル形	米. ウエスチングハウス會社	150	3	3,300	500	△	▽	450
			第二變壓所	同	同	150	4	3,300	500	V	V	600
5	栃木	古河鑛業會社（足尾銅山）	別倉變壓所	單相油入	足尾銅山工場	10	3	2,200	110	△	▽	330
				同	米. ウエスチングハウス會社	100	3	10,000	2,200	△	▽	
			岡藤變壓所	同	同	100	9	10,000	2,200	△	▽	1,125
				同	同	75	3	2,200	520	△	▽	
			小瀧變壓所	同	同	100	6	10,000	2,200	△	▽	600
			餐橋變壓所	同	同	100	6	10,000	2,200	△	▽	600
			通洞發電所	同	東京. 芝浦製作所	50	3	2,000	530	△	▽	195
				同	足尾銅山工場	15	3	2,000	220	△	▽	
			本山採鑛所	單相送風	獨. シーメンスシユケルト會社	75	3	2,000	200	人	Y	225
6		金谷善一郎（金谷ホテル）	構内變壓所	單相油入	同	20	3	2,000	105	△	▽	60
7	長野	土橋長兵衛	構内變壓所	單相シエル形	小田電氣工場	100	2	11,000	50	V	V	200
8	福井	三菱合資會社（面谷鑛山）	面谷配電所	單相式	米. ゼネラルエレクトリツク會社	15	3	2,200	560	△	▽	45
9	石川	芳谷炭坑株式會社（遊泉寺銅山）	構内配電所	單相式	東京. 芝浦製作所	100	3	3,450	550	△	▽	300
10	新潟	三菱合資會社（佐渡鑛山）	第一發電所	單相式	?	5	1	1,200	120	—	—	5
			第二發電所	同	?	60	3	3,500	230	△	▽	180
11	秋田	同社（尾去澤鑛山）	第一配電所	單相油入	米. ゼネラルエレクトリツク會社	23	9	3,000	230	△	▽	207
			第二配電所	同	神戸三菱造船所	40	3	3,000	220	△	▽	120
			鉛谷坑口配電所	同	米. ゼネラルエレクトリツク會社	20	2	3,000	220	V	V	40
			向坪坑口配電所	同	東京. 芝浦製作所	3	2	3,000	220	V	V	6
12		古河鑛業會社（院内鑛山）	椿山發電所	三相式	獨. シーメンスハルスケ會社	200	2	500	5,000	人	Y	400
			長倉變壓所	三相式	同	200	1	5,000	500	人	Y	
				同	同	20	1	5,000	110	人	Y	598
				單相式	同	126	3	5,000	550	△	▽	
			山市變壓所	三相式	同	250	2	5,000	500	人	Y	510
				同	同	10	1	5,000	110	人	Y	
13		合名會社藤田組（小坂鑛山）	小坂變壓所	單相油入シエル形	米. ゼネラルエレクトリツク會社	45	9	10,000 又ハ 20,000	3,120	△	▽	3,385
				同	同	150	3	10,000 又ハ 20,000	440	△	▽	
				同	同	200	9	10,000 又ハ 20,000	3,120	△	▽	
				同	米. ウエスチングハウス會社	250	4	20,000 又ハ 20,000	3,120	△	▽	
			苗代澤變壓所	單相油入	同	30	3	3,150 又ハ 3,000	220 又ハ 110	△	▽	90
			止瀧第二發電所	單相油入シエル形	米. ゼネラルエレクトリツク會社	165	7					
				同	同	50	3	3,450	11,000 又ハ 22,000	△	▽	1,455
				同	米. ウエスチングハウス會社	50	3					

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量	個数	電壓 一次線	電壓 二次線	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量
						K.W		V	V			K.W
13	秋田	合資會社藤田組(小坂鑛山)	鷹平第三發電所	單相油入シエル形	米. ゼネラルエレクトリック會社	200	3	3,450	10,600 又ハ 21,000	△	▽	750
			同	同	同	50	3					
			大湯第四發電所	單相油入シエル形	米. ウエスチングハウス會社	250	4	3,450	10,600 又ハ 21,000	△	▽	1,000
14		武田恭作(楮鑛山)	家ノ上配電所	單相コア形	米. ゼネラルエレクトリック會社	30	3	3,150	115 又ハ 230	△	▽	210
			同	同	同	15	6					
			同	同	同	5	6					
15	京都	松風陶器合資會社	構內試驗室	單相式	同	50	1	2,000	50,000	—	—	50
16	大阪	住友吉左衛門(住友伸銅所)	構內試驗室	單相式	同	5	1	160	22,000	—	—	5
17	兵庫	三菱合資會社(生野鑛山)	千珠三番坑口配電所	單相油入	米. ゼネラルエレクトリック會社	50	2	3,120	460	V	V	100
			川戸瀬坑口配電所	同	同	50	2	3,120	460	V	V	100
			大盛坑口配電所	同	同	50	2	3,120	460	V	V	100
			製煉所內配電所	同	同	50	2	3,120	460	V	V	100
			金香瀬山配電所	同	東京. 芝浦製作所	30	2	3,120	460	V	V	60
18	岡山	同社(吉岡鑛山)	第一配電所	單相油入	東京. 芝浦製作所	20	3	3,200	115	△	▽	60
			第二配電所	單相油入	同	20	3	3,200	460	△	▽	120
				同	同	20	3	3,200	230	△	▽	
			第三配電所	單相油入	同	20	3	3,200	460	△	▽	60
			新居濱配電所	單相式	米. ウエスチングハウス會社	20	3	3,000	110	△	Y	100
				同	?	20	2	3,000	110	V	V	
			東平配電所	單相式	米. ゼネラルエレクトリック會社	120	3	10,000	370	△	▽	525
				同	同	35	3	3,000	370	△	▽	
				同	大阪電燈會社	20	3	370	110	△	Y	
19	愛媛	住友吉左衛門(別子鑛業所)	端出場配電所	單相式	東京. 芝浦製作所	2	3	3,000	110	V	V	6
			石ケ山丈選電所	同	同	2	1	3,000	110	—	—	2
			黒石配電所	同	東京. 太田電機工場	5	2	3,000	110	V	V	10
			角石原配電所	同	東京. 芝浦製作所	3	2	3,000	110	V	V	6
			別子配電所	同	?	5	3	3,000	110	△	▽	15
20	長崎	三菱合資會社(長崎造船所)	立神配電所	單相式	米. ゼネラルエレクトリック會社	75	6	3,300	150	△	▽	450
21		鍋答院鑛業(波佐見鑛山)	古湯發電所	單相油入水冷却コア形	同	245	3	2,400	24,000	△	▽	735
			カゴ原配電所	同	同	225	3	22,000	550	△	▽	675
22	福岡	三菱合資會社(鉱田炭礦)	タラ池配電所	單相式	東京. 芝浦製作所	25	3	3,500	220	△	▽	75
23	福岡 熊本	三井合名會社(三池炭礦)	第二配電所	單相式	米. ゼネラルエレクトリック會社	150	3	2,080	400	△	六相	450
24	熊本	九州製紙株式會社	構內配電所	單相式	獨. シーメンスシュケルト會社	4.5	3	2,000	100	△	▽	13.5
25	宮崎	內藤政恭(日平銅山)	松崎配電所	單相油入	東京. 芝浦製作所	150	3	6,600	2,200	人	▽	450
			第二發電所	同	同	150	3	2,200	6,600	△	Y	450
26	鹿兒島	島津忠重(山ケ野鑛山)	山ケ野變壓所	三相油入	米. ゼネラルエレクトリック會社	80	1	10,000	465	△	▽	80
			永野變壓所	三相送風	同	350	1	10,000	2,200	△	▽	350

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量	個数	電壓 一次線	電壓 二次線	結線法 一次線	結線法 二次線	總容量
						K.W		V	V			K.W
27	北海道	島津忠重(斤ケ野金山)	平田送變壓所	單相シエル形	米. ウエスチングハウス會社	75	3	10,000	550	△	▽	225
28		北海道炭礦汽船會社(夕張鑛業所第一鑛)	夕張發電所	單相式	?	100	4	550	3,300	V	V	400
29		石狩石炭株式會社	構內配電所	單相式	?	60	3	2,100	440	△	▽	180

(五) 官廳電氣事業

30	兵庫	鐵道院(山陰線餘部隧道)	東口配電所	單相式	大阪電燈會社	7.5	3	2,200	110	△	▽	22.5
			西口配電所	同	同	7.5	6	2,200	110	△	▽	45

1. 變壓器ノ容量及電壓ハ總テ一箇ノモノヲ表示ス

其六　電動

順位	地方	事業者	設置場所	電動 種類	電動 製造者	電動 馬力数
				(一) 電氣		
1	東京 神奈川 埼玉	東京電燈	淺草發電所	三相交流誘導	獨. アルゲマイネ會社	75
			神田配電所	三相交流誘導	米. ゼネラルエレクトリック會社	150
				同	同	175
				同	東京. 芝浦製作所	300
				三相交流同期	獨. シーメンスシュケルト會社	150
			日本橋配電所	三相交流誘導	米. ゼネラルエレクトリック會社	150
				同	同	175
				同	東京. 芝浦製作所	300
				三相交流同期	獨. シーメンスシュケルト會社	150
				同	同	150
			京橋配電所	三相交流誘導	東京. 芝浦製作所	300
				同	米. ゼネラルエレクトリック會社	175
				三相交流同期	獨. シーメンスシュケルト會社	150
			麹町配電所	三相交流誘導	獨. アルゲマイネ會社	80
				同	同	80
				三相交流同期	獨. シーメンスシュケルト會社	75
				同	同	75
4	東京 神奈川	横濱電氣	常盤町配電所	二相交流誘導	獨. アルゲマイネ會社	40
				同	東京. 芝浦製作所	40
				同	獨. アルゲマイネ會社	200
				同	東京. 芝浦製作所	300
				二相交流同期	獨. アルゲマイネ會社	450
				(二) 電氣		
25	長野	伊那電車軌道	松島變壓所	三相交流誘導	東京. 芝浦製作所	120
45	愛知	福戸電氣鐵道	印場配電所	二相交流誘導	米. ゼネラルエレクトリック會社	120
113	廣島	呉電氣鐵道	呉發電所	三相交流誘導	英. デッカー會社	200
				(三) 電氣鐵道及		
2	東京 神奈川	東京鐵道	横綱町變壓所	三相交流誘導	米. ゼネラルエレクトリック會社	300
			飯田町變壓所	同	同	600
			有樂町變壓所	同	同	300
			市ケ谷變壓所	三相交流同期	英. デッカー會社	485
			入宮町變壓所	同	同	485
3		京濱電氣鐵道	大森配電所	直流電	米. ゼネラルエレクトリック會社	23

發電機

機 固數	機 使用電壓	機 總馬力	發電機 種類	發電機 製造者	發電機 容量	發電機 固數	發電機 電壓	發電機 總容量	順位
				供給事業					
1	3,000 V	75	直流直列卷	ブラウシュ會社	15 K.W.	2	2,500 V	30 K.W.	
			同	三好電氣會社	15	2	2,500	(30)	
2	3,300		直流複卷	米. ゼネラルエレクトリック會社	50	4	125		
2	3,300	1,100	直流分電卷	同	120	2	250	740	
1	3,300		同	東京. 芝浦製作所	100	2	125		
1	3,300		同	獨. シーメンスシュケルト會社	100	1	250		
2	3,300		直流複卷	米. ゼネラルエレクトリック會社	50	4	125		
3	3,300		直流分電卷	同	120	3	250		
1	3,300	1,725	同	東京. 芝浦製作所	100	2	125	1,160	1
2	3,300		直流複卷	獨. シーメンスシュケルト會社	100	2	250		
2	3,300		直流分電卷	同	100	2	250		
2	3,300		直流分電卷	東京. 芝浦製作所	100	4	125		
2	3,300	1,700	同	米. ゼネラルエレクトリック會社	120	2	250	1,140	
5	3,300		同	獨. シーメンスシュケルト會社	100	5	250		
4	3,300		直流分電卷	米. ウエスチングハウス會社	50	4	125		
2	3,300	780	同	獨. アルゲマイネ會社	50	2	125	500	
2	3,300		同	獨. シーメンスシュケルト會社	50	2	250		
2	3,300		同	米. エデソン會社	25	4	125		
1	2,000		直流分電卷	獨. アルゲマイネ會社	25	1	125		
2	200		同	東京. 芝浦製作所	25	2	125		
2	2,200	1,570	同	獨. アルゲマイネ會社	75	4	140	1,375	4
2	3,000		同	東京. 芝浦製作所	100	4	125		
1	2,200		同	獨. アルゲマイネ會社	150	2	140		
				鐵道事業					
1	2,050	120	直流複卷	東京. 芝浦製作所	75	1	600	75	25
1	2,000	120	直流複卷	米. ゼネラルエレクトリック會社	80	1	575	80	45
1	2,000	200	直流複卷	米. フオートウエン會社	150	1	550	150	113
				電氣供給兼營事業					
8	3,200	2,400	直流複卷	米. ゼネラルエレクトリック會社	200	8	575	1,600	
4	3,200	2,400	同	同	400	4	575	1,600	
4	3,200	1,200	同	同	200	4	575	800	2
3	3,000	1,455	同	英. デッカー會社	330	3	600	990	
3	3,000	1,455	同	同	330	3	600	990	
2	550	46	直流分電卷	米. ゼネラルエレクトリック會社	15	2	250	30	3

順位	地方	事業者	設置場所	電動機 種類	電動機 製造者	電動機 馬力數
102	和歌山	和歌山水力電氣	關戸配電所	三相交流誘導	獨. アルケマイネ會社	150
127	土佐	土佐電氣鐵道	中島町配電所	三相交流誘導	獨. シーメンスシユケルト會社	300
141	大分	豐後電氣鐵道	大分變壓所	三相交流誘導	米. セネラルエレクトリツク會社	150

(四) 自家用電氣事業

順位	地方	事業者	設置場所	電動機 種類	電動機 製造者	電動機 馬力數
1	東京	株式會社芝浦製作所	構內變壓所	三相交流誘導	芝浦製作所	75
2	栃木	古河鑛業會社 (足尾銅山)	間藤變壓所	三相交流誘導	獨. シーメンスシユケルト會社	180
3		同社 (阿仁鑛山)	鑛山配電所	直流電	?	15
			萱葺配電所	三相交流誘導	?	100
4	秋田	合名會社藤田組(小坂鑛山)	小坂變壓所	三相交流同期	米. ゼネラルエレクトリツク會社	133
				同	同	133
			小坂分銅所	三相交流同期	同	220
				同	同	220
5		武田恭作 (椿鑛山)	家ノ上配電所	三相交流同期	米. セネラルエレクトリツク會社	150
6	京都	日本製布株式會社	構內發電所	直流電	獨. アルゲマイネ會社	30
7	兵庫	三菱合資會社 (神戸三菱造船所)	第二發電所	直流電	神戸三菱造船所	50
8	長崎	同社 (長崎三菱造船所)	中央發電所	三相交流誘導	米. セネラルエレクトリツク會社	450
				同	同	60
9	佐賀	祁答院重義 (波佐見鑛山)	カヲ原配電所	三相交流誘導	同	50
10	福岡	三菱合資會社 (鯰田炭礦)	タラ池配電所	三相交流誘導	神戸三菱造船所	75
11	福岡熊本	三井合名會社 (三池炭礦)	萬田坑配電所	三相交流誘導	米. ゼネラルエレクトリツク會社	100

順位	電動機 箇數	電動機 使用電壓	電動機 總馬力	發電機 種類	發電機 製造者	發電機 容量	發電機 箇數	發電機 電壓	發電機 總容量	順位
		V				K.W		V	K.W	
102	2	3,000	300	直流複卷	獨. アルゲマイネ會社	100	2	600	200	102
127	1	3,300	300	直流複卷	獨. シーメンスシユケルト會社	200	1	550	200	127
141	1	3,300	150	直流複卷	米. ゼネラルエレクトリツク會社	100	1	575	100	141
1	1	550	75	直流複卷	芝浦製作所	50	1	250	50	1
2	2	2,000	360	直流分電卷	獨. シーメンスシユケルト會社	125	2	500	250	2
3	1	500	15	直流	?	10	1	125	10	3
	1	2,000	100	直流複卷	?	75	1	550	75	
4	2	3,120	399	直流複卷	米. セネラルエレクトリツク會社	75	2	550	225	4
	1	420		同	同	75	1	550		
	3	3,120	880	直流分電卷	同	150	3	75	600	
	1	420		同	同	150	1	75		
5	1	3,150	150	直流複卷	米. セネラルエレクトリツク會社	45	1	550	45	5
6	1	500	30	直流複卷	獨. アルゲマイネ會社	25	1	125	25	6
7	1	220	50	三相交流	米. セネラルエレクトリツク會社	35	1	2,300	35	7
8	1	3,450	510	直流複卷	同	300	1	250	350	8
	1	3,450		直流分電卷	東京. 三吉商會	25	2	125		
9	1	550	50	直流複卷	米. ゼネラルエレクトリツク會社	35	1	250	35	9
10	1	200	75	直流複卷	神戸三菱造船所	50	1	250	50	10
11	1	220	100	直流複卷	米. セネラルエレクトリツク會社	70	1	275	70	11

其七　電流變式機

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	容量	個數	電壓 交流	電壓 直流	周波度數	總容量	備考
						K.W		V	V		K.W	
(一)　電氣供給事業												
4	東京 神奈川	横濱電氣	常盤町配電所	二相回轉	米. セネラルエレクトリック會社	150	2	218	300	60	300	
(二)　電氣鐵道及電氣供給兼營事業												
2	東京 神奈川	東京鐵道	有樂町變壓所	六相回轉	米. セネラルエレクトリック會社	750	2	435	600	25	1,500	
			芝町變壓所	同	英. ヴツカー會社	750	2	435	600	25	1,500	
			濱松町變壓所	三相回轉	米. セネラルエレクトリック會社	400	2	360	575	25	800	
			今川橋變壓所	同	同	400	4	360	575	25	1,600	
6	神奈川	小田原電氣鐵道	小田原變壓所	三相回轉	米. ウオーカー會社	100	2	350	500	30	300	
				同	東京. 芝浦製作所	100	1	350	500	30		
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	三島變壓所	三相回轉	獨. シーメンスシユチルト會社	82	1	346	600	50	82	
93	大阪	大阪市	第一變壓所	三相回轉	米. セネラルエレクトリック會社	300	4	370	600	25	1,000	
			第二變壓所	同	同	500	5	435	600	25	2,500	
100	大阪 大兵	阪神電氣鐵道	御影發電所	三相電動變	英. ブルースピープルス會社	200	2	3,500	600	50	400	直流ヲ交流ニ變流ス
			尼崎發電所	同	同	200	2	3,500	600	50	400	
(三)　自家用電氣事業												
1	大阪	住友吉左衛門(住友伸銅所)	構內試驗室	回轉變	英. ブリテシュインシュレーテッドエンドヘルスピータブル會社	15	1	220	160	60	15	直流ヲ交流ニ變流ス
2	兵庫	株式會社川崎造船所	構內發電所	六相回轉	米. セネラルエレクトリック會社	525	1	185	250	60	525	
3	愛媛	住友吉左衛門(別子鑛業所)	東平配電所	三相回轉	同	100	1	390	600	30	100	
4	長崎	三菱合資會社(長崎三菱造船所)	立神配電所	三相回轉	同	200	2	150	250	40	400	
5	福岡 熊本	三井合名會社(三池炭礦)	第二配電所	六相回轉	——	400	1	405	550	40	400	

其八　蓄電池

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	箇數	放電容量
							A.H
(一)　電氣供給事業							
1	東京 神奈 靜岡 山梨	東京電燈	神田配電所	クロライド	英. クロライド電池會社	134	2,400
			京橋配電所	同	同	132	3,600
			麹町配電所	E.P.S會社E形	E. P. S 會社	256	1,680
4	東京 神奈川	横濱電氣	常盤町配電所	チユードル	獨. 伯林蓄電池製造會社	80 80	1,080 1,512

順位	地方	事業者	設置場所	種類	製造者	箇數	放電容量
							A.H
(二)　電氣鐵道及電氣供給兼營事業							
3	東京 神奈川	京濱電氣鐵道	大森配電所	クロライトプランテ	英. エヴアーセット會社	100	400
100	大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	御影發電所	クロライド	英. クロライド電池會社	286	1,000
			尼崎發電所	同	同	286	1,000
(三)　自家用電氣事業							
1	大阪	大阪府立醫學校	構內發電所	チユードル	?	70	27
2	長崎	三菱合資會社(長崎造船所)	中央發電所	チユードル	獨. チユードル蓄電池製造會社	132	2,484
(四)　官廳電氣事業							
3	京都	京都帝國大學	構內發電所	チユードル	獨. チユードル蓄電池製造會社	188	126
				同	同	88	180

其九　車輛及取附電動機

順位	地方	事業者	電動車 種類	電動車 輛數	電動車 重量(瓲)	電動車 定員又ハ積載量	附隨車 種類	附隨車 輛數	附隨車 重量(瓲)	附隨車 定員又ハ積載量	合計輛數 客車	合計輛數 貨車
2	東京 神奈川	東京鐵道	四輪 ボギー	939 120	7.0 9.5	40人 66人	—	—	—	—	1,059	—
3	東京 神奈川	京濱電氣鐵道	四輪 ボギー	19 25	7.0 23.0	42人 76人	四輪	13	4.5	42人	57	—
5	東京	玉川電氣鐵道	四輪	10	6.0	40人	四輪	20	3.0	10噸	10	20
6	神奈川	小田原電氣鐵道	四輪	14 1	5.0 4.0	50人 4噸	四輪	11 6 2 1	2.5 1.5 1.5 1.5	50人 3噸 4噸 2噸	25	10
7	神奈川	江ノ島電氣鐵道	四輪	3 3	6.7 6.3	45人 40人	四輪	1 1 1 1 2	3.9 3.9 3.9 3.6 1.5	50人 42人 40人 40人 8噸	10	2
8	神奈川	横濱電氣鐵道	四輪	28	8.0	40人	—	—	—	—	23	—
11	埼玉	川越電氣鐵道	四輪	5	6	42人	四輪	2 3 3	4.0 2.0 1.8	42人 3噸 4噸	7	6
25	長野	伊那電車軌道	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	四輪	6	7.3	34人	四輪	1 2 2	4.3 2.5 2.1	34人 3噸 3噸	7	4
44	愛知	名古屋電氣鐵道	四輪	50 37	5.8 4.5	42人 40人	—	—	—	—	87	—
45	愛知	瀬戸電氣鐵道	四輪	2 2	6.1 5.9	42人 34人	四輪	2 10 4	4.0 4.0 2.6	42人 7噸 5噸	6	14
49	三重	伊勢電氣鐵道	四輪 ボギー	16 2	5.0 8.0	40人 80人	四輪	7 4 1 2	3.5 3.5 3.2 2.8	40人 36人 5噸 5噸	29	3
57	岐阜	岩村電氣軌道	四輪	2 2	3.0 3.0	32人 3噸	—	—	—	—	2	2
92	京都	京都電氣鐵道	四輪	64 49 5 3	4.9 4.4 2.5 2.8	38人 30人 4噸 2.8噸	—	—	—	—	113	8

車輛取附電動機 種類	車輛取附電動機 製造者	馬力數	一箇車取附數	總馬力	車臺 種類	車臺 製造者	車體 製造者	順位
直流直列卷	米．ゼネラルエレクトリツク會社 英．ヂツカー會社	25 35	2 2	55,350	四輪及ボギー	米．ベツクハム會社 ジヨンバフト會社 米．ブリル會社	東京．天野工場 東京．大塚工場 東京車輛製造所 熱田．日本車輛製造會社 東京機械製造會社 汽車製造會社 本會社	2
直流直列卷	米．ゼネラルエレクトリツク會社 米．ウオーカー會社 米．ウエスチングハウス會社 英．ヂツカー會社 東京．芝浦製作所	25 30 50	2 2 4	6,010	四輪及ボギー	米．ベツクハム會社 米．ブリル會社 東京．芝浦製作所	東京．大塚工場 東京．天野工場 東京車輛製造會社 東京．松井工場 東京．豐岡工場 東京．月島車輛製作所 東京機械製造會社 熱田．日本車輛製造會社	3
G.E 58形	米．ゼネラルエレクトリツク會社	37	2	740	ブリルE12號形	米．ブリル會社	東京．高橋鐵工所	5
直流直列卷	米．ウオーカー會社	25	2	750	ベツクハム8B形	米．ベツクハム會社 東京．天野工場	東京．天野工場	6
直流直列卷	獨．シーメンスハルスケ會社	30	1	180	單式標準形	獨．マイネツケ會社 東京．天野工場	東京．天野工場	7
直流直列卷	米．ウエスチングハウス會社	25	2	1,400	ブリル21F形	米．ブリル會社	東京．天野工場 天沼工場 東京．豐岡工場 東京車輛製造所	8
直流直列卷	東京．芝浦製作所	25	2	250	四輪	米．ベツクハム會社 東京車輛製造所	東京車輛製造所	11
W.H12A形	米．ウエスチングハウス會社	25	2	—	ブリル21E形	米．ブリル會社	東京．天野工場	25
直流直列卷	米．ゼネラルエレクトリツク會社	25	2	300	四輪	米．マツグロイヤ會社	東京車輛製造所	33
ウオーカー3號S形 G.E 800形	米．ウオーカー會社 米．ゼネラルエレクトリツク會社	25 25	1 2	2,125	ベツクハム7B形8B形	米．ベツクハム會社	熱田．日本車輛製造會社 東京．井上工場 本會社	44
G.E 58形	米．ゼネラルエレクトリツク會社	37	2	296	ブリル21E形	米．ブリル會社	熱田．日本車輛製造會社 本會社	45
直流直列卷	獨．アルゲマイネ會社 獨．シーメンスハルスケ會社	20 25	2 2	8 60	シングルリザツト形	米．ベツクハム會社 獨．マイネツケ會社 グスタブ會社	熱田．日本車輛製造會社	49
直流直列卷	米．ゼネラルエレクトリツク會社	25	1	100	四輪	米．ブリル會社	熱田．日本車輛製造會社	57
ウオーカー3號F形 G.E 800形	米．ウオーカー會社 米．ゼネラルエレクトリツク會社 東京．三吉商會	25 25	1 2	3,200	シングルリザツト形	米．ベツフハム會社 米．ブリル會社	熱田．日本車輛製造會社 堺．梅鉢鐵工場	92

順位	地方	事業者	車輛 電動車 種類	電動車 臺數	電動車 重量(空車)	電動車 定員又ハ積載量	附隨車 種類	附隨車 臺數	附隨車 重量(空車)	附隨車 定員又ハ積載量	合計臺數 客車	合計臺數 貨車
98	大阪	大阪市	四輪	126 5 3 1	8.0 8.0 9.0 8.5	42人 42人 66人 52人	—	—	—	—	135	—
100	大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	ホギー	50	18.6	82人	—	—	—	—	50	—
102	和歌山	和歌山水力電氣	四輪	13	6.0	35人	—	—	—	—	13	—
106	兵庫	龍野電氣鐵道	四輪	6 3 4 2	6.0 7.5 6.0 7.0	40人 46人 5噸 4噸	四輪	1 3	4.0 4.0	40人 5噸	10	9
113	廣島	呉電氣鐵道	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	山口	岩國電氣軌道	四輪	3	6.0	40人	四輪	2 2 2	4.5 4.0 3.0	40人 5噸 5噸	5	4
127	高知	土佐電氣鐵道	四輪	2 29 2	5.5 6.0 4.0	27人 37人 4噸	四輪	2 1 10	3.0 3.5 1.5	27人 37人 4噸	34	12
141	大分	豐後電氣鐵道	四輪	13	6.5	50人	四輪	5 7	4.0 2.0	50人 3噸	18	7

1. 本表ニ於ケル計數ハ總テ事業者營業決算期末現在ニ據ル
2. 伊那電車軌道及呉電氣鐵道會社ハ四十二年下半期決算後ノ開業ニ付計上セス

車輛取附電動機 種類	製造者	馬力數	一箇車取附數	總馬力	車臺 種類	製造者	車體 製造者	順位
直流直列卷	米. セネラルエレクトリツク會社 獨. アルゲマイネ會社	35 25 20	2 2 2	5,585	四輪	米. ブリル會社 獨. ヘルブランド會社	熱田. 日本車輛製造會社 汽車製造會社	98
直流直列卷	米. ウエスチングハウス會社	45	4	9,000	スウ井ングホルスターダブルトラツク	米. ブリル會社	熱田. 日本車輛製造會社	100
アルゲマイネ A.B53形	獨. アルゲマイネ會社	23.3	2	545.8	四輪	獨. ヘルマンベカー會社	熱田. 日本車輛製造會社	102
直流直列卷	英. デツカー會社 獨. アルゲマイネ會社	25	2	750	四輪	米. ブリル會社 獨. ヘルブランド會社	大阪. 能見製作所 尼崎. 關西木工會社	106
直流直列卷	英. デツカー會社	38	1	—	ブリル式 21E形	英. デツカー會社	筑前. 若津深川造船所 堺. 梅鉢鐵工所	113
直流直列卷	英. セネラルエレクトリツク會社	25	2	150	ブリル 21E形 ベツクハム 7B形	米. ブリル會社 米. ベツクハム會社	東京. 大塚工場 熱田. 日本車輛製造會社	117
直流直列卷	米. ウエスチングハウス會社	25 35	2 1	1,530	四輪	米. ブリル會社	堺. 梅鉢鐵工所 熱田. 日本車輛製造所	127
G.E 800 形	米. セネラルエレクトリツク會社 東京. 芝浦製作所	25 25	2 1	500	リヂツト形	米. ベツクハム會社 米. ブリル會社	熱田. 日本車輛製造會社 本會社	141

第六表　發電所變壓所及配電所數

其一　事業別

事業	發電所 使用認可	發電所 使用未認可	發電所 合計	變壓所及配電所 使用認可	變壓所及配電所 使用未認可	變壓所及配電所 合計
電氣供給事業	174	83	257	141	98	239
電氣鐵道事業	5	20	25	5	22	27
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	22	3	25	30	17	47
自家用電氣事業	593	31	624	94	19	113
官廳電氣事業	63	6	69	3	3	6
總計	857	143	1,000	273	159	432

其二　地方別

地方		發電所 使用認可	發電所 使用未認可	發電所 合計	變壓所及配電所 使用認可	變壓所及配電所 使用未認可	變壓所及配電所 合計
本州中區	東京	108	6	114	27	4	31
	神奈川	39	4	43	11	6	17
	埼玉	4	—	4	3	9	12
	千葉	2	4	6	—	2	2
	茨城	8	4	12	3	—	3
	栃木	15	2	17	13	1	14
	群馬	11	4	15	7	10	17
	長野	12	3	15	12	4	16
	山梨	5	2	7	3	—	3
	靜岡	23	9	32	11	8	19
	愛知	30	1	31	5	6	11
	三重	20	2	22	3	4	7
	岐阜	12	4	16	2	6	8
	福井	4	6	10	1	7	8
	石川	6	1	7	6	1	7
	富山	9	5	14	2	5	7
	新潟	5	1	6	1	4	5
本州北區	宮城	20	4	24	17	14	31
	山形	17	3	20	11	4	15
	秋田	3	2	5	1	4	5
	青森	5	—	5	6	—	6
	岩手	21	4	25	16	4	20
	函館	1	—	1	2	1	3
	札幌	2	—	2	5	—	5

地方		發電所 使用認可	發電所 使用未認可	發電所 合計	變壓所及配電所 使用認可	變壓所及配電所 使用未認可	變壓所及配電所 合計
本州西區	京都	44	8	52	16	7	23
	大阪	115	7	122	7	12	19
	奈良	7	2	9	1	—	1
	和歌山	12	2	14	3	1	4
	兵庫	62	10	72	9	8	17
	岡山	23	4	27	3	—	3
	廣島	22	2	24	6	3	9
	山口	13	3	16	—	—	—
	島根	7	1	8	—	—	—
	鳥取	2	—	2	1	—	1
四國區	德島	4	3	7	—	3	3
	香川	3	—	3	6	1	7
	愛媛	20	5	25	12	8	20
	高知	2	—	2	2	1	3
九州區	長崎	13	2	15	1	—	1
	佐賀	11	1	12	4	—	4
	福岡	52	10	62	12	4	16
	熊本	10	—	10	1	—	1
	大分	8	2	10	1	—	1
	宮崎	5	4	9	3	3	6
	鹿兒島	8	2	10	9	—	9
沖繩		—	1	1	—	2	2
北海道		32	3	35	8	2	10
總計		857	143	1,000	273	159	432

第七表　發電所數

其一　原動力別

事業	水力 使用認可	水力 使用未認可	水力 計	汽力 使用認可	汽力 使用未認可	汽力 計	瓦斯力 使用認可	瓦斯力 使用未認可	瓦斯力 計	合計 使用認可	合計 使用未認可	合計 計
電氣供給事業	108	54	157	67	19	86	4	10	14	174	83	257
電氣鐵道事業	—	3	3	5	17	22	—	—	—	5	20	25
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	6	2	8	16	1	17	—	—	—	22	3	25
自家用電氣事業	84	8	92	460	21	481	49	2	51	593	31	624
官廳電氣事業	2	1	3	53	5	58	8	—	8	63	6	69
總計	195	68	263	601	63	664	61	12	73	857	143	1,000

第八表　發電機箇數及容量

其一　原動力別

事業	水力 箇数	水力 容量 K.W	汽力 箇数	汽力 容量 K.W	瓦斯力 箇数	瓦斯力 容量 K.W	合計 箇数	合計 容量 K.W
電氣供給事業	170	57,836	172	38,116	5	375	347	96,327
電氣鐵道事業	—	—	11	2,075	—	—	11	2,075
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	13	3,890	45	22,500	—	—	58	26,390
自家用電氣事業	110	16,759	755	40,024	56	970	921	57,753
官廳電氣事業	1	45	86	3,892	13	240	100	4,177
總計	294	78,530	1,069	106,607	74	1,585	1,437	186,722

其二　電壓別

事業	低壓 箇数	低壓 容量 K.W	高壓 箇数	高壓 容量 K.W	特別高壓 箇数	特別高壓 容量 K.W	合計 箇数	合計 容量 K.W
電氣供給事業	25	1,178	292	68,076	30	27,073	347	96,327
電氣鐵道事業	11	2,075	—	—	—	—	11	2,075
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	19	4,070	33	17,170	6	5,150	58	26,390
自家用電氣事業	804	22,267	109	31,776	8	3,710	921	57,753
官廳電氣事業	87	3,127	13	1,050	—	—	100	4,177
總計	946	32,717	447	118,072	44	35,933	1,437	186,722

其三　電流別

事業	直流 箇数	直流 容量 K.W	交流 箇数	交流 容量 K.W	合計 箇数	合計 容量 K.W
電氣供給事業	26	1,192	321	95,135	347	96,327
電氣鐵道事業	11	2,075	—	—	11	2,075
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	19	4,070	39	22,320	58	26,390
自家用電氣事業	796	20,707	125	37,046	921	57,753
官廳電氣事業	87	3,127	13	1,050	100	4,177
總計	939	31,171	498	155,551	1,437	186,722

其二　電壓別

事業	低壓 使用認可	低壓 使用未認可	低壓 計	高壓 使用認可	高壓 使用未認可	高壓 計	特別高壓 25,000V未滿 使用認可	特別高壓 25,000V未滿 使用未認可	特別高壓 25,000V未滿 計	特別高壓 25,000V以上 使用認可	特別高壓 25,000V以上 使用未認可	特別高壓 25,000V以上 計	合計 使用認可	合計 使用未認可	合計 計
電氣供給事業	7	5	12	142	42	184	30	30	60	2	6	8	174	83	257
電氣鐵道事業	5	12	17	—	6	6	—	2	2	—	—	—	5	20	25
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	4	1	5	14	—	14	4	2	6	—	—	—	22	3	25
自家用電氣事業	521	20	541	61	6	67	11	3	14	—	2	2	593	31	624
官廳電氣事業	54	3	57	9	2	11	—	1	1	—	—	—	63	6	69
總計	591	41	632	226	56	282	45	38	83	2	8	10	857	143	1,000

其三　電流別

事業	直流 使用認可	直流 使用未認可	直流 計	交流 使用認可	交流 使用未認可	交流 計	直流及交流 使用認可	直流及交流 使用未認可	直流及交流 計	合計 使用認可	合計 使用未認可	合計 計
電氣供給事業	7	5	12	165	78	243	2	—	2	174	83	257
電氣鐵道事業	5	12	17	—	8	8	—	—	—	5	20	25
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	4	1	5	12	2	14	6	—	6	22	3	25
自家用電氣事業	514	19	533	70	12	82	9	—	9	593	31	624
官廳電氣事業	54	3	57	9	2	11	—	1	1	63	6	69
總計	584	40	624	256	102	358	17	1	18	857	143	1,000

其四　發電力別

事業	50K.W未滿 使用認可	50K.W未滿 使用未認可	50K.W未滿 計	100K.W未滿 使用認可	100K.W未滿 使用未認可	100K.W未滿 計	500K.W未滿 使用認可	500K.W未滿 使用未認可	500K.W未滿 計	1,000K.W未滿 使用認可	1,000K.W未滿 使用未認可	1,000K.W未滿 計	5,000K.W未滿 使用認可	5,000K.W未滿 使用未認可	5,000K.W未滿 計	5,000K.W以上 使用認可	5,000K.W以上 使用未認可	5,000K.W以上 計	合計 使用認可	合計 使用未認可	合計 計
電氣供給事業	10	6	16	27	13	40	100	35	135	17	11	28	18	11	29	2	7	9	174	83	257
電氣鐵道事業	—	—	—	—	—	—	2	13	15	1	2	3	1	6	7	—	—	—	5	20	25
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	—	—	—	1	—	1	10	—	10	4	2	6	6	1	7	1	—	1	22	3	25
自家用電氣事業	403	16	419	75	3	78	87	1	88	15	3	18	13	7	20	—	1	1	593	31	624
官廳電氣事業	39	3	42	13	—	13	10	—	10	1	1	2	—	2	2	—	—	—	63	6	69
計總	452	25	477	116	16	132	210	48	258	38	19	57	38	27	65	3	8	11	857	143	1,000

1. 同一發電所內ノ發電機ニ使用認可及使用未認可ノモノアルトキハ使用認可ノ分ニ於キ相當額ニ計上セリ
2. 同一發電所內ニ於テ數電壓二種以上アルトキハ最モ高キ電壓ノ欄ニ計上セリ

其四　容量別

事業	50K.W未満		100K.W未満		500K.W未満		1,000K.W未満		1,000K.W以上		合計	
	箇数	容量	箇数	容量	箇数	容量	箇数	容量	箇数	容量	箇数	容量
		K.W		K.W		K.W		K.W		K.W		K.W
電気供給事業	44	1,374	81	5,404	165	32,541	37	22,818	20	34,190	347	96,327
電気鉄道事業	—	—	—	—	10	1,575	1	500	—	—	11	2,075
電気鉄道及電気供給兼営事業	—	—	14	910	25	5,730	7	4,650	12	15,100	58	26,390
自家用電気事業	671	1,741	100	6,462	119	22,275	19	10,275	12	12,000	921	57,753
官庁電気事業	73	1,590	18	985	9	1,602	—	—	—	—	100	4,177
総計	788	9,705	213	13,761	328	63,723	64	38,243	44	61,290	1,437	186,722

其五　周波度數別

事業	50サイクル		60サイクル		100サイクル		125サイクル		其他		合計	
	箇数	容量	箇数	容量	箇数	容量	箇数	容量	箇数	容量	箇数	容量
		K.W		K.W		K.W		K.W		K.W		K.W
電気供給事業	60	37,326	196	52,137	15	2,011	28	2,316	22	1,345	321	95,135
電気鉄道事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気鉄道及電気供給兼営事業	10	5,470	11	9,100	1	60	4	240	13	7,450	39	22,320
自家用電気事業	28	10,895	71	18,300	1	30	—	—	25	7,821	125	37,046
官庁電気事業	2	230	11	820	—	—	—	—	—	—	13	1,050
総計	100	53,921	289	80,357	17	2,101	32	2,556	60	16,616	498	155,551

1. 本表ニハ使用未認可ノモノ及臨時用發電機ヲ包含セス

第九表　電線路亘長電線延長及支持物數

其一　事業別

事業	電線路亘長	電線延長				支持物數		
		低壓	高壓	特別高壓	合計	木柱	鐵柱及鐵塔	計
	粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本
電気供給事業	3,796.1	5,073.9	8,194.8	2,340.7	15,609.4	145,185	419	145,604
電気鉄道事業	64.9	191.3	—	—	191.3	2,923	396	3,319
電気鉄道及電気供給兼営事業	648.9	1,408.3	1,070.6	312.2	2,791.1	25,504	5,020	30,524
総計	4,509.9	6,673.5	9,265.4	2,652.9	18,591.8	173,612	5,835	179,447

其二　地方別

地方		電線路亘長	電線延長				支持物數		
			低壓	高壓	特別高壓	合計	木柱	鐵柱及鐵塔	合計
		粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本
本州中區	東京	762.4	1,702.9	1,505.5	363.9	3,572.3	34,246	4,646	38,892
	神奈川	216.5	543.7	506.8	211.8	1,262.3	10,721	582	11,303
	埼玉	17.0	42.2	18.2	—	60.4	799	—	799

地方		電線路亘長	電線延長				支持物數		
			低壓	高壓	特別高壓	合計	木柱	鐵柱及鐵塔	合計
		粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本
本州中區	千葉	7.6	14.6	16.6	—	31.2	385	—	385
	茨城	19.0	18.7	21.5	—	40.2	485	—	485
	栃木	61.2	58.0	85.0	71.6	214.6	2,150	—	2,150
	群馬	156.7	127.4	164.2	176.7	468.3	5,227	—	5,227
	長野	196.4	203.1	406.7	118.0	727.8	6,896	3	6,899
	山梨	40.8	39.8	59.2	25.3	124.3	1,237	—	1,237
	静岡	124.5	120.9	252.7	46.1	419.7	4,660	—	4,660
	愛知	299.0	516.6	812.3	127.5	1,456.4	9,354	2	9,356
	三重	87.1	113.9	175.8	27.1	316.8	3,469	—	3,469
	岐阜	93.7	94.8	123.0	94.0	311.8	3,555	—	3,555
	滋賀	19.0	17.3	37.7	—	55.0	550	—	550
	福井	101.5	102.6	203.7	104.6	410.9	3,847	—	3,847
	石川	41.1	54.6	113.7	—	168.3	1,870	—	1,870
	富山	39.6	61.2	73.3	—	134.5	1,254	—	1,254
本州北區	新潟	192.4	158.8	263.3	274.9	697.0	6,960	10	6,970
	福島	119.1	164.7	314.7	83.9	563.3	4,203	—	4,203
	宮城	46.6	59.2	119.0	—	178.2	1,774	—	1,774
	山形	96.3	77.5	231.0	39.0	347.5	3,679	—	3,679
	秋田	71.9	46.0	68.2	133.1	247.3	2,644	—	2,644
	岩手	17.5	27.0	62.4	—	89.4	579	—	579
	青森	57.9	49.7	84.9	81.2	215.8	2,064	—	2,064
本州中區	京都	207.3	390.3	586.1	—	976.4	7,434	9	7,443
	大阪	223.1	407.4	727.5	—	1,134.9	7,911	455	8,366
	奈良	47.8	48.3	130.6	—	178.9	1,446	—	1,446
	和歌山	76.0	80.9	168.1	73.8	322.8	3,428	9	3,437
	兵庫	215.1	373.1	455.3	65.2	893.6	9,379	82	9,461
	岡山	15.1	25.5	29.5	—	55.0	498	—	498
	鳥取	84.1	68.3	173.6	59.5	301.4	3,162	—	3,162
	山口	16.0	23.1	22.1	—	45.2	624	—	624
	島根	12.6	17.7	25.7	—	43.4	360	—	360
	島取	43.8	31.5	101.8	33.2	166.5	1,670	—	1,670
四國區	徳島	20.8	59.0	19.8	—	78.8	687	1	688
	香川	38.0	49.6	80.2	—	129.8	1,426	13	1,439
	愛媛	41.2	53.9	124.1	—	178.0	1,503	1	1,504
	高知	52.9	65.5	53.1	38.3	156.9	1,895	22	1,917
九州區	長崎	39.7	48.3	77.9	—	126.2	1,618	—	1,618
	佐賀	57.8	63.4	79.0	69.4	211.8	2,057	—	2,057
	福岡	87.8	125.7	175.6	—	301.3	2,778	—	2,778
	熊本	17.2	29.0	27.0	—	56.0	741	—	741

地方		電線路亘長	電線延長 低壓	高壓	特別高壓	合計	支持別數 木柱	鐵柱及鐵塔	合計
		粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本
九州區	大分	102.8	96.0	128.3	137.4	361.7	4,104	—	4,104
	宮崎	33.4	20.0	45.5	—	65.5	495	—	495
	鹿兒島	54.2	29.8	120.5	78.5	228.8	2,118	—	2,118
北海道		145.4	152.0	194.7	118.9	465.6	5,670	—	5,670
總計		4,509.9	6,673.5	9,265.4	2,652.9	18,591.8	173,612	5,835	179,447

其三　事業及原動力別

原動力	事業	電線路亘長	電線延長 低壓	高壓	特別高壓	合計	支持物數
		粁	粁	粁	粁	粁	本
水力	電氣供給事業	1,533.5	1,405.5	3,150.8	1,110.4	5,666.7	53,881
	電氣鐵道事業	—	—	—	—	—	—
	電氣鐵道及電氣供給兼營事業	194.3	232.3	335.5	140.0	707.8	7,273
	小計	1,728.3	1,637.8	3,486.3	1,250.4	6,374.5	61,154
汽力	電氣供給事業	686.4	1,091.4	1,654.5	—	2,745.9	25,066
	電氣鐵道事業	54.8	176.2	—	—	176.2	2,757
	電氣鐵道及電氣供給兼營事業	330.3	1,033.9	507.7	31.0	1,572.6	17,814
	小計	1,071.5	2,301.5	2,162.2	31.0	4,494.7	45,637
水力及汽力	電氣供給事業	1,525.3	2,501.9	3,278.6	1,230.3	7,010.8	64,783
	電氣鐵道事業	—	—	—	—	—	—
	電氣鐵道及電氣供給兼營事業	123.8	142.1	227.4	141.2	510.7	5,437
	小計	1,649.1	2,644.0	3,506.0	1,371.5	7,521.5	70,220
其他	電氣供給事業	50.9	75.1	110.9	—	186.0	1,874
	電氣鐵道事業	10.1	15.1	—	—	15.1	562
	電氣鐵道及電氣供給兼營事業	—	—	—	—	—	—
	小計	61.0	90.2	110.9	—	201.1	2,436
總計	電氣供給事業	3,796.1	5,073.9	8,194.6	2,340.7	15,609.4	145,604
	電氣鐵道事業	64.9	191.3	—	—	191.3	3,319
	電氣鐵道及電氣供給兼營事業	648.9	1,408.3	1,070.6	312.2	2,791.1	30,524
	小計	4,509.9	6,673.5	9,265.4	2,652.9	18,591.8	179,447

1. 本表ハ事業者ノ營業決算期末現在ニ據リ開業ニ係ル事業者ノ分ノミトス
2. 地方別表ニ於テ電線路ノ二地方以上ニ亘ルモノハ主ナル地方ニ入ル
3. 事業及原動力別表ハ事業者ノ原動力ニ據リ分類計算セリ

第一〇表　軌道亘長及延長

其一　敷地別

敷地	軌道亘長 單線	複線	合計	軌道延長
	粁	粁	粁	粁
國道	16.73	13.47	30.20	43.77
縣道	16.53	13.80	30.33	44.10
里道	22.22	63.81	86.03	149.84
專用道路	37.85	36.65	74.50	113.01
總計	93.33	127.73	221.06	350.72

其二　地方別

地方		軌道亘長 單線	複線	合計	軌道延長
		粁	粁	粁	粁
本州中區	東京	5.23	55.95	61.18	117.20
	神奈川	17.60	17.54	35.14	54.54
	埼玉	8.00	—	8.00	8.00
	靜岡	4.10	—	4.10	4.10
	愛知	10,10	7.50	17.60	25.10
	三重	6.70	2.60	9.30	11.90
	岐阜	7.50	—	7.50	7.50
本州西區	京都	8.70	7.20	15.90	23.10
	大阪	—	9.34	9.34	18.68
	和歌山	0.90	4.10	5.00	9.10
	兵庫	8.80	19.00	27.80	45.80
	山口	2.50	0.40	2.90	3.30
四國區	高知	6.10	4.10	10.20	14,30
九州區	大分	7.10	—	7.10	7.10
總計		93.33	127.73	221.06	350.72

1. 本表ハ事業者ノ營業決算期末現在ニ據リ開業ニ係ル事業者ノ分ノミトス
2. 地方別表ニ於テ軌道ノ二地方以上ニ亘ルモノハ主ナル地方ニ入ル

第一一表　原動機種類箇數及馬力數

事業	水車		蒸汽機		瓦斯及石油機關		合計	
	箇數	馬力數	箇數	馬力數	箇數	馬力數	箇數	馬力數
電氣供給事業	167	87,769	166	59,833	5	610	338	148,212
電氣鍍道事業	—	—	11	3,440	—	—	11	3,440
電氣鍍道及電氣供給兼營事業	13	5,374	42	33,952	—	—	55	39,326
總計	180	93,143	219	97,225	5	610	404	190,978

1. 本表ニハ使用未認可ノモノ及勵磁機運轉用原動機ヲ包含セス

第一二表　製造國別器械箇數及容量

其一　原動機

製造國	水車		汽機		汽罐		瓦斯及石油機關	
	箇數	馬力數	箇數	馬力數	箇數	馬力數	箇數	馬力數
日本	40	5,733	39	6,295	95 9	15,412 ?	1	100
英國	1	250	22	12,915	25	5,632	1	100
米國	81	23,442	142	72,090	83 5	23,203 ?	1	50
獨逸	41	30,178	9	4,610	2	470	2	360
瑞西	14	33,280	—	—	—	—	—	—
其他	3	260	7	1,315	126 5	32,259 ?	—	—
合計	180	93,143	219	97,225	331 19	76,976 ?	5	610

其二　發電機其他

製造國	發電機		變壓機		電動發電機及變流機	
	箇數	容量	箇數	容量	箇數	容量
		K.W		K.W		K.W
日本	91	11,277	199	18,624	18	1,455
英國	17	6,995	7	1,900	12	4,280
米國	237	66,831	274	85,605	65	14,000
獨逸	65	37,609	75	15,431	25	2,307
瑞西	6	2,080	3	795	—	—
其他	—	—	14	530	2	30
合計	416	124,792	572	123,885	122	22,072

1. 本表ニハ使用未認可ノモノ及自家用竝官廳電氣事業ニ關スルモノヲ包含セス
2. 本表ニハ勵磁機及右運轉用原動機往上變壓器其他補助的ノ器械ヲ包含セス
3. 電動發電機ノ箇數及容量ハ發電機側ノモノヲトレリ

第一三表 電燈需用家取附電燈箇數及電氣力

其一 事業者別

(一) 電氣供給事業

順位	地方	事業者	需用家數 定額	需用家數 從量	需用家數 併用	需用家數 計	種別	白熱燈取附箇數 十燭光未滿	十燭光	十六燭光	二十燭光	二十四燭光
1	東京 神奈川 山梨 靜岡	東京電燈					定額	104,304	107,985	11,314	84	1,117
			82,921	9,149	2,762	94,832	從量	50,583	88,646	40,708	648	4,288
							計	154,887	196,631	52,022	732	5,405
4	東京 神奈川	横濱電氣					定額	17,936	26,834	5,267	—	559
			15,636	1,108	723	17,467	從量	3,340	5,975	24,341	—	1,957
							計	21,276	32,809	29,608	—	2,516
9	神奈川	宮ノ下水力電氣					定額	228	125	745	—	—
			102	—	2	104	從量	189	55	9	—	—
							計	417	180	754	—	—
10	神奈川	横須賀電燈瓦斯					定額	1,273	3,403	804	—	38
			1,201	4	17	1,222	從量	26	117	134	—	9
							計	1,299	3,520	938	—	47
12	埼玉	埼玉電燈					定額	179	358	217	84	—
			190	1	—	191	從量	2	—	—	—	—
							計	181	358	217	84	—
13	千葉	千葉電燈					定額	3,513	1,347	152	—	23
			941	—	20	961	從量	107	134	71	—	—
							計	3,620	1,481	223	—	23
14	茨城	茨城電氣					定額	104	594	727	—	121
			394	31	5	430	從量	175	573	462	—	64
							計	279	1,167	1,189	—	185
15	栃木	下野電力	1,570	—	—	1,570	定額	1,054	3,198	1,709	—	34
16	栃木	小口工場電燈部	159	—	—	159	同	257	180	22	—	1
17	栃木 群馬	渡良瀬水力電氣					定額	2	1,251	1,765	—	95
			1,231	1	6	1,238	從量	114	108	23	—	2
							計	116	1,359	1,788	—	97
19	群馬	桐生電燈	826	—	—	826	定額	—	1,888	251	—	21
20	群馬	伊香保町	153	—	—	153	同	—	912	125	—	9
21	群馬	利根電力	488	—	—	488	同	322	684	233	—	6
22	長野	松本電燈	1,915	—	—	1,915	同	1,905	3,668	839	—	92
23	長野	長野電燈	5,037	—	—	5,037	同	3,265	9,177	1,776	—	197
24	長野	諏訪電氣	879	—	—	879	同	1,050	1,554	638	—	18
26	長野	飯田電燈	1,124	—	—	1,124	同	338	2,111	432	—	—
27	長野	上田電燈	669	—	—	669	同	199	753	1,288	—	29
28	長野	安曇電氣	1,480	—	—	1,480	同	909	2,076	448	—	5

順位	種別	白熱燈取附箇數 三十二燭光	五十燭光以上	計	弧光燈取附箇數 千燭光未滿	千二百燭光	千五百燭光以上	計	取附總箇數 實箇數	取附總箇數 十燭光換算箇數	換算取附電氣力 (W)	平均一需用家取附箇數 實箇數	平均一需用家取附箇數 十燭光換算箇數	人口千人ニ對スル取附電氣力 (W)	配電線路亘長一哩ニ對スル取附實箇數
1	定額	391	113	225,308	—	266	—	266	225,574	208,837	7,518,139				
	從量	904	403	186,180	—	134	5	139	186,319	206,260	7,425,445	4.3	4.4	5,975	845
	計	1,295	516	411,488	—	400	5	405	411,893	415,097	14,943,584				
4	定額	155	54	50,805	48	—	15	63	50,868	48,209	1,687,328				
	從量	837	144	36,594	9	—	9	18	36,612	55,687	1,949,028	5.0	5.9	8,748	929
	計	992	198	87,399	57	—	24	81	87,480	103,896	3,636,356				
9	定額	—	—	1,098	—	1	3	4	1,102	1,517	53,100				
	從量	—	—	253	—	—	—	—	253	204	7,140	13.0	16.5	29,607	1,303
	計	—	—	1,351	—	1	3	4	1,355	1,721	60,240				
10	定額	2	7	5,527	—	—	—	—	5,527	5,493	197,750				
	從量	—	5	291	—	—	—	—	291	386	13,910	4.7	4.8	2,891	549
	計	2	12	5,818	—	—	—	—	5,818	5,879	211,660				
12	定額	3	—	841	—	—	—	—	841	703	23,886				
	從量	—	—	2	—	—	—	—	2	1	40	4.4	3.6	2,651	562
	計	3	—	843	—	—	—	—	843	704	23,926				
13	定額	6	2	5,043	—	—	—	—	5,043	3,667	132,000				
	從量	—	—	312	—	—	—	—	312	318	11,462	5.5	4.1	4,001	705
	計	6	2	5,355	—	—	—	—	5,355	3,985	143,462				
14	定額	—	2	1,548	—	4	—	4	1,552	2,216	77,580				
	從量	—	—	1,274	—	1	—	1	1,275	1,573	55,059	6.5	8.8	3,038	236
	計	—	2	2,822	—	5	—	5	2,827	3,789	132,639				
15	定額	—	7	6,002	—	8	—	8	6,010	6,840	239,419	3.8	4.3	2,395	226
16	同	—	—	460	—	—	—	—	460	376	13,192	2.8	2.3	1,565	383
17	定額	5	4	3,122	—	—	—	—	3,122	4,345	152,075				
	從量	—	—	247	—	—	—	—	247	207	7,231	2.7	3.6	3,538	270
	計	5	4	3,369	—	—	—	—	3,369	4,552	159,306				
19	定額	5	7	2,172	—	—	—	—	2,172	2,391	83,685	2.6	2.9	2,600	246
20	同	—	—	1,046	—	—	—	—	1,046	1,124	39,326	6.8	7.3	23,092	374
21	同	—	—	1,245	—	—	—	—	1,245	1,281	44,796	2.5	2.6	6,807	655
22	同	35	1	6,540	—	—	—	—	6,540	6,383	229,789	3.4	3.3	6,377	311
23	同	44	5	14,464	—	6	—	6	14,470	14,745	516,090	2.8	2.9	11,087	574
24	同	10	6	3,276	2	—	—	2	3,278	3,304	115,638	3.7	3.7	2,775	164
26	同	17	5	2,903	—	—	—	—	2,903	3,055	106,940	2.5	2.7	3,815	309
27	同	3	—	2,272	—	—	—	—	2,272	2,995	104,837	3.4	4.4	3,571	191
28	同	—	—	3,438	—	—	—	—	3,438	2,936	114,550	2.3	2.0	4,948	513

順位	地方	業者	需用家数 定額	従量	併用	計	種別	白熱燈取附 十燭光	十燭光	十六燭光	二十燭光	二十四燭光	順位
29	長野	信濃電氣	2,639	—	4	2,643	定額	2,855	4,584	1,324	—	56	
							従量	313	672	44	—	—	
							計	3,168	5,256	1,368	—	56	
30		福島電氣	446	—	—	446	定額	304	844	227	—	21	
31	山梨	甲府電力	3,115	—	—	3,115	同	4,402	5,025	2,669	74	133	
32		谷村電燈	615	—	—	615	同	224	733	378	—	56	
34		靜岡電燈	1,358	37	14	1,409	定額	1,419	1,310	2,360	—	51	
							従量	337	531	1,151	—	—	
							計	1,756	1,841	3,511	—	51	
35		濱松電燈	1,172	—	15	1,187	定額	1,461	1,842	974	—	110	
							従量	135	389	73	—	29	
							計	1,596	2,231	1,047	—	139	
36	靜岡	天龍電力	744	—	—	744	定額	686	758	155	—	5	
37		富士電燈	1,328	4	16	1,348	定額	668	1,578	907	—	97	
							従量	72	167	106	—	17	
							計	740	1,745	1,013	—	114	
39		四日市製紙	159	4	—	163	定額	64	334	251	—	12	
							従量	45	22	111	—	9	
							計	109	356	362	—	21	
40		島田電燈	317	—	—	317	定額	322	621	454	—	9	
41	岡山	伊東水力電氣	1,007	—	6	1,013	定額	594	1,577	23	—	—	
							従量	44	115	—	—	—	
							計	638	1,692	23	—	—	
42	愛知	豊橋電氣	2,325	—	—	2,325	定額	4,695	3,346	683	—	25	
43		岡崎電燈	824	—	—	824	同	1,050	1,802	149	—	14	
46	愛知	名古屋電燈	16,586	23	102	16,711	定額	14,062	30,963	5,766	357	296	
							従量	1,190	1,787	46	5	12	
							計	15,252	32,750	5,812	362	308	
47	愛知	多治見電燈	858	2	—	860	定額	1,016	914	321	—	66	
							従量	16	46	9	—	—	
							計	1,032	960	330	—	66	
48		津電燈	1,849	—	2	1,851	定額	4,528	1,664	453	—	35	
							従量	15	16	4	—	—	
							計	4,543	1,680	457	—	35	
50	三重	四日市電燈	3,092	—	12	3,104	定額	2,045	4,498	598	50	2	
							従量	20	72	24	10	3	
							計	2,065	4,570	622	60	5	
51		厩倉水電	975	—	—	975	定額	429	794	893	—	63	
52		松阪水力電氣	2,267	—	1	2,268	定額	3,480	1,505	620	—	24	
							従量	—	152	—	—	—	
							計	3,480	1,657	620	—	24	

箇数 三十燭光以上	二十燭光以下	計	弧光燈取附箇数 千燭光以上	千燭光	二百燭光	五百燭光以下	計	取附総箇数 實箇数	十燭光換算箇数	換算取附電氣力 W	平均一軒用家取附箇数 實箇数	十燭光換算箇数	人口千人ニ對スル取附電氣力 W	電燈一軒ニ對スル取附實箇数	順位
—	—	8,819	—	—	—	—	—	8,819	8,348	292,164					
—	—	1,029	—	—	—	—	—	1,029	958	33,518	4.2	3.5	9,340	187	29
—	—	9,848	—	—	—	—	—	9,848	9,306	325,682					
3	2	1,401	—	—	—	—	—	1,401	1,429	50,022	3.1	3.2	10,194	701	30
23	11	12,337	—	—	—	—	—	12,337	11,964	430,702	3.9	3.8	5,289	442	31
1	1	1,393	—	—	—	—	—	1,393	1,597	43,317	2.2	2.6	6,265	422	32
9	—	5,149	—	—	2	—	2	5,151	6,210	217,336					
3	—	2,022	1	—	—	—	1	2,023	2,617	91,587	5.1	6.2	4,382	652	34
12	—	7,171	1	2	—	—	3	7,174	8,827	308,923					
27	11	4,425	—	3	—	—	3	4,428	4,588	160,551					
3	2	631	—	—	—	—	—	631	662	23,188	4.2	4.4	3,218	538	35
30	13	5,056	—	3	—	—	3	5,059	5,250	183,739					
13	—	1,617	—	—	—	—	—	1,617	1,412	49,413	2.2	1.9	4,302	154	36
8	—	3,258	—	—	—	—	—	3,258	3,622	126,756					
4	—	366	—	—	—	—	—	366	426	14,917	1.9	3.0	4,319	409	37
13	—	3,624	—	—	—	—	—	3,624	4,048	141,673					
—	—	661	—	—	—	—	—	661	807	28,242					
41	21	249	—	3	—	—	3	252	548	19,181	5.6	8.2	2,886	120	39
41	21	910	—	3	—	—	3	913	1,355	47,423					
2	—	1,408	—	2	—	—	2	1,410	1,571	54,974	4.4	4.9	4,007	300	40
—	—	2,194	—	1	—	—	1	2,195	1,958	70,494					
—	—	159	—	—	—	—	—	159	139	5,020	2.3	2.0	3,189	168	41
—	—	2,353	—	1	—	—	1	2,354	2,097	75,514					
17	13	8,779	—	2	—	—	2	8,781	7,983	249,471	3.8	3.4	4,254	314	42
—	3	3,018	—	1	1	—	2	3,020	2,661	93,144	3.7	3.2	20,50	135	43
236	164	51,844	—	29	—	—	29	51,873	51,045	1,704,288					
—	24	3,064	—	—	—	—	—	3,064	2,617	86,360	3.3	3.2	3,872	343	46
236	188	54,908	—	29	—	—	29	54,937	54,262	1,790,648					
38	72	2,427	4	—	—	—	4	2,431	2,619	96,903					
1	—	72	—	—	—	—	—	72	73	2,697	2.9	2.9	8,834	281	47
39	72	2,499	4	—	—	—	4	2,503	2,692	99,600					
9	8	6,697	—	1	—	—	1	6,698	5,776	173,290					
—	—	35	—	—	—	—	—	35	34	1,041	3.6	3.1	3,120	364	48
9	8	6,732	—	1	—	—	1	6,733	5,810	174,331					
9	11	7,213	—	—	—	—	—	7,213	6,641	205,879					
6	7	142	—	—	—	—	—	142	196	6,065	2.4	2.2	3,249	425	50
15	18	7,355	—	—	—	—	—	7,355	6,837	211,944					
2	—	2,181	—	—	—	—	—	2,181	2,679	93,758	2.2	2.7	5,429	289	51
—	6	5,635	—	3	—	—	3	5,638	5,303	185,623					
—	—	152	—	—	—	—	—	152	152	5,320	2.6	2.4	6,762	733	52
—	6	5,787	—	3	—	—	3	5,790	5,455	190,943					

順位	地方	事業者	需用家数 定額	従量	併用	計	種別	白熱燈取附 十燭光未満	十燭光	十六燭光	二十燭光	二十燭	二十四光
53	三重	鳥羽造船所	251	—	—	251	定額	1,352	1,876	423	32	—	
54		岐阜電氣	4,288	—	—	4,288	同	6,130	4,610	988	113	66	
55		八幡水力電氣	889	—	—	889	同	927	627	229	—	5	
56	岐阜	飛騨電燈	671	—	—	671	同	26	845	450	—	23	
58		中津電氣	780	—	—	780	同	601	986	536	—	24	
59		明知町	307	—	—	307	同	761	369	191	—	8	
60	滋賀京都	京都電燈大津支社	687	5	17	709	定額	663	508	743	—	52	
							従量	92	121	127	—	20	
							計	755	629	870	—	72	
61		京都電燈福井支社	4,897	—	—	4,897	定額	4,217	3,442	3,193	—	201	
62	福井	敦賀電燈	836	4	14	854	定額	1,054	344	491	—	34	
							従量	120	53	86	—	8	
							計	1,174	397	577	—	42	
63		越前電氣	897	—	3	900	定額	401	921	841	—	14	
							従量	12	14	11	—	—	
							計	413	935	852	—	14	
64	石川	金澤電氣瓦斯	3,546	11	55	3,612	定額	4,696	1,494	4,024	—	396	
							従量	650	597	719	—	112	
							計	5,346	2,091	4,743	—	508	
65	富山	富山電氣	3,101	1	—	3,102	定額	4,359	1,161	982	76	111	
							従量	6	5	5	—	1	
							計	4,365	1,166	987	76	112	
66		高岡電燈	627	—	—	627	定額	537	522	374	—	34	
67	新潟長野	上越電氣	4,898	43	—	4,941	定額	2,132	7,078	1,578	—	114	
							従量	340	1,303	389	—	42	
							計	2,472	8,376	1,907	—	156	
68		北越水力電氣	2,750	—	—	2,750	定額	3,113	4,367	1,041	—	82	
69	新潟	新潟水電	2,328	3	38	2,369	定額	2,202	4,081	1,141	76	29	
							従量	92	315	239	70	18	
							計	2,294	4,396	1,380	146	47	
70		新潟水力電氣	1,088	—	—	1,088	定額	505	1,801	799	—	26	
71		福島電燈	2,093	—	—	2,093	同	4,413	1,725	545	32	33	
72		耶山絹綿紡績	1,281	—	1	1,282	定額	1,260	1,196	652	—	28	
							従量	—	427	82	—	—	
							計	1,260	1,623	734	—	28	
73	福島	會津電力	703	—	—	703	定額	817	1,401	467	—	45	
74		喜多方水力電氣	291	—	1	292	定額	199	522	157	7	—	
							従量	44	57	43	1	—	
							計	243	579	200	8	—	
75		須賀川電氣	744	—	—	744	定額	665	861	300	13	1	

順位	地方	事業者	箇数 三十燭・二十燭光	五十燭光以上	計	弧光燈取附箇数 千燭光未満	千燭光	二千燭光	百光	千五百燭光以上	計	取附總箇数 實箇数	十燭光換算箇数	換算取附電氣力 W	平均一需用家取附箇数 實箇数	十燭光換算箇数	人口千人ニ對スル取附電氣力 W	距離一哩ニ對スル電氣取附實箇数	順位
53	三重	鳥羽造船所	6	—	3,689	—	—	—	—	—	—	3,689	3,257	113,986	15.3	13.0	17,802	2,049	53
54		岐阜電氣	34	16	11,957	—	3	—	—	—	3	11,960	10,104	343,529	2.9	2.4	4,773	492	54
55		八幡水力電氣	2	—	1,790	—	—	—	—	—	—	1,790	1,535	53,725	2.0	1.7	5,300	373	55
56	岐阜	飛騨電燈	4	1	1,349	—	—	—	—	—	—	1,349	1,634	52,293	2.0	2.4	2,367	105	56
58		中津電氣	6	15	2,168	—	—	—	—	—	—	2,168	2,153	76,757	2.8	2.8	8,919	542	58
59		明知町	—	—	1,329	—	—	—	—	—	—	1,329	1,098	38,416	4.3	3.5	17,266	554	59
60	滋賀京都	京都電燈大津支社	7	1	1,974	—	6	—	—	—	6	1,980	2,342	81,965					
			5	1	366	—	—	—	—	—	—	366	447	15,640	3.3	3.9	2,973	152	60
			12	2	2,340	—	6	—	—	—	6	2,346	2,789	97,605					
61		京都電燈福井支社	26	23	11,102	1	5	—	—	—	6	11,108	11,697	349,120	2.3	2.3	4,731	344	61
62	福井	敦賀電燈	—	2	1,925	—	5	—	—	—	5	1,930	2,083	62,501					
			—	4	271	—	—	—	—	—	—	271	307	9,211	2.6	2.8	3,176	336	62
			—	6	2,196	—	5	—	—	—	5	2,201	2,390	71,712					
63		越前電氣	4	3	2,184	—	—	—	—	—	—	2,184	2,530	88,547					
			—	—	37	—	—	—	—	—	—	37	38	1,316	2.5	2.8	2,705	111	63
			4	3	2,221	—	—	—	—	—	—	2,221	2,568	89,863					
64	石川	金澤電氣瓦斯	89	29	10,728	—	13	—	—	—	13	10,741	13,397	468,884					
			67	43	2,188	—	—	—	—	—	—	2,188	2,996	104,883	3.6	4.5	5,192	358	64
			156	72	12,916	—	13	—	—	—	13	12,929	16,393	573,767					
65	富山	富山電氣	15	14	6,718	—	12	—	—	—	12	6,730	6,407	224,259					
			—	—	17	—	—	—	—	—	—	17	19	675	2.2	2.1	3,442	300	65
			15	14	6,735	—	12	—	—	—	12	6,747	6,426	224,934					
66		高岡電燈	2	10	1,479	—	2	—	—	—	2	1,481	1,733	60,662	2.4	2.8	1,524	137	66
67	新潟長野	上越電氣	12	7	10,916	—	—	—	—	—	—	10,916	11,129	333,870					
			14	7	2,095	—	—	—	—	—	—	2,095	2,308	69,240	2.6	2.7	5,496	434	67
			26	14	13,011	—	—	—	—	—	—	13,011	13,437	403,110					
68		北越水力電氣	33	4	8,040	—	2	—	—	—	2	8,642	8,020	240,595	3.1	2.9	5,577	220	68
69	新潟	新潟水電	30	33	7,592	—	4	—	—	—	4	7,596	7,686	245,943					
			9	7	750	—	2	—	—	—	2	752	1,003	32,102	3.5	3.6	3,811	324	69
			39	40	8,342	—	6	—	—	—	6	8,348	8,689	278,045					
70		新潟水力電氣	4	2	3,137	—	—	—	—	—	—	3,137	3,429	119,690	2.9	3.1	2,211	121	70
71		福島電燈	5	16	6,769	3	4	—	—	—	7	6,776	5,894	206,293	3.2	2.8	3,648	300	71
72		耶山絹綿紡績	3	6	3,145	—	1	—	—	—	1	3,146	3,041	127,724					
			—	—	509	—	—	—	—	—	—	509	534	22,444	2.5	2.8	6,670	358	72
			3	6	3,654	—	1	—	—	—	1	3,655	3,575	150,168					
73	福島	會津電力	—	—	2,730	—	—	—	—	—	—	2,730	2,781	97,349	2.9	3.9	2,181	113	73
74		喜多方水力電氣	—	1	886	—	—	—	—	—	—	886	941	29,181					
			—	—	145	—	—	—	—	—	—	145	154	4,789	3.5	3.7	4,247	164	74
			—	1	1,031	—	—	—	—	—	—	1,031	1,095	33,970					
75		須賀川電氣	1	—	1,841	—	1	—	—	—	1	1,842	1,853	64 853	2.5	2.5	4,395	376	75

順位	地方	事業者	需用家數 定額	従量	併用	計	種別	白熱燈取附 十燭光未満	十燭光	十六燭光	二十燭光	二十燭光以上	四光力
76		川俣電氣	724	—	—	724	定額	1,117	560	234	—		11
77	福島	二本松電氣	676	—	—	676	同	327	1,188	124	2		4
78		三春電氣	506	—	—	506	同	297	939	143	2		—
							定額	5,178	6,055	1,495	—		25
79	宮城	宮城紡績電燈	2,284	27	3	2,314	従量	22	407	395	—		31
							計	5,200	6,462	1,890	—		56
80		米澤水力電氣	607	—	—	607	定額	714	1,524	198	—		2
81		鮭岡水力電氣	2,115	—	—	2,115	同	3,522	1,571	560	—		51
82	山形	山形電氣	806	—	—	806	同	951	2,208	487	—		66
83		温海電燈	88	—	—	88	同	465	52	29	—		10
							定額	1,125	1,008	632	—		51
84		酒田町	1,342	5	—	1,347	従量	21	34	40	—		10
							計	1,146	1,042	672	—		61
85	秋田	秋田電氣	1,574	—	—	1,574	定額	1,812	3,004	841	73		39
86		秋田木材	934	—	—	934	同	517	1,579	400	—		11
							定額	1,009	2,173	1,764	—		125
87	巖手	盛岡電氣	782	—	2	784	従量	16	27	18	—		—
							計	1,025	2,200	1,782	—		125
							定額	2,126	2,145	1,016	164		—
88	青森	青森電燈	1,049	20	46	1,115	従量	287	345	423	166		—
							計	2,413	2,490	1,439	330		—
							定額	3,101	2,640	592	—		33
89		弘前電燈	1,591	7	3	1,601	従量	34	59	21	—		12
							計	3,135	2,699	613	—		45
							定額	5,388	10,360	15,027	—		971
90	京都滋賀	京都電燈	11,111	209	—	11,320	従量	1,085	2,073	1,833	—		320
							計	6,473	12,433	16,860	—		1,291
91		京都市	67	—	—	67	定額	311	2,552	1,233	—		6
							定額	3,415	1,360	690	23		7
93	京都	大阪電燈舞鶴支店	2,103	4	—	2,107	従量	37	26	31	—		—
							計	3,452	1,386	721	23		7
							定額	53	103	67	—		—
95		清瀧川水力電氣	110	3	2	115	従量	32	65	11	—		—
							計	85	169	78	—		—
							定額	175,955	47,367	32,357	2,629		715
97	大阪	大阪電燈	94,169	53	209	94,431	従量	3,860	2,880	4,820	305		62
							計	179,815	50,247	37,177	2,934		777
99	京都奈良	關西水力電氣	4,097	—	—	4,097	定額	4,648	5,081	1,240	—		31
101	三重和歌山	新宮水電	537	—	—	537	定額	465	617	547	—		103

順位	弧光燈取附箇數 三十燭光以上	二十五燭光以下	計	取附總箇數 實箇數	十燭光換算箇數	換算取附電氣力 W	平均一需用家箇數 取附實箇數	十燭光換算箇數	人口千人ニ對スル取附電氣力 W	電線路哩長一哩ニ對スル取附實箇數	順位
76	—	—	1,922	1,922	1,875	65,635	2.7	2.5	6,756	506	76
77	—	—	1,645	1,645	1,602	51,266	2.4	2.3	2,865	387	77
78	—	—	1,381	1,381	1,317	46,206	2.7	2.6	4,693	373	78
	100	14	12,867	12,874	11,580	416,889					
79	43	14	912	913	1,357	48,880	5.5	5.6	4,409	279	79
	143	28	13,779	13,787	12,937	465,769					
80	8	—	2,446	2,447	2,403	84,092	4.0	3.9	2,161	159	80
81	13	3	5,720	5,720	5,214	198,142	2.7	2.4	4,702	276	81
82	5	1	3,718	3,718	3,927	137,459	4.6	4.9	2,312	323	82
83	1	—	557	557	414	14,474	6.3	4.7	4,104	928	83
	6	1	2,823	2,823	2,900	110,200					
84	2	—	107	107	136	5,174	2.2	2.2	4,908	396	84
	8	1	2,930	2,930	3,036	115,374					
85	45	28	5,842	5,843	5,735	200,722	3.7	3.6	3,335	258	85
86	8	—	2,515	2,516	2,681	93,845	2.7	2.9	5,265	441	86
	2	5	5,078	5,081	5,952	208,293					
87	—	—	61	61	65	2,273	6.6	7.6	4,942	343	87
	2	5	5,139	5,142	6,017	210,566					
	47	15	5,513	5,522	5,851	204,855					
88	22	9	1,252	1,252	1,657	57,999	6.1	6.7	4,849	477	88
	69	24	6,765	6,774	7,508	262,854					
	—	2	6,368	6,368	5,541	193,949					
89	—	—	126	126	138	4,854	4.1	3.5	3,190	281	89
	—	2	6,494	6,494	5,679	198,803					
	133	78	31,057	31,992	40,292	1,410,250					
90	62	39	5,412	5,412	6,608	231,265	3.3	4.1	3,272	315	90
	195	117	37,369	37,404	46,900	1,641,515					
91	18	—	4,120	4,191	4,825	211,871	62.6	72.1	480	111	91
	24	2	5,521	5,524	5,032	176,107					
93	—	—	94	94	101	3,549	2.7	2.4	6,038	271	93
	24	2	5,615	5,618	5,133	179,656					
	—	—	223	224	261	10,446					
95	1	—	109	109	110	4,386	2.9	3.2	1,811	81	95
	1	—	332	333	371	14,832					
	638	130	259,791	260,070	229,604	9,184,166					
97	82	17	12,026	12,026	13,270	530,826	2.9	2.6	7,703	1,171	97
	720	147	271,817	272,096	242,874	9,714,992					
99	74	31	11,105	11,113	10,724	364,622	2.7	2.6	5,989	355	99
101	9	1	2,142	2,143	2,709	94,827	4.0	5.0	5,066	476	101

順位	地方	事業者	需用家數 定額	從量	併用	計	種別	白熱燈取附箇數 十燭光未満	十燭光	十六燭光	二十燭光	二十四燭光	三十二燭光	五十燭光以上	計	弧光燈取附箇數 千燭光未満	千二百燭光	千五百燭光以上	計	取附總箇數 實箇數	十燭光換算箇數	換算取附電氣力 (W)	平均一需用家取附箇數 實箇數	十燭光換算箇數	人口千人ニ對スル取附電氣力 (W)	配電線路亘長一哩ニ對スル取附實箇數	順位
	兵庫						定額	20,168	21,765	6,715	—	362	206	70	49,286	—	72	—	72	49,358	47,167	1,650,865					
103		神戸電燈	17,247	498	355	18,100	從量	2,178	3,760	10,754	—	611	315	59	17,677	—	26	—	26	17,703	25,426	889,913	3.7	4.1	6,602	840	103
							計	22,346	25,525	17,469	—	973	521	129	66,963	—	98	—	98	67,061	72,593	2,540,778					
							定額	2,117	352	1,157	22	9	23	2	3,682	—	1	—	1	3,683	3,812	135,466					
104		姫路電燈	736	3	—	739	從量	234	33	27	—	—	13	—	307	—	—	—	—	307	289	10,842	5.4	5.2	3,437	399	104
							計	2,351	385	1,184	22	9	36	2	3,989	—	1	—	1	3,990	3,901	146,308					
							定額	1,984	1,582	617	—	24	5	1	4,213	—	—	—	—	4,213	3,825	145,335					
105		明石電燈	1,708	19	—	1,727	從量	48	63	400	—	—	—	1	512	—	—	—	—	512	740	28,078	2.7	2.6	3,639	155	105
							計	2,032	1,645	1,017	—	24	5	2	4,725	—	—	—	—	4,725	4,565	173,413					
							定額	466	298	113	2	5	5	—	889	—	—	—	—	889	843	33,740					
107		東洋樂器製造	433	2	5	440	從量	151	—	—	—	—	—	—	151	—	—	—	—	151	98	3,926	2.4	2.1	3,448	218	107
							計	617	298	113	2	5	5	—	1,040	—	—	—	—	1,040	941	37,666					
108	岡山	岡山電燈	679	—	—	679	定額	1,311	941	1,855	—	174	26	11	4,318	—	—	—	—	4,318	5,358	192,996	6.4	6.6	1,980	286	108
	廣島						定額	2,653	829	4,326	—	142	28	10	7,988	—	4	—	4	7,992	10,431	365,089					
109		廣島電燈	1,632	7	8	1,647	從量	58	68	264	—	5	18	10	423	—	—	—	—	423	654	22,903	5.1	6.9	2,882	133	109
							計	2,711	897	4,590	—	147	46	20	8,411	—	4	—	4	8,415	11,085	387,992					
110		尾道電燈	522	—	—	522	定額	638	312	715	—	105	73	49	1,892	—	—	1	1	1,893	2,627	82,088	3.6	5.0	2,741	461	110
							定額	3,366	872	3,556	—	7	119	21	7,941	—	—	—	—	7,941	9,707	349,464					
111		廣島水力電氣	1,676	27	1	1,704	從量	350	281	966	—	246	42	13	1,898	—	5	—	5	1,903	2,992	107,716	5.8	7.4	1,867	363	111
							計	3,716	1,153	4,522	—	253	161	34	9,839	—	5	—	5	9,844	12,699	457,180					
112		加計電燈事務所	36	—	—	36	定額	4	20	39	—	—	—	—	63	—	—	—	—	63	85	2,675	1.7	2.4	5,133	158	112
	山口						定額	2,804	1,882	1,107	—	153	26	24	5,994	—	6	—	6	6,000	5,785	180,372					
115		馬關電燈	1,219	12	38	1,269	從量	157	435	649	—	62	41	6	1,350	—	—	—	—	1,350	1,863	58,185	5.8	6.0	3,991	1,050	115
							計	2,959	2,317	1,756	—	215	67	30	7,344	—	6	—	6	7,350	7,648	238,557					
116		山口電燈所	186	—	—	186	定額	490	423	255	—	12	15	17	1,212	—	—	—	—	1,212	1,016	32,499	6.0	5.4	3,307	190	116
							定額	1,525	308	752	30	17	4	—	2,636	—	2	—	2	2,638	2,470	86,465					
118	島根	松江電燈	765	2	15	782	從量	67	29	127	4	10	—	—	237	—	—	—	—	237	292	10,250	3.7	3.5	2,422	228	118
							計	1,592	337	879	34	27	4	—	2,873	—	2	—	2	2,875	2,762	96,715					
119	島根 鳥取	山陰電氣	1,969	—	—	1,969	定額	916	2,243	872	—	49	7	—	4,087	—	—	—	—	4,087	4,358	152,545	2.1	2.2	5,184	401	119
120	鳥取	鳥取電燈	907	—	—	907	同	687	1,234	783	—	42	15	14	2,775	—	3	—	3	2,778	3,277	103,218	3.1	3.6	3,158	182	120
121	德島	德島電燈	898	—	—	898	同	1,013	1,395	3,684	—	263	247	226	6,828	—	759	—	759	7,587	23,975	839,140	8.4	26.7	1,119	588	121
122		辻町水力電氣	724	—	—	724	同	—	280	1,136	—	20	3	6	1,445	—	—	—	—	1,445	2,265	67,936	2.0	3.1	3,140	267	122
	香川						定額	600	505	760	—	134	8	15	2,022	1	3	—	4	2,026	2,289	91,554					
123		高松電燈	535	9	—	544	從量	65	122	85	—	10	5	2	289	—	—	—	—	289	317	12,682	4.3	4.8	2,130	351	123
							計	665	627	845	—	144	13	17	2,311	1	3	—	4	2,315	2,606	104,236					
							定額	1,509	1,871	601	—	140	2	3	4,126	—	3	—	3	4,129	3,831	122,605					
124		讃岐電氣	1,211	14	—	1,225	從量	176	88	62	—	13	—	—	339	—	—	—	—	339	301	9,637	3.6	3.3	1,533	258	124
							計	1,685	1,959	663	—	153	2	3	4,465	—	3	—	3	4,468	4,132	132,242					
	愛媛						定額	4,329	3,937	1,938	—	45	—	7	10,256	1	—	4	5	10,261	10,973	384,058					
125		伊豫水力電氣	3,646	1	—	3,647	從量	—	—	77	—	—	—	—	77	—	—	—	—	77	144	5,040	2.8	3.0	4,510	490	125
							計	4,329	3,937	2,015	—	45	—	7	10,333	1	—	4	5	10,338	11,117	389,098					
126		今治電氣	1,065	—	—	1,065	定額	297	426	2,008	—	24	—	17	2,772	—	2	—	2	2,774	3,990	135,671	2.6	3.7	6,473	385	126

順位	地方	事業者	需用家數 定額	需用家數 從量	需用家數 併用	需用家數 計	種別	白熱燈取附箇數 十燭光未滿	白熱燈取附箇數 十燭光	白熱燈取附箇數 十六燭光	白熱燈取附箇數 二十燭光	白熱燈取附箇數 二十四燭光	白熱燈取附箇數 三十二燭光	白熱燈取附箇數 五十燭光以上	白熱燈取附箇數 計	弧光燈取附箇數 千燭光未滿	弧光燈取附箇數 千二百燭光	弧光燈取附箇數 千五百燭光以上	弧光燈取附箇數 計	取附總箇數 實箇數	取附總箇數 十燭光換算箇數	換算取附電氣力 (W)	平均一需用家取附箇數 實箇數	平均一需用家取附箇數 十燭光換算箇數	人口千人ニ對スル取附電氣力 (W)	配電線路亘長一哩ニ對スル取附實箇數	順位
							定額	4,360	2,937	2,306	416	190	122	94	10,425	—	4	—	4	10,429	11,621	383,502					
129		長崎電燈	1,476	43	27	1,546	從量	296	571	1,181	127	64	124	17	2,380	—	—	—	—	2,380	3,548	117,073	8.3	9.8	2,845	559	129
	長崎						計	4,656	3,508	3,487	543	254	246	111	12,805	—	4	—	4	12,809	15,169	500,575					
							定額	3,815	1,224	2,784	141	39	20	5	8,028	—	—	—	—	8,028	8,761	289,128					
130		大阪電燈佐世保支店	2,227	13	—	2,240	從量	285	129	244	13	10	—	3	684	—	—	—	—	684	786	25,946	3.9	4.2	3,372	519	130
							計	4,100	1,353	3,028	154	49	20	8	8,712	—	—	—	—	8,712	9,547	315,074					
131	佐賀 福岡	廣瀬水力電氣	4,201	—	—	4,201	定額	3,633	8,083	4,463	—	183	20	6	10,388	4	—	2	6	16,394	17,973	629,045	3.9	4.3	8,510	464	131
							定額	8,430	2,503	3,204	—	188	14	5	14,344	—	8	—	8	14,352	13,580	475,317					
132		博多電燈	3,766	36	—	3,802	從量	839	373	351	—	69	23	8	1,663	—	—	—	—	1,663	1,730	60,551	4.2	4.0	4,549	354	132
							計	9,269	2,876	3,555	—	257	37	13	16,007	—	8	—	8	16,015	15,310	535,868					
133		九州電氣軌道(舊小倉電燈)	459	—	—	459	定額	970	883	1,067	—	123	17	2	3,062	—	5	—	5	3,067	3,604	126,138	6.7	7.9	2,283	337	133
134		若松電燈	567	—	—	567	同	643	428	886	—	276	10	9	2,252	—	1	—	1	2,253	3,044	106,547	4.0	5.3	3,836	503	134
							定額	1,458	2,145	1,204	129	34	13	6	4,989	—	2	—	2	4,991	5.576	184,019					
135		九州電氣軌道(舊大阪電燈門司支店)	1,473	30	—	1,503	從量	687	279	400	86	39	35	12	1,538	—	—	—	—	1,538	1,836	60,597	4.3	4.9	4,393	847	135
							計	2,145	2,424	1,604	215	73	48	18	6,527	—	2	—	2	6,529	7,412	244,616					
	福岡						定額	339	632	996	—	67	—	1	2,035	—	—	—	—	2,035	2.568	89,866					
136		直方電氣	530	4	—	534	從量	44	86	79	—	17	—	2	228	—	—	—	—	228	287	10,042	4.2	5.3	9,293	730	136
							計	383	718	1,075	—	84	—	3	2,263	—	—	—	—	2,263	2,855	99,908					
137		久留米電燈	1,455	—	—	1,455	定額	—	2,972	1,705	—	66	12	1	4,756	—	2	—	2	4,758	5,935	207,714	3.3	4.0	5,838	496	137
							定額	481	641	388	—	19	—	—	1,529	—	—	—	—	1,529	1,625	56,897					
138		後藤寺電燈	544	—	1	545	從量	20	52	32	—	14	5	—	123	—	—	—	—	123	164	5,730	3.0	3.3	3,516	403	138
							計	501	693	420	—	33	5	—	1,652	—	—	—	—	1,652	1,780	62,627					
							定額	428	1,492	535	—	24	3	—	2,482	—	—	—	—	2,482	2,669	93,431					
139		博多電燈大牟田支社	828	11	—	839	從量	34	107	58	—	1	1	—	201	—	—	—	—	201	225	7,878	3.2	3.4	2,297	671	139
							計	462	1,599	593	—	25	4	—	2,683	—	—	—	—	2,683	2,894	101,309					
							定額	2,344	3,533	1,610	—	60	41	31	7,619	—	—	—	—	7,619	6,614	231,523					
140	熊本	熊本電氣	1,567	35	—	1,602	從量	564	486	246	—	38	34	—	1,368	—	—	—	—	1,368	1,142	39,992	5.6	4.8	3,870	523	140
							計	2,908	4,019	1,856	—	98	75	31	8,987	—	—	—	—	8,987	7,756	271,515					
							定額	776	316	391	—	23	2	3	1,511	—	—	—	—	1,511	1,523	53,320					
142		竹田水電	546	1	—	547	從量	7	1	8	—	—	—	—	16	—	—	—	—	16	17	605	2.8	2.8	5,047	235	142
							計	783	317	399	—	23	2	3	1,527	—	—	—	—	1,527	1,540	53,925					
	大分						定額	124	231	689	—	33	2	17	1,096	—	—	—	—	1,096	1,543	54,005					
143		京都電燈中津支社	440	4	4	448	從量	19	67	70	—	7	3	—	166	—	—	—	—	166	210	7,365	2.8	3.9	2,769	274	143
							計	143	298	759	—	40	5	17	1,262	—	—	—	—	1,262	1,753	61,370					
144	大分 福岡	日田水電	1,035	—	—	1,035	定額	37	1,379	845	—	13	8	1	2,283	—	—	1	1	2,284	2,792	100,526	2.2	2.7	2,720	206	144
145	宮崎	日向水力電氣	1,486	—	—	1,486	同	1,343	1,568	871	—	10	3	2	3,797	—	—	—	—	3,797	4,092	143,203	2.6	2.7	4,486	134	145
146	鹿兒島 熊本	鹿兒島電氣	1,096	—	—	1,096	同	3,673	1,374	1,604	—	89	20	5	6,765	—	—	11	11	6,776	6,864	274,584	6.2	6.2	2,909	368	146
147	鹿兒島	日本窒素肥料	245	—	—	245	同	187	475	105	—	—	—	—	767	—	—	—	—	767	735	26,451	3.1	3.0	3,541	382	147
							定額	3,942	2,378	2,600	—	262	45	30	9,260	—	—	5	5	9,265	10,086	353,010					
148	北海道	札幌水力電氣	1,288	17	11	1,316	從量	203	104	491	—	63	23	19	903	—	—	—	—	903	1,332	46,617	7.7	8.6	4,371	214	148
							計	4,145	2,483	3,091	—	325	71	49	10,163	—	—	5	5	10,168	11,418	399,627					

順位	地方	事業者	需用家数 定額	従量	併用	計	種別	白熱燈取附 十燭光未満	十燭光	十六燭光	二十燭光	二十四燭光
149	北海道	小樽電燈	1,047	7	2	1,056	定額	1,857	2,165	2,456	—	150
							従量	41	44	175	—	—
							計	1,898	2,209	2,631	—	150
150		函館水電	5,474	24	—	5,498	定額	3,878	7,385	6,406	—	203
							従量	27	336	259	—	66
							計	3,905	7,721	6,665	—	269
151		旭川電燈	601	3	4	608	定額	2,076	951	677	—	70
							従量	66	69	49	—	—
							計	2,142	1,020	726	—	70
152		岩内水力電気	306	3	—	309	定額	383	329	366	—	22
							従量	87	9	28	—	12
							計	470	338	394	—	34
153		北海道炭礦汽船	133	—	—	133	定額	260	789	415	—	—
154		鍾勝興業	203	—	—	203	同	301	324	264	—	39
	総計		394,604	11,584	4,572	410,760	定額	527,281	456,220	200,004	4,631	10,937
							従量	70,176	115,977	93,691	1,435	8,383
							計	597,457	572,197	293,695	6,066	19,320
	平均 (126)		3,132	92	36	3,260	定額	—	—	—	—	—
							従量	—	—	—	—	—
							計	—	—	—	—	—

(二) 電氣鐵道及電氣供給業營業事業

順位	地方	事業者	需用家数 定額	従量	併用	計	種別	白熱燈取附 十燭光未満	十燭光	十六燭光	二十燭光	二十四燭光
2	東京神奈川	東京鐵道	982	1,223	90	2,295	定額	221	1,375	556	—	2
							従量	2,459	8,954	1,468	—	240
							計	2,680	10,329	2,024	—	242
3		京浜電氣鐵道	422	123	13	658	定額	463	773	126	—	3
							従量	193	710	109	—	2
							計	656	1,483	235	—	5
5	東京	玉川電氣鐵道	156	9	1	166	定額	322	934	34	—	2
							従量	152	124	1	—	1
							計	474	1,058	35	—	3
6	神奈川	小田原電氣鐵道	2,828	78	—	2,906	定額	3,357	3,796	622	—	83
							従量	505	1,080	475	—	74
							計	3,862	4,876	1,097	—	157
7		江ノ島電氣鐵道	162	7	7	176	定額	690	906	141	—	4
							従量	150	192	91	—	6
							計	840	1,098	232	—	10

順位	地方	事業者	箇数 三十燭光	二十燭光	五十燭光以上	計	弧光燈取附箇数 千燭光未満	千燭光	二百燭光	千五百燭光以上	百燭光	計	取附総箇数 実箇数	十燭光換算箇数	換算取附電氣力 W	平均一需用家取附箇数 実箇数	十燭光換算箇数	人口千人ニ対スル取附電氣力 W	延長一哩ニ対スル取附実箇数	順位
149	北海道	小樽電燈	252	117	6,997		—	—	—	—	—		6,997	8,928	312,481	6.8	8.8	8,584	516	149
			20	3	283		—	—	—	—	—		283	418	14,643					
			272	120	7,280		—	—	—	—	—		7,280	9,346	327,124					
150		函館水電	94	13	17,979		—	5	—	5			17,984	19,375	678,143	3.4	3.6	2,121	741	150
			3	1	692		—	—	—	—	—		692	880	30,804					
			97	14	18,671		—	5	—	5			18,676	20,255	708,947					
151		旭川電燈	18	9	3,801		—	—	—	—	—		3,801	3,749	131,182	6.6	6.6	3,527	356	151
			—	—	184		—	—	—	—	—		184	194	6,809					
			18	9	3,985		—	—	—	—	—		3,985	3,943	137,991					
152		岩内水力電氣	5	22	1,127		—	—	—	—	—		1,127	1,389	48,591	4.1	5.0	2,470	209	152
			4	6	146		—	—	—	—	—		146	185	6,478					
			9	28	1,273		—	—	—	—	—		1,273	1,574	55,069					
153		北海道炭礦汽船	5	—	1,469		—	—	29	1		30	1,499	1,860	65,108	11.0	13.9	2,903	214	153
154		鍾勝興業	16	—	944		—	—	—	—	—		944	1,002	35,085	4.7	4.9	1,960	143	154
	総計		4,044	1,881	1,204,998		78	1,704	44		1,826		1,206,824	1,199,776	43,037,502					
			2,815	909	293,386		10	172	14		196		293,582	350,376	12,508,017	3.7	3.8	4,881	514	
			6,859	2,790	1,498,384		88	1,876	58		2,022		1,500,406	1,550,152	55,545,519					
	平均 (126)		—	—	—		—	—	—		—		9,578	9,522	341,567	—	—	—	—	
			—	—	—		—	—	—		—		2,330	2,781	99,270					
			—	—	—		—	—	—		—		11,908	12,303	440,837					

氣供給業營業事業

順位	地方	事業者	箇数 三十燭光	二十燭光	五十燭光以上	計	弧光燈取附箇数 千燭光未満	千燭光	二百燭光	千五百燭光以上	百燭光	計	取附総箇数 実箇数	十燭光換算箇数	換算取附電氣力 W	平均一需用家取附箇数 実箇数	十燭光換算箇数	人口千人ニ対スル取附電氣力 W	延長一哩ニ対スル取附実箇数	順位
2	東京神奈川	東京鐵道	—	—	2,154		—	—	3	—		3	2,157	2,354	82,315	6.7	6.8	241	311	2
			68	15	13,204		—	—	—	—			13,204	13,318	466,100					
			68	15	15,358		—	3	—	3			15,361	15,672	548,415					
3		京浜電氣鐵道	3	—	1,368		—	—	—	—			1,368	1,266	44,303	4.3	4.1	1,185	172	3
			2	—	1,016		—	—	—	—			1,016	1,006	35,228					
			5	—	2,384		—	—	—	—			2,384	2,272	79,531					
5	東京	玉川電氣鐵道	—	—	1,292		—	—	—	—			1,292	1,159	40,558	9.5	9.4	2,544	561	5
			—	—	278		—	—	—	—			278	206	7,216					
			—	—	1,570		—	—	—	—			1,570	1,365	47,774					
6	神奈川	小田原電氣鐵道	18	31	7,907		—	—	—	—			7,907	7,134	249,705	3.5	3.3	4,696	320	6
			11	6	2,151		—	—	—	—			2,151	2,358	82,545					
			29	37	10,058		—	—	—	—			10,058	9,492	332,250					
7		江ノ島電氣鐵道	—	—	1,741		—	—	—	—			1,741	1,486	52,017	12.4	10.9	2,096	192	7
			4	—	443		—	—	—	—			443	440	15,393					
			4	—	2,184		—	—	—	—			2,184	1,926	67,410					

順位	地方	事業者	需用家數 定額	従量	併用	計	種別	白熱燈取附 十燭光未満	十燭光	十六燭光	二十燭光	二十四燭光	順位
11	埼玉	川越電氣鐵道	742	—	—	742	定額	101	1,291	584	—	8	11
18	埼玉 群馬	高崎水力電氣	8,030	—	—	8,030	同	790	13,217	5,283	—	391	18
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	1,684	—	—	1,684	同	1,230	5,605	857	—	80	33
49	三重	伊勢電氣鐵道	1,290	—	45	1,335	定額	1,924	1,179	542	—	13	49
							従量	1,259	381	177	—	2	
							計	3,183	1,560	719	—	15	
57	岐阜	岩村電氣軌道	731	—	—	731	定額	841	526	319	—	8	57
100	大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	1,885	114	23	2,022	定額	2,026	1,271	583	28	3	100
							従量	1,078	744	437	24	17	
							計	3,104	2,015	1,020	52	20	
102	和歌山	和歌山水力電氣	9,583	3	—	9,586	定額	5,724	9,839	2,606	—	130	102
							従量	47	160	4	—	2	
							計	5,771	9,999	2,610	—	132	
127	高知	土佐電氣鐵道	2,909	2	1	2,912	定額	3,238	2,951	3,428	—	121	127
							従量	65	17	15	—	2	
							計	3,303	2,968	3,443	—	123	
141	大分	豊後電氣鐵道	2,554	—	—	2,554	定額	661	4,704	2,733	—	54	141
總	計		33,958	1,559	180	35,697	定額	21,588	48,367	18,414	28	902	總
							従量	5,908	12,362	2,777	24	346	
							計	27,496	60,729	21,191	52	1,248	
平	均 (14)		2,426	111	12	2,549	定額	—	—	—	—	—	平
							従量	—	—	—	—	—	
							計	—	—	—	—	—	

取附箇數 三十燭光	二十燭光	五十燭光以上	計	弧光燈取附箇數 千燭光未満	千燭光	二百燭光	五百燭光以上	計	取附總箇數 實箇數	十燭光換算箇數	換算取附電氣力	平均一需用家取附箇數 實箇數	十燭光換算箇數	人口千人ニ對スル取附電氣力	距離一哩ニ對スル電燈取附實箇數	順位
3	8	1,995	—	—	13	—	13	2,008	2,530	101,200 W	2.7	3.4	2,598 W	300	11
34	32	19,747	—	—	5	—	5	19,752	22,993	781,766	2.4	2.8	5,466	286	18
21	—	7,793	—	—	7	—	7	7,800	7,982	279,384	4.6	4.7	4,520	757	33
9	—	3,667	—	—	—	—	—	3,667	3,461	121,170					
4	—	1,823	2	—	—	—	2	1,825	1,552	54,934	4.1	3.8	3,331	335	49
13	—	5,490	2	—	—	—	2	5,492	5,013	176,104					
—	—	1,694	—	—	—	—	—	1,694	1,625	56,885	2.3	2.2	6,162	151	57
1	—	3,912	—	—	—	—	—	3,912	3,629	116,126					
7	2	2,309	—	—	—	—	—	2,309	2,264	72,456	3.1	2.9	1,711	144	100
8	2	6,221	—	—	—	—	—	6,221	5,893	188,582					
16	—	18,315	—	—	15	—	15	18,330	17,514	612,989					
—	—	213	—	—	—	—	—	213	195	6,840	1.9	1.8	6,155	435	102
16	—	18,528	—	—	15	—	15	18,543	17,709	619,829					
99	31	9,868	—	—	1	—	1	9,869	11,192	377,173					
—	—	99	—	—	—	—	—	99	85	2,863	3.4	3.9	6,159	464	127
99	31	9,967	—	—	1	—	1	9,968	11,277	380,036					
11	—	8,163	—	—	—	—	—	8,163	9,608	345,892	3.2	3.7	8,370	336	141
215	102	89,616	—	—	44	—	44	89,660	93,933	3,261,483					
96	29	21,536	2	—	—	—	2	21,538	21,424	743,575	3.1	3.2	1,322	313	
311	125	111,152	2	—	44	—	46	111,198	115,357	4,005,058					
—	—	—	—	—	—	—	—	6,404	6,710	232,963					
—	—	—	—	—	—	—	—	1,538	1,530	53,112	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7,942	8,240	286,075					

(三)　總括表

	需用家數				種別	白熱燈取附箇數					
	定額	從量	併用	計		十燭光未満	十燭光	十六燭光	二十燭光	二十四燭光	三十燭光	二十燭光
電氣供給事業	394,604	11,584	4,572	410,760	定額	527,281	456,220	200,004	4,631	10,937	4,044	
					從量	70,176	115,977	93,691	1,435	8,383	2,815	
					計	597,457	572,197	293,695	6,066	19,320	6,859	
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	33,058	1,559	180	35,697	定額	21,588	48,367	18,414	28	902	215	
					從量	5,908	12,362	2,777	24	346	96	
					計	27,496	60,729	21,191	52	1,248	311	
總計	428,562	13,143	4,752	446,457	定額	548,869	504,587	218,418	4,659	11,839	4,259	
					從量	76,084	128,339	96,468	1,459	8,729	2,911	
					計	624,953	632,926	314,886	6,118	20,568	7,170	
前年末ニ比シ増減	123,258	3,564	1,296	128,118	定額	130,041	135,291	37,829	422	1,955	961	
					從量	17,934	44,279	9,581減	983	2,782	19	
					計	147,975	179,570	47,410減	561	4,737	980	
平均(140)	3,061	94	34	3,189	定額	—	—	—	—	—	—	
					從量	—	—	—	—	—	—	
					計	—	—	—	—	—	—	
前年末ニ比シ増減	456	19	7	682	定額	—	—	—	—	—	—	
					從量	—	—	—	—	—	—	
					計	—	—	—	—	—	—	

1. 北丹電氣株式會社及備後電氣鐵道株式會社ハ共ニ四十二年下半期決算後ノ開業ニ係ル
2. 洛北水力電氣株式會社ハ一般ノ需用家ニ對シ電氣供給ヲ開始セサルヲ以テ本表ニハ揭
3. 電氣鐵道及電氣供給兼營事業者中大阪市及岩國電氣軌道株式會社ハ供給事業未開始ノ
4. 白熱燈取附箇數ニ於テ二十五燭光ハ二十四燭光ニ三十五燭光ハ三十二燭光ニ又弧光燈
5. 電燈電動機及其他電力裝置ニハ臨時供給ノモノ休止中ノモノ及事業者自ラ使用ノモノ
6. 「定額」トアルハ實際使用セル電氣力量ノ如何ニ拘ラス電燈ノ燭光數又ハ電動機ノ馬力數
   レタル使用電氣量ニ對シテ相當料金ヲ支拂フモノヲ謂フ第一四表亦同シ
7. 人口千人ニ對スル取附電氣力ハ現ニ開業セル供給區域ノ四十一年末現住人口ニ對シテ

括表

數		弧光燈取附箇數				取附總箇數		換算取附電氣力	平均一需用家取附箇數		人口千人ニ對スル取附電氣力	電燈電線路哩數一哩ニ對スル取附實箇數
五十燭光以上	計	千燭光未満	千燭光	千五百燭光以上	計	實箇數	十燭光換算箇數		實箇數	十燭光換算箇數		
1,881	1,204,998	78	1,704	44	1,826	1,206,824	1,199,776	43,037,502W				
909	293,386	10	172	14	196	293,582	350,376	12,508,017	3.7	3.8	4,881	514
2,790	1,498,384	88	1,876	58	2,022	1,500,406	1,550,152	55,545,519				
102	89,616	—	44	—	44	89,660	93,933	3,261,483				
23	21,536	2	—	—	2	21,538	21,424	743,575	3.1	3.2	1,322	313
125	111,152	2	44	—	46	111,198	115,357	4,005,058				
1,983	1,294,614	78	1,748	44	1,870	1,296,484	1,293,709	46,298,985				
932	314,922	12	172	14	198	315,120	371,800	13,251,592	3.6	3.7	4,133	492
2,915	1,609,536	90	1,920	58	2,068	1,611,604	1,665,509	59,550,577				
264	306,763	4	391減	62	333	307,096	287,831	10,495,170				
減 43	73,569減	7	61	9	63	73,632	75,525	2,789,998	—	—	—	59
221	380,339減	3	452減	53	396	380,828	363,356	13,285,168				
—	—	—	—	—	—	9,260	9,241	330,707				
—	—	—	—	—	—	2,251	2,656	94,654	3.6	3.7	—	—
—	—	—	—	—	—	11,511	11,897	425,361				
—	—	—	—	—	—	1,470	1,321	48,787				
—	—	—	—	—	—	349	323	12,279	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1,819	1,644	61,066				

ヲ以テ本表ニ揭記セス以下本編各表亦同シ

記セス

爲本表ニ揭記セス第一六表亦同シ

取附箇數ニ於テ千燭光ハ千二百燭光ニ便宜算入ス

ヲ包含ス第一四表及第一六表亦同シ

ニ依リ一定ノ料金ヲ支拂フモノヲ謂ヒ「從量」トアルハ一需用家毎ニ設備セル「メートル」ニ表示サ

算出セリ第一四表亦同シ

其二　地方別

地方		事業數	需用家數				取附電燈箇數			換算電氣力		
			定額	從量	併用	合計	定額	從量	合計	定額	從量	合計
										W	W	W
本州中區	東京	3	84,059	10,381	2,853	97,293	229,023	199,601	428,824	7,641,012	7,898,761	15,539,773
	神奈川	6	20,351	1,320	762	22,433	68,513	40,766	109,279	2,284,203	2,103,244	4,387,447
	埼玉	2	932	1	—	933	2,849	2	2,851	125,086	40	125,126
	千葉	1	941	—	20	961	5,043	312	5,355	132,000	11,462	143,462
	茨城	1	394	31	5	430	1,552	1,275	2,827	77,580	55,059	132,639
	栃木	2	1,729	—	—	1,729	6,470	—	6,470	252,611	—	252,611
	群馬	5	10,728	1	6	10,735	27,337	247	27,584	1,101,648	7,231	1,108,879
	長野	8	14,189	—	4	14,193	43,121	1,029	44,150	1,530,030	33,518	1,563,548
	山梨	2	3,730	—	—	3,730	13,730	—	13,730	474,019	—	474,019
	静岡	8	7,769	45	51	7,865	26,520	3,431	29,951	987,150	153,893	1,141,043
	愛知	3	19,735	23	102	19,860	63,674	3,064	66,738	2,046,903	86,360	2,133,263
	三重	6	9,724	—	60	9,784	29,086	2,154	31,240	893,706	67,360	961,066
	岐阜	7	8,524	2	—	8,526	22,721	72	22,793	718,508	2,697	721,205
	滋賀	1	687	5	17	709	1,980	366	2,346	81,965	15,640	97,605
	福井	3	6,630	4	17	6,651	15,222	308	15,530	500,168	10,527	510,695
	石川	1	3,546	11	55	3,612	10,741	2,188	12,929	468,884	104,883	573,767
	富山	2	3,728	1	—	3,729	8,211	17	8,228	284,921	675	285,596
本州北區	新潟	4	11,064	46	38	11,148	30,391	2,847	33,138	940,098	101,342	1,041,440
	福島	8	7,018	—	2	7,020	20,328	654	20,982	688,507	27,233	715,740
	宮城	1	2,284	27	3	2,314	12,874	913	13,787	416,869	48,890	465,769
	山形	5	4,958	5	—	4,963	15,265	107	15,372	544,367	5,174	549,541
	秋田	2	2,508	—	—	2,508	8,359	—	8,359	294,567	—	294,567
	巖手	1	782	—	2	784	5,081	61	5,142	208,293	2,273	210,566
	青森	2	2,640	27	49	2,716	11,890	1,378	13,268	398,804	62,853	461,657
本州西區	京都	4	13,391	216	2	13,609	41,931	5,615	47,546	1,808,674	239,200	2,047,874
	大阪	1	94,169	53	209	94,431	260,070	12,026	272,096	9,184,166	530,826	9,714,992
	奈良	1	4,097	—	—	4,097	11,113	—	11,113	364,622	—	364,622
	和歌山	2	10,120	3	—	10,123	20,473	213	20,686	707,816	6,840	714,656
	兵庫	5	22,009	636	383	23,028	62,055	20,982	83,037	2,081,532	1,005,215	3,086,747
	岡山	1	679	—	—	679	4,318	—	4,318	192,996	—	192,996
	廣島	4	3,866	34	9	3,909	17,889	2,326	20,215	799,316	130,619	929,935
	山口	2	1,405	12	38	1,455	7,213	1,350	8,562	212,871	58,185	271,056

地方		事業數	需用家數				取附電燈箇數			換算電氣力		
			定額	從量	併用	合計	定額	從量	合計	定額	從量	合計
										W	W	W
本州西區	島根	2	2,734	2	15	2,751	6,725	237	6,962	239,010	10,250	249,260
	鳥取	1	907	—	—	907	2,778	—	2,778	103,218	—	103,218
四國區	徳島	2	1,622	—	—	1,622	9,032	—	9,032	907,076	—	907,076
	香川	2	1,746	23	—	1,769	6,155	628	6,783	214,159	22,319	236,478
	愛媛	2	4,711	1	—	4,712	13,035	77	13,112	519,729	5,040	524,769
	高知	1	2,909	2	1	2,912	9,869	99	9,968	377,173	2,863	380,036
九州區	長崎	2	3,703	56	27	3,786	18,457	3,064	21,521	672,630	143,019	815,649
	佐賀	1	4,201	—	—	4,201	16,394	—	16,394	629,045	—	629,045
	福岡	8	9,622	81	1	9,704	35,467	3,753	39,220	1,339,929	144,798	1,484,727
	熊本	1	1,567	35	—	1,602	7,619	1,368	8,987	231,523	39,992	271,515
	大分	4	4,575	5	4	4,484	13,054	182	13,236	553,743	7,970	561,713
	宮崎	1	1,486	—	—	1,586	3,797	—	3,797	143,203	—	143,203
	鹿兒島	2	1,341	—	—	1,341	7,543	—	7,543	301,035	—	301,035
北海道		7	9,052	54	17	9,123	41,617	2,208	43,825	1,623,600	105,351	1,728,951
總計		110	428,562	13,143	4,752	446,457	1,296,484	315,120	1,611,604	46,298,985	13,251,592	59,550,577
平均	(46)	3	9,317	286	103	9,706	28,184	6,850	35,034	1,006,500	288,078	1,294,578

1. 一事業者ニシテ其設備ニ地方以上ニ亘レルモノハ主ナル地方ニ入ル第一四表亦同シ

第一四表　電力需用家數取附電力裝置箇數及電氣力

其一　事業者別

(一) 電氣供給事業

順位	地方	事業者	種別	電動機 需用家數	取附箇數 一馬力未滿	二馬力未滿	三馬力未滿	五馬力未滿	十馬力未滿	十五馬力未滿	二十馬力未滿	三十馬力未滿	五十馬力未滿	五十馬力以上	計	換算電氣力 晝間 (W)
1	東京 神奈川 靜岡 山梨	東京電燈	定額	834	15	687	58	10	55	10	6	8	1	2	852	508,772
			從量	905	40	496	150	107	124	16	21	13	9	2	976	742,692
			計	1,739	55	1,183	208	117	179	26	27	21	10	4	1,830	1,251,464
4	東京 神奈川	橫濱電氣	定額	167	4	137	13	11	7	4	—	2	1	3	182	170,163
			從量	41	16	32	6	3	2	—	—	—	—	—	59	11,563
			計	208	20	169	19	14	9	4	—	2	1	3	241	181,726
9	神奈川	宮下水力電氣	定額	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
14	茨城	茨城電氣	同	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—
15	栃木	下野電力	定額	11	—	1	1	2	1	2	2	1	—	1	11	102,202
			從量	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	74,600
			計	12	—	1	1	2	1	2	2	1	—	2	12	176,802
17	栃木 群馬	渡良瀬水力電氣	定額	27	1	6	11	1	7	1	—	—	—	1	28	111,154
			從量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	27	1	6	11	1	7	1	—	—	—	1	28	111,154
19	群馬	桐生電燈	定額	32	2	15	7	3	3	—	—	—	3	—	33	118,614
22	長野	松本電燈	定額	6	—	1	—	2	1	1	—	1	—	—	6	34,316
			從量	7	—	—	2	4	2	1	1	—	—	—	10	38,419
			計	13	—	1	2	6	3	2	1	1	—	—	16	72,735
23		長野電燈	定額	26	—	7	7	8	2	2	—	—	—	—	26	59,680
			從量	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	55,950
			計	27	—	7	7	8	2	2	—	—	—	1	27	115,630
24		諏訪電氣	定額	12	—	—	1	7	3	—	—	—	1	—	12	50,728
26		飯田電燈	同	7	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	7	6,714
27		上田電燈	同	7	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	7	11,936
28		安曇電氣	定額	4	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	4	18,650
			從量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	4	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	4	18,650
29		信濃電氣	定額	47	3	17	12	13	6	3	—	—	1	—	55	49,236
30		高島電氣	同	6	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	6	19,396
31	山梨	甲府電力	定額	43	—	16	12	7	6	2	—	—	—	—	43	82,060
			從量	4	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	5,968
			計	47	—	16	14	7	8	2	—	—	—	—	47	88,028
32		谷村電燈	定額	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3,916
35	靜岡	濱松電燈	同	22	—	17	1	2	2	1	—	—	—	—	23	31,332
36		天龍電力	同	19	—	10	2	4	—	—	—	1	1	—	18	60,426

順位	種別	換算電氣力 夜間 (W)	晝夜間 (W)	計 (W)	總取附馬力數 (H.P)	人口千人ニ對スル取附電氣力 (W)	其他電力裝置 需用家數	取附箇數 電熱	電氣分解	其他	電氣事業者ニ供給	計	換算電氣力 晝間 (W)	夜間 (W)	晝夜間 (W)	計 (W)
1	定額	—	699,226	1,207,998	1,619.3		1	—	—	—	2	2	20,515	—	—	20,515
	從量	—	1,508,986	2,251,678	3,018.3	1,383	27	1	2	19	44	66	793,091	—	743,350	1,536,441
	計	—	2,208,212	3,459,676	4,637.6		28	1	2	19	46	68	813,606	—	743,350	1,556,956
4	定額	153,005	240,212	563,380	755.2		2	—	—	—	2	2	—	2,975	—	2,975
	從量	1,119	45,021	57,703	77.4	1,530	10	3	—	1	6	10	—	85,972	5,000	90,972
	計	154,124	285,233	621,083	832.6		12	3	—	1	8	12	—	88,947	5,000	93,947
9	定額	—	9,698	9,698	13.0	7,949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	同	8,952	—	8,952	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	定額	—	—	102,202	137.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	從量	—	—	74,600	100.0	2,107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	176,802	237.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	定額	—	—	111,154	149.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	從量	—	—	—	—	2,857	1	—	—	—	1	1	71,000	74,000	—	145,000
	計	—	—	111,154	149.0		1	—	—	—	1	1	71,000	74,000	—	145,000
19	定額	—	—	118,614	159.0	2,811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	定額	746	—	35,062	47.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	從量	—	1,492	39,911	53.5	2,279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	746	1,492	74,973	100.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	定額	—	—	59,680	80.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	從量	—	—	55,950	75.0	2,228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	115,630	155.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	定額	—	—	50,728	68.0	1,375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	同	746	—	7,460	10.0	2,662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	同	—	—	11,936	16.0	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	定額	—	—	18,650	25.0		1	1	—	—	—	1	200,000	—	—	200,000
	從量	—	—	—	—	395	1	—	—	—	1	1	—	100,000	—	100,000
	計	—	—	18,650	25.0		2	1	—	—	1	2	200,000	100,000	—	300,000
29	定額	2,238	76,465	127,939	171.5	2,143	112	1	1	—	112	114	—	42,248	601,000	643,248
30	同	—	—	19,396	26.0	4,947	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	定額	—	2,984	85,044	11.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	從量	—	6,714	12,682	17.0	1,545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	9,698	97,726	131.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	定額	—	—	3,916	5.3	566	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	同	2,238	—	33,570	45.0	9,722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	同	—	—	60,426	81.0	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

順位	地方	事業者	種別	電動 需用家数	取付箇数 一馬力未満	二馬力未満	三馬力未満	五馬力未満	十馬力未満	十五馬力未満	二十馬力未満	三十馬力未満	五十馬力未満	五十馬力以上	計	換算電灯	機 算電氣力 夜間	晝夜間	計	總取付馬力數	人口千對取付電氣力	其他電力裝置 需用家數	取付箇數 電熱	電分氣解	其他	計	換算電氣力 晝間	夜間	晝夜間	計	順位
																W	W	W	W	H.P	W						W	W	W	W	
37	靜岡	富士電氣	定額	19	—	3	4	10	1	—	—	1	—	1	20	34,316	—	52,220	86,536	116.0	2,110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
38	靜岡	富士水電	從量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	410,712	410,712	38
41	靜岡神奈川	伊東水力電氣	定額	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	746	7,460	8,206	11.0	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	愛知	豐橋電氣	同	59	9	26	8	8	4	2	1	1	—	—	59	112,273	—	—	112,273	150.5	2,349	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	愛知	岡崎電燈	同	13	—	2	4	4	2	—	1	—	—	—	13	40,284	—	—	40,284	54.0	1,368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
46	愛知岐阜	名古屋電燈	定額	394	—	246	84	42	21	9	7	5	1	4	419	625,894	—	320,407	946,301	1,263.5	2,046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
			從量	3	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	6	—	—	13,055	13,055	17.5		1	—	—	—	1	1	—	89,520	89,520	
			計	397	3	247	84	43	21	10	7	5	1	4	425	625,894	—	333,462	959,356	1,286.0		1	—	—	—	1	1	—	89,520	89,520	
47	岐阜	多治見電燈	定額	4	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	4	5,968	—	—	5,968	8.0	748	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
50	三重	四日市電燈	定額	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7,460	—	—	7,460	10.0	3,029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
			從量	18	—	—	8	2	3	1	3	1	—	—	18	85,417	—	—	85,417	114.5		1	1	—	—	1	—	2,500	—	2,500	
			計	28	—	10	8	2	3	1	3	1	—	—	28	92,877	—	—	92,877	124.5		1	1	—	—	1	—	2,500	—	2,500	
51		巖倉水電	定額	13	—	2	1	6	3	1	—	—	—	—	13	37,300	—	—	37,300	50.0	2,160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
52		松阪水力電氣	同	17	—	5	—	4	5	3	3	1	2	—	23	113,392	—	37,300	150,692	202.0	6,751	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
54		岐阜電氣	同	31	—	9	10	8	—	2	1	1	—	—	31	76,092	4,476	746	81,314	109.0	1,989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
55	岐阜	八幡水力電氣	同	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	8,952	—	—	8,952	12.0	1,206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
58		中津電氣	同	8	—	4	—	1	2	1	—	—	—	—	8	20,142	—	—	20,142	27.0	2,341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59		明知町	同	4	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	2,238	5,222	7,460	10.0	3,353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	滋賀京都	京都電燈大津支社	同	23	—	—	5	7	9	1	1	—	—	—	23	64,902	—	11,190	76,092	102.0	1,617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	福井	京都電燈福井支社	同	142	30	53	23	21	10	4	1	—	—	—	142	76,092	—	147,335	223,427	299.5	3,028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
64	石川	金澤電氣瓦斯	同	75	1	9	32	14	22	4	2	2	—	—	86	253,267	—	9,325	262,592	352.0	2,416	1	1	—	—	1	1,865	—	—	1,865	64
65	富山	富山電氣	同	28	—	1	7	10	7	1	2	—	—	—	28	86,536	1,492	1,492	89,520	120.0	1,461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
67	新潟長野	上越電氣	同	28	—	12	6	5	3	1	—	—	2	—	29	99,964	—	—	99,964	134.0	1,825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68		北越水力電氣	同	49	—	23	10	7	8	1	2	1	—	4	56	95,488	—	270,798	366,286	491.0	6,688	2	2	—	—	2	746	—	223,800	224,546	68
69	新潟	新潟水電	同	38	—	29	1	5	2	1	—	—	—	—	38	49,236	—	—	49,236	66.0	675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
			定額	50	—	16	23	13	15	12	4	—	—	—	83	97,726	—	167,850	265,576	356.0											
70		新潟水力電氣	從量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,460	8	—	—	—	8	8	—	20,305	—	20,305	70
			計	50	—	16	23	13	15	12	4	—	—	—	83	97,726	—	167,850	265,576	356.0		8	—	—	—	8	8	—	20,305	—	20,305	
71		福島電燈	定額	23	—	4	10	5	2	—	2	—	1	—	24	52,220	—	29,094	81,314	109.0	1,891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72		郡山絹絲紡績	同	11	—	—	1	2	4	2	2	2	—	2	15	134,653	—	67,140	201,793	270.5	11,127	1	3	—	—	3	—	—	447,600	447,600	72
73		會津電力	同	15	—	2	1	6	3	3	—	2	—	—	17	82,806	—	—	82,806	111.0	2,219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	福島	喜多方水力電氣	同	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2,238	—	—	2,238	3.0	248	1	—	—	—	1	1	43,268	19,396	—	62,664	74
75		須賀川電氣	同	8	—	—	1	—	1	2	1	2	1	—	8	83,552	—	—	83,552	112.0	5,662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76		川俣電氣	同	46	24	16	4	—	2	—	—	—	—	—	46	36,181	—	—	36,181	48.5	8,724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
77		二本松電氣	同	5	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	5	18,650	—	—	18,650	25.0	2,096	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
78		三春電氣	同	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	2,984	—	2,984	5,968	8.0	628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
			定額	87	3	2	18	35	22	2	3	3	2	—	90	317,796	—	26,856	344,652	462.0		1	2	—	—	2	—	—	600,000	600,000	
79	宮城	宮城紡績電燈	從量	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	5,968	—	—	5,968	8.0	3,244	1	1	—	—	1	5,000	—	—	5,000	79
			計	88	3	2	18	36	23	2	3	3	2	—	92	323,764	—	26,856	350,620	470.0		2	3	—	—	3	5,000	—	600,000	605,000	
80	山形	米澤水力電氣	定額	24	—	8	6	7	6	1	2	—	—	—	30	82,806	—	—	82,806	111.0	2,356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80

順位	地方	事業者	種別	電動機 需用家數	電動機 取附個數 一馬力未滿	二馬力未滿	三馬力未滿	五馬力未滿	十馬力未滿	十五馬力未滿	二十馬力未滿	三十馬力未滿	五十馬力未滿	五十馬力以上	計	換算電氣力 晝間 (W)	換算電氣力 夜間 (W)	換算電氣力 晝夜間 (W)	換算電氣力 計 (W)	總取附馬力數 (H.P)	人口千人ニ對スル取附電氣力	其他電力裝置 需用家數	取附個數 電熱	電氣分解	其他	[illegible]	計	換算電氣力 晝間 (W)	夜間 (W)	晝夜間 (W)	計 (W)	順位
81	山形	鶴岡水力電氣	定額	53	—	9	14	18	8	2	3	1	1	—	50	185,381	—	—	185,381	248.5	4,560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81
82	山形	山形電氣	同	29	—	2	10	4	14	4	1	—	—	—	35	129,431	—	746	130,177	174.5	2,382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82
84	山形	酒田町	同	11	—	7	—	—	3	—	1	—	—	—	11	31,332	—	—	31,332	42.0	1,328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84
85	秋田	秋田電氣	同	6	—	—	2	1	2	—	1	—	—	—	6	24,618	—	—	24,618	33.0	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
86	秋田	秋田木材	同	7	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	7	70,870	—	—	70,870	95.0	3,976	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
87	岩手	盛岡電氣	同	24	—	—	8	2	10	3	—	1	—	—	24	93,623	—	2,984	96,607	129.5	2,683	—	3	—	—	—	3	180,000	—	—	180,000	87
88	青森	青森電燈	同	25	—	1	—	10	8	4	1	2	1	1	28	190,976	—	—	190,976	256.0	4,046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
89	青森	弘前電燈	定額	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	373	—	—	373	0.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
			從量	26	—	—	2	20	6	1	—	3	—	—	32	126,074	—	—	126,074	169.0	1,818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			計	27	1	—	2	20	6	1	—	3	—	—	33	126,447	—	—	126,447	169.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	京都 滋賀	京都電燈	定額	76	—	24	18	14	13	9	1	—	—	1	80	163,747	—	83,925	247,672	332.0	532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90
91	京都	京都市	同	125	21	34	26	13	12	13	4	6	4	9	142	403,892	1,865	751,670	1,157,427	1,551.5	2,618	12	—	—	1	18	19	129,255	515,113	36,554	680,922	91
95	京都	清瀧川水力電氣	從量	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	5	—	—	305,860	305,860	410.0	24,948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
96	京都	洛北水力電氣	同	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	150,000	150,000	96
97	大阪	大阪電燈	定額	418	28	214	70	71	45	18	3	5	—	—	454	—	—	860,138	860,138	1,153.0		1	—	—	—	1	1	—	—	1,119	1,119	97
			從量	85	37	43	16	13	24	21	8	7	—	—	169	—	—	538,985	538,985	722.5	1,138	4	—	—	—	4	4	—	—	19,000	19,000	
			計	503	65	257	86	84	69	39	11	12	—	—	623	—	—	1,399,123	1,399,123	1,875.5		5	—	—	—	5	5	—	—	20,119	20,119	
98	京都 奈良	關西水力電氣	定額	37	—	9	9	10	8	1	1	—	—	—	38	95,115	—	—	95,115	127.5	6,562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
101	三重 和歌山	新宮水電	同	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	55,950	—	—	55,950	75.0	2,315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101
103	兵庫	神戸電燈	定額	64	14	23	9	6	6	3	2	1	—	—	64	86,536	26,110	22,380	135,026	181.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103
			從量	16	2	9	—	—	3	2	—	—	—	—	16	34,466	—	746	35,212	47.2	451	3	3	—	—	—	3	100	—	2,075	2,175	
			計	80	16	32	9	6	9	5	2	1	—	—	80	121,002	26,110	23,126	170,238	228.2		3	3	—	—	—	3	100	—	2,075	2,175	
105	兵庫	明石電燈	定額	12	2	6	3	1	—	—	—	—	—	—	12	11,936	—	—	11,936	16.0	462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105
107	兵庫	東洋樂器製造	同	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	7,087	—	—	7,087	9.5	1,019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107
110	廣島	尾道電燈	同	6	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	6	29,467	—	—	29,467	39.5	974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
111	廣島	廣島水力電氣	定額	117	2	32	16	34	24	9	3	2	—	—	122	348,009	—	2,238	350,247	469.5		3	1	—	1	1	3	72	150,000	400	150,472	111
			從量	6	1	—	—	1	1	3	1	—	—	—	7	—	—	39,725	39,725	53.3	1,593	7	15	—	1	2	18	—	15,000	123,579	138,579	
			計	123	3	32	16	35	25	12	4	2	—	—	129	348,009	—	41,963	389,972	522.8		10	16	—	2	3	21	72	165,000	123,979	289,051	
120	鳥取	鳥取電燈	定額	37	—	19	10	5	3	—	—	1	—	—	38	66,394	—	—	66,394	89.0	1,853	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120
121	德島	德島電燈	定額	9	—	—	2	2	5	—	1	1	—	—	11	52,593	—	1,492	54,085	72.5	832	7	—	—	7	—	7	100	—	12,200	12,300	121
122	德島	辻町水力電氣	同	11	—	2	—	—	13	—	—	—	—	—	15	64,902	—	—	64,902	87.0	5,541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
124	愛媛	伊豫水力電氣	同	80	—	1	14	39	21	1	—	1	3	—	80	246,180	—	49,982	296,162	337.0	4,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
125	愛媛	今治電氣	同	14	—	—	5	1	3	2	—	1	2	1	15	164,493	—	—	164,493	220.5	2,361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
128	高知	高知縣	同	37	1	8	12	8	6	1	—	1	—	—	37	68,259	3,730	14,920	86,909	116.5	1,813	1	—	—	—	2	2	—	410,300	223,800	634,100	128
131	佐賀 福岡	廣瀧水力電氣	定額	14	—	—	—	1	6	4	1	—	2	—	14	111,900	—	—	111,900	150.0	2,491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	福岡	博多電燈	定額	88	31	17	12	19	7	3	1	2	1	—	93	141,740	—	65,648	207,388	278.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
			從量	13	2	3	5	2	1	—	1	—	—	—	14	18,650	11,190	—	29,840	40.0	2,369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			計	101	33	20	17	21	8	3	2	2	1	—	107	160,390	11,190	65,648	237,228	318.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
137	福岡	久留米電燈	定額	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	29,840	—	—	29,840	40.0	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137
142	大分	竹田水電	同	6	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	6	18,650	—	—	18,650	25.0	3,522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142

順位	地方	事業者	種別	電動機 需用家數	取附箇數 一馬力未滿	二馬力未滿	三馬力未滿	五馬力未滿	十馬力未滿	十五馬力未滿	二十馬力未滿	三十馬力未滿	五十馬力未滿	五十馬力以上	計	換算電氣力 晝間	夜間	晝夜間	計	總取附馬力數	人口千人ニ對スル取附電氣力	其他電力裝置 需用家數	取附箇數 電熱	電氣分解	其他	[illegible]	計	換算電氣力 晝間	夜間	晝夜間	計	順位
																W	W	W	W	H.P.								W	W	W	W	
144	大分 福岡	日田水電	定額	4	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	5	69,005	—	—	69,005	92.5	6,632	1	—	—	—	1	1	—	—	225,000	225,000	144
145	宮崎	日向水力電氣	同	23	—	4	6	10	3	—	—	—	—	—	23	49,236	—	—	49,236	66.0	1,796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145
146	鹿兒島 熊本	鹿兒島電氣	同	41	—	1	4	18	13	6	—	2	1	—	45	199,555	—	7,833	207,388	278.0	3,257	1	1	—	—	—	1	2,000	—	—	2,000	146
			定額	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2,611	—	—	2,611	3.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
147	鹿兒島	日本窒素肥料	從量	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	5	—	—	79,822	79,822	107.0	11,035	2	3	—	—	2	5	—	—	2,108,363	2,108,363	147
			計	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	6	2,611	—	79,822	82,433	110.5		2	3	—	—	2	5	—	—	2,108,363	2,108,363	
148		札幌水力電氣	定額	28	1	7	3	13	5	3	—	—	1	—	33	79,076	746	26,297	106,119	142.3	1,161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
			定額	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3,730	—	3,730	5.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
149		小樽電燈	從量	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3,730	—	3,730	5.0	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
			計	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	7,460	—	7,460	10.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	北海道		定額	30	2	17	7	3	—	—	—	1	4	3	37	663,940	—	746	664,686	891.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
150		函館水電	從量	17	—	12	5	—	—	—	—	—	—	—	17	16,412	—	—	16,412	22.0	6,664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
			計	47	2	29	12	3	—	—	—	1	4	3	54	680,352	—	746	681,098	913.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
151		旭川電燈	定額	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1,492	—	1,492	2.0	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151
152		岩内水力電氣	同	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	31,705	—	—	31,705	42.5	1,614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152
			定額	3,948	196	1,852	668	607	496	172	71	65	39	36	4,202	8,146,887	214,550	4,077,003	12,438,440	16,673.5		148	15	1	9	140	165	577,821	1,140,032	2,371,473	4,089,326	
總計			從量	1,146	101	597	196	156	169	49	35	27	10	6	1,346	1,216,179	16,039	2,540,406	3,772,624	5,057.1	1,758	67	27	2	21	71	121	869,191	297,777	3,651,599	4,818,567	
			計	5,094	297	2,449	864	763	665	221	106	92	49	42	5,548	9,363,066	230,589	6,617,409	16,211,064	21,730.6		215	42	3	30	211	286	1,447,012	1,437,809	6,023,072	8,907,893	
			定額	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—	—	—	138,205	185.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均		(90)	從量	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	41,918	56.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			計	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	—	—	—	180,123	241.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(二) 電氣鐵道及電氣供給兼營事業

順位	地方	事業者	種別	電動機 需用家數	取附箇數 一馬力未滿	二馬力未滿	三馬力未滿	五馬力未滿	十馬力未滿	十五馬力未滿	二十馬力未滿	三十馬力未滿	五十馬力未滿	五十馬力以上	計	換算電氣力 晝間	夜間	晝夜間	計	總取附馬力數	人口千人ニ對スル取附電氣力	其他電力裝置 需用家數	取附箇數 電熱	電氣分解	其他	[illegible]	計	換算電氣力 晝間	夜間	晝夜間	計	順位
																W	W	W	W	H.P.	W							W	W	W	W	
2	東京 神奈川	東京鐵道	從量	19	4	5	8	4	2	1	—	—	—	—	24	44,148	—	—	44,148	59.2	20	3	2	—	—	1	3	212,460	—	—	212,460	2
6	神奈川	小田原電氣鐵道	定額	15	3	6	—	2	1	2	1	1	—	—	16	54,831	—	—	54,831	73.5	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
			定額	23	—	2	4	3	5	9	—	1	—	1	25	157,779	—	—	157,779	211.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	群馬	高崎水力電氣	從量	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	5	160,390	—	—	160,390	215.0	4,406	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
			計	24	—	2	4	3	8	9	—	1	—	3	30	318,169	—	—	318,169	426.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			定額	7	—	—	4	3	2	1	—	—	—	—	10	29,840	—	—	29,840	40.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	從量	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	22,380	—	—	22,380	30.0	1,404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
			計	8	—	—	4	3	2	1	—	—	1	—	11	52,220	—	—	52,220	70.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	三重	伊勢電氣鐵道	定額	33	—	20	10	1	2	—	—	—	—	—	33	39,538	—	—	39,538	53.0	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
98	大阪	大阪市	從量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	746,000	—	746,000	102
102	和歌山	和歌山水力電氣	定額	155	—	84	18	22	12	8	7	2	2	3	158	447,973	—	73,108	521,081	698.5	6,106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98

事業者	種別	電動													換算	順位
		需用家数	取附箇数													
			一馬力未満	二馬力未満	三馬力未満	五馬力未満	十馬力未満	十五馬力未満	二十馬力未満	三十馬力未満	五十馬力未満	五十馬力以上	計	電燈		
總計	定額	233	3	112	36	31	22	20	8	4	2	4	242	729,961		
	従量	21	4	5	8	4	5	1	—	—	1	2	30	226,918		
	計	254	7	117	44	35	27	21	8	4	3	6	272	956,879		
平均 (7)	定額	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—		
	従量	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—		
	計	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—		

(三) 總括表

事業別	種別	電動												換算	順位
		需用家数	取附箇数												
			一馬力未満	二馬力未満	三馬力未満	五馬力未満	十馬力未満	十五馬力未満	二十馬力未満	三十馬力未満	五十馬力未満	五十馬力以上	計	電燈	
電氣供給事業	定額	3,948	196	1,852	668	607	496	172	71	65	39	36	4,202	8,146,887	
	従量	1,146	101	597	196	156	169	49	35	27	10	6	1,346	1,216,179	
	計	5,094	297	2,449	864	763	665	221	106	92	49	42	5,548	9,363,066	
電氣鐵道及電氣供給業	定額	233	3	112	36	31	22	20	8	4	2	4	242	729,961	
	従量	21	4	5	8	4	5	1	—	—	1	2	30	226,918	
	計	254	7	117	44	35	27	21	8	4	3	6	272	956,879	
總計	定額	4,181	199	1,964	704	638	518	192	79	69	41	40	4,444	8,876,848	
	従量	1,167	105	602	204	160	174	50	35	27	11	8	1,376	1,443,097	
	計	5,348	304	2,566	908	798	692	242	114	96	52	48	5,820	10,319,945	
前年末ニ比シ増減	定額	1,167	113	606	202	136	125	46	9	—	—	8	1,245	2,322,534	
	従量	503	60	286	69	70	67	16	12	15	1	1	597	595,491	
	計	1,670	173	892	271	206	192	62	21	15	1	9	1,842	2,918,025	
平均 (97)	定額	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	—	
	従量	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	
	計	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	
前年末ニ比シ増減	定額	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	
	従量	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
	計	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	

1. 其他電力裝置取附箇數中「其他」トアルハ電氣試驗用裝置、X光線用裝置其他之レニ類スルモノヲ指ス
2. 電動機及其他電力定額需用家中従量ヲ併用スルモノ電動機ニアリテハ松本電燈株式會社一戸及横須賀電氣株式會社二戸アリ

機械						其他電力裝置										順位
算電氣力			總取附馬力數	人口千人ニ對スル取附電力		需用家數	取附箇數					換算電氣力				
夜間	晝夜間	計					電熱	電氣分解	其他		計	晝間	夜間	晝夜間	計	
W	W	W	H.P	W								W	W	W	W	
—	73,108	803,069	1,076.5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	226,918	304.2	411		4	2	—	—	2	4	212,460	746,000	—	958,460	
—	73,108	1,029,987	1,380.7			4	2	—	—	2	4	212,460	746,000	—	958,460	
—	—	114,724	153.8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	32,417	43.4	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	147,141	197.2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

括表

機械						其他電力裝置										
算電氣力			總取附馬力數	人口千人ニ對スル取附電力		需用家數	取附箇數					換算電氣力				
夜間	晝夜間	計					電熱	電氣分解	其他		計	晝間	夜間	晝夜間	計	
W	W	W	H.P	W								W	W	W	W	
214,550	4,077,003	12,438,440	16,673.5			148	15	1	9	140	165	577,821	1,140,032	2,371,473	4,089,326	
16,039	2,540,406	3,772,624	5,057.1	1,758		67	27	2	21	71	121	869,191	297,777	3,651,599	4,818,567	
230,589	6,617,409	16,211,064	21,730.6			215	42	3	30	211	286	1,447,012	1,437,809	6,023,072	8,907,893	
—	73,108	803,069	1,076.5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	226,918	304.2	411		4	2	—	—	2	4	212,460	746,000	—	958,460	
—	73,108	1,029,987	1,380.7			4	2	—	—	2	4	212,460	746,000	—	958,460	
214,550	4,150,111	13,241,509	17,750.0			148	15	1	9	140	165	577,821	1,140,032	2,371,473	4,089,326	
16,039	2,540,406	3,999,542	5,361.3	1,470		71	29	2	21	73	125	1,081,651	1,043,777	3,651,599	5,777,027	
230,589	6,690,517	17,241,051	23,111.3			219	44	3	30	213	290	1,659,472	2,183,809	6,023,072	9,866,353	
▲ 23,528	624,739	2,923,745	4,784.3			18	4	▲ 1	▲ 17	38	24	70,597	867,361	▲ 30,091	907,867	
14,771	955,487	1,565,749	2,326.2	—		30	17	—	7	43	67	207,461	884,158	2,230,549	3,322,168	
▲ 8,757	1,580,226	4,489,494	7,110.5			49	21	▲ 1	▲ 10	81	91	278,058	1,751,519	2,200,458	4,230,035	
—	—	136,511	182.9			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	41,232	55.3	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	177,743	238.2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	12,201	16.4			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	11,909	15.9	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	24,110	32.3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

裝置ナシフ

註.廣島水力電氣株式會社及博多電燈株式會社ニ各一戸宛又其他電力裝置ニ在リテハ東京電燈

其二　地方別

順位	地方		事業數	需用家數 定額	需用家數 従量	需用家數 計	取附電力裝置 定額	取附電力裝置 従量	取附電力裝置 計	換算 定額 定	電燈従量 昼間	電燈従量 夜間	電燈従量 昼夜間	電燈従量 計	電燈従量 換算取附馬力數	電氣力合計 昼間	電氣力合計 夜間	電氣力合計 昼夜間	電氣力合計 計	電氣力合計 換算取附馬力數	順位
										額											
1	本州中區	東京	2	834	924	1,758	852	1,002	1,854	W 508,772	W —	W 699,226	W 1,207,998	H.P 1,619.5	W 786,840	W —	W 1,508,986	W 2,295,826	H.P 3,077.5	W 1,295,612	W —	W 2,208,212	W √3,503,824	H.P 4,696.9	1
2		神奈川	3	183	41	224	199	59	258	224,994	153,005	249,910	627,909	841.7	11,563	1,119	45,021	57,703	77.4	236,557	154,124	294,931	√665,612	919.1	2
3		茨城	1	2	—	2	3	—	3	—	8,952	—	8,952	12.0	—	—	—	—	—	—	8,952	—	8,952	12.0	3
4		栃木	1	11	1	12	11	1	12	102,202	—	—	102,202	137.0	74,600	—	—	74,600	100.0	176,802	—	—	176,802	237.0	4
5		群馬	3	82	1	83	86	5	91	387,547	—	—	387,547	519.5	160,390	—	—	160,390	215.0	547,937	—	—	√547,937	734.5	5
6		長野	8	115	8	123	123	11	134	250,656	3,730	76,465	330,851	443.5	94,369	—	1,492	95,861	128.5	345,025	3,730	77,957	426,712	572.0	6
7		山梨	2	44	4	48	46	4	50	85,976	—	2,984	88,960	119.3	5,968	—	6,714	12,682	17.0	91,944	—	9,698	101,642	136.3	7
8		静岡	6	68	1	69	73	1	74	155,914	2,984	59,680	218,578	293.0	22,380	—	—	22,380	30.0	178,294	2,984	59,680	240,958	323.0	8
9		愛知	3	466	3	469	491	6	497	778,451	—	320,407	1,098,858	1,473.0	—	—	13,055	13,055	17.5	778,451	—	333,462	√1,111,913	1,490.5	9
10		三重	4	73	18	91	79	18	97	197,090	—	37,300	234,390	315.0	85,417	—	—	85,417	114.5	283,107	—	37,300	320,407	429.5	10
11		岐阜	5	50	—	50	50	—	50	111,154	6,714	5,969	123,836	166.0	—	—	—	—	—	111,154	6,714	5,968	123,836	166.0	11
12		滋賀	1	23	—	23	23	—	23	64,902	—	11,190	76,092	102.0	—	—	—	—	—	64,902	—	11,190	76,092	102.0	12
13		福井	1	142	—	142	142	—	142	76,092	—	147,335	223,427	299.5	—	—	—	—	—	76,092	—	147,335	223,427	299.5	13
14		石川	1	75	—	75	86	—	86	253,267	—	9,325	262,592	352.0	—	—	—	—	—	253,267	—	9,325	262,592	352.0	14
15		富山	1	28	—	28	28	—	28	86,536	1,492	1,492	89,520	120.0	—	—	—	—	—	86,536	1,492	1,492	89,520	120.0	15
16	本州北區	新潟	4	165	—	165	206	—	206	342,414	—	438,648	781,062	1,047.0	—	—	—	—	—	342,414	—	438,648	√781,062	1,047.0	16
17		福島	8	113	—	113	120	—	120	413,284	—	99,218	512,502	687.0	—	—	—	—	—	413,284	—	99,218	√512,502	687.0	17
18		宮城	1	87	1	88	90	2	92	317,796	—	26,856	344,652	462.0	5,968	—	—	5,968	8.0	323,764	—	26,856	350,620	470.0	18
19		山形	4	117	—	117	132	—	132	428,950	—	746	429,696	576.0	—	—	—	—	—	428,950	—	746	429,696	576.0	19
20		秋田	2	13	—	13	13	—	13	95,488	—	—	95,488	128.0	—	—	—	—	—	95,488	—	—	95,488	128.0	20
21		岩手	1	24	—	24	24	—	24	93,623	—	2,984	96,607	129.5	—	—	—	—	—	93,623	—	2,984	96,607	129.5	21
22		青森	2	26	26	52	29	32	61	191,349	—	—	191,349	256.5	126,074	—	—	126,074	169.0	317,423	—	—	317,423	425.5	22
23	本州西區	京都	3	201	1	202	222	5	227	567,639	1,865	835,595	1,405,099	1,883.5	—	—	305,860	305,860	410.0	567,639	1,865	1,141,455	√1,710,959	2,293.5	22
24		大阪	1	418	85	503	454	169	623	—	—	860,138	860,138	1,153.0	—	—	538,985	538,985	722.5	—	—	1,399,123	√1,399,123	1,875.5	24
25		奈良	1	37	—	37	38	—	38	95,115	—	—	95,115	127.5	—	—	—	—	—	95,115	—	—	95,115	127.5	25
26		和歌山	2	156	—	156	159	—	159	503,923	—	73,108	577,031	773.5	—	—	—	—	—	503,923	—	73,108	√577,031	773.5	26
27		兵庫	3	78	16	94	78	16	94	105,559	26,110	22,380	154,049	206.5	34,466	—	746	35,212	47.1	140,025	26,110	23,126	189,261	253.6	27
28		廣島	2	123	6	129	128	7	135	377,476	—	2,238	379,714	509.0	—	—	39,725	39,725	53.3	377,476	—	41,963	419,439	562.3	28
29		鳥取	1	37	—	37	38	—	38	66,394	—	—	66,394	89.0	—	—	—	—	—	66,394	—	—	66,394	89.0	29
30	四國區	德島	2	20	—	20	26	—	26	117,495	—	1,492	118,987	159.5	—	—	—	—	—	117,495	—	1,492	118,987	159.5	30
31		愛媛	2	94	—	94	95	—	95	410,673	—	49,982	460,655	617.5	—	—	—	—	—	410,673	—	49,982	√460,655	617.5	31
32		高知	1	37	—	37	37	—	37	68,259	3,730	14,920	86,909	116.5	—	—	—	—	—	68,259	3,730	14,920	86,909	116.5	32
33	九州區	佐賀	1	14	—	14	14	—	14	111,900	—	—	111,900	150.0	—	—	—	—	—	111,900	—	—	111,900	150.0	33
34		福岡	2	89	13	102	94	14	108	171,580	—	65,648	237,228	318.0	18,650	11,190	—	29,840	40.0	190,230	11,190	65,648	267,068	358.0	34
35		大分	2	10	—	10	11	—	11	87,655	—	—	87,655	117.5	—	—	—	—	—	87,655	—	—	87,655	117.5	35
36		宮崎	1	23	—	23	23	—	23	49,236	—	—	49,236	66.0	—	—	—	—	—	49,236	—	—	49,236	66.0	36
37		鹿兒島	2	42	—	42	46	5	51	202,166	—	7,833	209,999	281.5	—	—	79,822	79,822	107.0	202,166	—	87,655	289,821	388.5	37
38	北海道		5	61	18	79	75	19	94	774,721	5,968	27,043	807,732	1,082.7	16,412	3,730	—	20,142	27.0	791,133	9,698	27,043	827,874	1,109.7	38
39	總計		95	4,181	1,167	5,348	4,444	1,376	5,820	8,876,848	214,550	4,150,111	13,241,509	17,750.0	1,443,097	16,039	2,540,406	3,999,542	5,361.3	10,319,945	230,589	6,690,517	17,241,051	23,111.3	39
40	平均 (38)		2	110	31	141	117	36	153	233,601	5,646	109,213	348,460	467.0	37,976	422	66,853	105,251	141.1	271,578	6,068	176,066	453,712	608.1	40

1. 本表ニハ電動機以外ノ電力裝置ヲ計上セス

第一五表　需用家取附積算電力計箇數

其一　電氣供給事業

順位	地方	事業者	交流直流ノ別	容量別箇數 500W以下	700W以下	1,000W以下	1,200W以下	1,500W以下	2,000W以下	2,500W以下	5,000W以下	5,001W以上	合計	製造國別箇數 米國	獨國	英國	合計
1	東京神奈川靜岡山梨	東京電燈	交流	6,284	99	3,480	—	834	919	233	1,123	395	13,367	13,367	—	—	13,367
			直流	—	—	15	—	—	9	—	27	19	70	70	—	—	70
4	東京神奈川	橫濱電氣	交流	612	—	240	—	140	19	50	47	3	1,111	1,021	90	—	1,111
			直流	337	12	96	—	75	62	6	81	2	671	671	—	—	671
9	神奈川	宮ノ下水力電氣	直流	1	—	—	—	1	—	2	1	—	5	5	—	—	5
10		橫須賀電燈瓦斯	交流	14	—	5	—	7	—	—	3	—	29	29	—	—	29
12	埼玉	埼玉電燈	直流	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
13	千葉	千葉電燈	交流	16	—	2	—	1	—	1	—	—	20	18	2	—	20
14	茨城	茨城電氣	同	19	—	18	—	—	7	—	6	—	50	50	—	—	50
15	栃木	下野電力	同	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1
17	栃木群馬	渡瀨水力電氣	同	—	—	4	—	—	—	4	—	—	8	8	—	—	8
22		松本電燈	同	—	—	1	—	3	—	2	1	2	9	9	—	—	9
23	長野	長野電燈	同	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1
29		信濃電氣	同	—	—	—	—	—	—	4	3	1	8	8	—	—	8
31	山梨	甲府電力	同	—	—	2	—	—	—	—	2	—	4	2	2	—	4
34	靜岡	靜岡電燈	同	1	—	28	—	7	4	10	2	—	52	52	—	—	52
35		濱松電燈	同	10	—	2	—	—	—	2	2	1	17	17	—	—	17
37	靜岡	富士電氣	同	12	—	12	—	—	—	—	—	—	24	24	—	—	24
38		富士水電	同	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
39		四日市製紙	同	3	—	—	—	—	—	—	—	3	6	6	—	—	6
41	靜岡神奈川	伊東水力電氣	同	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	6
46	愛知	名古屋電燈	同	34	—	47	—	16	4	11	10	6	128	114	14	—	128
47	岐阜	多治見電燈	同	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	—	—	2
48	三重	津電燈	同	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2
52		松坂水力電電	同	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1
60	滋賀京都	京都電燈大津支社	同	12	—	5	—	3	—	2	—	—	22	19	3	—	22
62	福井	敦賀電燈	同	10	—	4	—	—	4	—	—	—	18	5	13	—	18
63		越前電氣	同	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	3	—	—	3
64	石川	金澤電氣瓦斯	同	15	—	25	—	1	24	—	12	—	77	48	29	—	77
65	富山	富山電氣	同	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
67	新潟長野	上越電氣	交流	—	—	14	—	9	8	6	5	1	43	28	15	—	43
69	新潟	新潟水電	同	24	—	10	—	3	—	2	2	—	41	41	—	—	41
72	福島	郡山絹糸紡績	同	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	6
74		喜多方水力電氣	同	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3
79	宮城	宮城紡績電燈	同	8	—	8	—	4	8	1	5	1	35	5	30	—	35
84	山形	酒田町	同	—	—	2	—	2	—	1	—	—	5	5	—	—	5
87	岩手	盛岡電氣	同	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	2

順位	地方	事業者	交流直流ノ別	容量別箇數 500W以下	700W以下	1,000W以下	1,200W以下	1,500W以下	2,000W以下	2,500W以下	5,000W以下	5,001W以上	合計	製造國別箇數 米國	獨國	英國	合計
88	青森	青森電燈	交流	—	—	40	—	13	—	6	2	1	68	68	—	—	68
89		弘前電燈	同	10	—	—	—	—	18	—	4	5	37	37	—	—	37
90	京都滋賀	京都電燈	交流	98	—	59	—	21	15	8	10	—	211	211	—	—	211
93	京都	大阪電燈淀川支店	同	—	—	—	3	—	1	—	—	—	4	4	—	—	4
95		猪名川水力電氣	同	—	4	—	—	3	—	—	—	1	8	—	8	—	8
97	大阪	大阪電燈	同	1	41	100	—	136	15	62	27	37	419	419	—	—	419
103	兵庫	神戸電燈	同	478	—	204	—	99	8	64	24	15	892	884	5	3	892
104		姫路電燈	同	—	—	—	—	5	—	—	1	—	6	6	—	—	6
105		明石電燈	同	—	—	12	—	3	—	1	2	—	18	2	16	—	18
107		東洋樂器製造	同	—	—	1	—	—	—	—	—	6	7	7	—	—	7
109	廣島	廣島電燈	同	2	—	3	—	4	—	2	4	—	15	15	—	—	15
111		廣島水力電氣	同	2	—	4	3	5	2	10	4	8	38	38	—	—	38
115	山口	馬關電燈	同	31	—	13	—	11	1	1	4	—	61	52	5	4	61
118	島根	松江電燈	同	11	—	5	—	—	—	—	—	—	16	16	—	—	16
122	香川	高松電燈	交流	—	—	3	—	5	—	—	1	—	9	8	1	—	9
124		讃岐電氣	同	8	—	5	—	2	—	—	—	—	15	15	—	—	15
129	長崎	長崎電燈	交流	—	—	13	—	33	—	18	4	2	70	70	—	—	70
130		大阪電燈佐世保支店	同	7	—	—	—	4	—	—	3	—	14	14	—	—	14
132		博多電燈	同	8	7	6	3	11	3	3	5	1	47	29	18	—	47
135		九州電氣軌道（關大阪電燈門司支店）	同	—	—	9	—	9	—	6	2	2	28	28	—	—	28
136	福岡	直方電氣	同	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	4	—	4
138		筑藤寺電燈	同	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
139		博多電燈大牟田支社	同	2	—	8	—	1	—	—	—	—	11	11	—	—	11
140	熊本	熊本電氣	同	7	—	6	—	11	—	5	1	1	31	31	—	—	31
142	大分	竹田水電	同	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
143		京都電燈中津支社	同	—	—	—	7	—	1	—	—	—	8	7	1	—	8
148	北海道	札幌水力電氣	交流	9	—	6	—	7	—	—	3	4	29	29	—	—	27
149		小樽電燈	同	2	—	3	—	3	—	—	2	—	10	9	1	—	10
150		函館水電	同	—	—	45	—	—	—	11	2	—	58	58	—	—	58
151		旭川電燈	同	2	—	3	—	—	—	2	—	—	7	7	—	—	7
152		岩內水力電氣	同	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	3	—	—	3
總計			交流	7,758	151	4,475	16	1,422	1,063	530	1,335	499	17,249	16,980	261	8	17,249
			直流	338	12	112	—	76	71	8	109	21	747	747	—	—	747

其二　電氣鐵道及電氣供給兼營事業

順位	地方	事業者	交流直流ノ別	容量別箇數 500W以下	700W以下	1,000W以下	1,200W以下	1,500W以下	2,000W以下	2,500W以下	5,000W以下	5,001W以上	合計	製造國別箇數 米國	獨國	英國	合計
2	東京神奈川	東京鐵道	交流	1,173	—	77	—	36	9	15	22	12	1,344	385	—	959	1,344
3	東京神奈川	京濱電氣鐵道	同	110	—	29	—	7	—	—	—	—	146	146	—	—	146
5	東京	玉川電氣鐵道	同	11	—	4	—	—	—	1	—	—	16	16	—	—	16
6	神奈川	小田原電氣鐵道	同	40	—	31	—	18	2	2	2	—	95	95	—	—	95
7	神奈川	江ノ島電氣鐵道	同	—	5	—	5	—	3	—	10	—	23	23	—	—	23
18	埼玉群馬	高崎水力電氣	同	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	同	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1
49	三重	伊勢電氣鐵道	同	23	—	8	—	6	—	3	5	—	45	28	17	—	45
100	大阪兵庫	阪神電氣鐵道	交流	—	111	—	21	—	5	—	3	1	141	141	—	—	141
102	和歌山	和歌山水力電氣	同	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	1	2	—	3
127	高知	土佐電氣鐵道	交流	2	—	—	—	7	—	—	—	—	9	9	—	—	9
總計			交流	1,359	116	150	26	74	19	21	44	15	1,824	846	19	959	1,824

其三　總括表

	交流直流ノ別	容量別箇數 500W以下	700W以下	1,000W以下	1,200W以下	1,500W以下	2,000W以下	2,500W以下	5,000W以下	5,001W以上	合計	製造國別箇數 米國	獨國	英國	合計
電氣供給事業	交流	7,758	151	4,475	16	1,422	1,063	530	1,335	499	17,249	16,980	261	8	17,249
	直流	338	12	112	—	76	71	8	109	21	747	747	—	—	747
	計	8,096	163	4,587	16	1,498	1,134	538	1,444	520	17,996	17,727	261	8	17,996
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	交流	1,359	116	150	26	74	19	21	44	15	1,824	846	19	959	1,824
總計	交流	9,117	267	4,625	42	1,496	1,082	551	1,379	514	19,073	17,826	280	967	19,073
	直流	338	12	112	—	76	71	8	109	21	747	747	—	—	747
	計	9,455	279	4,737	42	1,572	1,153	559	1,488	535	19,820	18,573	280	967	19,820
前年末ニ比シ増減	交流	3,233	177	1,156	25	226	431	33	751	186	6,218	—	—	—	—
	直流	▲ 12	1	13	—	▲ 13	▲ 8	▲ 2	▲ 16	6	▲ 31	—	—	—	—
	計	3,221	178	1,169	25	213	423	31	735	192	6,187	—	—	—	—
平均（77）	計	123	4	62	1	20	15	7	19	6	257	241	4	12	257
前年末ニ比シ増減	計	26	2	6	—	▲ 1	4	▲ 1	7	1	44	—	—	—	—

第一六表　事業者別供給電氣荷重狀況

其一　電氣供給事業

順位	地方	事業者	發電力	取附電氣力 電燈	取附電氣力 電力 晝間	取附電氣力 電力 夜間	取附電氣力 電力 晝夜間	取附電氣力ノ發電力ニ對スル比 晝間	取附電氣力ノ發電力ニ對スル比 夜間	荷重狀況 平均最大供給電氣力 晝間	平均最大供給電氣力 夜間	平均供給電氣力 晝間	平均供給電氣力 夜間	發電機荷重率 晝間	發電機荷重率 夜間	發電所荷重率 晝間	發電所荷重率 夜間	平均最大供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	平均最大供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 夜間	平均供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	平均供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 夜間	備考	順位
			K.W	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	%	%	%	%	%	%		
1	東京 [illegible] 神奈川 [illegible]	東京電燈	15,000	14,944	2,065	—	2,952	33	119	3,013	11,675	2,501	8,648	83	74	17	58	60	65	50	48	外ニ5,250K.W及4,500K.Wノ兩發電所ハ殆ント使用セス	1
4	神奈川	橫濱電氣	2,756 1,600	3,636	182	243	290	11	96	130 315	1,789 1,100	102 282	1,225 996	85 90	72 92	4 18	44 62	94	74	81	57		4
9	神奈川	宮ノ下水力電氣	110	60	—	—	10	9	64	10	53	8	35	83	64	8	32	100	76	80	50		9
10	神奈川	橫須賀電燈瓦斯	400	212	—	—	—	—	52	—	170	—	115	—	66	—	28	—	80	—	54		10
12	埼玉	埼玉電燈	30	24	—	—	—	—	80	—	24	—	23	—	93	—	76	—	100	—	96		12
13	千葉	千葉電燈	225	143	—	—	—	—	67	—	110	—	77	—	68	—	34	—	78	—	54		13
14	茨城	茨城電氣	225	133	—	9	—	—	63	—	80	—	55	—	69	—	24	—	56	—	39		14
15	栃木	下野電力	200 520	239	177	—	—	25	33	33 53	146 181	26 35	107 179	82 66	72 99	16 7	54 34	49	162	34	120		15
16	栃木	小口工場電燈部	15	13	—	—	—	—	87	—	12	—	10	—	75	—	66	—	92	—	77		16
17	栃木 群馬	渡良瀨水力電氣	350	159	182	74	—	49	67	162	255	140	194	86	76	40	55	87	109	77	83		17
19	群馬	桐生電燈	150	84	119	—	—	79	56	91	105	89	74	98	70	59	49	76	125	75	88		19
20	群馬	伊香保町	40	39	—	—	—	—	98	—	25	—	20	—	78	—	49	—	64	—	51		20
21	群馬	利根電力	43	45	—	—	—	—	105	—	36	—	30	—	82	—	70	—	80	—	67		21
22	長野	松本電燈	270 100	230	73	1	1	20	62	38 —	142 78	36 —	113 69	95 —	79 87	21 —	76 69	51	95	49	78		22
23	長野	長野電燈	120 550	516	116	—	—	17	77	90 120	109 470	82 95	104 450	90 82	96 96	68 17	86 82	181	112	155	107		23
24	長野	諏訪電氣	120	116	51	—	—	42	97	47	109	43	97	85	87	36	81	92	94	84	84	外ニ150K.W發電機十一月十七日使用認可	24
26	長野	飯田電燈	175	107	7	1	—	4	62	7	123	5	114	80	90	3	66	100	113	71	106		26
27	長野	上田電燈	120	105	12	—	—	10	87	10	94	7	76	71	81	6	64	83	90	58	72		27
28	長野	安曇電燈	250	115	219	100	—	88	86	199	227	60	182	30	80	24	76	91	106	27	85		28
29	長野	信濃電氣	120 600	326	49	44	677	101	145	41 326	55 324	31 303	47 320	72 93	85 98	26 51	39 53	51	36	46	35		29
30	長野	[illegible]島電氣	50	50	19	—	—	38	100	5	24	4	21	69	86	7	42	26	48	22	42		30
31	山梨	甲府電力	250 250	431	88	—	10	20	88	70 66	179 238	61 58	163 213	88 87	90 89	24 23	65 85	139	95	121	85	外ニ120K.W發電所ハ使用セス	31
32	山梨	谷村電燈	50	43	4	—	—	8	86	3	44	2	40	66	89	4	80	75	102	50	93		32
34	靜岡	靜岡電燈	315	309	—	—	—	—	98	—	250	—	170	—	68	—	54	—	81	—	55		34
35	靜岡	濱松電燈	235	184	31	2	—	13	79	48	189	36	125	72	66	15	53	155	102	116	67		35
36	靜岡	天龍電力	150	49	60	—	—	40	33	51	46	34	42	66	91	23	28	85	94	57	86		36
37	靜岡	富士電氣	200	142	34	—	52	43	97	84	175	76	161	90	92	38	81	98	90	86	83		37
38	靜岡	富士水電	850	—	—	—	411	48	48	273	271	235	218	86	81	25	26	66	66	57	53	十二月二十[illegible]日970 K.W發電機三基ノ[illegible]ヲ2,400 K.Wニ[illegible]使用認可	38
39	靜岡	四日市製紙	30	47	—	—	—	—	157	—	26	—	23	—	90	—	77	—	55	—	49		39
40	靜岡	島田電燈	105	55	—	—	—	—	52	—	59	—	40	—	55	—	38	—	107	—	73		40
41	靜岡 神奈川	伊東水力電氣	95	76	—	1	7	7	81	13	63	10	60	76	96	10	32	186	82	143	78	外ニ20K.W發電機十二月九日使用認可	41
42	愛知	豐橋電氣	250 150 80	249	112	—	—	23	52	94 127 —	219 121 30	74 129 —	145 101 29	79 19 —	65 86 94	30 91 —	57 68 35	85	100	67	70	十二月十四日150K.W發電所假使用認可	42

順位	地方	事業者	發電力	取附電氣力 電燈	取附電氣力 電力 晝間	取附電氣力 電力 夜間	取附電氣力 電力 晝夜間	取附電氣力ノ發電力ニ對スル比 晝間	取附電氣力ノ發電力ニ對スル比 夜間	荷重狀況 平均最大供給電氣力 晝間	平均最大供給電氣力 夜間	平均供給電氣力 晝間	平均供給電氣力 夜間	發電機荷重率 晝間	發電機荷重率 夜間	發電所荷重率 晝間	發電所荷重率 夜間	平均最大供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	平均最大供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 夜間	平均供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	平均供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 夜間	備考	順位
			K.W	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	%	%	%	%	%	%		
43	愛知	岡崎電燈	102	93	40	—	—	39	91	46	102	42	91	91	89	41	89	115	109	105	98		43
46	愛知 岐阜	名古屋電燈	1,600 750 200	1,791	626	—	423	41	87	439 479 19	1,419 705 176	287 416 15	995 573 144	64 93 76	70 88 85	18 53 73	62 76 71	89	104	68	77		46
47		多治見電燈	150	100	6	—	—	4	67	8	79	6	68	79	88	4	45	113	79	100	68		47
48	三重	津電燈	300	174	—	—	—	—	58	—	178	—	136	—	76	—	45	—	102	—	78		48
50		四日市電燈	250	212	93	3	—	37	86	91	264	66	244	73	92	27	98	98	125	71	113	外ニ129 K.W發電所ハ使用セス	50
51		巖倉水電	100	94	37	—	—	37	94	34	88	33	77	99	88	34	78	93	94	90	82		51
52		松坂水力電氣	270	191	113	—	37	56	84	170	226	153	206	90	91	57	76	113	99	102	90		52
53		鳥羽造船所	160	114	—	—	—	—	71	—	21	—	18	—	87	—	60	—	18	—	16		53
54	岐阜	岐阜電氣	350 100	344	76	4	1	17	78	68 —	275 95	54 —	234 68	79 —	85 72	17 —	77 94	88	100	70	87		54
55		八幡水力電氣	60	54	9	—	—	15	90	8	43	7	37	87	86	12	61	89	79	78	68		55
56		飛驒電燈	75	52	—	—	—	—	69	—	61	—	52	—	86	—	69	—	117	—	100		56
58		中津電氣	100	77	20	—	—	20	77	11	90	9	71	82	79	9	71	55	117	45	92		58
59		明知町	50	38	—	2	5	10	90	5	27	4	24	82	91	8	48	100	68	80	60		59
60	滋賀 京都	京都電燈大津支社	150	98	65	—	11	51	73	60	116	56	101	91	87	57	68	79	104	74	93		60
61	福井	京都電燈福井支社	600 160	349	76	—	149	30	65	206 50	355 110	176 45	306 106	86 89	86 96	29 28	51 66	114	93	98	83		61
62		敦賀電燈	75	72	—	—	—	—	96	—	70	—	63	—	90	—	84	—	97	—	87		62
63		越前電氣	130	90	—	—	—	—	69	—	94	—	82	—	87	—	63	—	104	—	91		63
64	石川	金澤電氣瓦斯	600	574	255	—	9	44	97	210	451	150	387	71	86	25	64	80	77	57	66		64
65	富山	富山電氣	110 150	225	87	1	1	34	87	— 115	88 132	— 81	75 121	— 70	86 91	— 54	68 80	131	97	92	86		65
66		高岡電燈	60	61	—	—	—	—	102	—	54	—	53	—	99	—	89	—	89	—	87		66
67	新潟 長野	上越電氣	500	403	100	—	—	20	81	56	447	39	404	70	90	8	81	56	141	39	100		67
68	新潟	北越水力電氣	1,240 40 35	241	96	—	495	45	56	785 11 —	1,004 38 29	712 10 —	866 23 21	91 59 —	87 72 71	57 24 —	70 72 61	135	146	122	124		68
69		新潟水電	443 165	278	49	—	—	8	46	22 —	201 65	14 —	155 49	63 —	77 76	31 —	35 30	45	96	28	73		69
70		新潟水力電氣	500	120	98	20	168	53	62	192	175	165	153	86	88	33	30	72	57	62	50		70
71	福島	福島電燈	100 270	206	52	—	29	22	64	— 64	62 172	— 47	51 145	— 74	83 85	— 17	51 54	79	100	58	71		71
72		郡山絹絲紡績	850	150	135	—	515	76	78	697	749	671	703	95	93	77	82	107	113	103	105		72
73		會津電力	120	97	83	—	—	69	81	60	103	45	83	76	81	34	69	72	106	54	86		73
74		喜多方水力電氣	60	34	46	19	—	77	88	23	29	20	27	89	93	34	46	50	55	43	51		74
75		須賀川電氣	125	65	84	—	—	67	52	62	65	33	57	54	87	27	45	74	100	39	88		75
76		川俣電氣	300	66	36	—	—	12	22	30	90	26	48	85	53	9	16	83	136	72	73		76
77		二本松電氣	65	51	19	—	—	29	78	10	56	8	39	63	69	12	60	53	110	42	76		77
78		三春電氣	125	46	3	—	3	5	39	5	50	5	34	100	68	4	27	83	102	83	69		78
79	宮城	宮城紡績電燈	1,330	466	329	—	627	72	82	526	614	387	469	42	41	29	35	55	57	40	43		79
80	山形	米澤水力電氣	100	84	83	—	—	83	84	99	84	96	81	98	95	96	80	119	100	116	96	外ニ115K.W發電機豫備	80
81		鶴岡水力電氣	400	198	185	—	—	46	50	216	233	187	189	87	82	46	47	117	118	101	95		81
82		山形電氣	150	137	129	—	1	87	92	91	141	75	127	83	90	50	84	70	102	58	92		82

順位	地方	事業者	發電力	取附電氣力 電燈	取附電氣力 電力 晝間	取附電氣力 電力 夜間	取附電氣力 電力 晝夜間	發電力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	發電力ノ取附電氣力ニ對スル比 夜間	荷重狀況 平均最大供給電氣力 晝間	荷重狀況 平均最大供給電氣力 夜間	備考	順位
			K.W	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	K.W	K.W		
83	山形	温海電燈	17	14	—	—	—	—	82	—	14		83
84	山形	酒田町	200	115	31	—	—	16	58	39	114		84
85	秋田	秋田電氣	300	201	25	—	—	8	67	20	146	外ニ60 K.W 發電所ハ使用セス	85
86	秋田	秋田木材	100	94	71	—	—	71	94	53	94		86
87	巖手	盛岡電氣	300	211	274	—	3	94	71	186	202		87
88	青森	青森電燈	400	263	191	—	—	48	66	150	246		88
89	青森	弘前電燈	240	199	126	—	—	53	83	75	180		89
90	京都 滋賀	京都電燈	950 180 150 350	1,642	164	—	84	15	106	— 54 67 —	787 99 116 285		90
91	京都	京都市	1,765	212	533	517	788	75	86	1,000	1,126		91
93	京都	大阪電燈舞鶴支店	300	180	—	—	—	—	60	—	170		93
95	京都	清瀧川水力電氣	250	15	—	—	306	122	128	157	140		95
96	京都	洛北水力電氣	160	—	—	—	150	93	93	77	148		96
97	大阪	大阪電燈	1,000 810 2,200 2,600 2,000 746 1,000	9,715	—	—	1,419	14	108	290 — 356 832 738 — —	971 595 1,943 2,095 1,783 875 770		97
99	京都 奈良	關西水力電氣	200 300	365	95	—	—	19	73	43 46	54 144		99
101	三重 和歌山	新宮水電	50 100 60	95	56	—	—	37	67	44 — —	— 94 49		101
103	兵庫	神戸電燈	1,710 1,600	2,541	121	26	25	4	78	146 —	753 824		103
104	兵庫	姫路電燈	210	146	—	—	—	—	70	—	114	外ニ120 K.W 發電所十二月二十二日使用認可	104
105	兵庫	明石電燈	250	173	12	—	—	5	69	11	139		105
107	兵庫	東洋樂器製造	50	38	7	—	—	14	76	3	31		107
108	岡山	岡山電燈	235	193	—	—	—	—	82	—	152		108
109	廣島	廣島電燈	320 150	388	—	—	—	—	83	— —	199 107		109
110	廣島	尾道電燈	70	82	29	—	—	41	117	35	62		110
111	廣島	廣島水力電氣	750 230	457	430	165	166	62	83	442 45	550 169		111
112	廣島	加計電燈事務所	6	3	—	—	—	—	50	—	3		112
115	山口	馬關電燈	305	239	—	—	—	—	78	—	235		115
116	山口	山口電燈所	45	32	—	—	—	—	71	—	43		116
118	島根	松江電燈	109	97	—	—	—	—	89	—	79		118
119	島根 鳥取	山陰電氣	250	153	—	—	—	—	61	—	153		119
120	鳥取	鳥取電燈	100	103	66	—	—	66	103	65	83		120
121	德島	德島電燈	200	839	53	—	14	34	427	49	113	電燈取用電氣力ノ內722 K.W ハ臨時供給ノモノ	121
122	德島	辻町水力電氣	100	68	65	—	—	65	68	53	63		122
123	香川	高松電燈	100	104	—	—	—	—	104	—	87		123
124	香川	琴岐電氣	210	132	—	—	—	—	63	—	132		124

順位	地方	事業者	發電力	取附電氣力 電燈	取附電氣力 電力 晝間	取附電氣力 電力 夜間	取附電氣力 電力 晝夜間	取附電氣力ノ發電力ニ對スル比 晝間	取附電氣力ノ發電力ニ對スル比 夜間	荷重狀況 平均最大供給電氣力 晝間	平均最大供給電氣力 夜間	平均供給電氣力 晝間	平均供給電氣力 夜間	發電機荷重率 晝間	發電機荷重率 夜間	發電所荷重率 晝間	發電所荷重率 夜間	平均最大供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	平均最大供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 夜間	平均供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	平均供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 夜間	備考	順位
			K.W	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	%	%	%	%	%	%		
125	愛媛	伊豫水力電氣	260 250	389	246	—	50	58	86	248 205	237 191	223 182	224 173	90 89	94 91	86 73	86 69	84	98	75	96		125
126		今治電氣	180	136	164	—	—	91	76	178	147	174	136	98	94	97	77	109	108	100	100	外ニ75 K.W 發電所九月十三日使用認可	126
128	高知	高知縣	1,080	—	68	414	239	28	60	448		233		50		17		62		32			128
129	長崎	長崎電燈	539	501	—	—	—	—	93	—	397	—	365	—	87	—	68	—	79	—	73		129
130		大阪電燈佐世保支店	330	315	—	—	—	—	95	—	280	—	238	—	83	—	72	—	89	—	75		130
131	佐賀 福岡	廣瀨水力電氣	860	629	112	—	—	13	73	52	599	42	482	82	80	5	56	46	95	37	71		131
132		博多電燈	500	536	160	11	66	45	123	147	563	114	445	78	80	23	89	65	98	50	77	外ニ240 K.W 發電所ハ殆ト使用セス	132
133		九州電氣軌道（舊小倉電燈）	135	126	—	—	—	—	93	—	121	—	88	—	73	—	65	—	96	—	70		133
134		若松電燈	160	107	—	—	—	—	67	—	118	—	97	—	82	—	60	—	110	—	90		134
135		九州電氣軌道（舊大阪電燈門司支店）	262	245	—	—	—	—	94	—	206	—	141	—	67	—	54	—	84	—	58		135
136	福岡	直方電氣	105	100	—	—	—	—	95	—	93	—	61	—	66	—	58	—	93	—	61	外ニ200K.W發電機十二月二十五日設使用認可	136
137		久留米電燈	225	208	30	—	—	13	92	39	186	27	168	80	89	12	79	110	90	90	81	十月二十八日日田水電及豐後水力電氣兩會社ヨリ各175K.W受給開始	137
138		後藤寺電燈	96	63	—	—	—	—	66	—	60	—	31	—	53	—	32	—	95	—	49		138
139		博多電燈大牟田支社	120	101	—	—	—	—	84	—	96	—	73	—	76	—	61	—	95	—	72		139
140	熊本	熊本電氣	320	272	—	—	—	—	85	—	240	—	188	—	78	—	58	—	88	—	69		140
142	大分	竹田水電	60	54	19	—	—	32	90	18	59	16	53	89	91	28	89	95	109	84	98		142
143		京都電燈中津支社	80	61	—	—	—	—	76	—	51	—	40	—	78	—	50	—	84	—	66		143
144	大分 福岡	日田水電	330	101	69	—	225	89	99	76	313	67	282	88	90	20	85	26	96	23	86	外ニ60 K.W 發電所ハ殆ント使用セス	144
145	宮崎	日向水力電氣	200	143	49	—	—	25	72	51	155	50	142	91	92	24	70	110	108	102	99		145
146	鹿兒島	鹿兒島電氣	100 150 150	275	202	—	8	53	71	52 90 117	58 94 101	40 73 98	50 80 78	76 81 82	86 85 76	39 49 77	50 54 51	123	89	100	74		146
147		日本窒素肥料	880 1,590	26	3	—	2,188	＊138	＊139	749 1,264	764 1,280	526 954	535 961	70 75	70 75	62 63	61 64	＊58	＊58	＊44	＊43	880 K.W 發電所ハ九月十七日迄使用ス ＊1,590 K.W 發電所ノ分ニ對シ算出セリ	147
148	北海道	札幌水力電氣	400	400	79	1	26	26	107	60	378	43	270	72	72	11	68	57	89	41	63		148
149		小樽電燈	280	327	—	7	—	—	119	—	230	—	155	—	67	—	56	—	69	—	46		149
150		函館水電	1,500	707	680	—	1	46	47	563	1,131	363	897	65	78	24	60	83	160	53	126	外ニ200K.W 發電所ハ使用セス	150
151		旭川電燈	180	138	—	1	—	—	77	—	113	—	81	—	74	—	46	—	81	—	60		151
152		岩内水力電氣	120	55	32	—	—	27	46	8	35	4	28	54	81	3	23	22	64	12	51		152
153		北海道炭礦汽船	75	65	—	—	—	—	87	—	64	—	50	—	79	—	67	—	98	—	77		153
154		釧勝興業	43	35	—	—	—	—	81	—	28	—	21	—	80	—	49	—	80	—	60		154

其二 電氣鐵道及電氣供給兼營事業

順位	地方	事業者	發電力	取附電氣力 電燈	取附電氣力 電力 晝間	取附電氣力 電力 夜間	取附電氣力 電力 晝夜間	取附電氣力ノ發電力ニ對スル比 晝間	取附電氣力ノ發電力ニ對スル比 夜間	荷重狀況 平均最大供給電氣力 晝間	平均最大供給電氣力 夜間	平均供給電氣力 晝間	平均供給電氣力 夜間	發電機荷重率 晝間	發電機荷重率 夜間	發電所荷重率 晝間	發電所荷重率 夜間	平均最大供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	平均最大供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 夜間	平均供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	平均供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 夜間	備考	順位
			K.W	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	%	%	%	%	%	%		
2	東京 神奈川	東京鐵道	800	548	257	—	—	32	69	52	250	49	141	53	53	6	18	20	46	19	26	發電機ハ鐵道事業共用	2
3		京濱電氣鐵道	30 200	80	—	—	—	—	＊40	— —	27 50	— —	23 35	— —	85 70	— —	77 18	—	＊63	—	＊44	200K.W發電機ハ十一月五日使用ヲ開始シ同時ニ30K.W發電機ハ撤去ス ＊200K.W發電機ノ分ニ對シ算出セリ	3
5	東京	玉川電氣鐵道	75	48	—	—	—	—	64	—	25	—	19	—	73	—	25	—	52	—	41		5

順位	地方	事業者	發電力	取附電氣力 電燈	取附電氣力 電力 晝間	電力 夜間	電力 晝夜間	取附電氣力ノ發電力ニ對スル比 晝間	夜間	荷重狀況 平均最大供給電氣力 晝間	夜間	平均供給電氣力 晝間	夜間	發電機荷重率 晝間	夜間	發電所荷重率 晝間	夜間	平均最大供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	夜間	平均供給電氣力ノ取附電氣力ニ對スル比 晝間	夜間	備考	順位
			K.W	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	K.W	K.W	K.W	K.W	%	%	%	%	%	%	%	%		
6	神奈川	小田原電氣鐵道	440	332	55	—	—	13	75	44	331	30	260	68	78	7	59	80	61	55	47		6
7	神奈川	江ノ島電氣鐵道	150	67	—	—	—	—	45	—	55	—	42	—	77	—	28	—	82	—	63		7
11	埼玉	川越電氣鐵道	100	101	—	—	—	—	101	—	87	—	65	—	75	—	65	—	86	—	64	發電力ヲ平均275K.W=制限ス 本發電機ヨリ鐵道用82K.W電流變式機ニ送電ス從テ平均最大及平均電氣力ニハ鐵道ニ使用ノ分ヲ包含ス 本發電力ヨリ鐵道用82K.Wヲ控除シタルモノニ對シ算出セリ	11
18	埼玉 群馬	高崎水力電氣	800	782	318	—	—	40	98	504	853	456	730	91	86	57	91	158	109	143	93		18
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	495	279	52	—	—	* 13	* 68	102	351	79	245	77	69	16	49	?	?	?	?		33
49	三重	伊勢電氣鐵道	175 170	176	40	—	—	* 23	* 100	43 15	133 —	34 11	119 —	77 73	89 —	19 7	68 —	145	76	113	68	170K.W發電機ハ鐵道事業共用 本供給用發電力175K.Wニ對シ算出セリ	49
57	岐阜	岩村電氣軌道	60	57	—	—	—	—	95	—	50	—	47	—	94	—	78	—	88	—	82	原動機ハ鐵道事業共用	57
100	大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	400 400	189	—	—	—	—	24	— —	99 135	— —	65 100	— —	65 74	— —	16 25	—	124	—	87		100
102	和歌山	和歌山水力電氣	1,250	620	448	—	73	* 43	* 59	645	856	450	666	70	78	36	53	?	?	?	?	本發電機ヨリ鐵道用100K.W電動發電機ニ送電ス從テ平均最大及平均電氣力ニハ鐵道用ノモノヲ包含ス 本供給用發電力ニ對シ算出セリ 外ニ120K.W發電所ハ使用セス	102
127	高知	土佐電氣鐵道	223	380	—	—	—	—	170	—	428	—	285	—	67	—	?	—	112	—	75		127
141	大分	豐後電氣鐵道	500	356	—	—	—	—	* 89	—	332	—	260	—	70	—	52	—	93	—	73	本發電機ヨリ鐵道用100K.W電動發電機ニ送電ス 本供給用發電力ニ對シ算出セリ	141

1. 「發電力」及「荷重狀況」ハ各發電所別(他ヨリ電氣ノ供給ヲ受クルモノハ其ノ供給ヲ受クル發電所.變壓所又ハ配電所)ニ掲ケタルモノニシテ發電力ハ使用認可ノモノヽミナリ
 但シ電氣鐵道及電氣供給事業者中同一ノ發電所ヨリ電氣鐵道ト電氣供給トニ送電スル時ハ同一ノ發電機ヲ共用スルモノヲ除クノ外各事業別ニ掲ケタリ
2. 「平均最大供給電氣力」ニハ毎日ニ於ケル最大供給(又ハ使用)電氣力ヲ本期間ヲ通シテ平均シタルモノヲ掲ケタリ
3. 「發電機荷重率」ニハ毎日ニ於ケル平均供給(又ハ使用)電氣力ノ毎日ニ於ケル最大供給(又ハ使用)電氣力ニ對スル比ヲ本期間ヲ通シテ平均シタルモノヲ掲ケタリ
4. 「發電所荷重率」ニハ毎日ニ於ケル平均供給(又ハ使用)電氣力ノ發電所發電容量ニ對スル比ヲ本期間ヲ通シテ平均シタルモノヲ掲ケタリ
5. 本表掲載ノ事實ハ主トシテ最近營業決算期六箇月間ニ於ケル成績ヲ掲ケタリ
 但シ宮ノ下水力電氣合資會社.小口工場電燈部.伊香保町.多治見電燈.明知町.山形電氣株式會社.酒田町.京都市.加計電燈事務所.山口電燈所.高知縣及豐後電氣鐵道株式會社ノ分ハ一箇年間ヲ以テ營業決算期トナセルニ由リ該期間ノ成績ヲ掲ケタリ

第一七表　事業者別電車運輸成績竝使用電氣力荷重狀況

其一　電氣鐵道事業

順位	地方	事業者	營業軌道延長	平均一日運轉時間	客車 平均一日使用車輛數	車輛走行哩數 總數	平均一日	平均一日一車	乘客數 總數	平均一日	平均一車一哩	貨車 平均一日使用車輛數	車輛走行哩數 總數	平均一日	平均一日一車	載貨數 總數	平均一日	平均一車一哩	平均一時間客車速度	發電力	荷重狀況 平均最大使用電氣力	平均使用電氣力	發電機荷重率	發電所荷重率	一車一哩ニ對スル電氣使用量	一噸一哩ニ對スル電氣使用量	備考	順位
			哩	時間	臺	哩	哩	哩	人	人	人	臺	哩	哩	哩	噸	噸	噸	哩	K.W	K.W	K.W	%	%	W.H	W.H		
8	神奈川	横濱電氣鐵道	6.7	19	18	375,340	2,072	119	3,384,261	18,493	8.9	—	—	—	—	—	—	—	6.3	300	100	80	80	52	728	91		8
44	愛知	名古屋電氣鐵道	15.1	18	47	977,878	5,343	113	1,968,146	10,755	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.3	500	440	190	43	62	641	122		44
45	愛知	瀬戸電氣鐵道	10.1	10	2	34,113	186	93	62,754	343	1.8	14	25,620	140	10	外ニ 1,310 187,848噸	7 1,026噸	0.5 7噸	9.3	80	78	18	24	23	563	156		45
92	京都	京都電氣鐵道	23.1	18	75	1,052,389	5,750	77	7,839,574	42,845	7.4	4	13.573	77	19	5,036	29	0.4	4.3	1,025	720	333	47	33	1,012	218		92
106	兵庫	龍野電氣鐵道	8.8	19	5	112,965	617	120	278,709	1,523	2.5	3	27,087	149	46	14,714	81	0.5	7.1	70	69	28	40	40	641	106		106
總計			63.8	16	147	2,556,685	13,968	96	13,533,444	73,959	5.3	21	66,280	366	17	21,060 187,848噸	117 1,026噸	—	6.0	—	—	—	—	—	717	139		
平均 (5)			12.8	16	29	511,337	2,794	96	2,706,689	14,792	5.3	7	22,093	122	17	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	717	139		

其二　電氣鐵道及電氣供給兼營事業

順位	地方	業事者	營業軌道延長 (哩)	平均一日運轉時間 (時)	客車 平均一日使用車輛數	客車 車輛走行哩數 總數	客車 車輛走行哩數 平均一日	客車 車輛走行哩數 平均一日一車	客車 乘客數 總數 (人)	客車 乘客數 平均一日 (人)	客車 乘客數 平均一車一哩 (人)	貨車 平均一日使用車輛數	貨車 車輛走行哩數 總數	貨車 車輛走行哩數 平均一日
2	東京 神奈川	東京鐵道	107.8	21	754	14,552,868	79,524	105	86,700,377	473,822	6.0	—	—	—
3	東京 神奈川	京濱電氣鐵道	33.8	21	25	903,846	4,939	199	3,924,123	21,443	4.3	—	—	—
5	東京	玉川電氣鐵道	9.3	17	7	137,614	752	102	485,383	2,652	3.5	7	10,344	57
6	神奈川	小田原電氣鐵道	7.9	20	17	189,952	1,038	61	266,820	1,458	1.4	5	10,326	57
7	神奈川	江ノ島電氣鐵道	6.1	18	7	91,414	497	76	318,547	1,731	3.5	1	2,341	13
11	埼玉	川越電氣鐵道	8.0	18	4	82,452	448	112	130,373	708	1.6	4	10,304	56
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	4.1	16	4	50,496	276	67	149,431	817	2.9	2	1,879	10
49	三重	伊勢電氣鐵道	11.9	15	14	192,335	1,051	77	382,026	2,809	2.0	1	705	4
57	岐阜	岩村電氣軌道	7.5	12	2	19,448	105	53	26,175	142	1.3	2	16,295	88
98	大阪	大阪市	18.6	22	83	1,341,464	7,865	94	15,799,470	86,810	11.0	—	—	—
100	大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	38.0	21	30	1,264,392	6,909	228	4,953,053	27,121	3.9	—	—	—
102	和歌山	和歌山水力電氣	9.1	20	8	142,740	780	98	508,057	2,776	3.6	—	—	—
117	山口	岩國電氣軌道	3.3	19	2	33,430	193	88	90,985	526	2.7	2	3,358	19
127	高知	土佐電氣鐵道	14.3	18	22	457,101	2,484	112	1,789,207	9,724	3.9	6	12,435	68
141	大分	豐後電氣鐵道	7.7	17	6	216,380	595	99	515,735	1,417	2.4	2	6,972	20
	總計		287.4	18	985	19,675,912	107,456	109	116,058,762	633,956	5.9	32	74,959	392
	平均 (15)		19.2	18	66	1,317,727	7,164	109	7,737,251	42,269	5.9	3	7,496	39

順位	貨車 車輛走行哩數 平均一日一車	貨車 載貨數 總數	貨車 載貨數 平均一日	貨車 載貨數 平均一車一哩	平均一時間客車速度 (哩)	發電力 (K.W)	荷重狀況 平均最大使用電氣力 (K.W)	荷重狀況 平均使用電氣力 (K.W)	荷重狀況 發電機荷重率 (%)	荷重狀況 發電所荷重率 (%)	一車一哩ニ對スル電氣使用量 (W.H)	一噸一哩ニ對スル電氣使用量 (W.H)	備考
2	—	—	—	—	5.0	3,600 7,300 2,520	2,249 4,435 1,136	1,142 2,598 498	52 64 53	32 35 21	1,097	112	7,600K.W發電所ヨリ[illegible]ニ200K.Wヲ供給ス 2,520K.W發電所ヨリ800K.Wヲ供給事業用饋電線ニ送電ス從テ平均最大及平均使用電氣力ニハ供給事業用ノ分ヲ包含ス
3	—	—	—	—	9.0	1,200	800	595	74	49	2,530	126	
5	8	12,600	69	1.2	6.0	300	193	86	44	29	1,815	314	
6	11	5,086	28	0.5	3.1	300	136	71	52	24	1,293	342	
7	13	1,769	10	0.8	4.2	225	66	33	54	22	1,153	217	
11	14	2,380	13	0.2	6.2	100	100	20	20	20	703	140	
33	6	596	3	0.3	4.2	82	89	44	49	54	2,614	10)	
49	4	892	5	1.3	5.8	170	119	41	34	24	579	125	
57	44	2,894	16	1.8	4.4	90	50	15	30	17	951	317	原動機ハ供給事業共用
98	—	—	—	—	4.3	2,000	803	475	59	24	1,260	145	大阪電燈會社ニ746K.Wヲ供給ス
100	—	—	—	—	10.9	800 800	496 582	270 322	54 55	34 40	1,791	97	各發電機ヨリ各供給用400K.W電動發電機ニ送電ス從テ各平均最大及平均電氣力ニハ供給事業用ノ分ヲ包含ス 外ニ1,000K.W發電機十一月十五日使用認可 （大阪電燈株式會社ニ供給ノ分）
102	—	—	—	—	4.9	100	95	36	38	30	912	125	
117	10	777	5	0.2	4.6	50	41	4	12	9	404	97	
127	12	122,888	668	9.1	6.2	200	170	106	62	47	635	114	
141	11	1,730	5	0.5	5.8	110	66	49	84	44	1,331	234	
總計	12	28,724 122,888	154 668	—	6.1	—	—	—	—	—	1,271	174	
平均 (15)	12	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	1,271	174	

其三　總括表

事業別	營業軌道延長 (哩)	平均一日運轉時間 (時)	客車 平均一日使用車輛數	客車 車輛走行哩數 總數	客車 車輛走行哩數 平均一日	客車 車輛走行哩數 平均一日一車	客車 乘客數 總數 (人)	客車 乘客數 平均一日 (人)	客車 乘客數 平均一車一哩 (人)
電氣鐵道事業	63.8	16	147	2,556,685	13,968	96	13,533,444	73,959	5.3
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	287.4	18	985	19,675,912	107,456	109	116,058,762	633,956	5.9
總計	351.2	17	1,132	22,232,597	121,424	108	129,592,206	707,915	5.8
前年末ニ比シ增減	34.1	—	151	2,680,935	14,503	—	20,748,355	114,122	—
平均 (20)	17.6	17	57	1,111,630	6,071	108	6,479,610	35,396	5.8
前年末ニ比シ增減	減 1.0	—	減 1	減 44,350	減 725	—	77,030	367	—

事業別	貨車 平均一日使用車輛數	貨車 車輛走行哩數 總數	貨車 車輛走行哩數 平均一日	貨車 車輛走行哩數 平均一日一車	貨車 載貨數 總數	貨車 載貨數 平均一日	平均一時間客車速度 (哩)	一車一哩ニ對スル電氣使用量 (W.H)	一噸一哩ニ對スル電氣使用量 (W.H)
電氣鐵道事業	21	66,280	366	17	21,060 187,848	117 1,026	6.0	717	139
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	32	74,959	392	12	28,724 122,888	154 668	6.1	1,271	174
總計	53	141,239	758	14	49,784 310,736	271 1,694	6.0	1,133	165
前年末ニ比シ增減	—	11,780	59	—	10,100 82,872	17 452	—	—	—
平均 (20)	53	7,062	38	14	—	—	6.0	1,133	165
前年末ニ比シ增減	—	減 553	減 3	—	—	—	—	—	—

1. 伊那電車軌道株式會社及吳電氣鐵道株式會社ハ共ニ四十二年下半期決算後ノ開業ニ係ルカ爲メ又電氣鐵道及電氣供給兼營事業者中高崎水力電氣株式會社ハ電氣鐵道事業未開始ノ爲メ共ニ本表ニ揭記セス
2. 「平均一時間客車速度」ハ平均一日一車走行哩數ヲ平均一日運轉時間ニテ除シタルモノナリ
3. 「一車一哩ニ對スル電氣使用量」ハ發電所ニ表示サレタル使用量ヲ車輛走行哩數ニテ除シタルモノナリ
4. 「一噸一哩ニ對スル電氣使用量」ハ發電所ニ表示サレタル使用量ヲ車輛走行哩數ニ車輛ノ重量ヲ乘シタル數ニテ除シタルモノナリ



第一八表　事業者別資本及積立金

其一　電氣供給事業

順位	地方	事業者	資本 總資本金	資本 拂込資本金	資本 固定資本	社債及借入金 社債	社債及借入金 借入金	積立金 法定積立金	積立金 別途積立金	積立金 積立金ノ拂込資本金ニ對スル割合	備考
			円	円	円	円	円	円	円	%	
1	東京 神奈川 静岡 山梨	東京電燈	24,000,000	17,260,000	20,570,256	—	1,635,000	478,000	920,808	8.1	其他ノ固定資本(千住製絨工場) 321,436円
4	東京 神奈川	横濱電氣	3,200,000	2,546,000	3,673,086	132,000	758,000	87,000	55,000	5.5	
9	神奈川	宮下水力電氣	35,000	35,000	32,800	—	—	—	1,100	3.0	
10	神奈川	横須賀電燈瓦斯	500,000	250,000	260,908	—	28,000	3,750	3,750	3.0	其他ノ固定資本 (瓦斯事業) 42,495円
12	埼玉	埼玉電燈	50,000	40,000	27,683	—	—	50	50	0.2	
13	千葉	千葉電燈	100,000	100,000	122,491	—	20,000	2,050	2,050	4.1	
14	茨城	茨城電氣	120,000	84,000	133,651	—	48,000	950	3,050	9.4	
15	栃木	下野電力	455,000	374,680	401,697	—	16,550	7,660	3,500	2.9	
16	栃木	小口工場電燈部	4,500	4,500	7,626	—	3,000	—	—	—	一月一日開始
17	栃木 群馬	渡良瀬水力電氣	200,000	200,000	253,576	—	—	4,242	4,242	4.2	
19	群馬	桐生電燈	12,000	12,000	36,751	—	21,000	—	2,720	22.6	
20	群馬	伊香保町	20,000	20,000	22,500	—	—	—	—	—	
21	群馬	利根電力	35,000	33,250	37,775	—	3,100	325	200	1.5	
22	長野	松本電燈	200,000	163,000	194,358	—	17,630	9,800	—	6.0	
23	長野	長野電燈	225,000	225,000	282,598	—	16,000	21,000	15,000	16.0	
24	長野	諏訪電氣	140,000	97,490	91,291	—	45,000	3,234	5,199	8.6	
26	長野	飯田電燈	100,000	100,000	104,986	—	6,000	5,300	2,500	7.8	
27	長野	上田電燈	150,000	129,588	144,690	—	37,000	4,130	—	3.1	
28	長野	安曇電氣	120,000	120,000	155,898	—	38,000	800	—	0.6	
29	長野	信濃電氣	500,000	500,000	507,450	—	15,000	7,465	7,957	3.0	其他ノ固定資本(カーバイド製造事業)ヘ融通シ居レ
30	長野	福島電氣	30,000	30,000	35,973	—	1,926	400	—	1.3	
31	山梨	甲府電力	400,000	240,000	317,540	—	9,834	13,040	38,500	21.4	
32	山梨	谷村電燈	30,000	22,500	25,314	—	—	1,310	2,700	17.8	
34	静岡	静岡電燈	50,000	40,000	27,660	—	—	8,010	6,000	35.0	
35	静岡	濱松電燈	100,000	85,000	104,030	—	—	2,715	5,000	9.0	
36	静岡	天龍電力	60,000	50,840	72,101	—	14,020	195	195	7.6	
37	静岡	富士電氣	300,000	120,000	125,137	—	45,000	741	1,430	11.8	
38	静岡	富士水電	600,000	150,000	542,849	—	645,570	—	—	—	十月廿八日開始
39	静岡	四日市製紙	1,500,000	937,500	22,798	350,000	1,183	48,200	61,705	11.7	五月一日開始 其他ノ固定資本(製紙事業) 904,298円
40	静岡	島田電燈	50,000	50,000	48,306	—	3,000	—	—	—	十二月九日開始
41	静岡 神奈川	伊東水力電氣	75,000	75,000	23,962	—	16,250	626	—	0.8	
42	愛知	豊橋電氣	500,000	325,000	470,170	150,000	12,930	5,951	—	1.8	
43	愛知	岡崎電燈	500,000	175,000	145,815	—	39,609	1,600	600	1.3	
46	愛知 岐阜	名古屋電燈	5,250,000	2,650,000	4,489,124	—	1,500,000	82,280	11,000	3.5	
47	愛知 岐阜	多治見電燈	150,000	150,000	151,094	—	2,497	—	750	0.5	
48	三重	津電燈	200,000	130,000	152,291	—	—	22,256	—	17.1	
50	三重	四日市電燈	500,000	350,000	360,963	—	—	6,660	5,950	3.6	
51	三重	巌倉水電	75,000	75,000	77,287	—	—	2,700	—	3.6	
52	三重	松阪水力電氣	250,000	192,500	233,290	—	32,000	8,819	2,400	5.8	
53	三重	鳥羽造船所	250,000	200,000	5,183	—	170,000	5,930	4,648	5.3	七月廿五日開始 其他ノ固定資本(造船事業) 250,000円
54	岐阜	岐阜電氣	500,000	400,000	383,419	—	—	4,400	2,000	1.6	
55	岐阜	八幡水力電氣	33,000	33,000	39,312	—	103	2,000	1,500	10.6	
56	岐阜	飛驒電燈	50,000	47,500	50,805	—	—	2,800	—	5.8	
58	岐阜	中津電氣	50,000	40,000	46,389	—	2,800	750	—	1.8	
59	岐阜	明知町	27,900	27,900	27,171	—	—	—	—	—	

順位	地方	事業者	資本 總資本金	資本 拂込資本金	資本 固定資本	社債及借入金 社債	社債及借入金 借入金	積立金 法定積立金	積立金 別途積立金	積立金ノ拂込資本金ニ對スル割合	備考
			円	円	円	円	円	円	円	%	
60	京都 滋賀	京都電燈大津支社	—	—	81,846	—	—	—	—	—	資本金其他ハ本社ノ項ニ揭ク
61	福井	京都電燈福井支社	—	—	662,371	—	—	—	—	—	資本金其他ハ本社ノ項ニ揭ク
62		敦賀電燈	70,000	70,000	57,589	—	—	700	300	1.4	
63		越前電氣	150,000	150,000	130,328	—	—	—	—	—	八月十九日開始
64	石川	金澤電氣瓦斯	1,000,000	750,000	551,141	—	240,000	44,000	7,500	6.8	其他ノ固定資本（瓦斯事業）100,875円
65	富山	富山電氣	600,000	267,625	598,670	—	234,000	25,900	31,360	21.4	
66		高岡電燈	30,000	30,000	35,050	—	—	1,600	2,750	14.5	
67	新潟 長野	上越電氣	300,000	297,120	408,140	—	98,088	4,100	9,540	3.6	
68	新潟	北越水力電氣	1,000,000	760,000	737,671	—	—	10,800	5,000	2.0	其他ノ固定資本（カーバイト製造事業）12,796円
69		新潟水電	300,000	300,000	455,200	—	150,000	860	860	0.6	三月十三日 新潟電燈株式會社ヨリ讓受
70		新潟水力電氣	1,500,000	551,070	590,590	—	106,000	—	—	—	三月十二日開始
71	福島	福島電燈	200,000	200,000	203,451	—	3,000	9,130	3,650	6.3	
72		郡山絹絲紡績	400,000	400,000	197,250	—	—	8,010	21,072	7.2	其他ノ固定資本（紡績事業）78,208円
73		會津電力	125,000	65,000	79,068	—	10,000	5,355	2,250	11.7	
74		喜多方水力電氣	30,000	30,000	30,925	—	88	700	3,100	12.6	
75		須賀川電氣	60,000	60,000	53,350	—	—	5,000	6,000	18.3	其他ノ固定資本（水道事業）6,650円
76		川俣電氣	100,000	100,000	122,035	—	25,500	—	—	—	
77		二本松電氣	60,000	39,000	44,638	—	6,000	412	1,000	3.6	
78		三春電氣	50,000	50,000	53,359	—	—	100	200	0.6	九月一日開始
79	宮城	宮城紡績電燈	500,000	500,000	542,378	75,250	35,000	23,600	—	4.7	其他ノ固定資本（紡績事業）78,960円
80	山形	米澤水力電氣	120,000	120,000	103,076	—	2,956	4,945	734	4.7	其他ノ固定資本（製糸事業）18,582円
81		鶴岡水力電氣	500,000	290,000	316,602	—	10,000	3,000	5,000	2.7	
82		山形電氣	500,000	150,000	165,434	—	2,000	9,400	—	6.3	
83		温海電燈	10,000	10,000	10,066	—	1,400	300	—	0.3	
84		酒田町	120,000	120,000	111,340	—	—	—	—	—	
85	秋田	秋田電氣	150,000	150,000	377,312	—	291,800	—	—	—	
86		秋田木材	2,000,000	1,000,000	41,380	90,000	650,800	111,500	102,500	21.4	其他ノ固定資本（木材事業）1,086,029円
87	岩手	盛岡電氣	100,000	100,000	182,245	—	3,000	4,300	5,400	9.7	其他ノ固定資本（カーバイト製造事業）10,137円
88	青森	青森電燈	300,000	250,000	276,451	—	2,500	12,400	18,500	12.3	
89		弘前電燈	235,000	185,000	319,481	24,000	111,039	3,570	6,600	5.4	
90	京都 滋賀	京都電燈	3,500,000	3,500,000	2,628,809	300,000	387,885	123,595	—	3.5	
91	京都	京都市	572,914	572,914	572,914	—	—	—	—	—	其他ノ固定資本（運河事業）153,522円
93		大阪電燈舞鶴支店	—	—	226,815	—	—	—	—	—	資本金其他ハ本社ノ項ニ揭ク
95		靖漁川水力電氣	200,000	157,095	167,319	—	11,000	—	—	—	八月廿四日開始
96		洛北水力電氣	70,000	70,000	120,247	—	46,267	—	—	—	
97	大阪	大阪電燈	7,200,000	6,000,000	5,330,851	—	660,000	560,000	230,000	13.1	其他ノ固定資本（鐵線製造事業）102,257円
99	京都 奈良 三重	關西水力電氣	500,000	447,500	484,245	—	20,000	3,250	1,120	1.0	
101	三重 和歌山	新宮水電	125,000	120,500	125,734	—	—	4,550	4,100	7.2	
103	兵庫	神戸電燈	2,400,000	1,500,000	1,654,787	—	—	121,500	24,000	9.7	其他ノ固定資本（製氷事業）33,572円
104		姫路電燈	180,000	139,125	309,237	—	113,500	6,650	—	4.8	
105		明石電燈	200,000	200,000	276,284	—	50,000	6,222	2,160	4.1	
107		東洋樂器製造	125,000	104,875	31,954	—	47,300	3,400	600	3.8	八月四日開始 其他ノ固定資本（樂器製造事業）139,321円
108	岡山	岡山電燈	157,500	157,500	112,018	—	—	13,900	—	8.8	
109	廣島	廣島電燈	150,000	150,000	242,514	—	70,000	15,000	54,000	46.1	
110		尾道電燈	67,000	67,000	63,668	—	—	4,330	3,300	11.3	
111		廣島水力電燈	325,000	325,000	501,180	—	—	27,900	23,500	12.7	
112		加計電燈	4,055	4,055	4,055	—	—	—	—	—	
115	山口	馬關電燈	250,000	212,500	245,413	—	33,304	13,000	13,000	12.2	
116		山口電燈所	10,000	10,000	14,235	—	4,535	—	—	—	

順位	地方	事業者	資本 總資本金	資本 拂込資本金	資本 固定資本	社債及借入金 社債	社債及借入金 借入金	積立金 法定積立金	積立金 別途積立金	積立金ノ拂込資本金ニ對スル割合	備考
			円	円	円	円	円	円	円	%	
118	島根	松江電燈	60,000	60,000	86,716	—	6,700	2,726	—	4.5	
119	島根 鳥取	山陰電氣	200,000	200,000	254,271	—	70,000	—	—	—	十月十六日開始
120	鳥取	鳥取電燈	60,000	60,000	82,142	—	28,000	3,580	1,950	9.2	
121	徳島	徳島電燈	80,000	80,000	94,981	—	—	7,400	1,300	10.8	
122		辻町水力電氣	60,000	60,000	65,108	—	1,300	500	3,808	7.1	
123	香川	高松電燈	100,000	90,000	107,556	—	20,000	5,000	1,660	7.4	
124		讃岐電氣	200,000	200,000	177,388	—	5,282	1,750	1,600	1.6	
125	愛媛	伊豫水力電氣	1,300,000	550,000	468,994	—	257,000	20,500	12,500	6.0	
126		今治電氣	83,500	82,500	117,048	—	23,700	6,000	—	7.3	
128	高知	高知縣	505,000	505,000	417,688	—	—	—	—	—	二月十一日開始
129	長崎	長崎電燈	200,000	200,000	372,763	—	170,000	23,000	19,500	21.2	
130		大阪電燈佐世保支店	—	—	276,159	—	—	—	—	—	資本金其他ハ本社ノ項ニ揭ク
131	佐賀 福岡	廣瀧水力電氣	600,000	375,000	707,293	305,000	32,200	2,000	4,000	1.6	
132	福岡	博多電燈	800,000	500,000	391,337	—	—	20,856	—	4.1	
133		九州電氣軌道（元小倉電燈）	—	—	79,240	—	—	—	—	—	本社ノ分ニ包含ス
134		若松電燈	100,000	94,000	91,138	—	—	4,100	2,600	7.1	
135		九州電氣軌道（元大阪電燈門司支店）	—	—	350,000	—	—	—	—	—	本社ノ分ニ包含ス
136		直方電氣	125,000	75,000	65,274	—	—	850	—	1.1	
137		久留米電燈	150,000	124,263	72,851	—	—	1,885	—	1.5	
138		後藤寺電燈	52,000	52,000	52,992	—	1,000	194	599	1.5	
139		博多電燈大牟田支社	—	—	74,671	—	—	—	—	—	三月一日開始. 資本金其他ハ本社ノ項ニ揭ク
140	熊本	熊本電氣	500,000	125,000	135,197	—	—	2,000	5,000	5.6	
142	大分	竹田水電	30,000	30,000	30,833	—	—	2,570	8,900	38.2	
143		京都電燈中津支社	—	—	65,612	—	—	—	—	—	資本金其他ハ本社ノ項ニ揭ク
144	大分 福岡	日田水電	250,000	205,000	254,738	—	59,000	4,200	5,000	4.5	
145	宮崎	日向水力電氣	150,000	150,000	142,646	—	10,000	3,000	3,600	4.4	
146	鹿兒島	鹿兒島電氣	400,000	250,000	258,063	—	—	14,458	32,792	18.9	
147		日本窒素肥料	1,000,000	1,000,000	1,266,869	—	163,427	14,460	—	1.4	其他ノ固定資本（肥料製造及カーバイド製造業）區別シ難シ
148	北海道	札幌水力電氣	750,000	270,000	427,997	120,000	150,000	2,070	2,760	1.8	
149		小樽電燈	90,000	90,000	183,139	—	150,000	—	38,346	42.6	
150		函館水電	1,000,000	1,000,000	1,359,400	—	400,000	7,296	7,296	1.4	
151		旭川電燈	100,000	75,000	116,277	—	39,500	1,150	1,200	3.1	
152		岩内水力電氣	60,000	60,000	69,371	—	—	525	500	1.7	
153		北海道炭礦汽船	27,000,000	22,499,000	92,879	6,000,000	—	1,870,000	—	8.3	其他ノ固定資本（炭礦運輸其他）43,130,434円
154		網走興業	500,000	500,000	45,034	—	342,437	630	600	0.2	十一月四日開始 其他ノ固定資本（礦業、鉄工、製材、牧場經營等）不明
總計			104,748,369	79,185,890	64,544,385	7,546,250	10,560,510	4,072,818	1,916,111	7.5	

其二　電氣鐵道事業

順位	地方	事業者	資本 總資本金	資本 拂込資本金	資本 固定資本	社債及借入金 社債	社債及借入金 借入金	積立金 法定積立金	積立金 別途積立金	積立金ノ拂込資本金ニ對スル割合	備考
			円	円	円	円	円	円	円	%	
8	神奈川	横濱電氣鐵道	3,000,000	1,500,000	1,036,331	—	—	30,700	—	2.4	
44	愛知	名古屋電氣鐵道	2,000,000	1,271,000	1,250,000	—	11,176	26,105	5,950	2.5	
45		瀬戸電氣鐵道	230,000	230,000	303,774	—	89,605	1,165	—	0.5	
92	京都	京都電氣鐵道	3,500,000	2,810,000	3,054,707	—	148,000	103,440	30,000	4.7	
106	兵庫	龍野電氣鐵道	400,000	325,000	530,392	—	222,300	531	—	0.1	
總計			9,130,000	6,136,000	6,175,204	—	471,081	161,941	35,950	3.2	

其三　電氣鐵道及電氣供給兼營事業

順位	地方	事業者	資本 総資本金	資本 拂込資本金	資本 固定資本	社債及借入金 社債	社債及借入金 借入金	積立金 法定積立金	積立金 別途積立金	積立金 前期ニ繰越ノ利益金ヲ加ヘタル利益金ニ対スル割合	備考
			円	円	円	円	円	円	円	%	
2	東京	東京鐵道	60,000,000	40,801,775	32,058,057	—	—	848,898	621,025	3.6	
3	神奈川	京濱電氣鐵道	5,100,000	3,187,500	4,478,926	—	1,500,000	71,000	—	2.2	
5	東京	玉川電氣鐵道	600,000	586,463	730,150	—	213,000	2,300	400	0.5	
6	神奈川	小田原電氣鐵道	875,000	875,000	1,016,675	—	140,000	32,670	4,030	4.2	
7	神奈川	江ノ島電氣鐵道	500,000	275,000	505,050	—	208,000	9,045	—	3.2	
11	埼玉	川越電氣鐵道	300,000	300,000	296,202	—	—	4,200	—	1.4	
18	埼玉 群馬	高崎水力電氣	800,000	531,500	567,503	150,000	—	19,051	31,216	9.5	其他ノ固定資本（國軍擔當者殿）82,000円
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	500,000	392,810	263,535	150,000	—	5,290	5,290	2.7	
49	三重	伊勢電氣鐵道	1,400,000	875,000	898,438	—	20,000	18,580	—	2.1	
57	岐阜	岩村電氣軌道	150,000	150,000	148,837	4,500	7,100	690	—	0.5	
88	大阪	大阪市	4,932,944	4,932,944	4,949,762	—	—	—	72,750	1.4	
100	大阪 兵庫	阪神電氣鐵道	6,000,000	3,750,000	4,354,636	—	350,000	79,700	98,000	4.7	
102	和歌山	和歌山水力電氣	1,600,000	1,187,500	1,071,874	159,300	235,000	8,300	6,650	1.2	
117	山口	岩國電氣軌道	100,000	100,000	100,000	—	58,175	100	50	0.1	二月二日開始
127	高知	土佐電氣鐵道	1,000,000	934,600	1,150,110	—	169,175	14,364	8,627	2.5	
141	大分	豐後電氣鐵道	500,000	500,000	217,204	—	36,000	4,300	1,369	1.6	
總計			84,357,944	59,380,092	52,806,959	463,800	2,936,450	1,118,488	849,407	3.3	

其四　總括表

事業別	事業者計	資本 総資本金	資本 拂込資本金	資本 固定資本	社債及借入金 社債	社債及借入金 借入金	積立金 法定積立金	積立金 別途積立金	積立金 前期ニ繰越ノ利益金ヲ加ヘタル利益金ニ対スル割合
		円	円	円	円	円	円	円	%
電氣供給事業	122	104,748,369	79,185,890	64,544,385	7,546,250	10,560,510	4,072,818	1,916,111	7.5
電氣鐵道事業	5	9,130,000	6,136,000	6,175,204	—	471,081	161,941	35,950	3.2
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	16	84,357,944	59,380,092	52,806,959	463,800	2,936,450	1,118,488	849,407	3.3
總計	143	198,236,313	144,701,982	123,526,548	8,010,050	13,968,041	5,353,247	2,801,468	5.7
前年ニ比シ增減	15	16,658,648	18,581,180	18,966,737 減	397,950	6,964,813	1,044,654	396,786	0.4
平均		1,386,268	1,011,902	863,822	56,014	97,679	37,431	19,591	5.7
前年ニ比シ增減		32,308 減	26,583	47,448 減	9,674 減	42,966	3,770	804	0.4

1. 北丹電氣、備後電氣鐵道、伊那電車軌道及奥電氣鐵道ノ各會社ハ四十二年下半期決算後開始ニ係ルヲ以テ本表ニ掲載セス

第一九表　事業者別収入支出及利益

其一　電氣供給事業

順位	地方	事業者	収入 電燈 定額燈	従量燈	機械器具賃貸料	機械器具賃貸料	其他	計	電力 定額電力	従量電力	機械器具賃貸料	機械器具賃貸料	其他	計	其他ノ事業	支出 電氣事業 営業費	其他	其他ノ事業	其他	合計	利益	積立金 法定積立金	別途積立金	配當金 金額	年率	備考	順位
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%		
1	東京府	東京電燈	2,263,494	890,887	65,946	177,674	—	3,398,001	193,942	223,769	2,017	15,852	—	435,580	39,161	1,204,384	447,590	—	—	1,651,974	2,849,856	123,500	40,000	7.0	2,071,200	12.0		1
4	横浜市	横濱電氣	478,646	144,290	3,144	46,860	6,237	679,177	27,369	15,455	346	108	—	43,278	—	311,372	71,266	—	—	382,638	343,110	18,000	20,000	11.0	293,896	13.0		4
9	神奈川	宮ノ下水力電氣	5,841	1,026	—	162	43	7,072	400	—	—	—	—	400	—	4,386	—	—	—	4,386	3,109	600	1,000	51.4	1,460	5.0		9
10	神奈川	横須賀電燈	58,861	1,489	1,000	1,594	301	63,245	—	—	—	—	—	—	—	36,051	23,389	—	—	59,440	28,366	1,750	1,750	12.3	21,250	特 8.0 1.0		10
12	埼玉	埼玉電燈	6,362	20	—	250	204	6,836	—	—	—	—	—	—	—	6,117	—	—	—	6,117	1,587	50	49	6.2	800	0.4		12
13	千葉	千葉電燈	28,810	1,428	421	3,261	1,537	35,457	—	—	—	—	—	—	—	22,735	202	—	—	22,937	12,520	1,150	1,150	18.3	9,000	10.0		13
14	茨城	茨城電氣	14,983	4,653	114	—	1,363	21,113	228	—	—	—	—	228	—	14,029	365	—	—	14,394	7,470	500	1,500	26.7	4,968	5.7		14
15	栃木	下野電力	50,932	—	1,494	3,735	4,780	60,941	1,971	597	—	—	—	2,568	—	31,538	7,396	—	—	38,934	24,575	1,330	—	5.4	19,545	増 12.0 5.0		15
16	栃木	小口工場電燈部	3,537	—	—	13	75	3,625	—	—	—	—	—	—	—	3,013	285	—	—	3,298	327	—	—	—	—	—		16
17	栃木 群馬	渡良瀬水力電氣	26,720	289	860	3,453	1,239	32,561	6,966	14,000	357	5	505	21,833	—	20,840	9,150	—	140	30,130	30,317	3,000	3,000	19.7	15,000	9.0		17
19	群馬	桐生電燈	15,656	146	269	2,095	1,083	19,249	5,441	—	145	—	95	5,681	—	19,585	2,066	—	—	21,651	3,635	460	460	25.3	2,600	5.0		19
20	群馬	伊香保町	4,509	—	—	—	14	4,523	—	—	—	—	—	—	—	1,204	—	—	—	1,204	3,319	—	—	—	—	—		20
21	群馬	利根電力	6,611	—	84	554	387	7,636	—	—	—	—	—	—	—	2,668	338	—	—	3,006	4,630	275	175	9.7	3,833	12.0		21
22	長野	松本電燈	28,738	—	218	9,198	1,682	39,836	3,569	1,031	—	201	17	4,818	—	22,036	6,836	—	—	28,872	17,924	1,800	—	10.0	15,400	10.0		22
23	長野	長野電燈	52,917	—	257	16,518	493	70,185	3,564	851	—	1,331	—	5,746	—	34,293	9,000	—	—	43,293	33,556	2,000	10,000	35.7	27,000	12.0		23
24	長野	諏訪電氣	16,714	—	—	3,473	742	20,929	2,404	—	—	—	36	2,440	—	12,042	—	—	942	12,984	11,006	552	1,101	15.0	8,416	10.0		24
26	長野	飯田電燈	23,338	—	410	—	181	23,929	255	—	—	—	—	255	—	18,967	1,804	—	—	20,771	3,574	500	700	33.5	3,000	3.0		26
27	長野	上田電燈	17,152	—	121	—	262	17,535	851	—	—	—	—	851	—	11,137	—	—	—	11,137	7,930	920	—	11.6	7,000	7.0		27
28	長野	安曇電氣	11,524	—	105	2,758	135	14,522	1,773	5,003	—	—	—	6,776	—	15,017	6,000	—	—	21,017	400	—	—	—	—	—	後期へ繰越金 1,621円	28
29	長野	信濃電氣	39,375	6,641	2,395	10,222	3,530	62,163	6,272	—	—	1,446	—	7,718	58,575	40,719	—	35,145	80	75,944	53,475	2,500	3,000	10.3	40,000	8.0		29
30	長野	福島電氣	7,548	—	100	50	237	7,935	315	—	13	17	48	393	—	3,767	1,175	—	—	4,942	3,386	400	—	11.8	2,700	10.0		30
31	山梨	甲府電力	75,542	—	363	—	2,757	78,662	5,266	356	502	—	364	6,488	—	35,595	1,102	—	—	36,697	48,541	2,500	7,000	19.5	36,000	15.0		31
32	山梨	谷村電燈	7,188	—	206	1,315	138	8,847	305	—	—	—	—	305	—	2,356	1,150	—	27	3,533	5,705	310	1,350	29.1	3,488	16.0		32
34	静岡	静岡電燈	50,658	11,136	915	1,497	—	64,196	—	—	—	—	—	—	—	36,192	—	—	—	36,192	30,180	1,935	6,000	26.2	18,000	特 20.0 50.0		34
35	静岡	濱松電燈	43,826	1,893	584	4,276	195	50,774	4,460	—	125	460	13	5,058	—	41,475	2,523	—	—	43,998	12,302	1,100	—	8.9	8,500	10.0		35
36	静岡	天龍電力	6,767	—	86	1,232	428	8,513	1,735	—	102	376	265	2,478	—	7,295	700	—	—	7,995	3,602	195	195	10.8	3,060	8.0		36
37	静岡	富士電氣	17,377	531	194	191	1,723	20,016	3,885	—	—	907	—	4,792	—	14,392	295	—	—	14,687	11,160	565	1,130	15.2	7,000	6.6		37
38	静岡	富士水電	—	—	—	—	—	—	—	2,340	—	—	—	2,340	—	1,650	—	—	—	1,650	690	—	—	—	—	—	十月二十八日開始利益ヘ缺損ヲ補塡ス	38
39	静岡	四日市製紙	1,719	236	33	—	—	1,988	—	—	—	—	—	—	645,235	564	—	550,546	—	551,110	109,183	6,000	—	5.5	93,750	10.0		39
40	静岡	鳥田電燈	446	—	—	30	149	625	—	—	—	—	—	—	—	1,468	—	—	—	1,468	△ 644	—	—	—	—	—	後期ニ繰越缺損 644円	40
41	静岡 神奈川	伊東水力電氣	8,855	704	214	2,072	564	12,409	542	—	—	52	—	594	—	4,250	1,465	—	—	5,715	7,653	400	300	9.1	5,813	10.0		41
42	愛知	豊橋電氣	50,598	—	—	6,236	2,852	59,686	11,662	—	—	5,017	500	17,179	—	29,783	15,506	—	—	45,289	34,136	2,000	—	5.8	32,500	10.0		42
43	愛知	岡崎電燈	18,786	—	405	—	189	19,380	1,682	—	—	—	31	1,713	—	8,330	1,432	—	—	9,762	14,031	750	—	5.3	12,350	7.0		43
46	愛知	名古屋電燈	370,106	12,687	3,338	36,108	45,522	457,761	112,776	2,972	1,121	29,061	2,927	148,857	—	362,198	17,872	—	—	380,070	251,674	17,000	5,000	8.7	272,000	12.0		46
47	愛知	多治見電燈	11,489	316	40	—	754	12,599	232	—	—	75	—	307	—	12,906	12,922	—	—	12,922	△ 16	—	—	—	—	—	後期へ繰越缺損 16円	47
48	三重	津電燈	49,781	14	225	—	380	50,400	—	—	—	—	—	—	—	27,616	1,686	—	—	29,302	21,098	1,036	—	5.0	17,750	16.0		48

順位	地方	事業者	收入 電燈 定額燈	電燈 從量燈	電燈 [illegible]	電燈 [illegible]	電燈 其他	電燈 計	電力 定額電力	電力 從量電力	電力 [illegible]	電力 [illegible]	電力 其他	電力 計	其他ノ事業
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
50	三重	四日市電燈	47,642	538	343	—	733	49,256	660	4,650	256	1,752	270	7,588	—
51	三重	巖倉水電	14,051	—	—	—	943	14,994	2,029	—	—	—	324	2,353	—
52	三重	松阪水力電氣	32,818	631	766	—	689	34,904	13,267	—	360	2,077	255	15,959	—
53	三重	鳥羽造船所	3,012	—	32	162	—	3,206	—	—	—	—	—	—	36,527
54	岐阜	岐阜電氣	68,538	—	—	—	3,353	71,891	2,152	—	—	—	258	2,410	—
55	岐阜	八幡水力電氣	8,174	—	—	—	120	8,294	50	—	—	32	—	82	—
56	岐阜	飛驒電燈	11,930	—	90	1,315	442	13,777	—	—	—	—	—	—	—
58	岐阜	中津電氣	12,106	—	93	—	362	12,561	642	—	—	—	—	642	—
59	岐阜	明知町	4,506	—	—	—	477	4,983	282	—	—	—	51	333	—
60	滋賀 京都	京都電燈大津支社	23,944	1,906	198	2,572	1,085	29,705	6,312	—	359	1,879	—	8,550	—
61	福井	京都電燈福井支社	58,715	—	3,813	6,643	5,596	74,767	18,325	—	—	3,475	—	21,800	—
62	福井	敦賀電燈	19,771	887	13	2,338	402	23,411	—	—	—	—	—	—	—
63	福井	越前電氣	1,057	8	—	171	1,564	2,800	—	—	—	—	—	—	—
64	石川	金澤電氣瓦斯	86,046	7,194	2,332	12,702	4,171	112,445	14,997	—	825	6,272	1,554	23,648	11,601
65	富山	富山電氣	61,768	66	1,285	13	—	63,132	5,817	—	—	1,443	—	7,260	—
66	富山	高岡電燈	17,845	—	141	—	659	18,645	—	—	—	—	—	—	—
67	新潟 長野	上越電氣	49,503	4,546	2,095	9,104	5,653	70,901	4,657	—	1,242	1,004	—	6,903	—
68	新潟	北越水力電氣	55,976	—	850	4,679	3,108	64,613	50,413	—	—	4,631	—	55,044	97,712
69	新潟	新潟水電	27,195	1,454	455	735	14,440	44,279	1,102	—	88	419	77	1,686	—
70	新潟	新潟水力電氣	13,629	806	1,562	1,151	1,940	19,088	6,479	—	157	997	163	7,796	—
71	福島	福島電燈	49,320	—	219	3,091	1,143	53,773	4,293	—	—	1,214	100	5,607	—
72	福島	郡山絹綿紡績	18,936	522	136	—	1,040	20,634	20,447	—	—	—	—	20,447	131,267
73	福島	會津電力	17,493	—	1,242	114	979	19,828	3,446	—	—	—	—	3,446	—
74	福島	喜多方水力電氣	4,108	163	209	667	86	5,233	1,837	—	—	—	—	1,837	—
75	福島	須賀川電氣	12,262	—	379	308	283	13,232	5,779	—	—	—	19	5,798	740
76	福島	川俣電氣	10,592	—	190	—	78	10,860	2,129	—	—	610	81	2,820	—
77	福島	二本松電氣	8,168	—	53	667	64	8,952	998	—	4	54	7	1,063	—
78	福島	三春電氣	2,270	—	906	167	611	3,954	19	—	25	—	—	44	—
79	宮城	宮城紡績電燈	63,993	1,815	—	4,826	3,980	74,614	19,325	111	—	7,946	267	27,649	521
80	山形	米澤水力電氣	13,850	—	607	—	—	14,457	5,278	—	—	—	—	5,278	1,525
81	山形	鶴岡水力電氣	31,488	—	—	—	506	31,994	16,078	—	—	—	—	16,078	—
82	山形	山形電氣	31,514	—	—	—	703	32,217	4,450	—	—	—	—	4,450	—
83	山形	温海電燈	2,421	—	107	10	84	2,622	—	—	—	—	—	—	—
84	山形	酒田町	5,239	182	3,301	—	3,596	12,318	612	—	—	—	17	629	—
85	秋田	秋田電氣	32,679	—	1,644	105	724	35,152	1,586	—	50	—	55	1,691	—
86	秋田	秋田木材	14,718	—	106	20	344	15,188	767	—	—	—	—	767	194,242
87	岩手	盛岡電氣	32,073	108	989	226	3,427	36,823	4,136	—	55	—	20	4,211	10,030
88	青森	青森電燈	48,701	6,179	1,495	1,867	701	58,943	8,455	—	128	—	21	8,604	—
89	青森	弘前電燈	34,689	94	6,133	343	—	41,259	—	3,165	—	—	—	3,165	—
90	京都 滋賀	京都電燈	393,774	29,762	7,971	44,213	42,317	518,037	35,020	—	—	—	—	35,020	—

順位	收入 其他	收入 合計	支出 電氣事業 營業費	支出 電氣事業 其他	支出 其他ノ事業	支出 其他	支出 合計	利益	積立金 法定積立金	積立金 別途積立金	積立金 利益金ニ對スル割合	配當金 金額	配當金 年率	備考	順位
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	円	%		
50	1,682	58,526	12,796	8,820	—	—	21,616	36,910	2,000	4,000	16.2	31,535	10.0		50
51	426	17,773	6,333	—	—	—	6,333	11,440	850	—	7.4	9,750	13.0		51
52	454	51,317	22,457	—	—	—	22,457	28,860	1,800	1,200	10.4	22,956	15.0		52
53	—	39,733	2,539	—	58,415	—	60,954	△ 21,221	—	—	—	—	—	七月二十五日開始	53
54	1,979	76,280	33,366	—	—	2,361	35,727	40,553	2,850	2,000	12.0	30,706	10.0		54
55	97	8,473	2,824	—	221	—	3,045	5,428	333	1,000	24.6	3,300	10.0		55
56	—	13,777	4,840	1,974	—	—	6,814	6,963	600	—	8.6	5,226	11.0		56
58	74	13,277	5,112	2,277	—	—	7,389	5,888	500	—	8.5	5,000	15.0		58
59	776	6,092	2,234	451	—	—	2,685	3,407	150	—	4.4	—	—		59
60	—	38,255	20,586	—	—	—	20,586	17,669	—	—	—	—	—		60
61	—	96,567	28,854	999	—	—	29,853	66,714	—	—	—	—	—		61
62	—	23,411	15,612	—	—	—	15,612	7,799	700	500	15.4	4,900	9.0		62
63	1,663	4,463	8,401	34	—	—	8,435	△ 3,972	—	—	—	—	—	後期ニ繰越缺損7,628円	63
64	—	147,694	64,367	—	—	—	64,367	83,327	8,600	—	10.3	73,950	10.0	支出ハ其他ノ事業ト區別シ難シ	64
65	6,451	76,843	34,232	—	—	—	34,232	42,611	2,300	—	5.4	34,650	14.0		65
66	—	18,645	12,307	115	—	—	12,422	6,223	400	1,000	22.5	3,600	12.0		66
67	727	78,531	27,645	7,441	—	—	35,086	43,445	2,182	6,431	19.8	32,920	14.0		67
68	—	217,369	37,892	12,500	90,994	—	141,386	75,983	5,000	5,000	13.1	58,900	8.0		68
69	6,696	52,661	27,671	8,026	—	—	35,697	16,964	860	860	10.1	12,000	3.0		69
70	1,098	27,982	24,067	10,805	—	—	34,872	△ 6,890	—	—	—	—	—	後期ニ繰越缺損 18,646円	70
71	1,090	60,470	21,388	5,909	—	—	27,297	33,173	2,000	1,600	10.8	26,000	13.0		71
72	5,220	177,568	23,557	4,931	130,755	70	159,313	18,255	1,510	1,970	19.0	10,000	5.0		72
73	299	23,573	9,136	2,160	—	—	11,296	12,277	1,240	—	10.1	9,750	15.0		73
74	193	7,263	3,734	15	—	—	3,749	3,514	200	600	22.7	2,400	8.0		74
75	559	20,329	4,885	3,782	262	889	9,818	10,511	2,000	2,000	38.0	7,200	12.0		75
76	803	14,483	5,906	2,003	—	—	7,909	6,574	—	—	—	—	—	前期損失金ヲ補塡シテ後期ヘ繰越金 1,362円	76
77	161	10,176	4,687	626	—	—	5,313	4,863	252	500	15.4	3,900	10.0		77
78	850	4,848	3,005	—	—	—	3,005	1,843	100	200	16.2	—	—	九月一日開始 後期ニ繰越 1,543円	78
79	894	103,678	33,699	1,664	—	—	35,363	68,315	3,000	—	4.3	49,000	10.7		79
80	—	21,260	11,134	—	—	—	11,134	10,126	1,010	507	14.9	7,200	6.0		80
81	2,838	50,910	467	8,665	—	16,141	25,273	25,637	1,450	2,500	15.4	19,255	8.0 7.0		81
82	1,362	38,029	16,747	—	—	—	16,747	21,282	1,000	—	4.7	12,000	8.0		82
83	—	2,622	2,095	—	—	—	2,095	527	—	—	—	—	—	後期ヘ繰越缺損1,356円	83
84	10,611	23,558	122,652	—	—	—	122,652	△ 99,094	—	—	—	—	—		84
85	7,019	43,862	31,842	—	—	27,483	59,325	△ 15,463	—	—	—	—	—	後期ニ繰越缺損 38,897円	85
86	16,205	226,402	10,854	—	118,860	15,977	145,691	80,711	3,000	500	4.3	90,000	9.0		86
87	8	51,072	26,361	—	9,110	—	35,471	15,601	1,800	2,600	28.2	10,000	10.0		87
88	802	68,349	21,709	3,372	—	—	25,081	43,268	2,400	6,500	20.6	30,000	12.0		88
89	10	44,434	38,823	—	—	—	38,823	5,611	650	—	11.6	4,625	5.0		89
90	—	553,057	310,464	—	—	—	310,464	242,593	7,500	—	3.1	128,000	16.0		90

順位	地方	事業者	收入												其他ノ事業	支出					利益	積立金		配當金		備考	順位
			電燈						電力							電氣事業		其他ノ事業	其他	合計		法定積立金	別途積立金	金額	年率		
			定額燈	從量燈	營業用具賃貸料	營業用具賃貸料	其他	計	定額電力	從量電力	營業用具賃貸料	營業用具賃貸料	其他	計		繰越費	其他										
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%		
91		京都市	49,905	—	—	—	—	49,905	121,902	—	—	—	—	121,902	28,829	4,262	204,898	56,676	—	17,541	23,500	97,717	107,181	—	—	—	—		91
93	京都	大阪電燈舞鶴支店	45,411	1,214	1,394	245	444	48,708	—	—	—	—	—	—	—	154	48,862	27,580	3,956	—	—	31,536	17,326	—	—	—	—		93
95		清瀧川水力電氣	437	233	45	110	342	1,167	—	2,652	—	—	—	2,652	—	1,314	5,133	8,368	—	—	—	8,368	△3,235	—	—	—	—	八月二十四日開始後期ニ繰越缺損599円	95
96		洛北水力電氣	—	—	—	—	—	—	—	9,523	—	—	—	9,523	—	4	9,527	10,944	—	—	—	10,944	△1,417	—	—	—	—	後期へ繰越缺損1,417円	96
97	大阪	大阪電燈	1,850,897	69,439	32,984	8,521	54,979	2,016,820	141,420	33,591	—	44,322	2,166	221,499	139,668	409	2,378,396	1,198,450	—	41,660	—	1,240,110	1,138,286	60,000	105,000	14.5	850,968	12.0 / 3.0	本社ノ分ノミヲ掲ク	97
99	京都	關西水力電氣	54,072	—	2,074	—	3,439	59,585	5,454	—	262	1,478	555	7,749	—	—	67,334	23,079	—	—	—	23,079	44,255	2,350	570	6.6	37,195	10.0		99
101	京都	新宮水電	18,578	—	377	—	248	19,203	2,034	—	—	—	—	2,034	—	318	21,555	8,284	—	—	—	8,284	13,271	700	1,300	15.0	10,103	13.0 / 0.8		101
103	兵庫	神戸電燈	382,065	84,634	8,673	36,404	10,214	521,990	23,614	2,258	—	10,370	—	36,242	56,150	2,292	616,674	299,608	63,914	40,848	—	404,370	212,304	11,000	—	5.2	192,750	14.0		103
104	兵庫	姫路電燈	32,331	1,852	2,666	—	525	37,374	—	—	—	—	—	—	—	—	37,374	25,942	—	—	—	25,942	11,432	650	3,500	36.3	13,480	10.0		104
105	兵庫	明石電燈	37,499	1,612	798	3,674	2,622	46,205	1,601	—	—	590	220	2,411	—	726	49,342	24,018	9,058	—	—	33,076	16,266	860	860	10.6	13,770	8.0		105
107	兵庫	東洋樂器製造	4,092	323	168	—	—	4,583	419	—	—	104	—	523	6,007	106	11,219	4,192	—	11,600	—	15,792	△4,573	—	—	—	—	八月四日開始後期へ繰越缺損52,458円	107
108	岡山	岡山電燈	44,232	—	—	2,100	4,178	50,510	—	—	—	—	—	—	—	2,009	52,519	27,259	9,000	—	—	36,259	16,260	1,002	—	6.1	15,425	12.0		108
109	廣島	廣島電燈	87,117	864	453	—	6,779	95,213	—	—	—	—	—	—	—	—	95,213	48,705	7,907	—	—	56,612	38,601	2,100	4,500	17.1	22,500	15.0		109
110	廣島	尾ノ道電燈	21,774	—	146	301	343	22,564	4,991	—	—	153	—	5,144	—	433	28,141	13,428	8,323	—	—	21,751	6,390	900	—	14.1	4,040	12.0 / 4.0		110
111	廣島	廣島水力電氣	76,660	9,401	—	—	1,680	87,741	25,535	2,400	3,883	6,677	800	39,295	—	1,435	128,471	40,231	6,992	—	—	47,223	81,248	2,500	9,000	14.1	59,800	20.0		111
112	廣島	加計電燈	330	—	—	—	—	330	—	—	—	—	—	—	—	—	330	224	—	—	—	224	106	—	—	—	—	—		112
115	山口	馬關電燈	71,685	7,153	862	6,834	3,409	89,943	—	—	—	—	—	—	—	—	89,943	41,387	8,730	—	—	50,117	39,826	2,000	6,000	20.1	24,938	14.0		115
116	山口	山口電燈所	14,936	—	119	—	298	15,353	—	—	—	—	—	—	—	—	15,353	14,546	571	—	—	15,117	236	—	—	—	—	—		116
118	島根	松江電燈	24,862	1,030	678	455	344	27,369	270	—	—	49	—	319	—	170	27,858	18,008	8,950	—	—	27,858	—	—	—	—	—	—	後期へ繰越缺損14,208円	118
119	島根	山陰電氣	3,539	—	382	—	124	4,045	—	—	—	—	—	—	—	1,653	5,698	10,957	4,519	—	—	15,476	△9,778	—	—	—	—	—		119
120	鳥取	鳥取電燈	20,053	—	—	—	208	20,261	4,104	—	—	1,579	84	5,767	—	720	26,748	11,761	3,863	—	—	15,624	11,124	850	950	16.1	7,200	12.0		120
121	徳島	徳島電燈	29,632	—	535	958	314	31,439	7,409	—	—	1,194	75	8,678	—	—	40,117	25,995	2,466	—	—	28,391	11,726	700	—	6.0	9,600	12.0		121
122	徳島	辻町水力電氣	6,054	—	312	—	448	6,814	4,711	—	—	—	—	4,711	—	75	11,600	6,090	—	—	—	6,090	5,510	350	1,424	32.1	1,800	6.0		122
123	香川	高松電燈	25,431	1,804	352	1,823	964	30,374	—	—	—	—	—	—	—	299	30,673	18,699	3,160	—	—	21,859	8,814	870	—	9.8	8,100	12.0 / 6.0		123
124	香川	豐岐電氣	35,181	3,006	178	2,494	533	41,392	—	—	—	—	—	—	—	577	41,969	24,330	852	—	—	25,182	16,787	850	700	9.2	14,799	8.0		124
125	愛媛	伊豫水力電氣	70,861	—	41,379	—	2,500	114,740	34,687	—	—	—	320	35,007	—	30,000	179,747	73,516	11,524	—	—	85,040	94,707	3,000	5,000	8.4	82,400	15.0		125
126	高知	今治電氣	20,263	—	—	—	—	20,263	5,569	—	—	—	—	5,569	—	940	26,772	9,628	—	—	1,996	11,624	15,148	4,100	—	27.1	8,731	12.0		126
128	高知	高知縣	—	—	—	—	—	—	44,309	—	—	—	74	44,383	—	97	44,480	11,530	—	—	—	11,530	32,950	—	—	—	—	—		128
129	長崎	長崎電燈	98,961	15,349	2,382	—	4,256	120,948	—	—	—	—	—	—	—	—	120,948	85,057	10,000	—	—	95,057	25,891	2,500	4,000	25.1	13,000	6.5		129
130	佐賀	大阪電燈佐世保支店	81,118	2,356	885	910	1,062	86,331	—	—	—	—	—	—	—	—	86,331	43,135	—	—	—	43,135	43,196	—	—	—	—	—		130
131	佐賀	唐津水力電氣	83,267	—	3,977	—	15,190	102,434	1,985	—	482	—	—	2,467	—	—	104,901	37,492	41,009	—	—	78,501	26,400	2,000	2,000	15.2	19,125	10.0 / 5.0		131
132		博多電燈	122,682	5,750	1,882	284	6,088	136,686	16,884	1,248	1,518	2,430	295	22,375	—	369	159,430	76,418	—	—	—	76,418	83,012	4,840	—	5.8	53,250	12.0	本社ノ分ノミヲ掲ク	132
133		九州電氣軌道（舊小倉電燈）	33,033	—	—	456	706	34,195	—	—	—	—	—	—	—	439	34,634	17,683	2,448	—	—	20,131	14,503	320	635	6.6	4,515	14.4		133
134		若松電燈	33,706	—	1,258	1,996	562	37,522	—	—	—	—	—	—	—	—	37,522	22,458	—	—	—	22,458	15,064	950	3,500	29.5	9,868	10.0		134
135		九州電氣軌道（舊大牟田電燈門司支店）	41,807	2,910	293	1,020	195	46,225	—	—	—	—	—	—	—	—	46,225	22,667	—	—	—	22,667	23,558	—	—	—	—	—		135
136	福岡	直方電氣	26,604	1,900	391	55	1,838	30,788	—	—	—	—	—	—	—	—	30,788	13,784	8,225	—	—	22,009	8,779	600	—	6.8	6,750	8.0		136
137		久留米電燈	50,870	—	—	—	—	50,870	1,127	—	—	—	—	1,127	—	5,090	57,087	35,963	206	—	—	36,169	20,918	1,050	—	5.0	9,170	7.2		137
138		後藤寺電燈	12,623	621	317	—	128	13,694	—	—	—	—	—	—	—	73	13,767	9,252	840	—	—	10,098	3,669	182	550	19.8	2,600	10.0 / 5.0		138
139		博多電燈大牟田支社	16,279	1,282	935	100	1,779	20,375	—	—	—	—	—	—	—	—	20,375	15,397	—	—	—	15,397	4,978	—	—	—	—	—		139
140	熊本	熊本電氣	99,243	11,664	596	376	2,377	114,256	—	—	—	—	—	—	—	—	114,256	47,491	21,595	—	—	69,026	45,230	2,000	5,000	15.5	6,250	10.0		140

順位	地方	事業者	収入 電燈 定額燈	従量燈	機械器具賃貸料	機械器具賃貸料金	その他	計	電力 定額電力	従量電力	機械器具賃貸料	機械器具賃貸料金	その他	計	その他ノ事業	支出 その他	合計	利益	積立金 法定積立金	別途積立金	利益金ニ対スル割合	配當金 年額	年率	備考	順位
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	円	%		
142	大分	竹田水電	9,962	14	—	—	—	9,976	825	—	—	—	—	825	—	548	11,349	4,856	440	2,515	45.5	3,000	10.0		142
143	大分	京都電燈中津支社	13,365	1,118	178	1,474	326	16,461	—	—	—	—	—	—	—	—	16,461	10,813	—	—	—	—	—		143
144	大分福岡	日田水電	44,928	—	41	153	434	45,556	2,047	—	—	680	452	3,179	—	478	49,213	20,929	1,600	2,800	16.8	19,690	10.0		144
145	宮崎	日向水力電氣	25,543	27	204	—	363	26,137	3,974	—	—	2,399	1,215	7,588	—	985	34,710	10,943	2,100	2,990	22.7	15,900	12.0		145
146	鹿兒島	鹿兒島電氣	65,431	—	1,296	—	3,461	70,188	13,701	—	180	—	797	14,678	—	740	85,606	32,080	2,676	5,352	15.0	25,000	10.0		146
147	鹿兒島	日本窒素肥料	4,155	—	—	—	—	4,155	42	54,725	—	62	—	54,829	164,966	8,639	232,589	45,444	—	93,169	—	138,613	93,976	7,410	—	7.9	80,920	10.0		147
148	北海道	札幌水力電氣	92,326	3,885	4,240	300	—	100,751	5,443	—	140	2,629	63	8,275	—	2,331	111,357	64,661	10,436	—	—	75,097	36,260	2,070	6,760	24.4	26,400	12.0		148
149	北海道	小樽電燈	75,237	2,863	5,192	—	2,299	85,591	600	481	—	—	—	1,081	—	799	87,471	64,246	458	—	—	64,704	22,767	—	—	—	—	—	後期ニ繰越51,706円	149
150	北海道	函館水電	144,186	10,410	5,675	—	1,491	161,762	70,379	416	789	674	2,571	74,829	—	—	236,591	127,842	—	—	—	127,842	108,749	5,438	5,438	10.0	85,000	10.0		150
151	北海道	旭川電燈	55,675	1,080	721	247	445	58,168	227	—	—	—	—	227	—	4,037	62,432	38,289	403	—	5,000	43,692	18,740	1,150	4,200	28.5	11,250	12.0		151
152	北海道	岩內水力電氣	5,379	173	137	602	520	6,811	402	—	—	—	—	402	—	5	7,218	5,735	1,123	—	—	6,858	360	—	—	—	—	—	後期ニ繰越1,486円	152
153	北海道	北海道炭礦汽船	28,343	—	3,985	—	148	32,476	—	—	—	—	—	—	5,790,969	1,584,301	7,407,746	22,484	—	4,423,672	1,260,689	5,705,845	1,701,901	87,000	—	5.1	1,251,180	5.0		153
154	北海道	鈴勝興業	1,486	—	19	—	—	1,505	—	—	—	—	—	—	429,866	3,327	434,698	3,192	—	415,274	15,485	433,951	747	—	—	—	—	—	後期ニ繰越2,898円	154
總計			9,616,031	1,379,214	252,475	504,918	325,182	12,077,820	1,205,369	381,594	15,531	164,103	18,027	1,784,624	7,843,598	1,940,054	23,646,089	6,481,782	971,256	6,037,072	1,370,780	14,860,890	8,785,199	470,443	330,872	9.1	6,816,469	10.0		

其二　電氣鐵道事業及電氣供給兼營事業

其二　電氣鐵道事業

順位	地方	事業者	収入 電氣鐵道 客車	貨車	計	その他ノ事業	その他	合計	支出 電氣事業 營業費	その他	利益	積立金 法定積立金	別途積立金	利益金ニ対スル割合	配當金 金額	年率	備考	順位
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	円	%		
8	神奈川	横浜電氣鐵道	193,654	—	193,654	—	27,083	220,737	136,455	—	84,282	4,300	4,300	10.2	74,800	5.0		8
44	愛知	名古屋電氣鐵道	330,506	—	330,506	—	14,188	344,694	104,479	59,767	180,454	9,200	4,000	7.3	162,400	3.0		44
45	愛知	愛知電氣鐵道	33,473	5,876	39,349	—	413	39,762	18,349	7,966	13,447	580	680	9.4	5,750	7.0		45
92	京都	京都電氣鐵道	537,937	4,380	542,317	—	20,434	562,751	283,321	—	279,430	14,100	—	5.0	243,750	10.0		92
106	兵庫	箕面有馬電氣鐵道	23,407	3,571	26,978	—	2,449	29,427	19,931	1,339	8,157	408	—	5.0	7,168	10/1 0.8		106
總計			1,118,977	13,827	1,132,804	—	64,567	1,197,371	562,529	69,072	565,770	28,588	8,980	6.6	493,868	6.0		

其三　電氣鐵道及電氣供給兼營事業

順位	地方	事業者	収入 電燈 定額燈	従量燈	機械器具賃貸料	機械器具賃貸料金	その他	計	電力 定額電力	従量電力	機械器具賃貸料	機械器具賃貸料金	その他	計	電車 客車	貨車	計	その他ノ事業	支出 その他	合計	利益	積立金 法定積立金	別途積立金	利益金ニ対スル割合	配當金 金額	年率	備考	順位
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	円	%		
2	東京	東京鐵道	14,612	53,223	—	—	—	67,835	538	75,869	—	—	—	76,407	5,972,839	—	5,972,839	—	879,035	6,996,116	3,350,671	700,000	—	—	4,050,671	2,945,445	147,269	202,728	11.9	2,610,000	6.6		2
3	神奈川	京濱電氣鐵道	5,679	—	94	232	—	6,005	—	—	—	—	—	—	566,541	—	566,541	—	39,854	612,400	358,610	47,619	—	—	406,229	206,171	10,550	5,550	7.8	191,250	6.0		3
5	東京	玉川電氣鐵道	6,778	973	225	1,091	592	9,659	—	—	—	—	—	—	59,917	12,522	72,439	—	2,636	131,329	2,211	70,518	31,836	—	104,565	16,764	1,100	—	6.6	15,750	9.0		5
6	神奈川	小田原電氣鐵道	56,586	5,743	750	5,239	909	69,227	2,923	—	—	—	—	2,923	96,468	3,831	100,299	—	5,680	178,123	87,680	14,875	—	—	102,555	75,574	4,070	4,030	10.7	64,750	10/1 7.2		6
7	神奈川	江ノ島電氣鐵道	12,082	972	2,741	1,171	670	17,636	—	—	—	—	—	—	46,891	819	47,710	—	940	66,286	46,249	—	—	—	46,249	20,037	2,078	—	10.4	16,760	7.2		7
11	埼玉	川越電氣鐵道	23,996	—	—	—	—	23,996	—	—	—	—	—	—	42,061	2,191	44,252	—	1,317	69,565	44,829	—	—	—	44,829	24,736	2,400	—	9.7	18,900	6.6		*11

其四　總括表

順位	地方	事業者	収入 電燈 定額燈	従量燈	機械器具賃貸料	機械器具賃貸金	其他	計	電力 定電力	従量力	機械器具賃貸金	機械器具賃貸料	其他	計	電車 客車	貨車	計	支出 其他ノ事業	其他	合計	電氣事業 營業費	其他	其他ノ事業	其他	合計	利益	積立金 法定積立金	別途積立金	利益金ニ對スル割合	配當金 金額	年率	備考	順位
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	円	%		
18	埼玉群馬	高崎水力電氣	110,905	—	1,691	9,522	6,328	137,446	9,384	6,262	—	78	—	15,724	—	—	—	29,254	178	182,602	38,780	—	20,553	—	59,333	123,269	6,500	16,000	18.3	85,040	10.0	電纜未開始	18
33	靜岡	駿豆電氣鐵道	42,477	—	1,810	1,670	900	47,057	2,347	—	—	—	—	2,347	19,460	1,089	20,549	111	5,917	75,981	27,747	16,467	—	—	44,214	31,767	1,600	1,600	10.0	27,300	7.0		33
49	三重	伊勢電氣鐵道	32,802	6,676	335	3,667	235	43,718	4,685	—	139	1,046	3	5,873	76,032	1,057	77,089	—	2,263	128,943	69,328	13	—	—	69,341	59,602	2,950	—	4.9	54,782	6.5		49
57	岐阜	岩村電氣軌道	7,970	—	—	515	187	8,672	—	—	—	—	—	—	9,043	7,594	16,637	—	1,453	26,762	12,221	6,520	—	—	18,741	8,021	416	1,000	17.7	6,550	5.0		57
98	大阪	大阪市	—	—	—	—	—	—	—	3,536	—	—	—	3,536	671,010	—	671,010	—	11,752	686,298	355,744	11,430	—	—	367,174	319,124	—	—	—	—	—		98
100	大阪兵庫	阪神電氣鐵道	37,249	10,775	—	2,107	4,815	54,946	5	—	—	—	—	5	936,270	—	936,270	—	34,104	1,025,325	398,160	50,205	—	—	448,365	576,960	30,000	40,000	12.1	468,750	12.5		100
102	和歌山	和歌山水力電氣	118,335	895	2,390	—	8,523	130,143	31,346	—	1,770	12,654	2,407	48,177	64,350	48	64,398	—	—	242,718	134,784	—	—	—	134,784	107,934	7,500	6,000	12.5	91,470	8.5		102
117	山口	岩國電氣軌道	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,865	739	16,604	—	154	16,756	13,765	—	—	—	13,765	2,993	118	118	7.9	2,000	4.0	供給未開始	117
127	高知	土佐電氣鐵道	50,406	707	905	5,520	—	57,538	37	—	—	100	—	137	108,429	3,768	112,197	4,708	3,515	178,095	134,002	—	764	20,662	155,428	22,667	1,043	3,128	18.4	16,823	3.6		127
141	大分	豐後電氣鐵道	13,973	—	—	—	3,324	17,297	—	—	—	—	—	—	56,662	730	57,392	—	—	74,689	39,580	—	—	—	39,580	35,109	2,000	—	5.7	31,550	7.0		141
總計			542,850	79,964	10,941	30,934	26,486	691,175	51,265	85,667	1,909	13,878	2,410	155,129	8,741,838	34,388	8,776,226	70,668	988,798	10,681,996	5,114,361	917,647	53,153	20,662	6,105,823	4,576,173	219,594	280,154	1.09	3,701,675	7.8		

其四　總括表

事業別	事業數	収入 電燈 定額燈	従量燈	機械器具賃貸料	機械器具賃貸金	其他	計	電力 定電力	従量力	機械器具賃貸金	機械器具賃貸料	其他	計	電車 客車	貨車	支出 電氣事業 營業費	其他	其他ノ事業	其他	合計	利益	積立金 法定積立金	別途積立金	利益金ニ對スル割合	配當金 金額	年率
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	円	%
電氣供給事業	129	9,616,031	1,379,214	252,475	504,918	325,182	12,077,820	1,205,369	381,594	15,531	164,103	18,027	1,784,624	—	—	6,481,782	971,256	6,037,072	1,370,780	14,860,890	8,785,199	470,443	330,872	9.1	6,816,469	10.0
電氣鐵道事業	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,118,977	13,827	562,529	69,072	—	—	631,601	565,770	28,588	8,980	6.6	493,868	6.0
電氣鐵道及電氣供給兼營事業	16	542,850	79,964	10,941	30,934	26,486	691,175	51,265	85,667	1,909	13,878	2,410	155,129	8,741,838	34,388	5,114,361	917,647	53,153	20,662	6,105,823	4,576,173	219,594	280,154	10.9	3,701,675	7.8
總計	150	10,158,881	1,459,178	263,416	535,852	351,668	12,768,995	1,256,634	467,261	17,440	177,981	20,437	1,939,753	9,860,815	48,215	12,158,672	1,957,975	6,090,225	1,391,442	21,598,314	13,927,142	718,625	620,006	9.6	11,012,012	9.6
前年ニ比シ増減	17	2,047,169	432,039	20,767	153,913	21,524	2,676,312	316,078	214,178	減 787	42,835	6,253	578,557	1,166,908	2,830	1,945,396	314,143	1,349,710	740,835	1,650,664	1,828,807	減 235,585	219,381	減 1.6	220,113	減 0.2
平均	—	70,061	10,063	1,817	3,696	2,425	88,062	8,666	3,223	120	1,227	141	13,377	469,563	2,296	471,859	52,768	19,950	236,836	81,058	13,053	40,602	9,276	143,989	92,848	4,791	4,133	9.6	73,413	9.6		
前年ニ比シ増減	—	7,179	2,108	減 64	735	減 134	9,824	1,375	1,261	減 21	179	31	2,825	11,988	減 92	11,896	減 13,505	減 2,696	減 4,111	4,266	693	15,337	4,384	減 5,993	1,893	減 2,382	121	減 1.6	減 7,729	減 0.2		

1. 本表ハ各事業者一箇年間ニ於ケル計算ヲ表ハシタルモノニシテ決算期ノ二期ニ區分セラレタルモノハ之ヲ合算セリ
2. 營業費中ニハ社債借入金ノ利子及天災等ニ由ル電氣工事複舊費ノ額ヲ包含セス
3. 配當率ハ最近決算期ノモノヲ掲ク
4. △印ヲ附シタルハ損失金ヲ表ハス
5. 優ハ優先株.普ハ普通株.特ハ特別配當ヲ表ハス
6. 配當率平均ハ一年以上開業ニ係ル株式會社普通株ノ配當率ニ依リテ算出ス
7. 北丹電氣.備後電氣鐵道.伊那電車軌道及奥電氣鐵道ハ開業日尚淺キヲ以テ本表ニ掲記セス

第二〇表　事業別各種平均收入及支出

其一　電氣供給事業

順位	地方	事業者	收入百圓ニ付支出	供給電氣力量「キロワット」時平均				需用家一戸平均(一ケ月)				十燭光換算一個又ハ一電燈當平均(一ケ月)	
				電燈收入	電力收入	平均收入	營業費	電燈收入	電力收入	平均收入	營業費	電燈收入	電力收入
			円	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	東京府 神奈川縣	東京電燈	41	—	—	16	10	3,434	21,128	3,376	2,365	785	19,518
4	神奈川縣	橫濱電氣	53	—	—	41	17	3,269	15,752	3,386	1,338	549	13,700
9	神奈川	宮ノ下水力電氣	59	—	—	45	24	6,181	36,363	6,469	3,443	373	36,363
10	神奈川	橫須賀電燈瓦斯	68	126	—	126	70	4,581	—	4,581	3,558	952	—
12	埼玉	埼玉電燈	79	129	—	129	112	2,951	—	2,951	2,549	800	—
13	千葉	千葉電燈	65	115	—	115	68	3,381	—	3,381	1,996	807	—
14	茨城	茨城電氣	66	—	—	96	68	4,637	9,567	4,660	3,339	549	6,377
15	栃木	下野電力	61	54	15	48	27	3,435	18,045	4,125	1,705	789	18,045
16	栃木	小口工場電燈部	91	90	—	90	76	1,861	—	1,861	1,560	787	—
17	栃木群馬	渡瀨水力電氣	50	—	—	42	14	2,328	73,054	3,829	1,484	633	70,539
19	群馬	桐生電燈	86	62	17	35	30	2,040	16,100	2,565	2,020	705	15,613
20	群馬	伊香保町	24	51	—	51	14	2,463	—	2,463	656	336	—
21	群馬	利根電力	39	57	—	57	23	1,380	—	1,380	529	524	—
22	長野	松本電燈	62	—	—	51	25	1,777	23,960	1,928	887	533	19,467
23	長野	長野電燈	56	29	18	21	12	1,235	18,754	1,262	645	416	18,754
24	長野	諏訪電氣	54	54	15	35	42	2,075	18,875	2,365	1,134	552	18,875
26	長野	飯田電燈	85	—	—	43	33	1,845	3,923	1,858	1,425	679	3,923
27	長野	上田電燈	62	48	42	54	48	2,156	10,291	2,241	1,506	482	10,291
28	長野	安曇電氣	98	—	—	27	18	831	100,140	1,232	821	417	100,140
29	長野	信濃電氣	60	—	—	17	14	1,866	3,337	3,652	1,237	530	1,182
30	福島	福島電氣	59	107	31	91	40	1,617	6,081	1,676	703	505	6,081
31	山梨	甲府電力	43	—	—	53	24	2,173	13,365	3,290	1,043	566	13,365
32	山梨	谷村電燈	38	53	47	44	53	1,260	25,417	1,305	372	627	8,472
34	靜岡	靜岡電燈	53	84	—	84	47	3,811	—	3,811	2,127	668	—
35	靜岡	濱松電燈	78	—	—	76	58	3,371	20,094	3,641	2,775	754	8,351
36	靜岡	天龍電力	69	47	23	29	23	1,077	13,899	1,362	826	584	13,899
37	靜岡	富士電氣	57	—	—	35	16	1,193	24,265	1,624	865	438	23,051
38	靜岡	富士水電	70	—	13	13	9	—	389,970	389,970	285,015	—	389,970
39	靜岡	四日市製紙	28	20	—	20	6	1,603	—	1,603	458	193	—
40	靜岡	鳥田電燈	171	38	—	38	57	2,100	—	2,100	3,120	510	—
41	靜岡 神奈川	伊東水力電氣	44	—	—	39	15	1,071	40,491	1,271	384	576	40,491
42	愛知	豐橋電氣	57	75	46	59	31	2,250	26,056	2,839	1,025	655	26,056
43	愛知	岡崎電燈	41	53	12	40	17	2,009	11,914	2,163	896	622	11,914
46	愛知	名古屋電燈	75	—	—	50	36	2,620	31,705	3,294	1,788	807	29,621
47	愛知 岐阜	多治見電燈	100	44	36	41	44	2,442	12,808	1,244	2,492	780	12,808
48	三重	津電燈	58	91	—	91	45	2,342	—	2,342	1,187	746	—
50	三重	四日市電燈	37	44	20	37	9	1,245	22,246	1,434	385	565	21,549

順位	地方	事業者	收入百圓ニ付支出	供給電氣力量「キロワット」時平均				需用家一戸平均(一ケ月)				十燭光換算一個又ハ一電燈當平均(一ケ月)	
				電燈收入	電力收入	平均收入	營業費	電燈收入	電力收入	平均收入	營業費	電燈收入	電力收入
			円	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
51		鹿倉水電	36	42	25	61	13	1,265	19,487	1,464	535	460	19,487
52	三重	松坂水力電氣	44	—	—	34	14	1,303	88,054	1,056	773	544	65,084
53		鳥羽造船所	80	8	—	8	7	2,555	—	2,555	2,023	197	—
54		岐阜電氣	47	—	—	62	28	1,639	12,957	1,723	797	696	12,957
55		八幡水力電氣	34	56	6	49	49	757	4,038	858	255	484	4,038
56	岐阜	飛騨電燈	49	59	—	59	21	1,755	—	1,755	631	721	—
58		中津電氣	55	48	24	45	46	1,433	7,416	1,494	532	509	7,416
59		明知町	44	—	—	40	19	1,476	15,120	1,424	657	559	15,120
60	京都 滋賀	京都電燈大津支社	54	—	—	47	26	3,534	3,628	4,365	2,513	983	3,628
61		京都電燈福井支社	31	—	—	38	12	1,332	15,032	1,718	566	560	15,032
62	福井	敦賀電燈	62	100	—	100	65	2,234	—	2,234	1,515	833	—
63		越前電氣	185	93	—	93	206	3,112	—	3,112	6,877	1,090	—
64	石川	金澤電氣瓦斯	44	—	—	45	28	2,667	25,180	3,131	1,511	588	21,994
65	富山	富山電燈	41	—	—	64	30	1,786	22,552	1,972	937	862	22,552
66	富山	高岡電燈	67	80	—	80	55	2,484	—	2,484	1,637	899	—
67	新潟	上越電氣	45	34	36	34	19	1,366	25,297	1,501	643	502	24,425
68	新潟	北越水力電氣	42	—	—	12	5	2,069	93,434	3,730	1,168	709	28,157
69	新潟	新潟水電	68	—	—	63	48	1,878	7,394	1,957	1,213	508	7,394
70	新潟	新潟水力電氣	125	—	—	26	18	1,248	20,438	2,911	1,610	629	13,025
71	福島	福島電燈	54	—	—	62	22	2,154	21,870	2,416	843	765	20,590
72	福島	郡山絹絲紡績	62	—	—	7	4	1,255	132,747	2,639	1,507	510	88,498
73	福島	會津電力	48	54	24	46	24	2,372	17,743	2,693	1,344	700	19,011
74	福島	喜多方水力電氣	52	—	—	32	17	1,467	64,750	1,397	1,015	393	43,017
75	福島	須賀川電氣	46	52	54	50	11	1,543	65,035	2,198	473	619	65,035
76	福島	川俣電氣	37	—	—	45	13	1,273	6,334	1,575	432	491	6,334
77	福島	二本松電氣	52	56	35	50	53	1,214	15,531	1,323	565	512	15,531
78	福島	三春電氣	62	—	—	71	53	1,954	2,521	1,962	982	759	2,521
79	宮城	宮城紡績電燈	34	—	—	28	10	2,706	26,016	3,579	1,273	484	24,647
80		米澤水力電氣	53	40	14	27	15	2,109	18,467	2,757	1,533	532	14,774
81		鶴岡水力電氣	50	43	19	31	14	1,254	23,703	1,781	806	509	22,309
82	山形	山形電氣	44	57	16	43	20	3,331	12,788	3,659	1,671	1,671	10,596
83		温海電燈	72	60	—	60	40	2,966	—	2,966	1,963	631	—
84		酒田町	53	31	26	30	102	776	4,762	795	2,556	336	4,762
85	秋田	秋田電氣	135	62	51	59	70	1,963	27,042	2,056	2,305	321	27,042
86	秋田	秋田木材	87	45	6	35	22	1,346	9,120	2,743	889	472	9,120
87	岩手	盛岡電氣	64	—	—	33	21	4,175	14,982	4,380	2,901	626	13,253
88	青森	青森電燈	37	64	17	45	47	4,532	30,712	4,942	1,617	756	26,683
89	青森	弘前電燈	87	69	20	52	57	2,300	14,135	2,496	2,237	820	11,666
90	京都 滋賀	京都電燈	56	—	—	96	49	3,917	53,101	4,219	2,172	970	65,109
91	京都	京都市	32	—	—	20	9	151,619	33,532	74,183	2,662	2,105	25,992
93	京都	大阪電燈舞鶴支店	65	85	—	85	51	2,288	—	2,288	1,381	939	567

順位	地方	事業者	收入百圓ニ付支出	供給電氣力量一「キロワット」時平均 電燈收入	電力收入	平均收入	營業費	需用家一戶平均（一ヶ月） 電燈收入	電力收入	平均收入	營業費	[illegible]（一ヶ月） 電燈收入	電力收入
95	京都	淸瀧川水力電氣	163	—	—	13	33	972	441,930	5,574	12,022	301	88,386
96	京都	洛北水力電氣	115	—	11	11	16	—	604,948	604,948	905,146	—	604,948
97	大阪	大阪電燈	56	—	—	61	32	1,907	42,224	2,060	1,114	779	35,184
99	京都 奈良	關西水力電氣	34	89	55	76	27	1,386	19,831	1,551	510	529	17,555
101	三重 和歌山	新宮水電	37	203	100	183	71	3,072	142,843	3,332	1,261	609	142,843
103	兵庫	神戶電燈	79	—	—	93	48	2,646	43,231	2,827	1,459	656	42,189
104	兵庫	姬路電燈	69	111	—	111	78	4,126	—	4,126	2,929	782	—
105	兵庫	明石電燈	67	96	86	80	95	2,425	25,235	2,583	1,256	950	25,235
107	兵庫	東洋樂器製造	83	—	—	79	83	1,702	43,617	1,891	1,517	796	43,617
108	岡山	岡山電燈	69	99	—	99	54	5,756	—	5,756	3,149	862	—
109	廣島	廣島電燈	59	102	—	102	52	5,023	—	5,023	2,550	748	—
110	廣島	尾道電燈	77	108	42	82	40	3,764	66,918	4,482	2,135	748	66,918
111	廣島	廣島水力電氣	41	—	—	32	11	5,062	28,990	6,354	2,327	739	25,268
112	廣島	加計電燈事務所	68	56	—	56	38	1,530	—	1,530	1,036	648	—
115	山口	馬關電燈	56	126	—	126	59	6,046	—	6,046	2,850	1,003	—
116	山口	山口電燈所	98	830	—	830	823	6,824	—	6,824	6,772	1,249	—
118	島根	松江電燈	100	111	—	111	77	3,062	—	3,062	2,155	867	—
119	島根 鳥取	山陰電氣	272	43	—	43	50	750	—	750	870	330	—
120	鳥取	鳥取電燈	58	62	35	48	52	1,787	14,694	2,306	1,023	497	14,316
121	德島	德島電燈	71	—	—	85	54	2,966	43,711	3,670	2,359	112	38,855
122	德島	辻町水力電氣	52	28	34	30	31	824	34,711	1,331	681	264	25,455
123	香川	高松電燈	71	112	—	112	78	4,696	—	4,696	2,911	980	—
124	香川	讃岐電氣	60	75	—	75	49	2,908	—	2,908	1,761	861	—
125	愛媛	伊豫水力電氣	47	—	—	48	19	2,686	37,839	3,441	1,404	881	37,839
126	愛媛	今治電氣	43	32	9	19	6	1,651	37,024	2,109	657	445	34,556
128	高知	高知縣	30	—	20	20	5	—	89,943	89,843	23,341	—	87,540
129	長崎	長崎電燈	86	72	—	72	15	6,528	—	6,528	1,356	786	—
130	長崎	大阪電燈佐世保支店	50	83	—	83	40	3,219	—	3,219	1,564	755	—
131	佐賀 福岡	廣瀧水力電氣	75	52	23	44	21	2,124	21,897	2,217	959	503	21,897
132	福岡	博多電燈	47	—	—	73	34	3,229	24,368	3,776	1,769	802	23,000
133	福岡	九州電氣軌道（舊小倉電燈）	58	102	—	102	57	6,845	—	6,845	3,819	872	—
134	福岡	若松電燈	60	87	—	87	50	5,672	—	5,672	3,312	1,056	—
135	福岡	九州電氣軌道（舊大阪電燈門司支店）	50	122	—	122	61	4,686	—	4,686	2,366	939	—
136	福岡	直方電氣	71	125	—	125	58	4,724	—	4,724	2,191	883	—
137	福岡	久留米電燈	63	81	14	70	46	3,045	107,521	3,117	2,000	746	107,521
138	福岡	後藤寺電燈	73	107	—	107	68	2,285	—	2,285	1,452	696	—
139	福岡	博多電燈大牟田支社	76	76	—	76	60	2,607	—	2,607	1,917	716	—
140	熊本	熊本電氣	60	141	—	141	47	6,221	—	6,221	2,083	1,285	—
142	大分	竹田水電	43	42	18	36	17	1,516	11,247	1,621	729	538	11,349
143	大分	京都電燈中津支社	66	100	—	100	62	2,963	—	2,963	1,859	767	—
144	大分 福岡	日田水電	43	35	19	32	16	3,697	70,142	4,013	1,941	1,371	58,452

順位	地方	事業者	收入百圓ニ付支出	供給電氣力量一「キロワット」時平均 電燈收入	電力收入	平均收入	營業費	需用家一戶平均（一ヶ月） 電燈收入	電力收入	平均收入	營業費	[illegible]（一ヶ月） 電燈收入	電力收入
145	宮崎	日向水力電氣	35	46	36	39	43	1,475	25,785	1,802	701	535	785
146	鹿兒島	鹿兒島電氣	37	—	—	60	20	5,478	30,150	6,388	2,177	891	27,529
147	鹿兒島	日本窒素肥料	67	—	—	8	3	1,345	1,393,197	18,181	7,054	448	379,963
148	北海道	札幌水力電氣	67	—	—	71	47	6,363	30,208	6,837	4,130	763	25,631
149	北海道	小樽電燈	74	—	—	111	89	7,041	65,048	9,041	5,090	1,010	43,365
150	北海道	函館水電	54	—	—	47	24	2,606	195,912	3,962	2,044	737	181,918
151	北海道	旭川電燈	70	—	—	113	74	6,888	15,666	6,654	4,499	1,098	15,666
152	北海道	岩內水力電氣	95	57	350	63	54	2,277	66,947	2,486	1,670	447	22,315
153	北海道	北海道炭礦汽船	67	630	—	630	415	20,789	—	20,789	13,703	1,486	—
154	北海道	釧勝興業	210	90	—	90	19	3,707	—	3,707	7,863	751	—
平均			69	—	—	70	48	—	—	12,212	11,323	693	42,703