

ПАСПОРТ  
на ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

№ 65

рекл.  
изб(?)

1. Наименование - церковь Сергея Радонежского
2. Адрес: с.Студенцы, Колобовского с/с Шуйского р-на Ивановской области.
3. Время сооружения - 1869
4. Автор, строитель, заказчик
5. Расположение. Расположена в центре деревни, рядом с прудом  
От ст.Ладыгино Сев.-ж.-д. ок. 1 км до Ладыгина существует  
автобусное сообщение.
6. Исторические сведения, строительная периодизация.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты.  
Тип, 2-х светный бесстолпный одноапсидный храм с трапецией  
и 2-х ярусной колокольней. Планировочная структура - 4-х  
частная, осевая, симметричная. Габариты в плане 3730x1650 м.
8. Конструктивная система. Кирпичные несущие стены, перекрытия  
кирпичными сводами. Размер кирпича 26x14x7 см. Фундамент  
кирпичный ленточный. Крыша железная по дер.стропилам и об-  
решетке. Церковь была побелена по кирпичу. Пол - из каменных  
плит.
9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его  
в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте. Объемно-простран-  
ственная композиция состоит из: кубического объема храма с  
одной апсидой, низкого и широкого объема трапецией под 2-х  
скатной кровлей и 3-х ярусной колокольни, завершенной подъеми-  
стой четырехскатной кровлей с восьмигранным барабаном и главкой  
"луковицей" с крестом. Храм имеет 4-х скатную кровлю с высоки-  
ми восьмигранными барабанами и главками.

10. Декоративное убранство фасадов. Церковь имеет простой кирпичный декор. Храм завершен 3-х полочным с четвертым великом карнизом, под которым находится поребрик и поясок. Такой же карниз завершает апсиду, троицую и каждый ярус колокольни. Все углы здания отмечены пилastersами, имеющими посередине нишу в 1/4 кирпича со стреловидным завершением. Окна храма имеют простые наличники с 2-х полочным карнизом. Под низом окна и стреловидным завершением неверху. Окна апсиды и троицой имеют простой обвод пояском по периметру окна. На северном и южном фасаде имеются двери в середине каждой стены со стрельчатым завершением порталной арки и спаренными пиластрами по бокам. Такая же дверь имеется у колокольни на западном фасаде, 2-й ярус имеет пиластры по углам и круглые окна по каждой грани четверика. Широкие арочные проемы 3-го яруса (авона) имеют стрельчатое завершение. Скошенные углы четверика имеют вертикальные ниши; в высокой 4-х скатной кровле имеются луковичи; 8-и гранный барабан имеет в основании ряд треугольных зубцов и ниши на каждой грани.

## II. Интерьер памятника:

в/основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.

Из помещения под колокольней (316x615) дверной проем ведет в троицую (1260x1380), имеющую 4 окна на южном фасаде и 4 на северном. Из троицкой широкий арочный проем ведет в помещение храма (840x859), который имеет выходы на улицу на южных и северной сторонах. Сообщение апсиды с храмом осуществляется через 3 арочных проема. Апсида полуциркульная в плане, имеет полусферический свод. Троицкая ПЕРЕКРЫТА цилиндрическим сводом с двумя наклонными торцевыми диафрагмами, в храме - низкий сомкнутый свод.

- б/ характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов (резьба, лепнина, чеканка). - нет
- в/монументальная живопись (время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения) - нет
- г/ стениковая живопись - иконы, картины и пр. - нет
- д/ скульптура (время, автор, школе и т.д.) - нет
- е/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование - нет.
12. Историческое и художественное значение памятника -
13. Фиксация памятника (фото, обмеры, зарисовки, где находятся шифры) - И С Н Р П М - август 1970г.
14. Реставрационные работы - не проводились.
15. Состояние памятника. На стенах сохранились остатки побелки. Некоторые кирпичи выбиты. В некоторых окнах отсутствует остекление. В интерьере уничтожена стенная живопись. Частично поврежден пол. Общее состояние памятника хорошее.
16. Современное и перспективное использование памятника -пустует
17. Охрана памятника - не охраняется
18. Основная библиография - Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. 1898г. вып. 5.
19. Дополнительные сведения

18.8- 1970г.

Е.Барановский

/к п.6/ Тёплая каменная церковь Сергия Радонежского освящена 21 декабря 1869 г., престол св. Иоакима и Анны - 26 сентября 1871г. Церковь построена на средства крестьян деревень Стужицы, Слёзкино, Обабково.









